

Fri. Sep 7, 2018

Room P

Planning Lecture (Free Entry) | Technical division and Network | Senior Network

[3P_PL] Talks between senior and young generations on long-term energy strategy

Chair:Kohei Kawanishi(SNW)

1:00 PM - 2:30 PM Room P (E21 -E Building)

[3P_PL01] A view on long term energy strategy and measures for the year 2050

*Kazuhiko Wkabayashi¹ (1. SNW)

[3P_PL02] Talks between the generations about the eligible future energy strategy in Japan

*Takeshi Muramoto¹, *Mizuki Okubayashi²,

*Hirotaka Ino³, *Aoi Sakaguchi⁴ (1. Tokyo Tech,

2. Kindai Univ., 3. Fukui Univ. of Tech., 4. Kyoto

Women's Univ.)

Fri. Sep 7, 2018

Room C

Planning Lecture | Board and Committee | Ethics Committee

[3C_PL] Ethics of nuclear power stakeholders necessary to provide against disasters

Chair:Reiko Nunome(NUMO)

1:00 PM - 2:30 PM Room C (B21 -B Building)

[3C_PL01] Safety culture fostering activities of JAEA

*Kimio Ito¹ (1. JAEA)

[3C_PL02] Safety culture fostering activities of JAEA

*Norio Nomura¹ (1. JAEA)

[3C_PL03] Comments for the safety culture within R&D institution (part 1)

*Akihide Kugo¹ (1. JANSI)

[3C_PL04] Comments for the safety culture within R&D institution (part 2)

*Takeshi Iimoto¹ (1. Univ. of Tokyo)

Room E

Planning Lecture | Over view Report | Over view Report 2 - Japanese University Network for Global Nuclear Human Resource Development (JUNET-GNHRD)

[3E_PL] Strategic Nuclear Education Model Program by Global Educational Network for Nuclear Human Resources Development

Chair:Tetsuo Iguchi(Nagoya Univ.)

1:00 PM - 2:30 PM Room E (A34 -A Building)

[3E_PL01] Outline of Program

*Kenji Takeshita¹ (1. Tokyo Tech)

[3E_PL02] 1st Subcommittee: Results of Nuclear Fundamental International TV Seminars

*Akira Nishimura¹ (1. Tokyo Tech)

[3E_PL03] 2nd Subcommittee: Results of Nuclear Safety Practical Seminar "Dojo"

*Manabu Sato¹ (1. Hachinohe Tech.)

[3E_PL04] 3rd Subcommittee: Results of Nuclear Human Resources Development for International Future Leaders

*Yasuhiro Kanto¹ (1. Ibaraki Univ.)

Room F

Planning Lecture | Over view Report | Over view Report 3 - The University of Tokyo, Yayoi Research Conference -Techniques and application of atomic and molecular spectroscopic analysis-

[3F_PL] Research developments using excellent properties of Lasers II

Chair:Shuichi Hasegawa(Univ. of Tokyo)

1:00 PM - 2:30 PM Room F (A36 -A Building)

[3F_PL01] Development of a non-invasive blood glucose sensor using a mid-infrared laser

*Koichi Yamakawa¹ (1. QST)

[3F_PL02] Development of a laser processing technique combined with water jet technique

*Ippei Ishizuka¹ (1. 日立GE)

[3F_PL03] Emission spectra of laser-produced plasma in water

*Tetsuo Sakka¹ (1. 京大)

Room H

Planning Lecture | Technical division and Network | Computational Science and Engineering Division

[3H_PL] Application of Artificial Intelligence Technologies and its Future Prospects

Chair:Kei Ito(Kyoto Univ.)

1:00 PM - 2:30 PM Room H (B32 -B Building)

[3H_PL01] Construction of surrogate model for prediction of crack propagation using deep learning

*Yoshitaka Wada¹ (1. Kindai Univ.)

[3H_PL02] Preliminary Study of Technology for Replacing Computational Mechanics Simulation with Machine Learning

*Yasushi Nakabayashi¹ (1. Toyo Univ.)

[3H_PL03] Advancement of Nuclear Reactor Inspection with Image Processing and AI

*Naoki Hosoya¹ (1. Hitachi)

Room I

Planning Lecture | Board and Committee | Decommissioning of Nuclear Power Stations Committee

[3I_PL] Periodical Report from Study Committee on Decommissioning of The Fukushima Daiichi NPP

Chair:Naoto Sekimura(Univ. of Tokyo)

1:00 PM - 2:30 PM Room I (B33 -B Building)

[3I_PL01] Status of progress of Fukushima Daiichi nuclear power plant decommissioning

*Masumi Ishikawa¹ (1. Tepco HD)

[3I_PL02] The effort of organization for

decommissioning, and the situation of a road map

*Yusuke Tanaka¹ (1. METI)

[3I_PL03]

*Toshihiko Fukuda¹ (1. NDF)

[3I_PL04] Current Status of IRID R&D Project for Fukushima Daiichi nuclear power plant decommissioning

*Hideaki Kiyoura¹ (1. IRID)

[3I_PL05] Topics of Decommissioning Committee

*Hiroshi Miyano¹ (1. Hosei Univ.)

Room O

Planning Lecture | Technical division and Network | Operation and Power Division

[3O_PL] Evaluation for the Effects of Nuclear Power Plant Operating Period on Ageing Deterioration of Components / Structure

Chair:Takaaki Sakai(Tokai Univ.)

1:00 PM - 2:30 PM Room O (D25 -D Building)

[3O_PL01] The Activities for Long-Term Operation of Nuclear Power Plants

*Masanobu Iwasaki¹ (1. KEPCO)

[3O_PL02] Ageing Management for Metallic Components / Structures

*Taku Arai¹ (1. CRIEPI)

[3O_PL03] Ageing Management for insulation degradation of electric/instrumentation equipment

*Nobuhiro Ishii¹ (1. TEPCO HD)

[3O_PL04] Ageing Management for reduced strength of concrete structure

*Ryuu Shimamoto¹ (1. Chubu Electric Power)

Fri. Sep 7, 2018

Room A

Oral presentation | II. Radiation, Accelerator, Beam and Medical Technologies | 202-1 Radiation Behaviors, Radiation Shielding

[3A01-08] Radiation Shielding Radiation Behaviors

Chair: Masahiro Taniguchi (TAISEI)

9:45 AM - 11:55 AM Room A (B11 -B Building)

[3A01] Technology Development to Evaluate Dose Rate Distribution and to Search for Fuel Debris

Submerged in Water for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

*Keisuke Okumura¹, Eka Sapta Riyana¹, Wakaei Sato², Hirobumi Maeda², Jun-ichi Katakura³ (1. JAEA, 2. NESI, 3. Nagaoka University of Technology)

9:45 AM - 10:00 AM

[3A02] Technology Development to Evaluate Dose Rate Distribution and to Search for Fuel Debris

Submerged in Water for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

*So KAMADA¹, Kazuya Nishimura¹, Michio Kato¹, Keisuke Okumura², Junichi Katakura³, Matthew Nancekievill⁴, Barry Lennox⁴, Ashley Jones⁵, Malcolm Joyce⁵ (1. National Maritime Research Institute, 2. Japan Atomic Energy Agency, 3. Nagaoka University of Technology, 4. University of Manchester, 5. Lancaster University)

10:00 AM - 10:15 AM

[3A03] Measurement of neutron production double differential yields by 135 MeV proton on A150

*Yuta Shinohara¹, Tsuyoshi Kajimoto¹, Satoru Endo¹, Kenichi Tanaka¹, Hiroki Tanaka², Tsuyoshi Hamano³

(1. Hiroshima Univ., 2. Kyoto Univ., 3. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology)

10:15 AM - 10:30 AM

[3A04] Comparison of proton incident neutron yield up to 150 MeV by INCL model and ENDF/B-VII.1

*Taiki Mori¹, Kenichi Kimura¹, Nobuo Ikeda², Nobuhiro Shigyo² (1. Fujita, 2. Kyushu University)

10:30 AM - 10:45 AM

[3A05] Discussion on the standardization of shielding material

*Ken-ichi Kimura¹, Mikihiro Nakata², Koichi Okuno³, Yoshihiro Hirao⁴, Satoshi Ishikawa⁵, Yukio Sakamoto⁶ (1. Fujita Corporation, 2. MHI Nuclear Systems And

Solution Engineering Co., Ltd, 3. HAZAMA-Ando Corp., 4. National Maritime Research Institute, 5. ITOCHU Techno-Solutions Corporation, 6. ATOX Corp.)

10:45 AM - 11:00 AM

[3A06] Consideration of low-activation methods for concrete by neutron irradiation test and PHITS calculation (2)

*Seiichiro Tanaka¹, Koichi Okuno¹ (1. HAZAMA ANDO CORPORATION)

11:00 AM - 11:15 AM

[3A07] Development Status of Shielding Code using Discontinuous Galerkin Finite Element Method

*Kyohei Nishiyama¹, Masanori Tokiyoshi¹, Masahiro Taniguchi¹ (1. TAISEI CORPORATION)

11:15 AM - 11:30 AM

[3A08] Radiolysis of water containing ferrous and chloride ions

*Kuniki Hata¹, Tomonori Sato¹, Hiroyuki Inoue² (1. JAEA, 2. Osaka Prefecture University)

11:30 AM - 11:45 AM

Room B

Oral presentation | II. Radiation, Accelerator, Beam and Medical Technologies | 201-1 Nuclear Physics, Nuclear Data Measurement/Evaluation/Validation, Nuclear Reaction Technology

[3B01-03] Neutron Measurement

Chair: Shin-ichiro Meigo (JAEA)

10:00 AM - 10:50 AM Room B (A21 -A Building)

[3B01] Experimental verification of the relative n-p elastic scattering angular distribution at $E_n=45$ MeV

*Tetsuro Matsumoto¹, Akihiko Masuda¹, Hideki Harano¹, Satoshi Kurashima² (1. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology)

10:00 AM - 10:15 AM

[3B02] Preliminary Experiment for Temperature-dependent Thermal Neutron Spectrum in Solid Moderator

*Jaehong Lee¹, Tadafumi Sano¹, Jun-ichi Hori¹, Rei Kimura², Takayuki Sako², Akira Yamada², Jun Nishiyama³ (1. Institute for Integrated Radiation and Nuclear Science, Kyoto University, 2. Toshiba Energy Systems & Solutions, 3. Laboratory for Advanced Nuclear Energy, Institute of Innovative Research,

Tokyo Institute of Technology)

10:15 AM - 10:30 AM

[3B03] Measurement of prompt fission neutrons using multi-nucleon transfer reaction

*Kentarō Hirose¹, Katsuhisa Nishio¹, Hiroyuki Makii¹,
Riccardo Orlandi¹, Kazuaki Tsukada¹, Kun Ratha
Kean^{1,2}, Satoshi Chiba² (1. JAEA, 2. TIT)

10:30 AM - 10:45 AM

Oral presentation | II. Radiation, Accelerator, Beam and Medical
Technologies | 201-1 Nuclear Physics, Nuclear Data
Measurement/Evaluation/Validation, Nuclear Reaction Technology

[3B04-07] Charged Particle Reaction

Chair: Yukinobu Watanabe (Kyushu Univ.)

10:50 AM - 12:00 PM Room B (A21 -A Building)

[3B04] Measurement displacement cross-section of copper for 3-GeV protons

*Shin-ichiro Meigo¹, Hiroki Matsuda¹, Yosuke
Iwamoto¹, Makoto Yoshida², Shoichi Hasegawa¹,
Tatsushi Nakamoto², Fujio Maekawa¹, Hiroki Iwamoto¹,
Taku Ishida², Shunsuke Makimura² (1. J-PARC/JAEA,
2. J-PARC/KEK)

10:50 AM - 11:05 AM

[3B05] Measurement of nuclide production cross sections with 0.4 GeV – 3.0 GeV proton beams at J-PARC

*Hiroki Matsuda¹, Shin-ichiro Meigo¹, Fujio Maekawa¹,
Hiroki Iwamoto¹ (1. J-PARC/JAEA)

11:05 AM - 11:20 AM

[3B06] Development of low threshold secondary-particle detector and its application to 70 MeV proton-induced reactions

*Yuji Yamaguchi¹, Toshiya Sanami², Yusuke Uozumi¹
(1. Kyushu Univ., 2. KEK)

11:20 AM - 11:35 AM

[3B07] α -particle breakup at incident energy of several hundreds of MeV/u (2)

*Kazuhito Yoshida¹, Yuji Yamaguchi¹, Motoharu Fuji¹,
Toshiya Sanami², Naruhiro Matsufuji³, Yusuke Koba³,
Yusuke Uozumi¹ (1. Kyushu Univ., 2. High Energy
Accelerator Research Organization, 3. National
Institute of Radiological Sciences)

11:35 AM - 11:50 AM

Oral presentation | II. Radiation, Accelerator, Beam and Medical
Technologies | 201-1 Nuclear Physics, Nuclear Data
Measurement/Evaluation/Validation, Nuclear Reaction Technology

[3B08-11] High Energy Fission, Nuclear Data**Validation, Beta Source**

Chair: Nobuhiro Shigyo (Kyushu Univ.)

2:45 PM - 3:50 PM Room B (A21 -A Building)

[3B08] Unified description of the fission probability for the high-energy particle transport calculation

*Hiroki Iwamoto¹, Shin-ichiro Meigo¹ (1. J-PARC
Center, JAEA)

2:45 PM - 3:00 PM

[3B09] TENDL-2017 Benchmark Test with Iron Shielding Experiments at QST/TIARA

*Saerom Kwon¹, Chikara Konno², Masayuki Ohta¹,
Kentarō Ochiai¹, Satoshi Sato¹, Atsushi Kasugai¹ (1.
QST, 2. JAEA)

3:00 PM - 3:15 PM

[3B10] MATXS multigroup file problem due to NJOY unresolved resonance processing

*Chikara Konno¹, Saerom Kwon², Kenichi Tada¹ (1.
JAEA, 2. QST)

3:15 PM - 3:30 PM

[3B11] Output signal increase behavior of electrochemical voltaic device near low-energy large-quantity beta nuclides

*Kenji Ishibashi¹, Shotya Suda¹, Hiroshi Takada²,
Masahide Harada² (1. Kyushu Univ., 2. J-PARC)

3:30 PM - 3:45 PM

Room C

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 503-1
Reactor Chemistry, Radiation Chemistry, Corrosion, Water
Chemistry, Water Quality Control

[3C01-04] Chemistry of Cesium, Spallation Products

Chair: Kazushige Ishida (Hitachi)

9:30 AM - 10:35 AM Room C (B21 -B Building)

[3C01] Degradation by moisture absorbent of Cs compounds formed in LWR severe accident

*Shunichiro Nishioka¹, Kuniyoshi Nakajima¹, Eriko
Suzuki¹, Junpei Imoto¹, Masahiko Osaka¹ (1. JAEA)
9:30 AM - 9:45 AM

[3C02] Thermodynamic properties of silicon-cesium compounds at high temperature

*Rizky Dwi Septian¹, Yoshinao Kobayashi¹, Isamu Sato²
(1. Tokyo Institute of Technology, 2. Tokyo City
University)

9:45 AM - 10:00 AM

[3C03] Research on Physicochemical Composition of Spallation Products in Lead-Bismuth Eutectic in ADS

*Fujio Maekawa¹, Hiroki Matsuda¹, Shin-ichiro Meigo¹, Toshinobu Sasa¹, Shinya Miyahara², Yuji Arita², Naoya Odaïra² (1. JAEA, 2. Fukui Univ.)

10:00 AM - 10:15 AM

[3C04] Research on Physicochemical Composition of Spallation Products in Lead-Bismuth Eutectic in ADS

*SHINYA MIYAHARA¹, NAOYA ODAIRA¹, YUJI ARITA¹, TOSHINOBU SASA², FUJIO MAEKAWA², HIROKI MATSUDA², SHIN-ICHIRO MEIGO² (1. UNIVERSITY OF FUKUI, 2. JAPAN ATOMIC ENERGY AGENCY)

10:15 AM - 10:30 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 503-1
Reactor Chemistry, Radiation Chemistry, Corrosion, Water Chemistry, Water Quality Control

[3C05-09] Radiolysis 1

Chair: Ryuji Nagaishi (JAEA)

10:35 AM - 12:00 PM Room C (B21 -B Building)

[3C05] Development of Fuel Debris Canister

*Nodoka Miyamoto¹, Hideaki Uchiyama², Toshihiro Matsuoka³, Tomoya Iwashima⁴, Yuuichi Matsushita¹, Kazushige Ishida¹, Manabu Ueno¹ (1. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 2. International Research Institute for Nuclear Decommissioning, 3. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 4. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

10:35 AM - 10:50 AM

[3C06] Development of Fuel Debris Canister

*Kazushige Ishida¹, Hideaki Uchiyama⁴, Toshihiro Matsuoka², Tomoya Iwashima³, Nodoka Miyamoto¹, Yuuichi Matsushita¹, Manabu Ueno¹ (1. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 2. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 3. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, 4. International Research Institute for Nuclear Decommissioning)

10:50 AM - 11:05 AM

[3C07] Development of Fuel Debris Canister

*Yuuichi Matsushita¹, Hideaki Uchiyama², Toshihiro Matsuoka³, Tomoya Iwashima⁴, Nodoka Miyamoto¹, Kazushige Ishida¹, Manabu Ueno¹ (1. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 2. International Research Institute for Nuclear Decommissioning, 3. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 4. Toshiba Energy Systems

& Solutions Corporation)

11:05 AM - 11:20 AM

[3C08] Improvement of the Model for Evaluating the Corrosive Environment in a Nuclear Power Plant

*Yusuke Horayama¹, Takahiro Hara¹, Osamu Shibasaki¹, Seiji Yamamoto¹, Junichi Takagi¹ (1. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

11:20 AM - 11:35 AM

[3C09] Improvement of the Model for Evaluating the Corrosive Environment in a Nuclear Power Plant

*Takahiro Hara¹, Yusuke Horayama¹, Osamu Shibasaki¹, Seiji Yamamoto¹, Junichi Takagi¹ (1. TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS)

11:35 AM - 11:50 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 503-1
Reactor Chemistry, Radiation Chemistry, Corrosion, Water Chemistry, Water Quality Control

[3C10-13] Radiolysis 2, Corrosion Chemistry

Chair: SHINYA MIYAHARA (Univ. of Fukui)

2:45 PM - 3:50 PM Room C (B21 -B Building)

[3C10] Study on formation process of nanoparticles in organics-free platinum aqueous solution by pulse radiolysis and gamma radiolysis methods

*Miou Kariya¹, Yusa Muroya¹, Kazushige Ishida², Yoichi Wada², Tsuyoshi Ito², Nobuyuki Ota³, Takahiro Kozawa¹ (1. ISIR, Osaka Univ., 2. Res. Develop. Gr., Hitachi, Ltd., 3. Hitachi-GE Nucl. Energy, Ltd.)

2:45 PM - 3:00 PM

[3C11] Estimation of Dependence of OH Scavenging by Halide Ions in Seawater Systems on Salt Concentrations

*Ryuji Nagaishi^{1,2}, Ryo Kuwano¹, Takafumi Kondoh², Masao Gohdo², Yoichi Yoshida² (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Osaka University)

3:00 PM - 3:15 PM

[3C12] Effect of crevice geometry on corrosion environment within crevice of stainless steel in high temperature water

*Yasutaka Soma¹, Fumiyoshi Ueno¹, Hiromitsu Inagaki² (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Chubu Electric Power Company)

3:15 PM - 3:30 PM

[3C13] Corrosion Property of PCV Equivalent Material under Simulated Severe Accident Condition Containing Iodine Gas

*Hiroko Nakano¹, Tomoaki Takeuchi¹, Noriaki Hirora¹,

Kunihiro Tsuchiya¹ (1. JAEA)

3:30 PM - 3:45 PM

Room E

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 501-1
Basic Properties

[3E01-07] MA-Zr Hydride

Chair:Naoyuki Hashimoto(Hokkaido Univ.)

9:30 AM - 11:25 AM Room E (A34 -A Building)

[3E01] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes
Kenji Konashi¹, *Mutsumi Hirai², Hiroaki Muta³, Ken Kurosaki³ (1. Tohoku Univ., 2. NFD, 3. Osaka Univ.)
9:30 AM - 9:45 AM

[3E02] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes
*Atsushi Ohuchi¹, Fumiki Mizusako¹, Mutsumi Hirai¹, Kenji Konashi², Hiroaki Muta³, Ken Kurosaki³ (1. NFD, 2. Tohoku Univ., 3. Osaka Univ.)
9:45 AM - 10:00 AM

[3E03] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes
*Kenji Konashi¹, Tadao Yato¹, Mutsumi Hirai², Atsushi Outi², Hiroaki Muta³, Ken Kurosaki³ (1. Tohoku University, 2. NFD, 3. Osaka University)
10:00 AM - 10:15 AM

[3E04] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes
*Kiyosuke Nakayama¹, Hiroaki Muta¹, Yuji Ohishi¹, Ken Kurosaki¹, Mutsumi Hirai², Kenji Konashi³ (1. Osaka University, 2. Nippon Nuclear Fuel Development Co., LTD, 3. Tohoku University)
10:15 AM - 10:30 AM

[3E05] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes
*Koki Hibi¹, Kazuo Ikeda², Kunihiro Itoh², Kenji Konashi³ (1. MFBR, 2. NDC, 3. Tohoku Univ.)
10:30 AM - 10:45 AM

[3E06] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes
*Daisuke MORIGUCHI¹, Kazuo IKEDA¹, Kunihiro ITOH¹, Koki HIBI², Kenji KONASHI³ (1. NDC, 2. MFBR, 3. Tohoku Univ.)
10:45 AM - 11:00 AM

[3E07] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

*Kunihiro Itoh¹, Satoru Mukai¹, Kazuo Ikeda¹, Koki Hibi², Kenji Konashi³ (1. NDC, 2. MFBR, 3. Tohoku Univ.)
11:00 AM - 11:15 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 501-1
Basic Properties

[3E08-09] FP Behavior 1

Chair:Mutsumi Hirai(NFD)

11:25 AM - 12:00 PM Room E (A34 -A Building)

[3E08] Measurement of ruthenium activity in ruthenium-palladium-rhodium alloys
*Jiazhan Liu¹, Naoya Miyahara¹, Shuhei Miwa¹, Masahide Takano¹, Masahiko Osaka¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)
11:25 AM - 11:40 AM

[3E09] Distribution measurement at microlevel of Cs chemisorbed compounds onto stainless steel under LWR severe accident
*Eriko Suzuki¹, Hiroaki Ogawa¹, Kunihiro Nakajima¹, Shunichiro Nishioka¹, Masahiko Osaka¹, Shinichiro Yamashita¹, Ryoko Kurishiba², Takashi Endo², Shigehito Isobe², Naoyuki Hashimoto² (1. JAEA, 2. Hokkaido Univ.)
11:40 AM - 11:55 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 501-1
Basic Properties

[3E10-12] FP Behavior 2

Chair:Kenji Konashi(Tohoku Univ.)

2:45 PM - 3:35 PM Room E (A34 -A Building)

[3E10] Local structure analysis of Cs and I dissolved in molten alkali halide salts by molecular dynamics calculations
*Yuma Sekiguchi¹, Koichi Uozumi², Katsuyuki Kawamura³, Takayuki Terai¹ (1. UTokyo, 2. CRIEPI, 3. Titech)
2:45 PM - 3:00 PM

[3E11] Comparative study of Cs silicates properties between DFT calculation and experimental data
*Faoulat Miradji¹, Eriko Suzuki¹, Shunichiro Nishioka¹, Chikashi Suzuki¹, Kunihiro Nakajima¹, Thi-Mai-Dung Do², Masahiko Osaka¹, Yuji Ohishi³, Hiroaki Muta³ (1. JAEA, 2. Nagaoka Univ., 3. Osaka Univ.)
3:00 PM - 3:15 PM

[3E12] Chemical interaction between Sr compounds and Zircaloy

*Afiqa Mohamad^{1,2}, Kuniyoshi Nakajima¹, Shunichiro Nishioka¹, Shuhei Miwa¹, Masahiko Osaka¹ (1. JAEA, 2. Osaka University)
3:15 PM - 3:30 PM

Room F

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-3
Decommissioning Technology of Nuclear Facilities

[3F01-04] Standard Related to Decommissioning Plan

Chair:Haga Kazuko(Taiheiyō Consultant)
9:30 AM - 10:35 AM Room F (A36 -A Building)

[3F01] Developing safety standard for decommissioning

*Ken-ichi Tanaka¹, Seiichi Kudo², Takehiro Iwata³, Muneyuki Nakada⁴ (1. The Institute of Applied Energy, 2. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd, 3. The Japan Atomic Power Company, 4. Hitachi-GE nuclear energy,Ltd.)
9:30 AM - 9:45 AM

[3F02] Developing safety standard for decommissioning

*Seiichi Kudo Kudo¹, Takehiro Iwata², Muneyuki Nakada³, Ken-ichi Tanaka⁴ (1. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd, 2. The Japan Atomic Power Company, 3. Hitachi-GE nuclear energy,Ltd., 4. The Institute of Applied Energy)
9:45 AM - 10:00 AM

[3F03] Developing safety standard for decommissioning

*Takehiro Iwata¹, Muneyuki Nakada², Ken-ichi Tanaka³, Seiichi Kudo⁴ (1. The Japan Atomic Power Company, 2. Hitachi-GE nuclear energy,Ltd., 3. The Institute of Applied Energy, 4. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd)
10:00 AM - 10:15 AM

[3F04] Developing safety standard for decommissioning

Ken-ichi Tanaka², Seiichi Kudo³, Takehiro Iwata⁴, *Muneyuki Nakada¹ (1. Hitachi-GE nuclear energy,Ltd., 2. The Institute of Applied Energy, 3. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd, 4. The Japan Atomic Power Company)
10:15 AM - 10:30 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-3
Decommissioning Technology of Nuclear Facilities

[3F05-09] Dismantling and Decontamination Technology 2

Chair:Eisuke John Minehara(LDD)
10:35 AM - 12:00 PM Room F (A36 -A Building)

[3F05] Evaluation of the Cutting and Dust Generation of Simulant Material of Reactor Pressure Vessel by 30 kW Fiber LASER

*Haruhiko Kadowaki¹, Ryoya Ishigami¹, Goro Soejima², Hiroki Iwai², Yasuyuki Nakamura² (1. WERC, 2. JAEA)

10:35 AM - 10:50 AM

[3F06] Evaluation of leaching behavior of Cs from contaminated concrete.

*Haga Kazuko¹, Tsuneki Ichikawa², Kazuo Yamada³ (1. Taiheiyō Consultant Co., Ltd., 2. Hokkaido univ., 3. National Industrial For Environmental Studies)
10:50 AM - 11:05 AM

[3F07] A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride

*Takuya Nakayama¹, Mitsuo Nomura¹, Yutaka Mita¹, Noritake Sugitsue¹, Hitoshi Yonekawa², Misako Bunbai², Yumi Yaita³, Eiichi Murata³, Katsumi Hosaka³ (1. JAEA, 2. JNFL, 3. Toshiba Energy Systems &Solutions Corporation)
11:05 AM - 11:20 AM

[3F08] A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride

*Mita Yutaka¹, Mitsuo Nomura¹, Takuya Nakayama¹, Noritake Sugitsue¹, Hitosh Yonekawa², Misako Bunbai², Yumi Yaita³, Eiichi Murata³, Katsumi Hosaka³ (1. JAEA, 2. JNFL, 3. Toshiba Energy Systems &Solutions Corporation)
11:20 AM - 11:35 AM

[3F09] A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride

Takuya Nakayama¹, Mitsuo Nomura¹, Yutaka Mita¹, Noritake Sugitsue¹, Hitoshi Yonekawa², Misako Bunbai², *Yumi Yaita³, Eiichi Murata³, Katsumi Hosaka³ (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Japan Nuclear Fuel Limited, 3. Toshiba Energy Systems &Solutions Corporation)
11:35 AM - 11:50 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-3
Decommissioning Technology of Nuclear Facilities

[3F10-12] Dismantling and Decontamination Technology 3

Chair:Ken-Ichi Tanaka(IAE)
2:45 PM - 3:35 PM Room F (A36 -A Building)

[3F10] Development of Practical Realization for Laser-

Gouging Decontamination Method

*Yuki Hashikawa¹, Shoya Honda², Takehisa Okuda²,
Takashi Nakano², Yasutoshi Ueda², Kazuhiro Yoshida²
(1. NUSEC, 2. MHI)

2:45 PM - 3:00 PM

[3F11] Simplified Designs and their Consignment
Production of the Fully-automated Laser
Decontamination Device

*Eisuke John Minehara¹, Hisashi Imai², Atsuo Yamada²
(1. LDD Corporation, 2. HAZAMA ANDO
CORPORATION)

3:00 PM - 3:15 PM

[3F12] Simulated decontamination on non-RI field using
motion capture technique

*Ryuichiro Yamagishi¹, Naotoshi Kuwamuro¹ (1. The
Wakasa Wan Energy Research Center)

3:15 PM - 3:30 PM

Room G

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-1
Radioactive Waste Management

[3G01-04] Radioactive Liquid Waste Treatment 1

Chair:Kazuyuki Takase(Nagaoka Univ. of Tech.)

9:45 AM - 10:50 AM Room G (A37 -A Building)

[3G01] STRAD project for treatment of radioactive
liquid waste

*Sou Watanabe¹, Yoichi Arai¹, Haruka Aihara¹,
Hiromichi Ogi¹, Atsuhiko Shibata¹, Kazunori Nomura¹
(1. Japan Atomic Energy Agency)

9:45 AM - 10:00 AM

[3G02] Ammonium separation and decomposition for
radioactive liquid waste treatment

*Haruka Aihara¹, Sou Watanabe¹, Kazunori Nomura¹,
Yuichi Kamiya² (1. Japan Atomic Energy Agency, 2.
Hokkaido University)

10:00 AM - 10:15 AM

[3G03] Ammonium separation and decomposition for
radioactive liquid waste treatment

*Noriko Asanuma¹, Riku Miyano¹, Tomu Shimizu¹,
Haruka Aihara², Sou Watanabe², Kazunori Nomura²
(1. Tokai University, 2. Japan Atomic Energy
Agency)

10:15 AM - 10:30 AM

[3G04] Ammonium separation and decomposition for
radioactive liquid waste treatment

*Haruaki Matsuura¹, Ami Kobayashi¹, Masahide

Miyoshi¹, Haruka Aihara², Sou Watanabe², Kazunori
Nomura² (1. Tokyo City University, 2. JAEA)

10:30 AM - 10:45 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-1
Radioactive Waste Management

[3G05-08] Radioactive Liquid Waste Treatment 2

Chair:Takamitsu Ishidera(JAEA)

10:50 AM - 12:00 PM Room G (A37 -A Building)

[3G05] Development of treatment technology for spent
solvent generated from fuel reprocessing
process

*Yoichi Arai^{1,2}, Sou Watanabe¹, Toshio Kubota², Arai
Tsuyoshi³, Seko Noriaki⁴, Kazunori Nomura¹ (1. Japan
Atomic Energy Agency, 2. Ibaraki University, 3.
Shibaura Institute of Technology, 4. National
Institutes for Quantum and Radiological Science and
Technology)

10:50 AM - 11:05 AM

[3G06] Development of treatment technology for spent
solvent generated from fuel reprocessing
process

*Fumiya Nakamura¹, Tsuyoshi Arai², Yoichi Arai⁴, Sou
Watanabe⁴, Kazunori Nomura⁴, Noriaki Seko³, Hiroyuki
Hushina³ (1. Shibaura Institute of Technology
Graduate school, 2. Shibaura Institute of Technology,
3. QST, 4. JAEA)

11:05 AM - 11:20 AM

[3G07] Development of treatment technology for spent
solvent generated from fuel reprocessing
process

*Masaki Yasuda¹, Tsuyoshi Arai², Yoichi Arai³, Sou
Watanabe³, Kazunori Nomura³ (1. Shibaura Institute
of Technology of Graduate school, 2. Shibaura
Institute of Technology, 3. Japan Atomic Energy
Agency)

11:20 AM - 11:35 AM

[3G08] Waste pertinence characteristics judgment of
the spent nuclear fuel

*shingo itonaga¹ (1. Individual)

11:35 AM - 11:50 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-1
Radioactive Waste Management

[3G09-13] Geopolymer Solidification

Chair:Sou Watanabe(JAEA)

2:45 PM - 4:10 PM Room G (A37 -A Building)

[3G09] Basic Study on Reduction of Hydrogen

Concentration for Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

*Isamu Kudo¹, Shogo Taira¹, Keisuke Tanizawa¹, Taro Utsumi², Gaku Takase², Yoshihisa Hiraki², Hisayuki Suematsu², Kazuyuki Takase² (1. ADVAN ENG. co., Ltd., 2. Nagaoka University of Technology)

2:45 PM - 3:00 PM

[3G10] Basic Study on Reduction of Hydrogen

Concentration for Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

*Kazuyuki Takase¹, Yoshihisa Hiraki¹, Gaku Takase¹, Isamu Kudo², Shogo Taira², Keisuke Tanizawa² (1. Nagaoka University of Technology, 2. ADVAN ENG.Co.,Ltd)

3:00 PM - 3:15 PM

[3G11] Basic Study on Reduction of Hydrogen

Concentration for Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

*Taro Utsumi¹, Isamu Kudo², Tadachika Nakayama¹, Tsuneo Suzuki¹, Hisayuki Suematsu¹ (1. Nagaoka University of Technology, 2. ADVAN ENG.co.,Ltd)

3:15 PM - 3:30 PM

[3G12] Novel solidification method for secondary

waste generated from the contaminated water treatment by using sodium aluminate and silica.

*Nobutake Horiuchi¹, Hisao Satoh¹, Ryuichi Komatsu², Yuki Kimura³, Harutoshi Asakawa² (1. Mitubishi Materials, 2. Yamaguchi University, 3. Hokkaido University)

3:30 PM - 3:45 PM

[3G13] Optimization of the composition of geopolymer for cesium immobilization

*Tsuneki Ichikawa¹, Kazuo Yamada², Sadayuki Watanabe³, Kazuko Haga⁴, Masahiro Osako² (1. Hokkaido University & National Institute for Environmental Studies, 2. National Institute for Environmental Studies, 3. Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute, 4. Taiheiyō Consultant Co. Ltd.)

3:45 PM - 4:00 PM

Room H

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 305-1
Computational Science and Engineering

[3H01-05] Accident Analysis

Chair: Susumu Yamashita (JAEA)

9:30 AM - 10:50 AM Room H (B32 -B Building)

[3H01] Evaluation of RCIC operation condition under beyond design basis by experiment and analysis

*Masao Chaki¹, Nobuyoshi Tsuzuki¹ (1. IAE)

9:30 AM - 9:45 AM

[3H02] Evaluation of RCIC operation condition under beyond design basis by experiment and analysis

*Yoshihiro Morita¹, Chiaki Kino¹, Masao Chaki¹ (1. The Institute of Applied Energy)

9:45 AM - 10:00 AM

[3H03] Development of Severe Accident Analysis Code SAMPSON

*Naotoshi Tominaga^{1,2}, Richard Finger^{1,3}, Masao Chaki¹ (1. The Institute of Applied Energy, 2. Currently Advancesoft, 3. Currently Goldman Sachs Japan)

10:00 AM - 10:15 AM

[3H04] Analysis of MCCI phenomena by MELCOR and SAMPSON

*Masashi Himi¹, Hidetoshi Morita¹, Koetsu Ito¹, Yoshihiro Ide¹, Koichi Nakamura² (1. Advancesoft co., 2. CRIEPI)

10:15 AM - 10:30 AM

[3H05] Application of Surrogate Models for Statistical Safety Evaluation

*Ikuro Kinoshita¹ (1. INSS)

10:30 AM - 10:45 AM

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 305-1
Computational Science and Engineering

[3H06-09] Microscopic Analysis

Chair: Willem Van Rooijen (Univ. of Fukui)

10:50 AM - 12:00 PM Room H (B32 -B Building)

[3H06] MD simulations to evaluate effects of stacking fault energies on defect formation process in crystalline materials under neutron irradiation

*Akihide Kawamitsu¹, Sho Hayakawa¹, Taira Okita², Mitsuhiro Itakura³ (1. School of Engineering, the University of Tokyo, 2. Research into Artifacts, Center for Engineering, the University of Tokyo, 3. Japan Atomic Energy Agency)

10:50 AM - 11:05 AM

[3H07] On-the-fly kinetic Monte Carlo simulations for evaluating the behavior of irradiation-induced defects in face-centered cubic metals

Sho Hayakawa², *Kyosuke Shibasaki¹, Taira Okita³, Mitsuhiro Itakura⁴, Haixuan Xu⁵, Yuri N. Osetsky⁶ (1.

Faculty of Engineering, The Univ. of Tokyo, 2. School of Engineering, The Univ. of Tokyo, 3. RACE, The Univ. of Tokyo, 4. JAEA-CCSE, 5. The Univ. of Tennessee, 6. ORNL)

11:05 AM - 11:20 AM

- [3H08] Influence of stacking fault energies on the interaction between a void and dislocation evaluated by MD simulations (4)

Kohei Doihara², *Taira Okita¹, Mitsuhiro Itakura³ (1. Research into Artifacts, Center for Engineering, the University of Tokyo, 2. School of Engineering, the University of Tokyo, 3. Japan Atomic Energy Agency)

11:20 AM - 11:35 AM

- [3H09] High precision calculation of heavy-ion collisions based on the spectral method II
*Yoritaka Iwata¹, Yasuhiro Takei², Tianshu Chu³, Biheng Li⁴ (1. Tokyo Institute of Technology, 2. Mizuho Information and Research Institute, 3. Chiba University, 4. Shibaura Institute of Technology)

11:35 AM - 11:50 AM

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 305-1
Computational Science and Engineering

[3H10-13] Fuel and Reactor Analysis

Chair:Takeshi Mitsuyasu(HGNE)

2:45 PM - 3:50 PM Room H (B32 -B Building)

- [3H10] Study on Fuel Loading Pattern Intuitive

Generation Method by using Deep Learning

*kazuki ishitani¹ (1. Nuclear Engineering and Services Company)

2:45 PM - 3:00 PM

- [3H11] First-principles Calculations of Non-collinear Paramagnetic States in Uranium Dioxide and Gamma Iron

*Mitsuhiro Itakura¹, Taira Okita², Hiroki Nakamura¹ (1. JAEA, 2. Univ. Tokyo)

3:00 PM - 3:15 PM

- [3H12] Investigation of neutron transport calculation using Iso-Geometric (IGA) method

*Riho Horita¹, W.F.G. van Rooijen² (1. Univ. of Fukui, 2. Research Institute of Nuclear Engineering)

3:15 PM - 3:30 PM

- [3H13] Investigation of neutron transport calculation using Iso-Geometric (IGA) method

*Van Rooijen Willem¹, Riho Horita² (1. Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui, 2. University of Fukui)

3:30 PM - 3:45 PM

Room I

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 304-1 Thermal Hydraulics, Energy Conversion, Energy Transfer, Energy Storage

[3I01-05] Fukushima Daiichi Accident 1

Chair:Kiyofumi Moriyama(MasakiTech)

9:30 AM - 10:45 AM Room I (B33 -B Building)

- [3I01] Assessment of Core Status of TEPCO's

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Masataka Hidaka¹, Tadashi Fujii¹, Takeshi Sakai¹ (1. IRID/Hitachi-GE)

9:30 AM - 9:45 AM

- [3I02] Assessment of Core Status of TEPCO's

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Takeshi Honda¹, Seiichi Dono¹, Masato Mizokami¹, Daisuke Yamauchi¹, Shinya Mizokami¹ (1. TEPCO HD)

9:45 AM - 10:00 AM

- [3I03] Assessment of Core Status of TEPCO's

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Ikken Sato^{1,5}, Shinji Yoshikawa^{5,1}, Xin Li^{1,5}, Takuya Yamashita^{1,5}, Akifumi Yamaji³, Marco Pellegrini², Yoshihiro Kojima^{4,5} (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Institute for Applied Energy, 3. Waseda University, 4. Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation, 5. IRID)

10:00 AM - 10:15 AM

- [3I04] Assessment of Core Status of TEPCO's

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Hiroyuki Suzuki¹, Asao Nishikawa¹, Chiaki Kino¹, Masao Chaki¹ (1. IAE)

10:15 AM - 10:30 AM

- [3I05] Assessment of Core Status of TEPCO's

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Chiaki Kino¹, Itsuo Yoshioka¹, Masao Chaki¹ (1. IAE)

10:30 AM - 10:45 AM

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 304-1 Thermal Hydraulics, Energy Conversion, Energy Transfer, Energy Storage

[3I06-10] Fukushima Daiichi Accident 2

Chair:Koji Okamoto(Univ. of Tokyo)

10:45 AM - 12:00 PM Room I (B33 -B Building)

- [3I06] Assessment of Core Status of TEPCO's

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Marco Pellegrini¹, Chiaki Kino¹, Masao Chaki¹ (1. The Institute of Applied Energy)

10:45 AM - 11:00 AM

- [3107] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants
 *Shinya Mizokami¹, Takeshi Honda¹, Kenichiro Nozaki², Takeshi Sakai³, Takuya Yamashita⁴, Marco Pellegrini⁵, Hiroyuki Suzuki⁵ (1. Tokyo Electric Power Company Holdings, 2. Tepsys Corp., 3. Hitachi-GE Nuclear Energy, 4. JAEA, 5. IAE)

11:00 AM - 11:15 AM

- [3108] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants
 *Takeshi Sakai^{1,6}, Shinya Mizokami^{2,4,6}, Takeshi Honda², Kenichiro Nozaki^{3,2}, Takuya Yamashita^{4,6}, Marco Pellegrini⁵, Hiroyuki Suzuki⁵ (1. Hitachi-GE, 2. TEPCO HD, 3. TEPsys, 4. JAEA, 5. IAE, 6. IRID)

11:15 AM - 11:30 AM

- [3109] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants
 *Takuya Yamashita^{1,6}, Takeshi Honda², Shinya Mizokami^{2,1,6}, Kenichiro Nozaki^{3,2}, Hiroyuki Suzuki⁴, Marco Pellegrini⁴, Sakai Takeshi^{5,6} (1. JAEA, 2. TEPCO, 3. TEPsys, 4. IAE, 5. Hitachi-GE, 6. IRID)

11:30 AM - 11:45 AM

- [3110] Refinement of radioactivity inventory in the Fukushima Daiichi NPP used by CBZ code system
 *Akinori Ishii¹, Go Chiba¹ (1. Hokkaido University)

11:45 AM - 12:00 PM

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 304-1 Thermal Hydraulics, Energy Conversion, Energy Transfer, Energy Storage

[3111-16] Emergent Equipment

Chair:Hiroyuki Yoshida(JAEA)

2:45 PM - 4:25 PM Room I (B33 -B Building)

- [3111] Thermal-hydraulics characteristics of the flat core-catcher for existing plants(2)

*Yoichi Onitsuka¹, Chikako Iwaki¹, Daiki Takeyama¹, Mika Tahara¹ (1. TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION)

2:45 PM - 3:00 PM

- [3112] Development of Leak Detector for Canister (Part3)

*Hirofumi Takeda¹, Kohei Shimaike² (1. CRIEPI, 2. Siemens)

3:00 PM - 3:15 PM

- [3113] Risk Based Strategies for Inspection and Maintenance of Nuclear Power Plants

*Masayoshi KOJIMA¹, Hiroshige KIKURA¹, Hideharu

TAKAHASHI¹, Hidetoshi OKADA², Shunsuke UCHIDA²

(1. Tokyo Institute of Technology, 2. The Institute of Applied Energy)

3:15 PM - 3:30 PM

- [3114] Risk Based Strategies for Inspection and Maintenance of Nuclear Power Plants

*Hide Okada¹, Shunsuke Uchida¹, Hideharu Takahashi², Hiroshige Kikura² (1. The Institute of Applied Energy, 2. Tokyo Institute of Technology)

3:30 PM - 3:45 PM

- [3115] Evaluation of cooling capability of isolation condenser under accident conditions

*Yasunori Yamamoto¹, Masayoshi Mori¹ (1. Hokkaido University)

3:45 PM - 4:00 PM

- [3116] Evaluation of cooling capability of isolation condenser under accident conditions

*Masayoshi Mori¹, Yasunori Yamamoto¹ (1. Hokkaido University)

4:00 PM - 4:15 PM

Room J

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 504-3 Fuel Reprocessing

[3J01-02] Treatment of Radioactive Waste at Tokai Reprocessing Plant

Chair:Masatoshi Iizuka(CRIEPI)

10:00 AM - 10:35 AM Room J (A41 -A Building)

- [3J01] Development of Treatment for Low Radioactive Effluent in Tokai Reprocessing Plant

*Ryotatsu Matsushima¹, Fuminori Sato¹, Yasuo Saito¹, Daiki Atarashi² (1. JAEA, 2. Shimane University)

10:00 AM - 10:15 AM

- [3J02] Development of Treatment for Low Radioactive Effluent in Tokai Reprocessing Plant

*FUMINORI SATO¹, RYOTATSU MATSUSHIMA¹, YOSHIYUKI ITO¹, YASUO SAITO¹ (1. JAEA)

10:15 AM - 10:30 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 504-3 Fuel Reprocessing

[3J03-07] Improvement of Safety at Reprocessing Plant

Chair:TSUYOSHI MURAKAMI(CRIEPI)

10:35 AM - 12:00 PM Room J (A41 -A Building)

- [3J03] Studies on the palladium effect in high-level

liquid waste

*Yoshikazu Tamauchi¹, Masanao Nakano¹, Naoya Sakagami¹, Nobuyuki Arai¹, Naoki Ogawa², Shuji Fujii², Yousuke Mukai², Taisuke Tsukamoto², Yuuki Maebashi², Yousuke Katsumura³ (1. Japan Nuclear Fuel Limited, 2. Mitsubishi Heavy Industries, 3. Japan Radioisotope Association)

10:35 AM - 10:50 AM

[3J04] Studies on the palladium effect in high-level liquid waste

*Yoshitaka Saito¹, Yoshikazu Tamauchi¹, Masanao Nakano¹, Nobuyuki Arai¹, Naoki Ogawa², Shuji Fujii², Yousuke Mukai², Taisuke Tsukamoto², Yuuki Maebashi², Yousuke Katsumura³ (1. Japan Nuclear Fuel Limited, 2. Mitsubishi Heavy Industries, 3. Japan Radioisotope Association)

10:50 AM - 11:05 AM

[3J05] Development of the mobile hydrogen concentration meter at the reprocessing plant

*Yuki Akamatsu¹, Kohei Ootake¹, Naoya Sakagami¹, Masanao Nakano¹, Yoshikazu Tamauchi¹, Nobuyuki Arai¹, Hiroshi Murakami² (1. JAPAN NUCLEAR FUEL LIMITED, 2. KOBELCO RESEARCH INSTITUTE)

11:05 AM - 11:20 AM

[3J06] Development of the Mobile Hydrogen Concentration Meter at the Reprocessing Plant

*masanao nakano¹, Wataru Nakamura¹, Sakagami Naoya¹, Yuuki Oota¹, Yoshikazu Tamauchi¹, Nobuyuki Arai¹ (1. JNFL)

11:20 AM - 11:35 AM

[3J07] Study on ruthenium volatilization during evaporation and dryness of nitrate solution

*Tetsuya Kato¹, Tsuyoshi Usami¹, Takeshi Tsukada¹ (1. CRIEPI)

11:35 AM - 11:50 AM

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 504-2 Nuclear Chemistry, Radiochemistry, Analytical Chemistry, Chemistry of Actinide Elements

[3J08-13] Analysis and Separation

Chair:Masanobu Nogami(Kindai Univ.)

2:45 PM - 4:25 PM Room J (A41 -A Building)

[3J08] Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

*Hironori Ohba^{1,2}, Katsuaki Akaoka¹, Ikuo Wakaida¹, Atsushi Ohuchi³, Fumiki Mizusako³, Yoshinori Etoh³, Tadahiko Torimaru³ (1. JAEA, 2. QST, 3. NFD)

2:45 PM - 3:00 PM

[3J09] Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

*Katsuaki Akaoka¹, Hironori Ohba^{1,2}, Ikuo Wakaida¹, Atsushi Ohuchi³, Fumiki Mizusako³, Yoshinori Etoh³, Tadahiko Torimaru³ (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 3. Nippon Nuclear Fuel Development Co.,Ltd.)

3:00 PM - 3:15 PM

[3J10] Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

*Koji Tamura^{1,2}, Hironori Ohba^{1,2}, Morihisa Saeki^{1,2}, Tomitsugu Taguchi¹, Hwan Hong Lim³, Takunori Taira³, Ikuo Wakaida² (1. QST, 2. JAEA, 3. NINS)

3:15 PM - 3:30 PM

[3J11] Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

*Masabumi Miyabe¹, Masaki Oba¹, Katsuaki Akaoka¹, Ikuo Wakaida¹ (1. JAEA)

3:30 PM - 3:45 PM

[3J12] Spectroscopy of hyperfine structure of metal atom in glow discharge plasma cell

*Daisuke Ishikawa¹, Yuta Yamamoto¹, Yoshihiro Iwata¹, Shuichi Hasegawa¹ (1. Univ of Tokyo)

3:45 PM - 4:00 PM

[3J13] Mutual separation of Ln and An by multi-stage extraction using DOODA-DGA extraction system

*Yuji Sasaki¹, Masahiko Matsumiya² (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Yokohama National University)

4:00 PM - 4:15 PM

Room K

Oral presentation | VII. Health Physics and Environmental Science | Health Physics and Environmental Science

[3K01-04] Dosimetry 1

Chair:Michiya Sasaki(CRIEPI)

9:30 AM - 10:35 AM Room K (B41 -B Building)

[3K01] Study of dose evaluation technology using PVA-KI gel dosimeter

*Ryu Shibaoka¹, Yutaro Aoki¹, Hirotaka Ino¹, Glenn Harvel², Toshiharu Sakura³, Takeyoshi Sunagawa¹ (1. Fukui University of Technology, 2. University of Ontario institute of Technology, 3. Nuclear Technology Inc.)

9:30 AM - 9:45 AM

[3K02] Advancement of airborne radiation

measurement technology

*KOTARO OCHI¹, Alex Malins², Mutsushi Ishida³,
Tsutomu Yamada⁴, Takamasa Nakasone⁴, Yukihsa
Sanada¹ (1. JAEA Fukushima Environmental Safety
Center, 2. JAEA Center for Computational Science &e-
System, 3. NESI Inc., 4. JREC Ltd.)

9:45 AM - 10:00 AM

[3K03] Advancement of airborne radiation

measurement technology

*Alex Malins¹, Kotaro Ochi², Takamasa Nakasone²,
Tsutomu Yamada², Masahiko Machida¹, Hiroshi
Kurikami^{1,2}, Kimiaki Saito^{1,2}, Yukihsa Sanada² (1.
Center for Computational Science &e-Systems, JAEA,
2. Fukushima Environmental Safety Centre, JAEA)

10:00 AM - 10:15 AM

**[3K04] Total reflection X-ray fluorescence analysis of
uranium extracted from a model drainage water
made by immersing of demolition waste in sea
water**

*Tsugufumi Matsuyama^{1,2}, Yukie Izumoto¹, Kota Ishii²,
Fumiaki Kan², Yasuhiro Sakai², Hiroshi Yoshii¹ (1.
National Institute of Quantum and Radiological
Science and Technology, 2. Toho.Univ.)

10:15 AM - 10:30 AM

Oral presentation | VII. Health Physics and Environmental Science |
Health Physics and Environmental Science

[3K05-09] Dosimetry 2

Chair:Hiroaki Terada(JAEA)

10:35 AM - 12:00 PM Room K (B41 -B Building)

**[3K05] Rapid Analysis Method of Radioactive Strontium
in Contaminated Water for the Arrangement of
a Nuclear Emergency**

*Toshiharu Terasawa¹, Koutaro Seki¹, Hisashi Goto¹,
Masaki Uesugi², Akihiko Yokoyama² (1. Tokyo Power
Technology Ltd., 2. Kanazawa University)

10:35 AM - 10:50 AM

**[3K06] Development of a Peltier Type Cloud Chamber
with Large View Area**

*Takehiro Toda¹, Mahamudul Hasan², Yu Igarashi²,
Estiner Katengeza², Takeshi Iimoto² (1. RADO
co.,Ltd., 2. The University of Tokyo)

10:50 AM - 11:05 AM

**[3K07] Basic study on the effects of radon water on
skin**

*TSUYOSHI ISHIDA¹, Akihiro Sakoda², Takahiro

Kataoka¹, Norie Kanzaki², Hiroshi Tanaka², Yusuke
Kobashi¹, Yuto Yunoki¹, Yu Ishimori³, Humihiro
Mitunobu⁴, Kiyonori Yamaoka¹ (1. Grad. Sch. Health
Sci., Okayama Univ., 2. JAEA, Ningyo-Toge, 3. JAEA,
Monju, 4. Grad. Sch. Medicine Dentistry
Pharmaceutical Sci., Okayama Univ.)

11:05 AM - 11:20 AM

**[3K08] Daily variation of radiation dose at the high
background radiation area in Indonesia**

*Michiya Sasaki¹, Ryohei Yamada^{2,3}, Naofumi Akata^{4,5},
Shinji Tokonami², Masahiro Hosoda², Kazuki Iwaoka²,
Chanis Pornnumpa^{2,6}, Hiromi Kudo², Kumar Sahoo⁷,
Dadong Iskandar⁸ (1. CRIEPI, 2. Hirosaki Univ., 3.
JAEA, 4. NIFS, 5. SOKENDAI, 6. Kasetsart Univ., 7.
QST-NIRS, 8. BATAN)

11:20 AM - 11:35 AM

**[3K09] Increase event of air dose rate with
thundercloud**

*Shunsuke Iimura¹, Jin Sayama¹, Kazunori Inomata¹,
Masashi Nagawa¹, Sumito Komiyama¹ (1. Tokyo
Electric Power Company Holdings,Inc.)

11:35 AM - 11:50 AM

Oral presentation | VII. Health Physics and Environmental Science |
Health Physics and Environmental Science

[3K10-15] Uranium Mine

Chair:Masahiko Machida(JAEA)

2:45 PM - 4:25 PM Room K (B41 -B Building)

**[3K10] New environmental research program in Ningyo-
toge area**

*Kazuhiko Sato¹, Toshio Nakagiri¹, Naoto Yagi¹ (1.
Japan Atomic Energy Agency)

2:45 PM - 3:00 PM

**[3K11] New environmental research program in Ningyo-
toge area**

*Kotaro Nakai¹, Shigeyuki Suzuki¹, Kazuhiko Sato² (1.
Okayama University, 2. Japan Atomic Energy Agency)

3:00 PM - 3:15 PM

**[3K12] New environmental research program in Ningyo-
toge area**

*Chikashi Suzuki¹, Masahiko Osaka¹, Toshio Nakagiri¹
(1. Japan Atomic Energy Agency)

3:15 PM - 3:30 PM

[3K13] Fixation of radium in weathered granite

*Yuichi Kuribara¹, Akiko Yamaguchi², Shogo Higaki²,
Yoshiyuki Ohara¹, Yoshio Takahashi² (1. Ningyo-toge
Environmental Engineering Center, Japan Atomic

Energy Agency, 2. The University of Tokyo)

3:30 PM - 3:45 PM

- [3K14] Natural attenuation mechanisms of uranium mill-tailing site at Ningyo-toge, Japan, under the circumneutral condition
 *Keisuke Kawamoto¹, Asumi Ochiai¹, Ayaka Takeda¹, Yuriko Nakano¹, Hiroki Yokoo¹, Toshihiko Ohnuki², Yoshiyuki Ohara³, Kenjin Fukuyama³, Satoshi Utsunomiya¹ (1. Kyushu University, 2. Tokyo Institute of Technology, 3. Ningyo-toge Environmental Engineering Center)

3:45 PM - 4:00 PM

- [3K15] Elucidation of the formation mechanism of manganese oxide by manganese oxidizing bacteria at Ningyo-toge mine
 *Ayaka Takeda¹, Yuriko Nakano¹, Keisuke Kawamoto¹, Asumi Otiai¹, Hiroki Yokoo¹, Yoshiyuki Ohara², Kenjinn Fukuyama², Takaaki Nagayasu², Toshihiko Ohnuki³, Satoshi Utsunomiya¹ (1. Kyushu Univ., 2. JAEA, 3. Tokyo Institute of Technology Univ.)
- 4:00 PM - 4:15 PM

Room L

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 301-2 Reactor Design, Nuclear Energy Strategy, Nuclear Transmutation

[3L01-03] Reactor Strategy

Chair:Hiroshi Sagara(Tokyo Tech)

9:30 AM - 10:20 AM Room L (D12 -D Building)

- [3L01] Public Policies Building of Energy Security
 *Yuko Koito¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)
 9:30 AM - 9:45 AM
- [3L02] Study on a Building and Improvement of Public Acceptance for Fast Reactor and Advanced Reactor
 *Hirofumi Nakamura¹, Akira Ohtaki¹, Yuko Koito¹ (1. JAEA)
 9:45 AM - 10:00 AM
- [3L03] Study on a Building and Improvement of Public Acceptance for Fast Reactor and Advanced Reactor
 *Akira Ohtaki¹, Hirofumi Nakamura¹, Yuko Koito¹, Yoshiki Sato² (1. JAEA, 2. NESI Inc.)
 10:00 AM - 10:15 AM

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 301-2 Reactor Design, Nuclear Energy Strategy, Nuclear Transmutation

[3L04-09] New Type Reactor Design

Chair:Tatsuya Fujita(NRA)

10:20 AM - 12:00 PM Room L (D12 -D Building)

- [3L04] Study of reactivity control method with thorium on Accelerator Driven System
 *Hideki SAITO¹, Naoto AIZAWA¹, Tomohiko IWASAKI¹ (1. Tohoku Univ.)
 10:20 AM - 10:35 AM
- [3L05] Fundamental study of direct nuclear energy conversion to electricity
 *Hiroki Takezawa¹ (1. Tokyo City University)
 10:35 AM - 10:50 AM
- [3L06] Development of Small Fast Reactor Self-supplying Nuclear Fuel
 *Yoshitaka NAITO¹, Kazuo Asekura¹ (1. NAIS Co. inc)
 10:50 AM - 11:05 AM
- [3L07] Development of Self-sustaining Small FR
 *Kazuo Azekura¹, Yoshitaka Naito¹ (1. NAIS Co., Inc.)
 11:05 AM - 11:20 AM
- [3L08] Feasibility of CANDLE burnup for pebble bed reactors with accumulative fuel loading
 *Jun Nishiyama Nishiyama¹ (1. Tokyo Institute of Technology)
 11:20 AM - 11:35 AM
- [3L09] Compensation for Fuel Losses in The Melt-Refining Process in Small CANDLE Reactor
 *Khanh Van Hoang¹, Jun Nishiyama¹, Toru Obara¹ (1. Laboratory for Advanced Nuclear Energy, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology)
 11:35 AM - 11:50 AM

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 301-2 Reactor Design, Nuclear Energy Strategy, Nuclear Transmutation

[3L10-13] Fast Reactor Design

Chair:AKITO OIZUMI(JAEA)

2:45 PM - 3:50 PM Room L (D12 -D Building)

- [3L10] Evaluation of the effect of plutonium produced through transmutation of minor actinides by fusion neutrons on the core characteristics in a fast reactor
 *Yuta Imanaka¹, Hiroki Shishido¹, Noritaka Yusa¹, Hidetoshi Hashizume¹ (1. Tohoku Univ.)
 2:45 PM - 3:00 PM
- [3L11] Study on the core shape of intrinsic safe fast reactor preventing re-criticality

*Takanori Mochimaru¹, Naoyuki Takaki¹, Keiko Chitose¹ (1. Tokyo City University)
3:00 PM - 3:15 PM

[3L12] Investigation on the calculation method of sodium void reactivity for fast reactor cores with sodium plenum (2)

*Kazuteru Sugino¹, Shigeo Ohki¹ (1. JAEA)
3:15 PM - 3:30 PM

[3L13] Comparison of Calculation Results of Benchmark Problem for ASTRID Initial Core (4)

*Akihiro Hara¹, Timothée KOOYMAN² (1. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, 2. CEA, DEN, DER, SPRC/LE2C)
3:30 PM - 3:45 PM

Room O

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 401-2 Operational Management, Inspection and Maintenance of Reactor

[3O01-07] Inspection and Maintenance Technology

Chair: Daisuke Shinma

10:00 AM - 11:55 AM Room O (D25 -D Building)

[3O01] Soundness evaluation of ground anchor by hammering test using AE sensor
Tomohiro Hamasaki², *Takashi Matsunaga¹, Ryota Ogawa¹, Yoshihiro Isobe¹, Masayuki Sayama³, Shoichi Sayama³ (1. Nuclear Fuel Industries LTD., 2. West Nippon Expressway Co. Ltd, 3. MASA CLEAN Co., Ltd)
10:00 AM - 10:15 AM

[3O02] Development of Non-destructive Testing for Embedded Hardware
Susumu Miura¹, Shouji Sekiguchi¹, Kouzou Hattori¹, Ryota Ogawa², Hiroaki Fujiyoshi², *Yoshihiro Isobe² (1. Japan Nuclear Fuel LIMITED, 2. Nuclear Fuel Industries, Ltd.)
10:15 AM - 10:30 AM

[3O03] Development of Non-destructive Testing for Embedded Hardware
Susumu Miura¹, Shouji Sekiguchi¹, Kouzou Hattori¹, *Ryota Ogawa², Hiroaki Fujiyoshi², Yoshihiro Isobe² (1. Japan Nuclear Fuel Limited, 2. Nuclear Fuel Industries, Ltd.)
10:30 AM - 10:45 AM

[3O04] Development of nondestructive inspection system for soundness diagnosis of cable insulating material

*Hiroaki Fujiyoshi¹, Yoshihiro Isobe¹, Takatoshi Kawashima², Chihiro Urashima³, Tadashi Magari³ (1. Nuclear Fuel Industries, Ltd., 2. Kansai Electron Beam Co., Ltd., 3. Kansai Electric Power Co., Inc.)
10:45 AM - 11:00 AM

[3O05] Approach to Diagnosis of Check Valves
Susumu Miura¹, Morio Kudou¹, Kouzou Hattori¹, Ryota Ogawa², *Mitsuyuki Sagisaka², Yoshihiro Isobe² (1. JNFL, 2. NFI)
11:00 AM - 11:15 AM

[3O06] Electrical Isolation Supporting System
*KEI TAKAKURA¹, Susumu Naito², Hiroki Shiba³ (1. Power and Industrial Systems Research and Development Center, Toshiba Energy Systems & Solutions, 2. Corporate Research & Development Center, Toshiba, 3. Isogo Nuclear Engineering Center, Toshiba Energy Systems & Solutions)
11:15 AM - 11:30 AM

[3O07] Electrical Isolation Supporting System
*Susumu Naito¹, Kei Takakura², Hiroki Shiba³ (1. Corporate Research & Development Center, Toshiba Corporation, 2. Power and Industrial Systems Research and Development Center, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, 3. Isogo Nuclear Engineering Center, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)
11:30 AM - 11:45 AM

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 401-1 Design and Manufacturing of Reactor Components and Transportation Vessel/Storage Facility

[3O08-12] Safety Enhancement and Assessment of LWR and Spent Fuel Transport Cask

Chair: Susumu Naito (TOSHIBA)

2:45 PM - 4:05 PM Room O (D25 -D Building)

[3O08] Thermal-hydraulic study on new package structure consisting of separator and dryer for BWR
*Motoki Sato¹, Seiiti Yokobori¹, Tohru Suzuki¹ (1. Tokyo City University)
2:45 PM - 3:00 PM

[3O09] Development of Hydrogen Treatment System in Severe Accident
*Masashi Tanabe¹, Mikihide Nakamaru¹, Tomoya Takeda¹, Chikako Iwaki¹, Motoshige Yagyu¹, Akira Yamada¹ (1. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

3:00 PM - 3:15 PM

- [3O10] Confirmation of heat removal performance of spent fuel storage and transport metal cask by heat transfer inspection

*Yuki Aramaki¹, Jun Mizutani², Takashi Kudo³, Takeshi Hiranuma¹ (1. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 2. Tokyo Electric Power Company Holdings, 3. Recyclable - Fuel Storage Company)

3:15 PM - 3:30 PM

- [3O11] Study on Heat Flow Analysis Modeling for Transport Packages with Radiation Fins

*Tatsuya Ito¹, Hironori Mizobuchi¹, Shigeo Honda¹, Haruaki Kikuchi¹, Tatsuya Minami² (1. OCL CORPORATION, 2. Nuclear Fuel Transport Co., Ltd.)

3:30 PM - 3:45 PM

- [3O12] Research on accelerated expansion test by concrete core for ASR potential evaluation

*Junji Eto¹, Takamasa Ochiai², Mayuki Takizawa¹, Shoichi Ogawa³, Kazutoshi Shibuya³, Ippei Maruyama⁵, Kazuo Yamada⁶, Go Igarashi⁴ (1. Mitsubishi Research Institute, Inc., 2. MRI Research Associates, 3. Taiheiyo Consultant, 4. Tohoku University, 5. Nagoya University, 6. National Institute for Environmental Studies)

3:45 PM - 4:00 PM

Room P

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 402-1 Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management)

[3P01-04] Fast Reactor

Chair: Kei Ito (Kyoto Univ.)

9:30 AM - 10:35 AM Room P (E21 -E Building)

- [3P01] Study on Eutectic Melting Behavior of Control Rod Materials in Core Disruptive Accidents of Sodium-Cooled Fast Reactors

*Xiaoxing Liu¹, Koji Morita¹, Hidemasa Yamano² (1. Kyushu University, 2. Japan Atomic Energy Agency)

9:30 AM - 9:45 AM

- [3P02] A visualization test for fragmentation behavior of molten stainless steel discharged into a sodium pool

*Yuki Emura¹, Mikio Isozaki¹, Ken-ichi Matsuba¹, Kenji Kamiyama¹ (1. JAEA)

9:45 AM - 10:00 AM

- [3P03] Studies on Relocation Behavior of Molten Core

Materials in the Core Disruptive Accident of Sodium-cooled Fast Reactors

*Mamoru Konomura¹, Kenji Kamiyama² (1. Univ. of Fukui, 2. JAEA)

10:00 AM - 10:15 AM

- [3P04] Study on the discharge behavior of molten core materials through the control rod guide tube in the core disruptive accident of SFR

*Shinya Kato¹, Kenichi Matsuba¹, Kenji Kamiyama¹, Vladimir Zuev², Dmitry Ganovichev², Viktor Baklanov² (1. JAEA, 2. NNC)

10:15 AM - 10:30 AM

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 402-1 Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management)

[3P05-07] LWR Performance during Accident

Chair: Kenji Kamiyama (JAEA)

10:35 AM - 11:25 AM Room P (E21 -E Building)

- [3P05] Evaluation of Molten Core Coolability in Containment Vessel using JASMINE code

*Yuzuru Iwasawa¹, Toshinori Matsumoto¹, Ryuhei Kawabe¹, Kohei Ajima¹, Tomoyuki Sugiyama¹, Yu Maruyama¹ (1. JAEA)

10:35 AM - 10:50 AM

- [3P06] Study of downstream effect of the sump screen for post LOCA long term core cooling

*Tetsuya Teramae¹, Ryo Fukuda¹, Tomokazu Aoyagi², Toshihiko Nakano³, Takeshi Nishikawa³ (1. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 2. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co., Ltd., 3. Kansai Electric Power Co., Inc.)

10:50 AM - 11:05 AM

- [3P07] Study of downstream effect of the sump screen for post LOCA long term core cooling

*Tomoaki Ogata¹, Takei Rei¹, Nishida Keigo¹, Sakata Hideyuki¹, Kurimura Chikara¹, Fukuda Ryo¹ (1. Mitsubishi Heavy Industries)

11:05 AM - 11:20 AM

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 402-1 Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management)

[3P08-09] Prevention of Nuclear Disaster

Chair: Tomohiko Ikegawa (Hitachi)

11:25 AM - 12:00 PM Room P (E21 -E Building)

- [3P08] A System Development for Enhancing Nuclear Emergency Response and Preparedness

*Shinnosuke Masuda¹, Kazuma Abe¹, Kazumasa Inomata¹, Yoshihiro Matsuto¹, Daisuke Sato¹ (1. Tohoku Electric Power Co., Inc.)
11:25 AM - 11:40 AM

[3P09] Effectiveness of the association between the containment vessel failure time and the evacuation time in nuclear disaster emergency preparedness
*KAZUFUMI NAGASHIMA¹, Nakahiro Yasuda¹ (1. Research Institute of Nuclear Engineering, Fukui University)
11:40 AM - 11:55 AM

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 402-1 Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management)

[3P10-11] Fukushima Daiichi NPP Accident
Chair: Masao Chaki (IAE)
2:45 PM - 3:15 PM Room P (E21 -E Building)

[3P10] Analysis of core temperature increase behavior in Fukushima Daiichi NPP Unit 2 by RELAP/SCDAPSIM
*Shinji Yoshikawa¹, Ikken Sato¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)
2:45 PM - 3:00 PM

[3P11] Cause study of Fukushima accident - The closed exhaust towers resolve 14 unexplained phenomena
*Haruo Morishige¹, Yosuke Yamashiki¹, Makito Watakabe¹, Yasufumi Kitamura¹ (1. Fukushima Nuclear Accident Countermeasures Review Group)
3:00 PM - 3:15 PM

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 404-1 Techniques for Non-Proliferation, Safeguards and Nuclear Security

[3P12-13] Technology for Nuclear Non-proliferation and Nuclear Security
Chair: Mitsutoshi Suzuki (JAEA)
3:15 PM - 3:45 PM Room P (E21 -E Building)

[3P12] Optimization of PWR core design for multipurpose plutonium utilization strategies
*Rie Fujioka¹, Karim Ammar², Frederic Damian², Anthime Farda², Hiroshi Sagara¹, Chi Young Han¹ (1. Tokyo Institute of Technology, 2. Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)
3:15 PM - 3:30 PM

[3P13] Development of Vision-based Insider Sabotage Detection System for Nuclear Security
*Shi Chen¹, Kazuyuki Demachi¹ (1. The University of

Tokyo)
3:30 PM - 3:45 PM

Fri. Sep 7, 2018

Room B

[3B_GM] 「核データ部会」第38回全体会議
12:00 PM - 1:00 PM Room B (A21 -A Building)

[3B_GM] General Meeting

Room H

[3H_GM] 「計算科学技術部会」第24回全体会議
12:00 PM - 1:00 PM Room H (B32 -B Building)

[3H_GM] General Meeting

Room J

[3J_GM] 「再処理・リサイクル部会」第35回全体会議
12:00 PM - 1:00 PM Room J (A41 -A Building)

[3J_GM] General Meeting

Room O

[3O_GM] 「原子力発電部会」第34回全体会議
12:00 PM - 1:00 PM Room O (D25 -D Building)

[3O_GM] General Meeting

Room P

[3P_GM] 「学生連絡会」第33回全体会議
12:00 PM - 1:00 PM Room P (E21 -E Building)

[3P_GM] General Meeting

Planning Lecture (Free Entry) | Technical division and Network | Senior Network

[3P_PL] Talks between senior and young generations on long-term energy strategy

Chair: Kohei Kawanishi (SNW)

Fri. Sep 7, 2018 1:00 PM - 2:30 PM Room P (E21 -E Building)

[3P_PL01] A view on long term energy strategy and measures for the year 2050

*Kazuhiko Wkabayashi¹ (1. SNW)

[3P_PL02] Talks between the generations about the eligible future energy strategy in Japan

*Takeshi Muramoto¹, *Mizuki Okubayashi², *Hiroataka Ino³, *Aoi Sakaguchi⁴ (1. Tokyo Tech, 2. Kindai Univ., 3. Fukui Univ. of Tech., 4. Kyoto Women's Univ.)

シニアネットワーク連絡会セッション

シニアと若手が語る将来のエネルギー戦略

Talks and Exchange on Long-Term Energy Strategy

Between College Students and Veteran Experts

*若杉和彦¹, 川西康平¹, *村本武司², *奥林瑞貴³, *井野博貴⁴, *阪口碧依⁵

¹シニアネットワーク, ²東京工業大学, ³近畿大学, ⁴福井工業大学, ⁵京都女子大学

1. 2050 年長期エネルギー戦略と課題について（若杉和彦）

エネルギーを長期的に確保する課題は、世界的には国家間の天然資源争奪を含めた競争があり、国内的には原発事故後の脱原子力世論を巻き込んだ国民的議論の対象となっている。本講演では、電力等のエネルギーを持続的に確保することの重要性を再認識するとともに、政府や経産省の 2050 年に向けた長期エネルギー確保の提案や計画の概要に触れ、今後解決すべき課題について考察し、パネル討論の素材としたい。

経産省エネ庁の“エネルギー情勢懇談会”は 2018 年 4 月 10 日に 2050 年を目指した「エネルギー転換へのイニシアティブ」を提案した。また、同庁総合資源エネルギー調査会基本政策分科会は既に 2030 年に向けたエネルギーミックス実現の提案を行っている。政府はこれらの提案やパブリックコメントを反映させて、この 7 月 3 日に「第 5 次エネルギー基本計画」を閣議決定した。

(1) 「第 5 次エネルギー基本計画」の概要

- ・ 世界情勢の変化を、①脱炭素化に向けた技術間競争の始まり、②技術の変化が増幅する地政学リスク、③国家間・企業間の競争の本格化、と見る。
 - ・ 基本計画の目的は、長期的に安定した持続的・自立的なエネルギー供給により、経済社会の発展と国民生活の向上、世界の持続的発展への貢献を目指すとする。
 - ・ 2030 年に向けた対応：温室効果ガス 26%削減（2013 年比）に向けてエネルギーミックスの確実な実現を目指す。具体的には、再生可能エネルギーを 22～24%、原子力を 20～22%とし、水素・蓄電・分散型エネルギーを推進する。
 - ・ 2050 年に向けた対応：温室効果ガス削減 80%（2013 年比）に向けてエネルギー転換・脱炭素化へ挑戦する。具体的には、再生可能エネルギーを経済的に自立し脱炭素化した主力電源化することを目指し、原子力を脱炭素化の選択肢とする。さらに水素・蓄電等による脱炭素化へ挑戦するとともに、分散型エネルギーシステムと地域開発を目指す。
- これらの計画をプロジェクト・国際連携・金融対話・政策を含む“総力戦”で臨むとしている。

(2) 2050 年エネルギー転換・脱炭素化のための問題点と課題について

電力等のエネルギーが国力を左右し、我々の生活レベルに大きく影響していることは言を俟たない。国のエネルギー計画を 2050 年までの長期にわたって検討し、第 5 次エネルギー基本計画に目標と課題をまとめた意義は大きく評価されるべきと考える。しかし、温室効果ガスを初期目標どおりに削減して脱炭素化を実現するため、再生可能エネルギーには大きな期待が寄せられているが、期待通りの役割を果たせるかどうか。また、原子力については可能な限り縮小するとされているが、今の科学技術と想定される近未来の姿から実現可能なかどうか、について考察する。

a 再生可能エネルギー利用拡大に関する問題点

再生可能エネルギーには水力や地熱等の“安定型”と太陽光や風力等の“変動型”の 2 種類がある。水力や地熱は発電施設が土地の性質に深くかわり、消費電力の変動に対応できるものの、総発電量を将来大きく拡大することは不可能に近い。一方太陽光や風力による発電は昼夜や天候次第で変動し、

設備容量は拡大しているものの、消費電力の変動には対応できず、バックアップ電源として火力又は原子力が必要となる。この特質があるため、理屈としては蓄電設備に電気を貯め需要に応じて給電すればよいが、現在の技術レベルでは低価格で蓄電できる設備はまだ存在しないし、革新的な技術が現れない限り、今後 2.30 年の間に必要な性能を持つ低価格蓄電器の製品化の可能性は少ないであろう。また、現在“再エネ賦課金”が再エネ推進のために全家庭に課されており、平成 29 年度だけで 2.7 兆円を超え、今後さらに増加すると予想される。賦課金の援助なしに、特に変動型再生可能エネルギーが近い将来自立電源として活用できるとはとても考えられない。（図 1 参照：資源エネルギー庁の資料から）

b 原子力利用の実態と今後の課題について

原子力については、2011 年の東電福島原発事故発生の影響を受けて脱原子力の世論が続いているため、本来の実力と安全性に関して偏見と誤解を生じているように思える。当時の民主党政権が法規に則らず浜岡原発を停止させ、他の原発も運転停止になったため、在来火力がかろうじて替わりを務めているが、その燃料を買うために毎年約 3 兆円（1 日当たり 100 億円に相当する）の国富が海外に流れている現実を認識しなければならない。一方原発の発電コストは、想定される事故対応費用を含めたとしても 10~12 円/kwh 程度であって、火力や再エネ等他の電源と比べて格段に低い。（図 2 参照：電事連原子力・エネルギー図面集 2016 年から）

原子力の安全性については、特に国民の感情的な反発と実態に対する無理解があり、正当なエネルギー政策策定に対する阻害要因になっていると考えられる。第 1 のポイントは、原発事故直後の避難基準等の安全規制が必要以上に厳しく定められたために、多数の震災関連死が発生し、原発事故の怖さを国民に印象付けてしまったことである。一方原発からの放射能による健康障害は報告されていない。第 2 のポイントは、原発事故後原子力規制委員会が格段に厳しい安全基準を定めたことであり、国内の原発には 20 メートルを超える防潮壁等の安全対策施設が追加建設されている。しかし、ほとんどの国民はこの事実を知らないか無関心であって、脱原発論だけがマスメディアに報じられ、そのことが脱原発世論の流れを作っていると考えられる。

今 20 歳代の若者は 2050 年には国を動かし背負う人材に成長している。エネルギーの持続的確保は世代を問わず重要である。上記は一シニアの考えであり、若者は自分の考え、夢でなく現実を見据えた考えを自由に発信してほしい。

図 1 再エネ賦課金の推移




図 2 電源別発電コストの比較



2. 若手からの問題提起

2.1 学生が対話の場を経験する大切さ（村本武司）

第5次エネルギー基本計画が決定し、我が国の中長期のエネルギー戦略が明らかになった。エネルギー問題を考える上で、国民との密な対話が重要な課題の一つであるとされており、国民各層との対話を進めていくためのコミュニケーションを強化していくとしている。具体的には原子力などエネルギーに係る様々な課題については、内容が専門的で複雑であったり、安全性やリスク等の説明が難解であったりすることが理解を妨げる要因となるため、一方的に情報を伝えるだけでなく、丁寧な対話や双方向型のコミュニケーションを充実することにより、一層の理解促進を図ると言及している。

私は自身が主催したサイエンスカフェでの経験から、学生が一般の方と実際に専門的なことについて対話する場を早い段階で経験することが双方向型のコミュニケーション能力を向上する上で重要であると考え。そこで本発表では、エネルギー問題を考える上で、特にコミュニケーションに焦点を当て、自身がサイエンスカフェを主催して学んだことや感じたことを発表する。

2.2 資源貧国における「多様化」の重要性～視点の高次元化～（奥林瑞貴）

昨年まで「エネルギー研究会」という大学のサークルに所属していた。そこでは発電原理等について学習することはもちろん、ときには原発の再稼働の是非についてのディスカッションを行ったり、エネルギーベストミックスを考えるようなゲームを行ったりと、研究会の活動を通してエネルギー問題について考える機会が多くあった。そんな中で私が感じてきたのが、資源貧国日本における電源及び燃料調達先の「多様化」の重要性である。東京電力福島第一原子力発電所事故以降、今の日本には過剰ともとれる再エネ推進と原発廃止の風潮があるように思われるが、私たち国民にとってなくてはならないものであるエネルギーの選択は、基本となる考え方の下、もっと冷静に行われるべきものである。今回は日本のエネルギー政策における「多様化」の重要性、並びに、「多様化」という言葉の私なりの簡単な解釈について述べる。

2.3 過去の人口・エネルギー推移から考える 2050 年のエネルギー産業（井野博貴）

まず日本は少子高齢化が深刻化しており、最も問題であるのが労働人口の減少である。労働人口が減るということは日本の税収が減り現状のようなライフラインの維持が難しくなると考える。そして第5次エネルギー基本計画において“エネルギー自給率の向上・脱炭素化”に焦点が向けられていた。そこで注目されるのがやはり再生可能エネルギーと原子力発電である。しかし再生可能エネルギーを日本のベースロード電源にするには、蓄電技術の確立やコスト面で問題があるため現実的には困難が大きい。そして原子力発電の問題点として、現状の日本の原子力発電所は高経年化が進んでおり、2050年には多くの発電所が運転60年を迎える。原子力発電所を作るには計画段階から営業運転までおよそ15~20年程度かかり計画から運転までにかかり時間がかかる。そのため2050年においても原子力発電を続けるのであれば、今原子力発電所の増設やリプレースを決断しなければならない。そこで今回日本の人口推移や今後のエネルギー産業について述べ、将来日本が取るべき選択について言及する。

2.4 エネルギー問題に対する関心度 ―文理の垣根を超えた教育の提案―（阪口碧依）

私は、大学のゼミで放射線管理学について学んでいる文系学生である。元々エネルギー問題にほとんど興味を持っていなかった。しかし、ゼミで実際に福島県を訪問したり福井県の高浜原発の見学やエネルギーワークショップに参加したことで、エネルギー問題について考える大切さを実感した。実際エネルギー問題に対して興味関心が少ない学生が多いようにも感じる。しかし、私たちが社会を動かす時代が来た時、エネルギー問題に対して自分たちで決めなければならない。その時に少しでも関心を持ち自分自身の意見を示し、正しい判断ができるようになるためには、学生の間に文系・理

系の垣根を越えてこの問題に取り組む必要があると考えた。今回は自身が体験したことを交えながら、エネルギー問題に対する関心度を上げるための文理の垣根を超えた教育の提案について述べる。

*Kazuhiko Wakasugi¹, Kohei Kawanishi¹, *Takeshi Muramoto², *Mizuki Okubayashi³, *Hirotaka Ino⁴, *Aoi Sakaguchi⁵

¹Senior Network, AESJ, ²Tokyo Institute of Technology, ³Kinki University ⁴Fukui Institute of Technology, ⁵Kyoto Women's University

シニアネットワーク連絡会セッション

シニアと若手が語る将来のエネルギー戦略

Talks and Exchange on Long-Term Energy Strategy

Between College Students and Veteran Experts

*若杉和彦¹, 川西康平¹, *村本武司², *奥林瑞貴³, *井野博貴⁴, *阪口碧依⁵

¹シニアネットワーク, ²東京工業大学, ³近畿大学, ⁴福井工業大学, ⁵京都女子大学

1. 2050 年長期エネルギー戦略と課題について（若杉和彦）

エネルギーを長期的に確保する課題は、世界的には国家間の天然資源争奪を含めた競争があり、国内的には原発事故後の脱原子力世論を巻き込んだ国民的議論の対象となっている。本講演では、電力等のエネルギーを持続的に確保することの重要性を再認識するとともに、政府や経産省の 2050 年に向けた長期エネルギー確保の提案や計画の概要に触れ、今後解決すべき課題について考察し、パネル討論の素材としたい。

経産省エネ庁の“エネルギー情勢懇談会”は 2018 年 4 月 10 日に 2050 年を目指した「エネルギー転換へのイニシアティブ」を提案した。また、同庁総合資源エネルギー調査会基本政策分科会は既に 2030 年に向けたエネルギーミックス実現の提案を行っている。政府はこれらの提案やパブリックコメントを反映させて、この 7 月 3 日に「第 5 次エネルギー基本計画」を閣議決定した。

(1) 「第 5 次エネルギー基本計画」の概要

- ・ 世界情勢の変化を、①脱炭素化に向けた技術間競争の始まり、②技術の変化が増幅する地政学リスク、③国家間・企業間の競争の本格化、と見る。
 - ・ 基本計画の目的は、長期的に安定した持続的・自立的なエネルギー供給により、経済社会の発展と国民生活の向上、世界の持続的発展への貢献を目指すとする。
 - ・ 2030 年に向けた対応：温室効果ガス 26%削減（2013 年比）に向けてエネルギーミックスの確実な実現を目指す。具体的には、再生可能エネルギーを 22～24%、原子力を 20～22%とし、水素・蓄電・分散型エネルギーを推進する。
 - ・ 2050 年に向けた対応：温室効果ガス削減 80%（2013 年比）に向けてエネルギー転換・脱炭素化へ挑戦する。具体的には、再生可能エネルギーを経済的に自立し脱炭素化した主力電源化することを目指し、原子力を脱炭素化の選択肢とする。さらに水素・蓄電等による脱炭素化へ挑戦するとともに、分散型エネルギーシステムと地域開発を目指す。
- これらの計画をプロジェクト・国際連携・金融対話・政策を含む“総力戦”で臨むとしている。

(2) 2050 年エネルギー転換・脱炭素化のための問題点と課題について

電力等のエネルギーが国力を左右し、我々の生活レベルに大きく影響していることは言を俟たない。国のエネルギー計画を 2050 年までの長期にわたって検討し、第 5 次エネルギー基本計画に目標と課題をまとめた意義は大きく評価されるべきと考える。しかし、温室効果ガスを初期目標どおりに削減して脱炭素化を実現するため、再生可能エネルギーには大きな期待が寄せられているが、期待通りの役割を果たせるかどうか。また、原子力については可能な限り縮小するとされているが、今の科学技術と想定される近未来の姿から実現可能なかどうか、について考察する。

a 再生可能エネルギー利用拡大に関する問題点

再生可能エネルギーには水力や地熱等の“安定型”と太陽光や風力等の“変動型”の 2 種類がある。水力や地熱は発電施設が土地の性質に深くかわり、消費電力の変動に対応できるものの、総発電量を将来大きく拡大することは不可能に近い。一方太陽光や風力による発電は昼夜や天候次第で変動し、

設備容量は拡大しているものの、消費電力の変動には対応できず、バックアップ電源として火力又は原子力が必要となる。この特質があるため、理屈としては蓄電設備に電気を貯め需要に応じて給電すればよいが、現在の技術レベルでは低価格で蓄電できる設備はまだ存在しないし、革新的な技術が現れない限り、今後 2.30 年の間に必要な性能を持つ低価格蓄電器の製品化の可能性は少ないであろう。また、現在“再エネ賦課金”が再エネ推進のために全家庭に課されており、平成 29 年度だけで 2.7 兆円を超え、今後さらに増加すると予想される。賦課金の援助なしに、特に変動型再生可能エネルギーが近い将来自立電源として活用できるとはとても考えられない。（図 1 参照：資源エネルギー庁の資料から）

b 原子力利用の実態と今後の課題について

原子力については、2011 年の東電福島原発事故発生の影響を受けて脱原子力の世論が続いているため、本来の実力と安全性に関して偏見と誤解を生じているように思える。当時の民主党政権が法規に則らず浜岡原発を停止させ、他の原発も運転停止になったため、在来火力がかろうじて替わりを務めているが、その燃料を買うために毎年約 3 兆円（1 日当たり 100 億円に相当する）の国富が海外に流れている現実を認識しなければならない。一方原発の発電コストは、想定される事故対応費用を含めたとしても 10~12 円/kwh 程度であって、火力や再エネ等他の電源と比べて格段に低い。（図 2 参照：電事連原子力・エネルギー図面集 2016 年から）

原子力の安全性については、特に国民の感情的な反発と実態に対する無理解があり、正当なエネルギー政策策定に対する阻害要因になっていると考えられる。第 1 のポイントは、原発事故直後の避難基準等の安全規制が必要以上に厳しく定められたために、多数の震災関連死が発生し、原発事故の怖さを国民に印象付けてしまったことである。一方原発からの放射能による健康障害は報告されていない。第 2 のポイントは、原発事故後原子力規制委員会が格段に厳しい安全基準を定めたことであり、国内の原発には 20 メートルを超える防潮壁等の安全対策施設が追加建設されている。しかし、ほとんどの国民はこの事実を知らないか無関心であって、脱原発論だけがマスメディアに報じられ、そのことが脱原発世論の流れを作っていると考えられる。

今 20 歳代の若者は 2050 年には国を動かし背負う人材に成長している。エネルギーの持続的確保は世代を問わず重要である。上記は一シニアの考えであり、若者は自分の考え、夢でなく現実を見据えた考えを自由に発信してほしい。

図 1 再エネ賦課金の推移




図 2 電源別発電コストの比較



2. 若手からの問題提起

2.1 学生が対話の場を経験する大切さ（村本武司）

第5次エネルギー基本計画が決定し、我が国の中長期のエネルギー戦略が明らかになった。エネルギー問題を考える上で、国民との密な対話が重要な課題の一つであるとされており、国民各層との対話を進めていくためのコミュニケーションを強化していくとしている。具体的には原子力などエネルギーに係る様々な課題については、内容が専門的で複雑であったり、安全性やリスク等の説明が難解であったりすることが理解を妨げる要因となるため、一方的に情報を伝えるだけでなく、丁寧な対話や双方向型のコミュニケーションを充実することにより、一層の理解促進を図ると言及している。

私は自身が主催したサイエンスカフェでの経験から、学生が一般の方と実際に専門的なことについて対話する場を早い段階で経験することが双方向型のコミュニケーション能力を向上する上で重要であると考え。そこで本発表では、エネルギー問題を考える上で、特にコミュニケーションに焦点を当て、自身がサイエンスカフェを主催して学んだことや感じたことを発表する。

2.2 資源貧国における「多様化」の重要性～視点の高次元化～（奥林瑞貴）

昨年まで「エネルギー研究会」という大学のサークルに所属していた。そこでは発電原理等について学習することはもちろん、ときには原発の再稼働の是非についてのディスカッションを行ったり、エネルギーベストミックスを考えるようなゲームを行ったりと、研究会の活動を通してエネルギー問題について考える機会が多くあった。そんな中で私が感じてきたのが、資源貧国日本における電源及び燃料調達先の「多様化」の重要性である。東京電力福島第一原子力発電所事故以降、今の日本には過剰ともとれる再エネ推進と原発廃止の風潮があるように思われるが、私たち国民にとってなくてはならないものであるエネルギーの選択は、基本となる考え方の下、もっと冷静に行われるべきものである。今回は日本のエネルギー政策における「多様化」の重要性、並びに、「多様化」という言葉の私なりの簡単な解釈について述べる。

2.3 過去の人口・エネルギー推移から考える 2050 年のエネルギー産業（井野博貴）

まず日本は少子高齢化が深刻化しており、最も問題であるのが労働人口の減少である。労働人口が減るということは日本の税収が減り現状のようなライフラインの維持が難しくなると考える。そして第5次エネルギー基本計画において“エネルギー自給率の向上・脱炭素化”に焦点が向けられていた。そこで注目されるのがやはり再生可能エネルギーと原子力発電である。しかし再生可能エネルギーを日本のベースロード電源にするには、蓄電技術の確立やコスト面で問題があるため現実的には困難が大きい。そして原子力発電の問題点として、現状の日本の原子力発電所は高経年化が進んでおり、2050年には多くの発電所が運転60年を迎える。原子力発電所を作るには計画段階から営業運転までおよそ15~20年程度かかり計画から運転までにかかり時間がかかる。そのため2050年においても原子力発電を続けるのであれば、今原子力発電所の増設やリプレースを決断しなければならない。そこで今回日本の人口推移や今後のエネルギー産業について述べ、将来日本が取るべき選択について言及する。

2.4 エネルギー問題に対する関心度 ―文理の垣根を超えた教育の提案―（阪口碧依）

私は、大学のゼミで放射線管理学について学んでいる文系学生である。元々エネルギー問題にほとんど興味を持っていなかった。しかし、ゼミで実際に福島県を訪問したり福井県の高浜原発の見学やエネルギーワークショップに参加したことで、エネルギー問題について考える大切さを実感した。実際エネルギー問題に対して興味関心が少ない学生が多いようにも感じる。しかし、私たちが社会を動かす時代が来た時、エネルギー問題に対して自分たちで決めなければならなくなる。その時に少しでも関心を持ち自分自身の意見を示し、正しい判断ができるようになるためには、学生の間に文系・理

系の垣根を越えてこの問題に取り組む必要があると考えた。今回は自身が体験したことを交えながら、エネルギー問題に対する関心度を上げるための文理の垣根を超えた教育の提案について述べる。

*Kazuhiko Wakasugi¹, Kohei Kawanishi¹, *Takeshi Muramoto², *Mizuki Okubayashi³, *Hirotaka Ino⁴, *Aoi Sakaguchi⁵

¹Senior Network, AESJ, ²Tokyo Institute of Technology, ³Kinki University ⁴Fukui Institute of Technology, ⁵Kyoto Women's University

[3C_PL] Ethics of nuclear power stakeholders necessary to provide against disasters

Consideration on the safety culture within R&D institution

Chair:Reiko Nunome(NUMO)

Fri. Sep 7, 2018 1:00 PM - 2:30 PM Room C (B21 -B Building)

[3C_PL01] Safety culture fostering activities of JAEA

*Kimio Ito¹ (1. JAEA)

[3C_PL02] Safety culture fostering activities of JAEA

*Norio Nomura¹ (1. JAEA)

[3C_PL03] Comments for the safety culture within R&D institution (part 1)

*Akihide Kugo¹ (1. JANSI)

[3C_PL04] Comments for the safety culture within R&D institution (part 2)

*Takeshi Iimoto¹ (1. Univ. of Tokyo)

倫理委員会セッション

災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理 ～研究機関の安全文化を考える～

Ethics of nuclear power stakeholders necessary to provide against disasters

- Consideration on the safety culture within R&D institution -

*伊藤 公雄¹, *野村 紀男¹, *久郷 明秀², *飯本 武志³¹原子力機構, ²原安進, ³東大

1. はじめに

福島第一原子力発電所（1F）事故から7年が過ぎる中、1F事故を踏まえた規制やさらなる安全対策、継続的改善、安全文化醸成などの取組みが強化され、原子力発電所や研究炉など一部の原子力施設が再稼働を果たしている。このような中、倫理委員会では、1F事故の教訓を踏まえ、「災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理」をテーマとした企画セッションを複数回開催してきた。これらの企画セッションでは、原子力発電所を運営する電力会社や研究炉を有する大学の安全文化醸成活動等への取組みを報告していただき、安全文化、技術者倫理等について関係者と議論を深めてきた。

今回は、原子力に関わる研究機関の安全文化について、日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構）における安全文化醸成活動への取組みに関する報告や話題提供、さらには有識者から、研究機関における安全文化、研究者・技術者倫理に関するコメントをいただき、それらの情報を基に参加者との意見交換を行うことで、関係者の今後の取組みの参考としたい。

日本原子力学会会員の3分の1が所属し、我が国唯一の原子力に関する総合研究開発機関である原子力機構の取組みをもとに研究機関における安全文化醸成活動や現状について議論することは、我が国の原子力の研究開発の現場における安全文化を考える上で有意義なものと考えている。

2. 原子力機構における安全文化醸成活動の取組み

2-1. 背景

原子力機構の安全確保への取組みは、旧二法人時代の各々の法人の取組みを引き継ぎ、原子力機構発足時（平成17年（2005年））には、経営及び業務運営の基本方針の第一項に「安全確保の徹底」に掲げ、その取組みを継続して積極的に推進してきた。

平成20年（2008年）、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、炉規法）に基づき同活動が義務化されたことを契機として、それまで実施していた安全確保への取組みは「安全文化」という枠組みで実施することになった。

原子力機構は、少量の核燃料物質や放射性物質（RI）を取り扱う実験施設から比較的規模の大きい発電炉（廃止措置段階）まで多様な原子力施設を有しているが、炉規法において安全文化醸成活動が求められているのは、燃料加工施設、再処理施設、研究開発段階発電用原子炉施設（ふげん、もんじゅ）、廃棄物管理施設など主にプラント規模で設備・機器を稼働する施設に限られ、核燃料物質使用施設や試験研究炉には求められていない。このため、原子力機構では当初、炉規法で安全文化醸成活動が求められている施設では「安全文化」の枠組みで取組み、その他の施設では同様の活動を「安全文化」ではなく従前の枠組みで取り組んでいたが、平成26年（2014年）からは原子力機構全体で安全文化醸成活動として取り組んでいる。

原子力機構は、研究系の他に技術系及び事務系の職員で構成され、安全文化醸成活動は職種に関わらず取り組んでいるが、炉規法に基づく原子力施設の保安管理業務は、主に技術系職員が担っている。なお、原子力施設の保安管理業務は、担当部署及び協力会社やメーカー等への業務委託等によって各種作業が実施されており、安全文化醸成活動には、これら外部の会社の従業員の協力も不可欠である。

2-2. 原子力機構の取り組みの概要

原子力機構は、前述のとおり基本方針の第一項に「安全確保の徹底」を示した上で、第二項以降には、「創造性あふれる研究開発」、「現場の重視」、「効率的な業務運営」、「社会からの信頼」を掲げている。原子力機構のすべての業務は、この基本方針に基づき実施されなければならない。安全文化醸成活動は、原子力機構の業務に従事する全ての従業員が「安全確保の徹底」の意識を共有することを目的に実施している。

具体的には、原子力機構として安全文化醸成に係る活動方針を定め、同方針に基づき、各拠点で活動計画を定めて取り組んでいる。原子力機構本部の安全・核セキュリティ統括部では、役員による安全巡視・意見交換による現場の課題の共有や各拠点の安全管理担当課長との会議を持って拠点毎のトラブル情報を共有するとともに、職員の安全に関する意識調査（アンケート）を実施して、拠点毎、部署毎の分析や経年変化の分析結果を安全文化醸成活動の改善に反映している。

また、昨年6月6日、大洗研究所燃料研究棟において、核燃料物質を収納した貯蔵容器の点検作業中に内容器のビニルバッグが破裂し、作業員5名が身体汚染するとともに内部被ばくをする事故が発生した。本事故に関わる大洗研究所の組織的な要因として、①保安活動を改善する取り組みができていなかったこと、②潜在的リスクに対して慎重さが足りなかったこと、③上級管理者の役割を果たしていなかったこと、の3点が挙げられた。これらの組織的な要因を踏まえ、原子力機構においては、リスクに対する感受性を高めるため今回の事故を教訓にした事例研究の実施、上級管理者による課題の吸い上げや活動状況を適宜確認し指導するなどによる継続的改善が定着する環境をつくることなどを各拠点に水平展開し、必要な対策を講じることとした。

3. 研究機関の安全文化醸成活動について

2.に述べる原子力機構の取り組みをも考慮しつつ、研究機関（研究系の部署や職場を含む）における安全文化、あるいは安全文化醸成活動について、主に原子力発電事業者の自主的・継続的な安全性向上への取り組みをサポートする自主規制組織の立場から、また、大学におけるRI使用施設等の安全文化醸成活動（今後、法令により活動が求められる見込み）を推進するとともに関係学会での検討にも参画する立場からコメントを述べ、会場との意見交換に臨む。

4. おわりに

我が国唯一の原子力に関する総合研究開発機関である原子力機構の取り組みを報告し、有識者からのコメントを踏まえて関係者と意見交換を行うことにより、原子力や原子力利用に関わる我が国の研究機関や大学における安全文化醸成活動の一助とする。

研究者・技術者倫理と安全文化とは、密接に関連していることは明らかであるが、容易に整理できるものではない。本セッションにより、研究者・技術者倫理と安全文化との関係についても議論が深まることを期待する。

*Kimio Ito¹, *Norio Nomura¹, *Akihiko Kugo² and *Takeshi Iimoto³

¹IAEA, ²JANSI, ³Tokyo Univ.

倫理委員会セッション

災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理 ～研究機関の安全文化を考える～

Ethics of nuclear power stakeholders necessary to provide against disasters

- Consideration on the safety culture within R&D institution -

*伊藤 公雄¹, *野村 紀男¹, *久郷 明秀², *飯本 武志³¹原子力機構, ²原安進, ³東大

1. はじめに

福島第一原子力発電所（1F）事故から7年が過ぎる中、1F事故を踏まえた規制やさらなる安全対策、継続的改善、安全文化醸成などの取組みが強化され、原子力発電所や研究炉など一部の原子力施設が再稼働を果たしている。このような中、倫理委員会では、1F事故の教訓を踏まえ、「災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理」をテーマとした企画セッションを複数回開催してきた。これらの企画セッションでは、原子力発電所を運営する電力会社や研究炉を有する大学の安全文化醸成活動等への取組みを報告していただき、安全文化、技術者倫理等について関係者と議論を深めてきた。

今回は、原子力に関わる研究機関の安全文化について、日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構）における安全文化醸成活動への取組みに関する報告や話題提供、さらには有識者から、研究機関における安全文化、研究者・技術者倫理に関するコメントをいただき、それらの情報を基に参加者との意見交換を行うことで、関係者の今後の取組みの参考としたい。

日本原子力学会会員の3分の1が所属し、我が国唯一の原子力に関する総合研究開発機関である原子力機構の取組みをもとに研究機関における安全文化醸成活動や現状について議論することは、我が国の原子力の研究開発の現場における安全文化を考える上で有意義なものと考えている。

2. 原子力機構における安全文化醸成活動の取組み

2-1. 背景

原子力機構の安全確保への取組みは、旧二法人時代の各々の法人の取組みを引き継ぎ、原子力機構発足時（平成17年（2005年））には、経営及び業務運営の基本方針の第一項に「安全確保の徹底」に掲げ、その取組みを継続して積極的に推進してきた。

平成20年（2008年）、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、炉規法）に基づき同活動が義務化されたことを契機として、それまで実施していた安全確保への取組みは「安全文化」という枠組みで実施することになった。

原子力機構は、少量の核燃料物質や放射性物質（RI）を取り扱う実験施設から比較的規模の大きい発電炉（廃止措置段階）まで多様な原子力施設を有しているが、炉規法において安全文化醸成活動が求められているのは、燃料加工施設、再処理施設、研究開発段階発電用原子炉施設（ふげん、もんじゅ）、廃棄物管理施設など主にプラント規模で設備・機器を稼働する施設に限られ、核燃料物質使用施設や試験研究炉には求められていない。このため、原子力機構では当初、炉規法で安全文化醸成活動が求められている施設では「安全文化」の枠組みで取組み、その他の施設では同様の活動を「安全文化」ではなく従前の枠組みで取り組んでいたが、平成26年（2014年）からは原子力機構全体で安全文化醸成活動として取り組んでいる。

原子力機構は、研究系の他に技術系及び事務系の職員で構成され、安全文化醸成活動は職種に関わらず取り組んでいるが、炉規法に基づく原子力施設の保安管理業務は、主に技術系職員が担っている。なお、原子力施設の保安管理業務は、担当部署及び協力会社やメーカー等への業務委託等によって各種作業が実施されており、安全文化醸成活動には、これら外部の会社の従業員の協力も不可欠である。

2-2. 原子力機構の取り組みの概要

原子力機構は、前述のとおり基本方針の第一項に「安全確保の徹底」を示した上で、第二項以降には、「創造性あふれる研究開発」、「現場の重視」、「効率的な業務運営」、「社会からの信頼」を掲げている。原子力機構のすべての業務は、この基本方針に基づき実施されなければならない。安全文化醸成活動は、原子力機構の業務に従事する全ての従業員が「安全確保の徹底」の意識を共有することを目的に実施している。

具体的には、原子力機構として安全文化醸成に係る活動方針を定め、同方針に基づき、各拠点で活動計画を定めて取り組んでいる。原子力機構本部の安全・核セキュリティ統括部では、役員による安全巡視・意見交換による現場の課題の共有や各拠点の安全管理担当課長との会議を持って拠点毎のトラブル情報を共有するとともに、職員の安全に関する意識調査（アンケート）を実施して、拠点毎、部署毎の分析や経年変化の分析結果を安全文化醸成活動の改善に反映している。

また、昨年 6 月 6 日、大洗研究所燃料研究棟において、核燃料物質を収納した貯蔵容器の点検作業中に内容器のビニルバッグが破裂し、作業員 5 名が身体汚染するとともに内部被ばくをする事故が発生した。本事故に関わる大洗研究所の組織的な要因として、①保安活動を改善する取り組みができていなかったこと、②潜在的リスクに対して慎重さが足りなかったこと、③上級管理者の役割を果たしていなかったこと、の 3 点が挙げられた。これらの組織的な要因を踏まえ、原子力機構においては、リスクに対する感受性を高めるため今回の事故を教訓にした事例研究の実施、上級管理者による課題の吸い上げや活動状況を適宜確認し指導するなどによる継続的改善が定着する環境をつくることなどを各拠点に水平展開し、必要な対策を講じることとした。

3. 研究機関の安全文化醸成活動について

2.に述べる原子力機構の取り組みをも考慮しつつ、研究機関（研究系の部署や職場を含む）における安全文化、あるいは安全文化醸成活動について、主に原子力発電事業者の自主的・継続的な安全性向上への取り組みをサポートする自主規制組織の立場から、また、大学における RI 使用施設等の安全文化醸成活動（今後、法令により活動が求められる見込み）を推進するとともに関係学会での検討にも参画する立場からコメントを述べ、会場との意見交換に臨む。

4. おわりに

我が国唯一の原子力に関する総合研究開発機関である原子力機構の取り組みを報告し、有識者からのコメントを踏まえて関係者と意見交換を行うことにより、原子力や原子力利用に関わる我が国の研究機関や大学における安全文化醸成活動の一助とする。

研究者・技術者倫理と安全文化とは、密接に関連していることは明らかであるが、容易に整理できるものではない。本セッションにより、研究者・技術者倫理と安全文化との関係についても議論が深まることを期待する。

*Kimio Ito¹, *Norio Nomura¹, *Akihiko Kugo² and *Takeshi Iimoto³

¹IAEA, ²JANSI, ³Tokyo Univ.

倫理委員会セッション

災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理 ～研究機関の安全文化を考える～

Ethics of nuclear power stakeholders necessary to provide against disasters

- Consideration on the safety culture within R&D institution -

*伊藤 公雄¹, *野村 紀男¹, *久郷 明秀², *飯本 武志³¹原子力機構, ²原安進, ³東大

1. はじめに

福島第一原子力発電所（1F）事故から7年が過ぎる中、1F事故を踏まえた規制やさらなる安全対策、継続的改善、安全文化醸成などの取組みが強化され、原子力発電所や研究炉など一部の原子力施設が再稼働を果たしている。このような中、倫理委員会では、1F事故の教訓を踏まえ、「災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理」をテーマとした企画セッションを複数回開催してきた。これらの企画セッションでは、原子力発電所を運営する電力会社や研究炉を有する大学の安全文化醸成活動等への取組みを報告していただき、安全文化、技術者倫理等について関係者と議論を深めてきた。

今回は、原子力に関わる研究機関の安全文化について、日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構）における安全文化醸成活動への取組みに関する報告や話題提供、さらには有識者から、研究機関における安全文化、研究者・技術者倫理に関するコメントをいただき、それらの情報を基に参加者との意見交換を行うことで、関係者の今後の取組みの参考としたい。

日本原子力学会会員の3分の1が所属し、我が国唯一の原子力に関する総合研究開発機関である原子力機構の取組みをもとに研究機関における安全文化醸成活動や現状について議論することは、我が国の原子力の研究開発の現場における安全文化を考える上で有意義なものと考えている。

2. 原子力機構における安全文化醸成活動の取組み

2-1. 背景

原子力機構の安全確保への取組みは、旧二法人時代の各々の法人の取組みを引き継ぎ、原子力機構発足時（平成17年（2005年））には、経営及び業務運営の基本方針の第一項に「安全確保の徹底」に掲げ、その取組みを継続して積極的に推進してきた。

平成20年（2008年）、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、炉規法）に基づき同活動が義務化されたことを契機として、それまで実施していた安全確保への取組みは「安全文化」という枠組みで実施することになった。

原子力機構は、少量の核燃料物質や放射性物質（RI）を取り扱う実験施設から比較的規模の大きい発電炉（廃止措置段階）まで多様な原子力施設を有しているが、炉規法において安全文化醸成活動が求められているのは、燃料加工施設、再処理施設、研究開発段階発電用原子炉施設（ふげん、もんじゅ）、廃棄物管理施設など主にプラント規模で設備・機器を稼働する施設に限られ、核燃料物質使用施設や試験研究炉には求められていない。このため、原子力機構では当初、炉規法で安全文化醸成活動が求められている施設では「安全文化」の枠組みで取組み、その他の施設では同様の活動を「安全文化」ではなく従前の枠組みで取り組んでいたが、平成26年（2014年）からは原子力機構全体で安全文化醸成活動として取り組んでいる。

原子力機構は、研究系の他に技術系及び事務系の職員で構成され、安全文化醸成活動は職種に関わらず取り組んでいるが、炉規法に基づく原子力施設の保安管理業務は、主に技術系職員が担っている。なお、原子力施設の保安管理業務は、担当部署及び協力会社やメーカー等への業務委託等によって各種作業が実施されており、安全文化醸成活動には、これら外部の会社の従業員の協力も不可欠である。

2-2. 原子力機構の取り組みの概要

原子力機構は、前述のとおり基本方針の第一項に「安全確保の徹底」を示した上で、第二項以降には、「創造性あふれる研究開発」、「現場の重視」、「効率的な業務運営」、「社会からの信頼」を掲げている。原子力機構のすべての業務は、この基本方針に基づき実施されなければならない。安全文化醸成活動は、原子力機構の業務に従事する全ての従業員が「安全確保の徹底」の意識を共有することを目的に実施している。

具体的には、原子力機構として安全文化醸成に係る活動方針を定め、同方針に基づき、各拠点で活動計画を定めて取り組んでいる。原子力機構本部の安全・核セキュリティ統括部では、役員による安全巡視・意見交換による現場の課題の共有や各拠点の安全管理担当課長との会議を持って拠点毎のトラブル情報を共有するとともに、職員の安全に関する意識調査（アンケート）を実施して、拠点毎、部署毎の分析や経年変化の分析結果を安全文化醸成活動の改善に反映している。

また、昨年 6 月 6 日、大洗研究所燃料研究棟において、核燃料物質を収納した貯蔵容器の点検作業中に内容器のビニルバッグが破裂し、作業員 5 名が身体汚染するとともに内部被ばくをする事故が発生した。本事故に関わる大洗研究所の組織的な要因として、①保安活動を改善する取り組みができていなかったこと、②潜在的リスクに対して慎重さが足りなかったこと、③上級管理者の役割を果たしていなかったこと、の 3 点が挙げられた。これらの組織的な要因を踏まえ、原子力機構においては、リスクに対する感受性を高めるため今回の事故を教訓にした事例研究の実施、上級管理者による課題の吸い上げや活動状況を適宜確認し指導するなどによる継続的改善が定着する環境をつくることなどを各拠点に水平展開し、必要な対策を講じることとした。

3. 研究機関の安全文化醸成活動について

2.に述べる原子力機構の取り組みをも考慮しつつ、研究機関（研究系の部署や職場を含む）における安全文化、あるいは安全文化醸成活動について、主に原子力発電事業者の自主的・継続的な安全性向上への取り組みをサポートする自主規制組織の立場から、また、大学における RI 使用施設等の安全文化醸成活動（今後、法令により活動が求められる見込み）を推進するとともに関係学会での検討にも参画する立場からコメントを述べ、会場との意見交換に臨む。

4. おわりに

我が国唯一の原子力に関する総合研究開発機関である原子力機構の取り組みを報告し、有識者からのコメントを踏まえて関係者と意見交換を行うことにより、原子力や原子力利用に関わる我が国の研究機関や大学における安全文化醸成活動の一助とする。

研究者・技術者倫理と安全文化とは、密接に関連していることは明らかであるが、容易に整理できるものではない。本セッションにより、研究者・技術者倫理と安全文化との関係についても議論が深まることを期待する。

*Kimio Ito¹, *Norio Nomura¹, *Akihiko Kugo² and *Takeshi Iimoto³

¹IAEA, ²JANSI, ³Tokyo Univ.

倫理委員会セッション

災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理 ～研究機関の安全文化を考える～

Ethics of nuclear power stakeholders necessary to provide against disasters

- Consideration on the safety culture within R&D institution -

*伊藤 公雄¹, *野村 紀男¹, *久郷 明秀², *飯本 武志³¹原子力機構, ²原安進, ³東大

1. はじめに

福島第一原子力発電所（1F）事故から7年が過ぎる中、1F事故を踏まえた規制やさらなる安全対策、継続的改善、安全文化醸成などの取組みが強化され、原子力発電所や研究炉など一部の原子力施設が再稼働を果たしている。このような中、倫理委員会では、1F事故の教訓を踏まえ、「災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理」をテーマとした企画セッションを複数回開催してきた。これらの企画セッションでは、原子力発電所を運営する電力会社や研究炉を有する大学の安全文化醸成活動等への取組みを報告していただき、安全文化、技術者倫理等について関係者と議論を深めてきた。

今回は、原子力に関わる研究機関の安全文化について、日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構）における安全文化醸成活動への取組みに関する報告や話題提供、さらには有識者から、研究機関における安全文化、研究者・技術者倫理に関するコメントをいただき、それらの情報を基に参加者との意見交換を行うことで、関係者の今後の取組みの参考としたい。

日本原子力学会会員の3分の1が所属し、我が国唯一の原子力に関する総合研究開発機関である原子力機構の取組みをもとに研究機関における安全文化醸成活動や現状について議論することは、我が国の原子力の研究開発の現場における安全文化を考える上で有意義なものと考えている。

2. 原子力機構における安全文化醸成活動の取組み

2-1. 背景

原子力機構の安全確保への取組みは、旧二法人時代の各々の法人の取組みを引き継ぎ、原子力機構発足時（平成17年（2005年））には、経営及び業務運営の基本方針の第一項に「安全確保の徹底」に掲げ、その取組みを継続して積極的に推進してきた。

平成20年（2008年）、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、炉規法）に基づき同活動が義務化されたことを契機として、それまで実施していた安全確保への取組みは「安全文化」という枠組みで実施することになった。

原子力機構は、少量の核燃料物質や放射性物質（RI）を取り扱う実験施設から比較的規模の大きい発電炉（廃止措置段階）まで多様な原子力施設を有しているが、炉規法において安全文化醸成活動が求められているのは、燃料加工施設、再処理施設、研究開発段階発電用原子炉施設（ふげん、もんじゅ）、廃棄物管理施設など主にプラント規模で設備・機器を稼働する施設に限られ、核燃料物質使用施設や試験研究炉には求められていない。このため、原子力機構では当初、炉規法で安全文化醸成活動が求められている施設では「安全文化」の枠組みで取組み、その他の施設では同様の活動を「安全文化」ではなく従前の枠組みで取り組んでいたが、平成26年（2014年）からは原子力機構全体で安全文化醸成活動として取り組んでいる。

原子力機構は、研究系の他に技術系及び事務系の職員で構成され、安全文化醸成活動は職種に関わらず取り組んでいるが、炉規法に基づく原子力施設の保安管理業務は、主に技術系職員が担っている。なお、原子力施設の保安管理業務は、担当部署及び協力会社やメーカー等への業務委託等によって各種作業が実施されており、安全文化醸成活動には、これら外部の会社の従業員の協力も不可欠である。

2-2. 原子力機構の取り組みの概要

原子力機構は、前述のとおり基本方針の第一項に「安全確保の徹底」を示した上で、第二項以降には、「創造性あふれる研究開発」、「現場の重視」、「効率的な業務運営」、「社会からの信頼」を掲げている。原子力機構のすべての業務は、この基本方針に基づき実施されなければならない。安全文化醸成活動は、原子力機構の業務に従事する全ての従業員が「安全確保の徹底」の意識を共有することを目的に実施している。

具体的には、原子力機構として安全文化醸成に係る活動方針を定め、同方針に基づき、各拠点で活動計画を定めて取り組んでいる。原子力機構本部の安全・核セキュリティ統括部では、役員による安全巡視・意見交換による現場の課題の共有や各拠点の安全管理担当課長との会議を持って拠点毎のトラブル情報を共有するとともに、職員の安全に関する意識調査（アンケート）を実施して、拠点毎、部署毎の分析や経年変化の分析結果を安全文化醸成活動の改善に反映している。

また、昨年6月6日、大洗研究所燃料研究棟において、核燃料物質を収納した貯蔵容器の点検作業中に内容器のビニルバッグが破裂し、作業員5名が身体汚染するとともに内部被ばくをする事故が発生した。本事故に関わる大洗研究所の組織的な要因として、①保安活動を改善する取り組みができていなかったこと、②潜在的リスクに対して慎重さが足りなかったこと、③上級管理者の役割を果たしていなかったこと、の3点が挙げられた。これらの組織的な要因を踏まえ、原子力機構においては、リスクに対する感受性を高めるため今回の事故を教訓にした事例研究の実施、上級管理者による課題の吸い上げや活動状況を適宜確認し指導するなどによる継続的改善が定着する環境をつくることなどを各拠点に水平展開し、必要な対策を講じることとした。

3. 研究機関の安全文化醸成活動について

2.に述べる原子力機構の取り組みをも考慮しつつ、研究機関（研究系の部署や職場を含む）における安全文化、あるいは安全文化醸成活動について、主に原子力発電事業者の自主的・継続的な安全性向上への取り組みをサポートする自主規制組織の立場から、また、大学におけるRI使用施設等の安全文化醸成活動（今後、法令により活動が求められる見込み）を推進するとともに関係学会での検討にも参画する立場からコメントを述べ、会場との意見交換に臨む。

4. おわりに

我が国唯一の原子力に関する総合研究開発機関である原子力機構の取り組みを報告し、有識者からのコメントを踏まえて関係者と意見交換を行うことにより、原子力や原子力利用に関わる我が国の研究機関や大学における安全文化醸成活動の一助とする。

研究者・技術者倫理と安全文化とは、密接に関連していることは明らかであるが、容易に整理できるものではない。本セッションにより、研究者・技術者倫理と安全文化との関係についても議論が深まることを期待する。

*Kimio Ito¹, *Norio Nomura¹, *Akihiko Kugo² and *Takeshi Iimoto³

¹IAEA, ²JANSI, ³Tokyo Univ.

Planning Lecture | Over view Report | Over view Report 2 - Japanese University Network for Global Nuclear Human Resource Development (JUNET-GNHRD)

[3E_PL] Strategic Nuclear Education Model Program by Global Educational Network for Nuclear Human Resources Development

Chair: Tetsuo Iguchi (Nagoya Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 1:00 PM - 2:30 PM Room E (A34 -A Building)

[3E_PL01] Outline of Program

*Kenji Takeshita¹ (1. Tokyo Tech)

[3E_PL02] 1st Subcommittee: Results of Nuclear Fundamental International TV Seminars

*Akira Nishimura¹ (1. Tokyo Tech)

[3E_PL03] 2nd Subcommittee: Results of Nuclear Safety Practical Seminar "Dojo"

*Manabu Sato¹ (1. Hachinohe Tech.)

[3E_PL04] 3rd Subcommittee: Results of Nuclear Human Resources Development for International Future Leaders

*Yasuhiro Kanto¹ (1. Ibaraki Univ.)

総合講演・報告 2

グローバル原子力人材育成ネットワークによる戦略的原子力教育モデル事業

Strategic Nuclear Education Model Program by Global Educational Network for Nuclear Human
Resources Development

(1) 全体概要

(1) Outline of Program

*竹下健二、事業代表者

東工大

1. 本事業の目的 「グローバル原子力人材育成ネットワークによる戦略的原子力教育モデル事業（平成 28 年度～30 年度）」の目的は、平成 22 年度に設立された「国際原子力人材育成大学連合ネット」をさらに発展させ、原子力教育・研究に携わっている有志の 19 大学（茨城大学、大阪大学、岡山大学、金沢大学、近畿大学、九州大学、京都大学、東海大学、東京工業大学、名古屋大学、八戸工業大学、福井大学、北海道大学、山梨大学、湘南工科大学、長岡技術科学大学、大阪産業大学）と国内の産業界（日本原子力研究開発機構、日本原子力産業協会、電気事業連合会など 10 機関）が連携・協力して、国内外の質の高い国際原子力人材を戦略的、かつ効率的に育成することである。文部科学省の機関横断的な人材育成事業の一環として、国内のみならず世界の原子力施設の安全確保や危機管理に貢献できる人材の育成を目指し基盤整備を実施してきた。本稿では、直近の 3 年間（フェーズ 3）の事業の成果を主体に、事業開始以来の 9 年間（フェーズ 1～3）の成果も交えて紹介する。

2. 運営体制 「グローバル原子力人材育成ネットワーク」に係る基本方針策定やモデル事業の企画・調整・運営等を効果的に実施するため、「運営企画会議」「3 分科会」を立上げ以下の活動を行った

第 1 分科会 TV遠隔システムを活用し、原子力の次世代の人材を広い分野から確保することを目的に、原子力教育を受けたことのない国内外の学生（他専攻、他学科、高専等）も対象とした原子力及び放射線に関する基礎教育「国際原子力基礎教育TVセミナー」を実施した。

第 2 分科会 原子力教育を受けたことのない国内外の学生を対象に、優れた国際感覚、高いコミュニケーション能力や情報発信能力を有するグローバル原子力人材育成を目指して 1ヶ所に集まり 1週間のセミナーを行う「実践的原子力安全教育道場」を実施した。

第 3 分科会 原子力工学に関心を持つ有能な学生を 19 大学から選抜し、海外大学あるいは、国際原子力機関（IAEA）等へ派遣し、優れた国際感覚、高いコミュニケーション能力や情報発信能力を有するグローバル原子力人材育成を目指し「原子力国際展開に向けた人材育成」を実施した。

3. 本事業の成果 「グローバル原子力人材育成ネットワーク」の基盤整備を目指して、19 大学の強い結束の下、活発な分科会活動を行い、以下に示すような成果を得た。

(1) 国際原子力基礎教育TVセミナー フェーズ 3 では、これまでに国内向けに 3 回、国外向けに 8 回実施した。9 年間のこれまでの受講者数は国内向けで 2,489 名、国外向けで 304 名に達した。

(2) 実践的原子力安全教育道場（アジア大会） 国内参加 19 大学及び海外参加 2 大学から優秀な学生を 10 名選抜し、平成 29 年度には福島県-茨城県において実施し、平成 30 年度には福井県で実施予定である。

(3) 原子力教国際展開に向けた人材育成 平成 28 年度には、日本の学生 3 名をタイ及びマレーシアに 1 週間、平成 29 年度には 2 名の学生を国際原子力機関（IAEA）に 2.5 ヶ月間のインターンシップ研修生として派遣した。

*Kenji Takeshita
Tokyo Tech.

総合講演・報告 2

グローバル原子力人材育成ネットワークによる戦略的原子力教育モデル事業

Strategic Nuclear Education Model Program by Global Educational Network for Nuclear Human
Resources Development

(2) 第1分科会「国際原子力基礎教育TVセミナー」の成果

(2) 1st Subcommittee: Results of Nuclear Fundamental International TV Seminar

*西村 章

東工大

1. はじめに 第1分科会では、これまでに構築したTV遠隔システムを活用し、原子力の次世代の人材を広い分野から確保することを目的に、原子力に関心があるが、原子力教育を受けたことのない国内外の優秀な学生（他専攻、他学科、高専）等を主な対象（原子力分野の学生も参加可）とした原子力及び放射線に関する基礎教育（「原子力道場」TVセミナー）に関する企画・運営を行ってきた。フェーズ3では、これまでに合計3回の国内向けTVセミナーと8回の国外向けTVセミナーを開催した。

2. 実施内容および成果 これまでに構築した国内向けTV遠隔システムに加え、平成28年度からは国外向けにも拡大し、原子力関係以外の分野を学ぶ学生も含め、原子力への関心を高めるための原子力基礎教育のTVセミナー（「原子力道場」）を実施した。大学連合参加大学は平成28年度より18大学に、平成30年度には19大学に拡大したが、これらの大学向けに平成28年度は、「原子力の基礎と応用」として九州大学、茨城大学、大阪大学、東京工業大学から順次講義配信した。フェーズ3としての平成29年度は「東京電力福島原子力発電所事故の教訓」（東京工業大学）、「放射性廃棄物の管理」（名古屋大学）として4コマの講義を配信した。また、国外向けとしては、時差の関係があり、1コマ/1日ずつタイのチュラロンコン大学とマレーシア国民大学に同時配信し、平成28年度は、「中性子と原子核反応の基礎」（福井大学）、「原子燃料サイクルと放射性廃棄物」（九州大学）、「革新的原子炉」（東京都市大学）、「福島第一原子力発電所事故の教訓」（岡山大学）、平成29年度は、「人に優しい放射線医療」（大阪大学）、「原子力セキュリティの基礎」（東京工業大学）、「核燃料サイクルのバックエンド紹介」（名古屋大学）、「プルトニウム問題」（東京工業大学）の計8コマの講義配信を実施した。これら国内外のTVセミナーの参加者は累計では、延べ419名に達した。フェーズ1から3のこれまでに国内向けには22回のセミナーを実施し、参加者の延べ人数は2,489名、また、国外向けはフェーズ2から開始し、これまでの13回の参加者が延べ304名となった。

これらのセミナーに参加している学生は必ずしも原子力を専門とする学生ばかりでなく、平均的に2/3は一般の学生である。参加者は原子力に対する非常に高い意識レベルを持っており、受講後のアンケート調査から、講義の有益性については、国内外とも「非常に役に立った」あるいは「有益であった」とした学生が全体の9割を超え、非常に高い評価を得ている。また、受講回数については国内の4割近くがリピータで、自身の興味に応じて継続的に受講していることが確認された。

3. おわりに 平成30年度は、国内向けに4コマずつの講義配信を2回、国外向けに1コマずつの4回のTVセミナーの実施を計画している。国内外とも、福島第1原子力発電所事故による原子力への風当たりの強い中、より安全で安心な原子力のあり方を学びとってもらおうと同時に、国内外の原子力事業の現状を踏まえて、今後の原子力のあり方を前向きに考えてもらえるような学びの場を提供していきたいと考えている。

*Akira Nishimura
Tokyo Tech.

総合講演・報告 2

グローバル原子力人材育成ネットワークによる戦略的原子力教育モデル事業

Strategic Nuclear Education Model Program by Global Educational Network for Nuclear Human
Resources Development

(3) 第 2 分科会「実践的原子力安全教育道場」の成果

(3) 2nd Subcommittee: Results of Nuclear Safety Practical Seminar “Dojo”

*佐藤 学

八戸工大

1. はじめに 第2分科会のフェーズ1と2では、国内の学生のみを対象としたセミナー「全国大会」を実施した。フェーズ3の平成29年度から、国外の学生も招き国内学生を交え、全て英語で行うセミナー「アジア大会」を実施した。いずれも、原子力工学を専門としない学生も含めて、原子力の基礎的な講義と原子力関連施設の見学を行ってきた。セミナーに国外学生も参加することにより、国内外の学生交流を通じて、優れた国際感覚、高いコミュニケーション能力や情報発信能力を有する原子力のグローバルな人材育成を目指した。

2. 実施内容および成果 平成28年度は「全国大会 in いばらき」として、茨城大学を幹事校に「原子力・放射線研究の最前線」をテーマとして実施した。国内大学から6名の学生が原子力の基礎、放射線の測定原理などの講義を受けるとともに、近隣の日本原子力研究開発機構(JAEA)の施設などを見学した。研修結果を踏まえ、学生達での討論を最後に行った。

平成29年度は「実践的原子力安全教育道場 アジア大会 in ふくしま」として、東京工業大学を幹事校に「福島原子力事故の教訓」をテーマとして実施した。国内大学6名、国外から4名の学生が、原子力発電所の最新技術から廃炉研究などの多岐にわたる講義を受講し、事故後の生々しい福島第一原子力発電所や福島第二原子力発電所の通常では見学が難しい格納容器内部まで見学した。日立GEニュークリア・エナジー社(日立GE)及び東京電力他のご支援を得た。

アジア大会 in ふくしまに参加した学生達の感想として、アンケートの結果には、日立GE、東京電力、JAEA、国際廃炉研究開発機構(IRID)や福島県他の方々のご尽力のお陰で、大変多くのことを学ぶ得難い機会を得たこと、とりわけ、海外の学生にとっては、外国人の自分たちにも発電所内部や最新の技術を包み隠さず見せてもらえたことに感激したことが記されていた。また国内の学生にとっても「大学で一番有意義で濃密な時間だった」との感想もあった。日ごろ付き合えない他国、他大学、他分野の学生同士の交流により「自分と異なるもの」を実感できるセミナーと感じてもらえた。

フェーズ1から含めるとこれまでに国内学生向けの全国大会を3回実施し、国外の学生も参加するアジア大会も今年度実施予定を含めると2回実施となる。これらのセミナーの参加者総数は100名を超えると見込まれる。数多くの原子力施設の現場見学や関係者の実体験を交えた講義を提供してきた。また国内外の学生達の交流を通じて日ごろ得難い経験の機会となっていること、アンケート結果からも今後の彼らの進路にも大きなインパクトを与えることができたのではないかと考えられる。

3. おわりに 平成30年度は、10月に福井大学を幹事校に「敦賀発電所運転開始から半世紀：原子力のこれからを学ぶ」をテーマとして、国内外の学生10名程度を福井県敦賀市に集め、福井大学での講義及び近隣の若狭湾エネルギーセンターや美浜発電所他を見学し、学生による討論を実施する計画としている。

*Manabu Satou
Hachinohe Tech.

総合講演・報告 2

グローバル原子力人材育成ネットワークによる戦略的原子力教育モデル事業

Strategic Nuclear Education Model Program by Global Educational Network for Nuclear Human
Resources Development

(4) 第3分科会「原子力国際展開に向けた人材育成」の成果

(4) 3rd Subcommittee: Results of Nuclear Human Resources Development
for International Future Leader*関東 康祐
茨城大

1. はじめに 第3分科会では、原子力工学の基礎知識を既に有している優秀な学生を対象に、優れた国際感覚、高いコミュニケーション能力や情報発信能力を有するグローバル原子力人材育成を目的とした海外派遣事業を実施しており、その成果について以下に述べる。

2. 実施内容および成果 フェーズ3においては、平成28年度に大学連合参加校から選抜した3名の学生をタイのチュラロンコン大学及びマレーシア国民大学（UKM）へ併せて1週間派遣し、現地の学生と交流を図った。この派遣では、最初に、日本の学生からそれぞれの研究成果について及び福島第一原子力発電所事故に関連する我が国の状況について発表を行い、これに応じてチュラロンコン大学及びUKMの学生達からも研究成果やそれぞれの国の原子力の計画や放射線利用の研究状況等の発表があり、これらを踏まえて学生達で議論がなされた。この討論ではそれぞれの国における原子力の取り組み、また日本からの原子力技術輸出などが議論され、福島の経験を含めて日本の原子力技術に対する期待の大きさを知ることが出来、今後の研究や勉学に対する大きな刺激を与えられた。

また、平成29年度においては、大学連合参加校から選抜した2名の学生を国際原子力機関（IAEA）に派遣してインターンシップ研修を行い、国際感覚の醸成を図った。派遣した期間は平成29年年10月1日から約2.5か月間であった。このインターンシップ研修を通じて、人種、国の壁を越え、多くの人々と関わり、そして友人を得ることができ、国際的に活躍できる人材とはどのようなものかを認識する国際機関ならではの体験をされた。また、日本という国が国際的に見てどの位置に属しているか、どのようなマインドで諸課題を考えていくべきかを感じ取ることができた。

本事業では、フェーズ2の平成26年度（2014年度）よりIAEAのインターンシップ研修へ学生を派遣しており、これまでに8名の学生を派遣した。また、平成28年度と同様な短期の海外大学へフェーズ2の平成25年度にも6名を派遣した。従ってこれまでに派遣した学生は合計で9名となった。それぞれ上記に示すように、それぞれ現地の人たちと交流し、日ごろの大学生活では、経験できない多角的な観点から物事を見るという貴重な時間を得て帰国した。

3. おわりに 平成30年度は、平成29年度と同様に大学連合参加大学から選抜した2名の学生をIAEAのインターンシップへ9月より約3ヶ月間派遣する計画をしている。今年度も多数の応募者があり、意欲はありながら選抜に漏れてしまった学生も多数おられた。相手側からの期待も大きく、予算の関係でどうしても人数を絞らなければならないが、今後もこの事業を継続し、少しでも多くの学生を派遣することを期待したい。

*Yasuhiro Kanto
Ibaraki Univ.

Planning Lecture | Over view Report | Over view Report 3 - The University of Tokyo, Yayoi Research Conference -
Techniques and application of atomic and molecular spectroscopic analysis-

[3F_PL] Research developments using excellent properties of Lasers II

Chair:Shuichi Hasegawa(Univ. of Tokyo)

Fri. Sep 7, 2018 1:00 PM - 2:30 PM Room F (A36 -A Building)

[3F_PL01] Development of a non-invasive blood glucose sensor using a mid-infrared laser

*Koichi Yamakawa¹ (1. QST)

[3F_PL02] Development of a laser processing technique combined with water jet technique

*Ippei Ishizuka¹ (1. 日立GE)

[3F_PL03] Emission spectra of laser-produced plasma in water

*Tetsuo Sakka¹ (1. 京大)

レーザーの特長を利用した研究開発 II

Research developments using excellent properties of lasers II

(1) 中赤外レーザーを用いた非侵襲血糖値センサーの開発

(1) Development of a Blood Glucose Sensor using a Mid-IR Laser

*山川 考一^{1,2}, 青山 誠^{1,2}, 赤羽 温^{1,2}, 小川 奏²¹ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構² ライトタッチテクノロジー株式会社

1. はじめに

糖尿病患者にとって、高血糖の状態が続くと様々な合併症のリスクが高まるため、患者は図 1 に示すような採血型自己血糖計 (SMBG: Self-Monitoring of Blood Glucose) などを用いて、1 日複数回血糖値を計測しなければならない。現在行われている血糖計測法は、指などを針で穿刺して採取した血液で計測を行わなければならない。患者は煩わしさとともに苦痛や精神的ストレス、さらに感染症の危険を伴うなどの多くの問題をかかえている。また、穿刺針やセンサーチップ等の消耗品のコストが高く、年間約 20 万円/人の経済的負担を強いられている。そして糖尿病患者のみならず、病院等で日々患者の血糖計測を行う医療現場でも、採血にかかる負担を低減し、ひいては診断および治療のスピードアップ化のために非侵襲血糖計測に対する期待は大きい。

このような背景のもと、各種の非侵襲光血糖計測技術が研究され、20 数年にわたり世界中の多くの研究機関や企業などで開発競争が行われてきたが、いまだに製品実用化されていない。従来までの非侵襲光血糖計測技術の多くは、可視および近赤外光を照射することによる生体透過光あるいは反射光を利用し、グルコースの吸収を計測するものである^{1,2}。可視および近赤外光は生体上皮の毛細血管まで到達しやすいものの、近赤外光 (例えば波長 $1.5 \mu\text{m}$) でのグルコースによる吸収に起因する光強度の変化率は 0.4% 程度にすぎない。このため、検出される光強度は、グルコース以外の各種の血液中の物質 (タンパク質、脂質等) の影響を大きく受けるため、多変量解析等を用いてグルコース成分だけを取り出す工夫が必要とされるが、十分な計測精度を得ることができていない。また、こうしたグルコース以外に起因する吸収は、環境条件 (体温等) の影響を大きく受ける。

一方、中赤外線領域は分子振動と共鳴する領域であることに加え、共鳴波長が化学結合の種類によって異なることから分子の指紋領域と呼ばれ、古くから分子構造の分析などに利用されてきた。このように、物質特有の吸収波長を積極的に利用すれば、さまざまな物質の中で特定の物質 (本例では血中グルコース) のみに選択的に光を吸収させることができる。しかしながら、従来の中赤外光源は輝度が極端に低いため (我々が開発した中赤外レーザーの 10 億分の 1 の輝度)、実用化に必要な十分な精度は得られていない^{3,4}。

我々は最先端のレーザー技術を結集することにより、手のひらサイズの高輝度中赤外レーザーを開発し、一定の条件の下、国際標準化機構 (ISO) が定める計測精度を満たす非侵襲血糖計測技術を確立した。本研究開発では、医療機関から一般家庭まで広く普及できる小型の非侵襲血糖値センサーの実現を目指している。従来の採血型自己血糖計 (SMBG) に代わり、糖尿病患者が痛みを伴わず日常の血糖値管理ができる



図 1. 採血型自己血糖値センサー (SMBG: Self-Monitoring of Blood Glucose)

ようになれば、患者の QOL 向上につながる。さらに非侵襲の特長を生かして公共施設等にも設置できれば、健常者の予防意識を高めて糖尿病人口の増加を抑制することも期待できる。

2. 中赤外レーザーを用いた非侵襲血糖値センサーの開発

開発した中赤外レーザーは、グルコースの吸収が大きな波長 $9\ \mu\text{m}$ において、従来光源と比較して約 10 億倍もの強い尖塔出力を有しており、先行技術では得られなかった高い計測精度を実現することができる。

図 2 に示すように、中赤外レーザーから発生した光を被験者の指先などに対して局所的に照射すると、光子の一部は血中のグルコース分子に吸収される。一方吸収されなかった光子は拡散反射され、中赤外光検出器で検出される。これにより、

入射光と反射光との差分が血糖値として算出される。なお、一回のレーザー照射時間はわずか 5 秒程度である。

被験者 A がグルコース水溶液を経口摂取した後の血糖値（侵襲法と非侵襲法で同時計測）の時間変化を図 3 に示す。血液に対して SMBG を用いて計測した場合の血糖値の時間変化と、中赤外レーザー光を人の指へ照射したときの中赤外レーザー光のグルコースによる吸収時間変化を示している。図から明らかなように、時間と共に血糖値が上昇するのに伴い、グルコースの吸収によって中赤外レーザー光の強度が減少しているのがわかる。また、さらに時間が経つにつれ、血糖値が再び減少し始めると、グルコースによる吸収が弱まり、中赤外レーザー光の強度が再び増加していくのがわかる。

さらに 4 人の健常者 A、B、C、D に対して、日にちを変えて複数回、同様の経口ブドウ糖負荷試験を実施した。そしてこれまでと同様に SMBG での計測値と規格化された光強度の変化とを比較し、図 4 に示すクラークエラーグリッド分析法によってデータを分析した。クラークエラーグリッド



図 2. 採血が不要、体を傷つけず（非侵襲）、指先を光にかざすだけで約 5 秒で血糖値を計測




図 3. 経口ブドウ糖負荷試験。被験者 A の血液に対して SMBG を用いて測定した場合の血糖値の時間変化と、中赤外レーザー光を人の指へ照射したときの中赤外レーザー光のグルコースによる吸収時間変化を示している




図 4. 経口ブドウ糖負荷試験。被験者 A の血液に対して SMBG を用いて測定した場合の血糖値の時間変化と、中赤外レーザー光を人の指へ照射したときの中赤外レーザー光のグルコースによる吸収時間変化を示している

分析は、患者の現在の血中グルコースの推定値の臨床的正確さを、基準計測器において得られた血中グルコース値と比較して明確にするために、1987年に開発された⁵⁾。なお、国際標準化機構（ISO）が定める基準（ISO 15197）では、血糖値 75mg/dl 未満では $\pm 15\text{mg/dl}$ 以内、75mg/dl 以上では $\pm 20\%$ 以内（図 2(b)における A ゾーン）に計測値の 95%以上が入っていれば合格とされている。ここで全被験者の計測結果（血糖値範囲 61～198 mg/dL）は、ほぼ全てが A ゾーンに収まっていることがわかる。すなわち、開発した非侵襲血糖値センサーを用いることにより、一定の条件の下、臨床的に十分な精度で血糖値を計測することができるといえる。今後はより幅広い血糖値範囲に対する有効性を示すために、糖尿病患者に対する臨床研究を予定している。

3. おわりに

非侵襲の血糖値センサーが普及すれば、糖尿病患者の負担を軽減するだけでなく、病院等で日々患者の血糖値計測を行う医療従事者の採血やデータ入力作業等の負担軽減、ひいては診断と治療のスピードアップにつながる。また、非侵襲の特長を生かして、会社や公共施設、ドラッグストアなどに設置して、採血なく手軽に健康状態をチェック出来れば、健常者の予防意識を高めて糖尿病人口の増加を抑制し、ひいては医療費、介護費の削減も期待できる。さらに、今後レーザー光源のさらなる小型化が進めば、ウェアラブルな装置を身につけたまま非侵襲で 1 日 24 時間、365 日の連続計測が可能になり、個人の生活習慣に合った質の高い健康管理が実現できると考えられる。

我々のレーザー技術を直接人々のために役立てたいと考え、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構認定第 1 号ベンチャーとして、ライトタッチテクノロジー株式会社を 2017 年 7 月に創業した。最先端レーザーをコア技術に、病院から一般家庭まで広く普及できる小型の非侵襲血糖値センサーの事業展開を進め、2021 年度の製品化を目指している。

文献

- 1) 「グルコース非侵襲計測装置」、特許第 2641575 号、登録日：平成 9 年 5 月 2 日
- 2) 「非侵襲血糖計」、特許第 4483052 号、登録日：平成 22 年 4 月 2 日
- 3) 「赤外線による組織分析物の計測」、特許第 3686422 号、登録日：平成 17 年 6 月 10 日
- 4) Uemura T, Nishida K, Sakakida M, Ichinose K, Shimoda S, Shichiri M (1999) Non-invasive blood glucose measurement by Fourier transform infrared spectroscopic analysis through the mucous membrane of the lip: application of a chalcogenide optical fiber system, *Frontiers Med. Bio. Eng.*, **9**, 137-153
- 5) Clarke WL, Cox D, Gonder-Frederick LA, Carter W, Pohl SL (1987) Evaluating clinical accuracy of systems for self-monitoring of blood glucose, *Diabetes Care*, **10**, 622-628

*Koichi Yamakawa^{1,2}, Makoto Aoyama^{1,2}, Yutaka Akahane^{1,2}, Kanade Ogawa²

¹National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

²Light Touch Technology Inc.

レーザーの特長を利用した研究開発 II

Research developments using excellent properties of Lasers II

(2) レーザー・ウォータージェットによるはつり除去技術の開発

(2) Development of a laser processing technique combined with water jet technique

*石塚 一平¹, 武部 俊彦², 山田 知典³, 大森 信哉¹, 黒澤 孝一¹,
佐々木 豪², 中田 正宏², 酒井 英明², 柴田 卓弥³

¹日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社, ²株式会社スギノマシン,

³国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

1. 開発の背景および経緯

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下 1F)の安全で確実な廃炉の実施は、国民の関心の高い課題になっている。1F の廃炉作業では、遠隔操作技術により炉内構造物や燃料デブリ等を切断し、取り出しが可能な大きさに加工する必要がある。また、公衆被ばくの低減や汚染拡大防止等の観点から、放射性ダストの飛散防止が求められている。

これまでに機械加工をはじめ様々な加工法が提案されている中で、レーザー技術は加工に伴う反力が少ないことや加工ヘッドがコンパクトであり遠隔操作機器とのマッチングが良い等の優れた特長を有していることから、廃炉作業における切断技術の一つとして期待されている。しかし、従来のレーザー切断技術はレーザー照射によって対象物を溶かし、その溶融物に大量のガスを吹きつけることで除去する加工原理である。そのため、1F の廃炉作業に適用する場合、放射性物質を含有するダストがガスとともに気相中へ飛散することが大きな課題である。

そこで、ガスの代わりに、ダストの飛散抑制に有効なウォータージェットをレーザーと組み合わせた切断技術を、日立GEニュークリア・エナジー株式会社、株式会社スギノマシン、および、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の3機関による共同研究で開発している[1][2]。本稿では、これまでに共同研究で取り組んできた開発内容と成果を報告する。

2. 開発内容と成果

2-1. はつり除去技術の加工原理

溶融等で変形した炉内構造物、燃料デブリ等の取り出しにおいては、その切断対象の厚さが不定であり、また加工に伴うダストの回収が必要であることから、対象物を表面から少しずつ削り取る、はつり除去技術が有効であると考えている。図1にレーザーとウォータージェットによる、はつり除去技術の加工原理を示す。レーザーを照射することで対象物を溶かし、その溶融物にウォータージェットを噴射することで除去する。ウォータージェットは溶融物の除去と冷却の両方の効果を持つため、ウォータージェットにより除去された溶融物は急速に冷却されることで固化し、ドロスとして対象物表面に固着することなく回収可能な状態となる。




図1 レーザーとウォータージェットによる、はつり除去技術の加工原理

2-2. ウォータージェットによる溶融物の除去効果の確認

まず、ウォータージェットによる溶融物の除去と冷却の効果を確認するために、図2に示すような装置構成で炉内構造物の代表的な構成材料である金属(SUS304)の試験体表面にレーザーを照射し、同時に照射位置にウォータージェットを噴射する定点加工試験を実施した。なお加工中の様子はハイスピードカメラを用いて観察した。レーザー照射条件(レーザー出力、照射角度等)は固定条件とし、ウォータージェット噴射条件(噴射流量、噴射角度等)を変化させて試験を実施した。また、ノズル前方にチョッパーを設けることで連続噴射と断続噴射の2種類のウォータージェット噴射条件で試験を実施した。




図2 装置構成 (模式図)

図3に、レーザー照射中の様子とレーザー照射後の試験体表面の状態を示す。連続噴射と断続噴射、いずれの条件も試験体表面のレーザー照射部に非貫通の穴が形成されており、ガスの代わりにウォータージェットを用いる場合も加工が可能であることを確認した。ウォータージェットを連続噴射した場合、レーザー照射によって生じた溶融物が穴から噴き出し、穴の淵に固く付着することを確認した(図3(a))。これはウォータージェットにより溶融物がすみやかに冷却され、試験体表面で固化したことで、付着したと考えられる。このように、ウォータージェットは溶融物の除去と冷却の両方の効果を持つため、そのバランスが重要となる。一方、ウォータージェットを断続噴射した場合、ウォータージェットの噴射とともに溶融物の小塊が吹き飛ばす様子が観察でき、レーザー照射後の試験体表面に溶融物の固着は見られなかった(図3(b))。これはウォータージェットを断続噴射することで、冷却効果が抑制されたためと考えられる。さらに、断続噴射の条件は連続噴射の条件と比較して溶融物の除去量(穴断面積)が大きいことがわかった。

以上の結果を踏まえ、本研究ではウォータージェットの断続噴射方式を採用し、レーザーと組み合わせたはつり除去試験を実施することとした。




図3 レーザー照射中の様子と、レーザー照射後の試験体表面の状態

2-3. はつり除去試験

図 4 に、はつり除去の様子を示す。まずレーザー加工ヘッドとウォータージェットノズルを前述の定点加工の位置関係のまま同時に動かし、1 ラインの走査を行う。これにより試験体表面のレーザー照射部を除去し、非貫通の細い溝を形成する。次に、加工後の溝が少し重なるようにレーザー加工ヘッドとウォータージェットノズルをスライドさせ、2 ライン目、3 ライン目と複数回走査を行う。11 ライン加工した後の試験体表面の状態を図 5 に示す。試験体表面が削り取られており、加工面やその周囲への溶融物の固着も見られなかった。この加工をさらに何度も繰り返すことによって、金属試験体を表面から所定の広さにわたり深さ方向に向かって順に削り取ることが可能であることを見出した。



図 4 はつり除去の様子




図 5 金属試験体に対する加工結果

2-4. 燃料デブリ取り出しへの適用可否の確認

ここまでは金属試験体(SUS304)に対する加工性を示した。しかし、燃料デブリは金属と燃料の溶融混合物であり、スリーマイル島原子力発電所事故の知見から、硬くて脆い金属酸化物(セラミックスの一種)の層と粘り気のある金属の層が存在することが知られている。そこで、セラミックス試験体や金属とセラミックスを交互に配置して燃料デブリに見立てた試験体に対して加工性を確認した。加工後の試験体表面の状態を図 6 および図 7 に示す。金属試験体と同様、表面を削り取ることが可能であり、また、溶融物の固着も見られなかった。この結果から、レーザーとウォータージェットを組み合わせたはつり除去技術は、炉内構造物等の金属だけでなく燃料デブリの加工にも適用可能である見通しを得た。




図 6 セラミックス試験体に対する加工結果





図 7 金属・セラミックス混合試験体に対する加工結果



各試験体に対する加工効率比較結果を図 8 に示す。

図 8 各試験体の加工効率の比較

加工条件は、レーザー出力：8 kW、ウォータージェット噴射流量：約 1.6 L/min、ライン間の重なり率：約 56 %である。なお、加工効率は加工前後の試験体重量変化をレーザー照射時間で除すことで算出した。金属試験体の加工効率(約 120 g/min)と比較すると、セラミックス試験体の加工効率(約 50 g/min)は低く、金属セラミックス混合試験体は中間程度の加工効率(約 90 g/min)となった。セラミックスはレーザーを集光することで破碎可能であることが、既往の研究で実証されている[3]。また、本技術は対象物に応じてレーザー出力やウォータージェット流量を独立して制御することが可能である。そのため、例えば、燃料デブリを加工する際にセラミックスの多い層に対しては、レーザーをその表面に集光することで碎き、粘り気のある金属の層に対してはレーザー照射部にウォータージェットを噴射して、はつり除去するといった運用をすることで、より高効率な加工が期待される。

3. まとめと今後の展開

本共同研究で開発を進めているレーザーとウォータージェットを組み合わせたはつり除去技術について、ウォータージェットの断続噴射方式を採用することで、炉内構造物や燃料デブリ等の加工に適用可能となる見通しを得た。今後は実機適用に向け、加工の際に削り取られた熔融物の性状評価を実施し、それらを回収する装置を開発する予定である。さらに本加工技術の実機適用可能性を補完するために大型計算機を利用して、より高出力のレーザーを用いた場合の入熱に対する水と物質の相互作用や、熔融量等の解析を進める。これらの課題を解決し、技術の確立に向け、引き続き研究を進めていく。

参考文献

- [1] 武部俊彦, 他, 日本原子力学会 2016 年秋の大会予稿集 2C13 (2016)
- [2] 羽成敏秀, 他, 日本原子力学会 2016 年秋の大会予稿集 2C14 (2016)
- [3] 村松壽晴, 他, JAEA-Research, 2013-024, 1-47 (2013)

^{*}Ippei Ishizuka¹, Toshihiko Takebe², Tomonori Yamada³, Shinya Ohmori¹, Kouichi Kurosawa¹, Go Sasaki², Masahiro Nakada², Hideaki Sakai², Takuya Shibata³

¹Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., ²SUGINO MACHINE, Ltd., ³Japan Atomic Energy Agency

レーザーの特長を利用した研究開発 II

Research developments using excellent properties of lasers II

(3) 水中レーザープラズマの発光スペクトル

(3) Emission spectra of laser-produced plasma in water

*作花 哲夫¹¹ 京都大学

1. はじめに

レーザー誘起ブレイクダウン分光法 (laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS) は、試料の前処理が不要であるため、その場分析への応用が期待されている。特に水中の多様な固体物質をその場分析する方法は限られているため、水中 LIBS は重要なテーマである。一般に水中 LIBS には、プラズマの自由な膨張が阻害され、定量性のある原子発光線スペクトルが得られないという困難さがある。また、気相中と異なり、水中でのプラズマ生成は気泡の生成を伴う必要があり、そのメカニズムは複雑である。水中 LIBS を定量分析として確立するためには、試料を化学量論的にアブレーションさせ、また、高温・希薄で安定なプラズマを生成させ、さらにプラズマ内でクラスター化などの化学反応が進行する前に発光スペクトルを測定することが必要である。本講演では、水中 LIBS に関して我々が行ってきた研究を中心に述べる。

2. 水中 LIBS

2-1. ロングパルス LIBS

水中 LIBS では、気泡の中に安定なプラズマを生成させることが必要であるが、その方法としてダブルパルス照射が提案された[1]。この方法では、第 1 パルスで生成された気泡が成長した後に、第 2 パルスで気泡中のターゲットを照射することで、明瞭な原子発光線スペクトルが得られる希薄なプラズマを生成させている。一方、パルス幅~150 ns といった長いナノ秒パルス (ロングパルス) を照射することでも明瞭な原子発光線スペクトルが得られる[2]。この方法では、30 MPa の静水圧までスペクトルが大きく変化しないことがわかっており[3]、深海における海底探査への応用が期待されている[4]。ロングパルス照射によって明瞭なスペクトルが得られるメカニズムの解明を目指して、プラズマ生成初期におけるダイナミクスを調べた結果、短いパルスの場合と異なり、プラズマ発光に対する気泡生成のタイミングが比較的に早いことがわかった[5]。これにより、ロングパルス照射では単一パルス照射であっても希薄なプラズマが得られ、明瞭な原子発光線スペクトルが得られると考えられる。

2-2. プラズマ中での化学過程

LIBS では、通常プラズマ中の遊離原子を計測するため、二原子分子やクラスター生成によって遊離原子の密度が低下すると、測定結果の定量性は低下する。生成初期のプラズマの温度は 6000 K 以上であり、多くの原子は遊離原子として存在する。しかし、LIBS 計測は、プラズマが膨張して希薄になったあと (遅延時間~500 ns) であるため、遊離原子密度の低下を考慮する必要がある。我々は、透過スペクトルによって原子密度を測定し、その減少が二原子分子生成の平衡論によって説明できることを明らかにした。

さらに、温度が低下したプラズマでは、熱力学的な解析の前提となる熱平衡性が著しく低下することが考えられる。現在、速度論にもとづくプラズマ内でのクラスター生成反応の解析について検討している。

参考文献

- [1] A.E. Pichahchy, D.A. Cremers, M.J. Ferris, *Spectrochim. Acta B* 52, 25–39 (1997).
- [2] T. Sakka, H. Oguchi, S. Masai, K. Hirata, Y.H. Ogata, M. Saeki, H. Ohba, *Appl. Phys. Lett.* 88, 061120 (2006).
- [3] B. Thornton, T. Sakka, T. Takahashi, A. Tamura, T. Masamura, A. Matsumoto, *Appl. Phys. Express* 6, 082401 (2013).
- [4] B. Thornton, T. Takahashi, T. Sato, T. Sakka, A. Tamura, A. Matsumoto, T. Nozaki, T. Ohki, K. Ohki, *Deep-Sea Research I* 95, 20–36 (2015).
- [5] T. Sakka, A. Tamura, A. Matsumoto, K. Fukami, N. Nishi, B. Thornton, *Spectrochim. Acta B* 97, 94–98 (2014).

*Tetsuo Sakka¹¹Kyoto Univ.

[3H_PL] Application of Artificial Intelligence Technologies and its Future Prospects

Chair: Kei Ito (Kyoto Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 1:00 PM - 2:30 PM Room H (B32 -B Building)

[3H_PL01] Construction of surrogate model for prediction of crack propagation using deep learning

*Yoshitaka Wada¹ (1. Kindai Univ.)

[3H_PL02] Preliminary Study of Technology for Replacing Computational Mechanics Simulation with Machine Learning

*Yasushi Nakabayashi¹ (1. Toyo Univ.)

[3H_PL03] Advancement of Nuclear Reactor Inspection with Image Processing and AI

*Naoki Hosoya¹ (1. Hitachi)

計算科学技術部会セッション

人工知能技術の活用と将来展望

Application of Artificial Intelligence Technologies and its Future Prospects

(1) 深層学習によるき裂進展予測のためのサロゲートモデルの構築

(1) Construction of surrogate model for prediction of crack propagation using deep learning

*和田 義孝¹¹近畿大学 理工学部 機械工学科

1. はじめに

ILSVRC 2012 におけるディープラーニング（深層学習）⁽¹⁾の有効性が画像認識において示されその可能性に多くの人々が期待する状況になって久しい。しかし、計算力学や CAE といった分野こそ、ディープラーニングとの親和性が高いと期待するもののその応用方法・利用方法については先行研究事例が少ない。一方で、もともと多くのデータを必要とする分野（材料設計、流体工学等）においては特徴量を抽出する多次元非線形マッピングの技術としてディープラーニングの利用例が複数報告されている⁽²⁾。本研究では重合メッシュ法によるき裂進展データを大量に生成し、何をどのように学習するのがサロゲートモデルの構築に有効なのかをき裂進展挙動を通して考察する。

2. ディープラーニングの現状

画像認識に代表される文字認識、人認識、顔認識等のピクセル単位で学習するディープラーニング（＝大規模入力、多階層のニューラルネットワーク）の成功例⁽¹⁾から大規模な研究開発および IT 企業および自動車企業による投資が始まった。これらの動きに呼応する形で、例えば NVIDIA による GPGPU 開発のディープラーニング向けの開発⁽³⁾、各研究機関および大学によるディープラーニング向けの API の開発など加速した。これらの動向に対して CAE に対する AI およびディープラーニングへの適用の期待も高まっている^(4,5)。しかし、画像解析による応用はその事例は多数見受けられるが、一方で物理現象、工学設計における応用方法が全く示されていない現状がある。USNCCM2017（米国計算力学学会）において E. Haber によりディープラーニングの新しい学習方法の提案が Semi-plenary lecture⁽⁶⁾があった。この講演における要旨は、計算力学の手法をディープニューラルネットワークの学習に適用することにより計算科学研究者の提案よりさらに効果的な学習が達成できるという点である。学習手法にたいするブレイクスルーを示唆する画期的な発表があった。複雑な問題、多入力・他出力のディープニューラルネットワークの学習方法の進歩に大きく貢献することが現在進行している。一方で、トヨタ自動車は、自動運転実現のためにはあと 142 億万 km の走行距離が必要だという試算を示している⁽⁷⁾。この数値は、技術のある運転手が 10000 人・台が一人 1 万³メートル以上の走行距離が必要だと示唆している。学習は人間の経験と相対するところがある。例えば、事故、回避などのアクシデント事例は特に学習が必要であるが、そういったケースは全体のデータに対する学習ケース（時間）は少ない。詳細は後述（5 章）するが、荷重方向に対して角度を有するき裂は進展の直後少ない時間で進展方向を変える。つまり、学習するためのデータ数が少なくなる。このことは、多くの工学応用に関して常に問題となる。また、多くの工学問題ではどの場所のどのような物理量を学習させればよいのかの知見が全くないことが大きな課題であると指摘できる。

3. ディープラーニングを実現する技術

現在、ディープラーニングという言葉には次のような意味が込められていると考える。

*Yoshitaka Wada¹¹Department of Mechanical Engineering, Kindai University

「バックプロパゲーション(BP)法の改良および過学習の防止手法も含めた多入力多階層のニューラルネットワーク(NN)の学習手法およびそれらの学習で得た NN の重み係数」

つまり、ディープラーニングとはアルゴリズムを指し示すだけのテクニカルタームではない。このタームは自動運転や人工知能を実現するための重要な役割があることが同時に期待されていると昨今の報道⁽⁸⁾から理解できる。

ニューラルネットワークは、Fig.1 に示すノードとそれらを結ぶ結線によりモデル化される。すべての結線はノードから出力された値を変更する重み w_{ijk} とバイアス b_{ijk} が与えられる。各ノードは式 1 に表されるシグモイド関数（他の関数形式も存在する）により演算されることが一般的である。この関数の特徴は、Fig.2 に示すように、入力値が大きくなると 1 に漸近し、入力値が小さくなると 0 へ漸近する。入力値が 0 では 1/2（傾き 1/4）を出力する。

最も基本的な関数 $f(x)$ のフィッティングを行うには 1 入力 1 出力のニューラルネットワークの学習を行えばよい。一般的には入力、出力ともにベクトルないしマトリックスになる。画像の学習（文字認識、人や車の認識）は 1 ピクセル=1 入力となるためマトリックスがその入力になる。

ニューラルネットワークでは、大規模な重み重み w_{ijk} とバイアス b_{ijk} の逐次更新により学習を進める。学習が進んだニューラルネットワークはエンジニアが望んだ能力を獲得している状態を学習により達成する。具体的には、Fig.3 に示すような流れで学習を行う。これらの方法は、SOR 法などのような初歩的な反復法ソルバーと同じ程度のプログラミングが要求されているためニューラルネットワーク実現のための基本的な骨子の理解は極めて容易である。

本章の冒頭においても述べたように通常の誤差逆伝播学習では大規模なニューラルネットワークは学習ができなかった。それらの学習を可能にしたのがいくつかの学習方法の改善である。例えば、10 層以上の学習を確実に進めるためには、出力と入力に同じ値を用いて 1 層ずつ学習を進める方法がよくとられている。また、最新の研究結果では 2 階層のマルチグリッドであるコースグリッドコレクションを利用した学習方法も提案⁽⁹⁾されており、学習結果もより誤差が小さくなることも示されている。入力データに意図的に誤差を与えて学習をさせる方法も取られる。この方法の利点はデータセット数が簡単に数倍に増やせる点である。これらの学習を強化する方法を組み合わせるディープラーニングが実装され様々な成果を生み出している。




Fig.1 ニューラルネットワークの構成

$$h_{mn}(x) = \frac{1}{1 + e^{-\sum_{i=1}^k (W_{mni}x + b_{mni})}} \quad (1)$$




Fig.2 シグモイド関数




Fig.3 ニューラルネットワークの学習

4. CAEにおけるサロゲートモデル

工学応用への問題を考えると、何を入力と出力にするのか。学習データはどのように準備するのが最大の問題となる。物理現象は空間、物性、物理量（変位、速度、ひずみ、応力、温度等）が入力または出力されることになる。物理量を学習（測定）する位置の取扱いを一般化しなければ座標系依存の学習となる。そこから法則を見出すことは困難である。例えば、同じ目的の部品においてもそのサイズが 10 倍も異なる場合サイズの違いをどのように扱うのかを定める必要がある。形状が決まっているのであれば、ノーマライズを行うことが入力のパラメータを減じることになる。ただし、ノーマライズを行った係数は学習対象となる。また荷重に関しても同様で特に弾性問題であれば単位力を想定して学習させる。

サロゲートモデルは代替モデルとして物理現象を模擬するモデルである。したがって、微分方程式を完全に代替するものではない。これまでパラメトリックに問題を解いていた場合、変数を可能な限り限定することにより現象の傾向を把握していた。例えば、ニューラルネットワークを使ったサロゲートモデルであれば多数の変数を用いて学習し、より自由度の高いサロゲートモデルの構築が可能となる。しかし、例えば非線形問題においては解析結果の取得に時間が必要であることと解析精度の低さが問題である。繰返

しの応力ひずみ関係はヒステリシスループを示し1つのひずみ（変位）に対して複数の応力（荷重）状態を示す。確実に学習できるとすれば降伏局面や背応力自体を学習させることである。しかし、実際の降伏現象は等方硬化、移動硬化の混合で生じているうえに降伏局面が連続であるとは限らない。ディープラーニングによる学習はそういったモデル化が困難な現象に対して学習できる可能性がある。したがって、今後どのような物理量を学習させることが精度よく実質的な時間で学習が行えるのかを調べる必要がある。

5. き裂進展サロゲートモデル

本稿では、疲労き裂進展を具体事例としてディープラーニング技術を適用しき裂進展挙動が予測できるかどうかを検証した。3つのフェーズを想定し、フェーズ1は応力拡大係数から進展方向ベクトルおよび進展速度を学習、フェーズ2はき裂先端近傍応力、変位から進展方向ベクトルおよび進展速度を学習、フェーズ3は初期き裂中心位置を原点としき裂先端位置およびき裂が向いている方向ベクトルから進展方向ベクトルおよび進展速度を学習、という3つの場合に分けた。実用上はき裂先端の位置および進展方向のベクトルから学習できることが望ましい。その理由は、き裂を画像的に扱うことにより直接その余寿命やき裂形状の予測が可能になるためである。


疲労き裂進展解析は、弾性計算（ポアソン方程式）、応力拡大係数、等価応力拡大係数、き裂進展速度、き裂進展方向を微小ステップで解析を行いその履歴（積分）として最終的なき裂進展形状が計算される。Fig.4に等価応力拡大係数、き裂進展速度およびき裂進展方向を決定する経験則による式を示す⁽⁹⁻¹¹⁾。ディープラーニングによりこれら式を陰的に再構成されるかどうか工学分野における応用のための提示すべき具体例である。

Crack growth direction: Richard's criterion

$$\varphi_0 = \mp \left[A \frac{|K_{II}|}{K_I + |K_{II}| + |K_{III}|} + B \left(\frac{|K_{II}|}{K_I + |K_{II}| + |K_{III}|} \right)^2 \right] \quad (*)1$$

$$\varphi_0 < 0^\circ \text{ for } K_{II} > 0 \text{ and } \varphi_0 > 0^\circ \text{ for } K_{II} < 0 \text{ and } K_I \geq 0$$

$$A=140^\circ, B=-70^\circ$$



Crack growth rate: Paris's law

$$da/dN = C(\Delta K_{eq})^n \quad (*)2$$

$$K_{eq} = \frac{K_I}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{K_I^2 + 4(\alpha_1 K_{II})^2 + 4(\alpha_2 K_{III})^2} \quad (*)3$$

$$\alpha_1 = K_{Ic}/K_{IIc} \text{ and } \alpha_2 = K_{Ic}/K_{IIIc}$$

$$\alpha_1 = 1.155, \alpha_2 = 1.0$$

Material
A533B steel E=206GPa, $\nu=0.3$
C=1.67×10⁻¹², n=3.23

Fig.4 き裂進展則にかかわる多くの法則とパラメータ(8、9)

学習データは重合メッシュ法(以下 s-FEM)によるき裂進展解析⁽¹¹⁾を用い約5,000におよぶデータを生成した。データをもとに、ノイズ混入、ノード停止などのテクニックを用いて総学習数12万回を行った。実用的観点からは12万回の学習数は極めて少ない。Fig.5にき裂進展速度の学習結果を示す。またその具体的な予測された数値を表1に示す。S-FEMによるき裂進展解析と同様にシミュレーションによるき裂進展速度の予測は1サイクル当たりの進展量ではない。理由は、1サイクル当たりの進展量は10⁻¹²のオーダーのためそのサイズではメッシュ生成ができない。したがって、最小メッシュサイズあたりに何サイクル必要か計算することで、き裂進展数値シミュレーションを連続的に行う。Fig.6から、き裂進展開始直後では大きな差異が左右のき裂先端部位でみられる。しかし、き裂進展が進むにつれS-FEMの結果と一致する。荷重方向に対して斜めに存在するき裂が繰返し荷重を受けると急激にその向きを変え、その後はほぼ水平に進展する。つまり、き裂の向きを変える学習が少ない。進展方向を変える学習データ数は全体の学習データ数のわずか4%程度にしか過ぎない。

本適用例は、CAEアプリケーション自体をデータ生成のための手法として利用することの提案である。

近年の配列計算機環境およびクラウドによる並列計算サービスの利用を考えればパラメトリックにバッチ処理を実行する技術的困難さはほとんどない。このような、状況を踏まえて CAE アプリケーションにデータを生成されば、意図的に境界領域（考えている解空間の端）およびデータ数の取得が相対的に少なくなる箇所（本適用例ではき裂進展直後）を適切に理解しデータの密度を適正化（必要なデータの密度の均質化）が可能となる。




Fig.5 き裂進展速度の予測結果と進展ステップ数



Fig.6 機械学習によるき裂進展予測と重合

メッシュ法によるき裂進展

(正解)：黒・初期き裂、赤・重合メッシュ法、
青・ニューラルネットワークによる予測

6. おわりに

ディープラーニングおよびそれらを実用化するための技術集積により実用化が進行している。また、学習方法も様々な分野の知見を適用することによりより効果的・効率的なサロゲートモデルの構築が可能となると考えられる。一方で現象の分析と効果的な学習パラメータ選定など知見の獲得が急務である。

参考文献

- (1) A. Krizhevsky, et al., ImageNet Classification with Deep Convolutional, Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NIPS 2012), 2012
- (2) 日本機械学会第30回計算力学講演会講演論文集、大阪、2017
- (3) 井崎、NVIDIAのディープラーニング戦略と最新情報、GPU Technology Conference、Tokyo、2016
- (4) 和田、CAEにおけるディープラーニング活用の一考察（ディープラーニングによるき裂進展挙動予測）、第48回関西CAE懇話会、京都、2016
- (5) 和田、CAEにおけるディープラーニング活用～重合メッシュ法によるき裂進展挙動学習～、ADVENTURECluster ユーザー会 2017、Tokyo、2017
- (6) E. Haber、Deep Learning Meets Differential Equations and Optimal Control、14th U.S. National Congress on Computational Mechanics、Semi-plenary lecture、Montreal、2017
- (7) トヨタ社長「142億キロの試験走行」で自動運転実現を宣言、<https://forbesjapan.com/articles/detail/13813>、2016
- (8) 例えば http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/subtop/features/automated_vehicle/ などの特定情報をクリップする記事
- (9) H. A. Richard、M. Fulland、M. Sander S. N., Fatigue Fract. Eng. Mater Struct., Vol. 28, pp. 3-12, 2005
- (10) P. C. Paris and F. Erdogan, J. bas. Eng. Mater. Trans. ASME, Ser. D, 85, pp. 528-533, 1963
- (11) 菊池、和田ら、重合メッシュ法を用いた疲労き裂進展シミュレーション(第2報二つの段違いき裂の相互作用の検討)、機論A、74巻、745、2008

計算科学技術部会セッション

人工知能技術の活用と将来展望

Application of Artificial Intelligence Technologies and its Future Prospects

(2) 計算力学シミュレーションを機械学習に置き換える技術の基礎的検討

(2) Preliminary Study of Technology for Replacing Computational Mechanics Simulation
with Machine Learning*中林 靖¹, 増田 正人², 田村 善昭¹¹東洋大学, ²東京大学

1. 緒言

近年の第3次人工知能ブームもしくは深層学習(Deep Learning)ブームにおいては様々な先端的な手法が提案されているが、中でも画像認識コンペティション[1]や Google の猫[2]などに代表される畳み込みニューラルネットワーク(CNN: Convolutional Neural Network)[1][2]を用いた画像認識技術、また、再帰型ニューラルネットワーク(RNN: Recurrent Neural Network)[3]およびそれを拡張した長期短期記憶(LSTM: Long Short-Term Memory)[4]を用いた時系列データの学習技術は大きな成功を収めている。

一方、数値解析分野では超大規模解析や連成解析、マルチスケール解析などの計算機パワーを活かした高精度解析や複雑形状の解析などが盛んに行われている[5][6]。しかし、超大規模解析や複雑な解析には多くの時間を要し、1 ケース数日から数週間も計算に時間がかかる場合もある。そこで、予めある程度の解析結果を知ることができれば、得たい情報の詳細な解析への手がかりを得ることができ、解析の試行回数削減により、トータルの解析時間の短縮につながると考えられる。

本研究では、深層学習を用いた解析結果予測を最終目標として、ある解析時刻の状態から次の時刻の状態を予測するネットワークを構築する。数値解析では、解析結果は物理量を節点上に持つため、空間的な意味合いが非常に重要である。そのため、従来の LSTM では取り扱えていなかった空間情報を考慮した学習モデルである Convolutional LSTM(ConvLSTM)[7]を用いる。ConvLSTM は動画像から未来の画像を予測するために開発されたネットワークであるが、ここでは空間情報を節点情報とし、物理量は Convolutional 層の入力チャンネルとして対応させることで解析結果の予測を行うことが可能であると考えられる。本稿では、数値解析結果予測のために ConvLSTM を用いることを提案する。今回は解析結果予測することが可能であるかを検討するため、解析結果の渦度と圧力場を可視化した画像を用いて学習を行った。可視化画像を用いることで解析結果の物理量の一部を表現することができ、コーディングの単純化と学習の高速化が図れる。学習済みモデルを用いて解析結果を予測し、正しい画像と比較し、提案方法の有用性を示す。

2. Convolutional LSTM [5]

時間的な状態情報をもとに未来の状態を推定する方法の一種に LSTM がある。LSTM は従来 1 次元の特徴量情報を再帰的に呼び出し、予測時の入力情報として入力データとマージして扱う。Convolutional LSTM(以下 ConvLSTM) では従来 1 次元の特徴量情報を 2 次元の Convolutional 層に拡張し、空間情報として過去の入力情報を記憶することができる。つまり、シーケンシャルに空間情報を追跡することが可能となる。ConvLSTM の各ゲート及び活性化関数を以下に示す。

ここで、 X は入力群、 H は隠れ層状態、 C は cell の出力を表し、 i, f, o はそれぞれ input, forget, output のゲートを表す。これらの変数は 3 次元のテンソルであり、時刻 t と 2 次元の空間情報(row, column)を有する。計算記号である "*" は畳み込み積、"! " はアダマール積を表す。

$$\begin{aligned} i_t &= \sigma(W_{xi} * X_t + W_{hi} * H_{t-1} + W_{ci} ! C_{t-1} + b_i) \\ f_t &= \sigma(W_{xf} * X_t + W_{hf} * H_{t-1} + W_{cf} ! C_{t-1} + b_f) \\ C_t &= f_t ! C_{t-1} + i_t ! \tanh(W_{xc} * X_t + W_{hc} * H_{t-1} + b_c) \end{aligned}$$

$$o_t = \sigma(W_{xo} * X_t + W_{ho} * H_{t-1} + W_{co} * C_t + b_o)$$

$$H_t = o_t \cdot \tanh(C_t)$$

3. 検証実験

3.1 学習用数値解析データ

深層学習やニューラルネットワークの学習には大量の学習データが必要となる．一般的に ConvLSTM は画像データを入力し，画像データを出力する．本研究で用いる入力データも同様に解析結果を可視化した画像とし，出力データも解析結果を可視化した画像を用いる．この画像データを解析結果の物理量に置き換えることで，解析結果の物理量を予測することが可能であるが，簡単のため，今回は可視化画像データとする．解析モデルは 2 次元円柱周りの流体解析であり，計算領域を 1250×800 の直交等間隔格子を用いて解析を行った．解析手法は疑似圧縮性法を用い，離散化に 3 次精度風上差分を用いた．

学習データは解析結果の速度分布と圧力分布を可視化した画像データであり，100 ステップ毎に 1 枚の画像を生成し，300 枚の画像を収集した．画像サイズは 512×476 ピクセルで，256 階調のグレースケールで表現することで，Convolutional 層のチャンネルを渦度と圧力場の 2 チャンネルとしている．画像は円柱と円柱後流の流れ場が捉えられるように 200×100 のサイズでトリミングを行った．本稿では過去 4 フレーム分の入力を与え，1 フレーム後の未来の渦度ベクトル場と圧力場の 2 つの画像を予測するように学習データを生成した．

3.2 学習器の構成

本研究では，画像サイズ(200, 100)であり，入力画像は 渦度ベクトルと圧力分布の可視化グレースケール画像で，チャンネル数は(2)となる．すなわち，入力ベクトルは(200, 100, 2)となる．本ネットワークは入力層から ConvLSTM を 4 層積層させ，最上層では 3 次元の Convolutional 層を配置した 6 層のネットワークを構築した．Fig.1 に 1 チャンネル分のネットワーク構造を示す．ConvLSTM のカーネルサイズはすべての層で (3×3) とし，3 次元 Convolutional 層の入力は(20, 4, 200, 100)となり，カーネルサイズは $(3 \times 3 \times 3)$ とした．ストライドはすべての層で(1, 1)と(1, 1, 1)とした．損失関数はクロスエントリー，最適化には Adadelta を用い，誤差逆伝搬法に従って学習を行った．




Fig.1 Convolutional LSTM Network Structure

3.3 学習結果

予測画像を Fig.2 に示す．Actual は正しい画像であり，Predicted は Actual に示されるような画像を前 4 フレーム分入力に与えて予測画像を生成している．本稿では学習済みデータの予測結果を示したが，未学習の学習データでも同様の結果が得られた．また，出力画像を MES(mean square error)と SSIM(Structural Similarity Index Measure)で評価した(Table 1)．MES は画像にどれだけ差が生じているかの指標であり，値が大きいほど差が大きい．

4. 結言

本研究では ConvLSTM を数値解析結果の予測に用いる手法について提案し，予備的な実証実験を行った．以下に，得られた結果をまとめる．

- (1) 過去 4 フレームの解析結果の可視化画像を入力に与え，次フレームの可視化画像を生成することに成功した．
- (2) MES と SSIM で評価を行った．SSIM で 70%以上の類似度を示す結果が得られた．また，MES では 1

ピクセルあたりの誤差が比較的小さいことがわかった。

(3) 当然、このままでは予測精度が低すぎて、数値解析の代替手法とはなり得ないが、数値解析の次のタイムステップの近似値の予測に用いて、ソルバーの初期値に使い収束を早めるなどの応用方法が考えられる。








	t-1	t	t+1	t+2
Actual (Vorticity)				
Predicted (Vorticity)				

Fig.2 Prediction of Analysis Result using Convolutional LSTM

Table 1 Result of MES and SSIM

	t	t+1	t+2
MES (Vorticity)	357.922	361.254	322.959
SSIM (Vorticity)	0.728	0.722	0.723

参考文献

- [1] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton, ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, NIPS2012, 2012.
- [2] Quoc V. Le, Marc'Aurelio Ranzato, Rajat Monga, Matthieu Devin, Kai Chen, Greg S. Corrado, Jeff Dean, Andrew Y. Ng, Building High-level Features Using Large Scale Unsupervised Learning, International Conference on Machine Learning, 2012.
- [3] Alex Graves, Abdel-rahman Mohamed, Geoffrey Hinton, Speech recognition with deep recurrent neural networks, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp.6645-6649, 2013.
- [4] Klaus Greff, Rupesh Kumar Srivastava, Jan Koutník, Bas R. Steunebrink, Jürgen Schmidhuber, LSTM: A Space Odyssey, arXiv:1503.04069, 2015.
- [5] Xingjian Shi, Zhourong Chen, Hao Wang, Dit-Yan Yeung, Wai-kin Wong, Wang-chun Woo, Convolutional LSTM Network: A Machine Learning Approach for Precipitation Nowcasting, arXiv:1506.04214v2, 2015.

*Yasushi Nakabayashi¹, Masato Masuda² and Yoshiaki Tamura¹

¹Toyo University, ²The University of Tokyo

計算科学技術部会セッション

人工知能技術の活用と将来展望

Application of Artificial Intelligence Technologies and its Future Prospects

(3) 画像処理, AI 活用による原子炉検査の高度化

(3) Advancement of Nuclear Reactor Inspection with Image Processing and AI

*細谷 直樹¹¹(株)日立製作所

原子力プラントでは、炉内構造物の健全性確認や予防保全等のため、計画的に検査が実施される。健全性を十分に確保するためには点検規制に則った厳格な検査が必要である。この検査作業は熟練検査員の技量に依存するところがあり、そのノウハウの伝承が課題となっている。また、海外プラントの新設においても、国内と同様に信頼性の高い検査が必要である。そのため、検査を自動化、簡易化することによって、検査員の負荷軽減や工数低減、ならびに検査結果の信頼性確保に寄与できる技術が求められている。

本研究は、原子炉検査に画像処理や AI 技術を活用することにより、上記課題の解決を図るものである。以下、原子炉検査で行われる目視検査 (Visual Testing : VT) と超音波探傷検査 (Ultrasonic Testing : UT) への取り組みについて紹介する。

画像処理活用による VT 高画質化技術

炉内構造物に対しては主に VT を実施する。VT は水中カメラから得られる 40 万画素程度のカラー動画像を基に行われる。水中カメラの位置はカメラ操作者により制御され、順次、検査対象領域にカメラを移動させながらリアルタイムで検査を行っている。炉内は放射線場であり、画像には放射線ノイズが重畳する。また、炉内構造物の形状は複雑であり、狭隘部等では検査用の照明が十分でない場合がある。検査作業の負担軽減のため、検査画像の高画質化が求められている。

本研究では VT 高画質化技術を提案する。本技術は検査中の動画像を対象として、ソフトウェア処理により高画質化を施す。具体的には、放射線ノイズ抑制、信号強調である。また、提案法の実用化において処理のリアルタイム性が重要である。提案法を並列演算可能な専用プロセッサに実装することで、リアルタイム動画像処理を実現する。本技術により検査員は視認性の高い画像を基に作業を行うことができる。

AI 活用による UT 評価技術

原子炉構造物の溶接部に対しては UT を実施する。UT は、構造物の表面に超音波を送受信する探触子を押当て、内部に超音波を伝搬させる。超音波は内部の欠陥や裏面で反射して戻ってくるため、これをエコーデータとして受信する。検査員はエコー波形を参照し構造物内部の状態を把握する。UT では溶接部付近に生じる亀裂を欠陥として判定する必要がある。欠陥と疑似とのエコーデータは類似しているため、欠陥の判定には検査員の技量が重要である。

本研究では、エコーデータから欠陥候補を自動識別する UT 評価技術を提案する。本提案は、熟練検査員の知識と、エコーデータの波形に基づく学習とを合わせた識別である。学習型識別には十分な学習データ量が必要であるが、原子力プラントの供用開始後に欠陥が生じることは少ない。学習データ量を増やすため、エコーデータ合成によるデータオーグメンテーション手法を考案した。本技術により検査員の欠陥判定に有用な情報を得ることができる。

*Naoki Hosoya¹¹Hitachi Ltd.

[3I_PL] Periodical Report from Study Committee on Decommissioning of The Fukushima Daiichi NPP

Chair: Naoto Sekimura (Univ. of Tokyo)

Fri. Sep 7, 2018 1:00 PM - 2:30 PM Room I (B33 -B Building)

[3I_PL01] Status of progress of Fukushima Daiichi nuclear power plant decommissioning

*Masumi Ishikawa¹ (1. Tepco HD)

[3I_PL02] The effort of organization for decommissioning, and the situation of a road map

*Yusuke Tanaka¹ (1. METI)

[3I_PL03]

*Toshihiko Fukuda¹ (1. NDF)

[3I_PL04] Current Status of IRID R&D Project for Fukushima Daiichi nuclear power plant decommissioning

*Hideaki Kiyoura¹ (1. IRID)

[3I_PL05] Topics of Decommissioning Committee

*Hiroshi Miyano¹ (1. Hosei Univ.)

「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」現地状況及び活動報告

Periodical Report from Study Committee on Decommissioning of the Fukushima Daiichi NPP

(1) 福島第一原子力発電所廃炉の現状

(1) Status of progress of Fukushima Daiichi nuclear power plant decommissioning

石川 真澄

東京電力ホールディング株式会社

1. はじめに

2011年3月11日の事故発生以来、東京電力は、政府や協力企業と共に、原子炉や使用済燃料プールの冷却、汚染水の浄化および海洋への漏えい防止に注力してきた。また、今後30～40年にも及ぶ廃炉作業の進め方や必要となる研究開発などを示した「東京電力（株）福島第一原子力発電所1～4号機の廃止措置に向けたロードマップ（初版2011年12月）（以下「中長期ロードマップ」）」を政府と共にとりまとめ、これに沿った取り組みを実施してきた。

本稿では、廃炉に向けた福島第一原子力発電所における中長期の計画と現状について紹介する。

2. ロードマップ

福島第一原子力発電所の廃炉作業は、中長期ロードマップに沿って進めてきた。これまでに3回改訂がなされ、最新の第3回改訂版は、2017年9月26日に廃炉・汚染水対策関係閣僚会議にて決定された。本改訂における基本的姿勢は以下のとおりである。

- ① 安全確保の最優先・リスク低減重視の姿勢を重視
- ② 廃炉全体作業の最適化
- ③ 地域・社会とのコミュニケーションを重視・一層の強化

3. 汚染水対策

事故で溶けた燃料を冷やした水と建屋に流入する地下水が混ざり、日々汚染水が発生している。このため、汚染源を「取り除く」、汚染源に水を「近づけない」、汚染水を「漏らさない」、の3つの基本方針に基づき汚染水対策を実施している。

汚染源を「取り除く」対策としては、トリチウム以外の62核種の放射性物質を除去できる多核種除去設備等7種類の設備により、汚染水（RO濃縮塩水）の浄化を進め、2015年5月27日には、RO濃縮塩水の全量処理（タンク底部の残水を除く）を行った。更に多核種除去設備で浄化を進めるとともに、使用済吸着塔やタンクの配置計画の変更を実施するなどして、敷地境界での追加的な実効線量を1mSv/年未満に維持している。

汚染源に水を「近づけない」対策としては、汚染水貯蔵量の増加につながる建屋内への地下水の流入を抑制するため、建屋上流で地下水を汲み上げ（地下水バイパス）、当社及び第三者の分析結果により一定の水質であることを確認した上で2014年5月21日から排水を開始した。また、建屋近傍の井戸（サブドレン）での地下水汲み上げを2015年9月3日から開始し、専用の浄化設備にて浄化した後に、地下水バイパス同様に当社及び第三者の分析結果により一定の水質であることを確認した上で、同月14日より排水を開始した。また、大雨時においても確実に建屋周辺の地下水位を低下できるよう、地下水ドレンの水質改善のための前処理装置設置、サブドレン処理系統の2系列化、集水タンク、一時貯蔵タンクの増設による系

統処理量の増加等のサブドレン他水処理施設の強化に加え、大雨時に一時的に雨水流入する箇所の流入防止対策を行っている。

また、1～4号機周辺を凍結させ遮水する陸側遮水壁（全長約1,500m）については、2016年3月31日から海側の全面閉合を開始、同年10月に凍結を完了。山側については、2016年6月から95%の閉合を開始し、段階的に閉合を進めている。2017年8月22日より全面閉合に向け凍結操作を開始した。

これら、地下水バイパス、サブドレン、陸側遮水壁の効果により、建屋への地下水流入量が大幅に減少している（「雨水や地下水に起因する汚染水発生量」陸側遮水壁閉合前：490m³/日、陸側遮水壁閉合後：90m³/日）。今後も引き続き、水質、地下水位／建屋水位を確認しながら地下水バイパス、サブドレン、陸側遮水壁の運用を継続すると共に、屋根雨水流入対策等の追加対策を含めた重層的な汚染水対策に継続して取り組み、汚染水発生量を更に低減していく。

汚染水を「漏らさない」対策としては、建屋内の滞留水について、周辺地下水の水位より建屋の水位を下げることで、建屋の外に流出しない状態を引き続き維持する。また、上記建屋内流入量抑制対策により、汚染水発生量が減少したことから、建屋の汚染水を減らすため建屋水位を徐々に低下しており、1号タービン建屋については、2017年3月に最下階エリアの滞留水の除去を完了した。引き続き他の建屋についても除去を行い、1・2号機連通部の切り離し、3・4号機連通部の切り離しを経て、2020年迄に循環注水を行っている原子炉建屋以外の建屋滞留水の除去を完了させることとしている。

海側遮水壁については、地下水ドレン、サブドレンによる地下水の汲み上げ、浄化・移送が安定的に実施できることを確認した後、2015年10月26日に閉合した。

汚染水を貯蔵するタンクについては、フランジ型のタンクから漏えいリスクの少ない溶接型タンクへのリプレースを進めている。貯蔵タンクについては、状況変化に応じて増設計画を適宜見直す。

4. 使用済燃料プールからの燃料取り出し

4号機は、事故当時定期検査中であったため、全ての燃料が使用済燃料プールに保管されており、3号機の影響で建屋は爆発、損壊、プール内にガレキが落下したが、燃料は健全な状態にあった。2013年11月18日から他号機に先行して燃料の取り出しを開始。順調に作業を進め、2014年12月22日に全ての燃料取り出しを完了した。

1号機は、建屋カバーを解体し、オペレーティングフロア上部のガレキ撤去をした上で、燃料取り出し専用カバーを設置し、使用済燃料を取り出す計画である。2015年7月から10月に屋根カバーの撤去、2016年9月から11月に壁パネル撤去、2017年3月から5月に柱・梁の取り外しを完了し、2017年12月に建屋カバーの柱・梁の改造および防風フェンスの設置を完了した。現在、北側のガレキ撤去を進めるとともに、南側にある使用済み燃料プールを保護のための準備作業を進めている。

2号機は、2015年9月から使用済燃料取り出しに向けた原子炉建屋周辺の整備を開始するとともに、同年11月、早期に燃料を取り出すことによる廃炉作業のリスクの低減、作業による被ばく量の低減等の観点から、オペレーティングフロア上部の全面解体が望ましいと判断した。2018年7月から、上部建屋解体に先立ち、オペレーティングフロアの放射線量・ダスト濃度等の調査を開始した。建屋西側の壁面開口部から遠隔ロボットを使用し調査したところ、2012年と比べて放射線量が低減していることを確認した。引き続き、プール内の燃料と燃料デブリの取り出し用コンテナを共用するプランと個別に設置するプランの検討等を並行して検討している。

3号機は、オペレーティングフロアの線量が非常に高いことから、燃料取り出し用カバー及び燃料取扱設備を設置するためのガレキ撤去や除染、遮へいを遠隔操作にて実施した。2015年11月には、使用済燃料プ

ール内の大型ガレキ（燃料交換機他）の撤去を完了し、2016年12月には、除染、遮へいの設置を完了した。2017年1月から、燃料取り出し用カバーや燃料取扱設備等の設置を開始し、2018年2月に燃料取り出し用カバーの設置を完了した。現在、燃料の取り出し開始に向け準備を進めている。

5. 燃料デブリ取り出し

燃料デブリ取り出しについては、原子炉格納容器からの漏水部分の止水が必要な冠水工法の難易度が、当初の想定より高いことが明らかになってきたこと、水を用いない遮へい技術を適用した取り出し工法など、冠水工法以外の工法について、成立性に関する情報が得られたこと、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）が発足し、多様な工法の実現性を、専門的に比較検証する体制が整ったこと等の状況変化を踏まえ、原子炉格納容器の水位や燃料デブリへのアプローチ方向を組み合わせた複数の工法の実現可能性について、成立性の評価及び技術的な比較検証を行っている。

この評価及び検証に当たっては、原子炉格納容器内の状況把握に集中的に取り組み、取得される情報を反映させた燃料デブリ取り出し工法の実現性を評価する。その結果を踏まえ、各号機の燃料デブリ取り出し方針を決定する計画としている。

（１） 原子炉格納容器内等の状況把握

原子炉格納容器内は、高線量のため進入が困難であり、ロボット等による原子炉格納容器内の調査、外部から検知する技術の活用、得られた情報を基にした解析や実験による推定を行い、必要な燃料デブリの位置の絞り込みにより燃料デブリ取り出し方針を決定する。

1号機格納容器内の調査は、2012年10月、2015年4月、2017年3月に実施した。2015年4月の調査では、ロボットを用いて、格納容器内1階、地下階への開口部の周囲に大きな障害物がないこと、原子炉再循環ポンプや格納容器内壁面にも大きな損傷がないことを確認した。また、2017年3月の調査では、地下1階面のペデスタル外の調査を行い、線量や堆積物の状況を確認するとともに、堆積物の採取を行った。

2号機については、2012年1月、2012年3月、2013年8月、2017年1～2月、2018年1月に調査を実施した。2017年1～2月の調査では、ペデスタル内のグレーチングの脱落、変形、堆積物を確認した。また、ペデスタル入り口付近のCRDハウジングサポートには大きな損傷は見られないことを確認した。2018年1月の調査では、ペデスタル内ブラットホーム下の調査を実施し、取得した画像の分析をした結果、燃料デブリを含むと思われる堆積物がペデスタル底部に堆積している状況を確認した。また、堆積物の状況から、燃料デブリの落下経路が複数存在していると推定している。

3号機については、2015年10～12月、2017年7月に実施した。2017年7月の調査では、水中を遊泳するロボット（ROV）により、原子炉格納容器内ペデスタル内部状況を撮影した。複数の構造物の損傷やCRDハウジング支持金具の一部が脱落していること、ペデスタル内に溶融物が固化したと思われるものやグレーチング等複数の落下物、堆積物があることを確認した。また、ブラットホーム上のグレーチングは確認されなかった。

また、1号機～3号機原子炉内燃料デブリの位置を把握するため、宇宙線由来のミュオン（素粒子の一種）を用いた測定を行っている。

1号機は、2015年2月～5月に測定を行い、炉心部に燃料がないと評価した。2号機は、2016年3月～7月に測定を行い、圧力容器底部及び炉心下部、炉心外周域に燃料デブリと考えられる高密度の物質が存在していると評価した。3号機は、2017年5月から測定を行い、7月までの測定結果では、原子炉圧力容器内部には、一部の燃料デブリが残っている可能性はあるものの、大きな高密度物質の存在は確認できていない。

（２） 燃料デブリ取り出し工法の実現性評価

燃料デブリ取り出し工法の実現性を評価するため、各工法を実現するための条件を明確にすると共に、その条件の成立性を各号機別に評価していく。

被ばく低減、飛散防止の観点から有効な工法と考えている冠水工法の実現性評価として、複数の原子炉格納容器の止水・補修方法の実現性に加えて、工法毎に原子炉格納容器等の健全性や燃料デブリの臨界リスクを評価する。また、気中工法の実現性として、放射線の遮へいや放射性物質のダスト飛散防止を実現するための設備の構造設計を行うとともに、高い放射線環境下での稼働や燃料デブリ取り出し時に発生するダストの抑制を重視した遠隔取り出し装置の開発を行うこととしている。

6. 廃棄物対策

廃炉作業に伴い発生する廃棄物を適正に保管していくことを目的に、当面 10 年程度の固体廃棄物の発生量予測を踏まえた「保管管理計画」を策定した（第 2 次改訂 2018 年 6 月 28 日）。

発生する廃棄物は、既施設の保管容量を超えて増加していくことから、廃棄物の保管管理を行う上では、敷地内の有効利用、管理のしやすさ、処理・処分の負担を低減する観点から、発生量をできるだけ少なくすることが重要である。運用を開始した雑固体廃棄物焼却設備等および 2020 年度に運用開始する予定の増設雑固体廃棄物焼却設備により、廃棄物を可能な限り減容すると共に、保管施設を導入し、遮へい・飛散防止及びモニタリングにより適切に保管する。

今後も、処理・処分方法の検討のため、性状把握、処理・処分技術の適用性、難測定核種等の分析手法等の開発を推進していく。

Masumi, Ishikawa

Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.

「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」現地状況及び活動報告

Periodical Report from Study Committee on Decommissioning of the Fukushima Daiichi NPP

(2) 廃炉の取り組み体制とロードマップの状況

(2) The effort of organization for decommissioning, and the situation of a road map

*田中佑典¹¹経産省

抄録 福島第一原子力発電所の廃炉は、本格的な廃炉事業に向けての活動に進んでいる。経産省からは、国としての取り組みの考え方、全般について、ロードマップを中心に紹介する。

キーワード：福島第一原子力発電所，事故炉の廃炉，ロードマップ

Fukushima-Daiichi Nuclear Power Station, Decommissioning of Accident Reactor, Road-Map

概要

福島第一原子力発電所の廃止措置は、かつて経験のない技術的な挑戦を伴いつつ、極めて長期にわたり継続される事業である。資源エネルギー庁から廃炉の取組体制とロードマップの進捗について紹介する

(詳細は、当日に配布)

*Yusuke Tanaka¹, ¹METI

「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」現地状況及び活動報告
Periodical Report from Study Committee on Decommissioning of the Fukushima Daiichi NPP

(3)福島第一廃炉の技術戦略と研究開発の全体像

(3)The technical strategy for Fukushima Daiichi NPS decommissioning and perspective of R&D

*福田 俊彦

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

1. 緒言

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）は、政府の中長期ロードマップに確固とした技術的根拠を与え、その円滑・着実な実行や改訂の検討に資することを目的として、「東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン（「戦略プラン」）」を作成している。本稿では、戦略プランのうち廃炉の技術戦略と研究開発の全体像について紹介する。

2. 福島第一廃炉の技術戦略

2-1. 燃料デブリ取り出し

燃料デブリ取り出しにおける目標は、安全対策をはじめ周到な準備をした上で燃料デブリを安全に回収し、これを十分に管理された安定保管の状態に持ち込むこと、及び、2019年度の初号機の燃料デブリ取り出し方法の確定、2021年内の初号機の燃料デブリ取り出し開始に向け、燃料デブリ取り出し方針に従い、必要な取組を進めることである。

燃料デブリの安全な回収には、戦略プラン2017で提示した「燃料デブリ取り出し作業時の安全確保」、「燃料デブリ取り出し工法の成立性」及び「燃料デブリの安定保管」に関する技術要件に沿った検討が必要である。また、初号機の燃料デブリ取り出し方法の確定に向けた検討の進め方については、「ステップ・バイ・ステップのアプローチ」や「廃炉作業全体の最適化」等中長期ロードマップに記載の「燃料デブリ取り出し方針」を踏まえるとともに、当面取り組むべき「予備エンジニアリング」や「内部調査の継続的な実施と研究開発の加速化・重点化」の取組の方向性について記載している。

2-2. 廃棄物対策

廃棄物対策における目標は、保管・管理の取組として、当面10年間程度に発生する固体廃棄物の物量予測を定期的に見直ししながら、固体廃棄物の発生抑制と減容、モニタリングをはじめ、適正な廃棄物保管管理計画の策定・更新とその遂行を進めること、及び、処理・処分に向けた取組として、性状把握から処理・処分に至るまで一体となった対策の専門的検討を進め、2021年度頃までを目処に、固体廃棄物の処理・処分方策とその安全性に関する技術的な見通しを示すことである。

2-3. 汚染水対策

汚染水対策における目標は、汚染水問題に関する3つの基本方針（汚染源を「取り除く」、汚染源に水を「近づけない」、汚染水を「漏らさない」）の下、構築されている水位管理システムの強化及び適切な運用を継続しつつ、引き続き、重層的な対策に取り組み、2020年内の建屋内滞留水の処理完了を目指すこと、及び、今後本格化する燃料デブリ取り出し等の廃炉工程との関係を整理するとともに、長期を見据えた汚染水対策のあり方についての検討を進めることである。

2-4. 使用済燃料プールからの燃料取り出し

使用済燃料プールからの燃料取り出しにおける目標は、作業を進める上でのリスク評価と管理をしっかりと行い、放射性物質の飛散防止をはじめ安全・安心のための対策の徹底を図り、1号機は2023年度を目処、2号機は2023年度を目処、3号機は2018年度中頃を目処として、プール燃料の取り出しを開始すること、乾式キャスク仮保管設備への移送により共用プール容量を確保し、1～4号機の使用済燃料プールから取り出した燃料を当面、共用プール等において適切に保管すること、及び、取り出した燃料の長期的な健全性

の評価及び処理に向けた検討を行い、その結果を踏まえ、2020年度頃に将来の処理・保管方法を決定することである。


3. 研究開発の全体像

3-1. 研究開発の全体像

福島第一原子力発電所の廃炉に係る研究開発は、基礎・基盤研究から応用研究、開発・実用化に至るまで産官学の多様な実施主体により行われている。政府による補助金事業・委託事業を通じ、実用化を目指した複数の研究開発プロジェクト、基礎・基盤技術開発と応用研究が進められている。東京電力においても廃炉に必要な実現性の高い研究開発の取組みが進められている。

3-2. 研究開発の実施体制

福島第一原子力発電所の廃炉研究開発実施体制の概略を図1に示す。廃炉研究開発には、経済産業省、文部科学省、技術組合国際廃炉研究開発機構（IRID）、日本原子力研究開発機構（JAEA）、プラントメーカー、その他メーカ（海外企業含む）、国内の大学・研究機関、東京電力ホールディングス、外国政府機関、国外の大学・研究機関等の多種多様な機関が参画している。各機関で進められている研究開発を、実際の廃炉作業に効果的に結び付けていくため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）に廃炉研究開発連携会議が設置されている。会議では、研究開発ニーズ、シーズについての情報共有、廃炉作業のニーズを踏まえた研究開発の調整、各機関間の研究開発の協力促進及び人材育成に係る協力促進を行っている。具体的には、会議の下に研究連携タスクフォースを設け、福島第一原子力発電所廃炉に向け戦略的かつ優先的に取り組むべき重要研究開発課題を検討し6課題を抽出した。6課題に含まれるいくつかの研究テーマは廃炉汚染水対策事業、英知事業により平成29年度から実施されている。また、平成30年度の英知事業（CLADS補助金）の公募において、6重要研究開発課題が公募の主要な課題の一つとなっている。NDFは廃炉研究開発連携会議の事務局業務をはじめとして各機関における研究開発活動を実効的かつ効率的に推進するため全体最適化に取り組んでいる。



*Toshihiko Fukuda

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」現地状況及び活動報告

Periodical Report from Study Committee on Decommissioning of the Fukushima Daiichi NPP

(4) 福島第一原子力発電所廃炉に向けた IRID による技術開発の現状

(4) Current Status of IRID R&D Project for Fukushima Daiichi nuclear power plant decommissioning

*清浦 英明

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構 (IRID)

福島第一原子力発電所廃炉に際して、最大の課題は溶融した燃料が冷えて固まった燃料デブリの取出しである。本報告では燃料デブリ取出しに関わる技術開発状況について報告する。なお、本報告内容は、経済産業省「廃炉・汚染水対策事業費補助金」で得られた成果に基づくものである。

キーワード：福島第一原子力発電所事故、廃炉、燃料デブリ

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃炉に関わる研究開発については、廃炉戦略の立案・研究開発プランの策定を行う「原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)」、事業者の「東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニー」、研究開発を実施する「IRID」を含む研究開発機関が、緊密に連携して取り組んでいる。IRID は福島第一原子力発電所の廃炉に必要となる研究開発に中心にかかわる 18 法人が集まった組織体である。現在、IRID が進める主な研究開発は「燃料デブリ取り出しに係る研究開発」、「放射性廃棄物の処理・処分に係る研究開発」、の 2 つがある。本稿では、燃料デブリ取り出しに係る研究開発についての進捗状況等を述べる。

2. 研究の進捗と展望

燃料デブリ取出しに係る研究開発として行ってきた格納容器補修技術開発については、サプレッションチェンバからの漏水を止める技術やサプレッションチェンバ脚部の耐震補強技術などに、実機施工への実現性の見通しを得ることができた。今後、事業者のエンジニアリングを通じたこれら成果のデブリ取り出し実機工事への活用が期待される。また、燃料デブリの状況を把握するための格納容器内部調査の技術開発としては、2018 年 1 月に 2 号機を対象とした調査装置の現地実証試験を行い、原子炉圧力容器本体基礎 (RPV ペDESTAL) の内側の画像情報の取得に成功した。特に、RPV ペDESTAL 内側下部にアクセスし、RPV ペDESTAL 底部に堆積物が広がっている様子を捉えた画像を得ることができた。本実証試験も含めた、これまでの格納容器内部調査は、画像情報の取得が主であった。現在、より多くの情報を得ることを目的に新たな調査装置の開発に取り組んでいる (詳細調査技術開発)。内部の形状データ取得のための計測器や燃料デブリの分布を把握するための放射線計測器など、多くの情報を得るためのセンサー類を搭載する必要があるため、調査装置は大型化する必要がある。また、大型の調査装置を格納容器内に安全に投入するためのアクセスルートを構築する技術や耐放射線性を有する各種センサーなどが重要な開発要素となる。現在、これら詳細調査技術については、現地実証試験に向けたプロトタイプ装置を試作中である。一方、原子炉圧力容器内部調査に向けた技術開発では、これまで検討してきた上部アクセス工法に加え、原子炉建屋外側面から原子炉圧力容器内部へアクセスする側面アクセス工法の技術開発に取り組み始めている。複数の選択肢をもつことで、現場の状況に応じた原子炉圧力容器内部調査が可能となり早期調査実現に資するものと考えている。これら調査関連の技術開発と並行して、燃料デブリ取り出し工法に関連する技術開

発も進めつつある。過去に IRID が提案した燃料デブリ取り出し工法を実現するための課題について、順次、技術開発を進めているところである。例えば、燃料デブリ取り出し装置を格納容器内に投入するために必要な、生体遮蔽壁への大開口施工技術や格納容器への大開口施工の際に必要なシール技術、RPV ペデスタル内部の干渉物を遠隔で撤去し、燃料デブリを取り出す環境を構築する技術などについて、順次、技術検証を行っていく予定である。

3. 今後の進め方

極めて困難な廃炉事業を進めてゆくために IRID は国内外の叡智を結集し、研究開発を進めていく所存である。個々の技術が次第に具体化されつつあり、実際の現場で燃料デブリ取り出しに取り組む東京電力ホールディングスとの連携が、これまでも増して重要になってくる。今後も東京電力ホールディングスをはじめとした関係各所と緊密な連携を構築、維持して安全かつ着実な廃炉のための技術開発を行っていく。

Hideaki Kiyoura

International Research Institute for Nuclear Decommissioning.

「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会」現地状況及び活動報告

Periodical Report from Study Committee on Decommissioning of the Fukushima Daiichi NPP

(5) 廃炉検討委員会の話題－WS 廃炉の論点と対応

(5) Topics of Decommissioning Committee

*宮野 廣¹¹ 廃炉検討委員会委員長，法政大学

抄録 福島第一原子力発電所の廃炉は、本格的な廃炉事業に向けての活動に進んでいる。原子力学会では、関係機関と連携を強化しつつ、より専門家の知見を活かすべく、様々な活動に取り組んでいる。

トピックの一つとして、ワークショップの活動を紹介する。

キーワード：福島第一原子力発電所，事故炉の廃炉，ワークショップ

Fukushima-Daiichi Nuclear Power Station, Decommissioning of Accident Reactor, Workshop

1. 緒言

廃炉検討委員会が発足して3年が経過した。

福島第一原子力発電所の廃炉は、極めて長期に亘り継続される国を挙げて取り組む事業、重要な国家プロジェクトである。内閣、経済産業大臣を頂点とする組織体系が整えられ、予想される技術的な困難さから、世界がその進展に関心と懸念を示す中、世界の英知を集め、事業を進める体制ができ、実作業のフェーズは順調に進展している。サイトの着実な進展、国として予算化を含めた国家プロジェクトとしての運営、初めての事故炉の廃炉に必要な技術開発とサイトへの適用、難しい技術開発への挑戦と強力な体制の下、着実に進展している。原子力学会は、原子力分野の専門集団として積極的な貢献を行っていかねばならない。

2. 新たな取り組み

廃炉検討委員会では、福島第一原子力発電所の廃止措置、事故炉の「廃炉」が安全かつ円滑に進むよう、技術的・専門的な視点から貢献すべく活動している。特に関心の高い重要な検討課題については分科会を設置して活動を進めている。

今年度は新たに、1)「廃炉のリスク評価分科会」を設置し、廃炉の作業を進めていく上で生じるリスクの評価法をレビューする。また、2)廃炉委で議論すべきというテーマを選択して運営するワークショップを始めた。

ワークショップは、特定テーマについてクローズで開催することで、多くのステークホルダーの参加と深い議論を行うことを目指している。これにより有益な結果を得るように議論を導くもので、得られた結果は、報告書としてまとめ、関連組織、NDF、エネ庁に提供して活用いただく予定である。




図 2018 年度の廃炉委の主な体制

3. 各組織の活動の概要

1) ワークショップのテーマ

①ロードマップの論点[第1回5月28日]、②性能目標(安全確保のための管理目標)[第2回6月9日]③廃炉の廃棄物の取り扱い[第3回7月7日]をテーマに議論してきた。毎回、各関連組織からも参加をいただき、十数名で活発に議論を進めている。9月以降も継続して開催する。

2) 分科会の活動

廃炉委の各分科会、リスク評価分科会、事故提言・課題フォロー分科会、建屋の構造健全性評価分科会、ロボット分科会、廃炉検討分科会を設置して活動している。

リスク評価分科会は評価法の開発と使用済燃料プールからの燃料の取り出し作業への適用を試み、シナリオが立てられない状況でのリスク評価の考え方、構築の仕方をまとめた。活動の報告を取りまとめてリスク評価分科会の活動を終えた。

引き続き、新たに事故炉の廃炉の作業のリスクを評価する手法についてレビューするための分科会、「廃炉リスク評価分科会」を発足させ、廃炉作業のリスク評価の完成に向けて寄与する。

事故提言・課題フォロー分科会は、フォローの状況を取りまとめ、課題を提示して報告書を取りまとめて、当面の活動を終了した。学術的課題を中心に現状、残された課題がどのようなになっているかをまとめている。学会員には今後の研究テーマの選択の参考としていただければ幸いである。

一方、事故炉では、建屋の構造健全性の確保が重要な位置づけであり、建屋構造健全性評価分科会を設置して議論を進めてきた。デブリ取出し前までの評価として、建屋構造の健全性評価をとりまとめ報告書として発行した。

他、ロボット分科会ではロボット学会との協働でロボット技術者の協力を得て廃炉作業のニーズに答えられるように活動している。また廃炉検討分科会ではデブリ取出し作業が始まると早速問題となる膨大な量の廃棄物、その保管管理をどのように進めるべきかの検討を進めている。

3) 広い活動、学協会協議会との連携

廃炉委は、毎年春にシンポジウムを開催し社会に福島第一の廃炉に関する情報の発信と廃炉の課題を共に考える意見交換の場としている。

原子力学会では、「福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会」を設けて、広く学協会との連携を行っている。学協会には現在、36 団体が参加し、福島復興と廃炉への技術解決に協働で協力を進めている。

*Hiroshi Miyano¹, ¹Chair of the Committee, Hosei Univ.

[3O_PL] Evaluation for the Effects of Nuclear Power Plant Operating Period on Ageing Deterioration of Components / Structure

Chair:Takaaki Sakai(Tokai Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 1:00 PM - 2:30 PM Room O (D25 -D Building)

[3O_PL01] The Activities for Long-Term Operation of Nuclear Power Plants

*Masanobu Iwasaki¹ (1. KEPCO)

[3O_PL02] Ageing Management for Metallic Components / Structures

*Taku Arai¹ (1. CRIEPI)

[3O_PL03] Ageing Management for insulation degradation of electric/instrumentation equipment

*Nobuhiro Ishii¹ (1. TEPCO HD)

[3O_PL04] Ageing Management for reduced strength of concrete structure

*Ryuu Shimamoto¹ (1. Chubu Electric Power)

原子力発電部会セッション

原子力発電所の運転期間と機器・構造物の経年劣化影響評価

Evaluation for the Effects of Nuclear Power Plant Operating Period on Ageing Deterioration of Components / Structure

(1) 原子力発電所の長期運転への取り組み（高経年化への対応）

(1) The Activities for Long-Term Operation of Nuclear Power Plants

*岩崎 正伸¹

¹ 関西電力株式会社 原子力事業本部

1. はじめに

原子力発電所の安全性・信頼性の維持向上のために、状態に応じた適切な保守管理活動を実施してきており、国内外のトラブル事例や最新知見を踏まえた予防保全対策として機器の取替などにも取り組んできた。その上で、高経年化技術評価を実施し、60年の運転期間を想定した機器・構造物の健全性を確認するとともに、評価結果に基づく長期保守管理方針を策定してきた。

こういった中、福島第一原子力発電所事故を受け、原子炉等規制法が改正され、運転期間延長認可制度が導入された。また、原子力発電所の設計等に関する新規規制基準も導入され、基準適合のための対応や自主的な安全性向上対策に、必要な期間を確保して着実に取り組んでいることから、大部分のプラントは長期停止したままの状態にある。

以上の経緯を踏まえて、改めてこれまでの高経年化対策における経年劣化への対応を整理するとともに、プラントの長期停止状態が機器・構造物の経年劣化に及ぼす影響について確認し、取りまとめた。

2. 長期運転への取り組み

2-1. 高経年化への対応

原子力発電所の高経年化対策として、1996年4月に通商産業省（現：経済産業省）資源エネルギー庁が「高経年化に関する基本的な考え方」をまとめ、基本方針を示し、以降、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下、実用炉規則という。）に基づいて、供用年数が30年となるプラントでは60年の運転を想定した高経年化技術評価を実施、長期保守管理方針の策定等を実施して、国はその妥当性の評価、確認を行ってきた。

2008年8月には、実用炉規則がさらに改正され、長期保守管理方針が原子炉施設保安規定の認可事項となり、美浜発電所1,2号機などでは、40年目の高経年化技術評価を実施し、長期保守管理方針を定めた保安規定変更認可申請を行い、国の審査を経て認可を受けている。

こういった高経年化対策に対する活動を実施している中、2011年に東日本大震災による福島第一原子力発電所事故が発生し、2013年7月に改正された原子炉等規制法に基づき、新規規制基準への適合性を求められるとともに、原子力発電所の運転期間を運転開始から40年とし、その満了までに原子力規制委員会の認可を受ければ、1回に限り最大20年まで延長できるとする運転期間延長認可制度が導入された。

運転期間延長認可制度では、原子炉圧力容器などに対して特別点検を実施し、それらの結果も踏まえた設備に対する60年を想定した劣化状況評価、長期の保守管理方針の策定が必要となる。また、運転期間延長認可のためには、劣化状況評価の結果等が審査基準に適合する必要がある、規制基準への適合のための安全性向上対策などに係る工事計画の認可を得ている必要がある。

2-2. 保守管理活動

原子力発電所では、機器・構造物の経年劣化が徐々に進行して故障等に至ることがないように適切な保守

管理活動を継続的に実施している。例えば、運転パラメータの監視や巡視点検、状態監視技術による機器の劣化傾向診断、ポンプなどの定期的な起動試験といったプラント運転中における日々の活動を通じて機器・構造物の健全性を確認し、経年劣化等の兆候の早期発見に努めるとともに、定期的にプラントを停止し、詳細な非破壊検査や機器を分解した部品レベルの点検を行っている。さらに、この保守管理活動の中で、国内外の原子力発電所におけるトラブル事例等に基づき、補修・取替等の予防保全対策活動を積極的に実施してきている。このように、日常的な点検・監視や積極的な予防保全活動を実施することにより、原子力発電所の機器、構造物におけるトラブルの未然防止を図っている。

また、プラントの供用期間を 40 年から延長しようとする場合は、原子炉圧力容器、原子炉格納容器及びコンクリート構造物に対して、運転期間延長認可制度の下で、供用期間が 40 年近く経過した機器・構造物の劣化状況を詳細に把握することを目的とした特別点検を実施している。

なお、福島第一原子力発電所事故を受け、大部分のプラントは長期停止状態となったが、事業者はこの長期停止期間中においても、満水保管あるいは乾燥保管といった経年劣化を抑制するための保管対策を取るとともに、保管状況に応じた適切な保守管理活動として、巡視点検や定期試験、検査等を実施することで、通常時と同様に、機器・構造物の維持管理に努めている。

2-2. 高経年化技術評価

事業者としては、このような保守管理活動を通じて原子力発電所の機器・構造物の健全性を維持しているが、供用期間が 30 年を経過するような原子力発電所については、高経年化対策制度の下、10 年毎に実施する高経年化技術評価によって長期運転を想定した場合の機器・構造物の健全性を評価し、現状の保全項目に追加すべきものがないかを確認している。

高経年化技術評価では、安全機能を有する全ての機器・構造物を評価対象とし、材料、使用条件等を踏まえ、対象機器・構造物の部位毎に想定される経年劣化事象を抽出整理し、長期運転を想定した場合の機器・構造物の健全性を確認する。

例えば、摩耗や腐食のような経年劣化事象は、日常的な監視、検査等で劣化の傾向を把握し、必要に応じて補修、取替をする等、長期間の供用であっても日常的な保全活動によって適切に管理できる。一方、原子炉圧力容器に想定される中性子照射脆化をはじめとした経年劣化事象については、日常的な保全活動に加え、長期間の供用に際して機器・構造物の健全性に及ぼす影響を詳細に把握すべき事象であり、高経年化技術評価では着目すべき経年劣化事象と称して、長期運転（例えば 60 年間）における経年劣化事象の発生・進展状況を想定した上で機器・構造物の構造／機能健全性の確認を行う。さらに、現状の保全活動が適切であるかの評価もあわせて行い、長期運転に対する総合的な評価を行っている。

評価に当たっては、最新の規格基準や国内外のトラブル事例などの最新知見、評価時点までの運転実績、運転経験を反映した評価を行うとともに、最新の技術基準への適合のために追加される設備や、重大事故等時の環境条件なども考慮した技術評価を行っており、また、冷温停止状態を前提とした経年劣化に対する技術評価についても実施し、プラントの長期停止が機器・構造物の健全性に及ぼす影響についても確認している。これらの評価の結果、今後の 10 年間の運転期間に現状保全項目に追加して実施すべき新たな保全策があれば長期保守管理方針が策定され、原子炉施設保安規定に明記される。

3. 長期停止に伴う経年劣化の影響

福島第一原子力発電所事故以降、現在も多くの国内原子力発電プラントにて、新規制基準への適合に係る審査や対策工事に必要な期間を確保して着実に取り組んでいることから、運転再開となっていない状況にあり、これまで実施してきた高経年化対策におけるプラント状態とは相違した状況となっていることから、長期停止期間に伴う経年劣化の影響について検討した。

検討に際しては、機器・構造物に想定される劣化事象に対して、図 1 に示すように、各劣化事象に対して実施している保守管理及び健全性評価を基に、3 つのカテゴリーに分類して長期停止状態の影響を管理・評価することができるかという視点で検討及び確認する。

まず、日常的な保守管理により劣化傾向を把握している腐食といった劣化事象に対しては、適切な監視や検査により、劣化傾向を把握し、必要に応じて取替等といった機能回復が可能であり、長期停止期間中においても、長期停止状態を加味した適切な保守管理を行うことで機器・構造物の健全性を確認することができる。

また、日常的な保守管理に加えて、長期運転に対する健全性評価を行う中性子照射脆化のような経年劣化事象に対しては、劣化事象における影響因子が停止期間中にも劣化を進展させるか否かを検討することで、機器・構造物の健全性を確認することができる。

さらに、長期停止期間中においても劣化進展の可能性が否定できないような劣化事象に対しては、長期定期間を考慮した詳細評価を実施し、その劣化程度を把握した上で、管理することができるかどうかを評価することで、機器・構造物の健全性を確認することができる。

これらの経年劣化事象における長期停止の影響については、次稿にて詳細を述べているが、長期停止期間においても、適切に日常的な保守管理を実施すること、及び経年劣化の発生・進展を評価することにより、機器・構造物の機能・健全性に影響はないことを確認した。




図1 長期停止期間を考慮した経年劣化事象の検討フロー

4. まとめ

これまで、事業者は、原子力発電所の安全性・信頼性の維持向上のため、きめ細かい保守管理活動を継続するとともに、プラントの長期供用に対する機器・構造物の健全性を高経年化技術評価の中で確認し、それに基づく長期保守管理方針を着実に履行するなど、原子力発電所の安定した長期運転に向けて取り組んできた。

福島第一原子力発電所事故以降、国内の原子力発電所の大部分は長期停止が続いた状態となっているが、経年劣化事象の大半は、適切な保管措置や取替えを含めた保守管理活動により健全な状態が維持でき、運転状態に関わらず、プラントの運転期間を制限するような劣化事象ではない。また、一部の経年劣化事象は、日常的な保全活動だけでなく、プラントの長期運転に際しては詳細な評価も実施する必要があるが、そのような経年劣化事象の進展はプラントの実稼働時間に依存するものが大半であり、長期停止状態における経年劣化事象の進展は考慮する必要はないか、あるいは非常に緩やかで限定されるものである。

以上のことから、長期停止状態における機器・構造物の経年劣化は長期運転に際して技術的な障壁となり得るものではないと言える。

*Masanobu Iwasaki¹

¹The Kansai Electric Power Co., Inc., Nuclear Power Division.

原子力発電部会セッション

原子力発電所の運転期間と機器・構造物の経年劣化影響評価

Evaluation for the Effects of Nuclear Power Plant Operating Period on Ageing Deterioration of Components / Structure

(2) 機器・構造物の経年劣化事象への対応（経年劣化影響評価）

(2) Ageing Management for Metallic Components / Structures

*新井 拓¹¹（一財）電力中央研究所

1. はじめに

軽水炉の金属製の機器や構造物は運転中に繰返し荷重負荷、中性子照射、300℃前後の冷却水や蒸気などの環境に曝される。このような環境に曝された場合、疲労、中性子照射脆化、応力腐食割れ、熱時効、腐食などの経年劣化を生じる可能性がある。これらの経年劣化事象が進行すると機器・構造物の健全性が損なわれる可能性があることから、軽水炉を安全に運転するためには、経年劣化事象を適切に管理することが必要である。本稿では軽水炉における金属製の機器・構造物の経年劣化事象への対応について纏めた。

2. 経年劣化への基本的な対応

機器・構造物の経年劣化対応では、日常的な保全活動を継続的に実施しているとともに、高経年化技術評価により長期運転を想定した機器・構造物の健全性を確認している。摩耗や腐食、応力腐食割れなどの劣化事象については、日常点検や定期事業者検査において発生や進行状態を把握できることから、日常的な保全活動による管理を行っている。一方、低サイクル疲労や原子炉圧力容器の中性子照射脆化など、運転時間の経過と共に劣化が進行する経年劣化事象については、日常保全に加えて運転期間 30 年以降 10 年毎に高経年化技術評価を行うことにより劣化の進行を予測し、必要に応じて長期的な対応を行っている。

高経年化技術評価は、日本原子力学会標準「原子力発電所の高経年化対策実施基準」(PLM 実施基準) [1] に基づいて行われる。まず、評価対象となる安全機能を有する機器、常設重大事故等対処機器に対して、機器・構造物の部位毎に想定される経年劣化事象を抽出する。次に、抽出した劣化事象に対して運転期間 60 年と想定した上で構造及び機能に対する健全性を評価する。さらに、耐震及び耐津波性を有する機器・部位については、経年劣化を考慮した耐震/耐津波安全性評価を行う。これらの結果と日常保全を合わせた総合評価を行い、必要に応じて長期保守管理方針に反映する。高経年化技術評価の流れを図 1 に示す。高経年化技術評価の対象となる主要な経年劣化事象を以下に示す。

- ① 低サイクル疲労
- ② 中性子照射脆化
- ③ 照射誘起型応力腐食割れ
- ④ ステンレス 鋳鋼熱時効
- ⑤ 電気計装品の絶縁低下
- ⑥ コンクリート構造物の強度低下及び遮へい能力低下




図 1 高経年化技術評価の流れ

3. 主要な経年劣化事象への対応

3-1. 応力腐食割れ

応力腐食割れ（SCC）は、材料と環境及び応力の 3 因子が重畳した時に割れが生じる現象である。これまでに PWR、BWR いずれの炉型においても軽水炉冷却水環境中でステンレス鋼やニッケル基合金溶接金属で SCC 損傷を経験してきた。SCC 対応は、SCC 発生の防止（予防保全）と発生した SCC の管理の 2 つに分けられる。SCC は材料、環境、応力の 3 因子の重畳により発生する現象であることから、3 因子のうちの一つ以上の因子を取り除く、もしくは因子の影響を減じることにより発生の防止、抑制が可能である [2]。この基本的な考え方を基に、各種ピーニングなどの応力改善、耐 SCC 材料への変更などの予防保全技術が開発され、実用化されている。一方、発生した SCC に対する管理は日本機械学会の維持規格 [3] に基づいて行われている。SCC を発生させる応力因子は溶接残留応力であるため、供用期間中検査において、溶接継手に対して超音波を用いた非破壊検査を行う。同検査で SCC が検出された場合には、評価期間を定めた上で亀裂進展評価と健全性評価を行い、健全性評価結果により継続運転の可否を判断し、必要に応じて補修または取替えを行っている。また、PWR では原子炉容器上蓋、BWR では炉心シュラウドの取替えなど大型構造物の一体取り替えによる SCC 対策が行われた実績もある [4]、[5]。

3-2. 一般腐食

金属材料の腐食現象は、炭素鋼で認められる機器の表面が均一に腐食していく全面腐食とステンレス鋼などにおいて認められる局所的に腐食が進行する局部腐食に大別される。これらの腐食現象は、機械的な強度の低下やバウンダリ機能の喪失をもたらす可能性があるため適切な保全管理を実施する必要がある。全面腐食、局部腐食のいずれも材料と環境により発生条件が異なることから、材料と使用環境に応じて対策が行われている。設計段階においては、使用材料の選定、表面塗装やライニングにより表面保護など腐食を抑制する設計がなされている。運用段階においては、日常的に目視点検を行うことにより塗膜の状態確認を行い、必要に応じて再塗装などの補修を行っている。また、塗装やライニングを施していないが環境の影響で腐食が懸念される機器についても、定期的な分解点検等の際に腐食の発生状況の確認と必要に応じた対応を行っている。

3-3. 配管減肉

軽水炉の系統配管では、水や蒸気の流れにより配管内面の腐食・壊食が促進される配管減肉事象が生じることがある。配管減肉現象としては、流れ加速型腐食（FAC）と液滴衝撃エロージョン（LDI）があり、それぞれ、全面的な減肉進行による大規模な破口や局所的な減肉によるピンホールリークを生じさせる可能性があるため、適切な保全管理を行う必要がある。配管減肉の管理は日本機械学会の配管減肉管理規格（以下、減肉管理規格）[6] に基づいて、定期事業者検査時の肉厚測定に基づく減肉管理を行っている。さらに、減肉管理規格に則った適切な管理に加え、配管材の低合金鋼やステンレス鋼への変更、PWR 2 次系での冷却材の高 pH 化などの耐 FAC 性の向上や配管レイアウト変更による流動因子の影響緩和などの予防保全対策を行っている。

3-4. 低サイクル疲労

耐圧バウンダリを構成する冷却材配管、圧力容器、蒸気発生器、加圧器の管台部などの形状不連続部においては、プラントに起動・停止等の温度や圧力の変化（過渡）により低サイクル疲労を生じる可能性がある。このため運転期間を通して低サイクル疲労に対する健全性を確保する必要がある。設計段階においては、日本機械学会の設計建設規格 [7] に基づき、保守側に設定して設計過渡事象と過渡回数を基に運転期間中に疲労損傷が発生しないように設計される。高経年化技術評価においては、評価時点までの過渡実績を基に評価期間末期までの過渡を保守側に設定した上で疲労評価を行う。さらに環境の影響を受ける部位については、日本機械学会の環境疲労評価手法 [8] に基づく評価を行っている。

3-5. 中性子照射脆化

軽水炉の構造健全性確保において最重要機器である低合金鋼製の原子炉圧力容器は、燃料の核分裂反応

により発生する中性子の照射を受ける。低合金鋼は中性子照射を受けると延性－脆性遷移温度が上昇し、上部棚破壊靱性が低下する中性子照射脆化を起こす。中性子照射脆化が生じて直ちに破壊が生じることはないが、压力容器内面に亀裂が存在し、かつ、亀裂先端に大きな荷重が作用する場合には破壊が生じる可能性を考慮する必要がある。原子炉压力容器は製造時に非破壊検査を実施し、亀裂等の欠陥が存在しないことを確認している。また、運転中に亀裂を発生する劣化事象も想定されない。しかし、原子炉压力容器は軽水炉の健全性確保における最重要機器であることから、日本電気協会の電気技術規定「原子炉構造材の監視試験方法〔2013 年追補版〕」〔9〕に基づき監視試験と予測式による脆化量評価を行い照射脆化の進行を監視すると共に、「原子炉压力容器に対する供用期間中の破壊靱性の確認方法」〔10〕に基づき、PWR の過圧熱衝撃に対する健全性評価を行っている。

3-6. 照射誘起型応力腐食割れ

ステンレス鋼製の炉内構造物は、炉心支持機能や冷却機能（冷却材の流路確保）を有することから、運転期間を通してその構造健全性を維持することが重要である。ステンレス鋼が中性子照射を受けると引張り強度の増加と伸びや破壊靱性の低下が生じる。また、冷却水に接し、引張りの応力が働いている場合には、中性子照射誘起型応力腐食割れ（IASCC）が発生する可能性がある。IASCC の発生には、中性子照射量のしきい値があり、これを超える場合には IASCC に対する健全性評価が必要となる。PWR では、バップルフォーマボルトが、BWR では上部格子板や炉心シュラウドが IASCC に対する健全性評価の対象である。これらの部位に対する健全評価では、原子力安全推進協会の炉内構造物点検評価ガイドライン〔11〕－〔13〕に基づき健全性の確認を行っている。

3-7. ステンレス鋳鋼の熱時効

オーステナイト系ステンレス鋼鋳鋼は、機械的強度と耐食性に優れ、製品の最終形状に近い形に鋳込めることから、PWR や BWR の弁やポンプケーシング、PWR の主冷却材配管などに幅広く用いられている。ステンレス鋼鋳鋼は、軽水炉の運転中の冷却材温度に長時間曝された場合に引張り強度が増加すると共に弾塑性破壊靱性値、延性亀裂抵抗などの靱性が低下する。この現象を熱時効と呼ぶ。熱時効により直ちに破壊を生じる訳ではないが、熱時効による靱性低下と亀裂が存在する状態で亀裂先端に地震等により大きな力が作用した場合には、延性亀裂が進展し、破壊を生じる可能性がある。熱時効の程度は、フェライト量が高い程、運転温度が高い程、大きくなることから、運転温度が 250℃以上の機器を対象にフェライト量と作用応力の観点から評価機器・部位を選定している。ステンレス鋳鋼機器では運転中に亀裂を発生させる劣化事象は想定されないが、欠陥検出性が悪いことを考慮し、保守的な亀裂を想定した上で、健全性評価を行っている。これらの評価について日本原子力学会の PLM 実施基準〔1〕に規定されている。

4. プラント長期停止の影響

プラントが長期停止した場合の影響については、以下のように大別できる。起動・停止も含むプラント運転時に発生する応力変動、中性子の照射、高温の冷却水や蒸気等への暴露により劣化事象が進行する低サイクル疲労、中性子照射脆化、IASCC、熱時効、応力腐食割れ、配管減肉については、プラント停止時は劣化が進行しない、もしくは、進行の度合いが非常に小さくなる。一方、一般腐食については、例えば、大気腐食のように常温でも発生、進行する腐食事象があることから長期停止中においても劣化が進行する場合がある。ただし、このような部位については日常点検による保全を基本としており、長期停止期間中も運転期間中と基本的に同じ管理を行っていることから長期停止による健全性への大きな影響はないと言える。

5. おわりに

金属製の機器や構造物に対する経年劣化事象について、日常保全と高経年化技術評価と長期保守管理方針に基づく保全により対応している。各劣化事象に対する評価方法は日本原子力学会標準、日本機械学会

規格、日本電気協会規定、原子力安全推進協会の炉内構造物の点検評価ガイドライン等に定められている。

参考文献

- [1] 日本機械学会発電用原子力設備規格 設計建設規格事例規格、「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」、JSME S NC-CC-002 日本機械学会
- [2] 日本機械学会発電用原子力設備規格 維持規格、JSME S NA1-2016、日本機械学会
- [3] 九州電力ホームページ；http://www.kyuden.co.jp/genkai_history_a.html
- [4] 山下裕宣他、「BWR プラントにおける SCC 対策の実機適用と評価」、保全学 3(3)、2004 年
- [5] 日本機械学会発電用設備規格 配管減肉管理に関する規格（2016 年版）、JSME S CA1-2016（2016）
- [6] 日本原子力学会標準、「原子力発電所の高経年化対策実施基準：2015」、AESJ-SC-P005:2015、日本原子力学会、2015 年
- [7] 日本機械学会発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2016 年版） 第 I 編軽水炉規格、JSME S NC1-2016、日本機械学会、2016 年
- [8] 日本機械学会発電用原子力設備規格 環境疲労評価手法（2009 年版）、JSME S NF1-2009、日本機械学会、2009 年
- [9] 電気技術規程、「原子炉構造材の監視試験方法 [2013 年追補版]」、JEAC4201-2007 [2013 年追補版]、日本電気協会、2013 年
- [10] 電気技術規程、「原子炉圧力容器に対する供用期間中の破壊靱性の確認方法」、JEAC4206-2016、日本電気協会、2016 年
- [11] 炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会、「PWR 炉内構造物点検評価ガイドライン [バッフルブローマボルト]（第 2 版）」、JANSI VIP-05-第 2 版、原子力安全推進協会、平成 26 年 3 月
- [12] 炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会、「BWR 炉内構造物点検評価ガイドライン [上部格子板]（第 2 版）」、JANSI-VIP-11-第 2 版、原子力安全推進協会、平成 27 年 3 月
- [13] 炉内構造物等点検評価ガイドライン検討会、「BWR 炉内構造物点検評価ガイドライン [炉心シュラウド]（第 5 版）」、JANSI-VIP-06-第 5 版、原子力安全推進協会、平成 27 年 3 月
- [14] IAEA Safety Reports Series No.82, “Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL)”, IAEA, 2015.

*Taku Arai¹

¹Central Research Institute of Electric Power Industry

原子力発電部会セッション

原子力発電所の運転期間と機器・構造物の経年劣化影響評価

Evaluation for the Effects of Nuclear Power Plant Operating Period on Ageing Deterioration of Components / Structure

(3) 電気計装設備（ケーブル）の劣化影響評価について

(3) Ageing Management Technical Evaluation for Insulation Degradation of Electric / Instrumentation Equipment

*石井 伸弘¹¹ 東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部

1. はじめに

原子力発電所の安全性を確保するためには、通常運転環境内での経年劣化による絶縁低下に加え、環境条件が著しく悪化する事象（異常状態環境）が発生したとしても、その性能を維持して、安全系の電気・計装設備の機能が脅かされることのない（耐環境性能を有する）ようにしておく必要がある。電気・計装設備の絶縁低下については、設置環境における温度・放射線の影響が主要因となり、経時的に絶縁体の劣化が進行していく事象である。

電気・計装設備の絶縁低下に対する対応は、各種規格（「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」（以下「電気学会推奨案」という。）や「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE-2013-2049）」（以下「ACA ガイド」という。）等）に基づく経年劣化に対する試験・評価や定期的な絶縁抵抗測定等による保全活動を踏まえて、必要に応じて取替えを実施することで、健全性の維持に取り組んでいる。

なお、長期健全性試験（環境認定試験）の健全性評価年数はプラント運転中の厳しい環境に晒されている状態（稼働率 100%）を想定し、保守的に健全性を評価し、その年数に基づき取替え等の管理を行っている。一方、プラント運転中に比べ停止中は、温度・放射線ともに低い状況であり、停止中における劣化速度は、運転中に比べると遅いと考えられる。

以上の経緯を踏まえて、耐環境性能を有する電気・計装設備のうち、最も普遍的な設備であるケーブルを代表例として、これまでの高経年化対策における経年劣化への対応を整理するとともに、プラントの長期停止状態がケーブルの経年劣化に及ぼす影響について確認し、取りまとめた。

2. 電気・計装設備に想定される主要な劣化事象への対応

2-1. 電気・計装設備の絶縁低下について

電気・計装設備には、その諸機能を達成するために、種々の部位にゴム、プラスチック等の高分子材料及びプロセス油等の有機化合物材料が使用されている。これら材料は、環境的（熱・放射線等）、電氣的及び機械的な要因で劣化するため、絶縁特性が低下し、電気・計装設備の機能が維持できなくなる可能性がある。絶縁低下は、通電部位と大地間、あるいは通電部位と他の通電部位間の電氣的独立性（絶縁性）を確保するため介在されている高分子絶縁材料が、環境的（熱・放射線等）、電氣的及び機械的な要因で劣化するため、電気抵抗が低下し、絶縁性を確保できなくなる現象である。

原子力発電所の安全性を確保するためには、通常運転環境内での経年劣化による絶縁低下に加え、環境条件が著しく悪化する事象（異常状態環境）が発生したとしても、その性能を維持して、安全系の電気・計装設備の機能が脅かされることのない（耐環境性能を有する）ようにしておく必要がある。そのため、異常状態環境内で機能要求される電気・計装設備の絶縁低下を全て高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として抽出している。

2-2. ケーブルの絶縁低下に対する影響因子

ケーブルの主要な影響因子は通常環境においては、熱・放射線であり、事故時の環境においては、蒸気暴露の観点に加わってくる。これは、耐環境性能が必要なケーブルは通常運転中には熱や放射線に曝されて劣化し、更に、冷却材喪失事故等の事故による蒸気暴露、高温、高放射線環境下においても機能維持が必要となるためである。例えば格納容器内の事故時の温度、放射線レベル等の監視のための信号を伝送するケーブルなどについては、このような状況において健全性を確保すべく、検証がされている。

2-3. 電気・計装設備の絶縁低下への対応

耐環境性能が必要な電気・計装設備の絶縁低下に対する対応は、各種規格（「電気学会推奨案」や「ACAガイド」等）に基づく経年劣化に対する環境認定試験を行い、その試験条件と実機環境における評価期間を比較し、必要に応じてその評価期間内に取替えを実施することで健全性の維持を図っている。

また、ケーブル全般に関する現状の保全活動として、定期的な絶縁抵抗測定や機能試験等を実施し、点検で有意な絶縁低下が認められた場合には、取替え等の設備対策を行うこととしている。

3. 長期停止の影響（電気・計装設備の絶縁低下）


実測した運転中及び停止中における布設箇所の平均温度・放射線量率のデータは表1の通りであり、運転中に比べて停止中は、温度・放射線とも低い状況であることが分かる。絶縁低下の主要因は温度・放射線であるため、プラント停止中の劣化進展は運転中に比べて小さい。（図1参照）

長期健全性試験（環境認定試験）に基づく健全性評価年数は、プラント停止中を考慮せず、常にプラント運転中の厳しい環境に晒されている状態（稼働率


100%）を想定し、保守的に健全性を評価し、その年数に基づき取替え等の管理を行っている（図1（b）黒線参照）。仮に、10年間の停止期間の劣化を、これまでに実施された劣化状況評価の結果へ追加的に考慮し、影響を評価しても、健全性評価結果に影響を与えるものではないことを確認した。

表1. 最も環境の厳しいケーブル布設環境の比較

プラント	実布設環境条件			
	温度		放射線量率	
	通常運転中	停止期間中	通常運転中	停止期間中
高浜発電所1号機 (格納容器内)	50[°C]	24[°C]	0.0130 [Gy/h]	0.001 [Gy/h] 以下
東海第二発電所 (格納容器内)	65.6[°C]	25[°C]	0.250 [Gy/h]	0.001 [Gy/h] 以下



(a) 高浜発電所1号機の例



(b) 東海第二発電所の例

※：取替えまでの残存期間の割合

$$= (1 - (\text{経過年数} / \text{長期健全性試験を踏まえて各環境条件から算出した取替えが必要となる年数})) \times 100$$

図1. 運転中・停止中におけるケーブル劣化進展状況の模式図

4. まとめ

ケーブルを含む電気・計装設備は、絶縁低下に対する技術評価及び保全活動を適切に実施している。

難燃 PH ケーブル（高浜発電所1号機）及び難燃 PN ケーブル（東海第二発電所）を例として、通常運転中の劣化に10年間の停止中の劣化を考慮して劣化状況評価に与える影響を検討した結果、停止時の劣化は極めて小さく、劣化状況評価の結果に有意な影響は与えないことを確認した。なお、電気・計装設備は取替えが可能であり、これまでも適宜取替えがなされているものである。そのため、停止中の劣化を踏まえた取替え対応を適切に行うことで、停止中の劣化影響が問題になることはない。

*Nobuhiro Ishii

¹Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc., Nuclear Asset Management Department.

原子力発電部会セッション

原子力発電所の運転期間と機器・構造物の経年劣化影響評価

Evaluation for the Effects of Nuclear Power Plant Operating Period on Ageing Deterioration of Components / Structure

(4) コンクリート構造物の劣化（強度低下）影響評価について

(4) Ageing Management for reduced strength of concrete structures

*島本 龍¹, 北川 高史²¹ 中部電力株式会社, ² 関西電力株式会社

1. はじめに

原子力発電所のコンクリート構造物は、設計及び施工が高度な知識及び経験を有する技術者によって行われている。耐久性の確保に関しても、要求仕様を定め、施工時の品質管理において仕様が満たされていることを確認したうえで、国による使用前検査を受検しており、品質が確保された信頼性の高い構造物となっている。また、運転開始後においても技術者による保守管理活動が継続的に行われているが、参考となる技術指針の日本建築学会「原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説」（以下、「維持管理指針」）では、基本的な考え方として、「現状の健全性を確保するための維持管理」及び「長期的な健全性を確保するための維持管理」の二つに区分されている。現状の健全性を確保するための維持管理では、現状の構造物の健全性を確認するために、定期点検や臨時点検を行い、劣化事象の有無もしくはその程度を評価し、必要に応じた対策を講じることに対して、長期的な健全性を確保するための維持管理では将来にわたって構造物の機能を維持することを目的に経年的な劣化を対象にした点検を行い、劣化事象が現れる前からその原因である劣化要因の影響の程度を把握するとともに、進展予測などにより長期的な影響を評価し、必要に応じた対策を講じる。

本報では、コンクリート構造物の長期的な健全性を確保するための維持管理活動となる高経年化技術評価の概要、及びプラントの長期停止状態がコンクリート構造物の経年劣化に及ぼす影響について述べる。

2. コンクリート構造物の高経年化技術評価

維持管理指針では、長期的な健全性評価の基本方針として、「構造安全性および遮蔽性に影響を及ぼす劣化要因に着目して実施する」とされている。コンクリート構造物の高経年化技術評価においては、まず要求機能として支持機能、遮蔽機能に影響を及ぼすことが否定できない経年劣化事象を抽出している。そして、各事象に影響を及ぼす劣化要因毎に長期的な健全性評価を行うことで、劣化事象の評価としており、このことはコンクリート構造物の評価における大きな特徴であるといえる。

原子力発電所のコンクリート構造物の性能に影響を及ぼすことが否定できない経年劣化事象は、「コンクリートの強度低下」及び「コンクリートの遮蔽能力低下」である。これらの経年劣化事象は、原子力発電所のコンクリート構造物が曝される様々な環境条件とその程度に応じて生じる。この経年劣化事象を生じさせる原因となる環境条件を経年劣化要因と呼び、原子力発電所の特徴を考慮して高経年化対策上着目すべきものとしてまとめると、表1のように整理される。原子力発電所のコンクリート構造物の高経年化技術評価では、これらの経年劣化要因に着目した評価を行っており、経年劣化事象が生じる手前でその要因の程度を評価しているという点で、より保守性の高い評価となっている。

コンクリート構造物の高経年化技術評価において確認すべきは、経年劣化事象がコンクリート構造物としての要求機能に影響を及ぼさないことである。

表 1 高経年化対策上着目すべき経年劣化要因と経年劣化事象

要求機能	経年劣化事象	経年劣化要因
支持機能	コンクリートの強度低下	熱
		放射線照射
		中性化
		塩分浸透
		機械振動
遮蔽機能	コンクリートの遮蔽能力低下	熱

コンクリートの強度低下及び遮蔽性能低下といった要求機能に影響を及ぼすことが否定できない経年劣化事象に対して、まずはその事象を引き起こす手前の要因に対して評価を実施している。仮に要因の進展が顕著であったとしても、ただちに事象が顕在化するものではなく、更にいえば事象が顕在化したとしても部材または構造物としての要求機能に影響を与えないことを技術的に確認することにより健全性が保たれているものと判断できる。したがって、要因に対して評価していること自体に相当の保守性が含まれているものである。

それぞれの劣化要因に対しては、学協会の技術指針等（維持管理指針他）に既往知見や実験結果等を踏まえて長期的な健全性に対する技術評価の手法や基準が定められている。原子力発電所のコンクリート構造物の高経年化技術評価においては、保守管理活動を踏まえた技術評価により、長期健全性を適切に評価している。

3. 長期停止に伴う経年劣化の影響

コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下に影響を及ぼす要因の中には、その進展が運転時の環境のみならず、長期停止時の環境においても進展の可能性が否定できないものがある。しかし、事業者の保守管理活動や高経年化技術評価の結果を鑑みると、健全性に関して大きな問題になるものではないと考えられる。

高経年化対策上着目すべき経年劣化要因のうち、原子力発電所の運転に依存する「熱」、「放射線照射」、「機械振動」は、長期停止期間中には生じない、またはほとんど生じないことから、これらに起因した経年劣化事象は進展しないと考えられる。一方、「中性化」、「塩分浸透」は、長期停止期間中の状況においても、コンクリート構造物に作用することから、これらに起因した経年劣化事象は進展する可能性がある。したがって、コンクリート構造物において、長期停止期間中に進展が想定される経年劣化事象及び経年劣化要因としては、「コンクリートの強度低下」に対して、「中性化」及び「塩分浸透」を考慮する必要がある。

「中性化」については、経過時間に対して進展が緩やかであり、コンクリート部材の強度低下は、中性化が鉄筋位置に到達しただけでは生じず、その後に腐食が発生し、さらにそれが進展し、コンクリートにひび割れや剥離が生じるまでになって初めて発生する。図 1 に中性化によるコンクリート部材の強度低下への影響の概念図を示す。高経年化技術評価は、経年劣化の影響が最も厳しくなると想定される部位を選定した上で、コンクリートの強度低下という経年劣化事象を引き起こす手前の中性化という要因を対象に行っており、評価手法自体に保守性が含まれる。また、劣化要因に対する健全性評価を行い、劣化事象（コンクリートの強度低下）として生じる前に対策を講じることを維持管理の基本としている。




図1 中性化によるコンクリート部材の強度低下影響の概念図

「塩分浸透」については、高経年化技術評価において、経年劣化の影響が最も厳しくなると想定される部位を選定した上で、経年劣化事象を引き起こす手前の要因を対象に行っており、評価手法自体に保守性が含まれる。また、劣化要因に対する健全性評価を行い、劣化事象（コンクリートの強度低下）として生じる前に対策を講じることを維持管理の基本としている。

さらに、「中性化」及び「塩分浸透」いずれについても、仮に評価対象部位の中性化深さが評価基準値まで進行しているかまたは進行する可能性が認められたとしても、耐力評価を行い、当該部位を構成する部材または構造体の耐力が設計荷重を上回っていることが確認されれば、安全性を確保し得ると判断されることが、原子力規制委員会による「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」にも記載されている。

したがって、原子力発電所のコンクリート構造物は、高経年化技術評価における評価結果以上に、「中性化」及び「塩分浸透」による強度低下に対して十分な裕度を有していると考えられる。

また、PWR 及び BWR の各代表プラントを例として、仮に 10 年間の停止期間を追加的に考慮した場合の経年劣化要因（中性化、塩分浸透）の評価結果に与える影響を検証した結果、いずれも現状の評価基準値に対して十分な裕度を有していることを確認した。

以上のことから、原子力発電所のコンクリート構造物は、長期停止期間中に進展が想定される経年劣化要因（中性化、塩分浸透）による経年劣化事象（コンクリートの強度低下）に対して、十分な裕度を有しており、停止期間を考慮した場合でも評価結果に有意な影響を与えないものと考えられる。

4. まとめ

原子力発電所のコンクリート構造物は、高度な知識及び経験を有する技術者によって設計及び施工されており、品質が確保された信頼性の高い構造物である。例えば、中性化及び塩分浸透に対する重要な抵抗要素であるかぶり厚さ（鉄筋表面からコンクリート表面までの距離）については、中性化や塩分浸透が鉄筋位置まで容易に達しないよう十分に余裕のある設計仕様を定めるとともに、施工においてその仕様が満たされていることを使用前検査で確認している。また、運転開始後は、定期的な点検と、点検により得られたデータに基づく健全性評価を行い、保全活動の PDCA を回すことで、維持管理の継続的な改善も図っている。このように信頼性の高い品質が確保された原子力発電所のコンクリート構造物は、構造体や部材の物理的な寿命が相当に長いと考えられ、前述のとおり、中性化及び塩分浸透による評価結果もこれを裏付けるものとなっている。さらに、高経年化技術評価では、中性化や塩分浸透のような経年劣化要因に基づく評価だけでなく、「コンクリートの強度低下」という経年劣化事象そのものについても、採取したコンクリートコアの強度試験を実施し、取得されたコンクリート強度が設計基準強度を上回っていることを確認している。

以上のことから、原子力発電所のコンクリート構造物は、長期停止期間中に進展が想定される経年劣化要因（中性化、塩分浸透）による経年劣化事象（コンクリートの強度低下）に対して、高い安全性を有しており、将来にわたり、大きな裕度をもって健全性が確保されていると考えられる。

*Ryu Shimamoto¹ and Takashi Kitagawa²

¹Chubu Electric Power Co., Inc., ² Kansai Electric Power Co., Inc.

[3A01-08] Radiation Shielding Radiation Behaviors

Chair: Masahiro Taniguchi (TAISEI)

Fri. Sep 7, 2018 9:45 AM - 11:55 AM Room A (B11 -B Building)

[3A01] Technology Development to Evaluate Dose Rate Distribution and to Search for Fuel Debris Submerged in Water for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

*Keisuke Okumura¹, Eka Sapta Riyana¹, Wakaei Sato², Hirobumi Maeda², Jun-ichi Katakura³ (1. JAEA, 2. NESI, 3. Nagaoka University of Technology)

9:45 AM - 10:00 AM

[3A02] Technology Development to Evaluate Dose Rate Distribution and to Search for Fuel Debris Submerged in Water for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

*So KAMADA¹, Kazuya Nishimura¹, Michio Kato¹, Keisuke Okumura², Junichi Katakura³, Matthew Nancekievill⁴, Barry Lennox⁴, Ashley Jones⁵, Malcolm Joyce⁵ (1. National Maritime Research Institute, 2. Japan Atomic Energy Agency, 3. Nagaoka University of Technology, 4. University of Manchester, 5. Lancaster University)

10:00 AM - 10:15 AM

[3A03] Measurement of neutron production double differential yields by 135 MeV proton on A150

*Yuta Shinohara¹, Tsuyoshi Kajimoto¹, Satoru Endo¹, Kenichi Tanaka¹, Hiroki Tanaka², Tsuyoshi Hamano³ (1. Hiroshima Univ., 2. Kyoto Univ., 3. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology)

10:15 AM - 10:30 AM

[3A04] Comparison of proton incident neutron yield up to 150 MeV by INCL model and ENDF/B-VII.1

*Taiki Mori¹, Kenichi Kimura¹, Nobuo Ikeda², Nobuhiro Shigyo² (1. Fujita, 2. Kyushu University)

10:30 AM - 10:45 AM

[3A05] Discussion on the standardization of shielding material

*Ken-ichi Kimura¹, Mikihiro Nakata², Koichi Okuno³, Yoshihiro Hirao⁴, Satoshi Ishikawa⁵, Yukio Sakamoto⁶ (1. Fujita Corporation, 2. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co., Ltd, 3. HAZAMA-Ando Corp., 4. National Maritime Research Institute, 5. ITOCHU Techno-Solutions Corporation, 6. ATOX Corp.)

10:45 AM - 11:00 AM

[3A06] Consideration of low-activation methods for concrete by neutron irradiation test and PHITS calculation (2)

*Seiichiro Tanaka¹, Koichi Okuno¹ (1. HAZAMA ANDO CORPORATION)

11:00 AM - 11:15 AM

[3A07] Development Status of Shielding Code using Discontinuous Galerkin Finite Element Method

*Kyohei Nishiyama¹, Masanori Tokiyoshi¹, Masahiro Taniguchi¹ (1. TAISEI CORPORATION)

11:15 AM - 11:30 AM

[3A08] Radiolysis of water containing ferrous and chloride ions

*Kuniki Hata¹, Tomonori Sato¹, Hiroyuki Inoue² (1. JAEA, 2. Osaka Prefecture University)

11:30 AM - 11:45 AM

福島第一原子力発電所廃炉のための プラント内線量率分布評価と水中デブリ探索に係る技術開発 (8) 格納容器内の3次元線量率分布の予測

Technology Development to Evaluate Dose Rate Distribution and to Search for Fuel Debris Submerged in Water for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

(8) A prediction of the three-dimensional dose rate distribution in the primary containment vessel

*奥村 啓介¹, Eka Sapta Riyana¹, 佐藤 若英², 前田 裕文², 片倉 純一³

¹原子力機構, ²NESI, ³長岡技科大

モンテカルロ計算などの数値計算と内部調査で得られた実測データを組み合わせ、デブリ取出し開始が予定されている2021年における原子炉格納容器内の3次元線量率分布を予測した。

キーワード：福島第一原子力発電所、廃炉、燃料デブリ取出し、線量率分布、モンテカルロ計算

1. 緒言 福島第一原子力発電所(1F)の内部調査により得られる線量率実測値は、空間的にも時間的にも断片的な情報である。そこで、原子力機構では、燃料の燃焼計算や炉内構造物の放射化計算などにより得られた核種組成に基づく線源計算、粒子輸送モンテカルロ計算コードPHITS[1]による単位線源に対する線量率分布(Green関数)計算、および国際廃炉研究開発機構(IRID)等による事故進展解析や内部調査の結果を組み合わせ、原子炉格納容器(PCV)内の3次元線量率分布を予測する手法を開発した[2]。本手法をデブリ分布や水位が特徴的に異なる1号機および2号機に適用し、デブリ取出しの開始が予定されている2021年末時点でのPCV内3次元線量率分布を予測した。

2. 手法及び結果 PHITSによるPCV解析モデルの例を図1(左)及び図2(左)に示す。これらは、2017年度末までに実施されたIRIDによる炉内状況把握の成果[3]や内部調査によるカメラ映像等を参考にモデル化したものである。これらのモデルを使って、先ずは計算のみに基づく線量率分布の推定値を作成し、時期が早い順に内部調査による線量率実測値と整合するように、感度と不確かさが大きいCs表面汚染の線源強度を段階的に修正した。1号機に対しては、1stエントリ(2012年10月、D/W壁近傍X100Bペネ位置から水面までの垂直方向線量率測定)、B1調査(2015年4月、グレーチング上線量率測定)、B2調査(2017年3月、グレーチング上と水中の線量率測定)における時々水位と線量率実測値を反映するとともに、その後の放射性核種の崩壊を考慮して、2021年末における3次元線量率分布の予測値を得た(図1右)。2号機についても、1stエントリ(2012年3月、X53ペネ位置からグレーチングまでの垂直方向線量率測定)、A2調査(2017年1~2月、X6ペネ位置~CRDレール上部の線量率測定)、A2'調査(2018年1月、CRDレール上部~ペDESTAL内壁面付近の線量率測定)での水位と線量率実測値を反映して2021年末の線量率分布予測値を得た(図2右)。これらの解析により、以下のことが示唆された：①1号機では、水中壁面のCs汚染濃度は、気中部分の汚染濃度に比べてやや高くなっている。水位を低下させると、水中部分の壁面が露出し、気中部分の線量率は高くなる。②1号機ペDESTAL外部では、PCV底部または堆積物上部にCs汚染があると、線量率は燃料デブリの有無によらず、大きく変わらない(全エネルギー積分された線量率によるデブリ探索は困難)。③2号機CRDレール中央付近にCsホットスポットによる高線量率場が存在するが、D/W全体の平均線量率はそれほど高くない。これは¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの崩壊を考慮すると1stエントリでの実測値と整合する。④2号機ペDESTAL内底部に燃料デブリが存在するものとするとそのウラン濃度は小さいか、表面が何らかの遮蔽物で覆われている可能性がある。




図1 1号機モデルと線量率分布

図2 2号機モデルと線量率分布

3. 結言 1号機及び2号機に対して、時期、水位、場所が異なる線量率実測値と整合するデブリ取出し開始時期での線量率分布を得た(水位は現状維持を仮定)。ただし、実測値に対し線源感度が無い1号機のペDESTAL内部や両号機のRPV内部の線量率に対する信頼性は低い。

なお、本発表は文部科学省の英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業による委託業務として実施した「プラント内線量率分布評価と水中デブリ探索に係る技術開発」の成果を含みます。

参考文献： [1] T. Sato, et al., J. Nucl. Sci. Technol. 50:9, pp913-923 (2013), [2] 奥村他, 日本原子力学会 2017年秋の大会[3L02], [3] IRID, http://irid.or.jp/_pdf/20170000_01.pdf

*Keisuke Okumura¹, Eka Sapta Riyana¹, Wakaei Sato², Hirobumi Maeda², Jun-ichi Katakura³

¹Japan Atomic Energy Agency (JAEA), ²NESI, ³Nagaoka University of Technology

福島第一原子力発電所廃炉のためのプラント内線量率分布評価と水中デブリ探査に係る技術開発

(9) 水中デブリ探査用小型 ROV の実証試験

Technology Development to Evaluate Dose Rate Distribution and to Search for Fuel Debris Submerged in Water for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

(9) Tank tests of ROVs to map the debris in the primary containment vessel

*鎌田 創¹, 加藤道男¹, 西村和哉¹, Matthew Nancekievill², Ashley Jones³, Barry Lennox², Malcolm J. Joyce³, 奥村啓介⁴, 片倉純一⁵

¹海上・港湾・航空技術研究所, ²The University of Manchester, ³Lancaster University,

⁴日本原子力研究開発機構, ⁵長岡技術科学大学

原子炉格納容器内の燃料デブリ探査技術に係る技術開発の一環として、燃料デブリの分布及び表面状態を調査するための水中探査ロボットの実証試験を日本原子力研究開発機構・櫛葉遠隔技術開発センターのロボット試験用水槽及び、スロベニアの Jozef Stefan Institute の TRIGA Mark II 研究炉で実施した。実証試験では、音響探査装置との連携、ロボットの測位システムの性能、原子炉プールでの動作を確認し、性状模擬デブリの形状の 3D 画像表示できることを示した。

キーワード：福島第一原子力発電所, ROV, Sonar

1. 緒言

本研究では、日英協力体制の下、福島第一原子力発電所の原子炉格納容器内の燃料デブリの分布及び表面状態を調査するための水中探査ロボット(ROV: Remotely Operated Vehicle)を開発した。平成 28 年度までに ROV の開発、並びに ROV に搭載するソナーシステムの性能確認を実施した。今回は、ソナーシステムと ROV を統合したので統合システムの性能確認を、日本原子力研究開発機構櫛葉遠隔技術開発センターのロボット試験用水槽並びに Jozef Stefan Institute (JSI) の TRIGA Mark II 研究炉で実施した。

2. 性能試験

2-1. 水中デブリ探査システム

本研究で開発した水中デブリ探査システムは、英国チームが開発した ROV(AVEXIS-150)に回転ビームソナー(Imagenex Co. Ltd.)及び小型 CeBr₃ シンチレーション検出器を搭載したものである。ROV は、150 mm 直径、347 mm 長さの寸法で、上下左右前後の 6 方向に推進させるスラスターを前後に装着したものである。搭載した回転ビームソナーは、全長 346.5 mm、直径 60.9 mm、小型 CeBr₃ シンチレーション検出器は、10 mm 直径、10 mm 長さのサイズでシンチレータからの光は光電子増倍管を介して電圧パルスを取り出すようにしている。これらデバイスへの電源はテザーケーブルを介して外部から供給された。また ROV の自己測位システムとしてマンチェスター大学が開発した光学式を適用した。

2-2. ロボット試験用水槽における実験

使用したロボット試験水槽は、深さ 5 m、直径 4.5 m であり、水底には性状模擬デブリを設置した。本試験では、ソナーの画像を 3D 画像化する試験、ROV の動作試験、測位システムの試験を実施した。

2-3. 研究炉プールにおける実験

JSI の TRIGA Mark II reactor の冷却水プール中（中性子とガンマ線の混在場）にて、ROV の動作、CeBr₃ シンチレータの動作試験を実施した。シンチレータを搭載した ROV は、研究炉の燃料集合体の上部に設置し、原子炉運転中における動作を確認した。

3. 結言

日英共同研究の成果として、組み上げた水中デブリ探査システムの性能試験を、ロボット試験用水槽にて ROV の基本動作確認、ソナーの 3D 画像化試験を実施し、研究炉プールにて放射線環境下での ROV ならびに CeBr₃ の動作を確認した。水中における運動性能、ソナー画像データのリアルタイム 3D 化及び光学式測位システムとも当初計画通りの性能を示した。実機 PCV 内部調査に向けた今後の課題として、測位システムの小型化や、CeBr₃ シンチレータでのガンマ線測定結果からパルスパイルアップ低減方法や高ガンマ線量下での中性子との粒子弁別手法の高度化について抽出された。



図1 JSIにおける性能試験の様子




図2 櫛葉遠隔技術開発センターでの試験の様子

尚、本発表は、文部科学省「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」を受託して実施した「プラント内線量率分布評価と水中デブリ探査に係る技術開発」の成果の一部である。

*So Kamada¹, Michio Katoh¹, Kazuya Nishimura¹, Matthew Nancekievill², Ashley Jones³, Barry Lennox², Malcolm Joyce³, Keisuke Okumura⁴ and Jun-ichi Katakura⁵

¹National Institute of Maritime, Port and Aviation Technology, ²The University of Manchester, ³Lancaster University, ⁴Japan Atomic Energy Agency and ⁵Nagaoka University of Technology

A150 における 135 MeV 陽子入射中性子生成二重微分収率の測定

Measurement of neutron production double differential yields by 135 MeV proton on A150

*篠原 佑太¹, 梶本 剛¹, 遠藤 暁¹, 田中 憲一¹, 田中 浩基², 濱野 毅³

¹広島大学, ²京都大学, ³量子科学技術研究開発機構

放射線医学総合研究所の HIMAC で、人体組織等価プラスチック（A150）における 135 MeV 陽子入射中性子生成二重微分収率を測定した。

キーワード：陽子線治療, 中性子生成, 人体組織等価プラスチック, 有機液体シンチレータ

1. 緒言

放射線治療には様々な種類があるが、そのひとつに陽子線治療がある。陽子線治療は陽子のブラッグピークにより患部のみに効率よく線量を付与することができる治療方法である。しかしながら、患部に付与する線量以外に、陽子線が人体内の物質と核反応を起こし、発生した二次粒子による線量付与があり、二次的ながんの発生リスクとなる。二次がん発生リスクを評価するためには 3 次元粒子輸送モンテカルロコードの使用が有効であるが、計算結果の妥当性を確認する必要がある。そこで本研究では、検証のためのデータとして、A150 を標的に 135 MeV 陽子入射中性子生成二重微分収率を測定した。

2. 実験・解析

実験は放射線医学総合研究所の HIMAC で行った。測定体系を図 1 に示す。135 MeV 陽子を厚さ 10 mm の A150 に照射し、生成される中性子をビーム軸から 45 度方向に標的中心から 1 m に設置した $\phi 50.8 \times 50.8$ mm の有機液体シンチレータ（EJ301）で測定した。また、入射粒子数を測るために標的直上にビームピックアップ検出器を設置した。荷電非荷電粒子弁別のための veto 検出器を EJ301 の前に設置した。更に、散乱線寄与を推定するために鉄の棒を標的と EJ301 の間に設置した測定も行った。データ収集はデジタルオシロスコープを用いて各検出器からの波形データとした。オフライン解析で荷電・非荷電粒子弁別及び中性子 γ 線弁別で粒子を行い、中性子事象を抽出した。また、得られた中性子事象に対し、飛行時間法を用いて中性子のエネルギーを決定した。

3. 結果

測定で得られた 135 MeV 陽子入射中性子生成二重微分収率を図 2 に示す。今後は Fluka の計算値と比較し、妥当性を検証する。




図1 測定体系




図2 A150 標的 135 MeV 陽子入射
中性子生成二重微分収率

*Yuta Shinohara¹, Tsuyoshi Kajimoto¹, Satoru Endo¹, Kenichi Tanaka¹, Hiroki Tanaka², and Tsuyoshi Hamana³

¹Hiroshima Univ., ²Kyoto Univ., ³Quantum and Radiological Science and Tech.

INCL モデルと ENDF/B-VII.1 による 150MeV までの陽子入射中性子生成量の比較

Comparison of proton incident neutron yield up to 150 MeV by INCL model and ENDF/B-VII.1

*森 大樹¹, 木村 健一¹, 執行 信寛², 池田 伸夫²

¹フジタ, ²九州大学

遮蔽計算において、加速器等の機器からの発生する中性子を正確に評価することは重要である。現在 PHITS では陽子入射反応には INCL などの核反応モデルが導入されており、一方で ENDF/B-VII.1 には一部の核種に対しては 150MeV 以下の陽子入射反応のデータが格納されている。今回それぞれ PHITS 上で用いて、厚いターゲットに陽子を入射した際の中性子スペクトルの実験データと比較・検討を行った。

キーワード： PHITS INCL ENDF/B-VII.1 陽子入射 中性子生成

1. 背景

現在 PHITS では 1MeV 以上の陽子入射の際の原子核反応には INCL が適応されているが、開発元^[1]による INCL の適応範囲は数 10MeV 以上とされている。一方で公開されている ENDF/B-VII.1 には 150MeV までの陽子入射に対する核データが格納されている。放射線取扱施設の遮蔽設計を行う際に加速器等から発生する二次中性子を正確に見積もることは重要であり、遮蔽計算の際には核モデルや核データの妥当性を把握して使用する必要がある。今回放射線発生装置の材料を構成する主要な元素をターゲットとし、ENDF/B-VII.1 上の陽子入射反応の核データと INCL(ver.4.6)を PHITS 上で用いてターゲットが飛程に対して十分に厚い場合の 35MeV~140MeV の過去の実験値^{[2][3]}との比較・評価をした。

2. 計算方法

PHITS(ver.3.02)で INCL(ver.4.6)と ENDF/B-VII.1 を用いて陽子入射下における厚いターゲットからの中性子スペクトルの比較をした。ENDF/B-VII.1 は PHITS 上に ENDF/B-VII Proton Data の ACE ファイルを移植して計算を行った。なお、中性子入射反応の核データは両方とも JENDL4.0 のものを使用している。ターゲットの厚さは過去に行われた実験と同じものを使用し、2 ケースの計算値と文献^[2]の実験からの中性子スペクトルの比較をした。右図は天然存在比の Fe に 35MeV の陽子を入射したときの中性子スペクトルの計算値と実験値の比較である。

3. 結論

140MeV 以下の陽子入射において、INCL (ver. 4. 6) を用いた計算は実験値との差が大きい。一方、厚いターゲットの場合でも ENDF/B-VII. 1 を用いた評価は妥当性があることがわかった。今後は ENDF/B-VII. 1 を用いた遮蔽計算を検討したい。

参考文献


[1] A. Boudard et al., Phys. Rev. C 87, 014606 (2013)

[2] T. Itoga et al., AIP Conf., 769 (2005) 1568-1571.

[3] Y.Iwamoto et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 593 (2008) 298– 306.

*Taiki Mori¹, Kenichi Kimura¹, Nobuhiro Shigyo², Nobuo Ikeda²

¹Fujita, ²Kyushu University.



遮蔽材料標準の策定について
(12)標準（コンクリート編）制定までのロードマップ

Discussion on the Standardization of Shielding Material –Focusing on Shielding Concrete

(12) Roadmap for Standardization (concrete)

*木村 健一¹，中田 幹裕²，奥野 功一³，坂本 幸夫⁴，石川 智之⁵，平尾 好弘⁶

¹株式会社フジタ，²MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング(株)，³安藤ハザマ，

⁴株式会社アトックス，⁵伊藤忠テクノソリューションズ（株）⁶国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

現在遮蔽材料標準の策定作業を進めており、まず「放射線遮蔽設計に用いる材料組成（コンクリート編）」として、遮蔽設計段階で用いられるコンクリートの組成及び利用に際しての付帯事項を取り纏めている。本稿では、これまでの経緯と標準のスコップ及びロードマップを示し、関係者の議論を通じて、策定作業を進めていく。

キーワード：遮蔽材料，コンクリート，標準化，線量評価

1. 標準制定の背景と目的 従来、施設の放射線遮蔽の役割を果たす遮蔽コンクリートの設計段階で用いられる組成は、過去に米国或いは国内で発行された遮蔽コンクリートの組成データ集等から選択的に採用されている。バルク遮蔽による線量率減衰に影響する遮蔽コンクリートの組成については、数値の妥当性及びその変動に対する保守性が、施設の安全審査において適宜確認されてきた。昨今の原子力施設及び放射線利用の拡がりに伴い、国内の施設設計で共通して用いることのできる遮蔽コンクリートの組成を策定する要求が高まっている。そこで、現在までの施工実績を整理してデータの根拠を明確にし、原子力学会標準として規定する。

2. 標準制定の考え方 (1) 本標準は一定の技術的根拠を有し、国内施設の遮蔽設計段階で共通して使用できる元素組成を提供する。(2) 日本建築学会「建築工事標準仕様書 JASS5N（原子力発電所施設の鉄筋コンクリート工事）」及び「建築工事標準仕様書 JASS5（鉄筋コンクリート工事）」を参照して、製造可能と考えられる範囲に収まるコンクリートの元素組成とする。(3) 遮蔽コンクリートの組成は使用骨材の地域や施工管理等による変動が見られるため、この組成変動を考慮した組成を規定する。(4) 遮蔽設計時の要求（コンクリートの密度）に対応するため、規定データに調整を加える場合の考え方と方法を付帯事項として与える。

3. 標準の位置付け 施設の遮蔽要求厚は、施設の過渡変化も含めて平常時及び事故時に対象となる設備に対して、法定基準値を満足するように基本設計段階で設定される。その方法としては、1/10 価層などの遮蔽定数を用いた近似計算法と、各種遮蔽計算コードによる計算法とがある。後者は、原子力発電所を対象とした場合、施設の基本仕様及び設計進捗に伴って発生する他の要因を考慮し保守的に設定した条件による遮蔽計算を示しており、遮蔽要求厚はその結果が目標線量率を満足するように設定されている。本標準で規定する元素組成は、上段後者の遮蔽計算の入力条件として用いられる。附属書及び解説では、想定される組成変動の要因及び変動幅、並びに組成変動による線量率減衰計算への影響を明らかにし、組成変動が想定される変動幅の範囲内であれば、バルク遮蔽による線量率減衰が十分な安全性を有し、許認可申請及び社会受容の観点から透明性及び説明性を確保することを示す。

4. おわりに

右図に示すスケジュールにて策定活動を行っていき、2021年(平成33年)制定予定である。




図 制定スケジュール

^{*}Ken-ichi Kimura¹, Mikihiro Nakata², Koichi Okuno³, Yukio Sakamoto⁴, Satoshi Ishikawa⁵ and Yoshihiro Hirao⁶
¹Fujita Corporation, ²MHI Nuclear Solutions and Engineering, ³HAZAMA ANDO Corp., ⁴Atox Co., Ltd., ⁵ITOCHU Techno-Solutions Corporation, ⁶National Maritime Research Institute

中性子照射試験及び PHITS 計算によるコンクリートの放射化低減手法の検討(その2)

Consideration of low-activation methods for concrete by neutron irradiation test and PHITS calculation (2)

*田中 聖一朗¹, 奥野 功一¹

¹安藤ハザマ

中性子が発生する放射線施設では、建屋の放射化による施設従事者の被曝や、施設廃止時における放射性廃棄物の処理費用の増大が問題となる。コンクリート試料を対象とした中性子照射試験及びモンテカルロ計算を行い、コンクリートの放射化低減手法について検討を行った。

キーワード：放射線利用施設、放射化、熱中性子、B₄C（炭化ホウ素）、コンクリート、PHITS コード

1. 緒言

コンクリートの放射化低減手法として代表的なものに、(1)コンクリートの放射化に起因する主要核種を低減する方法と、(2)コンクリート中に中性子吸収材を入れて放射化に起因する主要核種の誘導放射能を減らす方法、(3)コンクリートに入射する中性子量を低減する方法などがある^[1]。これまでの研究で、各手法についてコンクリートの放射化量の比較を行ったが、実測値と計算値とで差異が生じてしまっていた。本発表では、この要因を分析し、再計算を実施するとともに、B₄C 樹脂板を用いた、より効果的な放射化低減手法について検討を行った。

2. 中性子照射試験

B₄C 樹脂板を用いた放射化低減手法として、(A)普通コンクリートに B₄C 樹脂板を重ねた試料、(B)普通コンクリート試料と B₄C 樹脂板間に 30cm の離隔を設けた試料、(C)普通コンクリート試料（樹脂板無し）の 3 種類の試験体を作成し、加速器中性子源を用いて中性子照射試験を行った。照射後、Ge 半導体検出器を用いて放射化した各コンクリート試料から放出される γ 線スペクトルの測定を行い、各コンクリート試料に生成した ²⁴Na（半減期：14.96 時間）と ⁵⁶Mn（半減期：2.579 時間）の生成量の定量及び比較を行った。図 1 に各コンクリート試料に生成した ²⁴Na と ⁵⁶Mn の放射能濃度を比較したものを示す。離隔 30cm を設けた場合 (B)では設けない場合(A)と比較して、²⁴Na の生成量で約 18.8%、⁵⁶Mn の生成量で約 23.3%が低減された。中性子照射試験を模擬した PHITS 及び D-CHAIN 計算結果との比較については、当日報告予定である。

4. 結論

中性子照射試験の結果、コンクリートと B₄C 樹脂板間に離隔を設けることで、より効果的にコンクリートの放射化量の低減を実現できることが解った。今後は、長半減期核種に対して計算による検討やその他の放射化低減手法についても検討を行う予定である。

参考文献

- [1] 「遮蔽ハンドブック」研究専門委員会：放射線遮蔽ハンドブッケー基礎編一，p.336 (2015)
- [2] T. Sato, K. Niita, N. Matsuda, *et al.*, PHITS, Version 2.88, J. Nucl. Sci. Technol. 50:9, 913-923 (2013)

* Seiichiro Tanaka¹, Koichi Okuno¹

¹ Hazama Ando Cop.




図 1. 各試料に生成した ²⁴Na と ⁵⁶Mn の比較

不連続ガラーキン有限要素法を用いた遮蔽コードの開発状況

Development Status of Shielding Code using Discontinuous Galerkin Finite Element Method

*西山 恭平¹, 谷口 雅弘¹, 時吉 正憲¹

¹大成建設株式会社

有限差分法を用いた離散座標 Sn 法の空間メッシュ依存性を改善し、多媒質問題の詳細な解析を実現することを目的として、不連続ガラーキン有限要素法を用いた放射線輸送計算コードを開発している。開発の状況を報告する。

キーワード：Sn 法, 不連続ガラーキン有限要素法, 放射線, 遮蔽, 収束加速法

1. 緒言

決定論的手法である離散座標 Sn 法は統計誤差がなく、体系内の線束分布を一括して計算できるため、広く放射線遮蔽計算に使用されている。しかしながら離散座標 Sn 法では、メッシュ幅を大きくとりすぎると、誤差の増大や負の放射線束を算出することがある。そこで、空間の離散化手法として、不連続ガラーキン有限要素法を用いた放射線輸送計算コードを開発し空間メッシュ依存性の低減を図った。本発表では、開発の状況について報告を行う。

2. 開発の状況

これまでの開発で、不連続ガラーキン有限要素法を用いた放射線輸送計算コードの空間メッシュ依存性について確認を行った。有限差分法を用いたコードに比較して空間メッシュ数を低減することが可能であり、2次元・3次元の解析を行う場合に非常に有効な手段であることが確認できた。メモリ共有並列計算機能実装およびコードのベクトル化により、解析時間の短縮を図った。また、収束加速法として、DSA (Diffusion Synthetic Acceleration)^[1]および TSA (Transport Synthetic Acceleration)^[2]を実装し、収束性の向上に伴う解析時間の短縮を実現した。現在は評価済み遮へい実験データベース SINBAD (Shielding Integral Benchmark Archive and Database)^[3]から問題を選定しベンチマーク検証を実施中である。今後は、膨大なメモリを必要とする3次元解析を実施するために分散メモリ並列計算の実装を予定している。

3. 結論

不連続ガラーキン有限要素法を用いた Sn 放射線輸送計算コードを開発した。各種機能の実装により、空間メッシュ数の低減・収束性の向上・解析時間の短縮を行った。今後3次元大規模解析に対応できるよう機能の拡充を図る。

参考文献

- [1] Adams, Marvin L., and Edward W. Larsen. "Fast iterative methods for discrete-ordinates particle transport calculations." Progress in nuclear energy 40.1 (2002): 3-159.
- [2] Ramone, Gilles L., Marvin L. Adams, and Paul F. Nowak. "A transport synthetic acceleration method for transport iterations." Nuclear science and engineering 125.3 (1997): 257-283.
- [3] OECD Nuclear Energy Agency Data Bank SINBAD
<http://www.oecd-neo.org/science/wprs/shielding/sinbad/sinbadis.htm>

*Kyohei Nishiyama¹, Masahiro Taniguchi¹ and Masanori Tokiyoshi¹

¹TAISEI CORPORATION

鉄イオンと塩化物イオン共存下における水の放射線分解

Radiolysis of water containing ferrous and chloride ions

*端 邦樹¹, 佐藤 智徳¹, 井上 博之²¹原子力機構, ²大阪府立大

数種類の不純物が含まれる複雑な水溶液の放射線分解メカニズムを明らかにするため、 Fe^{2+} イオンと Cl^- イオンの共存下でのラジオリシスシミュレーションを実施した。これらのイオンの相互作用により H_2O_2 等の水の放射線分解生成物の生成量が増加する可能性が示された。

キーワード: 鉄イオン, 塩化物イオン, 放射線分解 (ラジオリシス)

1. 緒言

福島第一原子力発電所 (1F) の格納容器内の滞留水は高放射線場にあり、かつ材料由来の金属イオンや地下水及び海水由来の微量のアニオン等の不純物を含んでいると考えられる。1F 内の構造物の腐食量の予測に当たっては、その様な複雑な水溶液の放射線分解現象を理解し、水分解由来の酸化物 (H_2O_2 や O_2) の発生量を予測することが重要である。著者らはこれまで海水由来の Cl^- イオンに着目し、 Cl^- イオンを含む水溶液の放射線分解について調べてきた。その結果、 Cl^- イオンは水分解によるラジカルとの高い反応性を示すが、その反応は Br^- イオン等の不純物や pH の影響を強く受けることが示された^[1]。現在 1F 滞留水の Cl^- イオン濃度は数百 ppm 以下に抑えられており^[2]、放射線分解への直接的な寄与は小さいと考えられる。しかし、 Cl^- イオンの影響を正確に理解するためには、滞留水中に含まれる他の不純物の存在もあわせて考える必要がある。本発表では、材料から溶出する Fe^{2+} イオンに着目し、 Fe^{2+} イオンと Cl^- イオンとが共存する環境でのラジオリシスシミュレーションを行い、これらのイオンの濃度変化に対する放射線分解生成物の生成量の変化を調べた。

2. シミュレーション

複合化学反応の動的モデリングソフトウェア Facsimile (MCPA software) に、水^[3]、 Cl^- ^[4]、 Fe^{2+} ^[5]の照射下での反応及び Cl^- 由来のラジカルと Fe^{2+} との反応^[6]に関するデータセットを取り込み、室温でのガンマ線照射環境を模擬した水の放射線分解反応を予測した。

3. 結果と考察

Cl^- イオン、 O_2 の初期濃度をそれぞれ 1 mmol/l、0 mol/l、pH を 7 とし、 Fe^{2+} イオンの初期濃度を 0 – 0.5 mmol/l で変化させ、100 Gy/h で 1,000 時間照射を行った後の H_2 、 H_2O_2 の濃度を図 1 に示す。 Fe^{2+} イオンが添加されることで水分解生成物の生成量が増加することがわかる。照射中の pH 変化を確認したところ、 Fe^{2+} イオン存在下では照射開始直後から pH が低下し、3 程度にまで達した。これは Fe^{2+} イオンが照射下で酸化されて生じた Fe^{3+} イオンの加水分解によるものである^[7]。一方、 Cl^- イオンは照射下で OH ラジカルと反応し、 H_2 や H_2O_2 の収量を増加させるが、この反応は酸性下で加速する。本シミュレーション結果は、 Cl^- イオンが低濃度であっても Fe^{2+} イオンの共存が水の放射線分解に有意に寄与し、水分解生成物の生成挙動に影響を与える可能性があることを示すものである。




図 1 Fe^{2+} を添加した 1 mmol/l Cl^- 水溶液のラジオリシスにおける H_2 、 H_2O_2 生成

参考文献

[1] K. Hata, Nucl. Technol., 193, 434 – 443, 2016. [2] 東京電力ホームページ (http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu18_e/images/180618e0101.pdf). [3] A.J. Elliot and D.M. Bartels, AECL No.153-127160-450-001, 2009. [4] M. Kelm and E. Bohnert, FZKA 6977 report. [5] P. Lorenzetto, et al., Fusion Engineering and Design, 17, 265 – 270, 1991. [6] NDRL/NIST Solution Kinetics Database on the Web. [7] T.I. Sutherland, et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 695 – 708, 2017.

*Kuniki Hata¹, Tomonori Sato¹ and Hiroyuki Inoue²

¹Japan Atomic Energy Agency, ²Osaka Prefecture Univ.

Oral presentation | II. Radiation, Accelerator, Beam and Medical Technologies | 201-1 Nuclear Physics, Nuclear Data Measurement/Evaluation/Validation, Nuclear Reaction Technology

[3B01-03] Neutron Measurement

Chair: Shin-ichiro Meigo(JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 10:00 AM - 10:50 AM Room B (A21 -A Building)

[3B01] Experimental verification of the relative n-p elastic scattering angular distribution at $E_n=45$ MeV

*Tetsuro Matsumoto¹, Akihiko Masuda¹, Hideki Harano¹, Satoshi Kurashima² (1. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology)

10:00 AM - 10:15 AM

[3B02] Preliminary Experiment for Temperature-dependent Thermal Neutron Spectrum in Solid Moderator

*Jaehong Lee¹, Tadafumi Sano¹, Jun-ichi Hori¹, Rei Kimura², Takayuki Sako², Akira Yamada², Jun Nishiyama³ (1. Institute for Integrated Radiation and Nuclear Science, Kyoto University, 2. Toshiba Energy Systems & Solutions, 3. Laboratory for Advanced Nuclear Energy, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology)

10:15 AM - 10:30 AM

[3B03] Measurement of prompt fission neutrons using multi-nucleon transfer reaction

*Kentarō Hirose¹, Katsuhisa Nishio¹, Hiroyuki Makii¹, Riccardo Orlandi¹, Kazuaki Tsukada¹, Kun Ratha Kean^{1,2}, Satoshi Chiba² (1. JAEA, 2. TIT)

10:30 AM - 10:45 AM

45 MeV 中性子に対する水素の弾性散乱反応相対角度分布の実験的検証

Experimental verification of the relative n-p elastic scattering angular distribution at $E_n=45$ MeV

*松本 哲郎¹, 増田 明彦¹, 原野 英樹¹, 倉島 俊²

¹産総研, ²量研

高速中性子計測で使用する多くの水素の中性子弹性散乱反応の角度分布は、20 MeV 以上の領域において JENDL と LA150 の評価済み核データライブラリ間で異なる。そこで、 ΔE -E カウンタテレスコープを応用して、45 MeV 中性子に対する水素の弾性散乱反応相対角度分布の実験的検証を行った。

キーワード：水素、中性子弹性散乱反応、角度分布、45 MeV 中性子

1. 緒言

中性子計測には、水素の中性子弹性散乱反応により生成される反跳陽子が度々利用される。産総研では、量研 TIARA で中性子線量計等の校正や照射に利用できる 45～60 MeV 中性子国家標準場[1]を整備するために、 ΔE -E カウンタテレスコープを使用した。カウンタテレスコープでは、10 度の反跳角を使用した。検出効率導出のためには、水素の中性子弹性散乱反応の角度分布の情報が使用された。しかしながら、20 MeV 以上の評価済み核データライブラリとして多く利用されている LA150 と JENDL-HE ファイルでは、水素の中性子弹性散乱反応の角度分布が異なる。2 種類の核データファイルで評価したところ、45 MeV に対して検出効率は 5% の差異が生じることが分かった[1]。そこで、本研究では、45 MeV 中性子に対する水素弾性散乱反応の相対角度分布を実験的に検証する。

2. 実験

実験では、量研 TIARA において ${}^7\text{Li}(p,n){}^7\text{Be}$ 反応によって生成される 45 MeV 準単色中性子を用いた。測定は、 $\text{Si}(\text{Li})$ 検出器 (ΔE) と液体シンチレータ (E) で構成される ΔE -E カウンタテレスコープを応用して、反跳角 10°、15°、20°、25°、30° に対する測定を行った。 n -p コンバータとしては高密度ポリエチレンを使用した。ポリエチレン中のカーボンによる影響を引き去るために、カーボン試料の測定も行った。図 1 は、 ΔE -E カウンタテレスコープで得られた反跳陽子の波高スペクトルである。

3. データ処理と結論

データ処理では、2 種類の核データファイルを用いた場合のカウンタテレスコープの検出効率を、MCNPX を用い導出する。図 1 で得られた波高スペクトルの計数と検出効率から、カウンタテレスコープの試料に入射した中性子数が求められる。相対角度分布が正確であれば、10°～30° の測定で得られる中性子数の結果は、不確かさ内で一致するはずである。本発表では、実験の概要及び 2 種類の核データファイルによって導出された中性子数の結果を比較する。

参考文献

[1] T. Matsumoto, et al., J. Nucl. Sci. Technol., 54 (5), 529 (2017)

*Tetsuro Matsumoto¹, Akihiko Masuda¹, Hideki Harano¹, Satoshi Kurashima²

¹AIST, ²QST




図 1 ΔE -E カウンタテレスコープで得られた反跳陽子の波高スペクトル

固体減速材における温度依存熱中性子スペクトル測定のための予備実験

Preliminary Experiment for Temperature-dependent Thermal Neutron Spectrum in Solid Moderator

*李 在洪¹, 佐野 忠史¹, 堀 順一¹, 木村 礼², 佐古 貴行², 山田 昂², 西山 潤³

¹京都大学, ²東芝エネルギーシステムズ, ³東京工業大学

宇宙用原子炉の設計開発において、固体減速材中の温度依存熱中性子スペクトルを正確に予測することは重要である。本研究では、温度制御された固体減速材からの熱中性子スペクトルを TOF 法で測定する計画をしている。今回は、予備実験として高速中性子をポリエチレン板に入射させたときの透過中性子を測定した。その結果、透過中性子スペクトル中にポリエチレン板で生成されたと考えられる熱中性子ピークを観測できたので、透過中性子測定によって固体減速材における温度依存熱中性子スペクトルを測定できる見通しを得た。

キーワード：固体減速材, 温度依存熱中性子スペクトル, ポリエチレン板, 熱中性子スペクトル

1. 緒言 宇宙用原子炉では水素化カルシウム等の固体減速材の使用が検討されている[1]。しかし、水素化カルシウム等の固体減速材を用いる炉心の場合、温度上昇に伴う水素の熱散乱増加によって熱中性子スペクトルが変化し、炉心の臨界特性に大きな影響を与える。そのため、数値計算で得られた固体減速材における温度依存熱中性子スペクトルを実験的に検証することは重要である。温度依存熱中性子スペクトルを測定するためには、中性子源近傍に設置された減速材の温度を制御しなければならない。しかし、中性子源近傍は高放射線場となるため減速材の温度制御を行うのは困難である。そこで、本研究では中性子源から十分離れた場所に固体減速材を設置し、減速材を透過した中性子を TOF (Time-of-flight) 法で測定することにより、固体減速材による温度依存熱中性子スペクトルを観測することを計画している。今回は、本手法の実現性を評価するために固体減速材としてポリエチレンを用いた予備実験を実施した。

2. 実験 京都大学複合原子力科学研究所の電子線加速器（京大複合研ライナック）の光中性子源から発生した高速中性子を中性子源から 11.8m 離れた場所に設置したポリエチレン板に照射し、ポリエチレン板を透過した中性子を測定した。中性子の測定には GEM 型 2 次元中性子検出器（GEM 検出器）を使用した。GEM 検出器はポリエチレン板から約 1m 離れた場所に設置した。測定には、固体減速材として厚さ 2、10、20 mm のポリエチレン板を用いた。固体減速材の温度は室温とし、各測定の測定時間は 30 分であった。

3. 結果・考察 厚さの異なるポリエチレン板に対する透過中性子スペクトルの測定結果を図 1 に示す。減速材を置かない測定（Blank 測定）で 3.5ms 付近に観測されているピークは、光中性子源の冷却水によって減速された熱中性子成分である。一方、厚さ 20mm のポリエチレン板に対しては、370 μ s 付近に固体減速材起因と考えられる熱中性子ピークが観測された。このことから、固体減速材を中性子源から 10m 以上離しても、固体減速材による温度依存熱中性子スペクトルを測定できる見通しを得た。

当日の発表では水素化カルシウムを固体減速材とした場合の測定計画についても説明する。

謝辞 本研究は、東芝エネルギーシステムズ（株）と京都大学との共同研究「固体内減速材内の温度依存熱中性子スペクトルに関する研究」として行われた成果です。

参考文献 [1] 木村 礼、和田 怜志、2017 秋の大会 2G01.

*Jaehong Lee¹, Tadafumi Sano¹, Jun-ichi Hori¹, Rei Kimura², Takayuki Sako², Akira Yamada², Jun Nishiyama³

¹Kyoto University, ²Toshiba Energy Systems & Solutions, ³Tokyo Institute of Technology.




図 1 ポリエチレン板における透過中性子 TOF スペクトルの比較

多核子移行反応を用いた核分裂即発中性子の測定

Measurement of prompt fission neutrons using multi-nucleon transfer reaction

*廣瀬 健太郎¹, 西尾 勝久¹, 牧井 宏之¹, オルランディ リカルド¹, 塚田 和明¹,

ケアン クン ラタ^{2,1}, 千葉 敏²

¹原子力機構, ²東京工業大学

原子力機構タンデム加速器施設において、 ^{18}O ビームとアクチノイド標的を用いた多核子移行反応によって生成した原子核の核分裂即発中性子の測定を行った。

キーワード：核分裂、多核子移行反応、即発中性子

1. 緒言

使用済み核燃料に含まれるマイナーアクチノイドの核変換には、これらの核種の核データが不可欠である。しかしながら、中性子核反応によって生ずる高次アクチノイドを含め、核変換炉内では膨大な核種が生成されるが、これらの全ての核種に対する核データを取得することは非常に困難である。本研究では、 ^{18}O ビームを ^{237}Np 標的に照射しておこる多核子移行反応を用い、種々の複合核を様々なエネルギーで励起し、その核分裂即発中性子の測定を行った。

2. 実験・結果

本実験は原子力機構タンデム加速器施設で行った。 144MeV の ^{18}O ビームを、ニッケルバックングに電着した厚さ $76\mu\text{g}/\text{cm}^2$ の ^{237}Np 標的に照射し、多核子移行反応後の散乱粒子を ΔE -E シリコンテレスコープで粒子識別することで複合核の核種を同定した。散乱粒子のエネルギーと放出角度から、系全体の励起エネルギーを導出した。複合核からの核分裂片を 4 つの多芯線比例計数検出器 (MWPC) を用いて散乱粒子と同時検出し、さらに散乱真空槽のまわりに設置した 33 台の液体有機シンチレータを用いて中性子を核分裂片と同時検出した。図 1(左)に示したシリコンテレスコープを用いた粒子識別によって合成した複合核を同定した。右図に散乱粒子として ^{16}O 、したがって ^{239}Np が核分裂したときに放出される中性子の飛行時間スペクトルを示した。これにはガンマ線と中性子によるイベントが見えているが、中性子検出器の信号を波形解析して中性子を選別すると、黄色で塗りつぶしたヒストグラムのようにになる。本発表では、実験と解析、各核種の即発中性子多重度の励起エネルギー依存性について議論する予定である。

本発表は、文部科学省のエネルギー対策特別会計委託事業による委託業務として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が実施した平成 28、29 年度「代理反応によるマイナーアクチノイド核分裂の即発中性子測定技術開発と中性子エネルギースペクトル評価」の成果を含む。




図 1 (左) ΔE -E スペクトル。散乱粒子として酸素、窒素、炭素等の同位体が明確に識別できる。(右) ^{239}Np が核分裂したときの中性子飛行時間スペクトル。黄色のヒストグラムは波形弁別により中性子のみを選んだ場合のスペクトル。

*Kentaro Hirose¹, Katsuhisa Nishio¹, Hirroyuki Makii¹, Riccardo Orlandi¹, Kazuaki Tsukada¹, Kean Kun Ratha^{2,1} and Satoshi Chiba²

¹Japan Atomic Energy Agency, ²Tokyo Tech.

Oral presentation | II. Radiation, Accelerator, Beam and Medical Technologies | 201-1 Nuclear Physics, Nuclear Data Measurement/Evaluation/Validation, Nuclear Reaction Technology

[3B04-07] Charged Particle Reaction

Chair: Yukinobu Watanabe (Kyushu Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 10:50 AM - 12:00 PM Room B (A21 -A Building)

[3B04] Measurement displacement cross-section of copper for 3-GeV protons

*Shin-ichiro Meigo¹, Hiroki Matsuda¹, Yosuke Iwamoto¹, Makoto Yoshida², Shoichi Hasegawa¹, Tatsushi Nakamoto², Fujio Maekawa¹, Hiroki Iwamoto¹, Taku Ishida², Shunsuke Makimura² (1. J-PARC/JAEA, 2. J-PARC/KEK)

10:50 AM - 11:05 AM

[3B05] Measurement of nuclide production cross sections with 0.4 GeV – 3.0 GeV proton beams at J-PARC

*Hiroki Matsuda¹, Shin-ichiro Meigo¹, Fujio Maekawa¹, Hiroki Iwamoto¹ (1. J-PARC/JAEA)

11:05 AM - 11:20 AM

[3B06] Development of low threshold secondary-particle detector and its application to 70 MeV proton-induced reactions

*Yuji Yamaguchi¹, Toshiya Sanami², Yusuke Uozumi¹ (1. Kyushu Univ., 2. KEK)

11:20 AM - 11:35 AM

[3B07] α -particle breakup at incident energy of several hundreds of MeV/u (2)

*Kazuhito Yoshida¹, Yuji Yamaguchi¹, Motoharu Fuji¹, Toshiya Sanami², Naruhiro Matsufuji³, Yusuke Koba³, Yusuke Uozumi¹ (1. Kyushu Univ., 2. High Energy Accelerator Research Organization, 3. National Institute of Radiological Sciences)

11:35 AM - 11:50 AM

3 GeV 陽子による銅の弾き出し断面積の測定

Measurement of displacement cross-section of copper for 3-GeV protons

*明午 伸一郎¹, 松田 洋樹¹, 岩元 洋介¹, 吉田 誠², 長谷川 勝一¹, 中本 建志²,
牧村 俊助², 前川 藤夫¹, 岩元 大樹¹, 石田 卓²

¹J-PARC 原子力機構, ²J-PARC KEK

加速器駆動核変換システム(ADS)等の大強度陽子加速器施設に用いられるビーム窓の損傷評価の高度化のため、J-PARCセンターの加速器施設において、3 GeV 陽子による銅の弾き出し断面積の測定を行った。この結果、世界で初めて 3 GeV 陽子の弾き出し断面積を取得し、実験結果と計算との比較検討を行った。

キーワード： 弾き出し断面積, 3 GeV 陽子, 銅, PHITS, J-PARC

1. 緒言

加速器駆動核変換システム(ADS)等の大強度陽子加速器施設では、ビーム窓や標的に用いられる材料の損傷評価が重要となる。損傷の指標として弾き出し損傷(DPA)が用いられるが、NRT モデルに基づく弾き出し断面積と粒子束の積分により導出される。陽子の 20 MeV 以上のエネルギー領域では、弾き出し断面積の殆ど測定されていないため、計算モデルの十分な検討がされていない。一方、大強度陽子加速器施設の機器の寿命評価は DPA を基準とするため、大強度陽子加速器において DPA 評価が重要となる。本研究では、J-PARC の加速器施設において 3 GeV 陽子に対する銅の弾き出し断面積の測定を行った。

2. 実験

弾き出し断面積は、試料入射に伴う抵抗率変化を欠損あたりの抵抗率変化と陽子束で除することにより得ることができる。欠損あたり（フランケル対あたり）の抵抗率変化は、電子線を用いた研究により既知となり、抵抗率変化と陽子束の測定により導出することができる。照射による欠損を試料中に留めることが重要となるため、極低温に冷却した状態で測定することが必要となる。4 K まで冷却可能な冷凍機に試料を取り付けた真空装置を製作し、3 GeV 陽子シンクロトロン加速器施設に設置した。試料には抵抗率の低い銅(直径 0.25 mm)を用い、照射前の試料の欠損を無くするため 800℃で焼鈍した。実験に必要なビーム調整時間を減少させるため、RCS の利用運転で用いられる 3 GeV 陽子を試料に照射した。断面積の導出のためには、試料における陽子束が必要となるため、試料位置のビームプロファイルを炭化珪素製のワイヤを用いて計測した。試料の温度上昇を抑えることが望ましいものの、微弱なビームではビーム形状が不明となるので、形状が可能となる最弱な強度(3.3×10^{12} 陽子/パルス)のビームを 151 パルス用いた。




図 1 本実験による銅の弾き出し断面積、他の実験及び計算の比較

3. 結果

実験の結果、ビーム形状は単純なガウス分布となり、ビーム幅と積算電流から試料における陽子束を導出した。この結果、世界で初めて 3 GeV 陽子の弾き出し断面積を取得し、銅の弾き出し断面積は 1070 ± 230 b となった。誤差の殆どは、フランケル対あたりの抵抗率変化の分散によるものである。図 1 に本実験結果、他の実験結果、及び PHITS の計算結果を示す。PHITS の計算には、DPA 評価に一般的に用いられる NRT モデルと Nordlund により最近提案されたモデルを用いた。この結果、NRT モデルによる計算結果は、全ての実験結果において 3~4 倍程度の過大評価が示された。Nordlund によるモデルは実験とよい一致を示すことを示した。今後は、試料と陽子の運動エネルギーを変更しシステムティックな測定する予定である。

*Shin-ichiro MEIGO¹, Hiroki MATSUDA¹, Yosuke IWAMOTO², Makoto YOSHIDA², Shoichi HASEGAWA², Tatsushi NAKAMOTO², Shunsuke MAKIMURA², Fujio MAEKAWA¹, Hiroki IWAMOTO¹, Taku ISHIDA²
¹J-PARC/JAEA, ²J-PARC/KEK

J-PARC における 0.4GeV - 3.0GeV 陽子を用いた核種生成断面積測定

Measurement of nuclide production cross sections with 0.4 GeV – 3.0 GeV proton beams at J-PARC

*松田 洋樹¹, 明午 伸一郎¹, 前川 藤夫¹, 岩元 大樹¹

¹J-PARC/原子力機構

加速器駆動核変換システム(ADS)における核設計の高度化のためには高精度な核種生成断面積が必要である。ADS で候補となる 1 GeV 付近のデータ取得のため 0.4 ~ 3.0 GeV 陽子を金箔に照射し、放射性核種をゲルマニウム検出器で同定し核種生成断面積を測定し、測定で得たデータを JENDL-HE/2007 及び PHITS コードと比較検討した。

キーワード：核種生成断面積, J-PARC, PHITS, JENDL-HE/2007, ADS, 陽子, GeV

1. 緒言

加速器駆動核変換システム(ADS)における核設計の高度化のためには高精度な核種生成断面積が必要である。これまで様々な核種に対する生成断面積が測定されてきたが、実験精度が不十分なものもある。さらに評価済み核データライブラリの特定用途向けライブラリが整備されているが、実験データとの乖離が大きいものがある。本研究では ADS で候補となる 0.4 GeV から 3.0 GeV までの陽子ビームを用いて核種生成断面積の測定を行った。

2. 実験

実験は 3 GeV シンクロトロン施設(RCS)から物質・生命科学実験施設(MLF)にビームを輸送する 3NBT 施設にあるビームダンプラインにて行った。そこに真空チェンバーを設置し、遠隔で試料を導入・回収できる装置を 4 つ設けた。これにより一度のマシントimeにより 4 つのサンプルに照射することができる。試料導入機に取り付けるサンプルは、厚み 0.1 mm (または 0.2 mm)、25 mm 辺に切り出した異なる種類の金属箔を重ねた。金属箔の間にはビームプロファイル計測と試料中での陽子束の減衰測定のため同サイズのアルミニウム箔を挟み込んだ。出射キッカの励磁タイミングを早め、加速途中のビームを取出した 0.8 GeV と加速の終わった 3 GeV 陽子を照射した。照射は 1 パルス当たり約 3.2×10^{12} 陽子のパルスビームを 0.4 Hz 間隔で 30 ショット行い、総照射陽子数は 9.6×10^{13} 陽子であった。約 5 時間の冷却時間を経てからサンプルを取り出しゲルマニウム検出器で測定を行った。いくつかの金属箔に同時に照射を行ったが、ADS 標的に適した重金属の内これまでの実験データが豊富でありモノアイソトープでもある金から解析を始めた。測定で得られたガンマ線スペクトルから核種を同定し、検出効率により生成断面積を求めた。




図 1 本実験で得た $^{197}\text{Au}(p,X)^{46}\text{Sc}$ 生成断面積

3. 結果

図 1 に本実験で得た $^{197}\text{Au}(p, X)^{46}\text{Sc}$ (半減期 83.8 日) の断面積、他の実験及び JENDL/HE-2007 の値を示す。JENDL/HE-2007 は 1.5 GeV 以下の実験値と一致を示すものの、1.5 GeV 以上では約 50%程度過小評価することが示された。図 1 に PHITS [1]、及び蒸発過程を記述する GEM を Furihata のモデル(Gen.GEM [2])を用いた計算結果も示す。PHITS の計算は実験値を大幅に過小評価することが判明し、カスケードモデルまたは蒸発モデルに変更が必要と思われる。本発表では他核種の生成断面積と計算及び評価済みデータとの比較検討を示す予定である。

参考文献

- [1] T. Sato, et al., JNST 55 (2018) 684, doi:10.1080/00223131.2017.1419890
- [2] S. Furihata, NIM B 171 (2000) 251, doi:10.1016/S0168-583X(00)00332-3

*Hiroki Matsuda¹, Shin-ichiro Meigo¹, Fujio Maekawa¹, Hiroki Iwamoto¹

¹J-PARC/JAEA

低エネルギー測定下限二次粒子検出器の開発と 70 MeV 陽子入射反応への応用

Development of Low Threshold Secondary-Particle Detector and its Application to 70 MeV

Proton-Induced Reactions

*山口 雄司¹, 佐波 俊哉², 魚住 裕介¹

¹九州大学, ²高エネルギー加速器研究機構

陽子入射反応二重微分断面積(DDX)を蒸発過程のエネルギー領域まで取得するために、ブラッグカーブカウンタ(BCC)と Si 半導体検出器(SSD)からなる検出器を用いて実験をおこなった。BCC 単体で粒子識別できることを利用して数 MeV の二次粒子を識別し、DDX を得た。取得したデータと先行研究のデータとを比較して妥当性を評価する。また、バックグラウンドの影響について考察する。

キーワード: 陽子, 二重微分断面積, 蒸発過程, ブラッグカーブカウンタ, 粒子識別

1. 緒言

中間エネルギー陽子入射による荷電粒子生成反応は多くの場合、核内カスケード(INC)模型と一般化蒸発模型(GEM) [1] からなる二段階モデルで記述される。GEM はこれまで様々な核反応に対して蒸発粒子生成二重微分断面積(DDX)を精度よく予測すると考えられてきた。しかし、近年の INC 模型の精度向上によって GEM による計算結果と実験値との不一致が明らかとなった[2]。GEM の実験値再現性の向上には様々な標的、広範な角度について、蒸発粒子の実験データを必要とするが、既存のデータ[3]では不十分である。そこで、Si 半導体検出器(SSD)からなる従来のカウンタテレスコープより低い測定下限エネルギーをもつ検出器として、SSD とブラッグカーブカウンタ(BCC) [4]からなる検出器を開発し、実験をおこなう。

2. 実験

放射線医学総合研究所の AVF サイクロトロン施設で実験をおこなった。散乱チェンバー内に C, Al, Cu, Au 標的を設置し、入射エネルギー $E_p = 70$ MeV の陽子を照射した。開発した検出器および SSD と BGO シンチレータからなるカウンタテレスコープを用いて標的から放出する荷電粒子のエネルギーを測定した。測定角度は実験室系で $15^\circ, 60^\circ$ である。

3. 結果・考察

右図に測定角度 60° で取得した $^{27}\text{Al}(p,p'x)$ 反応の DDX を、 60° での測定の報告例($E_p = 68$ MeV)[5]と比較して示す。取得データは、報告例と一致しており、妥当なものであると考える。測定下限エネルギーは、BCC 単体での粒子識別を利用することで、陽子について 1.3 MeV まで引き下げられた。

参考文献

- [1] S. Furihata, Nucl. Instr. and Meth. B 171 (2000) 251.
- [2] Y. Uozumi et al., J. Nucl. Sci. Technol. 52 (2014) 264.
- [3] F. E. Bertrand and R. W. Peelle, Phys. Rev. C 8 (1973) 1045.
- [4] T. Sanami et al., Nucl. Instr. and Meth. A 589 (2008) 193.
- [5] M. Harada et al., J. Nucl. Sci. Technol. 39:sup2 (2002) 393.

*Yuji Yamaguchi¹, Toshiya Sanami² and Yusuke Uozumi¹

¹Kyushu Univ., ²High Energy Accelerator Res. Org.




図 測定角度 60° における $^{27}\text{Al}(p,p'x)$ 反応の DDX.

数百 MeV/u α 粒子入射における分解反応の研究 (2)

α -particle breakup at incident energy of several hundreds of MeV/u (2)

*吉田和人¹, 藤井基晴¹, 山口雄司¹, 佐波俊哉², 松藤 成弘³, 古場 裕介³, 魚住裕介¹

¹九州大学, ²高エネルギー加速器研究機構, ³放射線医学総合研究所

未測定領域であった 230MeV/u α 粒子入射生成二重微分断面積の測定をおこなった。測定には、半導体検出器,GSO シンチレータ,PWO シンチレータを用いた。陽子,重陽子,三重陽子, ^3He , α 粒子を ΔE -E 法によって識別して結果を得た。

キーワード: α 粒子入射, 荷電粒子, 二重微分断面積, ΔE -E 法

1. 緒言


重粒子線がん治療は効果的な治療法であるが、重粒子誘起反応で生じる 2 次粒子による低線量被ばくが問題視されている。2 次粒子は、炭素イオンが形成するブラッグピークより深い領域だけでなく、治療ビームの軌道から離れた健常組織へ線量付与し得る。これが晩発影響として発がんを引き起こすと考えられているため、特に子どもに対する線量の正確な見積りが必要となる。しかし、炭素イオン入射反応のデータは 0°近傍にのみ存在する。見積りには粒子輸送計算が用いられ、一般に核内カスケード(INC)または量子分子動力学模型と一般化蒸発模型(GEM)からなる 2 段階モデルが適用されるが、既存のモデルによる複合粒子生成の記述精度は低い[1]。正確な線量の見積りには、核反応模型の改良が必要であるが、そのためには数百 MeV/u での二重微分断面積(DDX)の実験データが必要である。前回 100MeV/u の結果を報告した。本研究では 230MeV/u α 入射反応 DDX の実験データの取得を目指した。

2. 実験

放射線医学総合研究所のHIMAC棟で実験をおこなった。散乱槽内にC, Al, Co試料を設置し、入射エネルギー $E_\alpha = 230\text{MeV/u}$ のHeイオンを照射した。散乱槽の30°, 45°, 60°, 90°のポートに、Si半導体検出器, GSO, PWO シンチレータからなる検出器を設置し、標的試料から放出する陽子, 重陽子, 三重陽子, ^3He , α 粒子のエネルギーを測定した。粒子識別には ΔE -E法を用いた。検出器で測定できる陽子の最大エネルギーは約490MeVである。

3. 結果と考察

右図に230MeV/u α 粒子入射Al(α ,px)反応DDXの結果を示す。30°から90°の幅広い角度で、最大350 MeV程度の高エネルギー分まで実験データを得ることができた。得られたDDXは全角度で同様の傾向を示している。その他の検出粒子について、重陽子は最大400MeV程度、三重陽子は最大410MeV程度、 ^3He は最大400MeV、 α 粒子は最大300MeV程度の範囲の実験データを得ることができた。



参考文献

[1] J. Dudouet et al., Phys. Rev. C, 89, 054616 (2014).

*Kazuhito Yoshida¹, Yuji Yamaguchi¹, Motoharu Fuji¹, Toshiya Sanami², Naruhito Matsufuji³, Yusuke Koba³, Yusuke Uozumi¹

¹Kyushu Univ., ²High Energy Accelerator Research Organization, ³National Institute of Radiological Sciences

Oral presentation | II. Radiation, Accelerator, Beam and Medical Technologies | 201-1 Nuclear Physics, Nuclear Data Measurement/Evaluation/Validation, Nuclear Reaction Technology

[3B08-11] High Energy Fission, Nuclear Data Validation, Beta Source

Chair:Nobuhiro Shigyo(Kyushu Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 3:50 PM Room B (A21 -A Building)

[3B08] Unified description of the fission probability for the high-energy particle transport calculation

*Hiroki Iwamoto¹, Shin-ichiro Meigo¹ (1. J-PARC Center, JAEA)

2:45 PM - 3:00 PM

[3B09] TENDL-2017 Benchmark Test with Iron Shielding Experiments at QST/TIARA

*Saerom Kwon¹, Chikara Konno², Masayuki Ohta¹, Kentaro Ochiai¹, Satoshi Sato¹, Atsushi Kasugai¹ (1. QST, 2. JAEA)

3:00 PM - 3:15 PM

[3B10] MATXS multigroup file problem due to NJOY unresolved resonance processing

*Chikara Konno¹, Saerom Kwon², Kenichi Tada¹ (1. JAEA, 2. QST)

3:15 PM - 3:30 PM

[3B11] Output signal increase behavior of electrochemical voltaic device near low-energy large-quantity beta nuclides

*Kenji Ishibashi¹, Shotya Suda¹, Hiroshi Takada², Masahide Harada² (1. Kyushu Univ., 2. J-PARC)

3:30 PM - 3:45 PM

高エネルギー粒子輸送計算における核分裂確率の統一的記述

Unified description of the fission probability of the high-energy particle transport calculation

*岩元 大樹¹、明午 伸一郎¹

¹原子力機構 J-PARC センター

核内カスケードモデル INCL4.6 及び Prokofiev の陽子入射核分裂断面積系統式をもとに核分裂確率を記述するモデルを提案し、このモデルを粒子輸送計算コード PHITS に組み込まれている脱励起計算コード GEM の高エネルギー核分裂モデルに適用した。

キーワード：高エネルギー核分裂、核分裂確率、核分裂断面積、サブアクチノイド、脱励起モデル、核内カスケードモデル、PHITS

1. 緒言

放射線挙動解析コード PHITS^[1]は、加速器駆動核変換システムや核破砕中性子源施設等における放射能・被曝線量評価および施設の遮蔽設計に重要な役割を演じるが、PHITS の核破砕反応を記述するモデル INCL4.6/GEM^[3]は核分裂生成物の収量を大幅に過小評価することが知られており^[2]、モデルの高度化が求められている。本研究では、核分裂生成物の収量予測に重要なパラメータとなる「核分裂確率」を現象論的に記述するモデルを提案し、このモデルを高エネルギー核分裂モデルに適用した。

2. 提案モデル

高エネルギー核分裂は、脱励起過程を粒子蒸発と核分裂の確率的な競合過程とみなすマルチチャンス核分裂モデルで記述されるが、核分裂確率を求めるための粒子崩壊幅及び核分裂崩壊幅を記述する理論は、複雑な割には確立されたものとは言い難く、崩壊幅理論の複雑さは予測精度の向上を困難にさせている。そこでここでは、崩壊幅ではなく、Prokofiev^[4]による陽子入射核分裂断面積系統式に着目し、核内カスケード過程計算コード INCL4.6 及び Prokofiev の系統式をもとに核分裂確率を推定した。具体的には、INCL4.6 から励起エネルギーと入射エネルギー及び放出粒子数の関係式を求め、これと Prokofiev の系統式から、核分裂確率を励起核種(Z, A)及び励起エネルギーの関数として表し、これを PHITS の高エネルギー核分裂モデルに適用した。図 1 に、陽子入射、中性子入射及び重陽子入射に対する核分裂断面積解析値と実験値の比較の例を示す。

3. 結言

実験値との比較の結果、提案したモデルは、入射エネルギーが閾値から GeV 領域に対して、広範囲の標的核(Z, A)にわたり、陽子、中性子、及び重陽子入射核分裂断面積実験値をよく再現し、核分裂収量の予測精度を従来モデルよりも大幅に向上できることが示された。

参考文献

[1] T. Sato *et al.* J Nucl Sci Technol. 2018;55:529-533. [2] Y. Iwamoto *et al.* J. Nucl. Sci. Technol. 2017;54:617-635. [3] Y. Furihata. Nucl Instr and Meth in Phys Res A 2000;171:251-258. [4] A.V. Prokofiev. Nucl Instr and Meth in Phys Res A. 2001;463:557-575.

*Hiroki Iwamoto¹, Shin-ichiro Meigo¹

¹J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency




図 1 中性子、陽子、及び重陽子入射核分裂断面積

QST/TIARA 鉄遮蔽実験を用いた TENDL-2017 ベンチマークテスト

TENDL-2017 Benchmark Test with Iron Shielding Experiments at QST/TIARA

*権 セロム¹, 今野 力², 太田 雅之¹, 落合 謙太郎¹, 佐藤 聡¹, 春日井 敦¹

¹量子科学技術研究開発機構, ²日本原子力研究開発機構

TENDL-2017 の先進核融合中性子源 A-FNS 核設計への適用に資するために、QST/TIARA の 40 MeV、65 MeV 準単色中性子入射鉄遮蔽実験の解析を、TENDL-2017 を用いて行った。計算で得られた 30 MeV 付近の中性子スペクトルに不自然なこぶが現れ、この原因が 2 次中性子スペクトルデータにあることを明らかにした。

キーワード：先進核融合中性子源 A-FNS, TENDL-2017, QST/TIARA, 鉄遮蔽実験

1. 緒言

先進核融合中性子源 A-FNS は最大 55 MeV の中性子が発生する大電流重陽子加速器型の原型炉材料照射試験施設で、A-FNS の核設計のためには精度の良い 20 MeV 以上の核データが不可欠である。今回、20 MeV 以上の中性子入射核データを有する核データライブラリの精度検証を目的として、昨年末に公開された TENDL-2017 を用いて QST/TIARA で実施された 40 MeV 及び 65 MeV 準単色中性子入射鉄遮蔽実験の解析を行ったので報告する。

2. 検討手法及び結果

解析は MCNP6.1.1 コード及び TENDL-2017 の公式 ACE ファイルを用いて行った。結果の一部を図 1 に示す（比較のため、以前報告した JENDL-4.0/HE 及び FENDL-3.1d を用いた計算[1]も図 1 にプロットした）。TENDL-2017 を用いた計算結果には、30 MeV 付近に実験データにはない不自然なこぶが見られる。鉄の核データを詳細に調べた結果、TENDL-2017 の ⁵⁴Fe、⁵⁶Fe、⁵⁸Fe の 30 MeV 中性子入射の 2 次中性子スペクトルデータが FENDL-3.1d のデータと大きく異なっていることを見つけた。このような違いは他の中性子入射エネルギーでは見られない（図 2 参照）。これらのデータを FENDL-3.1d のデータと入れ替えてテストしたところ、30 MeV 付近の不自然なこぶはなくなった（図 3 参照）。TENDL-2017 を用いた計算の 30 MeV 付近の不自然なこぶの原因は 30 MeV 中性子入射の 2 次中性子スペクトルデータにあることがわかった。尚、FENDL-3.1d を用いた計算で現れた 20 MeV 付近の不自然なこぶの原因も同様である（20 MeV 中性子入射の 2 次中性子スペクトルデータが問題）。

3. まとめ

QST/TIARA の鉄遮蔽実験解析で、TENDL-2017 の ⁵⁴Fe、⁵⁶Fe、⁵⁸Fe の 30 MeV 中性子入射の 2 次中性子スペクトルに問題があり、計算で得られた 30 MeV 付近の中性子スペクトルに不自然なこぶが生じることを明らかにした。TENDL-2017 の多くの核種で同様な問題が起きているので、TENDL-2017 は大幅な修正が必要である。

参考文献

[1] 今野 力、太田 雅之、権 セロム、佐藤 聡、“原子力機構 TIARA 遮蔽実験を用いた JENDL-4.0/HE ベンチマークテスト”、日本原子力学会 2016 年春の年会 3J17.




図 1. 65 MeV 中性子入射鉄遮蔽実験の中性子スペクトル




図 2. ⁵⁶Fe の 2 次中性子スペクトル




図 3. 修正したデータを用いた 65 MeV 中性子入射鉄遮蔽実験の中性子スペクトル

*Saerom Kwon¹, Chikara Konno², Masayuki Ohta¹, Kentaro Ochiai¹, Satoshi Sato¹ and Atsushi Kasugai¹

¹National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, ²Japan Atomic Energy Agency

NJOY 非分離共鳴処理に起因する MATXS 多群ファイルの問題

MATXS multigroup file problem due to NJOY unresolved resonance processing

*今野 力¹、権 セロム²、多田 健一¹

¹ 日本原子力研究開発機構、² 量子科学技術研究開発機構

NJOY コードの非分離共鳴処理で作られる仮想的な断面積セットにおける共鳴間の断面積の非現実的な深い谷が原因で、NJOY で作られた MATXS 多群ファイルを用いた S_N 計算で妥当な結果を得ることができないことを明らかにした。また、NJOY を修正することにより、この問題を解決できることも示した。

キーワード： NJOY2016, 非分離共鳴処理, MATXSLIB-J40, P0 全断面積、P1 全断面積、P0 自群散乱断面積、P1 自群散乱断面積

1. 緒言

JENDL-4.0 の多群ファイル MATXSLIB-J40 を用いて、中心に 20MeV の中性子源を配置し、非分離共鳴データのある単一核種でできた半径 1m の球の中性子スペクトルを 1 次元 S_N コード ANISN で計算したところ、図 1 (核種は ^{139}La) に示すように、MCNP 計算結果と大きく異なった。今回、この原因を詳細に検討したので報告する。

2. 検討

MATXSLIB-J40 から TRANSX コードで作成した体系依存の多群ライブラリを調べた結果、 S_N 形式の P1 自群散乱断面積 σ_{1g-g}^{SN} が非分離共鳴領域で突然大きくなっていた。これは、非分離共鳴領域で、P1 全断面積 σ_{1g}^{PN} の自己遮蔽補正が P0 全断面積 σ_{0g}^{PN} の自己遮蔽補正と比べて非常に大きく、その結果、P1 全断面積が P0 全断面積よりも非常に小さくなるため、 P_N 形式の散乱断面積から S_N 形式の散乱断面積を導出する式 $\sigma_{1g-g}^{SN} = \sigma_{1g-g}^{PN} - (\sigma_{1g}^{PN} - \sigma_{0g}^{PN}) - \Delta_g^N$ で (SN, PN はそれぞれ S_N 形式、 P_N 形式を表し、 Δ_g^N は Consistent-P 近似で 0 にした)、 $-(\sigma_{1g}^{PN} - \sigma_{0g}^{PN})$ が比較的大きな値 (σ_{0g}^{PN} に近い値) になったためと考えられる。

非分離共鳴データを処理する NJOY コードの PURR モジュールでは、10000 個のエネルギー点 (上限、下限エネルギーは、非分離共鳴データのエネルギーとは無関係に、平均共鳴間隔データから導出) で非分離共鳴データから乱数で設定した仮想的な分離共鳴のある弾性散乱、核分裂反応、捕獲反応の断面積セット (ラダー) を多数作成し、それらの断面積の和 (全断面積) を使ってボンダレンコの自己遮蔽係数や確率テーブルを算出している。この時、弾性散乱、核分裂反応、捕獲反応の共鳴間の断面積に深い谷ができることができ、全断面積にも深い谷ができる (図 2)。バックグラウンド断面積が 10^{-5}b のように小さい場合、P0 全断面積と比べ、P1 全断面積は小さい全断面積の重みが大きくなり、結果的に P1 全断面積の自己遮蔽補正が大きくなる。現実にはこのような断面積の深い谷ができることはないので、無限希釈全断面積の 1/10 以下の全断面積を無限希釈全断面積の 1/10 になるように NJOY2016 を修正した。修正した NJOY2016 で作成した MATXS ファイルを用いて当初の ANISN 計算を行ったところ、図 3 のように妥当な結果を得ることができた。なお、修正した NJOY2016 で作成した ACE ファイルを用いても、MCNP 計算結果はほとんど変わらなかった。

3. まとめ

NJOY の非分離共鳴処理に起因する MATXS 多群ファイルの問題を明らかにするとともに、その原因を特定した。また、NJOY を修正することにより、この問題を解決することができることも示した。




図 1 La 球の中心から 60cm での中性子スペクトル 1




図 2 JENDL-4.0 の ^{139}La の全断面積のラダーの例




図 3 La 球の中心から 60cm での中性子スペクトル 2

*Chikara Konno¹, Saerom Kwon², Kenichi Tada¹

¹Japan Atomic Energy Agency, ²National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

低エネルギー大強度ベータ線源近傍での電気化学起電力装置の出力信号増加現象 (1) ニュートリノ内部運動とニュートリノ振動実験結果による反応示唆

Output signal increase of electrochemical voltaic device near low-energy large-quantity beta nuclides

(1) Suggestion by neutrino internal motion and neutrino oscillation experiments

*石橋健二^{1,2}, 須田翔哉^{1,3}, 高田弘⁴, 原田正英⁴

¹九州大学, ²現,九州環境管理協会, ³現,原子力機構, ⁴原子力機構

生物起源物質（生糸）を使った電気化学起電力装置は、原子炉の傍だけでなく大強度トリチウム線源の傍でも出力信号の増加を示した。出力増加について、ニュートリノの内部運動の観点から説明を試みる。

キーワード：電気化学起電力装置、弱い相互作用、原子炉、トリチウム

1. 緒言

生物起源物質（生糸）を使った電気化学起電力装置は、原子炉近傍や大強度トリチウム源の近くで、出力信号の増加を示した。この信号増加現象は、大強度トリチウム源の管理モニターに利用できるかもしれない。一方、近年では原子炉ニュートリノ ν_e や加速器ニュートリノ ν_μ によるニュートリノ振動実験が行われている。ニュートリノ振動距離は、ニュートリノの内部運動の様子を反映している可能性がある。

2. ニュートリノの内部運動

2-1. ニュートリノ振動に整合する内部運動

図1に、 ν_e エネルギー3MeVの場合の重心回りの内部運動の例を示す。振動の一周期間に飛行する距離が振動距離となる。外部からの質量生成場 $B_{AV}^{(0)ext} = 2 \times 10^{-23} \text{V/fm}$ の場合に、振動距離90kmとなり、Kamlandの実験をほぼ再現する。 $B_{AV}^{(0)ext}$ を50倍にすると、RENO実験の振動距離2kmに近い。 ν_μ のスピンの状態の仮定を入れると、T2K実験の振動距離は360kmとなりほぼ再現できる。




図1 電子ニュートリノ(3MeV)の重心回りの内部運動

2-2. ミューニュートリノの存在領域

太陽から ν_e は、半分以上が ν_μ （または ν_τ ）に変化していることが知られている（SNO 実験）。原子炉の傍では、質量生成場は自然界の $B_{AV}^{(0)ext}$ の 10^5 倍程度と見積もられる。図2に、 $B_{AV}^{(0)ext}$ が高い場合に予想される電子ニュートリノとミューニュートリノの存在領域を示す。ミューニュートリノの数 keV から 10keV のエネルギー領域では、 ν_μ が ν_e に変化して、スピン移行反応が促進される可能性が示唆される。




図2 電子及びミューニュートリノの安定存在領域

3. 結論

電子ニュートリノ及びミューニュートリノの長距離実験から得られる振動距離は、ニュートリノの内部運動に起因すると理解できる。数 keV 領域の低エネルギー ν_μ は、質量生成場 $B_{AV}^{(0)ext}$ の高い領域で、 ν_e に変化してスピン移行反応が促進される可能性がある

*Kenji Ishibashi^{1,2}, Shoya Sudai^{1,3}, Hiroshi Takada³ and Masahide Harada³

¹Kyushu Univ., ²Kyushu Environmental Evaluation Assoc., ³JAEA

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 503-1 Reactor Chemistry, Radiation Chemistry, Corrosion, Water Chemistry, Water Quality Control

[3C01-04] Chemistry of Cesium, Spallation Products

Chair: Kazushige Ishida (Hitachi)

Fri. Sep 7, 2018 9:30 AM - 10:35 AM Room C (B21 -B Building)

[3C01] Degradation by moisture absorbent of Cs compounds formed in LWR severe accident

*Shunichiro Nishioka¹, Kuniyoshi Nakajima¹, Eriko Suzuki¹, Junpei Imoto¹, Masahiko Osaka¹ (1. JAEA)

9:30 AM - 9:45 AM

[3C02] Thermodynamic properties of silicon-cesium compounds at high temperature

*Rizky Dwi Septian¹, Yoshinao Kobayashi¹, Isamu Sato² (1. Tokyo Institute of Technology, 2. Tokyo City University)

9:45 AM - 10:00 AM

[3C03] Research on Physicochemical Composition of Spallation Products in Lead-Bismuth Eutectic in ADS

*Fujio Maekawa¹, Hiroki Matsuda¹, Shin-ichiro Meigo¹, Toshinobu Sasa¹, Shinya Miyahara², Yuji Arita², Naoya Odaira² (1. JAEA, 2. Fukui Univ.)

10:00 AM - 10:15 AM

[3C04] Research on Physicochemical Composition of Spallation Products in Lead-Bismuth Eutectic in ADS

*SHINYA MIYAHARA¹, NAOYA ODAIRA¹, YUJI ARITA¹, TOSHINOBU SASA², FUJIO MAEKAWA², HIROKI MATSUDA², SHIN-ICHIRO MEIGO² (1. UNIVERSITY OF FUKUI, 2. JAPAN ATOMIC ENERGY AGENCY)

10:15 AM - 10:30 AM

軽水炉シビアアクシデント時に生成されるセシウム化合物の吸湿による変性

Degradation by moisture absorbent of Cs compounds formed in LWR severe accident

*西岡俊一郎¹, 中島邦久¹, 鈴木恵理子¹, 井元純平¹, 逢坂正彦¹

¹原子力機構

シビアアクシデント(SA)時に鋼材などの構造材に付着した Cs の経年変化挙動評価に資するため、各種 Cs 化合物の吸湿による変性挙動に関する基礎データを取得した。吸湿性は Cs の化学形によって大きく異なることが分かった。

キーワード：セシウム化合物, 吸湿

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃炉に際して、炉内の Cs の分布および化学性状を把握することが重要である。Cs はシビアアクシデント(SA)時に燃料から放出された後、気相で CsOH、CsI、Cs₂MoO₄などの化学形で移行し[1]、一部は圧力容器内部に沈着したと考えられる。また、CsOH は高温でステンレスに化学吸着して CsFeSiO₄などの化合物が生成することが分かっている[2]。これらの Cs 化合物の事故直後の炉内各部への沈着・化学吸着量は SA 解析コードを用いてある程度見積もることができる。しかし、事故後何年にも亘る時間経過により、これらの Cs 化合物が水蒸気の吸湿等により変性し、脱着や水への浸出等により Cs の分布に影響を与えることが考えられる。そこで、構造材等に吸着した Cs 化合物の長期間の吸湿による変性の影響評価に資するため、SA 時に生成される各種 Cs 化合物の大気中での吸湿による変性を測定するための試験（以下、吸湿試験）を行った。

2. 実験方法

吸湿試験に供する試料として、CsI(99.9%)、CsOH・H₂O(99.95%)、Cs₂MoO₄(99%)の粉末約 0.5g を 200MPa で 6mm φ のペレット状に成型したものを用いた。また、CsFeSiO₄については、Cs₂CO₃、SiO₂、Fe₂O₃粉末を所定のモル比にて混合後、大気中にて 1100℃で 10 時間加熱することによりペレット状にし、一旦粉碎して XRD により不純物のピークのないことを確認した後、再度 6 mm φ のペレットに成型して大気中 1000℃で 2 時間加熱し乾燥させたものを用いた。吸湿試験では、作製したペレット試料を大気中(湿度 65-71%)に静置し、定期的に室温・湿度並びに重量とペレット径を測定することにより、吸湿による変性を測定した。

3. 結果

吸湿試験の結果を図 1 に示す。CsOH・H₂O は吸湿速度が非常に速く、試験開始後約 2 時間でペレットの潮解に至った。Cs₂MoO₄についても、同様に約 1 日で潮解に至った。一方、CsI および CsFeSiO₄は一週間程度の経過時間での吸湿による重量変化は殆ど無く、Cs の化学形により吸湿挙動が大きく異なることがわかった。

参考文献

- [1] S. Miwa et al., Progress in Nuclear Energy, 92, 254-259 (2016)
[2] F.G. Di Lemma et al., Nucl. Eng. Des., 305, 411-420 (2016)




図. Cs 化合物の吸湿による重量変化

*Shunichiro Nishioka¹, Kunihisa Nakajima¹, Eriko Suzuki¹, Junpei Imoto¹, Masahiko Osaka¹

¹JAEA

Thermodynamic properties of silicon-cesium compounds at high temperature

*Rizky Dwi Septian¹, Isamu Sato², Yoshinao Kobayashi¹

1) Department of Materials Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan

2) Department of Nuclear Safety Engineering and Cooperative Major in Nuclear Energy, Tokyo City University, Japan

Thermodynamic properties of SiO₂ and Cs₂O have been investigated to elucidate the formation mechanism of insoluble radioactive particles. The experimental condition of chemical equilibrium technique has been established to determine the activities and activity coefficients of SiO₂ and Cs₂O to understand the affinity between these two components.

Keywords: Insoluble cesium particles, cesium silicate, chemical equilibrium technique, thermodynamic properties

1. Introduction

Satou *et al.*^[1] investigated the radioactive particle obtained from a heavily contaminated surface soil which was found 20 km northwest from FDNPP. They observed that the particle mainly composed of SiO₂ and other compound such as radioactive Cs₂O. Based on this knowledge, chemical properties of this radioactive particle should be clarified to elucidate the formation mechanism of how this particle could be formed. Therefore, thermodynamic data such as activity and activity coefficient are necessary to solve this problem and chemical equilibrium technique will be performed to derive the activity and activity coefficient of SiO₂ and Cs₂O in the binary system of Cs₂O-SiO₂.

2. Experimental

Graphite was used as a crucible to hold 2 g of the Cu shots with 2 g of the mixture of reagent grade SiO₂ (99.9%) and Cs₂CO₃ (99.9%) powder at a controlled temperature (1623 K) inside an electric resistance furnace. CO-Ar gas mixture was used to control the partial pressure of oxygen ($P_{O_2} = 2.87 \times 10^{-17}$). Molten sample was held for several hours until equilibrium is reached. From preliminary experiment, about 48 h of holding time should be enough to make the system to be equilibrium. Then, the crucible was withdrawn from furnace and cooled down by flushing it with Ar gas. Copper sample was separated from slag and analyzed by ICP-OES in order to find the Si concentration.

3. Results and Discussion

From the analytical result of Si content in the copper, activity and activity coefficient of SiO₂ were derived according to Eq. (1) and Eq. (2) respectively.

$$a_{SiO_2} = X_{Si} \cdot \gamma_{Si} \cdot P_{O_2} \cdot K \quad (1)$$

$$\gamma_{SiO_2} = \frac{a_{SiO_2}}{X_{SiO_2}} \quad (2)$$

Where X_{Si} is Si molar fraction, γ_{Si} is activity coefficient of Si in liquid copper, K is equilibrium constant, a_{SiO_2} and γ_{SiO_2} are activity and activity coefficient of SiO₂ respectively. The experimental results for equilibrating molten copper with Cs₂O-SiO₂ slag at 1623 K are listed in Table 1, where the value for SiO₂ saturated composition (95%SiO₂-5%Cs₂O), which a_{SiO_2} is unity at 1623 K was employed to determine the activity coefficient of Si in liquid Cu (γ_{Si}) at 1623 K, in which the γ_{Si} value is 0.06.

Table 1. Activity and activity coefficient of SiO₂ for various composition at 1623 K

SiO ₂ -Cs ₂ O / mole%	X_{Si}	X_{SiO_2}	a_{SiO_2}	γ_{SiO_2}
80-20	0.0415	0.8	0.74	0.93
70-30	0.0318	0.7	0.57	0.81
60-40	0.0298	0.6	0.53	0.89




Fig. 1 The activity curve of SiO₂ in the binary system of Cs₂O-SiO₂ at 1623 K

4. Conclusion

From the experimental results shown in Table.1, we can see the activity coefficients of SiO₂ in the binary system of Cs₂O-SiO₂ at 1623 K are less than unity, which means the large affinity between Cs₂O and SiO₂ supports preferable reaction between these two components during formation of insoluble cesium particles.

Reference

1. Y. Satou *et al.*: *Anthropocene* Vol. 14 pp.71-76 (2016)

ADS における鉛ビスマス中の核破砕生成物の物理化学形態に関する研究
(1) 核破砕生成物量の評価

Research on Physicochemical Composition of Spallation Products in Lead-Bismuth Eutectic in ADS
(1) Estimation of Inventories of Spallation Products

*前川 藤夫¹, 松田 洋樹¹, 明午 伸一郎¹, 佐々 敏信¹, 宮原 進哉², 有田 裕二², 大平 直也²
¹ 日本原子力研究開発機構, ² 福井大学

加速器駆動核変換システム (ADS) の核破砕ターゲット兼冷却材である鉛ビスマス共晶合金 (LBE) 中の核破砕生成物の物理化学形態評価のため、J-PARC の ADS ターゲット試験施設 (TEF-T) の LBE ループについて、PHITS コードにより核破砕生成物量を評価した。

キーワード： 加速器駆動システム, 鉛ビスマス共晶合金, 核破砕生成物, 物理化学形態, J-PARC, ADS ターゲット試験施設, TEF-T, PHITS

1. 緒言


加速器駆動核変換システム (ADS) の核破砕ターゲット兼冷却材である鉛ビスマス共晶合金 (LBE) 中に生成する核破砕生成物 (SP) の挙動は、ADS 構成機器の保守や安全性評価で重要である。そこで本研究では、LBE 中における SP 元素の物理化学形態を評価した。本報告では、これに必要な SP 元素生成量評価結果について述べる。

2. 計算方法

原子力機構の大強度陽子加速器施設 J-PARC で計画している ADS ターゲット試験施設 (TEF-T) の LBE ループを評価対象施設とした。400 MeV、250 kW の陽子ビームを LBE 標的に入射し、1 年間 (5,000 時間) 運転時に生成する SP 元素量を、重イオン粒子輸送コード PHITS により計算した。LBE 循環系の LBE インベントリを 3,000 kg と仮定し、SP 元素の濃度を算出した。なお、高エネルギー陽子入射に伴う SP 量計算には倍半分以上の誤差が含まれることがあり、留意する必要がある。

3. 結果

結果を右図に示す。標的元素である Pb と Bi が突出しているが、この 2 元素を除いた総量は 0.045 モル、LBE 系统中的のモル濃度は 3.1ppm であった。Pb と Bi に近い Hg (原子番号 80, 1.2 ppm)、Tl (同 81, 0.5 ppm)、Po (同 84, 0.08 ppm) 等の元素が多く生成する。また、Pb と Bi の核分裂反応により原子番号 40 を中心とする元素が数 10 ppb、水素、ヘリウムが 100 ppb 程度生成することが分かった。生成核種の大部分が安定または半減期が年以上の長寿命であるため、仮に施設を 30 年間運転する場合には、SP 元素生成量は本結果の概ね 30 倍となる。



*Fujio Maekawa¹, Hiroki Matsuda¹, Shin-ichiro Meigo¹, Toshinobu Sasa¹, Shinya Miyahara², Yuji Arita² and Naoya Odaira²
¹Japan Atomic Energy Agency, ²Univ. of Fukui

ADS における鉛ビスマス中の核破砕生成物の物理化学形態に関する研究

(2) 核破砕生成物の物理化学形態に関する熱力学的検討

Research on Physicochemical Composition of Spallation Products in Lead-Bismuth Eutectic in ADS

(2) Thermodynamic Study of Physicochemical Composition of Spallation Products

*宮原 信哉¹, 大平 直也¹, 有田 裕二¹, 佐々 敏信², 前川 藤夫², 松田 洋樹², 明午 伸一郎²

¹福井大学, ²日本原子力研究開発機構

加速器駆動核変換システム(ADS)の核破砕ターゲット及び冷却材である鉛ビスマス(LBE)中で生成する代表的な核破砕生成物(SP)元素の物理化学形態とその濃度を、J-PARC の TEF-T・LBE ループを対象として統合型熱力学計算システムである Thermo-Calc、熱力学データベース SSUB5 を用いて評価した。

キーワード：加速器駆動核変換システム, 鉛ビスマス共晶合金, 核破砕生成物, 物理化学形態, J-PARC, ADS ターゲット試験施設, TEF-T, Thermo-Calc

1. 緒言

ADS の核破砕ターゲット及び冷却材である LBE 中で SP として生成される各種放射性物質の挙動を把握することは、原子炉構成機器のメンテナンスや冷却材漏えい事故を想定した設計や安全評価の観点から重要であるため、挙動を支配する LBE 中での SP の物理化学形態とその濃度を明らかにすることを試みた。

2. LBE 中における SP の物理化学形態に関する検討結果

2-1. 代表的な SP 元素の選定

原子力機構にて実施した SP の種類と量に関する調査・検討結果^[1]と文献^[2]に記載された海外の ADS ターゲット試験施設で問題が認識された放射性核種を基に、各々の SP 元素が所属する周期律表の同族元素から各 1 元素を抽出し、水素を除いた 18 元素を代表元素として選定した。

2-2. LBE ループ運転条件^[3]における SP の物理化学形態

LBE 温度(300~500℃)と LBE 中酸素濃度(0.01~10 at ppm)をパラメータとした。代表的な SP 元素のうち、Rb, Tl, Tc, Os, Ir, Pt, Au, Hg の 8 元素は特別な条件を除いて LBE や他の SP 元素と化合物を形成せず、LBE の液相に溶解することが示唆された。Sr, Sn, Y, Zr, Nb, Mo の 6 元素は、酸素濃度に応じて酸化物を形成し、残りは LBE に溶解する。Mo は酸素濃度が高くなると PbMoO₄の複合酸化物を形成する。I はいずれの条件においても PbI₂の化合物を形成する。Sb と Ce はいずれの条件においても Sb₂O₃と CeO₂の酸化物となる。Po はいずれの条件においても LBE と分離・液相として存在する結果となったが、文献^[1]では PbPo として存在すると報告されており、SSUB5 に該当するデータが含まれていないことが推測された。

2-3. 構造材腐食生成物の影響

各種酸化物の生成のし易さを標準生成エネルギー変化 ΔG から検討した。TEF-T・LBE ループの構造材ステンレス鋼(SUS316L)表面の酸化物は、Cr₂O₃が最も生成しやすく LBE の酸化物である PbO や Bi₂O₃ よりも安定である。Cr₂O₃より更に生成しやすく安定な SP 酸化物は CeO₂, ZrO₂, Y₂O₃の 3 種類であった。

3. 結論

多くの SP 化合物の生成可能性を予測できたが、融点や LBE 中溶解度等の基礎物性データの取得が必要である。特に Hg は SP 元素の中でも生成量が多く、蒸気圧が高いため揮発性であることから重要である。

参考文献

[1] 本報告(1) [2] OECD NEA No. 7268, 2015 [3] JAEA-Technology 2017-003, March 2017

*Shinya Miyahara¹, Naoya Odaira¹, Yuji Arita¹, Toshinobu Sasa², Fujio Maekawa², Masaki Matsuda² and Shinichiro Meigo²

¹Univ. of Fukui, ²Japan Atomic Energy Agency

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 503-1 Reactor Chemistry, Radiation Chemistry, Corrosion, Water Chemistry, Water Quality Control

[3C05-09] Radiolysis 1

Chair: Ryuji Nagaishi (JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 10:35 AM - 12:00 PM Room C (B21 -B Building)

[3C05] Development of Fuel Debris Canister

*Nodoka Miyamoto¹, Hideaki Uchiyama², Toshihiro Matsuoka³, Tomoya Iwashima⁴, Yuuichi Matsushita¹, Kazushige Ishida¹, Manabu Ueno¹ (1. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 2. International Research Institute for Nuclear Decommissioning, 3. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 4. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

10:35 AM - 10:50 AM

[3C06] Development of Fuel Debris Canister

*Kazushige Ishida¹, Hideaki Uchiyama⁴, Toshihiro Matsuoka², Tomoya Iwashima³, Nodoka Miyamoto¹, Yuuichi Matsushita¹, Manabu Ueno¹ (1. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 2. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 3. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, 4. International Research Institute for Nuclear Decommissioning)

10:50 AM - 11:05 AM

[3C07] Development of Fuel Debris Canister

*Yuuichi Matsushita¹, Hideaki Uchiyama², Toshihiro Matsuoka³, Tomoya Iwashima⁴, Nodoka Miyamoto¹, Kazushige Ishida¹, Manabu Ueno¹ (1. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 2. International Research Institute for Nuclear Decommissioning, 3. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 4. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

11:05 AM - 11:20 AM

[3C08] Improvement of the Model for Evaluating the Corrosive Environment in a Nuclear Power Plant

*Yusuke Horayama¹, Takahiro Hara¹, Osamu Shibasaki¹, Seiji Yamamoto¹, Junichi Takagi¹ (1. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

11:20 AM - 11:35 AM

[3C09] Improvement of the Model for Evaluating the Corrosive Environment in a Nuclear Power Plant

*Takahiro Hara¹, Yusuke Horayama¹, Osamu Shibasaki¹, Seiji Yamamoto¹, Junichi Takagi¹ (1. TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS)

11:35 AM - 11:50 AM

燃料デブリ用収納缶の開発

(11) γ 線照射下での水の放射線分解による水素発生量の測定 (その2)

Development of Fuel Debris Canister

(11) Measurement of Hydrogen Production Amount by Gamma-Radiolysis of Water (2)

*宮本 和¹, 内山 秀明², 松岡 寿浩³, 岩嶋 智也⁴, 松下 雄一¹, 石田 一成¹, 上野 学¹

¹IRID/日立GE, ²IRID, ³IRID/三菱重工, ⁴IRID/東芝エネルギーシステムズ

気液二相がある密閉容器に γ 線を照射して、気相部ガスが水の放射線分解による水素発生に及ぼす影響を調べた。 γ 線照射下では試験水中にヨウ化物イオンが存在しない場合、気相部ガスを窒素およびアルゴンに置換することにより見かけのG値が低下することが分かった。

キーワード：燃料デブリ，収納缶， γ 線，放射線分解，水素発生，G値

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃止措置に向けて燃料デブリの収納・移送・保管技術確立するため、燃料デブリ用収納缶の開発を行っている。収納缶を移送する際に、収納缶内の水の放射線分解によって発生する水素への対策が課題となっている。これまでの試験^[1]では、試験容器の液相部体積に対する気相部体積の比率（気液比）が900%の場合、気相部窒素が放射線下で酸化されて生成された硝酸による液相部のpH低下が水素発生を促進する可能性を示した。本研究では、収納缶内の水を模擬した試験水および気相部ガスを封入した試験容器に対して、 γ 線を照射し、試験容器内の圧力変化から算出した水素発生の見かけのG値の大小を比較することにより、 γ 線照射下での気相部ガス種による硝酸生成低減効果および水素発生低減効果を確認した。

2. 試験方法

燃料デブリは密閉した条件で移送することを想定しているため、密閉可能な試験容器（図1）を用い、気相部ガス種をパラメータ（空気、窒素、アルゴン）として、 γ 線照射（1 MGy程度）による水素発生を試験容器内の圧力変化として測定した。試験は、収納缶内の水質を模擬して、希釈海水（塩化物イオン濃度 2.8×10^{-3} mol/L相当）、ヨウ化物イオン（濃度 1×10^{-4} mol/L, 0 mol/L）を添加した試験水を、気液比900%で封入し、実施した。試験容器内の圧力変化と水の吸収線量を用いて見かけのG値を算出した。

3. 結果および考察

気相部ガス種による水素発生の見かけのG値を図2に示す。試験水中のヨウ化物イオン濃度が 1×10^{-4} mol/Lの場合（ケース(a)）、気相部ガスが空気および窒素のケースでは誤差を考慮すると、いずれも同程度の見かけのG値と推定された。ヨウ素濃度が0 mol/Lの場合（ケース(b)）、空気、窒素、アルゴンの順で見かけのG値が低下した。

これらの結果から、 γ 線照射下では試験水中のヨウ化物イオン濃度が 1×10^{-4} mol/Lの場合、水素発生はヨウ素の反応に支配され気相部ガスの影響は小さいことが推定された。一方、ヨウ化物イオン濃度が0 mol/Lの場合、気相部ガス種によって液相部の硝酸生成量に違いが見られ、気相部ガスのアルゴンガス置換により液相部の硝酸生成およびpH低下がほとんどなかったことから、水素発生が低減したと推定された。

この成果は、経済産業省／平成27年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金（燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発）」で得られたものの一部である。

参考文献

[1]技術研究組合 国際廃炉研究開発機構, (2017): “平成26年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金（燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発）」最終報告”, 平成29年3月

* Nodoka Miyamoto¹, Hideaki Uchiyama², Toshihiro Matsuoka³, Tomoya Iwashima⁴, Yuuichi Matsushita¹, Kazushige Ishida¹ and Manabu Ueno¹

¹Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., ²International Research Institute for Nuclear Decommissioning, ³Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ⁴Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation





図1 γ 線照射試験の概略



ケース(a):ヨウ化物イオン濃度 1×10^{-4} mol/L ケース(b):ヨウ化物イオン濃度0 mol/L

図2 気相部ガス種による水素発生の見かけのG値

燃料デブリ用収納缶の開発

(12) γ 線照射下での水の放射線分解による水素発生量の解析的評価（その2）

Development of Fuel Debris Canister

(12)Analytical Evaluation of Hydrogen Production Amount by Gamma-Radiolysis of Water (2)

*石田 一成¹, 内山 秀明², 松岡 寿浩³, 岩嶋 智也⁴, 宮本 和¹, 松下 雄一¹, 上野 学¹

¹IRID/日立GE, ²IRID, ³IRID/三菱重工, ⁴IRID/東芝エネルギーシステムズ

気液二相がある密閉容器内での水の放射線分解による水素発生量を、液相中での水の放射線分解とヘンリー則による気液分配の2段に分けた解析モデルにより検討した。水素発生G値を純水の初期G値0.45を用いて評価することにより燃料デブリ用収納缶の開発(11)の実験値を保守的に評価できることが分かった。

キーワード：燃料デブリ, 収納缶, γ 線, 放射線分解, 水素発生, G値

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃止措置に向けて燃料デブリの収納・移送・保管技術確立するため、燃料デブリ用収納缶の開発を行なっている。収納缶を移送する際に、収納缶内の水の放射線分解による水素への対策が課題となっている。本研究では、気相部ガス種、水質、放射線の種類、吸収線量率を考慮した解析方法により算出した容器内圧力変化の解析値と実験値（燃料デブリ用収納缶の開発（11）で測定した容器内圧力変化値）を比較評価した。

2. 計算方法

液相中での水の放射線分解とヘンリー則による気液分配の2段に分けた解析モデルにより、水素発生量を評価した（図1）。気相部ガス種、水質、放射線の種類、吸収線量率の影響を考慮して液相だけの γ 線による水の放射線分解を水の放射線分解モデル^[1]で計算して液相の水素平衡濃度を計算した。ここで、気相に空気や窒素が存在する場合には放射線分解により生成した硝酸による液相pHの変化を考慮した。次に、吸収線量とG値を用いて水素発生量を時間比例で計算し、平衡濃度になるまで状態方程式とヘンリー則により発生水素を気液分配することで気相の水素分圧を計算した。この際、水素と酸素が2:1で気相に移行すると仮定して容器内圧力変化を求めた。液相での水素発生のG値は純水の初期G値0.45とした。

3. 結果及び考察

水素発生による容器内圧力変化の解析値と実験値（試験開始時大気圧を基準とした内圧変化値）を比較した。図2に一例として、海水成分が溶解した水（塩化物イオン濃度 2.8×10^{-3} mol/L, ヨウ化物イオン濃度0 mol/L）と窒素置換した気相が気液比で900%存在する場合の解析値と実験値（燃料デブリ用収納缶の開発（11）のケース(b)における気相部ガスが窒素のケース）を示す。ここで、試験後の液相のpHが3.1であったことを考慮して水素平衡濃度を計算した。吸収線量が1MGy以下の領域では、容器内圧力変化の解析値は実験値より大きくなり、本解析方法により保守的に水素発生量を評価できることが分かった。他のケースについても同様に保守的に評価された。

この成果は、経済産業省／平成27年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金（燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発）」で得られたものの一部である。

参考文献

[1] Wada Y., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 53, p.809 (2016)

[2] 和田 陽一 他, “密閉容器内の放射線分解による水素発生”, 日本保全学会 第12回学術講演会予稿集, 1-D-1-4

*Kazushige Ishida¹, Hideaki Uchiyama², Toshihiro Matsuoka³, Tomoya Iwashima⁴, Nodoka Miyamoto¹, Yuuichi Matsushita¹ and Manabu Ueno¹

¹Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., ²International Research Institute for Nuclear Decommissioning, ³Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ⁴Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation




図1 水素発生量評価の流れ




図2 水素発生に伴う容器内圧力変化の解析値と実験値の比較例
〔塩化物イオン 2.8×10^{-3} mol/L, 気相部窒素置換, ヨウ化物イオン0 mol/L, 気液比900%〕

燃料デブリ用収納缶の開発
(13) 使用済燃料を用いた水素発生試験によるα線の影響検討

Development of Fuel Debris Canister

(13) Effect of Alpha-rays on Hydrogen Production using Spent Fuel

*松下 雄一¹，内山 秀明²，松岡 寿浩³，岩嶋 智也⁴，宮本 和¹，石田 一成¹，上野 学¹

¹IRID/日立GE，²IRID，³IRID/三菱重工，⁴IRID/東芝エネルギーシステムズ

水の放射線分解による水素発生におけるα線の影響をα線の有無をパラメータとした使用済燃料を用いた水素発生試験により検討した。本試験の結果から、300μm以下の粒子径を含む燃料デブリでは、水素発生量の評価にα線照射の影響を考慮する必要性が示唆された。

キーワード：燃料デブリ，収納缶，α線，放射線分解，水素発生，G値，使用済燃料

1. 緒言

福島第一原子力発電所（1F）の廃止措置に向けて燃料デブリの収納・移送・保管技術を確立するため、燃料デブリ用収納缶の開発を行っている。収納缶を移送する際に、収納缶内の水の放射線分解によって発生する水素への対策が課題となっている。これまでγ線照射下における水素発生量評価^[1]を行ってきたが、1F燃料デブリでは被覆管による遮蔽が期待できないことから、使用済燃料ペレット片を用いた試験により、α線照射による水素発生量への影響を確認した。

2. 試験内容

試験容器内に使用済燃料ペレット片（放射能 $2.1 \times 10^7 \text{GBq/tU}$ ，約 80g，粒径 20～300μm）と 1F の水質を考慮した試験水（水分量 100mL（ケース 1～ケース 3）または 8mL（ケース 4），海水成分（塩化物イオン濃度で $5.6 \times 10^{-4} \text{mol/L}$ ）およびヨウ化物イオン（濃度 $1.0 \times 10^{-4} \text{mol/L}$ ）を添加）を入れて、α線を遮蔽しない条件（ケース 1，ケース 2，ケース 4）とα線を遮蔽した条件（ケース 3）で試験を実施した（図 1，表 1）。ケース 1，ケース 2 およびケース 4 の試験は、ペレット片を試験水中に浸漬させることでα線を遮蔽しない条件としたが、この際、水分量が多い条件（100mL（ケース 1，ケース 2））および水分量が少ない条件（8mL（ケース 4））で試験を実施した。ケース 3 の試験は、ペレット片を SUS316L 箔（厚さ約 20μm）に包んで気相部に設置することでα線を遮蔽した条件とした。約 20 日間の照射試験後、気相部の水素濃度を測定し、水素濃度に気相部の体積、ペレット片の放射能および重量、照射時間等を考慮し水素発生速度を算出した。




図 1 水素発生試験の試験体系

3. 結果および考察

試験結果を表 1 に示す。水素発生速度は、α線を遮蔽した条件（ケース 3）よりもα線を遮蔽しない条件（ケース 1，ケース 2，ケース 4）の方が 10 倍以上速くなった。また、水分量が多い条件（ケース 1，ケース 2）と水分量が少ない条件（ケース 4）ではほぼ同程度の水素発生速度となった。

本試験の結果から、300μm以下の粒子径を含む燃料デブリでは、水素発生量の評価にα線照射の影響を考慮する必要性が示唆された。

この成果は、経済産業省／平成 27 年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金（燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発）」で得られたものの一部である。

参考文献

[1] 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構，(2017)：“平成 26 年度補正予算「廃炉・汚染水対策事業費補助金（燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発）」最終報告”，平成 29 年 3 月

* Yuuichi Matsushita¹，Hideaki Uchiyama²，Toshihiro Matsuoka³，Tomoya Iwashima⁴，Nodoka Miyamoto¹，Kazushige Ishida¹ and Manabu Ueno¹

¹Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., ²International Research Institute for Nuclear Decommissioning, ³Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,

⁴Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

表 1 水素発生試験の試験条件および試験結果

項目	試験条件			試験結果	
	α線遮蔽の有無	試験水の水分量 mL	気相部の体積 mL	水素濃度 (測定値) %	水素発生速度 (評価値) L/(h・Bq)
ケース1	無 (水中浸漬)	100	約500	約0.73	約 4.0×10^{-18}
ケース2	無 (水中浸漬)			約0.51	約 3.2×10^{-18}
ケース3	有 (気中、箔包み)			約0.04	約 0.2×10^{-18}
ケース4	無 (水中浸漬)	8	約600	約0.78	約 5.9×10^{-18}

炉内腐食環境評価モデルの実機適用に向けた高度化
(1) 全体計画

Improvement of the Model for Evaluating the Corrosive Environment in a Nuclear Power Plant
(1) Overview of the Research Project

*洞山 祐介¹, 原 宇広¹, 柴崎 理¹, 山本 誠二¹, 高木 純一¹
¹東芝エネルギーシステムズ

沸騰水型原子炉で懸念される応力腐食割れ対策として、炉内腐食電位分布の解析評価に取り組んでいる。今回、解析に用いる炉内腐食環境評価モデルを高度化し、解析精度の向上、新たな水質環境改善技術の反映、福島第一原子力発電所の廃炉作業における水素発生量評価への応用を図った。

キーワード：応力腐食割れ，放射線分解，腐食電位，熱流動，線量率分布，水素発生，酸化チタン

1. 背景

沸騰水型原子炉では応力腐食割れ（SCC）対策として、水素注入、貴金属注入、酸化チタン注入等の予防保全水化学技術が適用されている。適用にあたっては構造材表面の腐食電位を指標とした腐食環境緩和効果を定量的に評価する必要がある。炉内の腐食電位分布を精度よく評価するためには、「炉内腐食環境評価モデル」^{1,2)}による解析評価が有効である。本モデルは図 1 に示すように「流動解析」「線量率解析」「ラジオリシス解析」「薬剤付着量解析」「光強度解析」「腐食電位解析」の 6 種類の解析の組合せで構成されている。




図 1 炉内腐食環境評価モデルの全体フロー

2. モデルの高度化方針

炉内腐食環境評価モデルの高度化方針を以下に 3 点示し、全体スケジュールを表 1 に示す。

- ①ラジオリシス解析の精度向上：SCC 対策上の重要部位である下部ダウンカマ領域などのメッシュを細分化し、解析のインプットデータとなる流速分布・線量率分布を精緻に与えることで放射線分解生成物濃度分布の評価結果の改良を図る。
- ②酸化チタン注入技術の反映：薬剤付着量や光強度といった新規パラメータをモデルへ追加し、腐食電位分布の評価結果の改良を図る。
- ③水素発生量評価への応用：福島第一原子力発電所（1F）の廃炉作業における水素発生対策として、従来は炉内評価用であったラジオリシス解析を応用させることで、1F 特有の環境を考慮した水素発生量評価を行う。

3. 結論

本報告では既存の炉内腐食環境評価モデルにおける実機適用に向けた高度化方針として、上記①～③を含んだ研究の全体計画を示す。なお、③についてはシリーズ発表の（2）で報告する。

表 1 全体スケジュール

No.	高度化方針	実施項目	2017	2018		2019		2020
			下期	上期	下期	上期	下期	以降
1	①ラジオリシス解析の精度向上	流動解析						
2		線量率解析						
3		ラジオリシス解析						
4	②酸化チタン注入技術の反映	薬剤付着量解析						
5		光強度解析						
6		腐食電位解析						
7	③水素発生量評価への応用	水素発生量評価						
8	-	実機適用提案						

参考文献 [1] N. Ichikawa, et al., Journal of Nuclear Science and Technology, Vol.40, No.8, p.583-590(2003)

[2] N. Ichikawa, et al., Journal of Nuclear Science and Technology, Vol.40, No.11, p.941-950(2003)

*Yusuke Horayama¹, Takahiro Hara¹, Osamu Shibasaki¹, Seiji Yamamoto¹, and Junichi Takagi¹

¹Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

炉内腐食環境評価モデルの実機適用に向けた高度化

(2) 海水および核分裂生成物共存下における水素発生量評価

Improvement of the Model for Evaluating the Corrosive Environment in a Nuclear Power Plant

(2) Evaluation of Hydrogen Production under the Condition Containing

Sea Water and Fission Products

*原宇広¹, 洞山祐介¹, 柴崎理¹, 山本誠二¹, 高木純一¹

¹東芝エネルギーシステムズ

福島第一原子力発電所の事故以降、海水や核分裂生成物等の不純物を含む環境では純水系と比較して水の放射線分解による水素発生量が増大することが指摘されている。特に燃料デブリ取り出し作業に当たっては、 γ 線だけではなく α 線による放射線分解も考慮する必要がある、安全評価上の重要な課題となっている。本発表では、水の放射線分解モデルを用いて不純物を含む系における水素発生量を体系的に評価した。

キーワード: 放射線分解、水素発生、アルファ線、海水、核分裂生成物

1. 緒言

これまで水の放射線分解による生成物量評価は主に炉内腐食環境評価に用いられてきた。しかし、震災以降、炉内腐食環境評価に限らず、事故炉の安全管理のために水の放射線分解による評価が注目されるようになった。そこで水の放射線分解モデルの実機適用の一環として不純物を含む系における水素発生量評価への適用を試みた。水素発生評価では炉内環境と異なり、水素発生への寄与が高いとされる海水や核分裂生成物中のハロゲンや、燃料デブリから生じる α 線の影響を考慮する必要がある。本研究ではこれらを含む系における反応速度定数等の各種パラメータを整理し、流動を伴わない系での液相水素濃度を水の放射線分解モデルにより求め、ヘンリー則に従い気相中の水素濃度を評価した。

2. 解析結果および考察

本解析では塩素、臭素、ヨウ素を不純物の代表物質として、 γ 線照射、 α 線照射、 $\gamma \cdot \alpha$ 線混合照射それぞれの環境下における水素発生量を水の放射線分解モデルにより評価した。一例として純水系での解析結果を右図に示す。純水への γ 線照射では時間経過とともに液相水素濃度が増加し、 $10^4 \sim 10^6$ 秒程度で平衡濃度へ到達し、気相水素濃度は約1.6%であった。一方、 α 線照射では同等の線量率でも水素濃度は単調増加し、平衡濃度には至らなかった。また、混合照射では $10^5 \sim 10^7$ 秒程度で平衡に達したが、気相水素濃度は18%と α 線単独よりも低い結果となった。 α 線照射では水素のG値が大きく、水素分子を消費するOHラジカルのG値が低いことから水素発生量が増加し、混合照射では γ 線の照射によりOHラジカルが多く生成されることで水素分子が消費され、水素発生が抑制されたと考えられる。




図1. 純水・室温環境における解析結果

不純物を含む系では、ハロゲン存在下における水素発生量を評価し、全条件において水素発生量が増加することを確認した。ハロゲンは水中でOHラジカルと反応し、その反応速度が水素分子との反応よりも早いことからOHラジカルが消費され、水素発生量が増加したものと推測される。

3. 結言

水の放射線分解モデルを用いて、水素発生における放射線種類および不純物の寄与について評価し、 α 線、ハロゲンが水素発生量の増加因子になること、 γ 線・ α 線混合照射では α 線単独照射よりも水素発生が抑制されることを確認した。

参考文献 [1]J.Takagi, et al., “Alpha-radiolysis Simulation to Predict Hydrogen Accumulation under Fuel Debris Condition”, NPC2014, Sapporo, 2014

* Takahiro Hara¹, Yusuke Horayama¹, Osamu Shibasaki¹, Seiji Yamamoto¹ and Junichi Takagi¹

¹Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 503-1 Reactor Chemistry, Radiation Chemistry, Corrosion, Water Chemistry, Water Quality Control

[3C10-13] Radiolysis 2, Corrosion Chemistry

Chair: SHINYA MIYAHARA (Univ. of Fukui)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 3:50 PM Room C (B21 -B Building)

- [3C10] Study on formation process of nanoparticles in organics-free platinum aqueous solution by pulse radiolysis and gamma radiolysis methods
*Miou Kariya¹, Yusa Muroya¹, Kazushige Ishida², Yoichi Wada², Tsuyoshi Ito², Nobuyuki Ota³, Takahiro Kozawa¹ (1. ISIR, Osaka Univ., 2. Res. Develop. Gr, Hitachi, Ltd., 3. Hitachi-GE Nucl. Energy, Ltd.)
2:45 PM - 3:00 PM
- [3C11] Estimation of Dependence of OH Scavenging by Halide Ions in Seawater Systems on Salt Concentrations
*Ryuji Nagaishi^{1,2}, Ryo Kuwano¹, Takafumi Kondoh², Masao Gohdo², Yoichi Yoshida² (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Osaka University)
3:00 PM - 3:15 PM
- [3C12] Effect of crevice geometry on corrosion environment within crevice of stainless steel in high temperature water
*Yasutaka Soma¹, Fumiyoshi Ueno¹, Hiromitsu Inagaki² (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Chubu Electric Power Company)
3:15 PM - 3:30 PM
- [3C13] Corrosion Property of PCV Equivalent Material under Simulated Severe Accident Condition Containing Iodine Gas
*Hiroko Nakano¹, Tomoaki Takeuchi¹, Noriaki Hirora¹, Kunihiro Tsuchiya¹ (1. JAEA)
3:30 PM - 3:45 PM

パルスラジオリシス法及びガンマラジオリシス法による有機物フリーな白金水溶液中におけるナノ粒子形成過程研究

Study on formation process of nanoparticles in organics-free platinum aqueous solution
by pulse radiolysis and gamma radiolysis methods

*仮屋 深央¹, 室屋 裕佐¹, 石田 一成², 和田 陽一², 伊藤 剛², 太田 信之³, 古澤 孝弘¹
(1.阪大産研, 2.日立・研開, 3.日立 GENE)

パルスラジオリシス法及びガンマラジオリシス法を用いて、ヘキサヒドロキソ白金酸懸濁液から生成するナノ粒子の生成過程を調べた。ナノ粒子が生成する条件では水和電子との反応による生成物ラジカルと OH ラジカルとの反応による生成物ラジカルが相互作用して長寿命のラジカルペアを形成することが分かった。

キーワード：放射線化学反応、ヘキサヒドロキソ白金酸、ナノ粒子形成過程、パルスラジオリシス、ガンマラジオリシス

1. 緒言

BWR の再循環系配管や炉内構造物等の応力腐食割れ抑制技術として貴金属注入の技術開発が進められている^[1]。近年、ヘキサヒドロキソ白金酸の懸濁液 ($\text{H}_2[\text{Pt}(\text{OH})_6]$) へのガンマ線照射から有機物等不純物を含まない白金ナノ粒子を形成できることが報告され^[2]、実機への適用が期待されている。しかしその生成過程については明らかではない。そこでガンマラジオリシス法及びパルスラジオリシス法を用いてナノ粒子生成過程に関わる活性種の特定や、生成物ラジカルの挙動からナノ粒子生成過程について検討を行った。

2. 実験

水和電子(e^-_{aq})、OH ラジカル(OH)、及び両活性種存在の 3 条件において $\text{H}_2[\text{Pt}(\text{OH})_6]$ 懸濁液にガンマ線照射を行い(線量：2~15 kGy)、ナノ粒子生成に関わる活性種を特定した。さらに、同様の系においてナノ秒電子線パルスラジオリシスを行い、生成物ラジカルの長時間挙動を直接追跡した。

3. 結果・考察

ナノ粒子が形成する条件 ($\text{pH} > 8.3$) では、最初期過程 (<マイクロ秒) において e^-_{aq} と OH が共に懸濁粒子と速やかに反応する^[3]。そこで、いずれの活性種がナノ粒子生成に寄与するか、ガンマ線照射実験より調べた。その結果、 e^-_{aq} と OH の両種が存在する系において目的のナノ粒子が最も良く生成したことから、 e^-_{aq} との反応による生成物ラジカルのみならず、OH との反応による生成物ラジカルもナノ粒子生成に関わる事が分かった。次に e^-_{aq} のみ、OH のみ、両種共存の 3 つの系における生成物ラジカルの長時間挙動をパルスラジオリシスにより追跡した (図 1)。線量率によっても変化するが、 e^-_{aq} との反応による生成物ラジカル又は OH との反応による生成物ラジカルが単独で存在する場合、生成物ラジカルの寿命は 1ms 以下であった。一方、両生成物ラジカルが共存する系では生成物ラジカルが長寿命化した。この結果より、両生成物ラジカルは相互作用によりラジカルペアを形成していると考えた。ナノ粒子の生成収率は線量率に依存しにしないことから^[2]、この長寿命のラジカルペアの生成がナノ粒子生成反応を律速していると推定した。

参考文献

- [1] Y.J. Kim, NPC2010, Oct 3-7, Quebec City, CNS (2010).
- [2] K. Ishida, *J. Nucl. Sci. Tech.*, **54**, 356-364, (2017).
- [3] M. Kariya, 原子力学会 2018 春の年会, 2M05 (2018).

*Miou Kariya¹, Yusa Muroya¹, Kazushige Ishida², Yoichi Wada², Tsuyoshi Ito², Nobuyuki Ota³, Takahiro Kozawa¹

¹ISIR, Osaka Univ., ²Res. Develop. Gr, Hitachi, Ltd., ³Hitachi-GE Nucl. Energy, Ltd.




図 1. パルスラジオリシスによる生成物ラジカルの長時間挙動測定
(a)両種存在、(b) e^-_{aq} のみ、(c)OH のみの系 ($\text{pH} 8.9$, $[\text{Pt}] = 3 \text{ mM}$)

海水由来のハロゲン化物イオンによる・OH ラジカル捕捉の塩濃度依存性の評価

Estimation of Dependence of OH Scavenging by Halide Ions in Seawater Systems on Salt Concentrations

*永石 隆二^{1,2}, 桑野 涼¹, 近藤 孝文², 神戸 正雄², 吉田 陽一²

¹日本原子力研究開発機構, ²大阪大学

海水由来の塩分が水の放射線分解に起因する水素発生及び腐食に重大な影響を及ぼすことは福島第1原発（1F）事故以降、実験化学的に明らかとなっているが、純水や希薄水溶液系でのデータを入力した反応計算で、これらの影響を矛盾なく予測するのは依然として困難である。これは、計算の入力値である分解生成物のプライマリ G 値と同様に、水溶液中で起きる全ての反応（速度）が水溶液の塩濃度に依存するためである。本研究では、海水中のキー反応であるハロゲン化物イオンによる水酸化（・OH）ラジカル捕捉を対象に、この塩濃度依存性を速度論的に評価して、ハロゲン化物の種類の影響や、イオン雰囲気での反応の律速（補正）因子等について議論した。

キーワード：水の放射線分解, 海水, ハロゲン化物イオン, 水酸化ラジカル（OH ラジカル）, 捕捉反応, 塩濃度

1. 緒言

水の放射線分解のための均一反応計算は、反応の開始剤・駆動力である分解生成物の収量データを入力値として、生成物同士、生成物と溶質等の反応速度式データベースから構成されている。海水でのプライマリ収量（G 値）は均一計算で扱われない、分解直後に生成物が存在する不均一領域（スパー）等でハロゲン化物イオン（X: Cl⁻, Br⁻）が水酸化（・OH）ラジカルと反応するために純水とは異なる値となり、一部はハロゲン化物由来の生成物になっていることを明らかにしてきた^[1-2]。一方、高い塩濃度（0.5 mol/L 程度）の海水に対して反応速度の補正が古典論では適用外なこともあって、上記データベースの補正が進んでおらず、海水やその濃厚系での計算は未だ困難である。

そこで本研究では、上記のように海水中のキー反応である X⁻イオンによる・OH ラジカル捕捉を対象に、この塩濃度依存性を速度論的に評価して、捕捉の反応メカニズム、塩濃度補正のプロセス^[3]等について検討した。

2. 実験

試料には、純水、海水、塩化物や臭化物を溶解した水等の水溶液を用いた。試料中の反応の塩濃度（イオン強度）依存性には、観測する反応に直接関与しない過塩素酸塩（NaClO₄, Ca(ClO₄)₂ 他）を用いた^[3]。また、Cl⁻イオンによる・OH ラジカル捕捉は水中の水素イオン（H⁺）の存在で進行するため、過塩素酸（HClO₄）を試料に添加した。

パルス照射実験^[1-3]では、試料を石英セル（光路長 1 cm）に封入してアルゴン（Ar）や一酸化二窒素（N₂O）のガスバブリングによって雰囲気調整した後、線形加速器（LINAC, 阪大 ISIR）からの電子線パルス（エネルギー 28 MeV, パルス幅 8 ns, 線量 < 100 Gy/pulse）で照射しながら、それと同期した参照光（Xe フラッシュランプ）を電子線と同軸に入射して、水溶液中に生成した水和電子（e_{aq}⁻）等の分解活性種や溶存種の過渡吸収を測定した。

3. 結果・考察

X⁻イオンの・OH ラジカル捕捉（X⁻+・OH→X+OH）に続いて、光吸収で観測可能な二量体ラジカルイオン（X₂⁻）が生成する。この生成は擬 1 次反応（X 過剰な条件）として測定できて^[1-2]、この速度を海水と同等な（過塩素酸）塩濃度の水溶液（希釈・濃厚系）中で調べたハロゲン化物濃度[X]依存性の結果を図 1 に示す。それぞれが明らかな直線関係となっていて、その傾きは 2 次反応の速度定数 k（M⁻¹s⁻¹）として表すことができる。どちらの X⁻イオンでも、その傾きはほぼイオン強度の増加に伴い小さくなっているが、Br⁻イオンでは大幅に変化する一方、Cl⁻イオンではほとんど変化していないことがわかる。この捕捉での反応物の一方が中性分子（・OH）であるにも関わらず塩濃度に依存するのは、主に塩濃度の変化に伴う粘性（図中の η（mPa·s））の変化が拡散律速の捕捉に影響していることを示している^[3]。塩濃度に対する傾きの変化の大きさが X⁻イオンの種類で異なるのは、捕捉が 3 段階の素過程の連続で起きていること（全体反応）に起因しているが、詳細については本報告で述べる。

参考文献

- [1] 永石隆二, 近藤孝文ら, 「海水及び濃厚系でのプライマリ収量の評価」, 2016 年秋の大会, 3C04 (2016); 2017 年春の年会, 2107 (2017).
- [2] R. Nagaishi, "Evolution of water radiolysis studies for measures against post-severe accidents", RADIOISOTOPES, **66**(11), 601-610 (2017).
- [3] R. Nagaishi *et al.*, "Consideration of radiolytic behavior in diluted and concentrated systems of seawater", NPC 2014, #10242 (2014) 他.




図 1 ハロゲン化物による・OH 捕捉の擬 1 次反応度速度（光路長 1 cm, 室温, 脱気, 0.1M HClO₄ 添加）

* Ryuji Nagaishi^{1,2}, Ryo Kuwano¹, Takafumi Kondoh², Masao Gohdo² and Yoichi Yoshida²

¹ Japan Atomic Energy Agency (JAEA), ² Osaka University

高温水中におけるステンレス鋼すき間内環境のすき間形状因子による整理

Effect of crevice geometry on corrosion environment within crevice of
stainless steel in high temperature water

相馬 康孝^{*1}, 上野 文義¹, 稲垣 博光²

¹ 日本原子力研究開発機構, ² 中部電力株式会社

沸騰水型軽水炉模擬環境における SUS316L ステンレス鋼のすき間内環境情報（すき間内酸化物と導電率）をすき間形状因子（すき間ギャップ g および奥行き d ）で整理した“ g - d 腐食・環境図”を作成した。

キーワード：軽水炉，高温水，SUS316L ステンレス鋼，すき間，すき間形状。

1. 緒言

沸騰水型軽水炉環境に代表される溶存酸素を含む高温高压高純度水中においては，低炭素ステンレス鋼に局部腐食が発生する^[1]。これまでに，すき間腐食に及ぼすすき間形状因子の研究は行われてきた^[2]が，すき間内環境因子に関しては不明な点が多い。本研究ではすき間内の酸化皮膜と導電率を測定し，すき間形状因子で整理することにより，すき間内環境と形状因子との関係把握を行った。

2. 実施内容

試験片には SUS316L ステンレス鋼（固溶化熱処理，鏡面研磨仕上げ）を使用した。すき間は一面のみ開放した直方体型のすき間（奥行き $d = 23$ mm，幅 $w = 10$ mm，ギャップ $g = 5, 9, 16, 25, 40, 60, 80, 100$ (公差 ± 2 μm)とし，温度 288°C ，溶存酸素濃度 8 ppm の高純度水に $100, 300$, および 1000 h 浸漬した。浸漬試験中に，すき間内溶液の導電率を，著者らが開発した電気化学センサー法^[3]によりその場測定した。試験後にすき間内の表面酸化皮膜の組成分析をレーザーラマン分光法により分析し，結果を g - d 平面において整理した。

3. 結論

2.の実施結果を図 1 にまとめた。すき間内環境は，溶存酸素が枯渇し，溶液導電率がバルク水よりも 2 桁程度高くなる領域 III，バルク環境とほぼ同じ酸化膜と導電率となる領域 I，および I から III への遷移領域となる領域 II の計 3 領域に分類された。各領域の境界線は，時間およびバルク水の溶存酸素濃度の影響を受けることが分かった。なお，実用上問題となる局所的な腐食は見られなかった。

参考文献

- [1] 相馬康孝，上野文義，材料と環境，67（2018）222-228.
- [2] 大中紀之，庄司三郎，菊池英二，湊昭，第 48 回腐食防食シンポジウム資料，1983.
- [3] 相馬康孝，小松篤史，上野文義，材料と環境，accepted.

^{*}Yasutaka Soma¹, Fumiyoshi Ueno¹ and Hiromitsu Inagaki²

¹Japan Atomic Energy Agency. ²Chubu Electric Power Co..




図 1 SUS316L ステンレス鋼の g - d 腐食・環境図（温度 288°C ，DO 濃度 8 ppm，高純度水中）

ヨウ素ガスを含んだ過酷事故模擬環境における格納容器相当材の腐食特性

Corrosion Property of PCV Equivalent Material under Various Gas Conditions Containing Iodine Gas

*中野寛子、武内伴照、広田憲亮、土谷邦彦

日本原子力研究開発機構

福島第一原子力発電所(1F)事故後の格納容器内の模擬環境において、1F格納容器相当材の炭素鋼 SPV355 及びオーステナイト系ステンレス鋼 SUS304 について、腐食性の高いヨウ素ガスを含んだ過酷事故模擬環境での腐食特性を調べた結果、表面には酸化物の形成及び析出の他、部分腐食も観測された。

キーワード：過酷事故環境、格納容器、炭素鋼、ヨウ素ガス、腐食特性

1. 緒言

福島第一原子力発電所（1F）事故では、冷却機能を喪失した炉心で、核燃料が溶融・落下したと推測され、格納容器内は、窒素、水蒸気、酸素及び核分裂生成物の混合ガス等で暴露されたことから、格納容器材料の腐食が懸念される。しかしながら、これらの雰囲気中に暴露された 1F 格納容器材料の表面状態はまだ詳細に観察されていない。本研究では、1F 格納容器相当材として炭素鋼 SPV355 及びオーステナイト系ステンレス鋼 SUS304 について、燃料破損時に放出された腐食性の高いヨウ素ガスに着目し、ヨウ素ガスを含んだ過酷事故模擬環境での腐食特性を調べた。

2. 実験方法

1F 格納容器相当材として SPV355 及び参照材として SUS304 を選定した。試験片を管状石英容器（容積:234ml）内に設置し、各雰囲気中に調整したガスを連続流入させた状態で電気炉内での加熱試験（1000℃×96h）を行った。各雰囲気条件のガス成分量を表 1 に示す。

試験後、試験片の光学顕微鏡観察、SEM 観察、EDX 元素分析及び X 線回折を行い、腐食生成物の同定を行った。

表 1 各雰囲気条件のガス成分量(%)

ガス種	I ₂	O ₂	H ₂ O	N ₂
I ₂ /H ₂ O	0.0017	—	1.4	Bal.
I ₂ /O ₂ /H ₂ O	0.0017	2.0	1.4	Bal.

3. 結果及び考察

ヨウ素ガスを含んだ過酷事故模擬環境に暴露した各試験片の SEM/EDX による断面観察結果を図 1 に示す。

I₂/H₂O 雰囲気では、両材料ともに、表面に厚みの不均一な腐食生成物が形成され、特定の部分は深く腐食生成物が形成されていることが観察された。また、EDX 分析を行った結果、SPV355 表面に Fe-O の形成及び C の析出、SUS304 表面に Cr-O の形成、両材料の表面近傍の粒界に Si-O の析出が確認された。

I₂/O₂/H₂O 雰囲気では、SPV355 の試験片全体が腐食により体積が膨張し、試料台と固着し、SUS304 は I₂/H₂O 雰囲気と同様に試験片表面に厚みの不均一な腐食生成物が形成されていることが観察された。また、EDX 分析を行った結果、SPV355 では Fe-O の形成及び C の析出が確認され、SUS304 では表面に Cr-O の形成及び表面近傍の粒界に Si-O の析出が確認された。

以上より、ヨウ素ガスを含んだ模擬環境において、両環境で暴露された SPV355 表面に Fe-O の形成及び C の析出が確認されたが、O₂ が含有することにより腐食量は増大していることが分かった。一方、SUS304 表面には Cr-O からなる部分腐食が観測され、SPV355 とは腐食形態が異なることが示唆された。

*Hiroko Nakano, Tomoaki Takeuchi, Noriaki Hirota and Kunihiko Tsuchiya

Japan Atomic Energy Agency




図 1 試験前後の各試験片の SEM/EDX による断面観察結果

[3E01-07] MA-Zr Hydride

Chair: Naoyuki Hashimoto (Hokkaido Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 9:30 AM - 11:25 AM Room E (A34 -A Building)

[3E01] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

Kenji Konashi¹, *Mutsumi Hirai², Hiroaki Muta³, Ken Kurosaki³ (1. Tohoku Univ., 2. NFD, 3. Osaka Univ.)

9:30 AM - 9:45 AM

[3E02] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

*Atsushi Ohuchi¹, Fumiki Mizusako¹, Mutsumi Hirai¹, Kenji Konashi², Hiroaki Muta³, Ken Kurosaki³ (1. NFD, 2. Tohoku Univ., 3. Osaka Univ.)

9:45 AM - 10:00 AM

[3E03] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

*Kenji Konashi¹, Tadao Yato¹, Mutsumi Hirai², Atsushi Outi², Hiroaki Muta³, Ken Kurosaki³ (1. Tohoku University, 2. NFD, 3. Osaka University)

10:00 AM - 10:15 AM

[3E04] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

*Kyosuke Nakayama¹, Hiroaki Muta¹, Yuji Ohishi¹, Ken Kurosaki¹, Mutsumi Hirai², Kenji Konashi³ (1. Osaka University, 2. Nippon Nuclear Fuel Development Co., LTD, 3. Tohoku University)

10:15 AM - 10:30 AM

[3E05] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

*Koki Hibi¹, Kazuo Ikeda², Kunihiro Itoh², Kenji Konashi³ (1. MFBR, 2. NDC, 3. Tohoku Univ.)

10:30 AM - 10:45 AM

[3E06] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

*Daisuke MORIGUCHI¹, Kazuo IKEDA¹, Kunihiro ITOH¹, Koki HIBI², Kenji KONASHI³ (1. NDC, 2. MFBR, 3. Tohoku Univ.)

10:45 AM - 11:00 AM

[3E07] Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

*Kunihiro Itoh¹, Satoru Mukai¹, Kazuo Ikeda¹, Koki Hibi², Kenji Konashi³ (1. NDC, 2. MFBR, 3. Tohoku Univ.)

11:00 AM - 11:15 AM

早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発

(1)MA-Zr 水素化物の作製計画

Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

(1) Experimental plan of MA-Zr hydride fabrication

小無健司¹, *平井 睦², 牟田浩明³, 黒崎 健³

¹東北大学, ²日本核燃料開発, ³大阪大学

マイナーアクチノイド (MA-Zr) 水素化物ターゲットを用いた核変換処理の早期実現を目指した研究を進めている。希土類元素を用いた基礎技術開発並びに特性傾向の知見を活かして、ロシアの国立原子炉科学研究所(RIAR)において Am-Zr 水素化物ターゲットの作製試験を開始した。第一段階として、Am 酸化物から高温熱化学還元法により Am 金属を得た。

キーワード: マイナーアクチノイド、核変換、アメリシウム、ジルコニウム

1. 緒言

長寿命放射性廃棄物の地層処分の負担軽減に向けて検討が進められている種々の核変換技術の内、MA-Zr 水素化物ターゲットを高速炉ブランケット領域に配置する技術は、核変換効率が高いばかりでなく、多くの既存技術を利用できることから、早期実現を目指して、水素化物ターゲット開発、安全性技術開発、システム評価を進めている。MA-Zr 水素化物ターゲット開発では、MA の内、特に蒸気圧の高い Am に着目し、Am-Zr 合金並びに水素化物の作製試験準備を進めるとともに、特性を考慮した希土類元素を用いて製造に関する基礎技術開発、特性・物性傾向の把握を行っている。

2. 計画概要

MA-Zr 水素化物ターゲット開発では MA-Zr 水素化物作製技術の確立および特性評価を、安全性技術開発では定常運転時及び事故時における MA-Zr 水素化物からの水素放出挙動評価を、システム評価では設計研究による核変換処理方法の成立性と有効性の評価、並びに核燃料システムに適用した場合の評価を行う。

3. Am 酸化物の還元試験

Am を用いた試験はロシア RIAR 研究所で実施した。AmO₂を圧粉成型して得た直径 5mm の成型体を、試料強度を高める目的で 1000℃で焼き固め、酸素、並びに水分濃度を十分に低く抑えた Ar グローブボックス中における Li 熔融塩による高温熱化学還元^[1]に供した。650℃の LiCl/Li₂O 熔融塩中に Am 酸化物ペレットを装荷し、Li による AmO₂の還元を進めると同時に、還元により発生する Li₂O を電気分解により Li に還元して、熔融塩中の Li 濃度の低下を防止し、反応を継続させて図 1 に示す Am 金属を得た。

※ 本研究発表は、文部科学省原子力システム研究開発事業「早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発」の成果の一部を含む。




図1 Am 酸化物を還元して得た Am 金属

参考文献

[1] T. Usami et al., J. Nucl. Mater., 300 (2002) 15-26.

Kenji Konashi¹, *Mutsumi Hirai², Hiroaki Muta³ and Ken Kurosaki³

¹Tohoku Univ., ²NFD, ³Osaka Univ..

早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発 (2) アトライターおよびホットプレスを用いた(Ln,Zr)ペレットの作製

Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

(2) Preparation of (Ln, Zr) mixed powder with the attritor and hot press

*大内敦¹, 水迫文樹¹, 平井 睦¹, 小無健司², 牟田浩明³, 黒崎健³

¹日本核燃料開発, ²東北大学, ³大阪大学

マイナーアクチノイド (MA) の核変換に用いる MA-Zr 水素化物ターゲット製造のための金属ペレット作製技術開発の一環として、Nd や Am より高温における蒸気圧が高い Sm を用いてアトライター及びホットプレスにより Sm-Zr 金属ペレットを試作し成功した。これにより、Am-Zr 金属の作製に見通しを得た。

キーワード：マイナーアクチノイド、核変換、希土類、ジルコニウム、ネオジム、サマリウム

1. 緒言

長寿命放射性廃棄物の地層処分の負担軽減を目的とした、MA-Zr 水素化物ターゲットの核変換技術開発において、水素化物ターゲット作製のための金属ペレット作製技術開発を進めている。これまでに、アトライター及びホットプレスを用いた Nd-Zr 金属ペレットの作製方法について報告した^[1]。今回は、Am-Zr 金属ペレット作製の見通しを得るために、Nd 並びに Am に比べて高温における蒸気圧が高い Sm を用いて同様のプロセスにより Sm-Zr 金属ペレットの作製を行った

2. 実験方法

Zr 粉末に 10at%の Sm 粉末を添加した試料約 35g をクロム鋼球とともにアトライターに装荷し、既報^[1]と同様に混合粉末を得た。混合粉末について、760MPa までの冷間プレス、850℃、1 時間の焼結、750℃－130MPa のホットプレスを行い、密度、および SEM/EDS による元素分布を測定した。同様にして得た Nd-Zr 混合粉末について、X 線回折を行った。

3. 結果

アトライターによる混合粉末を種々の条件で処理して得られた金属ペレットの密度を既報^[1]の Nd-Zr の結果とともに図 1 に示す。冷間プレスや焼結では十分な高密度化は達成できなかった。一方、ホットプレスでは 94%TD の金属ペレットが得られた。蒸気圧の高い Sm について高密度金属ペレットが得られたことから、実際の Am-Zr 金属の作製に見通しを得た。発表では、Nd-Zr 混合粉末の X 線回折による合金化の評価も示す。

※ 本研究発表は、文部科学省原子力システム研究開発事業「早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発」の成果の一部を含む。




図 1 冷間プレス、焼結、ホットプレスで得られたペレットの密度

参考文献

[1] 大内敦、水迫文樹、平井睦、牟田浩明、黒崎健、小無健司、日本原子力学会 2018 年春の年会、2D09

*Atsushi Ouchi¹, Fumiki Mizusako¹, Mutsumi Hirai¹, Kenji Konashi², Hiroaki Muta³ and Ken Kurosaki³

¹NFD, ²Tohoku Univ., ³Osaka Univ..

早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発

(3) 高温での水素放出に及ぼす酸素雰囲気の影響

Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

(3) Effect of oxygen partial pressure on hydrogen release

*小無 健司¹, 八登 唯夫¹, 平井 睦², 牟田 浩明³, 黒崎 健³

¹東北大学, ²NFD, ³大阪大学

MA-Zr 水素化物の母材である Zr 水素化物を対象に、高温での水素放出速度を酸素分圧をパラメータとして測定した。四重極質量分析計による放出水素の直接測定に加えて、酸素分析計による間接測定を実施した。酸素分圧が上昇するにつれて水素放出速度が減少することが分かった。

キーワード：核変換処理, マイナーアクチノイド, 水素化物, 水素放出

1. 緒言

Zr 水素化物は、定常運転時の使用温度で平衡水素分圧が低くなるように水素-金属比を調節している (H/Zr=1.6)。事故状態では、短時間ではあるが温度が高くなる場合が想定されるため、高温での水素放出挙動を調べることは重要である。水素放出現象には、Zr 水素化物の表面状態が大な影響を及ぼすことが知られている。本研究では、Zr 水素化物表面の酸素分圧が水素放出に及ぼす影響を調べた。

2. 実験

ジーベルツ型水素吸収装置を用いて作製した Zr 水素化物を石英容器に入れて、酸素を含んだ Ar ガスフロー下で加熱した。放出された水素は四重極質量分析器を用いて測定した。

3. 結果

図 1 に試料の温度履歴と水素検出結果の例を示す。試料は室温から 900℃まで加熱され 30 分間保持された後に冷却された。四重極質量分析器で検出された放出水素は図 1 中の青い線で表される。大きなピークは、フローガスの酸素分圧を $7 \times 10^{-5} \text{atm}$ で実験を行った場合であり。小さなピークは酸素分圧を $4 \times 10^{-3} \text{atm}$ で行った場合である。 $2 \times 10^{-1} \text{atm}$ では放出水素は観測されなかった。

4. 結論

酸素分圧が上昇するにつれて水素放出速度が減少することが分かった。ここで得られた知見を用いれば、水化物開発の課題の一つであった高温での物性測定が可能になる。




図 1 Zr 水素化物からの水素放出

※本研究発表は、文部科学省原子力システム研究開発事業「早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発」の成果の一部を含む。

参考文献

[1] K. Konashi, K. Ikeda, K. Itoh, M. Hirai, T. Koyama, K. Kurosaki, “Enhancing MA Transmutation by Irradiation of (MA, Zr)Hx in FBR Blanket Region”, Proc. Global 2015, Sept. 20-24, 2015, Paris (France), Paper 5383.

*Kenji Konashi¹, Tadao Yato¹, Mutsumi Hirai², Hiroaki Muta³ and Ken Kurosaki³

¹Tohoku Univ., ²NFD, ³Osaka Univ..

早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発

(4) Nd-Zr 水素化物の高温熱拡散率測定

Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

(4) Thermal diffusivity measurement of Nd-Zr hydride at high temperature

*中山 恭輔¹, 牟田 浩明¹, 大石 佑治¹, 黒崎 健¹, 平井 睦², 小無 健司³

¹大阪大学, ²日本核燃料開発株式会社, ³東北大学

Am-Zr 水素化物ターゲット材料の模擬材料 Nd-Zr 水素化物材料を作製し、熱拡散率測定を行った。実験では水素放出を起こさずに高温での熱拡散率を測定することができた。

キーワード：マイナーアクチノイド, 核変換, 水素化物, 熱物性

1. 緒言

Am 核変換処理に用いられる Am-Zr 水素化物ターゲット材料の熱的特性の傾向を、模擬材料を用いて調べた。模擬材料 Nd-Zr 水素化物を作製し、SEM/EDS 観察にて Am-Zr 水素化物と類似する 2 相分離の微細組織をもつことを昨年の学会にて報告した^[1]。今回はレーザーフラッシュ法にて高温領域 (1073 K) における熱拡散率測定を行ったので、その結果を報告する。

2. 実験方法

アーク溶解装置にて作製した Nd_x-Zr_{1-x} 試料を高真空ジーベルツ装置にて水素化した。導入水素量は Zr 相が H/Zr = 1.6、Nd 相が H/Nd = 2.0 となるように調節した。Nd-Zr 水素化物試料の熱拡散率をレーザーフラッシュ法にて測定した。測定は 1%O₂+Ar の混合ガスフロー条件下で行い、試料に含まれる水素が高温 (1073 K) にて放出されるのを抑制した。測定中の水素放出の有無は酸素分圧測定器でのモニターによって確認した。得られた熱拡散率と示差走査熱量計 (DSC) を用いて得られた定圧比熱、試料密度を用いて熱伝導率を算出した。

3. 結果

実験では水素放出を起こさずに高温での熱拡散率を測定することができた。熱拡散率の温度依存性を図 1、組成依存性を図 2 に示す。図 2 のように Nd-Zr 水素化物の熱拡散率は各温度にて Nd 含有率依存性を示し、線形的変化をする傾向があることを確認した。組織状態の類似する Am-Zr 水素化物も同じ傾向をとると考えられる。




図 1 熱拡散率の温度依存性




図 2 熱拡散率の組成依存性

※ 本研究発表は、文部科学省原子力システム研究開発事業「早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発」の成果の一部を含む。

参考文献

[1] 中山恭輔, 牟田浩明, 平井睦, 小無健司, 他, 日本原子力学会 2017 年秋の大会 2P12

*Kyosuke Nakayama¹, Hiroaki Muta¹, Yuji Ohishi¹, Ken Kurosaki¹, Mutsumi Hirai², Kenji Konashi³

¹Osaka University, ²Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd., ³Tohoku University

早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発
(5) 設計研究による成立性と有効性に関する研究 (I)

Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

(5) Research on availability and realizability for transmutation core with MA-Zr hydride (I)

* 日比 宏基¹, 池田 一生², 伊藤 邦博², 小無健司³

¹MFBR, ²NDC, ³東北大学

MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理の早期実用化に向けて、核変換対象核種をアメリカシウムに限定した場合に対し、設計実績のある原型炉仕様で要求される制限条件を満足できるターゲット候補組成として (Am_{0.08}, Zr_{0.92})H_{1.4}を得、MA 核変換の有効性が高い炉心概念を構築できることを定量的に確認した。

キーワード: MA、核変換、アメリカシウム、ジルコニウム水素化物燃料

1. 緒言

長寿命放射性廃棄物の地層処分の負担軽減に向けて、MA-Zr 水素化物ターゲットを高速炉ブランケット領域に配置し、核変換の効率化と早期実現を目指した研究を進めている。そのためには、設計実績のある高速炉仕様で要求される制限条件を満足でき、MA 核変換の有効性が高い炉心概念を構築する必要がある。

2. 早期実用化を可能とする炉心概念の構築

表 1 に示す前提条件及び制限条件を適用する場合について、MA 分離核変換の効用を最大化する観点から、アメリカシウム(Am)のみを核変換させる場合の炉心概念を構築した。

2-1. 水素化物燃料装荷に対する非均質効果

水素化物燃料装荷炉心に特有な非均質効果

果で有意な項目は①ターゲットとそれに隣接する外側炉心燃料の集合体内発熱密度分布と、②ターゲットの取出時 Am 量であることを確認し、非均質効果による核変換諸量への影響は出力分布誤差 5%の範囲内であること、及び最大線出力評価は 54 メッシュ/集合体以上のメッシュ分割で問題ないことを確認した。

2-2. 平衡炉心での MA 核変換性能の評価

年間の MA 核変換量を多くして必要な高速炉基数を削減することを優先した炉心を構築し性能評価した。

- 1) MA 年間核変換量を最大化する条件はターゲットの炉内滞在期間を Cm-242 半減期の約 3 倍にすることであり、定期検査による炉停止期間(30 日)を考慮して照射期間は 117EFPD×3 サイクルを選定した。
- 2) ターゲット装荷によって外側炉心燃料の発熱寄与が低下するため、内側炉心燃料の最大線出力が設計成立性に対する決定因子となり、原型炉仕様で候補となるターゲット組成として (Am_{0.08}, Zr_{0.92})H_{1.4}を得た。
- 3) 上記 2)のターゲット組成の場合、ターゲットによる Am 装荷量は 96.4 kg/サイクルで、ターゲット単独での Am 変換率は約 24%、稼働率 100%とした場合の年間 Am 変換量は 73.4 kg/EFPY となった。

3. 今後の課題

Am 装荷量・年間変換量の向上に向けて水素比 1.6 を目標に炉心仕様の見直しを行うとともに、MA 核変換炉向けに提案されている種々の方策に対し、同一条件下での MA 核変換の観点からの性能比較を行う。
謝辞 本研究発表は、エネルギー対策特別会計委託事業「早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発」の成果の一部を含む。

*Koki Hibi¹, Kazuo Ikeda², Kunihiro Itoh², and Kenji Konashi³

¹Mitsubishi FBR Systems, ²Nuclear Development, ³Tohoku Univ..

表 1 ターゲット装荷炉心構築での前提条件及び制限条件

項目		値
前提条件	炉心/ブランケット燃料ペレット	中実ペレット (93 %TD)
	集合体配列ピッチ	115.6 mm
	集合体数 (内側炉心/外側炉心/ターゲット/径ブランケット)	108/90/54/120 体
	燃料ピン本数 (内側炉心/外側炉心/ターゲット/径ブランケット)	169/169/61/61 本/集合体
	燃料ピン径 (内側炉心/外側炉心/ターゲット/径ブランケット)	6.5/6.5/11.6/11.6 mm
	ターゲットの H/(Zr+MA) 比	1.7 以下
制限条件	炉心燃料の Pu 富化度 (Pu/(Pu+U))	31.5 wt% 以下
	最大線出力 (炉心燃料/ターゲット)	375/500 W/cm 以下
	崩壊熱	未照射材 3 kW/集合体以下
	炉心停止 10 日後 Na 洗浄時	40 kW/集合体以下 7 kW/集合体以下

早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発

(6) ターゲット集合体取扱い時の冷却性検討

Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

(6) Examination of cooling capability during handling of MA-Zr hydride target assembly

*森口 大輔¹、池田 一生¹、伊藤 邦博¹、日比 宏基²、小無 健司³ (1.NDC、2.MFBR、3.東北大学)

MA-Zr 水素化物ターゲット集合体の組立・輸送等の取扱い時、発熱による被覆管損傷防止のため、空気による除熱が必要となる。ターゲット集合体の定常冷却時及び冷却機能喪失時の温度評価を実施し、必要となる冷却設備要件を明らかにした。

キーワード：MA-Zr 水素化物、MA 核変換、被覆管許容温度、ターゲット集合体、Na ボンド、ラッピングワイヤ、空気冷却、熱流動解析

1. はじめに MA-Zr 水素化物ターゲット要素は発熱しており、ターゲット集合体として構成した場合、被覆管温度が高温となる。ターゲット要素は被覆管と水素化物との間隙を液体の Na で充填する Na ボンド型要素のため、ターゲット集合体の組立・輸送等の際には、集合体を立てた状態で取り扱い、送風空気による除熱を行う。本研究では、ラッピングワイヤを付したターゲット集合体を対象に熱流動評価を行い、高温損傷防止、水素解離、燃料と被覆管との共晶防止の観点から規定した被覆管許容温度を満足する冷却設備要件を示すことを目的とする。

2. ターゲット集合体冷却性検討のための熱流動評価 冷却設備（空気送風機）の仕様を検討するため、ターゲット集合体（1 kW 及び 6 kW 発熱）の組立・輸送過程を対象とした定常熱流動解析を STAR-CCM+ を用いて実施した。もんじゅブランケット燃料仕様^[1]を参考にターゲット集合体に対する解析モデルを作成した。また、定常熱流動解析結果を基に、冷却機能喪失時の過渡温度評価を行い、冷却機能が喪失した際の定常状態から被覆管許容温度に到達するまでの時間を算出した。

3. 評価結果 定常冷却時の熱流動解析結果の一例として集合体内の温度分布を図 1 に示す。集合体内の単位流路面積当たりの入熱量の相違や径方向空気流速分布の影響で集合体外周部は空気温度が低下し、中央部に高温領域が形成されている。また、空気流量に対する感度解析を実施し、定常冷却時の被覆管許容温度を満足できる空気流量を求めた。これらの結果から、組立・輸送時等取扱い時の空気送風機の流量に対する要件として以下の点を明らかにした。

①集合体発熱 1 kW 時 バンドル入口部空気流量 1.0m/s 以上の送風機

②集合体発熱 6 kW 時 バンドル入口部空気流量 3.5m/s 以上の送風機

また、過渡温度評価結果から送風機故障、外部電源喪失等の事故事象への対応として、200 秒以内に起動する予備送風機及びバックアップ電源が必要となることが明らかとなった。これらの具体的な設備仕様検討については今後実施予定である。

※本研究発表は、文部科学省原子カシシステム研究開発事業「早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発」の成果の一部を含む。

参考文献 [1] 青木成文、能澤正雄、「高速増殖炉（FBR）開発実用データ集」、Nuclear Industry Clearinghouse（1984）

*Daisuke MORIGUCHI¹, Kazuo IKEDA¹, Kunihiro ITOH¹, Koki HIBI² and Kenji KONASHI³

¹NDC ²MFBR ³Tohoku Univ.




図 1 定常熱流動解析結果の一例
径方向温度分布（集合体発熱 1 kW 時）

早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発 (7)軽水炉運転を継続した場合のマテリアルバランス(MB)評価

Development of MA-Zr hydride for early realization of transmutation of nuclear wastes

(7)Material balance (MB) evaluation in case of continuing the LWRs operation

*伊藤 邦博¹、向井 悟¹、池田 一生¹、日比 宏基²、小無 健司³ (1.NDC、2.MFBR、3.東北大学)

国の政策に沿って軽水炉を順次再稼働した場合の核燃料サイクル全体のマテリアルバランス (MB) の計算を実施し、2150 年時点で超長寿命の Np が約 80 トン、長寿命の Am が 160 トン蓄積すること、Pu については 2070 年代に入ると、2010 年時点で累積していた使用済み燃料の再処理が終了し、貯蔵量が減少するとの結果を得た。

キーワード： MA-Zr 水素化物、核変換、小型高速炉、軽水炉運転、マテリアルバランス

1. 緒言 国の政策^[1]に沿って軽水炉のみを順次再稼働した場合の核燃料サイクル全体のマテリアルバランス (MB) の評価を実施した。この結果は小型高速炉のブランケット領域等に MA-Zr 水素化物を装荷して核変換処理を行う場合の長期的な放射性廃棄物の低減効果を把握するための基礎データとなる。

2. 評価条件 2015 年から軽水炉を順次再稼働し、2030 年に総発電量が 24GWe に到達、2030 年以降は同規模の発電量を維持するとし、2150 年まで計算を行った。ここで、2018 年より六ヶ所再処理施設を立上げその後同規模プラントにより再処理を継続し、軽水炉発電量全体の 1/3 を Pu サーマル運転することとした。

3. 評価結果 2150 年時点で、超長寿命の Np 約 80 トン、長寿命の Am 約 160 トンが、高レベル廃棄物（廃液、ガラス固化体）に蓄積する。Pu は 2070 年代以降順次減少する。これは、2010 年時点で累積していた使用済み燃料の再処理が終了して運転中のプラントの使用済み燃料の再処理量まで減少し、Pu サーマルによる核分裂性 Pu (Pu-f) 需要量が回収量を上回るためである。

等、廃棄物処分に影響の出る核種の累積推移状況が明らかになり、目標とすべき核変換処理量が定まった。今後、効率的核変換のために導入する小型高速炉の、使用可能な Pu 量に応じた導入計画を立案し、廃棄物の低減効果を評価する。


※本研究発表は、文部科学省原子力システム研究開発事業「早期実用化を目指した MA-Zr 水素化物を用いた核変換処理に関する研究開発」の成果の一部を含む。

参考文献

[1] 長期エネルギー需給見通し 経済産業省 平成 27 年 7 月

*Kunihiro Itoh¹, Satoru Mukai¹, Kazuo Ikeda¹, Koki Hibi² and Kenji Konashi³

¹NDC ²MFBR ³Tohoku Univ.



Pu-f 需要量、Pu-f 回収量

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 501-1 Basic Properties

[3E08-09] FP Behavior 1

Chair: Mutsumi Hirai(NFD)

Fri. Sep 7, 2018 11:25 AM - 12:00 PM Room E (A34 -A Building)

[3E08] Measurement of ruthenium activity in ruthenium-palladium-rhodium alloys

*Jiazhan Liu¹, Naoya Miyahara¹, Shuhei Miwa¹, Masahide Takano¹, Masahiko Osaka¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)

11:25 AM - 11:40 AM

[3E09] Distribution measurement at microlevel of Cs chemisorbed compounds onto stainless steel under LWR severe accident

*Eriko Suzuki¹, Hiroaki Ogawa¹, Kuniyoshi Nakajima¹, Shunichiro Nishioka¹, Masahiko Osaka¹, Shinichiro Yamashita¹, Ryoko Kurishiba², Takashi Endo², Shigehito Isobe², Naoyuki Hashimoto² (1. JAEA, 2. Hokkaido Univ.)

11:40 AM - 11:55 AM

Measurement of ruthenium activity in ruthenium-palladium-rhodium alloys

*Jiazhan Liu¹, Naoya Miyahara¹, Shuhei Miwa¹, Masahide Takano¹ and Masahiko Osaka¹

¹Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

Abstract: For improvement of the existing ruthenium (Ru) release model from fuel under a severe accident, Ru activity (a_{Ru}) of Ru-palladium (Pd)-rhodium (Rh) alloys was experimentally determined by a new method using thermogravimetric analysis (TGA).

Keywords: Ru-Pd-Rh, Thermogravimetric analysis, Oxidative vaporization, Ruthenium activity

1. Introduction

Due to the potentially high radiological impact of Ru under a severe accident, several simulation models for its release from a nuclear fuel have been proposed during the past decade [1]. However, all these models neglect the effect of molybdenum (Mo)-Ru-Pd-Rh-technetium (Tc) alloys on Ru release, namely taking the a_{Ru} in alloys as unity. On the other hand, the a_{Ru} of Ru-containing alloys cannot be evaluated by the traditional methods, such as Knudsen cell mass spectrometry, due to the difficulty to measure vapor pressures of gaseous Ru oxides (RuO_x). Therefore, the objective of present study is to develop a new method for determining a_{Ru} in Mo-Ru-Pd-Rh alloys using TGA. Since the oxidative vaporization of Ru mainly occurs after the total oxidation of Mo in alloys [2], a_{Ru} in Ru-Pd-Rh was investigated in the present study. The evaluation result of a_{Ru} was validated by comparing the thermodynamic calculation result.

2. Experimental procedure

The Ru-Pd-Rh alloy powders with the mole fraction ratio of 0.726/0.160/0.114 were prepared by powder a metallurgy method as a typical elemental ratio of Ru, Pd and Rh in alloys formed in an irradiated LWR fuel [3]. The Ru and alloy powder specimens were subjected to the TGA. During the temperature rising process, Ar-5% H_2 was introduced to avoid the oxidation of specimens. After reaching the equilibrium condition with no change in weight at predetermined temperatures, the atmosphere was changed to Ar-1.0% O_2 or Ar-3.0% O_2 or Ar-4.5% O_2 . The predetermined temperatures were from 1483 to 1673 K to simulate the initial temperatures of fuel under accidents.

3. Determination of the Ru activities in the alloys

It is well known that under the same temperature and oxygen partial pressure, the a_{Ru} of alloys is proportional to the equilibrium vapor pressures of various RuO_x gases (P_{RuO_x}). Figure 1 shows the correlation between the vaporizing rate of solid Ru and P_{RuO_x} [4] over powders. This result shows that there is a linear relationship between them. On the other hand, the phase diagram of Ru-Pd-Rh system [5] shows that the composition of alloy powders during TGA changed along the tie line emanated from vertex of Ru in the ($\alpha + \epsilon$) coexistence phase in this temperature condition. This indicates the a_{Ru} of alloy powders should be constant during vaporization of Ru in this phase. Therefore, as a new method, the a_{Ru} of alloys were calculated by using the ratio of vaporization rate of alloy powders to that of Ru powders under same experimental condition.

Figure 2 compares the calculated a_{Ru} for the Ru-Pd-Rh system (Pd/Rh = 1.4, molar ratio) in ($\alpha + \epsilon$) phase with thermodynamic calculation results [5]. The measured a_{Ru} slightly increases with an increase in temperature and is just a little smaller than the values obtained by thermodynamic calculation. This result indicates that the new methods for Ru activity in this condition is valid.

4. Conclusions

A simple method has been developed to experimentally determine the a_{Ru} in the Ru-Pd-Rh system, which has been confirmed to slightly increase with increasing temperature from 1483 to 1673 K as expected by the thermodynamic calculation.

Reference

- [1] G. Brilliant, C. Marchetto, and W. Plumecocq, Ann. Nucl. Energy, 61 (2013) 88-95.
- [2] J. Liu, et al., AESJ Spring Meeting (2018) 2D20.
- [3] H. Kleykamp, J. Nucl. Mater., 131 (1985) 221-246.
- [4] E.T. Turkdogan: Physical Chemistry of High Temperature Technology, Academic Press, New York, (1980).
- [5] M.H. Kaye, B.J. Lewis, and W.T. Thompson, J. Nucl. Mater., 366 (2007) 8-27.




Fig. 1. Relationship between vaporizing rate of Ru powders and P_{RuO_x} at different temperatures.




Fig. 2. Dependence of a_{Ru} on temperature for the Ru-Pd-Rh system (Pd/Rh = 1.4, molar ratio) in ($\alpha + \epsilon$) phase.

軽水炉シビアアクシデント時に構造材へ化学吸着したセシウム化合物の微細分布評価

Distribution measurement at microlevel of Cs chemisorbed compounds
onto stainless steel under LWR severe accident

*鈴木 恵理子¹, 小河 浩晃¹, 中島 邦久¹, 西岡 俊一郎¹, 逢坂 正彦¹, 山下 真一郎¹,
栗芝 綾子², 遠堂 敬史², 磯部 繁人², 橋本 直幸²

¹原子力機構, ²北海道大学

軽水炉シビアアクシデント時に生じるセシウムの構造材への吸着現象を詳細に調べるため、XPS や TEM によるマイクロレベルでの元素分布測定を行った。その結果、化学組成が異なる Cs-(Fe)-Si-O 化合物が分布していることが明らかとなった。

キーワード：セシウム化学吸着, 微細組織, ステンレス鋼

1. 緒言

軽水炉シビアアクシデント時、原子炉内の構造材にセシウムが高温で化学反応を生じて強固に固着する化学吸着により、Cs 化学吸着生成物としてセシウムシリケートが生成することが明らかとなっている[1,2]。Cs 化学吸着・再蒸発挙動の反応メカニズムの解明のためには、Cs 化学吸着生成物の詳細な化学形態や分布に関する知見が必要となるが、これまでの X 線回折法や走査型電子顕微鏡による分析では、微細に生成した Cs 化学吸着生成物のマイクロレベルでの同定や分布の把握には至っていない。そこで本研究では、Cs 化学吸着生成物の化学形態や分布を評価することを目的として、X 線光電子分光装置 (XPS) や透過型電子顕微鏡 (TEM) を用いた微視的な元素分析を行った。

2. 実験方法

元素分析に供する Cs 化学吸着試験片は、試験温度 800~1000℃、試験雰囲気 Ar-5% H_2 -(0, 5)% H_2O として、304 ステンレス鋼に CsOH 蒸気を作用させて作製した。XPS (ESCA210) 測定では、分析領域を約 500 μm Φ とし、イオンエッチング (Ar⁺、加速電圧 3kV) との併用により深さ方向の元素分析を行った。また、TEM/EDS (JEM-2010X) 観察では、集束イオンビーム装置 (FIB: JIB-4600F/HKD) を用いて目的箇所から観察用微小試験片を取出すことで、局所的な組織観察及び元素分析を行った。

3. 結果

Fig.1 に、XPS により測定した深さ方向の元素分析結果から、特に生成の可能性の高いセシウムシリケートの構成元素 Cs、Fe、Si について元素比で表したものを示す。反応層において、母相と比較して Si/Fe 比が大きくなっていることから、高温酸化により Si が偏析し、シリケートを形成していると考えられる。また、深さ 15~30 μm 程度において、Cs/Fe 比が上昇している一方で、Cs/Si 比は表面近傍 (1~4 μm 程度) 及び母相 (40~ μm) と比較して、有意な変動がみられなかった。表面近傍では CsFeSiO_4 (Cs : Si = 1 : 1) の形成が観察されていること[1]から、反応層内部においても Cs : Si = 1 : 1 の Fe を含まないセシウムシリケートの形成が支配的である可能性が示唆された。




Fig.1 深さ方向の元素分布測定結果

参考文献

[1] F. G. Di Lemma et al., Nucl. Eng. Des. 305(2016)411 [2] F. G. Di Lemma et al., J. Nucl. Mater. 484(2017)174

*Eriko Suzuki¹, Hiroaki Ogawa¹, Kuniyoshi Nakajima¹, Shunichiro Nishioka¹, Masahiko Osaka¹, Shinichiro Yamashita¹, Ryoko Kurishiba², Takashi Endo², Shigehito Isobe², Naoyuki Hashimoto²

¹JAEA, ²Hokkaido University

[3E10-12] FP Behavior 2

Chair: Kenji Konashi (Tohoku Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 3:35 PM Room E (A34 -A Building)

[3E10] Local structure analysis of Cs and I dissolved in molten alkali halide salts by molecular dynamics calculations

*Yuma Sekiguchi¹, Koichi Uozumi², Katsuyuki Kawamura³, Takayuki Teraï¹ (1. UTokyo, 2. CRIEPI, 3. Titech)

2:45 PM - 3:00 PM

[3E11] Comparative study of Cs silicates properties between DFT calculation and experimental data

*Faoulat Miradji¹, Eriko Suzuki¹, Shunichiro Nishioka¹, Chikashi Suzuki¹, Kuniyoshi Nakajima¹, Thi-Mai-Dung Do², Masahiko Osaka¹, Yuji Ohishi³, Hiroaki Muta³ (1. JAEA, 2. Nagaoka Univ., 3. Osaka Univ.)

3:00 PM - 3:15 PM

[3E12] Chemical interaction between Sr compounds and Zircaloy

*Afiqa Mohamad^{1,2}, Kuniyoshi Nakajima¹, Shunichiro Nishioka¹, Shuhei Miwa¹, Masahiko Osaka¹ (1. JAEA, 2. Osaka University)

3:15 PM - 3:30 PM

分子動力学法によるアルカリハライド熔融塩中の Cs、I の局所構造分析

Local structure analysis of Cs and I dissolved in molten alkali halide salts by molecular dynamics calculations

*関口 裕真¹, 魚住 浩一², 河村 雄行³, 寺井 隆幸¹

¹東京大学, ²電力中央研究所, ³東京工業大学

乾式再処理や熔融塩原子炉の事故時挙動に関する基礎研究として、溶媒であるアルカリハライド熔融塩中の Cs、I の局所構造を分子動力学(MD)計算によって実施した。その結果、Cs と I の結合頻度は特にフッ化物熔融塩中で高く、既往の蒸気圧測定試験でこれらの元素が高い活量係数を示したと整合した。

キーワード：熔融塩、分子動力学計算、セシウム、ヨウ素

1. 緒言

アルカリハライド熔融塩は乾式再処理や熔融塩原子炉の溶媒としての利用が検討されているが、塩に溶解した放射性物質の事故時の放出を検討する必要がある。報告者らはフッ化物熔融塩中の Cs、I の蒸気圧測定を実施し、両元素が塩中で高い活量係数を示すと共に、相互に作用していることが示唆された[1]。そこで高い活量係数や相互作用が塩中での Cs、I のミクロな偏在によるものと推測し、局所構造を MD により分析した。

2. 実験

MD ソフトウェアとして MXDORTO[2]を用い、溶媒である LiF-NaF-KF(46.5-11.5-42.0mol%: FLiNaK)塩もしくは LiCl-KCl(60-40mol%)塩中に溶解した Cs および I について、1000K においてそれぞれの濃度を 0~5mol% の範囲で変化させた際の配位数や二体相関関数の変化を調べることで局所構造を評価した。

3. 結果・考察

LiCl-KCl 塩中では Cl⁻に対する K⁺, Cs⁺の配位数は I 濃度上昇に伴い減少した一方で Li⁺の配位数は上昇した(図1)。また、Li⁺, K⁺に対する Cl⁻と I⁻の配位数の Cs 濃度上昇に伴い、特に I⁻の配位数が減少していることが示された(図2)。なお図2では 0%Cs を基準とする変化率を示す。また FLiNaK 塩中においても同様の効果が確認された。

また FLiNaK 塩中と LiCl-KCl 塩中における I を中心とする二体相関関数を比較したところ(図3)、I-Cs の第一ピークは LiCl-KCl 塩中よりも FLiNaK 塩中で大きく、一方で I-Li, I-K ピークは LiCl-KCl 塩中の方が大きかった。従って、Cs-I の結合頻度は FLiNaK 塩中において特に高いと言える。これは蒸気圧測定[1]における Cs、I の高い活量と矛盾しない。

参考文献

[1] Y. Sekiguchi, et al., LiF-NaF-KF Salt, Proc. AMS6, Gyeongju, Korea (2017).

[2] 河村雄行, MXDORTO, Japan Chemistry Program Exchange, #029 (1996)

*Yuma Sekiguchi¹, Koichi Uozumi², Katsuyuki Kawamura³, and Takayuki Terai¹

¹The University of Tokyo, ²Central Research Institute of Electric Power Industry, ³Tokyo Institute of Technology,




図1 Cl⁻に対する Li⁺, K⁺, Cs⁺配位数のI濃度による変化

図2 Li⁺, K⁺に対する Cl⁻, I⁻配位数のCs濃度による変化率




図3 I 中心の二体相関関数の比較 (左: FLiNaK 塩中、右: LiCl-KCl 塩中)

Comparative study of Cs silicates properties between DFT calculation and experimental data

*Faoulat Miradji¹, Eriko Suzuki¹, Shunichiro Nishioka¹, Chikashi Suzuki¹, Kunihisa Nakajima^{1,2},

Yuji Ohishi³, Hiroaki Muta³, Ken Kurosaki³, Thi Mai Dung Do⁴ and Masahiko Osaka^{1,2}

¹Japan Atomic Energy Agency, ²International Research Institute for Nuclear Decommissioning,

³Osaka University, ⁴Nagaoka University of Technology

Abstract

For the construction of the Cs chemisorption model on the stainless steel surfaces under LWR severe accident, the structural and thermodynamic properties of potentially formed Cs chemisorbed species were estimated theoretically and compared with experimental data in order to reduce the uncertainties in Cs-(Fe)-Si-O thermodynamic database. The DFT predicted values allowed to reduce drastically the uncertainties on Cs₂Si₂O₅ substance and agreed in overall for other ones.

Keywords: Cesium, silicates, chemisorption, DFT, thermodynamic, LWR

1. Introduction

Estimation of cesium distribution in the reactor pressure vessels of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station by the present severe accident analysis codes causes large uncertainties. A major source of the uncertainties originates from the implemented models. A mass transfer type model [1] is being developed for the reduction of uncertainties. This model treats the chemical features of the Cs chemisorption process, which requires accurate thermodynamic data for the Cs chemisorbed compounds. For this purpose, we compared thermodynamic properties of major formed/predicted Cs silicates, Cs-(Fe)-Si-O, obtained from DFT calculations with ones from experimental data to mutually estimate the accuracy of both methodologies.

2. Methodology

Density Functional Theory (DFT) was applied to obtain the structural and energetic properties of the target species coupled with statistical physics to predict the thermodynamic properties [2]. The experimental data were derived from low-temperature heat-capacity measurements by using PPMS device [3].

3. Results and discussion

Table 1 shows comparison of thermodynamic properties between the DFT predicted values, experimental measurements and literature references. The mean absolute error for heat capacities (C_p) is 0.74-3.9% between literature and DFT, while 18.7% between literature and experiments. As for entropies (S), it is about 3.9-8.7% between literature and DFT, while 15.7% between literature and experiments.

Table 1 Comparison of the values of Heat capacity, $C_p(T)$, Entropy, $S(T)$, and Enthalpy increment, $H(T)-H(0)$

Properties	Cs ₂ Si ₂ O ₅			Cs ₂ Si ₄ O ₉			CsFeSiO ₄	
	DFT	Exp.[3]	Lit.[4]	DFT	Exp.[3]	Lit.[5]	DFT	Exp.[3]
$C_p(298\text{ K})$ [J/mol. K]	163	231	165	238-253*	249	239	133	144
$S(298\text{ K})$ [J/mol. K]	241	308	230	303-277*	321	313	177	188
$H(298\text{ K})-H(0)$ (kJ/mol)	32	43	-	43	46	-	24	26

* Two crystal structures were found stable

It appears that experimental evaluation of Cs₂Si₂O₅ would require further certification considering the large discrepancies from others. A great accordance is found for the thermodynamic assessment of Cs₂Si₄O₉ and CsFeSiO₄ substances from all sources.

Acknowledgement

The content of this material partially includes output of the METI subsidy for Project of Decommissioning and Contaminated Water Management (upgrading level of grasping state inside reactor).

References

[1] S. Nishioka et al, AESJ Fall meeting, 2P09, 2017. [2] F. Miradji et al, AESJ Spring meeting, 2M14, 2018. [3] E. Suzuki et al, AESJ Spring meeting, 2D18, 2018. [4] Spencer, NPL report, 1973. [5] R. Ball et al., J.Nucl. Mater. 201 (1993) 81.

Chemical interaction between Sr compounds and Zircaloy

*Afiqa Mohamad^{1,2}, Kuniyisa Nakajima¹, Shunichiro Nishioka¹, Shuhei Miwa¹, Masahiko Osaka¹

¹ JAEA ²Osaka University

Abstract

In the accident of Fukushima Daiichi nuclear power station, release of Sr from fuel would be enhanced by formation of volatile SrCl_2 , and thus chemical reaction of Sr onto reactor structural material such as Zircaloy (Zry) would occur. Chemical interaction between Sr related compounds and Zry were therefore investigated to elucidate such a chemical behavior. As a result, SrCl_2 vapor does not directly react with Zry.

Keywords: Chemisorption, Strontium, Zircaloy

1. Introduction

Strontium (Sr) source term is one of the most important issues for the decommissioning and dismantling of Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station (1F-NPS) in views of its abundance and lasting radioactivity. The accident of 1F-NPS shows the possibility of Sr release from the fuel, although Sr is categorized to non-volatile fission product under steam atmosphere [1]. One of the possible reason is the changes in volatility of Sr compounds in fuel pellet to a high volatility by specific conditions in 1F-NPS: reduction of Sr oxide to Sr metal in steam-starvation atmosphere [2], and/or the formation of SrCl_2 by a reaction with sea water [3]. However, if these Sr vapor species released from fuel pellets react with Zircaloy (Zry) cladding to form stable compound such as strontium zirconate, the Sr release behavior into Reactor Pressure Vessel (RPV) should be altered. In this study, we therefore carried out two kinds of basic interaction tests between Sr compounds (SrO , SrCl_2 and Sr(OH)_2) and Zry.

2. Experimental

The materials used for Sr compounds/vapor species were powders of SrCl_2 (99.5%), SrO (98%) and Sr(OH)_2 (99%). For the vapor-solid reaction test, SrCl_2 vapor was reacted with the Zr-liner Zry-2 tube at 1273 K for 2h under $\text{H}_2/\text{H}_2\text{O}/\text{Ar}$ atmosphere. On the other hand, solid phase reaction tests were carried out using SrO and Sr(OH)_2 with the Zry-2 tube. Thermogravimetric (TG) and differential thermal analysis (DTA) analysis was carried out at 1373 K under $\text{Ar}/4.5\%\text{O}_2$ and $\text{Ar}/4.5\%\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ for the solid phase reaction test. The reacted Sr compounds onto Zry were characterized by using XRD and SEM/EDX to identify the chemical form.

3. Results and discussion

SEM/EDX analysis for the surface of Zry specimen of the vapor-solid test was shown in the Figure 1. The mapping analysis shows Sr and Cl rich region onto the matrix phase. This result indicates that SrCl_2 vapor did not react directly with Zry at this temperature. On the other hand, according to the thermodynamic calculation, $\text{SrO}/\text{Sr(OH)}_2$ solid will react with Zry. These solid reaction results will be discussed in the presentation.

References

- [1] Miwa et al., Energy Procedia, 71 (2015) 168-181.
- [2] Miwa et al., Nuclear Engineering and Design, 326 (2018) 143-149
- [3] Kurata et al., 日本原子力学会論文誌, 12 (2013) 286-294.




Figure 1 SEM/EDX analysis of SrCl_2 deposited onto Zry surface specimen.

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-3 Decommissioning Technology of Nuclear Facilities

[3F01-04] Standard Related to Decommissioning Plan

Chair:Haga Kazuko(Taiheiyo Consultant)

Fri. Sep 7, 2018 9:30 AM - 10:35 AM Room F (A36 -A Building)

[3F01] Developing safety standard for decommissioning

*Ken-ichi Tanaka¹, Seiichi Kudo², Takehiro Iwata³, Muneyuki Nakada⁴ (1. The Institute of Applied Energy, 2. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd, 3. The Japan Atomic Power Company, 4. Hitachi-GE nuclear energy,Ltd.)

9:30 AM - 9:45 AM

[3F02] Developing safety standard for decommissioning

*Seiichi Kudo Kudo¹, Takehiro Iwata², Muneyuki Nakada³, Ken-ichi Tanaka⁴ (1. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd, 2. The Japan Atomic Power Company, 3. Hitachi-GE nuclear energy,Ltd., 4. The Institute of Applied Energy)

9:45 AM - 10:00 AM

[3F03] Developing safety standard for decommissioning

*Takehiro Iwata¹, Muneyuki Nakada², Ken-ichi Tanaka³, Seiichi Kudo⁴ (1. The Japan Atomic Power Company, 2. Hitachi-GE nuclear energy,Ltd., 3. The Institute of Applied Energy, 4. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd)

10:00 AM - 10:15 AM

[3F04] Developing safety standard for decommissioning

Ken-ichi Tanaka², Seiichi Kudo³, Takehiro Iwata⁴, *Muneyuki Nakada¹ (1. Hitachi-GE nuclear energy,Ltd., 2. The Institute of Applied Energy, 3. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd, 4. The Japan Atomic Power Company)

10:15 AM - 10:30 AM

廃止措置時の安全確保に係る標準類の整備

(1) 安全確保の基本的な考え方の個別評価作業への実装

Developing safety standard for decommissioning

(1) Implementation of basic safety measures on planning and practice of decommissioning

* 田中健一¹, 工藤 清一², 岩田 竹広³, 仲田宗生⁴

¹IAE, ²MHI NSeng, ³JAPC, ⁴日立 GE

廃止措置分科会が制定を進めている廃止措置計画立案に係る標準類における安全評価の位置づけ及び安全対策を確実にする計画のあり方の概要及び検討の進め方について紹介する。ここでは、廃止措置の計画、実施及び終了について、共通して必要となる技術分野及び認可申請上の共通事項並びに個別に必要となるものをどのように区別し、それぞれの段階で適用するかを説明する。

キーワード：廃止措置、学会標準類、安全評価、安全対策、計画立案

1. 背景及び目的

日本原子力学会 標準委員会 廃止措置分科会（以下、「分科会」という。）は、廃止措置の効率的及び効果的な廃止措置の計画、実施及び終了を達成するために必要となる技術分野及び規制への要件を学会標準類として発行する作業を進めている。この一連（本発表を含め 4 件のシリーズ発表）では、廃止措置の計画段階で実施する安全評価及び安全対策について規定する「安全標準」の検討状況について発表する。この発表では、学会標準の策定にあたり、廃止措置の期間を通して必要となる技術事項と安全評価の位置づけを紹介する。

2. 廃止措置における技術事項

2-1. 廃止措置の期間の区分（段階）

分科会では、廃止措置は「準備（計画）」、「実施」及び「終了」の 3 つの段階で構成されると定義する。現在、分科会では、「準備の段階」で実施する準備作業に関わる標準類の整備を行っている。

2-2. 廃止装置の準備の段階

準備（計画）の段階は、原子力施設のライフサイクルの立地、設計、建設、試運転/運転という廃止措置以前の段階であり、廃止措置を効果的かつ効率的に実施するための準備を行う段階である。この段階で実施する準備作業では、最初に廃止措置対象施設（以下、「施設」という。）の特性を調査し、廃止措置の基本的な方策を策定する。これらに基づき、廃止措置の活動（除染工事、解体工事、廃棄物の処理及び施設の維持）の計画を立案する。立案された計画は、安全に実施し完了すること及び合理的な費用で完了することが可能であることを実証し、計画として取り纏めを行う。この計画から法令の要求事項に従い廃止措置計画書を作成し、認可申請を行い、認可を得る。

2-3 準備作業における安全評価の位置づけ

準備作業における安全評価は、施設の特性調査の結果及び廃止措置の活動の計画を参照し、活動に関わるパラメータ（工事パラメータ）及び施設の周辺の環境と公衆に与える影響を評価する（環境パラメータ）を用いて実施する。活動において講ずる安全確保のための対策を考慮に入れても安全要件が満たされない場合は、活動の計画の見直しを行い、安全評価を繰り返す。この際、安全確保に対して過度な対策を講じるのではなく、リスクに応じた適切な対策を講ずること（グレーデッドアプローチの適用）が求められる。

3. まとめ

廃止措置の計画の立案では、施設の特性に対して信頼性の高い情報を得て、これに基づき活動を計画する。その活動に対して安全評価を行い、活動が安全に実施可能であることを実証する。この際、安全の確保に関わる対策は、グレーデッドアプローチを適用して活動のリスクに応じたものとすべきである。本シリーズ発表では、この適用に係る判定条件の検討状況について、続く 3 件の発表で紹介する。

参考文献

[1] IAEA, Decommissioning of Facilities, IAEA GSR.Part.6 (2016)

¹Ken-ichi Tanaka¹, Seiichi Kudo², Takehiro Iwata³, Muneyuki Nakada⁴

¹IAE, ²MHI NSeng, ³JAPC, ⁴HITACHI GE.

廃止措置時の安全確保に係る標準類の整備

(2) 廃止措置時の潜在被ばくに係る検討

Developing safety standard for decommissioning

(2) Study on potential exposure during decommissioning activities

岩田 竹広¹, 仲田 宗生², 田中 健一³, *工藤 清一⁴

¹日本原電, ²日立 GE, ³エネルギー総合工学研究所, ⁴MHI NS エンジニアリング

廃止措置時の潜在的な公衆被ばく線量を、従来用いている廃止措置時環境影響評価手法の援用により概算して、2014 年パリ勧告[1]の内容と照合し、廃止措置時のインベントリと潜在被ばくとの関係を説明する。

キーワード：廃止措置、標準、安全評価、潜在被ばく

1. 緒言 廃止措置時において、ある一定の段階まで進捗すれば、原子力安全規制は不要とする提言[2]が 2018 年 5 月に英国で出されている。この提言の裏付けを得るため、廃止措置時の公衆に対する潜在被ばくの程度を把握し、どの程度まで進捗すればこの提言の条件に適合するかを確認する。

2. 方法 従来の手法[3]では、事故時には長期的に被ばくする経路は、付近の立ち入り制限や土地表面の除染、農畜産物の出荷制限等の措置により適切に制限することが可能であると考えられるため、短期的に影響を受ける被ばく経路を想定している。一方、平常時は考えられる経路を一通り評価している。潜在被ばく線量の評価では、長期的な経路である地表沈着外部被ばく、農作物摂取等について、平常時の手法を援用し、平常時の 1 年間から短時間放出に置き換えたもので概算した。評価にあたっては、支配的な核種となる Co60 を採り上げ、この核種はガス状のものに比べ飛散しづらい粒子状であることから、屋内から屋外への放出割合は、英国提言のベースとなっている 2014 年パリ勧告と同じ 1%として概算を行った。

3. 結論 上記により、廃止措置時の公衆に対する潜在的な被ばく線量は、屋内に放散する可能性がある Co60 が 10TBq のとき、気象等について平均的な条件を用いた場合、成人 70 歳までの被ばく量が約 4mSv、冒頭の 1 年では約 0.6mSv と概算された。2014 年パリ勧告は、同じ量での保守的な事故評価で 10mSv/年としており、条件を平均的にした場合には概ね近い値になると想像されることから、双方ともに妥当なものであると考えられる。また、英国提言では事故を含む、いかなる状況でも 1mSv/年を超えないことをもって原子力安全規制から除外するとしており、Co60 の場合、施設内に残存する放散の可能性がある量を、平均的には 10TBq、保守的には 1TBq 以下にするまで廃止措置を進捗させることで、この条件に適合するものと考えられる。これは、IAEA がハザード区分の指標に用いている D₂ 値[4]の 30TBq 近いものとなっている。




図 1. 2018 年 5 月英国提言概要

参考文献

- [1] NEA “Decision and Recommendation of the Steering Committee Concerning the Application of the Paris Convention to Nuclear Installations in the Process of Being Decommissioned”
 [2] BEIS “Nuclear Decommissioning Consultation on the Regulation of Nuclear Sites in the Final Stages of Decommissioning and Clean-UP”
 [3] 電中研 “廃止措置工事環境評価ハンドブック” [4] IAEA “Dangerous quantities of radioactive material”

Takehiro Iwata¹, Muneyuki Nakada², Ken-ichi Tanaka³ and *Seiichi Kudo⁴

¹Japan Atomic Power Company, ²Hitachi-GE nuclear energy,Ltd., ³The Institute of Applied Energy, ⁴MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co.,Ltd

廃止措置時の安全確保に係る標準類の整備

(3) 廃止措置のための安全評価におけるクライテリアに係る検討

Developing safety standard for decommissioning

(3) Study on criteria referred to in safety assessment for decommissioning

*岩田 竹広¹, 仲田 宗生², 田中 健一³, 工藤 清一⁴

¹日本原電, ²日立 GE, ³エネルギー総合工学研究所, ⁴MHI NS エンジニアリング

ICRP pub64[1]を踏まえ、頻度と限定的な線量の関係について検討し、IAEA SRS-77[2]が示す、リスクのクラス分けと頻度-線量の関係と比較し、廃止措置のための安全評価におけるクライテリアを提案する。

キーワード：廃止措置、標準、安全評価、潜在被ばく、判定条件

1. 緒言 潜在被ばくについては、通常被ばくに対する線量限度 1mSv/年に対して、線量限度にがん死亡リスク係数 0.05/Sv を乗じて得られる、 5×10^{-5} /年という頻度で与えられるリスク限度の概念があるものの、一定の頻度で起こる潜在的なリスクに対する限定的な線量の関係（便宜的に“リスク線量限度”と呼称）は明らかになっていない。この関係に相当する安全評価のクライテリアを、廃止措置に対して提案する。

2. 方法 リスク線量限度の検討においては、ICRP pub64 を参考にした。潜在被ばくは線量限度の意味する健康リスクと同程度とすることが勧告されているが、確定的影響を生ずる線量の場合は、リスクに対して高い荷重を適用すべきとされている。ここで、約 100mSv 以下のレベルでは、確率的影響のみと予想されるため、荷重の設定は不要であり、1/100 年でのリスク線量限度は 1 年に 1mSv を 100 年にわたり受けた場合と同等とし、100mSv とする。一方、短期間に約 0.5Gy よりも大きい吸収線量を受けた場合には確定的影響が起り始め、およそ 3Gy の吸収線量を全身に受けたとき、医療措置が行われない場合に死に至る確率は約 0.5 とされている。そのため、1 年間に 1mSv の線量を 1000 年にわたり受けた 1Sv と、1/1000 年の頻度で 1Sv の線量を 1 回だけ受けたものは、同程度と考えることはできない。このことを踏まえ、リスク限度の 5×10^{-5} /年に近い頻度の 10^{-4} /年 = 1/10000 年のリスク線量限度は、10 倍の荷重をかけた 1Sv とする。

3. 結論 上記によりリスク線量限度を導出した。この方法は原子力安全規制の基準に相当する限度値のみならず、放射線防護の最適化努力目標や、放射性物質の規制免除レベルにも適用できる。これらは潜在被ばくから、廃止措置計画で従来用いられる事故評価に対してのものに変換すると、SRS-77 が示すリスクのクラス分けと概ね同等であり、廃止措置の安全評価におけるクライテリアとして妥当なものと考えられる。




図 1. 潜在被ばくのリスク線量限度の導出




図 2. 従来評価ベースへの変換及び SRS-77 との照合

参考文献 [1] ICRP pub64 “潜在被ばくの防護：概念的枠組み” [2] IAEA SRS-77 “廃止措置のための安全評価”

*Takehiro Iwata¹, Muneyuki Nakada², Ken-ichi Tanaka³ and Seiichi Kudo⁴

¹Japan Atomic Power Company, ²Hitachi-GE nuclear energy, Ltd., ³The Institute of Applied Energy, ⁴MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co., Ltd

廃止措置時の安全確保に係る標準類の整備

(4) 廃止措置時におけるグレーデッドアプローチのあり方に係る検討

Developing safety standard for decommissioning

(4) Study on applying Graded-Approach to safety measures on decommissioning activities

岩田 竹広¹, *仲田 宗生², 田中 健一³, 工藤 清一⁴

¹日本原電, ²日立 GE, ³エネルギー総合工学研究所, ⁴MHI NS エンジニアリング

廃止措置に対して、確定論による公衆被ばく評価及び部分的リスク分析を行い、SRS-77[1]が示すものと類似のクライテリアと比較して、廃止措置時のグレーデッドアプローチのあり方について提案する。

キーワード：廃止措置、標準、安全評価、潜在被ばく、判定条件

1. 緒言 廃止措置においては、計画時の安全評価で裏付けられる設備による安全対策はほとんどの施設で不要とする SRS-77 の考え方の妥当性及び廃止措置時のグレーデッドアプローチのあり方を検討した。

2. 方法 SRS-77 の Annex I, Part A では、廃止措置の安全評価を順序立てて行う概念が示されており、確定論による評価結果がクライテリアの 1/10 を超過する場合には、部分的なリスク分析を行うとしている。確定論のクライテリアとしては、我が国の廃止措置計画審査基準に示されている参考値 5mSv/Event と同じものが SRS-77 で示されており、この 1/10 にあたる 0.5mSv/Event を上回る場合、部分的リスク分析に移行するものと考えられる。公衆影響が 0.5mSv/Event となる Co60 の放出量は、廃止措置計画で従来用いられる事故評価で約 0.2TBq である。一方、廃止措置時の作業でその都度取り扱う放射性物質量は少ないため、原則としては確定論のみで十分に下回ると判断できる。部分的リスク分析を要するような量が飛散するのは、多数の機器が衝突落下して破損するような特殊なケースに限られる。ここでは保守的に、解体片ひとつを運搬している最中に落下させてしまい、それが多数の機器に衝突して全て破損するという極端な仮定をおく。運搬作業の失敗に伴う落下の頻度は、英国において用いられているパラメータ[2]等を踏まえると 10⁻³/年前後と考えられる。この頻度での SRS-77 と類似の部分的リスク分析クライテリアは、計画時安全評価から生じる対策無しの場合 5~50mSv/Event 程度であるため、Co60 の放出量は約 2~20TBq となるが、この規模の被ばく影響は、典型的な原子力発電所の廃止措置における施設と活動のリスク特性からは考えにくい。

3. 結論 衝突落下を例とした上記の保守的な検討を踏まえると、計画時の安全評価における規制上のクライテリアから特定される安全対策は、廃止措置ではほとんどの施設で不要となる。これは SRS-77 と同じ見解であり、当該検討及び SRS-77 の考え方は双方ともに妥当と考えられる。但し、事業者におけるグレーデッドアプローチの取組みとしては、廃止措置実施時における放射線防護の最適化のための努力目標を達成するにあたっては、放出量の合理的な抑制などが対策としてあり得ることに留意を要する。

参考文献 [1] IAEA SRS-77 “廃止措置のための安全評価”

[2] Foden R.W. Level 1 PSA Fault Sequence Assessment for Decommissioning Nuclear Power Stations NNC Report C5609/TR/002, Issue 02, June 1998

Takehiro Iwata¹, *Muneyuki Nakada², Ken-ichi Tanaka³ and Seiichi Kudo⁴

¹Japan Atomic Power Company, ²Hitachi-GE nuclear energy, Ltd., ³The Institute of Applied Energy, ⁴MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co., Ltd




図 1. SRS-77 類似クライテリアと頻度の関係 (公衆影響が 0.5mSv/Event に至る仮定での例)

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-3 Decommissioning Technology of Nuclear Facilities

[3F05-09] Dismantling and Decontamination Technology 2

Chair: Eisuke John Minehara (LDD)

Fri. Sep 7, 2018 10:35 AM - 12:00 PM Room F (A36 -A Building)

[3F05] Evaluation of the Cutting and Dust Generation of Simulant Material of Reactor Pressure Vessel by 30 kW Fiber LASER

*Haruhiko Kadowaki¹, Ryoya Ishigami¹, Goro Soejima², Hiroki Iwai², Yasuyuki Nakamura² (1. WERC, 2. JAEA)

10:35 AM - 10:50 AM

[3F06] Evaluation of leaching behavior of Cs from contaminated concrete.

*Haga Kazuko¹, Tsuneki Ichikawa², Kazuo Yamada³ (1. Tiheiyo Consultant Co., Ltd., 2. Hokkaido univ., 3. National Industrial For Environmental Studies)

10:50 AM - 11:05 AM

[3F07] A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride

*Takuya Nakayama¹, Mitsuo Nomura¹, Yutaka Mita¹, Noritake Sugitsue¹, Hitoshi Yonekawa², Misako Bunbai², Yumi Yaita³, Eiichi Murata³, Katsumi Hosaka³ (1. JAEA, 2. JNFL, 3. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

11:05 AM - 11:20 AM

[3F08] A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride

*Mita Yutaka¹, Mitsuo Nomura¹, Takuya Nakayama¹, Noritake Sugitsue¹, Hitoshi Yonekawa², Misako Bunbai², Yumi Yaita³, Eiichi Murata³, Katsumi Hosaka³ (1. JAEA, 2. JNFL, 3. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

11:20 AM - 11:35 AM

[3F09] A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride

Takuya Nakayama¹, Mitsuo Nomura¹, Yutaka Mita¹, Noritake Sugitsue¹, Hitoshi Yonekawa², Misako Bunbai², *Yumi Yaita³, Eiichi Murata³, Katsumi Hosaka³ (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Japan Nuclear Fuel Limited, 3. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

11:35 AM - 11:50 AM

30 kW ファイバーレーザを用いた原子炉圧力容器 模擬材の切断と粉じん発生の評価

Evaluation of the Cutting and Dust Generation of Simulant Material
of Reactor Pressure Vessel by 30 kW Fiber LASER

*門脇 春彦¹, 石神 龍哉¹, 副島 吾郎², 岩井 紘基², 中村 保之²

¹若狭湾エネ研, ²原子力機構

国内軽水炉の原子炉圧力容器と同材質の低合金鋼（Mn-Mo-Ni 合金鋼）を試験体とし、気中雰囲気において 30 kW ファイバーレーザで板厚 300mm まで試験体を切断できることを確認した。また、切断時に試験体の切断部背面に水スプレーを吹き付けることで、粒径 0.06 μm 程度の分布が減少することを確認した。

キーワード：廃止措置, レーザ切断, 粉じん

1. 緒言

レーザ切断工法は、ファイバーによりレーザ光を 100 m 以上の距離を導光でき、遠隔操作性に優れ、また比較的速い速度で切断が可能のため、原子炉施設の廃止措置への適用が期待される。この工法の原子炉圧力容器等への切断適用性を検討するため、国内軽水炉の原子炉圧力容器と同材質である低合金鋼（Mn-Mo-Ni 合金鋼）を試験体として、切断試験を実施した。また、切断時に発生する粉じんの粒径分布を測定するとともに、粉じんの低減案として水スプレー吹付による効果を確認した。

2. 実験

発振波長 1,070 nm のファイバーレーザを用いて、厚さ 50 ~ 300 mm の低合金鋼を出力 10 ~ 30 kW、切断速度 10 ~ 60 mm/min で切断した。アシストガスは Air 600 L/min、スタンドオフは 50 mm とした。切断時の粉じんはロープレッシャーインパクターLP-20 を用いて 13 段階の粒径に分級して捕集した。水スプレー吹付試験では、試料背面のスパッタが飛び出る箇所に流量 0.17 L/min の水をフラット状に吹き付けた。

3. 結果・考察

出力 30 kW で切断速度 10 mm/min とした場合に、厚さ 300 mm の低合金試験体を切断できることを確認した。

また、切断時に発生する粉じんの粒径分布を測定した。出力 10 kW の場合では粒径 0.13 ~ 0.33 μm の分布が高かったが、30 kW の場合では 0.06 以下 ~ 0.22 μm の分布が高くなり、レーザ出力が高いほど粒径分布のピーク位置が微小となる傾向が分かった。これに対し、水スプレーを吹き付けることで、粒径 ~0.06 μm の範囲の粉じんが顕著に減少した（図 1）。




図 1 30 kW レーザ切断における粉じんの粒径分布

4. 結言

30 kW ファイバーレーザにより厚さ 300 mm の低合金鋼が切断できることを確認した。この際、出力が高くなるほど微小粉じんが多くなること、また、切断時に水スプレーを吹き付けることにより微小粉じんの粒径分布を低減する効果があり、微小粒子の捕集に効果が期待できることが分かった。

*Haruhiko Kadowaki¹, Ryoya Ishigami¹, Goro Soejima², Hiroki Iwai² and Yasuyuki Nakamura²

¹WERC, ²JAEA

汚染コンクリートからの Cs の溶出挙動の評価

Evaluation of leaching behavior of Cs from contaminated concrete

市川 恒樹¹, *芳賀 和子², 山田一夫³

¹北海道大学, ²(株)太平洋コンサルタント, ³国立環境研究所

骨材種類, 試料状態を変えたモルタルに ^{137}Cs を浸透させた試験体を用いて蒸留水への溶出試験を行った。骨材種類により ^{137}Cs の浸透溶出挙動は異なったが, いずれの試験体からも溶脱が確認された。溶脱, 炭酸化した試料からの溶出率は低かった。

キーワード: 福島第一原子力発電所, 汚染コンクリート, ^{137}Cs , 溶出, 収着

1. 緒言 福島第一原子力発電所事故によって飛散した放射性 Cs を含む雨水の浸透によって放射能汚染されたコンクリートの除染や安全保管のためには, 放射性 Cs の浸透挙動だけでなく, 浸透した放射性 Cs がその後の水の侵入によって外部に溶脱する挙動を明らかにする必要がある。そこで, ^{137}Cs (5 kBq/cm^3 , $^{133}\text{Cs} = 1.88\text{ }\mu\text{M}$) を浸透させたコンクリート試料を水に浸漬したときの試料の放射能強度の時間変化を測定することにより, 放射性 Cs の溶脱挙動を明らかにすることを試みた。

2. 実験 溶脱試験に用いた ^{137}Cs を浸透させたモルタル試料を表 1 に示す。4 側面を防水塗料で被覆し, 湿度 100%RH のもとで重量が一定となるまで放置した後, 浸透面を蒸留水に接触させた。所定時間, 溶脱させた後, 放射線強度を測定し, 繰り返すことにより溶脱量の時間変化を追跡した。溶脱実験終了後 (598 時間) の蒸留水にフェロシアン化カリウム, 塩化ニッケルを加えてフェロシアン化ニッケルを作り, これに Cs を吸着させた後, 分離して γ 線強度を測定することにより溶出 Cs 量を求めた。

3. 結果 セメント系材料中で Cs は, 間隙水と主要な鉱物であるカルシウムシリケート水和物(C-S-H)のシラノール基に吸着していると考えている。図 1 に溶出試験時のモルタルの γ 線, β 線強度の変化の一例 (石灰石-1) を示す。全ての試料において, 放射線強度は時間の平方根に比例し低下することから, Cs が拡散で溶出していると考えた。図 2 に各試料の Cs の溶出率を示す。健全試料は, C-S-H の C/S 比が高く, 吸着サイトであるかい離シラノール基が少なく, 浸透した多くの Cs は間隙水に存在していると考えられることから, 溶出率が高い。一方, 真砂土を添加したモルタルは, 真砂土への吸着により石灰石モルタルよりも溶出率が低かったと考えられる。溶脱試料は溶脱により C-S-H の C/S 比が低下することで吸着サイトが増加し, シラノールと吸着した Cs とイオン交換するアルカリイオン(Na, K)もないので, Cs の溶出が強く抑制されており, 溶出率が低くなったと考えた。炭酸化試料は炭酸化による C-S-H の分解により吸着サイトは増加したが, イオン交換するアルカリイオンがあるので溶脱試料よりは溶出したと考えた。

謝辞 本研究の一部は, 文部科学省の国家課題対応型研究開発推進事業「英知を結集した

原子力科学技術・人材育成推進事業」・「放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究」において実施した。

Tsuneki Ichikawa¹, *Kazuko Haga², Kazuo Yamada³

² Hokkaido University, ²Taiheiyō Consultant Co., Ltd., ³National Institute for Environmental Studies

表 1 溶出試験に供したモルタル

骨材	状態	試料名
石灰石 + 真砂土	健全(未処理)	真砂土-1
	炭酸化	真砂土-2
	溶脱	真砂土-3
石灰石	健全(未処理)	石灰石-1
	炭酸化	石灰石-2
	溶脱	石灰石-3




図 1 放射線強度変化(石灰石-1)




図 2 各試料の溶出率

六フッ化ウランで汚染した金属表面の除染特性

(1) 模擬試料を使った基礎試験

A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride

(1) Basic test used simulation sample

*中山 卓也¹, 野村 光生¹, 美田 豊¹, 杉杖 典岳¹, 米川 仁², 分枝 美沙子²

矢板 由美³, 村田 栄一³, 保坂 克美³

¹原子力機構, ²日本原燃(株), ³東芝エネルギーシステムズ(株)

六フッ化ウラン(UF₆)に曝露された金属を対象として、大気開放後に生成する腐食層や母材に付着した放射性物質を、合理的に除染する方法の研究として、腐食層を模擬した試料を使って、水、希釈酸、酸性機能水(電解生成水)による除染特性を評価した。その結果、酸性機能水の特徴である高い酸化還元電位が除染性能に影響することが分かった。

キーワード: 六フッ化ウラン、炭素鋼、腐食、除染、水、希釈酸、機能水、次亜塩素酸、二次廃棄物

1. 緒言

放射性物質で汚染した金属を対象とした除染技術において、多様な形状・表面状態に対応できる湿式法は重要な除染技術と位置付けられている。一方で、湿式法は乾式法と比較して、相対的に二次廃棄物量が多く発生する傾向がある。本研究は、湿式法の欠点とも言える、二次廃棄物発生量の最小化を目的としている。


2. 方法

除染に使用する液性として、酸性機能水(pH=2.6、ORP=1000mV)、希釈硫酸(pH=2.6)、希釈塩酸(pH=2.6)の3種類を使用し、除染性能を評価するための基礎特性の一つとして、定時間浸漬による模擬試料の溶解量を求めた。なお、試験には、表面未処理(「無垢金属 TP」という)および表面をフッ素曝露・発錆処理(「発錆 TP」という)した炭素鋼を用いた。

3. 結果

発錆 TP では、定時間浸漬による溶解量は、酸性機能水、希釈塩酸、希釈硫酸の順であった。

H⁺による鉄の溶解形態を酸性機能水はFe³⁺(鉄溶解量の3倍モルのH⁺を消費)、希釈硫酸、希釈塩酸はFe²⁺(鉄溶解量の2倍モルのH⁺を消費)であると仮定し、H⁺消費量に相当する鉄溶解量と試験結果を比較した結果を図1に示す。この図から、希釈硫酸、希釈塩



(1) 無垢金属 TP

(2) 発錆 TP

図1 金属および腐食層溶解特性の比

酸の鉄溶解は酸溶解による反応が主体と推測される。一方、酸性機能水は、1:1線よりTP重量減量が大きく、また溶解鉄量の実測値がH⁺消費からの鉄溶解量評価値より高いことから、酸溶解以外の溶解機構の存在が示唆される。酸溶解以外の機構として、酸化力による酸化溶解が考えられる。

*Takuya Nakayama¹, Mitsuo Nomura¹, Yutaka Mita¹, Noritake Sugitsue¹, Hitoshi Yonekawa², Misako Bunbai², Yumi Yaita³, Eiichi Murata³ and Katsumi Hosaka³

¹Japan Atomic Energy Agency, ²Japan Nuclear Fuel Limited, ³Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

六フッ化ウランで汚染した金属表面の除染特性
(2) 実試料を使った基礎試験

A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride
(2) Basic test used actual sample

中山 卓也¹, 野村 光生¹, *美田 豊¹, 杉杖 典岳¹, 米川 仁², 分枝 美沙子²
矢板 由美³, 村田 栄一³, 保坂 克美³
¹原子力機構, ²日本原燃(株), ³東芝エネルギーシステムズ(株)

六フッ化ウラン(UF₆)に曝露された金属を対象として、大気開放後に生成する腐食層や母材に付着した放射性物質を、合理的に除染する方法の研究として、実試料を用いて、酸性機能水浸漬+超音波洗浄による除染特性試験を実施した。その結果、放射性物質が残留する大気解放後の腐食層および母材表面を効果的に除去できることを確認した。

キーワード: 六フッ化ウラン、炭素鋼、腐食、除染、水、希釈酸、機能水、次亜塩素酸、二次廃棄物

1. 緒言

放射性物質で汚染した金属を対象とした除染技術において、多様な形状・表面状態に対応できる湿式法は重要な除染技術と位置付けられている。一方で、湿式法は乾式法と比較して、相対的に二次廃棄物量が多く発生する傾向がある。本研究は、湿式法の欠点とも言える、二次廃棄物発生量の最小化を目的としている。

2. 方法

除染に使用する液性として、純水および酸性機能水(pH=2.6、ORP=1000mV)を使用し、表面汚染密度が約10Bq/cm²の実試料により、①純水浸漬+超音波洗浄→酸性機能水浸漬+超音波洗浄、②酸性機能水浸漬+超音波洗浄の2ケースの試験を実施し、UF₆に曝露された炭素鋼表面の除染特性を確認した。

3. 結果

純水浸漬・超音波洗浄により、残留ウランの約96%が除染されたが、表面汚染密度の目標値(0.04 Bq/cm²)までは除染できなかった。ケース①②共に、酸性機能水浸漬+超音波洗浄を行うことで目標値以下となった。

一連の実試料を用いた試験結果から、UF₆曝露により付着した放射性物質及び大気解放により生成された腐食層は、液性(純水、酸性機能水)に依存することなく、超音波洗浄により大半は比較的容易に除去できた。しかし、腐食層を完全に除去するためには、実試料の表面構造から、母材金属表面の溶解が必要であった。さらに、腐食層下の母材表面にウランが存在(母材と反応している可能性も考えられる)しており、目標とする表面汚染密度まで除染するためには、母材の溶解が必要である。これらを考慮すると、酸性機能水の使用は有効であり、実プロセスの簡素化の観点から、酸性機能水を初期から使用することは有効である。

表1 実試料を用いた除染試験結果

測定項目等 \ 状態	除染前	機能水1回目	機能水2回目	機能水3回目
重量 (g)	65.8898	65.8226	65.8194	65.8163
重量変化 (g)	-	0.0672	0.0704	0.0735
各回の重量変化 (g)		0.0672	0.0032	0.0031
²³⁸ U (Bq/cm ² at 25mmφ)	7.496	0.031	0.010	0.008
²³⁸ U除去率 (%)	-	99.6	99.9	99.9
表面観察写真				

Takuya Nakayama¹, Mitsuo Nomura¹, *Yutaka Mita¹, Noritake Sugitsue¹, Hitoshi Yonekawa², Misako Bunbai², Yumi Yaita³, Eiichi Murata³ and Katsumi Hosaka³

¹Japan Atomic Energy Agency, ²Japan Nuclear Fuel Limited, ³Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

六フッ化ウランで汚染した金属表面の除染特性 (3) 除染手法としての合理性評価

A decontamination characteristic of the metal surface with Uranium hexafluoride

(3) Evaluation of rational for decontamination technique

中山 卓也¹, 野村 光生¹, 美田 豊¹, 杉杖 典岳¹, 米川 仁², 分枝 美沙子²

*矢板 由美³, 村田 栄一³, 保坂 克美³

¹原子力機構, ²日本原燃(株), ³東芝エネルギーシステムズ(株)

六フッ化ウラン(UF₆)に曝露された金属を対象として、大気開放後に生成する腐食層や母材に付着した放射性物質を、合理的に除染する方法の研究として、模擬試料および実試料を使った除染試験結果から、除染効率、二次廃棄物発生量等の評価を実施した。その結果、酸性機能水除染は他の希釈酸除染と比較して総合的に優れていることを確認した。

キーワード：六フッ化ウラン、炭素鋼、腐食、除染、水、希釈酸、機能水、次亜塩素酸、二次廃棄物

1. 緒言

放射性物質で汚染した金属を対象とした除染技術において、多様な形状・表面状態に対応できる湿式法は重要な除染技術と位置付けられている。一方で、湿式法は乾式法と比較して、相対的に二次廃棄物量が多く発生する傾向がある。本研究は、湿式法の欠点とも言える、二次廃棄物発生量の最小化を目的としている。

2. 評価方法

2-1. 評価対象

主に、除染液性をパラメータとし、廃液中の溶解元素、二次廃棄物量を評価した。液性は、純水+酸性機能水、酸性機能水、希釈塩酸(pH2.6)、希釈硫酸(5%)、希釈硫酸(pH2.6)、の5種類とした。除染工程は浸漬+超音波洗浄を基本とし、希釈硫酸(5%)は浸漬のみのケースも加え、全6ケースを評価した。

2-2. 評価モデル

大気解放により腐食層が生成した状態でのU、Fe、Fのインベントリと組成、これらの除染液への溶解度と、金属母材の除染液への溶解速度を文献および試験結果から設定し、このデータと、目標表面汚染密度まで除染するために必要な時間から、廃液中の溶解元素濃度、二次廃棄物量を評価した。図1に、除染廃液中の溶解元素濃度評価結果を示す。なお、純水+酸性機能水の場合は、純水中と機能水中の元素濃度の合算値を示す。




図1 除染廃液中の元素濃度比較

3. 評価結果

除染液中に溶解した鉄成分は、除染廃液の中和処理により水酸化物(Fe(OH)₃)となり、二次廃棄物源となる。金属母材の溶解が進むほど溶解鉄量は増加するため、Fe(OH)₃量は除染液の酸性度(pH)と除染に要する時間に依存することとなる。本評価で二次廃棄物発生量が最も少ないのは酸性機能水であり、次いで希釈塩酸(pH2.6)、純水+酸性機能水、希釈硫酸(pH2.6)、希釈硫酸(5%)、希釈硫酸(浸漬のみ)の順となった。

Takuya Nakayama¹, Mitsuo Nomura¹, Yutaka Mita¹, Noritake Sugitsue¹, Hitoshi Yonekawa², Misako Bunbai², *Yumi Yaita³, Eiichi Murata³ and Katsumi Hosaka³

¹Japan Atomic Energy Agency, ²Japan Nuclear Fuel Limited, ³Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 505-3 Decommissioning Technology of Nuclear Facilities

[3F10-12] Dismantling and Decontamination Technology 3

Chair: Ken-Ichi Tanaka (IAE)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 3:35 PM Room F (A36 -A Building)

[3F10] Development of Practical Realization for Laser-Gouging Decontamination Method

*Yuki Hashikawa¹, Shoya Honda², Takehisa Okuda², Takashi Nakano², Yasutoshi Ueda², Kazuhiro Yoshida² (1. NUSEC, 2. MHI)

2:45 PM - 3:00 PM

[3F11] Simplified Designs and their Consignment Production of the Fully-automated Laser Decontamination Device

*Eisuke John Minehara¹, Hisashi Imai², Atsuo Yamada² (1. LDD Corporation, 2. HAZAMA ANDO CORPORATION)

3:00 PM - 3:15 PM

[3F12] Simulated decontamination on non-R1 field using motion capture technique

*Ryuichiro Yamagishi¹, Naotoshi Kuwamuro¹ (1. The Wakasa Wan Energy Research Center)

3:15 PM - 3:30 PM

レーザガウジング除染工法に関する実用化研究成果

Development of Practical Realization for Laser-Gouging Decontamination Method

*橋川 雄樹¹, 本田 翔也², 奥田 剛久², 中野 貴司², 上田 泰稔², 吉田 和弘²

¹原子力サービスエンジニアリング, ²三菱重工業

原子炉の保守・改造及び廃止措置時に発生する放射性廃棄物量低減のため、放射能レベル区分ダウングレードやクリアランスレベル（汚染レベルを低減させ、取扱いを容易にする）を目的とし、ラインレーザを用いたガウジング除染工法の開発を進めている。ここでは、PWR プラントの実汚染サンプルを用いた除染性能評価試験（Hot 試験）の成果について報告する。

キーワード：物理除染，レーザ，廃止措置，クリアランスレベル，ガウジング

1. 緒言

原子力発電設備において、廃止措置に限らず放射性廃棄物の物量低減は、大きな課題であり、除染による放射能レベル区分ダウングレードやクリアランスレベルが効果的である。高い除染能力を有し、高速処理が可能で再汚染（Cross-contamination）を起こさない除染工法が必要であり、除染による二次廃棄物発生量が少ないことも重要である。これらの条件を満足させるためにレーザガウジング除染工法の開発を進めている。

2. 工法の概要

レーザガウジング除染工法は、レーザ照射により除染対象表面を溶融させると同時に高圧アシストガスを用いて、放射性(汚染)物質を含む溶融層を吹き飛ばし除去する工法である。

3. 除染性能評価試験 (Hot 試験)

3-1. 試験概要

これまでの研究では、模擬汚染サンプル（模擬汚染膜厚 $100\text{ }\mu\text{m}$ ）を用いた Cold 環境下にて試験を行い、実用化への目途付けを完了した状態にあったが¹⁾、今回、PWR の実汚染サンプルを用いて除染性能評価試験(Hot 試験)を実施した。施工は、高い除染能力に特化させた能力優先条件（想定 $\text{DF} \geq 1000$ ，施工能率： $0.19\text{ m}^2/\text{h}@2$ 層施工）及び、施工能率に特化させた速度優先条件（想定 $\text{DF} \geq 100$ ，施工能率： $0.90\text{ m}^2/\text{h}@1$ 層施工）で実施した。今回の Hot 試験で使用した試験設備の概要を図－1 に示す。試験片は、入手した実汚染サンプルから約 $90\text{mm} \times 100\text{mm} \times 20\text{mm}$ 厚に切り出した。

3-2. 試験結果

除染係数(DF)は、Ge 半導体検出器の計測結果(counts)及び、電離箱式サーベイメータの計測結果($\mu\text{Sv/h}$)から、試験片の放射能密度(Bq/cm^2)評価を行い、除染前後での放射能密度の比率から算出した。試験結果を表-1に示す。

能力優先条件においては、約 9000 以上の DF が得られた。また、速度優先条件においても、1 層施工で DF=100 以上が得られ、さらに施工層数を重ねることで、約 8000 以上の DF を得ることができた。これは今回使用した試験片の酸化被膜が Cold 試験の $100\mu\text{m}$ よりも薄く、この対象に対しては、速度優先条件においても十分な DF が得られたものとする。

4. 結論

レーザガウジング除染工法は、アフターサービス工事、廃止措置の機器解体等において発生する放射性廃棄物の処理区分ダウングレードへの適用可能な除染効果を有することが Hot 試験にて実証された。

また、平板材以外への適用性確認を目的とし、配管材内面に対する施工試験を別途実施した。その結果、今後、Cold 試験等の性能評価は要するが、除去施工が可能であることが確認できた。

参考文献

[1] 橋川ほか, レーザガウジング除染工法に関する実用化研究成果, 日本原子力学会 2017 年春の年会, 2H15




図-1 試験設備の概要

表-1 試験結果 (代表)

試験片	施工 層数	施工 能率*1	放射能密度(Bq/cm ²) @Co-60	除染係数(Df)
①能力優先	施工前	—	6.18E+04	—
	1	0.42m ² /h	2.82E+02	219
	2	0.19m ² /h	6.26E+00	9880
②速度優先	施工前	—	7.32E+04	—
	1	0.90m ² /h	3.77E+02	194
	2	0.45m ² /h	8.78E+00	8329

*1：定常部を速度一定にて施工した場合の算出値(段取、セッティング時間は含まない)

*Yuki Hashikawa¹, Shoya Honda², Takehisa Okuda², Takashi Nakano², Yasutoshi Ueda² and Kazuhiro Yoshida² (¹NUSEC, ²MHI)

簡素化した全自動レーザー除染機の設計と製作

Simplified Designs and their Consignment Production of the Fully-automated Laser Decontamination Device

*峰原英介¹, 今井久², 山田淳夫²

¹LDD (株), ²(株) 安藤ハザマ

抄録 性能を簡素化した全自動レーザー除染機の再設計と製作について報告する。

キーワード: レーザー、性能簡素化、全自動除染機、再設計、製作、

1. 緒言

著者らは凹凸面（Z軸方向）でも装置を動かさずに効率的な除染が可能な全自動レーザー除染装置 [1, 2] を開発し、レーザーを利用した除染技術の普及に努めている。より普及を促進するため、Z 軸自動計測自動制御を除き、平坦面に特化した安価な半自動レーザー除染装置を製作してきた。更に、凹凸面にも対応し、低廉・簡易な装置の普及を目的に、図1 のように全自動レーザー除染装置のマッピング機能を除いた、簡素化された装置を、再設計し、半自動レーザー除染機と併せて製作の検討を行った。

半自動に比べて作業が容易になり、処理能力数倍の増加と表面の粗さなど仕上げ品質向上と作業時間の短縮による作業被爆減等が得られる。

2. 簡素化設計

図1 は、マッピングを除いた簡素化全自動レーザー除染装置の説明である。基本設計諸元は、以下のようになっている。半自動は Z 軸の制御計測がなく、今回の簡素化全自動は、Z 軸制御計測はあるが実時間制御のみでマッピング機能は無い。製作を交渉中のメーカー部品に合わせて再設計仕様が異なり、動作範囲は 100 mm 四角程度で保護窓と対照間距離が 100 mm 程度のものと 300 mm 四角程度で保護窓と対照間距離が 130 mm 程度のものを設計検討中である。スポット径は其々 30 μm と 50 μm 程度を目標値としている。

3. まとめ


全自動レーザー除染装置 [1, 2] の早期利用を進めるために半自動から一般利用に入り、簡素化しているが全自動を広範囲の利用を促進する予定である。mm 以下の微細な構造の除染を除くと、レーザー除染装置の開発の目的であった高性能な全自動レーザー除染装置の広範囲な利用が実現すると考えられる。

参考文献

- [1] E. J. Minehara, Laser Review, March, 2012, Vol.40, No.3, pp.165-170., E. J. Minehara and K. Tamura, Journal of the RANDEC, No.48, Mar. 2013, pp.47-55.
- [2] E. J. Minehara, "Laser decontamination device", Japanese Patent No.5610356, Oct. 2014., E. J. Minehara, "Laser decontamination device", US Patent No. US9174304B2, Nov. 3, 2015. E. J. Minehara, "Laser decontamination device", EU Patent No.2772922, Oct. 11, 2017.

*Eisuke J. Minehara¹, Hisashi Imai² and Atsuo Yamada²

¹LDD Corporation, ²HAZAMA ANDO CORPORATION.



モーションキャプチャ技術を活用した非 RI 環境での模擬除染

Simulated decontamination on non-RI field using motion capture technique

*山岸 隆一郎¹, 桑室 直俊¹

¹ (公財) 若狭湾エネルギー研究センター

ロボットレーザー除染装置の作業効率や被曝量を、モーションキャプチャ技術を活用することで、非放射線曝露環境下でも事前評価可能とする新たな手法を開発した。

キーワード：レーザー除染, 原子炉廃止措置, 被曝量評価

1. 緒言

ロボットレーザー除染装置など、廃止措置への適用を想定して開発される機械類は、放射線曝露環境下での作業性能評価試験が必要となるが、放射線曝露環境下での作業実績がないものは、放射線曝露環境下への投入が困難であるという二律背反に陥っており、開発における大きな障壁となっている。

モーションキャプチャ技術を用い、実機を仮想（VR）化して VR 空間内で作業性能評価する技術はすでに用いられてはいるが、現状の VR 技術では、実機の完全な VR 化が行えるとは言い難い状況である。

そこで、従来とは異なる手段でモーションキャプチャ技術を活用することで、非放射線曝露環境下においても放射線曝露環境を模擬し、実機作業に伴う作業効率や被曝量を評価可能とする手法を開発した。

2. 研究目的

本研究の目的は、我々の開発している床面専用ロボットレーザー除染装置（図.1.）が実際の除染作業を行う前に、作業内容に応じて変化する様々な変数を、実機を用いて事前評価する手段を得ることにある。

3. 研究

本手法では光学式モーションキャプチャ技術を、除染装置のある時点での滞在位置情報取得手段として利用した。これに、表計算ソフトウェアに搭載された関数機能を組み合わせることで、図.2. に示したように、6 m 四方のモーションキャプチャエリア内に任意設定した空間線量領域（Field 1 ～ 3）内で操作した実際の軌跡データから、作業内容毎の除染面積や被曝量が自動積算で得られる。

4. 結論

モーションキャプチャ技術と表計算ソフトウェアを活用する本手法により、非放射線曝露環境に模擬的な放射線曝露環境を再現することができるため、実作業の効率や計画の事前評価が可能となった。



図.1. 床面専用ロボットレーザー除染装置外観




図.2. モーションキャプチャエリア内に設定された各領域と、除染軌跡の例

*Ryuichiro Yamagishi¹, Naotoshi Kuwamuro¹

¹The Wakasa Wan Energy Research Center

[3G01-04] Radioactive Liquid Waste Treatment 1

Chair: Kazuyuki Takase (Nagaoka Univ. of Tech.)

Fri. Sep 7, 2018 9:45 AM - 10:50 AM Room G (A37 -A Building)

[3G01] STRAD project for treatment of radioactive liquid waste

*Sou Watanabe¹, Yoichi Arai¹, Haruka Aihara¹, Hiromichi Ogi¹, Atsuhiro Shibata¹, Kazunori Nomura¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)

9:45 AM - 10:00 AM

[3G02] Ammonium separation and decomposition for radioactive liquid waste treatment

*Haruka Aihara¹, Sou Watanabe¹, Kazunori Nomura¹, Yuichi Kamiya² (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Hokkaido University)

10:00 AM - 10:15 AM

[3G03] Ammonium separation and decomposition for radioactive liquid waste treatment

*Noriko Asanuma¹, Riku Miyano¹, Tomu Shimizu¹, Haruka Aihara², Sou Watanabe², Kazunori Nomura² (1. Tokai University, 2. Japan Atomic Energy Agency)

10:15 AM - 10:30 AM

[3G04] Ammonium separation and decomposition for radioactive liquid waste treatment

*Haruaki Matsuura¹, Ami Kobayashi¹, Masahide Miyoshi¹, Haruka Aihara², Sou Watanabe², Kazunori Nomura² (1. Tokyo City University, 2. JAEA)

10:30 AM - 10:45 AM

STRAD プロジェクトによる放射性廃液の安定化処理 研究計画の概要

STRAD project for treatment of radioactive liquid waste

Overview of the project

*渡部 創, 荒井陽一, 栗飯原はるか, 小木浩通, 柴田淳広, 野村和則

原子力機構

原子力機構では多様な化学物質を含む放射性廃液の処理技術開発のため、大学等と共同で STRAD プロジェクトを進めている。本件では、プロジェクトの背景、概要、今後の展開について説明する。

キーワード：放射性廃液, 処理技術開発, STRAD プロジェクト

1. 緒言

発電炉、研究所や医療機関をはじめとした放射性物質取り扱い施設の廃止措置が今後増えていくと考えられる。当該施設において、放射性物質は種々の化学種と混合して使用され、処理しにくい廃液が発生、蓄積されていると予想される。これらの溶液に含まれる化学物質の特性を考慮し、個別に安全な処理方法を検討する必要がある。また、このような放射性廃液はホットセルやグローブボックスといった特殊な環境で使用、保管されることが想定されるため、遠隔操作性や装置に起因した使用上の制限などを加味した操作によって処理を実施しなければならない。原子力機構では、このような溶液の処理に関する知見や経験を蓄積し、将来的に発生する廃液の処理に資するため、放射性物質取扱施設である高レベル放射性物質研究施設(CPF: Chemical Processing Facility)にて保管されている放射性廃液を対象として、施設特有の制約を考慮した処理技術の開発を開始した。本技術開発は溶液の種類に沿って、大学等を含めた複数グループの共同研究として進めてきたが、グループ間での情報交換や技術の共有を目的として、2018 年初頭に Systematic Treatments of RAdioactive liquid wastes for Decommissioning (STRAD)プロジェクトとして統合した。本報告では、STRAD プロジェクトについての概要、方針及び今後の展開について紹介する。

2. プロジェクト概要及び今後の展開

CPF において約 35 年間の再処理試験や分析から発生した放射性廃液の内、高レベル放射性廃液相当の硝酸溶液や、U, Pu が回収された廃 PUREX 溶媒については対象外とし、処理がしにくいと考えられる液体をリストアップして、実験等から発生した水溶液または廃溶媒、分析から発生した水溶液または有機相の 4 種類に分類した。これらの液体について、硝酸雰囲気ホットセル内において、マニプレータを用いた遠隔操作によって、可能な限り常温常圧で処理することを前提として、処理方針及び処理フローの検討を行った。処理方針として、核燃料物質の回収及び酸化物への転換、反応性化学種の分解等による安定化とし、発生する廃液は上記検討対象外の液体相当のもの、固体廃棄物はガラス固化体など化学物質の閉じ込め性に優れる形態を目標とした。現在、上記の処理フローを実現すべく、基礎研究を進めている。CPF の対象液体の処理は 2022 年度末に処理完了を目指しているが、他の実験施設等における放射性廃液処理に関する需要も調査し、基礎研究等は継続していく予定である。また、海外施設との情報交換、協力も積極的に進めていく。

*Sou Watanabe, Yoichi Arai, Haruka Aihara, Hiromichi Ogi, Atsuhiko Shibata and Kazunori Nomura

Japan Atomic Energy Agency

放射性溶液安定化処理のためのアンモニウム分離分解フローの開発

(1) 均一系触媒によるアンモニウムの酸化分解処理

Ammonium separation and decomposition for radioactive liquid waste treatment

(1) Oxidative decomposition treatment of ammonium with homogeneous catalyst

*栗飯原 はるか^{1,2}, 渡部 創¹, 野村 和則¹, 神谷 裕一²

¹原子力機構, ²北海道大学

放射性廃液処理のための STRAD プロジェクトの一環として、アンモニウムイオンの処理フロー開発を行っている。本研究では金属イオンを均一系触媒に用いたオゾンガスを吹き込みによってアンモニウムイオンが分解可能な条件を見出した。

キーワード：放射性廃液，アンモニウムイオン，均一系触媒，オゾン酸化

1. 緒言

放射性廃液の処理手法を開発する STRAD プロジェクトの一環として、分析廃液の処理技術の開発を行っている。多様な成分を含む分析廃液中のアンモニウム処理を目的として、蒸留等による分離と酸化分解を組み合わせた工程の開発に着手した。酸化コバルト触媒による酸化分解[1]に着目し、より簡便で効率の良い反応系とすべく、本件ではコバルトイオンを均一系触媒とするアンモニウムイオンのオゾン酸化分解を試みた。

2. 実験

アンモニウム溶液(塩化アンモニウムまたは硫酸アンモニウム) 200 ml に硝酸コバルトを溶解し ($[\text{Co}^{2+}] = 4.5 \text{ mM}$)、 60°C で加熱攪拌しながら O_3/O_2 ガスを 360 ml/min で 5 時間吹き込んだ。試験液の共存成分や pH 等をパラメータとして、本分解手法の適用性を実験的に評価した。

3. 結論

コバルトイオンを均一系触媒としたオゾン酸化によって、アンモニウムイオンを分解することに成功した。Cl⁻共存条件における pH4 および pH12 での成分濃度の経時変化を図に示す。どちらの条件においてもアンモニウムイオンは分解されたが、初期 pH によって反応機構が異なった。pH4 では NH_4^+ と Cl^- が 1:1 で反応し NH_4^+ が分解された。

一方、pH12 では Co^{2+} と Cl^- の共存により NH_4^+ の分解反応が促進され、高い NO_3^- 選択率を示した。本

試験によって pH の影響や Cl^- の反応への寄与が明らかとなった。オゾンガスの吹き込みに均一系触媒を添加する本技術により、固液分離等を必要としない簡便な操作でアンモニウムイオンが分解可能である。

参考文献[1] S. Ichikawa et. al., “Catalytic oxidation of ammonium ion in water with ozone over metal oxide catalysts”, Catal. Today, 232, 192-197 (2014).

*Haruka Aihara^{1,2}, Sou Watanabe¹, Kazunori Nomura¹ and Yuichi Kamiya²

¹Japan Atomic Energy Agency, ²Hokkaido Univ.




図 反応溶液中の成分濃度の経時変化

放射性溶液安定化処理のためのアンモニウム分解分離フローの開発 (2) ゼオライト系吸着材によるアンモニウム分離前処理法の検討

Ammonium separation and decomposition for radioactive liquid waste treatment

(2) Separation of ammonium by zeolite absorbent as a pretreatment

*浅沼 徳子¹, 宮野 陸¹, 清水 斗夢¹, 栗飯原 はるか², 渡部 創², 野村 和則²

¹東海大学, ²日本原子力研究開発機構

放射性廃液処理のための STRAD プロジェクトの一環として、硝酸アンモニウムの生成を防止するため、アンモニウムイオンの分解処理フロー開発を行っている。本研究では、アンモニウム分解反応の前処理として、ゼオライト系吸着材による分離について基礎検討を行った。

キーワード: 放射性廃液, 合成ゼオライト, クリノプチロライト

1. 緒言

核物質を取り扱う施設では、多種多様な組成の放射性廃液が発生する。日本原子力研究開発機構では、STRAD (Systematic Treatments of RAdioactive liquid wastes for Decommissioning) プロジェクトとして廃液処理方法の開発に着手した。本研究は、アンモニウムイオンを含有する分析廃液中で、硝酸アンモニウムが生成するのを防止するため、アンモニウムイオンの分解処理フローを開発するものである。ここでは、分解反応の前処理として、ゼオライト系吸着材によるアンモニウムイオンの分離について基礎検討を行った。また、模擬分析廃液を用いてアンモニウムイオンの吸着試験を実施した。

2. 実験

ゼオライト系吸着材として、合成ゼオライト 2 種 (IONISIV™ IE-96 と HiSiv™ 1000、いずれもユニオン昭和(株)製) と天然ゼオライト (Clinoptilolite、秋田県二ツ井産) を用いた。試験溶液として $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ を用い、固液比 1 : 20 の条件でバッチ法により吸着試験を実施した。溶液中のアンモニウムイオン濃度は、イオンクロマトグラフ装置 (IC-2001, 分析カラム TSKgel Super IC-A/C, 東ソー) を用いて分析した。また、プルトニウム分析廃液及び酸分析廃液を試験対象として、核物質の模擬元素として Ce(IV) を含む溶液を調製し、模擬分析廃液として吸着試験に用いた。

3. 結果及び考察

吸着速度を検討した結果、いずれの吸着材も 1 時間程度で平衡に達することが分かった。また、 NH_4^+ 吸着量は IE-96 が最も高く、次いで Clinoptilolite、HiSiv™ 1000 の順となった。IE-96 は Cs^+ に高い選択性を有するため、イオン半径の近い NH_4^+ も高い吸着能を示したものと考えられる。また、Clinoptilolite は NH_4^+ との交換能があり、溶液中には Na^+ や K^+ の溶出を確認した。一方、HiSiv™ 1000 で処理した溶液に Na^+ の溶出は殆ど無く、他の 2 種と異なる吸着機構であると推察する。Ce(IV) 濃度の異なる 2 種の模擬分析廃液を用いた NH_4^+ 吸着試験の結果を図 1 に示す。いずれの吸着材も Ce(IV) 濃度が高いと NH_4^+ 吸着量は低下し、共存イオンの影響を受けることが分かった。3 種のゼオライトの中でも Clinoptilolite は NH_4^+ 吸着量が比較的高く、適用可能性を有すると考えられる。




図 1 模擬分析廃液からの NH_4^+ 吸着量

*Noriko Asanuma¹, Riku Miyano¹, Tom Shimizu¹, Haruka Aihara², Sou Watanabe² and Kazunori Nomura²

¹Tokai Univ., ²Japan Atomic Energy Agency

放射性溶液安定化処理のためのアンモニウム分離分解フローの開発

(3) 蒸留・沈澱処理によるアンモニウム分離前処理方法の検討

Ammonium separation and decomposition for radioactive liquid waste treatment

(3) Pretreatment process of precipitation and vaporization for ammonium separation

*松浦治明¹, 小林亜海¹, 三善真秀¹, 栗飯原はるか², 渡部創², 野村和則²

¹ 東京都市大学, ² 日本原子力研究開発機構

放射性廃液処理のための STRAD プロジェクトの一環として、アンモニウムイオン分解のための前処理として分離フローの検討を行った。核燃料の模擬としてセリウムが含まれる模擬分析廃液から pH 調整と加熱により核物質の沈澱分離とアンモニアの回収を試みた。

キーワード：アンモニア、蒸留、アンモニウムイオン、セリウム、イオンクロマトグラフィー

1. 緒言

放射性廃液の処理手法を開発する STRAD (Systematic Treatments of RAdioactive liquid wastes for Decommissioning) プロジェクトの一環として、分析廃液中に含まれるアンモニウムイオンの分解処理技術の開発を行っている。分解のための分離前処理として、我々は廃液の pH を上げて核物質をあらかじめ沈澱分離し、アンモニウムイオンをアンモニアガスとして蒸留により溶液から回収するプロセスを検討している。ここでは、アンモニアの蒸留回収に最適な条件を探索する目的で、分析模擬廃液を用い種々の pH 条件下で行った試験の結果について報告する。

2. 実験

図 1 に示すような蒸留装置をくみ上げ試験を行った。分析試薬である硫酸アンモニウムやスルファミン酸、硝酸銀等に加え核物質の模擬としてセリウム 1 g/L を添加した模擬分析廃液を使用した。pH 調整の段階で沈澱が生じた場合はろ過し、種々の pH 条件での蒸留試験を実施した。予備検討から、加熱温度は 60 °C、加熱時間は 4 時間に統一して試験を行った。アンモニア回収率は、加熱前後の試験溶液および 3 連のトラップ水を、イオンクロマトグラフィーにより分析し求めた。またろ過前後の金属濃度を ICP-AES により分析した。

3. 結論

pH12 の条件では 60 °C という比較的低温ながらトラップ水へのアンモニア回収率 71% を達成した。3 段目のトラップ水からアンモニアは検出されず、回収したアンモニアのうち、トラップ 1 段目に 99%、2 段目までで 100% のアンモニアを回収することができ、2 段目までで十分な性能を示した。本プロセスは pH を上げ蒸留を行う前に核物質を沈澱分離し、その後アンモニアを蒸留するプロセスを想定している。分析結果から pH12 でセリウムはほぼ完全に溶液から取り除かれ、沈澱分離は達成された。これらの検討を基に今後効率的にアンモニウムを分解可能なフローの設計を行う。講演では種々の pH 条件下で行った回収率の pH 依存性についても言及する予定である。




図 1 アンモニア蒸留試験装置

* Haruaki Matsuura¹, Ami Kobayashi¹, Masahide Miyoshi¹, Haruka Aihara², Sou Watababe², and Kazunori Nomura²

¹Tokyo City University, ²Japan Atomic Energy Agency

[3G05-08] Radioactive Liquid Waste Treatment 2

Chair: Takamitsu Ishidera (JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 10:50 AM - 12:00 PM Room G (A37 -A Building)

[3G05] Development of treatment technology for spent solvent generated from fuel reprocessing process

*Yoichi Arai^{1,2}, Sou Watanabe¹, Toshio Kubota², Arai Tsuyoshi³, Seko Noriaki⁴, Kazunori Nomura¹ (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Ibaraki University, 3. Shibaura Institute of Technology, 4. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology)

10:50 AM - 11:05 AM

[3G06] Development of treatment technology for spent solvent generated from fuel reprocessing process

*Fumiya Nakamura¹, Tsuyoshi Arai², Yoichi Arai⁴, Sou Watanabe⁴, Kazunori Nomura⁴, Noriaki Seko³, Hiroyuki Hushina³ (1. Shibaura Institute of Technology Graduate school, 2. Shibaura Institute of Technology, 3. QST, 4. JAEA)

11:05 AM - 11:20 AM

[3G07] Development of treatment technology for spent solvent generated from fuel reprocessing process

*Masaki Yasuda¹, Tsuyoshi Arai², Yoichi Arai³, Sou Watanabe³, Kazunori Nomura³ (1. Shibaura Institute of Technology of Graduate school, 2. Shibaura Institute of Technology, 3. Japan Atomic Energy Agency)

11:20 AM - 11:35 AM

[3G08] Waste pertinence characteristics judgment of the spent nuclear fuel

*shingo itonaga¹ (1. Individual)

11:35 AM - 11:50 AM

使用済み燃料再処理プロセスから発生する廃溶媒処理技術の開発

(1) 全体概要及び既存技術による TRUEX 廃溶媒に抽出された核燃料物質の回収法の調査

Development of treatment technology of spent solvent generated from fuel reprocessing process

(1) Overview and examination of recovery method of nuclear materials extracted into spent TRUEX solvent using conventional method

*荒井 陽一^{1,2}, 渡部 創¹, 久保田 俊夫², 新井 剛³, 瀬古 典明⁴, 野村 和則¹

¹ 日本原子力研究開発機構, ² 茨城大学, ³ 芝浦工業大学, ⁴ 量子科学技術研究開発機構

STRAD(Systematic Treatments of RAdioactive liquid wastes for Decommissioning)プロジェクトの一環として、抽出後長期間を経過し劣化した廃溶媒からの金属物質の回収に、アルカリ溶液を適用することを試みた。高濃度の劣化成分を含む著しく劣化した TRUEX 廃溶媒から核燃料物質を回収可能であることを確認した。

キーワード：STRAD プロジェクト, 廃溶媒処理, アルカリ洗浄

1.本開発の概要 STRAD プロジェクトの一環として、試験研究で使用した廃 PUREX, TRUEX 溶媒の処理技術開発を実施している。リン酸トリブチル(TBP)は放射線劣化等によりリン酸ジブチル(DBP)等の劣化生成物を生じる。核燃料物質を TBP に装荷したまま溶媒劣化が進むと、核燃料物質の希硝酸による逆抽出が困難となる。そこで本研究では、廃溶媒中の核燃料物質回収からその安定な化学形態での貯蔵プロセス、さらには廃溶媒の安全な分解処理プロセスまでをスコープとし、既存技術をベースに劣化溶媒からの核燃料物質回収を含む廃溶媒処理フローを考案した(図1)。本報告では研究の全体概要を説明するとともに、アルカリ洗浄による金属回収性能試験の結果を報告する。




図1 廃溶媒処理フロー

2. 試験 Na_2CO_3 溶液を用いた溶媒洗浄による金属の回収を試みた。U, Pu 等を 10 年以上装荷した TRUEX 廃溶媒を想定し、約 0.5M の DBP 及び 10mM の Zr を装荷した模擬廃溶媒を調製した。DBP, TRUEX 溶媒との錯形成能から、Zr を Pu の模擬物質とした。0.2M Na_2CO_3 溶液と模擬廃溶媒を O/A=1 で 15 分間振とうし、水溶液のみ回収した。新たな Na_2CO_3 溶液を模擬廃溶媒に加え、攪拌・分離の操作を合計 10 回繰り返した。

3. 結果・考察 水溶液の pH に対して、DBP, Zr の積算回収率をプロットしたものを図2に示す。抽出操作の増加に伴って水相の pH が上昇し、DBP, Zr が水相中に回収された。pH7 未満では DBP のみが水相に移行し、pH7 以上では DBP と合わせて Zr も水相側に移行した。10 回の操作により、溶媒に装荷した Zr の 90%以上を水相側に回収できた。処理後の Na_2CO_3 溶液が pH>7 となる場合、Zr-DBP 錯体は OH^- イオンにより解離するため Zr と DBP が同時に逆抽出されるが¹⁾、pH<7 では Zr は炭酸と錯形成しないため、模擬廃溶媒中の分解生成物(HDBP)のみが Na_2CO_3 溶液中に回収されることを確認した。




図2 DBP, Zr の洗浄効果に対する pH 依存性

4. 結言 本結果から、 Na_2CO_3 溶液を用いた逆抽出により著しく劣化した廃溶媒から核燃料物質を回収できる可能性が示唆された。今後、実廃液を用いた試験によりその効果を実証する予定である。

参考文献

1) 植竹直人 他, 日本原子力学会誌, 33, No.1, 96-106 (1991)

*Yoichi Arai^{1,2}, Sou Watanabe¹, Toshio Kubota², Suyoshi Arai, Noriaki Seko and Kazunori Nomura¹

¹Japan Atomic Energy Agency, ²Ibaraki Univ., ³Shibaura Institute of Technology, ⁴National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

使用済み燃料再処理プロセスから発生する廃溶媒処理技術の開発 (2) 固体吸着材を用いた廃溶媒からの核燃料物質分離除去に関する検討

(2) Investigation about the nuclear fuel material separation and removal
from the liquid waste using solid adsorbent

*中村 文也¹, 新井 剛², 保科 宏行³, 瀬古 典明³,
荒井 陽一⁴, 渡部 創⁴, 野村 和則⁴

¹ 芝浦工業大学大学院, ² 芝浦工業大学, ³ 量子科学技術研究開発機構, ⁴ 日本原子力研究開発機構

抄録：本研究では、STRAD(Systematic Treatments of RAdioactive liquid wastes for DeComissioing)プロジェクトの一環として、固体吸着材により廃溶媒中から放射性物質を吸着除去する処理法を検討した。吸着除去にはIDA型のキレート交換樹脂が適していることを明らかにした。

キーワード：使用済み PUREX 溶媒, U, Pu の回収, Zr, 吸着材

1. 緒言 原子力施設で発生する放射性廃液の処理技術を確認する STRAD プロジェクトの一環として、核燃料物質を装荷した状態で保管した使用済み溶媒の処理技術開発を実施した。抽出剤であるリン酸トリブチル(TBP)は放射線等によりリン酸ジブチル(DBP)等に分解し、長期間核燃料物質を装荷したまま保管すると硝酸による逆抽出が困難となる[1]。本件では、固体吸着材を用いて直接廃溶媒から核燃料物質を吸着除去する処理法の適用性を検討した。固体吸着材として、イミノニ酢酸(IDA)基：①、リン酸基：②、アミドキシム基：③を重ねた不織布、及びIDA型キレート樹脂：④を候補として、模擬劣化溶媒からのZr(IV)の吸着除去性能を評価した。

2. 実験方法 本研究ではPu(IV)の模擬元素としてのZr(IV)、DBP、TBP、ノルマルドデカンを含む溶媒を模擬溶媒とし、①-④の吸着材の吸着性能をバッチ式吸着試験で評価した。溶媒中のDBP濃度はTBPの体積比に対して1、10%とした。Zr(IV)を20 mmol・dm⁻³(M)含む3 M 硝酸水溶液から、バッチ振とうによって溶媒中にZr(IV)を装荷した。① - ③は1 cm²に裁断し溶媒を2 cm³, ④は固液比1：20でガラススクリュウ管瓶に封入し所定時間振とうした。各吸着材の吸着量、及び④の吸着材に対する吸着平衡到達時間を評価した。

3. 実験結果及び考察 各吸着材へのZr(IV)吸着量をTable 1に示す。吸着材①, ②は、溶媒中からZr(IV)を効果的に吸着することを確認した。水溶液中では、リン酸型は酸性域、IDA型は中性域においてU(VI)を良好に吸着することが報告されており、本試験においても同様の挙動を示したと考えられる[2]。最も高い吸着量を示した②については、放射性廃液の安全な処理技術の開発を目的とした本研究において、リンを含有する吸着材を新たに用いることは不適切であると考ええる。また、①と比較して僅かに劣るが、IDAを官能基に有する④も溶媒中のZrに対して良好な吸着反応を示した。

吸着材④の吸着量の振とう時間依存性をFig.1に示す。室温では、約10時間で平衡に到達した。一方、323 Kにおける試験結果は、試験後の溶液中にFig.2に示すような白色の沈殿が確認された。この白色沈殿は、温度の上昇に伴い樹脂よりIDA基が脱離し、溶液中のZr(IV)と錯体を形成したものと考えられる。この沈殿物にはZrが含有されていると予想され、高い吸着量は樹脂への吸着ではなく、沈殿生成に起因したものと考えられる。今後沈殿物の分析を行い、IDA基との反応に起因したものであるならば、IDAによる沈殿を用いた金属回収技術についても検討を行う。

4. 結言 溶媒中からのZr(IV)吸着除去にはIDAによるキレート交換反応が適している。

参考文献

- [1] 原子力科学研究部門原子力基礎工学研究センター：再処理プロセス・化学ハンドブック第3版, (2015), p565
[2] 瀬古典明ら：日本原子力学会和文論文誌, Vol. 3, No. 4, (2004), pp.340-345

*Fumiya Nakamura¹, Tsuyoshi Arai², Hiroyuki Hoshina³, Noriaki Seko³, Yoichi Arai⁴, Sou Watanabe⁴ and Kazunori Nomura⁴

¹ Shibaura Institute of Technology Graduate School, ² Shibaura Institute of Technology, ³ National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology, ⁴ Japan Atomic Energy Agency

Table 1: Adsorption amount of Zr(IV)

Ratio of DBP	Adsorption amount (mmol・g ⁻¹)	
	1%	10%
①	0.29	0.72
②	0.35	0.85
③	0.03	0.12
④	0.13	0.09




Fig.1 Contact time as a functional



Fig.2 The states of samples after the test

使用済み核燃料再処理プロセスから発生する廃溶媒処理技術の開発

(3) 使用済みリン酸系抽出剤の分解処理

Development of treatment technology for spent solvent generated from fuel reprocessing process

(3) Oxidative decomposition treatment of the spent phosphoric acid extracting agent

*安田 昌樹¹, 新井 剛², 渡部 創³, 荒井 陽一³, 野村 和則³

¹ 芝浦工業大学大学院, ² 芝浦工業大学, ³ 日本原子力研究開発機構

抄録 : STRAD(Systematic Treatments of RAdioactive liquid wastes for Decommissioning)プロジェクトの一環として、使用済み再処理プロセスで使用する有機リン酸の分解処理として促進酸化手法の一つであるフェントン法の適用性について検討した。本研究の成果より、フェントン処理は HDEHP の酸化分解処理に効果的であることが示された。

キーワード : 高レベル放射性廃液, 促進酸化手法, リン酸系抽出剤, 溶媒抽出法, 抽出クロマトグラフィ法

1. 緒言

原子力施設で発生する放射性廃液の処理技術を確認する STRAD プロジェクトの一環として、廃溶媒の処理技術開発を実施している。本件では、マイナーアクチノイド(MA)回収プロセスとして抽出クロマトグラフィにて利用実績がある、octyl(phenyl)-N,N-diisobutyl carbamoyl methyl phosphine oxide (CMPO)または bis(2-ethyl hexyl)hydrogen phosphate (HDEHP)を含浸させた吸着材を対象として、フェントン法による酸化分解処理を試みた。

2. 実験方法

0.1-1.0 mol・dm⁻³(M) FeSO₄ -1 M H₂SO₄(10.71 cm³), 12.8 M H₂O₂(32.14 cm³)溶液及び 6.0 M HNO₃(7.14 cm³)を混合することでフェントン溶液を調製した。ジャケット付きビーカーにフェントン溶液と各吸着材を所定量注入した後、恒温槽を用いて 353 K で保持しながら 3 時間攪拌した。フェントン処理前後の吸着材について、バッチ法による Nd(III)の吸着挙動を評価した。試験溶液には、Nd(III)が 20 mM となるように 0.001 M HNO₃に溶解し調製した。吸着材と試験溶液を体積比 1 : 20 で注入し、298 K の振とう恒温槽で振とうした。試験前後の水相中の Nd(III)濃度から吸着率を算出した。また、示唆走査熱量分析(Differential Scanning Calorimetry : DSC)により、試料の発熱・吸熱挙動を評価した。

3. 結果・考察

フェントン溶液中の Fe²⁺濃度に対する Nd(III)の吸着率の変化を Fig.1 に示す。Fig.1 よりフェントン処理後の吸着材は Nd(III)の吸着率が大幅に低下することを確認した。吸着材に含浸された HDEHP 抽出剤の一部が、フェントン処理により酸化分解したと考えられる。処理後に発生した有機物を ESI-MS で分析した結果、HDEHP と比較して小さい分子量の化合物が生成していることを確認した。また、Fe²⁺濃度を増加させても吸着率の大きな変化は確認されなかった。次いで、フェントン処理前後の吸着材の熱特性を評価するため、DSC による熱分析を行った。Fig.2 に担体である SiO₂-P、抽出剤である HDEHP、HDEHP 吸着材及びフェントン処理後の HDEHP 吸着材の DSC の測定結果を示す。フェントン処理後の HDEHP 吸着材には、約 550K 付近の HDEHP 由来の吸熱ピークは確認されず、また、激しい発熱反応を示す分解物は生成していないことが確認できた。以上の結果から、フェントン処理により HDEHP が酸化分解され、安全を危惧すべき化合物は生成しないことを示唆する結果を得た。




Fig.1 Fe²⁺ concentration as a function of the adsorption rate of Nd(III) for HDEHP adsorbent [Nd(III)]=20 mM, Contact time : 60 min, Temp : 298 K




Fig.2 The DSC analysis results of HDEHP and HDEHP adsorbent after the Fenton method

参考文献

1) 韋 悦周, 駒 義和, 新井 剛 : 日本原子力学会論文誌 vol.1, No.4, pp432-438 (2002).

* Masaki Yasuda¹, Tsuyoshi Arai², Sou Watanabe³, Yoichi Arai³, Kazunori Nmura³

¹Shibaura Institute of Technology Graduate School, ²Shibaura Institute of Technology, ³Japan Atomic Energy Agency

使用済み核燃料の廃棄物該当性判断

Waste pertinence characteristics judgment of the spent nuclear fuel

*糸永 眞吾¹

¹ 個人会員

使用済み核燃料について、一般的な概念とし廃棄物に該当するかどうかについて廃棄物処理法に基づく廃棄物の定義を参考に考察した。

キーワード：使用済み核燃料、廃棄物該当性判断基準、放射性廃棄物

1. 緒言

日本では使用済み核燃料は全量再処理を行う方針となっており、再処理を行うと廃棄物が発生するが再処理前の使用済み核燃料は資産として取り扱われている。ここで通常の廃棄物は廃棄物処理法（正式名：廃棄物の処理及び清掃に関する法律）によりその取扱い・処理処分は規制を受けており、法成立以降、「廃棄物とは何か」（廃棄物の定義）が法規制の施行が進む中で問われてきた。放射性物質は同法の定義する廃棄物から例外的に除外されており同法の規制対象ではないが、一般概念としては「放射性であろうとなかろうと廃棄物は廃棄物」である。同法の施行の歴史で培われた「廃棄物の定義」を使用済み核燃料に当てはめて考えた時に使用済み核燃料の廃棄物としての該当性についての考察を行った。

2. 廃棄物の該当性

2-1. 廃棄物処理法における廃棄物該当性の判断基準

資源の有効利用を目途として廃棄物のリサイクル利用が進められているが、一方ではその行為が不法投棄や不適正処分につながるケースもあり、廃棄物処理法は成立以来、「廃棄物とは何か」（廃棄物の定義）について精査されてきた。その内容は現在ではいくつかの通知等（例えば〔1〕,〔2〕等をもとに「総合判断説」としてその判断基準が定められている。具体的には、イ) 物の性状（利用用途に合った品質か・有害性はないか）、ロ) 排出の状況（計画的に排出しているか・適正な保管管理がされているか）、ハ) 通常の取扱い形態（製品としての市場があるか）、ニ) 取引価値の有無（有償譲渡されているか）、ホ) 占有者の意思（他人に有償譲渡が可能であるなどの意思があることなど）である。この判断基準は廃棄物処理法の変遷過程で定められた基準ではあるが、一般概念として「廃棄物とは何か」を考える際に、通底する判断基準でもあると考える。

2-2. 使用済み核燃料の廃棄物該当性判断

上記の「総合判断説」のイ)～ホ)の判断基準について使用済み核燃料にあてはめて考察する。

イ) 再処理工場は廃棄物処理でいうところの中間処理施設にあたる。物の性状として中間処理施設において処理を行なう使用済み核燃料は廃棄物である。有害性についてはそもそも放射性物質であるのでここでは議論しない。

ロ) 再処理工場が未完成であること、各発電所の使用済み核燃料の保管容量が5年程度であり今後増加の方策もないことを考えると計画的な排出状況や将来に渡る適正な保管管理が可能であるか疑問である。

ハ) もんじゅの廃止によりプルトニウムサイクルは破綻していること。再処理ウランは²³²Uの子孫核種のγ線など取扱いに問題が多く、実験レベルでの使用実績はあるが通常の濃縮ウランよりコスト高となりウランサイクルの正常な市場が形成されるとは言い難い。

ニ) 電力会社は再処理されたMOX燃料を通常の濃縮ウラン燃料の3～4倍以上の価格で引き取らざるを得ないシステムとなっており通常の濃縮ウランと対比すると取引価値はない。

ホ) 占有者が使用済み核燃料を廃棄物ではないと意思表示したとしても上記イ)～ニ)の内容を総合的に判断すると使用済み核燃料は廃棄物以外の何物でもない。

3. 結論

使用済み核燃料が廃棄物にあたるかどうかを廃棄物処理法の「廃棄物の定義」を参考に検討し、使用済み核燃料は廃棄物との結論を得た。明らかに廃棄物と考えられるものを資産計上することは電力会社の経理を歪めるばかりでなく、一般社会に対して説明のつく話ではないと考える。

参考文献

[1] 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について、環廃産発第050725002号、平成17年7月25日

[2] 行政処分の指針について（通知）、環廃産発第1303299号、平成25年3月29日

* Shingo Itonaga¹

¹ Private member.

[3G09-13] Geopolymer Solidification

Chair: Sou Watanabe(JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 4:10 PM Room G (A37 -A Building)

[3G09] Basic Study on Reduction of Hydrogen Concentration for Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

*Isamu Kudo¹, Shogo Taira¹, Keisuke Tanizawa¹, Taro Utsumi², Gaku Takase², Yoshihisa Hiraki², Hisayuki Suematsu², Kazuyuki Takase² (1. ADVAN ENG. co., Ltd., 2. Nagaoka University of Technology)

2:45 PM - 3:00 PM

[3G10] Basic Study on Reduction of Hydrogen Concentration for Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

*Kazuyuki Takase¹, Yoshihisa Hiraki¹, Gaku Takase¹, Isamu Kudo², Shogo Taira², Keisuke Tanizawa² (1. Nagaoka University of Technology, 2. ADVAN ENG.Co.,Ltd)

3:00 PM - 3:15 PM

[3G11] Basic Study on Reduction of Hydrogen Concentration for Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

*Taro Utsumi¹, Isamu Kudo², Tadachika Nakayama¹, Tsuneo Suzuki¹, Hisayuki Suematsu¹ (1. Nagaoka University of Technology, 2. ADVAN ENG.co.,Ltd)

3:15 PM - 3:30 PM

[3G12] Novel solidification method for secondary waste generated from the contaminated water treatment by using sodium aluminate and silica.

*Nobutake Horiuchi¹, Hisao Satoh¹, Ryuichi Komatsu², Yuki Kimura³, Harutoshi Asakawa² (1. Mitubishi Materials, 2. Yamaguchi University, 3. Hokkaido University)

3:30 PM - 3:45 PM

[3G13] Optimization of the composition of geopolymer for cesium immobilization

*Tsuneki Ichikawa¹, Kazuo Yamada², Sadayuki Watanabe³, Kazuko Haga⁴, Masahiro Osako² (1. Hokkaido University & National Institute for Environmental Studies, 2. National Institute for Environmental Studies, 3. Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute, 4. Taiheiyo Consultant Co. Ltd.)

3:45 PM - 4:00 PM

放射性廃棄物長期保管容器を対象にした水素濃度低減のための基礎研究

(3) ジオポリマーを用いた球状水素再結合触媒の開発

Basic Study on Reduction of Hydrogen Concentration for
Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

(3) Development of spherical hydrogen recombination catalyst using geopolymer

*工藤 勇¹、平 尚悟¹、谷澤 圭佐¹、内海 太禄²、高瀬 学²、平木 義久²、
末松 久幸²、高瀬 和之²

¹アドバンエンジニア、²長岡技科大

放射性廃棄物の長期保管容器内で発生する水素ガス低減のための基礎研究として、球状のジオポリマーに白金を担持させた水素再結合触媒を作製した。アルミナ球に白金を担持させた触媒と比較し、その特性について報告する。

キーワード：水素再結合触媒、ジオポリマー、燃料デブリ

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃炉に向けて、燃料デブリなどの含水性放射性廃棄物を貯蔵・保管する際、水の放射線分解によって水素が発生し、保管容器内に蓄積する。したがって、水素の燃焼・爆発に対する予防安全性向上の観点から、容器内に発生する水素の濃度を低減する技術を導入する必要がある。本研究では、アルミナ及びジオポリマーを母材とする水素再結合触媒を作製し、小型容器を用いてその特性を評価した。

2. 試験装置

TMI-2 事故後に行われた燃料デブリの保管時の安全性評価試験^[1]を参考に、観察用の覗き窓、ガス導入・分析口、熱電対挿入口を備えるステンレス製の小型容器（内容量 10L）を作製した。外観を図 1 に示す。小型容器に水素再結合触媒を配置し、その特性を評価した。



図 1.試験容器外観

3. 水素再結合触媒の作製

触媒はアルミナ及びジオポリマーを母材として、強度とハンドリング性を高めるために球形状の構造体を作製し、その表面に白金をコーティングした。白金担持量及び直径の異なる触媒を作製し、それぞれの特性を比較した。測定例を図 2 に示す。




図 2.触媒特性

4. 結論

放射性廃物保管容器内の水素濃度を低減し、保管中の爆発等のリスクを低減できる可能性が示された。今後、デブリ収納缶の実規模サイズでの試験を計画している。本研究の一部は、「文部科学省英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」により実施された「廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発」の成果である。

参考文献

- [1] J. O. HENRIE and J. N. APPEL, "Evaluation of Special Safety Issues Associated with Handling the Three Mile Island Unit 2 Core Debris," GEND--051, Rockwell Hanford Operations (1985)
- [2] 工藤, 平, 谷澤, 内海, 小田, 末松, 高瀬, 日本原子力学会 2017 年秋の大会 (北海道大学)、2A05

*Isamu Kudo¹, Shogo Taira¹, Keisuke Tanizawa¹, Taro Utsumi², Gaku Takase², Yoshihisa Hiraki², Hisayuki Suematsu², Kazuyuki Takase²

¹ADVANCE ENG, ²Nagaoka University of Technology

放射性廃棄物長期保管容器を対象にした水素濃度低減のための基礎研究 (4) 水に濡れた場合の触媒性能

Basic Study on Reduction of Hydrogen Concentration for Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

(4) Performance When Particulate Catalysts Get Wet with Water

*高瀬 和之¹、平木 義久¹、高瀬 学¹、工藤 勇²、平 尚悟²、谷澤 圭佐²

¹長岡技科大、²アドバンエンジニア

放射性廃棄物長期保管容器内で発生する水素ガスの濃度を低減させるための基礎研究として、水素再結合触媒が水に濡れた条件下での水素濃度低減性能を実験的に評価した結果について報告する。

キーワード：廃棄物保管容器、水素、濃度低減、ジオポリマー触媒、濡れた条件

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃炉に向けて、燃料デブリなどの含水性放射性廃棄物を長期に亘って貯蔵・保管する際、水の放射線分解によって水素が発生し、保管容器内に蓄積する。水素の燃焼・爆発に対する予防安全性向上の観点から、容器内に発生する水素の濃度を低減する技術の開発が必要である。これまでに、アルミナ及びジオポリマーを母材とする水素再結合触媒 [1] を作製し、保管容器を縮小簡略模擬する小型容器を用いて水素濃度を低減できることを示した。本報では、水素再結合触媒が保管容器内で水に濡れた場合を想定し、水素濃度低減に及ぼす濡れの影響を実験的に評価した。

2. 実験概要

図 1 に実験に使用した水素再結合触媒の外観を示す。表面に白金を担持させた直径約 10 mm の粒子状触媒で、任意の数量を常温常圧の空気で満たされている小型容器内に設置した。触媒が濡れた条件を模擬するために、粒子状触媒を一定時間水に浸した後、容器内に設置した。実験では、任意の量の水素を小型容器底部から容器内部に注入し、水素濃度の時間変化を調べた。



図 1 粒子状触媒の外観

一例として、47 g の粒子状触媒を 300 ml の水に 10 秒間浸した場合の結果を図 2 に示す。水素濃度は時間とともに低下することを確認できた。今回の実験では水素濃度の低下は毎分 4×10^{-3} vol% 程度であった。今後触媒の設置数量や水につける時間をパラメータとして評価実験を継続する。




図 2 粒子状触媒を初期に水に濡らした条件で測定した水素濃度の時間

3. まとめ

放射性廃物長期保管容器の健全性確保と安全性向上の一環として、水素再結合触媒が水に濡れた場合でも水素濃度を低減できる可能性に関し、見通しが得られた。

本研究の一部は、「文部科学省英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」により実施された「廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発」の成果である。

参考文献

[1] 工藤, 平, 谷澤, 内海, 小田, 末松, 高瀬, 日本原子力学会 2017 年秋の大会 (北海道大学)、2A05 (2017)。

*K. Takase¹, Y. Hiraki¹, G. Takase¹, I. Kudo², S. Taira² and K. Tanizawa²

¹Nagaoka University of Technology, ²ADVANCE Co., Ltd.

放射性廃棄物長期保管容器を対象にした水素濃度低減のための基礎研究 (5)多孔質ジオポリマーを用いた水素再結合器の開発

Basic Study on Reduction of Hydrogen Concentration for
Radioactive Waste Long-Term Storage Containers

(5) Development of hydrogen recombiners using porous geopolymer

*内海 太禄¹、工藤 勇²、中山 忠親¹、鈴木 常夫¹、末松 久幸¹

¹.長岡技術科学大学、².アドバンエンジニア

Platinum catalyst supported by geopolymer for hydrogen reduction during radioactive waste storage was developed. It was confirmed by EDS measurements that platinum particles were supported on geopolymer matrix. From this results, it was suggested that the geopolymer has a hydrogen reduction capability.

キーワード：ジオポリマー、水素再結合触媒、放射性廃棄物

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃炉作業において発生する燃料デブリ等の含水性放射性廃棄物は、貯蔵・保管の際には放射線分解により水素を発生させるため燃焼・爆発のリスクを持つ。このリスク対策のため水素濃度低減技術が必要となり、その一つとして水素再結合触媒を用いた受動的水素再結合器が提案された。本研究では多孔質無機材料であるジオポリマーに白金を担持し、水素再結合器を開発することを目的として、ジオポリマーへの白金の担持を行った。

2. 実験方法

ジオポリマー発泡体への白金の担持は次の手順により行った。発泡体を白金濃度 1-100 [g/L]までの各濃度の硝酸白金溶液に浸漬し、一定時間の後溶液から引き上げ管状炉にて 300-500 [°C]の各温度で 3 時間大気圧下にて焼成を行った。担持する発泡体は、多孔質ジオポリマーの作製法^[1]を参考に作製を行った。

3. 結果

EDS により、焼成したサンプルと溶液に未浸漬のサンプルの比較を行い、500 [°C]にて焼成したサンプルにおいて白金のピークがみられた(図 1)。また、定量分析により白金は 33 [wt%]程度ジオポリマー発泡体に担持されていることが確認された。

4. 結論

ジオポリマーへの白金担持の検討を行い、溶液に浸漬し焼成を行うことで担持が可能であることが確認された。またこの結果より、白金が担持されたジオポリマーは水素再結合能力を持つことが示唆された。

5. 謝辞

本研究の一部は、「文部科学省英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」により実施された「廃棄物長期保管容器内に発生する可燃性ガスの濃度低減技術に関する研究開発」の成果である。

参考文献

[1] Joseph Henon et al. Potassium geopolymer foams made with silica fume pore forming agent for thermal insulation, J Porous Mater (2013) 20:37–46

*Taro Utsumi¹, Isamu Kudo², Tadachika Nakayama¹, Tsuneo Suzuki¹, Hisayuki Suematsu¹

¹.Nagaoka University of Technology, ².ADVANCE ENGINEERING CO., LTD




図 1 EDS 測定結果

アルミン酸ソーダとシリカを用いた汚染水処理二次廃棄物の新しい固型化方法

Novel solidification method for secondary waste generated from the contaminated water treatment
by using sodium aluminate and silica.

*堀内 伸剛¹, 佐藤 久夫¹, 小松 隆一², 麻川 明俊², 木村 勇気³

¹三菱マテリアル, ²山口大学, ³北海道大学

福島第一原発事故の汚染水処理に伴い発生した二次廃棄物を固型化する方法を開発中である。耐溶出性、耐放射線性などに優れた特性を持つジオポリマー技術に着目し、材料にアルミン酸ソーダとシリカを用いた鉱物化によって高い廃棄物充てん率を達成する新しい方法について報告する。

キーワード: 汚染水処理、二次廃棄物、ゼオライト、炭酸塩スラリー、ジオポリマー、アルミン酸ソーダ、シリカ、鉱物化

1. 緒言

汚染水処理二次廃棄物を安定固型化する手段として、我々は耐溶出性、耐放射線性に優れた特性を持つジオポリマー(GP)技術[1]に着目し、廃ゼオライトや炭酸塩スラリーを対象とした、高い核種閉じ込め性能を持ち、含水率も制御できる新しい固型化方法を検討した。新手法では、従来 GP で使う水ガラス(Na_2SiO_3)と活性フィラーのメタカオリン($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_7$)は用いずに、アルミン酸ソーダ(NaAlO_2)粉末と非晶質シリカ粉末を用いた。これによって GP 固化物質は単なる非晶質重合体ではなく、鉱物結晶質にすることができる。

2. 実験方法

2-1. 出発材料から固型化まで

模擬廃棄物として、(1)顆粒状ゼオライト(東ソー製 A 型、湿潤密度 1.89, $\text{H}_2\text{O} \cong 19.2\text{wt.}\%$)、(2) CaCO_3 と $\text{Mg}(\text{OH})_2$ の混合スラリーを過物をういた。活性フィラーには結晶質アルミン酸ソーダ粉末とシリカヒューム($\text{SiO}_2 \cong 97 \text{ wt.}\%$)を用いた。これらを、少量の水と混練、型枠充填し、成型後は封緘状態で加熱養生(60°C , 24h)後に脱枠し、室温風乾(25°C , 7d)またはバッチ式水蒸気過熱(150°C , 24h)による固型化を実施した。

2-3. 評価手法

得られた固型化体は、一軸圧縮強度を測定し、密度や Si/Al 配合比率と圧縮強度の関係を調べた。また、固化物質の微細観察を FESEM-EDS, EPMA, TEM などを用いて行い、生成鉱物の結晶同定を XRD, TEM で行った。固型化状態は TG-DTA 測定で含水率、CEC 測定でイオン交換特性も評価した。

3. 結果

廃棄物 1(GPZ, GPZ(Steam))では、 $\text{Si}/\text{Al} = 1.5$ で圧縮強度は ~ 6 、廃棄物(1)+(2) (SL-GPZ)では、 $\text{Si}/\text{Al} = 1.6$ で圧縮強度は 8-11 MPa でそれぞれピークを示した(Fig.1a)。廃棄物 2(SL-GPZ)では、マトリクスの緻密化の結果、高い圧縮強度が達成されていると解釈できる(Fig. 1b)。これらの FESEM-EDS, TEM, EPMA による微細観察より、ガラス質、ネフェリン、ゼオライト類(ソーダライト、ナトロライト: $\text{Si}/\text{Al} < 2$)が生成していることは、 $\text{Si}/\text{Al} < 2$ で強度が高いことと矛盾しない(Fig. 1c)。また、スラリー系廃棄物 2 のマトリクスでは球状 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ の凝集組織化を伴っていることが確認され、GP 生成物と微粒子との複合構造の影響が考えられる(Fig. 1d)。以上の結果より、新たな GP 固型化法では、ゼオライト鉱物化に加えて、スラリー微粒子との複合構造により高密度化が容易になり、圧縮強度に寄与していると考えられる。

このように、従来とは異なる原料を用いた GPZ 技術によって実現されたゼオライト結晶への鉱物化とスラリー由来の微粒子の構造化を用いることで、汚染水処理に特化した新しい GP 安定固型化体が製造可能であることがわかった。さらに、ゼオライト鉱物化によって固型化体の陽イオン交換容量を高められ、核種の閉じ込め性能が向上することが期待できる。




Fig.1 GP 固型化体の圧縮強度と鉱物化組織(a: 活性フィラーの Si/Al 比 vs.圧縮強度; b: 密度 vs.圧縮強度の関係; c: GPZ(Steam)のネフェリン=Neph を交代するナトロライト=NAT; d: SL-GPZ の生成ゼオライトの微結晶と $\text{Mg}(\text{OH})_2$ の凝集組織)

参考文献

[1] Davidovits, Joseph (1994). "GEOPOLYMERS: Inorganic polymeric new materials". Journal of Materials Education. 16 (2,3): 91-138.

*Nobutake Horiuchi¹, Hisao Satoh¹, Ryuichi Komatsu², Harutoshi Asakawa², Yuki Kimura³

¹Mitsubishi Materials, ²Yamaguchi Univ., ³Hokkaido Univ.

放射性セシウム固定化用ジオポリマーの組成最適化

Optimization of the composition of geopolymer for cesium immobilization

*市川 恒樹^{1,2}, 山田 一夫², 渡邊 禎之³, 芳賀和子⁴, 大迫 政浩²

¹北海道大学, ²国立環境研究所, ³東京都立産業技術研究センター, ⁴太平洋コンサルタント

多量のCsを含む¹³⁷Cs濃縮物を廃棄処理するためのCs固定化剤として使用するジオポリマーの最適組成は、メタカオリン：水ガラスの重量比が1：1付近であることを明らかにした。

キーワード：セシウム固定化材，ジオポリマー，メタカオリン，水ガラス，イオン交換，Si/Al 比

1. 緒言

¹³⁷Cs 汚染廃棄物を高温乾式除染とイオン交換クロマ Cesium immobilizer トグラフィーで処理すると、放射性廃棄物を元の1万分の1～10万分の1にまで減容化することができる。しかしながら逆に、放射性廃棄物中のCs濃度は元の1万～10万倍に濃縮されることとなる。Cs化合物は一般に水溶性なので、このまま廃棄すると水の侵入によって¹³⁷Csが外部に漏出する恐れがある。よってこれを固定化・固化して廃棄するのが望ましいが、通常のセメント固化法ではCsなどのアルカリ金属イオンを固定化することはできない。メタカオリンなどのアルミノシリケートと水ガラスから作成されるジオポリマーは陽イオン交換能があるためアルカリ金属イオンを固定化できるが、どのような組成がCsの固定化に最適であるかは明らかになっていない。そこでCsを含むジオポリマーを海水に浸漬した際のCsの漏出速度に対するジオポリマー中のSi/Al比の影響を調べることにより、Cs固定化用ジオポリマーの組成最適化を計った。

2. 実験と結果

水ガラス(WG)に適量のNaOH, CsCl および水を加えた溶液をメタカオリン(MK)に加えて攪拌混合したものを入径34mm、深さ10mmのプラスチック製ペトリ皿の型枠に入れ、室温で1昼夜放置して固化後、60℃で10日間封緘養生したものをジオポリマー(GP)試料とした。NaOHの添加量は、GPの組成比が $x\text{NaAlO}_2 \cdot y\text{SiO}_2$ となるように調整した。WGの添加量はMKに対して重量比が0.5 (Si/Al=1.34), 1 (Si/Al=1.69), 1.5 (Si/Al=2.04)となるように調整した。淡水あるいは海水中へのCs漏出試験ではペトリ皿型枠に入った試料をそのまま40℃200mLの淡水あるいは海水に浸漬し、試料中の¹³⁷Cs減少量を測定した。GPのNMRおよびCs/Na選択係数の測定には、型枠から外したGPを粉砕、水洗、乾燥して得た粉末を用いた。Cs/Na選択係数は、Csを含まない粉末を¹³⁷Csを含むCsCl/NaCl混合溶液に浸漬して2昼夜攪拌後、母液中の¹³⁷Csの放射能強度を測定してCsの吸着量を測定することにより決定した。

GPの²⁷Al-NMRはO-Si-の酸素4配位構造を示すことから、GPはAl原子と同数の1価カチオンを吸着していることが結論される。各GP共、淡水中ではCsの漏出は観測されないが、海水中では主としてNa⁺とのイオン交換によるCsの漏出が観測される。漏出はSi/Al比が高いほど遅くなるが、これはGPのCs/Na選択係数が増大する結果、Cs吸着能が高くなるためである。Si/Al比を1.34から1.69に増やすと選択係数は大きく増大するが、さらに2.04に増やしてもそれほど大きくはならない。漏出はCs吸着率の増大とともに減少するので、吸着率抑制にはSi/Al比が小さくイオン交換容量の大きいほうが望ましい。以上、海水中へのCsの漏出防止に適したGPは、MKとWGを等量混合して作成したものであることが結論される。

*Tsuneki Ichikawa^{1,2}, Kazuo Yamada², Sadayuki Watanabe³, Kazuko Haga⁴ and Masahiro Osako²

¹Hokkaido Univ., ²National Institute for Environmental Studies, ³Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute,

⁴Taiheiyo Consultant Co. Ltd.

[3H01-05] Accident Analysis

Chair: Susumu Yamashita (JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 9:30 AM - 10:50 AM Room H (B32 -B Building)

[3H01] Evaluation of RCIC operation condition under beyond design basis by experiment and analysis

*Masao Chaki¹, Nobuyoshi Tsuzuki¹ (1. IAE)

9:30 AM - 9:45 AM

[3H02] Evaluation of RCIC operation condition under beyond design basis by experiment and analysis

*Yoshihiro Morita¹, Chiaki Kino¹, Masao Chaki¹ (1. The Institute of Applied Energy)

9:45 AM - 10:00 AM

[3H03] Development of Severe Accident Analysis Code SAMPSON

*Naotoshi Tominaga^{1,2}, Richard Finger^{1,3}, Masao Chaki¹ (1. The Institute of Applied Energy, 2. Currently Advancesoft, 3. Currently Goldman Sachs Japan)

10:00 AM - 10:15 AM

[3H04] Analysis of MCCI phenomena by MELCOR and SAMPSON

*Masashi Himi¹, Hidetoshi Morita¹, Koetsu Ito¹, Yoshihiro Ide¹, Koichi Nakamura² (1. Advancesoft co., 2. CRIEPI)

10:15 AM - 10:30 AM

[3H05] Application of Surrogate Models for Statistical Safety Evaluation

*Ikuo Kinoshita¹ (1. INSS)

10:30 AM - 10:45 AM

設計条件外での原子炉隔離時冷却系の動作条件の実験・解析評価

(1) 全体計画

Evaluation of RCIC operation condition under beyond design basis by experiment and analysis

(1) Overall plan

*茶木 雅夫¹, 都築 宣嘉¹

¹エネルギー総合工学研究所

原子炉蒸気で駆動し、炉心への注水を行うことのできる RCIC は、交流電源喪失時においても使用できる非常用炉心冷却設備である。設計条件外での RCIC の動作特性を定量的に把握し、その解析モデル構築に取り組むことは、既設沸騰水型軽水炉の更なる安全性向上に繋がると期待されている。

キーワード：RCIC、軽水炉、安全性向上、設計範囲外、動作条件

1. 緒言

東京電力福島第一原子力発電所事故において、2号機原子炉隔離時冷却系（RCIC）の蒸気駆動タービンが設計外条件下で長期間動作したと推定されている。このような背景を踏まえ、過酷事故条件下における RCIC の動作特性を把握するための実験と解析による評価を実施し、その挙動を把握する。それにより、RCIC 動作範囲の拡大を可能とするとともに、過酷事故解析コードに実装可能なモデルを開発し、実装することで実プラントでの安全性評価を可能にすることを目指している。本発表では本開発の全体計画と実験結果の一部を説明する。

2. 実験

RCIC の主要機器である、テリタービン、タービンノズル、弁、潤滑油・ベアリングの設計条件外での特性を把握するための基礎試験を平成 29 年度から開始した。テリタービンは小型の Z-1 タービンで空気-水系で実験を開始した。ノズル、弁に関しては実スケールで主として空気-水系の実験である。作動流体圧力は 1MPa 以下である。潤滑油は高温でも粘性が変化しないことを確認した。図 1 に Z-1 タービンでの基礎試験結果例を示す。この条件では入口条件で効率が変化することを確認した。

3. 解析

ノズル、弁の試験の詳細 CFD 解析による現象把握と、実験と CFD 解析結果を用いて現象把握を進める。合わせてシステムモデルを開発し、過酷事故解析コードに組み込み、設計外条件下での安全評価を可能とし、既設炉の安全向上に寄与していく予定である。

4. 結論

平成 27, 28 年度に策定した計画に基づき、平成 29 年度から実験と解析モデル検討を開始した。本報では計画全体と試験結果の一部を報告する。本開発は経済産業省、平成 29 年度原子力の安全性向上に資する共通基盤整備のための技術開発事業、で実施されたものである。




図 1 Z-1 ターボポンプ実験結果例

* Masao Chaki¹ and Nobuyoshi Tsuzuki¹

¹The Institute of Applied Energy

設計条件外での原子炉隔離時冷却系の動作条件の実験・解析評価 (2) SA コードモデルの検討

Evaluation of RCIC operation condition under beyond design basis by experiment and analysis

(2) Consideration of severe accident code model

*森田 能弘¹, 木野 千晶¹, 茶木 雅夫¹

¹エネルギー総合工学研究所

原子炉蒸気で駆動し、炉心への注水を行うことのできる RCIC は、交流電源喪失時においても使用できる非常用炉心冷却設備である。設計条件外での RCIC の動作特性を定量的に把握し、その解析モデル構築に取り組むことは、既設沸騰水型軽水炉の更なる安全性向上に繋がると期待されている。

キーワード：RCIC，安全性向上，SA コード，SAMPSON

1. 緒言

東京電力福島第一原子力発電所事故において、2 号機原子炉隔離時冷却系（RCIC）の蒸気駆動タービンが設計外条件下で長期間動作したと推定されている。このような背景を踏まえ、過酷事故条件下における RCIC の動作特性を把握するための実験と解析による評価を実施し、その挙動を把握する。それにより、RCIC 動作範囲の拡大を可能とするとともに、過酷事故解析コードに実装可能なモデルを開発し、実装することで実プラントでの安全性評価を可能にすることを目指している。本発表では福島第一原子力発電所 2 号機の事故時のデータを基に、過酷事故解析コード SAMPSON によって設定条件外の状態における RCIC の出力などの挙動を解析評価した結果を紹介する。

2. 解析評価

過酷事故解析コード SAMPSON を用いて福島第一原子力発電所 2 号機の事故時のデータを基に解析を行った。その際、RCIC による S/C から RPV への冷却水の流量を設定し PRV 及び S/C 圧力がデータと一致する条件での解析を行った。得られた RPV、D/W 圧力の結果は図 1 となった。

次に S/C から RPV へ注水した冷却水と同量の RPV 内での飽和状態の水が S/C へ流入すると仮定した場合に、RPV 内から崩壊熱を除去するために必要な注水量を計算により導き出し SAMPSON の結果と比較した。この結果は図 2 となった。

注水量を比較した所、両結果はある程度の一致を見せたが SAMPSON 解析の方が値は低くなった。この原因として計算の結果には RPV 壁面からの輻射による放熱及び S/C 内の冷却水の温度分布が考慮されていないことが考えられる。

3. 結論

SAMPSON による福島第一発電所 2 号機の解析評価を行い RCIC による RPV への注水量の推定値を得ることができた。さらに熱バランス評価の観点からの注水量の見積もりとある程度の一致を見せたことで妥当性が確認された。この結果は今後の RCIC モデルの作成の参考とする。本開発は経済産業省、平成 29 年度原子力の安全性向上に資する共通基盤整備のための技術開発事業、で実施されたものである。




図 1 SAMPSON 解析による RPV 圧力




図 2 注水量の比較結果

* Yoshihiro Morita¹, Chiaki Kino¹ and Masao Chaki¹

¹The Institute of Applied Energy

国産 SA コード SAMPSON の高度化

(2) 制御インターフェースモジュールの開発

Development of Severe Accident Analysis Code SAMPSON

(2) Development of Control Interface Module

*富永 直利^{1,2}, Finger Richard^{1,3}, 茶木 雅夫¹

¹エネルギー総合工学研究所、²現所属 アドバンスソフト

³現所属 ゴールドマン・サックス証券

国産 SA コード SAMPSON の高度化を目的とした開発状況について報告する。前報の熱流動解析モジュールに引き続き、本報では制御インターフェースモジュールの開発状況について報告する。

キーワード：SAMPSON、シビアアクシデントコード、シミュレーション

1. 緒言

主なシビアアクシデント解析コードのうち、MAAP, MELCOR 等は主に相関式を試験や TMI 事故結果等で最適化している。これに対し、原子炉容器内の事象から格納容器内事象に至る一連の事象を解析できる国産コードとして、SAMPSON は 1993 年度よりコード開発が行われてきた[1]。

また福島第一原子力発電所事故以降、事故を踏まえた SAMPSON コードのモデル改良や各号機の事故進展解析が実施され[2]、現在も IAE では開発を継続している。

2. SAMPSON コード高度化

本報ではアクシデントマネジメント策の評価・改良など、汎用的用途への適用を容易にするため開発した制御インターフェースモジュールについて報告する。本開発では将来的な拡張性を考慮した Fortran プログラムコードを適用した。図は開発したインターフェースモジュールの概念図で、SAMPSON コードの各モジュールとの結合部分を改良し、モジュール単独実行・外部コード連成インターフェースを整備することでユーザーの利便性を向上させた。開発コードは PWR 例題解析・Phebus-FPT1 解析による検証を実施した。

3. 結論

本報では基盤モジュールである制御インターフェースモジュール高度化の一例を報告した。IAE では引き続き SAMPSON コード全体の高度化を継続していく。

参考文献

- [1] 内藤正則, 安藤泰正, 氏田博士, IMPACT プロジェクトチーム”軽水炉発電プラントの事故シミュレーションシステム'IMPACT'の開発”, 日本原子力学会誌, Vol. 41, No.3, pp.174-201 (1999)
- [2] M. Naitoh, H. Suzuki, H. Okada, “SEVERE ACCIDENT CODE DEVELOPMENT REFLECTING THE FUKUSHIMA DISASTER”, Proc. 18th Pacific Basin Nuclear Conference (PBNC 2012), PBNC 2012-FA0102, BEXCO, Busan, Korea, March 18-23 (2012).

*Naotoshi Tominaga^{1,2}, Richard Finger^{1,3}, Masao Chaki¹

¹The Institute of Applied Energy, ²Currently, Advancesoft, ³Currently, Goldman Sachs Japan




図 制御インターフェースモジュールの概念図

MELCOR,SAMPSON による MCCI 現象の分析

(4)燃料デブリ挙動の概要と MELCOR 解析

Analysis of MCCI phenomena by MELCOR and SAMPSON codes

(4)Outline of Fuel Debris and MELCOR Analysis

*氷見 正司¹, 森田 秀利¹, 伊藤 耕悦¹, 井手 善広¹, 中村 康一²

¹アドバンスソフト, ²電中研

燃料デブリが原子炉容器からキャビティに落下する事故状況において、事故を終息させるために効率よくデブリを冷却する必要がある。簡易モデルと MELCOR の計算を実施して結果を比較することによって、現象をより正確に理解することに努め、デブリの冷却可能性について検討した。

キーワード：シビアアクシデント, キャビティ, 燃料デブリ, MCCI, 冷却可能性, MELCORv2.2

1. 簡易モデルによるデブリ冷却性への提言 簡易モデルは、燃料デブリの流動と崩壊熱・酸化反応熱・輻射熱・冷却水による徐熱の熱収支から構成する。シビアアクシデントにおける原子炉容器溶融貫通後のキャビティでの燃料デブリ挙動に適用した。実機規模の試験はほとんど不可能であるので、試験から実機での現象までを包括的に理解することを試みることによってデブリの冷却可能性について提言する。

2. 数値計算 主要な熱現象を明確にできるように冷却水による徐熱のないドライキャビティ条件で、80wt%UO₂-20wt%Zr の燃料デブリ組成、初期デブリ温度 2000K とした簡易モデルと MELCOR による計算を実施して比較した。周辺壁温度 500K の結果を図 1、図 2 に示す (T,Q は燃料デブリ質量ごとの温度、熱収支である)。MELCOR でのデブリ温度は、崩壊熱・デブリ表面からの放熱・コンクリート床への放熱の熱収支の寄与が主要であった。デブリにクラストが形成されると表面からの伝熱が悪く温度上昇し、高温でクラストが消失するとデブリが流動して拡がり表面からの伝熱が良くなった。クラストの主成分が金属か酸化物かによってデブリからの放熱が全く異なる可能性があることを示す。また、燃料デブリの拡がりや熱現象はその質量によって違いが見られた。簡易モデルで考慮していないコンクリート床の侵蝕や FP 放出についての結果も得た。照射燃料の FP 内蔵量を割り付けたので、揮発性元素も放出され、希ガスは計算開始時に全量放出された。それによって残留する崩壊熱が低下した。放出モデル VANESA では自由エネルギーを考慮した化学種の生成が起こるので、CsI よりも Cs₂MoO₄ の生成が優先された。




図 1. 簡易モデルによるデブリ温度と熱収支




図 2. MELCOR によるデブリ温度と熱収支

3. 結論 冷却水による徐熱のタイミング・期間でデブリ温度は大きく変化するので、試験結果の実機への活用は難解である。ドライキャビティでの相変化を伴うデブリ現象を丁寧に解明すべきである。

*Masashi Himi¹, Hidetoshi Morita¹, Koetsu Itoh¹, Yoshihiro Ide¹ and Koichi Nakamura²

¹AdvanceSoft Co., ²Central Research Institute of Electric Power Industry

統計的安全評価における代替統計モデルの適用 (2) 実機条件に対する不確かさ解析への適用性に関する検討

Application of Surrogate Models for Statistical Safety Evaluation

(2) Investigation of Applicability to Uncertainty Analysis for a PWR

*木下 郁男

原子力安全システム研究所

PWR プラントにおける小破断 LOCA 高圧注入系不作動事象のアクシデントマネジメント策を対象に、RELAP5 コードによる燃料被覆管最高温度(PCT)の統計的安全評価に対する代替統計モデルを構築し、代替統計モデルによる PCT の不確かさ評価結果を RELAP5 コードによる解析結果と比較した。

キーワード：統計的安全評価，代替統計モデル，不確かさ解析，RELAP5

1. 緒言 統計的安全評価では、安全解析コードを用いた多数回のモンテカルロ計算により統計的安全評価値を求める。これを実施可能な計算時間で行うためには、安全解析コードよりも計算コストの小さな代替統計モデルの適用が有効である。本研究では、4 ループ PWR プラントの小破断 LOCA 事象を対象に、RELAP5 解析の代替統計モデルを構築して不確かさ解析を行い、PCT の 95%累積確率値の評価精度を検証した。

2. 解析方法 解析対象は PWR プラントの小破断 LOCA 時高圧注入系不作動事象(3 インチ破断)とした。本事象を対象に、RELAP5 コードによる計算モデルの不確かさを振った統計解析(1024 サンプル)を行い、PCT の不確かさを評価した。さらに、本解析を対象に、少数のサンプルを学習データとして代替統計モデルを構築し、RELAP5 解析と同じ乱数を用いて統計解析を行い、PCT の不確かさを RELAP5 解析結果と比較した。代替統計モデル構築のため、学習データのサンプリングにはランダムサンプリング法を用いた。学習モデルには線形回帰(2 次)を使用し、RELAP5 計算値との誤差をガウス過程回帰(2 乗指数カーネル)で評価した。

3. 解析結果 図 1 に、代替統計モデルを用いた PCT 累積確率分布の学習サンプル数(93, 124, 153)に対する依存性を RELAP5 による計算結果と比較して示す。表 1 に、代替統計モデルで求めた PCT 統計値の学習サンプル数に対する依存性を RELAP5 による計算結果と比較して示す。93 サンプルでは、RELAP5 計算と比較して 5%累積確率値を過小評価、平均値と 95%累積確率値を過大評価した。153 サンプルでは RELAP5 計算とほぼ一致する結果が得られた。

図 2 に、代替統計モデルによる 95%累積確率値を、順序統計法による評価[1]と比較して示す。153 サンプルごとに Wilks 法(4階)により 95%信頼水準 95%累積確率値を求めるとともに、代替統計モデルにより 95%累積確率値を求めた。代替統計モデルを用いた評価値の方が Wilks 法よりもサンプルごとのバラツキが小さく、RELAP5 による直接計算に近い結果が得られた。

参考文献 [1] I. Kinoshita, et al., BEPU2018-149 (2018)

*Ikuo Kinoshita, INSS

表 1 代替統計モデルを用いた PCT 統計値の学習サンプル数に対する依存性

モデル	代替統計モデル			RELAP
学習サンプル数	93	124	153	1024*
5%累積確率値	1148.6	1150.8	1160.8	1161.9
平均値	1249.3	1244.7	1240.2	1237.0
95%累積確率値	1370.4	1353.0	1344.7	1342.4

*RELAP5 コードによる解析数




図 1 代替統計モデルを用いた PCT 累積分布関数の学習サンプル数に対する依存性




図 2 代替統計モデルを用いた PCT95%累積確率値の Wilks 法との比較

[3H06-09] Microscopic Analysis

Chair: Willem Van Rooijen (Univ. of Fukui)

Fri. Sep 7, 2018 10:50 AM - 12:00 PM Room H (B32 -B Building)

[3H06] MD simulations to evaluate effects of stacking fault energies on defect formation process in crystalline materials under neutron irradiation

*Akihide Kawamitsu¹, Sho Hayakawa¹, Taira Okita², Mitsuhiro Itakura³ (1. School of Engineering, the University of Tokyo, 2. Research into Artifacts, Center for Engineering, the University of Tokyo, 3. Japan Atomic Energy Agency)

10:50 AM - 11:05 AM

[3H07] On-the-fly kinetic Monte Carlo simulations for evaluating the behavior of irradiation-induced defects in face-centered cubic metals

Sho Hayakawa², *Kyosuke Shibasaki¹, Taira Okita³, Mitsuhiro Itakura⁴, Haixuan Xu⁵, Yuri N. Osetsky⁶ (1. Faculty of Engineering, The Univ. of Tokyo, 2. School of Engineering, The Univ. of Tokyo, 3. RACE, The Univ. of Tokyo, 4. JAEA-CCSE, 5. The Univ. of Tennessee, 6. ORNL)

11:05 AM - 11:20 AM

[3H08] Influence of stacking fault energies on the interaction between a void and dislocation evaluated by MD simulations (4)

Kohei Doihara², *Taira Okita¹, Mitsuhiro Itakura³ (1. Research into Artifacts, Center for Engineering, the University of Tokyo, 2. School of Engineering, the University of Tokyo, 3. Japan Atomic Energy Agency)

11:20 AM - 11:35 AM

[3H09] High precision calculation of heavy-ion collisions based on the spectral method II

*Yoritaka Iwata¹, Yasuhiro Takei², Tianshu Chu³, Biheng Li⁴ (1. Tokyo Institute of Technology, 2. Mizuho Information and Research Institute, 3. Chiba University, 4. Shibaura Institute of Technology)

11:35 AM - 11:50 AM

MD 法による中性子照射下結晶欠陥形成過程に及ぼす材料物性の影響 (4) -ひずみ負荷の影響-

MD simulations to evaluate effects of stacking fault energies on defect formation process in crystalline materials under neutron irradiation (4) -Influence of stress and strain-

*川満 昭英¹, 沖田 泰良², 早川 頌¹, 板倉 充洋³

¹ 東京大学工学系研究科, ² 東京大学人工物工学研究センター, ³ 日本原子力研究開発機構

面心立方金属を対象として, 中性子照射下での結晶欠陥形成におけるひずみ負荷の影響を分子動力学法により定量化した. 引張りひずみ負荷により, 特に格子間原子集合体の形成が影響を受けることが明らかとなった.

キーワード: カスケード損傷, 積層欠陥エネルギー, 分子動力学法, ポアソン変形

1. 緒言

軽水炉炉内構造材料として広く使用されるオーステナイト鋼は, 積層欠陥エネルギー (SFE) が最も低い面心立方 (FCC) 金属の一つである. また, 応力負荷環境下においては欠陥形成が応力の影響を受けることが知られている^[1]. 本研究では, 中性子照射および応力負荷複合環境下でのオーステナイト鋼の結晶欠陥形成過程における特徴を解明するため, SFE のみ異なる複数の原子間ポテンシャル^[2]を用い, かつ引張りひずみを負荷した MD 計算により照射欠陥数, 欠陥集合体の形態に及ぼす SFE およびひずみ負荷の影響を解析した.

2. 計算手法

本研究では, MD 計算コードである Lammmps^[3]を用いて MD 計算を行った. SFE が 14.6 ~ 186.5 mJ/m² と異なりその他の物性値はほぼ一定に保たれている 6 つの FCC 金属原子間ポテンシャルを用い, 計算セルとして軸方向 $x[1,1,0]$, $y[1,-1,1]$, $z[1,-1,-2]$ のセルを設定した. そして, 計算セルに 0.1 ~ 1% のひずみを印加し, 中心原子にエネルギーを与えることにより中性子照射を模擬した 100ps までの計算を各条件で 20 ~ 25 回繰り返し行うことにより, 欠陥形成数, 及び欠陥集合体の形態に及ぼすひずみ負荷および SFE の影響を明らかにした.

3. 結果

Cu を対象材料とし, 一次はじき出しエネルギー (E_{PKA}) が 30keV での計算における欠陥集合体サイズ分布を図 1 に示す. なお, 縦軸には単軸引張りひずみ 1% を印加した場合の結果とひずみを与えない場合の結果の比を用いた. ひずみの印加により格子間原子集合体および空孔集合体の総数はともに増加するが, 特に格子間原子集合体はひずみの影響を強く受け, 大きいサイズの集合体の形成が促進される一方で, 空孔集合体は格子間原子集合体に比べると形成個数の増加は緩やかであった. これは引張りひずみにより格子間原子が周囲の格子を押しのかけて集合体を形成するのに必要なエネルギーを軽減させたことで格子間原子集合体の安定性が増したためと考えられる.




図 1 欠陥集合体サイズ分布

参考文献

- [1] S. Miyashiro, S. Fujita, and T. Okita. Journal of Nuclear Materials 415.1 (2011) 1-4.
- [2] V. Borovikov, M.I. Mendelev, A.H. King, and R. Lesar, MSMSE 23 (2015) 055003
- [3] LAMMPS Molecular Dynamics Simulator <http://lammps.sandia.gov/>

*Akihito Kawamitsu¹, Taira Okita², Sho Hayawaka¹ and Mitsuhiro Itakura³

¹ School of Engineering, the University of Tokyo, ² Research into Artifacts, Center of Engineering, the University of Tokyo, ³ Japan Atomic Energy Agency

On-the-fly キネティック・モンテカルロ法を用いた 面心立方金属中における照射誘起欠陥の挙動に関する検討

On-the-fly kinetic Monte Carlo simulations for evaluating the behavior
of irradiation-induced defects in face-centered cubic metals

早川 頌¹, *柴崎 京介², 沖田 泰良³, 板倉 充洋⁴, Haixuan Xu⁵, Yury N. Osetsky⁶

¹ 東京大学大学院工学系研究科, ² 東京大学工学部, ³ 東京大学人工物工学研究センター,

⁴ 日本原子力研究開発機構, ⁵ The University of Tennessee, ⁶ Oak Ridge National Laboratory

中性子照射下で形成する照射欠陥集合体の挙動と形態に関して、分子動力学 (MD) 法の結果を初期値とし、On-the-fly キネティック・モンテカルロ法を用いた解析を行った。原子挙動の精確さを保持しつつ、MD 法よりも二桁近い長時間での欠陥拡散を再現することが可能となった。

キーワード： キネティック・モンテカルロ法, 自己格子間原子, 空孔, カスケード損傷

1. 緒言

原子炉構造材料では、中性子照射により高密度の結晶欠陥が形成すること（カスケード損傷）が大きな特徴である。結晶欠陥の拡散、微細組織変化に伴い、構造材料の機械的特性が変化していくため、欠陥形成過程を精緻に把握することが原子炉材料劣化を予測する上で重要である。カスケード損傷は、従来より分子動力学 (MD) 法で定量化されてきたが、MD 法で到達可能な時間スケールは実質上数 100 ps であるため、多数回の拡散を伴う欠陥集合体の挙動を再現し、微細組織発達を予測することは、事実上不可能である。また、カスケード損傷下で形成する欠陥集合体は極めて複雑な形状であるため、イベントリストを事前に作成する必要のあるキネティック・モンテカルロ法 (KMC) を用いることは適切でない場合が多い。そこで本研究では、活性化過程を各ステップで逐一算出する On-the-fly KMC を用い、カスケード損傷で形成する欠陥集合体の、より長い時間スケールでの挙動と形態を把握することを目的とする。

2. 計算方法

本研究では、第一次はじき出しエネルギー 50 keV としたカスケード損傷の MD 結果[1]を原子配列の初期値とし、Self-evolving atomistic kinetic Monte Carlo (SEAKMC) [2]を用いて欠陥集合体挙動の解析を行った。また、面心立方金属を対象とした原子間ポテンシャル[3]を用いた。

3. 結果・考察

図 1 には、600K での計算結果の一例を示す。MD 法を用いた 0.1 ns までの解析[1]では不動であると見なされていた自己格子間原子 (SIA) 集合体が、格子定数の数倍もの距離を拡散することが本計算で初めて明らかとなった。この拡散は数 ns 以上で発生し、これは MD 計算での取り扱いが困難な時間スケールである。本手法は、MD 法では取り扱い不可能な時間スケールの現象を、原子挙動の精確さを保持しつつ、再現できることを意味し、さらにより長い時間スケールで発生すると考えられる集合体形態変化等も本手法により予測可能であることを示唆する。

参考文献

[1] D. Nakanishi et al, submitted to Philo. Mag.

[2] H.Xu et al., Phys. Rev. B, 84(2011) 132103.

[3] V. Borovikov et al., MSMSE. 23 (2015) 055003.

S. Hayakawa¹, *K. Shibasaki², T. Okita³, M. Itakura⁴, H. Xu⁵, Y.N. Osetsky⁶

¹School of Engineering, Univ. of Tokyo, ²Faculty of Engineering, Univ. of Tokyo, ³RACE, Univ. of Tokyo, ⁴JAEA-CCSE, ⁵Univ. of Tennessee, ⁶ORNL




図 1 SEAKMC による
SIA 集合体の挙動解析

MD 法を用いた原子空孔集合体-転位相互作用に及ぼす積層欠陥エネルギーの影響解明 (4)

Influence of stacking fault energies on the interaction between a void and dislocation
evaluated by MD simulations (4)

土井原 康平¹, *沖田 泰良², 板倉 充洋³

¹東大・工, ²東大・人工物工学研究センター, ³日本原子力研究開発機構

低積層欠陥エネルギー (SFE) 金属であるオーステナイト鋼に着目し, 照射硬化のミクロ要因としてボイドとらせん転位の相互作用に及ぼす SFE の影響を原子レベルで解明した. 交差すべりの発生有無, 及びその発生回数が相互作用を決定づける因子であることが明らかとなった.

キーワード: オーステナイト鋼, 分子シミュレーション, 機械的特性変化, らせん転位, ボイド

1. 緒言

照射下微細組織の中で, 原子空孔集合体 (ボイド) は照射硬化に及ぼす影響が大きい, そのミクロ要因である転位との相互作用を精緻に解析することが求められる. 特に, らせん転位は交差すべりによりすべり面が変化し, これに伴い複雑な挙動を示す可能性がある. 交差すべりは原子レベルの挙動であり, その発生頻度は積層欠陥エネルギー (SFE) に強く依存する. そのため, 低 SFE であるオーステナイト鋼では, 原子レベルの挙動に基づいてボイド形成による硬化を予測する必要がある. 本研究では, ボイド径, SFE を変化した MD 計算によりボイド-らせん転位相互作用の解明, 及び硬化を定量化することを目的とする.

2. 計算方法

MD 計算では, LAMMPS を用いた^[1]. SFE が 14.6 - 186.5 mJ/m² と変化する一方, その他の物性値はほぼ等しい 6 つの FCC 金属原子間ポテンシャル^[2]のうち 4 つを用い, x [10-1] 30.9 nm, y [1-21] 49.6 nm, z [111] 25.0 nm, x 軸 y 軸方向周期境界, z 軸方向自由境界の計算セルを設定した. 初期条件として $b = a_0/2$ [10-1] のらせん転位, 及び重心が転位のすべり面上に存在するようにボイドを配置した. 温度 100 K, ボイド直径 2.0 - 6.0 nm と変化した計算を各条件 10 回行い, 応力履歴から臨界分解せん断応力 (CRSS) を算出した.

3. 結果と考察

図 1, 図 2 に, ボイド直径 2.0nm における相互作用形態の SFE による相違を示す. 低 SFE では, ボイドとの接触によりらせん転位は交差すべりを起こし, 転位全体が主すべり面から (図 1(a)) から第二すべり面 (図 1(b)) に変化する. ひずみを増すと, 転位全体が再び主すべり面に戻り (図 1(c)), ボイドと分離する. 一方, 高 SFE では, 交差すべりが容易に発生するため, 転位全体のすべり面が変化する前に, 新たなすべり面の変化が起こる (図 2(a)). ひずみを増すと, 異なるすべり面の境界で結晶欠陥を形成しボイドから分離する (図 2(b)). この場合, 極めて高い硬化が観察された. 相互作用形態及びボイドによる硬化を決定づける因子は, 交差すべりの発生頻度であることが明らかとなった.

参考文献

[1] LAMMPS Molecular Dynamics Simulator < <http://lammps.sandia.gov/> >

[2] V. Borovikov et al., Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 23 (2015) 055003.

Kohei Doihara¹, *Taira Okita² and Mitsuhiro Itakura³

¹School of Engineering, University of Tokyo, ²Research into Artifacts, Center for Engineering, University of Tokyo, ³JAEA-CCSE




図 1 SFE=44.1 mJ/m²
における相互作用




図 2 SFE=186.5 mJ/m²
における相互作用

スペクトル法を用いた重イオン衝突過程の精密計算 II

High precision calculation of heavy-ion collisions based on the spectral method II

*岩田 順敬¹, 武井 康浩², 楚天舒³、李必恒⁴

¹ 東工大科学技術創成研究院, ² みずほ情報総研, ³ 千葉大理, ⁴ 芝浦工大工

スペクトル法に基づいて、分数冪型の非線形相互作用がある場合の非線形クラインゴルドン方程式を計算することで、相対論効果と非線形相互作用との競合関係を明らかにする。

キーワード：フーリエスペクトル法, 時間依存クラインゴルドン方程式, 特殊相対論効果, 分数冪型非線形相互作用

1. 緒言

複数の原子核から構成される物理系を考えるためには、それより一段階小さいレベルの核子の多体系として扱うことでより精密な反応機構を取り込むことができる [1]。本研究では非線形相互作用の中でも原子核の励起特性との関係が深いと考えられている分数冪型非線形相互作用を考える [2]。核子多体系についてのこれまでの研究から、分数冪型の非線形相互作用は有限サイズの媒質において、圧縮率の妥当な値を与えるために不可欠であることが指摘されている一方で、分数冪という性質から精密計算を行ってその本質を明らかにするための研究は進んでいない。

2. 研究内容

本研究では、非線形クラインゴルドン方程式に対して、スペクトル法を基礎とした精密な数値計算法を提案することで、分数冪効果を相対論的效果との競合関係の中で明らかにする。ここで、誤差評価を始めとした一連の解析的評価式も得る。

3. 結論

分数冪効果を相対論的效果との競合関係の中で明らかにするとともに分数冪数値計算法の基礎に関する一連の結果を報告する。分数冪総合作用の非線形効果が精緻に理解されることで原子核の圧縮率を支配する非線形性の本質が明らかにされることが期待される。これは核分裂過程ならびに核融合過程の反応機構を与える核物性という意味で、応用上も有用性の高い知見である。

参考文献

[1] K. Kean, Y. Iwata and S. Chiba, in preparation.

[2] Y. Iwata and J. A. Maruhn, a chapter “Energy density functional in nuclear physics” of a book “Density Functional Theory: Principles, Applications and Analysis” Nova Publishers, New York, ISBN:978-1-62417-954-9 (2013).

*Yoritaka Iwata¹, Yasuhiro Takei², Tianshu Chu³ and Biheng Li⁴

¹Tokyo Institute of Technology, ²Mizuho Information & Research Institute, ³Chiba University, ⁴Shibaura Institute of Technology

[3H10-13] Fuel and Reactor Analysis

Chair: Takeshi Mitsuyasu (HGNE)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 3:50 PM Room H (B32 -B Building)

[3H10] Study on Fuel Loading Pattern Intuitive Generation Method by using Deep Learning

*kazuki ishitani¹ (1. Nuclear Engineering and Services Company)

2:45 PM - 3:00 PM

[3H11] First-principles Calculations of Non-colinear Paramagnetic States in Uranium Dioxide and Gamma Iron

*Mitsuhiro Itakura¹, Taira Okita², Hiroki Nakamura¹ (1. JAEA, 2. Univ. Tokyo)

3:00 PM - 3:15 PM

[3H12] Investigation of neutron transport calculation using Iso-Geometric (IGA) method

*Riho Horita¹, W.F.G. van Rooijen² (1. Univ. of Fukui, 2. Research Institute of Nuclear Engineering)

3:15 PM - 3:30 PM

[3H13] Investigation of neutron transport calculation using Iso-Geometric (IGA) method

*Van Rooijen Willem¹, Riho Horita² (1. Research Institute of Nuclear Engineering, University of Fukui, 2. University of Fukui)

3:30 PM - 3:45 PM

深層学習による燃料装荷パターンの直感的生成手法の検討 (2)畳み込みニューラルネットワークの活用に関する検討

Study on Fuel Loading Pattern Intuitive Generation Method by using Deep Learning

(2)Consideration on Application of Convolutional Neural Network

*石谷 和己¹

¹原電エンジ

自動探索コードにより最適化された装荷パターンを、教師データとして畳み込みニューラルネットワークに学習させ、もっともらしい装荷パターンを出力させる方法について検討した。

キーワード：燃料装荷パターン最適化、深層学習、畳み込みニューラルネットワーク、画像認識／画像生成

1. 研究の背景 取替炉心設計では、限られた期間内に天文学的な組合せから設計条件を満たし且つ経済性に優れた装荷パターンを探し出す必要がある。筆者らが開発した自動探索コード SAMPLS¹は迅速な探索能力を有するが、設計では経済性向上を狙い燃焼度の高い燃料を積極的に用いた結果、不可避免的に設計条件逸脱に至ることがある。最適化探索は(新燃料や最外周燃料の配置を固定し)あらかじめ探索範囲を狭めても数十分を要するので、効率的な探索には自動探索の価値が有る燃料構成(燃料リスト)の迅速な見極めが肝要である。前報²では全結合層のみで構成された深層ニューラルネットワークの活用について検討した。

2. 着想と狙い 装荷パターン探索では、複数組の配置の入替えと炉心特性値評価を試行錯誤的に繰り返す。最善と思われる選択を繰り返す点は囲碁に類似しているが、装荷パターン探索には対局者は存在せず、最終的に得られた配置(終局状態相当)に価値がある点が異なる。本報では、画像認識／画像生成で用いられている畳み込みニューラルネットワーク(CNN; Convolutional Neural Network)の技術を用い、試行錯誤的な探索過程を経ずにもっともらしい装荷パターンを生成することを考えた。

3. 深層学習による燃料装荷パターンの推定 国内4ループPWRを対象とし、入力層31ユニット(1/8対称性を仮定)、出力層64ユニット(1/4対称炉心マップに対応)とし、全体としては、全結合層×2→畳み込み層×4→全結合層×2の構造のCNNを構成した。教師データとしては、新燃料取替体数6とおり(60,64,...,80体)について、それぞれGd新燃料割合2ケース×継続使用燃料割合8ケース×直前サイクルの引継燃焼度5ケース(8,9,...,12GWd/t)、計6×80ケースの最適化探索結果を用意した²。最適化探索にはSAMPLS¹を用いた。入力層に無限増倍率で降順に整序した燃料リスト、出力層に最適化された装荷パターンを教師データとして与え学習を行った。CNNに未学習の燃料リスト計6×200ケースを与え、出力された装荷パターンについてSIMULATE-3コードで3次元計算を行い炉心特性値を評価することで、もっともらしい装荷パターンを生成できたか確認した。




図 畳み込みニューラルネットワークの構成

参考文献

[1] K.Ishitani, et. al., "Development of Multi-Stage Stochastic PWR Loading Pattern Search Code SAMPLS", Advances in Nuclear Fuel Management IV(2009).

[2]石谷, "深層学習による燃料装荷パターンの直感的生成手法の検討", 日本原子力学会 2017 年秋の大会, 1G12.

*Kazuki Ishitani¹, ¹Nuclear Engineering and Services Company

二酸化ウランおよびガンマ鉄のノンコリニア常磁性状態の第一原理計算

First-principles Calculations of Non-collinear Paramagnetic States in Uranium Dioxide and Gamma Iron

*板倉 充洋¹, 沖田 泰良², 中村 博樹¹

¹JAEA, ²東大

原子力材料の中で磁性状態の再現が困難なため第一原理計算があまり行われない二酸化ウランとガンマ鉄について、ランダムに分布するノンコリニアな磁性状態を用いた計算の収束性等について議論する。

キーワード: 第一原理計算

1. 緒言

鉄および二酸化ウランは原子力分野で重要な材料であるが、各原子が磁性スピンをもっているため、第一原理計算においてスピン分極を考慮に入れなければ正しい結果が出ないことが知られている。アルファ鉄の場合は全ての鉄原子のスピンの向きが揃った強磁性状態が 1000K 付近まで維持されるため、第一原理計算においてもそのようなスピン分極状態を用いて計算を行うことができる。しかし高温でのガンマ鉄や常温でのオーステナイト鋼のような面心立方格子構造をもつ鉄の場合、常磁性状態にあるため各原子にスピン分極を持たせつつそれぞれの方向をランダムに設定した状態で計算する必要がある。またクロム濃度の高いフェライト鋼の場合にも常温で複雑な磁性状態が現れる。その場合、スピンの向きを例えば Z 方向に限定し、+Z 方向と -Z 方向の二種類のスピンをランダムに配置する方法がまず考えられる。さらに、現実のスピンは三次元方向を自由に向くこと、また二酸化ウランの計算において導入が必須であるスピン軌道相互作用を取り入れるとスピンの向きとして三次元方向を考慮する必要があることなどを考えると、三次元の色々な方向をランダムに配したスピン配置を用いるという方法もある。現実をより忠実に模擬しているという意味では後者が望ましいが、三次元的な、ノンコリニアなスピン状態の計算には通常の 4 倍程度の計算時間が必要となる。したがってコリニアなスピン配置とノンコリニアなスピン配置の計算コストの違い、収束性、求める物性値の違いなどを評価しどちらを使用するかを決めることが望ましい。

2. 計算結果

計算は FCC 鉄(Fe32)と螢石型 UO₂(U32O64)について行った。ランダムなスピン配置は、コリニアな場合は二つの向きを二元合金のように考え、Special Quasi-Random Structure (SQS)と呼ばれる配置を用いて作成した。ノンコリニアな配置については、方向を 12 種類の<110>方向に限定し、これを 12 元合金と考え同様に SQS 配置を作成して計算を行った。ノンコリニアな場合、スピンの向きが構造緩和とともに徐々に変化する傾向があり収束性が悪くなった。これを防ぐため、スピンの方向が初期の方向からずれた場合にペナルティを課す計算を行ったところ、良好な収束性が得られた。スピン軌道相互作用を入れた場合、二酸化ウランではスピンの向きが<110>方向を向きやすく、鉄では特に向きやすい方向はなかった。またスピン軌道相互作用の有無は特に二酸化ウランにおいて格子定数に影響があったが、鉄においては影響が無視できた。

3. 結論

二酸化ウランの計算においてはスピン軌道相互作用を入れることが望ましく、そのためノンコリニア状態を採用することになる。スピン軌道相互作用の計算自体のコストは無視できるものであるため、ノンコリニア状態を用いるメリットがあると考えられる。一方でガンマ鉄の場合は結果にそれほど影響がないためコリニアな計算で十分であると考えられる。

*Mitsuhiro Itakura¹, Taira Okita² and Hiroki Nakamura¹

¹JAEA, ²U.Tokyo

IGA 法を用いた中性子輸送計算手法の研究
(1) 2次元の解析

Investigation of neutron transport calculation using Iso-Geometric (IGA) method
(1) 2 dimensional analysis

*堀田 理穂¹, W.F.G. van Rooijen²

¹ 福井大学, ² 福井大学附属国際原子力工学研究所

IGA 法および輸送理論を用いて、任意の形状に対して中性子束分布を解析する手法を開発している。従来の輸送計算コード NEWT の解析結果との比較により、現在開発中のコードの精度について評価を行なった。今回は2次元の解析結果を紹介する。

キーワード：IGA 法、有限要素法、中性子輸送理論、数値解析、任意形状

1. 背景および目的 原子炉の炉心解析を精度良く行うことは、適切な設計、正常な運転、そして安全を守る上で重要である。しかし、現在用いられている解析手法では、運転による熱膨張などによりいびつに変形した実際の形状に対して解析を行うことは困難である。このことから、変形に対応した解析を行い、炉心解析の精度を向上させるために、任意の形状に対して中性子束分布を解析する手法を開発する。

2. 解析手法 現在用いられている解析手法では、有限要素法を用いる際に近似的にメッシュが切られている。一方、今研究で開発する解析手法では、解析対象となる形状を NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline^[1]) を用いて正確に表現し、その形状に対して近似することなくメッシュを切り計算を行う。この手法は対象となる幾何形状と方程式を解く幾何形状が同一であることから、Iso-Geometric Analysis (IGA 法^[2]) と呼ばれる。この手法により、変形した任意の形状に対する解析が可能となる。また中性子束分布の解析について、輸送理論および S_N 法を用いる^[3]。

3. 精度評価の方法 開発した解析コードの精度について、NEWT の解析結果と比較を行なうことで検討を行なった。解析対象の組成や形状、断面積等は C5G7 ベンチマーク^[4]を参考に作成した。エネルギーは7群で計算し、燃料は UO₂、MOX (4.3%、7.0%、8.7%) の4種類について解析を行なった。

4. 結果および考察 UO₂およびMOXの燃料棒1本に対して、IGA 法を用いたコードと NEWT の解析結果について、中性子束分布の形状はよく一致していた (図 1)。また実効増倍率の誤差は 0.1%程度であった (表 1)。集合体1体や炉心全体については現在解析中である。開発中のコードは良い精度で解析を行なうことができる一方、他の解析コードに比べて解析時間が長いため、解析手法について更なる検討を進めている。

参考文献

[1] Les Piegl and Wayne Tiller, “The NURBS book”, Springer (1995)
[2] J.A. Cottrell, T.J.R. Hughes, Y.Bazilevs, “Isogeometric analysis”, Wiley (2009)
[3] A.R. Owens, J.A. Welch, J. Kópházi, M.D. Eaton, “Discontinuous Isogeometric analysis methods for the first-order form of the neutron transport equation with discrete ordinates (S_N) angular discretization”, J. Comp. Phys. **315**, 501 – 535 (2016)
[4] “Benchmark on Deterministic Transport Calculations Without Spatial Homogenisation”, NEA/NSC/DOC(2003)16

*Riho Horita¹, W.F.G. van Rooijen²

¹University of Fukui, ²Research Institute of Nuclear Engineering




図 1 中性子束分布の比較の一例
(左：NEWT、右：開発中の手法)

表 1 各燃料の燃料棒 1 本に対する
実効増倍率の比較

	k-eff (NEWT)	k-eff (開発中の手法)
UO ₂	1.32407	1.32383
MOX (4.3%)	1.13469	1.13325
MOX (7.0%)	1.15926	1.15737
MOX (8.7%)	1.17255	1.17048

Investigation of neutron transport calculation using Iso-Geometric method:
(2) 3-dimensional analysis

*W.F.G. van Rooijen¹, R. Horita²

¹Research Institute of Nuclear Engineering, U. of Fukui, ²U. of Fukui, Graduate School of Engineering

A neutron transport calculation code based on IGA theory is being developed to perform neutron transport calculations in two or three dimensional spatial domains. In this paper, the code features are introduced and results of 3D calculations are presented. Calculated results have good accuracy but the calculation time is unacceptable.

Keywords: Iso-Geometric Analysis, Neutron Transport Theory, S_N method, Finite Element Method

1. Introduction In neutronic calculations the spatial domain is usually represented in a simplified manner, e.g. Cartesian, cylindrical or Hex-Z geometry. In order to analyze more general geometries, for example to take into account effects of thermal expansion or deformation due to mechanical stress, the theory of Iso-Geometric Analysis (IGA) can be used. In our work, IGA is used for S_N neutron transport calculations in 2D and 3D arbitrary geometry.

2. Theory In our work the conventional S_N method and a Finite Element Method based on Iso-Geometric Analysis (IGA) [1] are used to solve the neutron transport equation. In the IGA method the theory of NURBS [2] is used to describe the geometrical domain, and the same basis functions are also used to solve the neutron transport equation. In comparison to conventional method, the IGA method has 2 special features: first, the theory of NURBS allows to describe arbitrary geometrical domains in a mathematically exact way, and second, the basis functions are automatically adapted to the geometrical domain.

3. Code design and implementation In the present work, a completely new calculation code was developed, using the theory from [2] regarding NURBS functions, and based on the work in [1] and [3] for S_N calculations. The code is designed with the following features: multi-group S_N calculations in 2 or 3 dimensions, anisotropic scatter, fixed source calculations, λ -mode calculations, α -mode calculations, and time-stepping calculations.

4. Results The new 3D version of our code was tested in two ways: the Method of Manufactured solutions was used to confirm that the convergence properties are as expected from theory. As a first attempt for 3D eigenvalue calculations, the first problem of the Takeda-benchmarks [4] was calculated: a small, cube-shaped thermal reactor with control rod in/out. Results are given in Table 1. Adequate results were found but the calculation time is excessive at the moment. Investigations have shown two causes: the treatment of boundary conditions at internal boundaries, and the sweep-order through the mesh. Both aspects are currently under development.

3. Conclusion We are developing a new S_N neutron transport code based on IGA theory. 3-D benchmark calculations have given good results. The calculation time of the present code is unacceptable and improvements are underway.

References

[1] J.A. Cottrell, T.J.R. Hughes, and Y. Bazilevs, “Isogeometric Analysis – Toward Integration of CAD and FEA”, Wiley (2009)
[2] L. Piegl and W. Tiller, “The NURBS Book”, Monographs in visual communication, Springer (1995)
[3] A.R. Owens, J.A. Welch, J. Kophazi and M.D. Eaton, “Discontinuous isogeometric analysis methods for the first-order form of the neutron transport equation with discrete ordinates (SN) angular discretization”, J. Comp. Phys., **315**, 501 – 535 (2016)
[4] T. Takeda and H. Ikeda, “3-D neutron transport benchmarks”, NEACRP-L-330 (1991)

Table 1: Results for Takeda-1 benchmark (KUCA-type core)

	This work	KENO6	Benchmark
CR up	0.9788	0.9775 ± 0.00013	0.9765
CR down	0.9636	0.9626 ± 0.00012	0.9621
CR worth	0.0152	0.0149	0.0144

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 304-1 Thermal Hydraulics, Energy Conversion, Energy Transfer, Energy Storage

[3I01-05] Fukushima Daiichi Accident 1

Chair: Kiyofumi Moriyama (MasakiTech)

Fri. Sep 7, 2018 9:30 AM - 10:45 AM Room I (B33 -B Building)

[3I01] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Masataka Hidaka¹, Tadashi Fujii¹, Takeshi Sakai¹ (1. IRID/Hitachi-GE)

9:30 AM - 9:45 AM

[3I02] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Takeshi Honda¹, Seiichi Dono¹, Masato Mizokami¹, Daisuke Yamauchi¹, Shinya Mizokami¹ (1. TEPCO HD)

9:45 AM - 10:00 AM

[3I03] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Ikken Sato^{1,5}, Shinji Yoshikawa^{5,1}, Xin Li^{1,5}, Takuya Yamashita^{1,5}, Akifumi Yamaji³, Marco Pellegrini², Yoshihiro Kojima^{4,5} (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Institute for Applied Energy, 3. Waseda University, 4. Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation, 5. IRID)

10:00 AM - 10:15 AM

[3I04] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Hiroyuki Suzuki¹, Asao Nishikawa¹, Chiaki Kino¹, Masao Chaki¹ (1. IAE)

10:15 AM - 10:30 AM

[3I05] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Chiaki Kino¹, Itsuo Yoshioka¹, Masao Chaki¹ (1. IAE)

10:30 AM - 10:45 AM

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価 (107) デブリ堆積状態の感度解析による格納容器床の長期侵食評価

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

(107) Evaluation for Long Term Erosion of Containment Floor

by Sensitivity Analyses for Debris Accumulation Condition

* 日高 政隆^{1,2}, 藤井 正^{1,2}, 酒井 健^{1,2}

¹IRID, ²日立 GE

福島第一原子力発電所 1 号機を対象に, MCCI による PCV 破損状況と燃料デブリの状態を推定するため, SAMPSON コードを用い, デブリの堆積状態をパラメータとした長期侵食挙動の感度解析を実施した。

キーワード: 福島第一原子力発電所, シビアアクシデント, SAMPSON, MCCI, 感度解析

1. 緒言: 福島第一原子力発電所の炉内状況把握において, MCCI による PCV 床・壁の損傷と燃料デブリ状態の推定に対しては, 解析と PCV 内部調査の両面からのアプローチが有効である。これまでに 3 次元デブリ拡がり解析(DSA)モジュールを用いて, 1 号機のデブリ拡がり感度解析を行い, 拡がりの支配因子を明らかにした^[1]。本報では, 1 号機の状態推定図・デブリ分布図^[2]に対し, MCCI 挙動に関する解析面からの情報を反映することを目的として, 落下デブリの拡がり・堆積条件をパラメータに感度解析を実施し, 1 号機の長期侵食挙動を評価した。

2. 長期侵食挙動の感度解析: PCV 内部の圧力・温度条件を考慮するため, DSA モジュールと PCV 内熱水力解析(CVPA)モジュールを連成させて解析した。崩壊熱は揮発性核分裂生成物放出による減損を考慮し, コンクリート分解温度は侵食実験^[3]に基づき設定した。予めデブリの堆積形状を想定し, 固体デブリを堆積させて(ケース 1: ペDESTAL 床に偏心して堆積, 2: 中央に堆積, 3: ドライウェル床に流出) 解析した。

3 ケースのデブリ質量の時間変化(図 1) と, 代表例としてケース 1 の縦断面の固液分布(図 2), 侵食によるペDESTAL 壁の破損箇所(図 3)を示す。解析の結果, デブリ落下後 2~3 日間で侵食が停止すること, 消防車注水のない条件でもコンクリート融点の設定次第では, 大規模なペDESTAL 侵食に至らない可能性, さらにサンプピットから離れた領域ではペDESTAL 壁の侵食が抑制される可能性を把握した。




図 1 デブリ質量の時間変化




図 2 PCV 縦断面の固液分布

図 3 侵食による破損箇所

参考文献: [1] 日高政隆, 他, 炉内状況推定のための実機感度解析によるデブリ拡がり状態の評価, 日本原子力学会 2017 年秋の大会, 1E09 (2017)

[2] 酒井健, 他, 総合的な分析・評価のまとめ - 1 号機 -, 日本原子力学会 2018 年秋の大会 (2018)

[3] Foit, J. J., Presentation on MOCKA experiment at TCOFF meeting, Jan. 15-17 2018, OECD/NEA (2018)

謝辞 この成果は, 経済産業省/平成 27 年度補正予算廃炉・汚染水対策事業費補助金により得られたものです。

*Masataka Hidaka^{1,2}, Tadashi Fujii^{1,2} and Takeshi Sakai^{1,2}

¹International Research Institute for Nuclear Decommissioning, ²Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価 (108) 2号機の原子炉補機冷却水系に汚染がみられなかった原因の推定

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

(108) A Study on low contamination of Reactor Cooling Water System at Unit 2

*本多 剛¹, 堂埜 誠一¹, 溝上 暢人¹, 山内 大典¹, 溝上 伸也¹

¹東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所（1F）1号機で確認された原子炉補機冷却水系（RCW）の汚染が2号機では確認されておらず、この違いが生じる原因は特定できていなかった。2018年1月に2号機で実施した格納容器（PCV）内部調査の結果をふまえると、2号機ではPCV底部にある機器ドレンサンブを冷却するRCW配管が、PCVに落下したと考えられる燃料により損傷しなかった可能性が示唆された。

キーワード：福島第一原子力発電所事故，原子炉隔離時冷却系

1. 緒言

1F 1～3号機はシビアアクシデントに至った結果、燃料は原子炉圧力容器（RPV）からPCVへと落下したものと考えている。1号機では、原子炉建屋（R/B）内の機器を冷却しているRCW系統に汚染が確認されているが、これは燃料がPCVへ落下し、PCV床にある機器ドレンサンブを冷却するRCW配管を損傷させたため、放射性物質がRCW系統内に移行した結果と考えている。一方、2号機ではR/B内のRCW系統周辺の空間線量率が低く、目立った汚染は確認されていない。本報告ではこの原因について検討した。

2. 検討（2号機のRCW系統にかかる情報の整理）

2-1. 2号機のRCW系統

1, 2号機とも、RCW系統におけるPCV隔離弁は電動弁であり、全電源喪失に伴いそのままの状態維持されたため、事故時に開いていたものと考えられる。したがって、PCVに落下してきた燃料によりRCW配管に損傷を受けた場合には、系統内に汚染が広がる可能性が考えられる。

2-2. 2号機のRCW系統周辺の空間線量率

1号機で高い空間線量率を計測した代表的なRCW系統周辺の測定結果と、2号機のRCW系統周辺の空間線量率を比較した結果を表1に示す。RCW熱交換器など、空間線量率は2号機の方が一桁程度低く、汚染の状況が異なるものと考えられる。

	1号機	2号機
RCW熱交換器	1000 mSv/h 以上	約 100 mSv/h
ドライウェル除湿系（DHC）	約 100 mSv/h	約 20 mSv/h
MGセットオイルクーラー	約 150 mSv/h	約 20 mSv/h
RCWサージタンク	約 90 mSv/h	約 45 mSv/h
廃棄収集フィルター用再循環クーラー	約 350 mSv/h	約 0.5 mSv/h

注：対象機器近くの線量率測定結果がない場合は、近い場所の線量率を記載
：1号機のMGセットA近傍はRCW熱交換器からの線量の影響が強いためMGセットB近傍で最も高い値を記載

2-3. 2018年1月に実施した2号機PCV内部調査の結果

2号機PCV内部調査の結果、PCV底部（ペDESTAL内）には堆積物が床一面に拡がっていた。上部タイプレートが落下していた周囲の堆積物は燃料デブリを含むと思われる。PCV底部にあるケーブルトレイや、CRD交換機昇降台車等の構造物に高温による変形を含め目立った損傷はみられなかったことから、堆積物は発熱源となる燃料成分をあまり多く含まず、熔融した構造物などが主たる成分となっている可能性が考えられる。

3. 考察と結論

2号機のRCW配管のペDESTAL内の引き回しを考えると、RCW配管には堆積物が接触している可能性が高い。RCW配管とケーブルトレイは同様の厚さで融点も近いと、ケーブルトレイに損傷がみられなかったことを考えると、RCW配管が高温による影響で破損した可能性は低い。したがって、2号機ではRCW配管が損傷せず、RCW系統内に放射性物質が移行しなかったものと考えられる。

*Takeshi Honda¹, Seiichi Dono¹, Masato Mizokami¹, Daisuke Yamauchi¹ and Shinya Mizokami¹

¹Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価

(109) 2号機, 3号機の炉心物質移行過程における炉心エネルギーの差とその影響

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

(109) Difference in core energy in core material relocation in Units 2 and 3 of FDNPS and its effects

*佐藤一憲^{1,5}, 山下拓哉^{1,5}, 吉川信治^{1,5}, リ・シン^{1,5}, ペレグリニ・マルコ², 山路哲史³, 小島良洋^{4,5}

¹ 日本原子力研究開発機構, ² エネルギー総合工学研究所, ³ 早稲田大学, ⁴ 東芝 ESS, ⁵ IRID

2号機と3号機の炉心エネルギーの差、及びその下部プレナム移行デブリの冷却特性、圧力容器バウンダリー破損、デブリのペDESTAL移行挙動に与える影響を評価した。

キーワード： 沸騰水型原子炉、過酷事故、スランピング、デブリドライアウト

1. プラントデータの分析

圧力などプラントデータを分析した結果、2号機では炉心が空焚きになってから約4時間後に下部プレナムへの燃料移行が生じたと考えられるのに対し、3号機では約10時間後と大きな差があることが示された。

2. 炉心エネルギーの評価

MELCOR(早大)、MAAP(EPRI)、SAMPSON(IAE)、SCDAPSIM(JAEA)の各コードにより炉心エネルギー増加（空焚き前をゼロとする）を評価した(図1、2参照)。解析結果には大きな不確かさが見られる。これらの解析結果を基盤としてプラントデータの分析とBWR体系での炉心溶融移行挙動に着目したプラズマ加熱試験[1]の知見を総合し、炉心エネルギー増加の最確値を評価した。この結果、下部プレナム移行燃料は2号機では大部分が未溶融で粒子状の固体燃料、3号機では相当割合が溶融していたと推定された。




図1 2号機の炉心エネルギー増加の評価結果




図2 3号機の炉心エネルギー増加の評価結果

3. BWR特有の下部プレナムデブリ挙動の可能性と炉心エネルギーの差の影響

BWRでは下部プレナム内に金属構造物が多く、これが溶融すると溶融金属の対流効果によって燃料デブリからRPV等への伝熱を促進し、RPV破損を早める可能性がある。粒子状固体燃料は溶融金属が透過しやすく、2号機ではこの傾向が強いと予想される。2号機ではRPV破損によって溶融金属が流出した後、注水による粒子状デブリの蒸気冷却が有効に働き、RPV内の燃料デブリ保持を高めた可能性がある。

参考文献

[1] T. Yamashita et al., "The CMMR Program: BWR Core Degradation in the CMMR-1 and the CMMR-2 Tests," Proc. of the 12th International Conference of the Croatian Nuclear Society, Zadar, Croatia, 3-6 June 2018.

この成果は、経済産業省／平成27年度補正予算廃炉・汚染水対策事業費補助金により得られたものです。

*Ikken Sato^{1,5}, Takuya Yamashita^{1,5}, Shinji Yoshikawa^{1,5}, Xin Li^{1,5}, Marco Pellegrini², Akifumi Yamaji³, Yoshihiro Kojima^{4,5}

1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Institute for Applied Energy, 3. Waseda University, 4. Toshiba ESS, 5. IRID

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価 (110) SAMPSON を用いた 1F 事故発生後 3 週間解析の最終評価結果(1 号機)

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

(110) Final results of 3 weeks analysis using SAMPSON code (Unit1)

*鈴木 博之¹, 西川朝雄¹, 木野 千晶¹, 茶木 雅夫¹

¹エネルギー総合工学研究所

SAMPSON で福島第一原子力発電所の 1 号機の事故進展解析を行い、事故シナリオの分析を実施した。検討した事故シナリオや現地の調査結果を基に推定した 1 号機のデブリ分布を報告する。

キーワード：福島第一原子力発電所, SAMPSON, デブリ分布, 3 週間解析, 過酷事故

1. 緒言

福島第一原子力発電所 1 号機の SA 事故解析によるデブリ分布の推定ために、実測値や炉内調査結果等と最も整合していると考えられる事故シナリオを策定した[1]。SAMPSON による事故後 3 週間の解析を実施し、事故シナリオの妥当性の評価およびデブリ分布の推定を行った。

2. SAMPSON による事故後 3 週間の解析結果

1 号機ではスクラム後、有効な冷却手段を講ずることが出来ずに炉心の溶融に至ったと考えられる。3 月 12 日 2:30 時頃に測定された PCV 圧力は 0.84MPa となっていた。事故シナリオの検討により、この圧力上昇を説明するには大量の水素が Zr-水反応で発生する必要があるため、ほとんどの燃料は溶融したと推定される。RPV 底部が破損したと推定される 3 月 12 日 6 時頃までの注水量は極めて限定的であるため、RPV 底部で溶融プールを形成した可能性もあり、燃料デブリの大部分は PCV へ移行したと考えられる。




図 1. D/W 圧力の 3 週間解析結果




図 2. 燃料デブリの拡がり解析結果 (3 週間後)

3. 結論

1 号機では代替注水が開始する前に燃料溶融が開始し、代替注水が炉内に届く前に RPV 底部の破損が起こり、ほとんどの燃料デブリがペデスタルへ移行したと推定される。2 号機とは異なり、注水が炉内に届かない状況で炉心損傷が進んだため、シュラウドの一部が損傷した可能性も否定できない。

参考文献

[1] 茶木ほか、日本原子力学会 2018 年春の年会予稿集 2B02

—謝辞—

この成果は、経済産業省／平成 27 年度補正予算廃炉・汚染水対策事業費補助金により得られたものです。

*Hiroyuki Suzuki¹, Asao Nishikawa¹, Chiaki Kino¹ and Masao Chaki¹

¹The Institute of Applied Energy

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価 (111) SAMPSON を用いた 1F 事故発生後 3 週間解析の最終結果 (2 号機)

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

Final results of 3 weeks analysis using SAMPSON code (Unit-2)

*木野千晶¹, 吉岡逸夫², 茶木雅夫¹

¹エネ総研, ²アドバンスソフト

福島第一原子力発電所の 2 号機の事故進展について、事故シナリオ分析・SAMPSON 解析を基に総合的に評価し、最終デブリ分布を推定した。

キーワード：福島第一原子力発電所、シビアアクシデント、炉心溶融、デブリ分布、SAMPSON

1. 緒言

福島第一原子力発電所 2 号機では強制減圧後以降 (3 月 14 日 18 時頃) に溶融が進展し、デブリが RPV 外へ放出されたと考えられている。よって、この時間帯のデブリ移行挙動を詳細に把握する必要がある。

2. SAMPSON による事故後 3 週間の解析結果

事故シナリオ分析および SAMPSON 解析結果により、3 月 14 日 21 時頃に金属を中心とした少量のデブリが、23 時頃に燃料を含むデブリが下部プレナムへ移行したと推定した。3 月 14 日 22 時半～23 時半頃にみられる PCV 圧力の急激な上昇は炉内における水素発生に起因すると考えられる。水素発生の反応熱により炉心溶融はさらに進展するが、本解析では 23 時半時点で周辺部の燃料棒は熱的には溶融しなかった。これは、消防車注水が継続的に実施されダウンカマに水が残っていることから、周辺部で輻射による冷却効果が有効であった可能性を示唆している。実際には燃料棒支持金具などが破損し、燃料棒は崩落・落下したと推定するが、燃料デブリは溶融状態ではなくペレットの形状を保った状態で移行した可能性もある。下部プレナムへ移行したデブリは消防車注水により継続的に冷却されていたが、堆積デブリ全体を冷却するには至らず、先に落下した金属を多く含む層のデブリが RPV 底部を破りペデスタルへ移行したと推定した。3 週間解析の結果では、燃料をほとんど含まないデブリは MCCI を起こさずに静定した。(Fig.1)。




Fig.1 静定したペデスタルにおけるデブリ拡がり
(SAMPSON 解析結果)

3. 結論

実測値などを基にした事故シナリオ分析および SAMPSON 解析結果より、3 月 14 日 21 時以降に燃料を含むデブリが下部プレナムへ移行したと推定した。また、先に落下した金属を多く含むデブリが下部プレナムで再度溶融し、ペデスタルへ移行した後 MCCI を起こさずに静定したと推定した。この成果は、経済産業省／平成 27 年度補正予算廃炉・汚染水対策事業費補助金により得られたものです。

*Chiaki Kino¹, Itsuo Yoshioka² and Masao Chaki¹

¹The Institute of Applied Energy, ²Advance Soft

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 304-1 Thermal Hydraulics, Energy Conversion, Energy Transfer, Energy Storage

[3I06-10] Fukushima Daiichi Accident 2

Chair:Koji Okamoto(Univ. of Tokyo)

Fri. Sep 7, 2018 10:45 AM - 12:00 PM Room I (B33 -B Building)

[3I06] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Marco Pellegrini¹, Chiaki Kino¹, Masao Chaki¹ (1. The Institute of Applied Energy)

10:45 AM - 11:00 AM

[3I07] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Shinya Mizokami¹, Takeshi Honda¹, Kenichiro Nozaki², Takeshi Sakai³, Takuya Yamashita⁴, Marco Pellegrini⁵, Hiroyuki Suzuki⁵ (1. Tokyo Electric Power Company Holdings, 2. Tepsys Corp., 3. Hitachi-GE Nuclear Energy, 4. JAEA, 5. IAE)

11:00 AM - 11:15 AM

[3I08] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Takeshi Sakai^{1,6}, Shinya Mizokami^{2,4,6}, Takeshi Honda², Kenichiro Nozaki^{3,2}, Takuya Yamashita^{4,6}, Marco Pellegrini⁵, Hiroyuki Suzuki⁵ (1. Hitachi-GE, 2. TEPCO HD, 3. TEPSYS, 4. JAEA, 5. IAE, 6. IRID)

11:15 AM - 11:30 AM

[3I09] Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

*Takuya Yamashita^{1,6}, Takeshi Honda², Shinya Mizokami^{2,1,6}, Kenichiro Nozaki^{3,2}, Hiroyuki Suzuki⁴, Marco Pellegrini⁴, Sakai Takeshi^{5,6} (1. JAEA, 2. TEPCO, 3. TEPSYS, 4. IAE, 5. Hitachi-GE, 6. IRID)

11:30 AM - 11:45 AM

[3I10] Refinement of radioactivity inventory in the Fukushima Daiichi NPP used by CBZ code system

*Akinori Ishii¹, Go Chiba¹ (1. Hokkaido University)

11:45 AM - 12:00 PM

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価 (112) SAMPSON を用いた 1F 事故発生後 3 週間解析の最終評価結果 (3 号機)

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

(112) Final results of 3 weeks analysis using SAMPSON code (Unit-3)

* Marco Pellegrini¹, Chiaki Kino¹ and Masao Chaki¹,

(¹ エネルギー総合工学研究所)

As participant in the project aimed at improving the understanding of Fukushima Daiichi (1F) NPP conditions, IAE has performed a comprehensive evaluation and analyses of the 1F units. At the beginning the accident scenario has been evaluated deeply among all the members of the project, subsequently the SAMPSON code has been applied to confirm assumed phenomena and clarify uncertain points. The analysis has confirmed that at Unit 3 a large portion of the core melted and relocated in the lower plenum. Thereafter, because of lack of cooling, RPV failed and subsequently debris was gradually transferred to the pedestal triggering the MCCI. It is estimated that a little amount of debris might have remained in the lower plenum while a considerable portion relocated to the pedestal with limited spread to the DW.

Keyword : Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants, Severe Accident, MCCI, SAMPSON

1. Introduction

The fiscal year 2017 represents the last year of the project aimed at improving the understanding of Fukushima Daiichi reactor conditions. In this final year we have condensed all the experience gathered through SAMPSON analysis and modeling of the Fukushima Daiichi to provide a best estimate calculation that can reproduce as much as possible the measurements, explain the accident scenario and provide reliable estimations of the debris and FP distribution. The accident scenario was intensely analyzed together with other members of the project through deep investigation of the measurements and an adequate scenario with firmed points where consensus was reached and some points requiring additional clarification through the analysis, was drawn. In this work we will present the latest results of the computation regarding Unit 3 discussing the assumptions, uncertain topics as well as providing a rough picture of the debris distribution in the plant.

2. Results

In the SAMPSON prediction core degradation starts at around 38h in Figure 1 a), when the PCV pressure increases gradually. Thereafter ADS triggers and PCV pressure is reduced through the S/C area opening (42h). Two debris slumps occur at around 43h, small slump, and 45h, complete core debris relocation. In this calculation only the second large relocation is calculated and the SAMPSON code provides a relatively good agreement of the RPV pressure spike, as well as the PCV pressure. Thereafter the pressure rises after S/C vent closes (47h) because of debris quenching in the lower head as well as water leaking through the downcomer manhole. Sea water is continuously injected through the fire pump until the pressure in the PCV reached around 0.4MPa. Thereafter the pressure is maintained high through water draining from the downcomer quenching the debris. At the time when the RPV reached dry-out conditions, the pressure drops and lower head melts with sudden debris discharge (55h). In sensitivity calculations on the behavior of the MCCI we have realized that a continuous relocation does not reproduce the pressure signature. For this reason we have considered the possibility of discontinuous relocations assuming multiple and subsequent lower head failures. This assumption is found successful to reproduce the pressure trend. Eventually the pressure reaches around 0.5MPa, and the water injection is reduced to zero until, at the onset of water dryout (68h), the PCV pressure reduces to around 0.4MPa driven by drywell head flange leak and drywell leak. Because of this pressure reduction a certain amount of water is transferred from the S/C to the D/W where steam additionally starts to be generated pressure increases again. This process is repeated several times until the pressure is stabilized. At around 70 hours the conditions of the pedestal by the MCCI is presented in Figure 1 b) and c).




Figure 1 a) DW pressure results by the SAMPSON code, b) debris spread, c) vertical concrete ablation.

3. Conclusion

From the SAMPSON analysis of Unit 3 it is estimated that a large portion of the core melted and relocated to the lower plenum, which subsequently failed because of lack of cooling. While around small amount of debris is estimated to remain as solid debris in the lower head, a large portion is computed to be discharged gradually to the pedestal, where competing phenomena between gas generation and leak resulted in an oscillatory behavior of the PCV pressure signature which was well reproduced by SAMPSON.

— Acknowledgement —

This work has been financially supported by the Japanese government's Ministry of Economy, Trade, and Industry. Technical support from the project team is greatly appreciated.

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価

(113) 総合的な分析・評価のまとめ — 3号機 —

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

(113) Integrated evaluation of fuel debris remaining inside the RPV and the PCV – Unit3 –

*溝上 伸也^{1,4,6}, 本多 剛¹, 野崎 謙一郎^{1,2}, 酒井 健^{3,6}, 山下 拓哉^{4,6}, ペレグリニ マルコ⁵, 鈴木 博之⁵

¹東京電力HD, ²テプコシステムズ, ³日立GE, ⁴JAEA, ⁵エネ総研, ⁶IRID

東京電力福島第一原子力発電所の原子炉・格納容器の状況を把握するため、事故時/事故後の測定データの分析、事故進展解析の結果、廃炉の為に実施された現場調査及び試験により得られた知見等、様々な情報を有効に活用し、燃料デブリ分布の推定図、FP分布の推定図、線量分布の推定図を作成した。本稿では、3号機の推定結果をまとめる。

キーワード: 福島第一原子力発電所, 推定図, 過酷事故

1. 緒言

東京電力福島第一原子力発電所（以下、「1F」という）の1~3号機は、津波により冷却機能を喪失しただけではなく、直流電源の喪失により計測器の測定値の取得が困難となったため、事故進展そのものに関する情報が不足しており、また、過酷事故解析コードによる計算結果も不確かさが大きいことから、事故後の原子炉・格納容器の状況を把握することは非常に困難であった。また、1Fで実施される調査は、廃炉のための作業に関連するものとして実施されており、線量情報を除けば、情報の統一的な管理がなされておらず作業ごとに情報が散在している状況であった。そのため、廃炉・汚染水対策事業費補助金（総合的な炉内状況把握の高度化）では、事故時および事故後の測定データの分析、試験により得られた知見、事故進展解析の結果といった個別の検討課題の成果に加え、現場調査により得られる様々な情報を各号機の主要な区画ごとに収集し、検討成果と現場情報との整合性を比較し、総合的に分析・評価することで炉内・格納容器内の状態を推定し、その結果を、視覚的にわかりやすい燃料デブリ分布の推定図、FP分布の推定図、線量分布の推定図の形でまとめ、2017年7月の初公表[1]後も、最新情報を反映し適宜更新してきた。本稿では、代表図として燃料デブリ分布の推定図を解説する。

2. 燃料デブリ分布の推定図の概要

図1に3号機における燃料デブリ分布の推定図[2]を示す。炉心部には、ミュオン測定、過酷事故解析コードによる結果から、大部分の燃料が溶融し、炉心部にはほとんど燃料棒は残存しないと推定している。

また、事故後の注水により水位が形成されないことから、原子炉底部は破損していると推定しているが、2017年の水中ROV調査にて、直径約30cmの炉内構造物がベデスタル内側で確認されていることから、原子炉には比較的大きな破損孔があること、燃料デブリも相当量原子炉から格納容器に落下していると推定している。

3. 結論

図1に示す炉内・格納容器内の状態推定結果は、現時点で得られている情報を最大限活用してまとめたものであるが、不確かさも多く含む。廃炉作業の進捗に伴い、今後より多くの情報が現場から取得されることが期待されるため、得られた知見の活用を中心に、緒言にて記載したアプローチを継続することで、推定を更新していくことが必要である。

参考文献

- [1] 溝上 伸也, “福島第一原子力発電所の炉内状況推定についての報告”, 第2回福島第一廃炉国際フォーラム, 2017年7月3日
[2] “総合的な炉内状況把握の高度化”, 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構, http://irid.or.jp/_pdf/20170000_01.pdf

—謝辞—

この成果は、経済産業省/平成27年度補正予算廃炉・汚染水対策事業費補助金により得られたものです。

* Shinya Mizokami^{1,4,6}, Takeshi Honda¹, Kenichiro Nozaki^{1,2}, Takeshi Sakai³, Takuya Yamashita^{4,6}, Marco Pellegrini⁵, Hiroyuki Suzuki⁵

¹TEPCO HD, ²TEPSYS, ³Hitachi-GE, ⁴JAEA, ⁵IAE, ⁶IRID




図1 燃料デブリ分布の推定図

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価

(114) 総合的な分析・評価のまとめ — 1号機—

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

(114) Integrated evaluation of fuel debris remaining inside the RPV and the PCV - Unit 1 -

*酒井 健^{1,6}, 溝上 伸也^{2,4,6}, 本多 剛², 野崎 謙一郎^{2,3}, 山下 拓哉^{4,6}, ペレグリニ マルコ⁵, 鈴木 博之⁵

¹日立GE, ²東京電力HD, ³テプコシステムズ, ⁴JAEA, ⁵エネ総研, ⁶IRID

事故時/事故後の測定データの分析, 試験により得られた知見, 事故進展解析の結果及び現場調査により得られる様々な情報を有効に活用し, 燃料デブリ分布の推定図, FP分布の推定図, 線量分布の推定図を作成した。本稿では, 1号機の推定結果をまとめる。

キーワード: 福島第一原子力発電所, 推定図, 過酷事故

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃止措置において, 原子炉内・格納容器内の燃料デブリや核分裂生成物等の状況を推定・把握することは不可欠であるが, 高線量下にある現場を直接観察することは, 現時点でも困難な状態である。このため, 現状の考えうる状態を可視化すべく, 廃炉・汚染水対策事業費補助金(総合的な炉内状況把握の高度化)では, 事故時および事故後の測定データの分析, 試験により得られた知見, 事故進展解析の結果といった個別の検討課題の成果に加え, 現場調査により得られる様々な情報やこれまでに得られた成果を有効に活用するというアプローチをとることで, 炉内・格納容器内の状態を総合的に分析・評価した。

2. 燃料デブリ分布の推定図の概要

図1に1号機における燃料デブリ分布の推定図を示す。ミュオン測定, 過酷事故解析コードによる結果から, 大部分の燃料が溶融し, 炉心部には燃料棒は残存していないと推定している。

RPV底部については, 事故後の注水によっても水位が形成されないことから, 破損口が生じていると推定している。CRGTが一部溶けずに残っている可能性があるが, デブリについてはRPV底部に固化して付着しているものを除いて, 下部プレナム底部に形成された破損口より, RPV外に落下したと推定している。なお, HVH温度計の温度が他の格納容器内温度計よりも高いことから, 一部のデブリは落下経路に存在していたCRD表面あるいはその内部に存在している可能性がある。

PCV底部に落下し, MCCIを発生させた燃料デブリはコンクリートと混合した状態で存在している可能性がある。なお, 過酷事故解析コードの結果の傾向より, サンプ近傍のペDESTAL壁及びその下部のコンクリートが, 他の領域よりも浸食が大きくなっている可能性があると推定している。また, 1号機は, 他号機よりもRPV破損までに燃料デブリが蓄えたエネルギーが大きいため, ペDESTAL開口部を通じて, D/W床へデブリが広がっている可能性がある。D/W床上には, 格納容器内部調査の結果, 堆積物(材質不明)が確認されており, 堆積高さはペDESTAL開口部に近いほうが高い傾向となっている。

3. 結言

図1に示す炉内・格納容器内の状態推定結果は, 現時点で得られている情報を最大限活用してまとめたものであるが, 不確かさも多く含む。廃炉作業の進捗に伴い, 今後より多くの情報が現場から取得されることが期待されるため, 得られた知見の活用を中心に, 緒言にて記載したアプローチを継続することで, 推定を更新していくことが必要である。

参考文献

[1] “総合的な炉内状況把握の高度化”, 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構, http://irid.or.jp/_pdf/20170000_01.pdf

—謝辞—

この成果は, 経済産業省/平成27年度補正予算廃炉・汚染水対策事業費補助金により得られたものです。




図1 燃料デブリ分布の推定図[1]

*Takeshi Sakai^{1,6}, Shinya Mizokami^{2,4,6}, Takeshi Honda², Kenichiro Nozaki^{2,3}, Takuya Yamashita^{4,6}, Marco Pellegrini⁵, Hiroyuki Suzuki⁵

¹Hitachi-GE, ²TEPCO HD, ³TEPSYS, ⁴JAEA, ⁵IAE, ⁶IRID

東京電力福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価

(115) 総合的な分析・評価のまとめ — 2号機—

Assessment of Core Status of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants

(115) Integrated evaluation of fuel debris remaining inside the RPV and the PCV – Unit 2 –

*山下拓哉^{1,6}, 本多剛², 溝上伸也^{1,2,6}, 野崎謙一郎^{2,3}, 鈴木博之⁴, ペレグリニ・マルコ⁴, 酒井健^{5,6}

¹原子力機構, ²東京電力HD, ³テプコシステムズ, ⁴エネ総研, ⁵日立GE, ⁶IRID

事故時/事故後の測定データの分析, 試験により得られた知見, 事故進展解析の結果及び現場調査により得られる様々な情報を有効に活用し, 燃料デブリ分布の推定図, FP 分布の推定図, 線量分布の推定図を作成した。本稿では, 2号機の推定結果をまとめる。

キーワード: 福島第一原子力発電所, 推定図, 過酷事故

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃止措置において, 原子炉内・格納容器内の燃料デブリや核分裂生成物等の状況を推定・把握することは不可欠であるが, 高線量下にある現場を直接観察することは, 現時点でも困難な状態である。このため, 現状の考えうる状態を可視化すべく, 廃炉・汚染水対策事業費補助金(総合的な炉内状況把握の高度化)では, 事故時および事故後の測定データの分析, 試験により得られた知見, 事故進展解析の結果といった個別の検討課題の成果に加え, 現場調査により得られる様々な情報やこれまでに得られた成果を有効に活用するというアプローチをとることで, 炉内・格納容器内の状態を総合的に分析・評価した。

2. 燃料デブリ分布の推定図の概要

図1に2号機における燃料デブリ分布の推定図 [1]を示す。炉心部には, ミュオン測定, 過酷事故解析コード及び模擬燃料を用いた実験 [2]による結果より, 炉心外周部に燃料が存在している可能性はあるものの, 大部分の燃料が損傷・崩落したと推定している。また, 外周部の CRGT 及び CRD の一部は圧力容器底部に蓄積した燃料デブリにより溶融・崩壊している可能性を推定している。RPV 底部については, 上部タイプレートがペデスタル外周部に落下していることを踏まえ外周部に圧力容器の破損口がある可能性があり, 破損口については少なくともタイプレートが落下する程度の大きさであると推定している。また, RPV 内には多くの燃料が残存し, PCV に落下したのは一部であると推測している。ペデスタルについては, 床からプラットフォームにかけて, 線量及び温度状態の変化が認められず, またペデスタル下部構造物に目立った損傷が見られないことから, ペデスタル床上の燃料デブリは線量や崩壊熱が比較的小さいと考えられ, 金属を多く含む可能性があることを推定している。

3. 結言

図1に示す炉内・格納容器内の状態推定結果は, 現時点で得られている情報を最大限活用してまとめたものであるが, 不確かさも多く含む。廃炉作業の進捗に伴い, 今後より多くの情報が現場から取得されることが期待されるため, 得られた知見の活用を中心に, 緒言にて記載したアプローチを継続することで, 推定を更新していくことが必要である。

参考文献

[1] “総合的な炉内状況把握の高度化”, 技術研究組合 国際廃炉研究開発機構, http://irid.or.jp/_pdf/20170000_01.pdf

[2] T. Yamashita et al., “The CMMR Program: BWR Core Degradation in the CMMR-1 and the CMMR-2 Tests,” Proc. of the 12th International Conference of the Croatian Nuclear Society, Zadar, Croatia, 3-6 June 2018.

—謝辞—

この成果は, 経済産業省/平成27年度補正予算廃炉・汚染水対策事業費補助金により得られたものです。




図1 燃料デブリ分布の推定図 [1]

*Takuya Yamashita^{1,6}, Takeshi Honda², Shinya Mizokami^{1,2,6}, Nozaki Kenichiro^{2,3}, Hiroyuki Suzuki⁴, Marco Pellegrini⁴, Sakai Takeshi^{5,6}.

1 JAEA, 2 TEPCO, 3 TEPSYS, 4 IAE, 5 Hitachi-GE, 6 IRID

CBZ コードシステムを用いた、 福島第一原子力発電所内部の放射能インベントリ解析の詳細化

Refinement of radioactivity inventory in the Fukushima Daiichi NPP used by CBZ code system

*石井 亮憲¹, 千葉 豪¹

¹北海道大学

炉物理解析コード CBZ を使用して、福島第一原子力発電所内部に存在する放射能インベントリを、各物質が様々な場所に移動することを簡易的なモデルで扱いつつ、それぞれの物質の崩壊や自発核分裂による生成などを詳細に想定し、従来の様々な研究結果を踏まえて定量的に評価した。

キーワード：原子力発電プラント、廃炉、過酷事故、自発核分裂

1. 緒言 原子力発電所の廃炉作業では、作業員の被曝を防止することが重要である。健全な原子力発電所と違い、過酷事故を起こした発電所は炉心から放射性物質が漏洩していると考えられる。そこで、現在では SAMPSON や MAAP などの SA 解析コードを用いて、プラント内各部の放射能インベントリの解析が行われている。本研究では、従来炉物理解析コードとして用いられてきた CBZ コードシステムを用いて、簡易的に原子炉内部を燃料や汚染水などの各部分に領域分けし、1400 核種程度の放射能インベントリの解析を行っている。そこで、原子炉内部の各領域や移行条件をさらに詳細化し、解析を行うことが本研究の目的である。

2. 計算モデル 事故以降の各領域の放射能インベントリについては、放射性物質がそれぞれの領域の間を移行することを考慮している。発電所内部を J 個の空間領域に分割した場合、ある領域 j、時刻 t における核種 i の単位体積当たりの数密度 $N_{i,j}(t)$ が従う微分方程式を以下のように定義する。ここで、V は体積、 λ は崩壊定数、C は各領域間の移行係数、P は崩壊による核種の遷移確率を表す。また、本計算コードシステムでは自発核分裂由来の中性子による未臨界中性子増倍の解析も可能である。

$$V_j \frac{dN_{i,j}(t)}{dt} = -\lambda_i N_{i,j}(t) V_j - \sum_{j'} C_{i,j \rightarrow j'} N_{i,j}(t) V_j + \sum_{i'} \lambda_{i'} N_{i',j}(t) V_j P_{i' \rightarrow i} + \sum_{j'} C_{i,j' \rightarrow j} N_{i,j'}(t) V_{j'}$$

3. 計算結果 本計算は、燃料デブリ、汚染水、汚染水貯蔵系の 3 領域で行った。図 1 に、汚染水における、I-131 と Cs-137 の放射能濃度を示す。同図は、Cm-242 と Cm-244 による自発核分裂、その自発核分裂によって生じた中性子が核分裂反応を起こし、放射性核種が更に生成されていることを考慮した場合のものを示している。同図中の中性子増倍係数は 0.50 とした。本計算以外にも、自発核分裂が発生していない場合や、自発核分裂が発生し中性子増倍係数が 0.99 のような極めて臨界に近いような状態でも、各同位体の放射能はほとんど変化せず、汚染水に対する自発核分裂の影響は小さいと考えられる。

4. 結言 現時点では放射性物質の移行係数について、放射性物質の漏えい量などのデータが少ないため、今後はそれらのデータなどを収集し解析を行い、原子炉内部の状況をより正確に再現していきたいと考えている。




図 1、汚染水中の I-131 と Cs-137 の放射能濃度

参考文献

- [1] 白井博嗣(エネルギー総合工学研究所)、日本原子力学会 2015 年春の大会予稿集 H26
- [2] 日本原子力学会「水化学」部会、Phébus FP プロジェクトにおける核分裂生成物挙動のまとめ

*Akinori Ishii¹, Go Chiba¹

¹Hokkaido Univ.

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 304-1 Thermal Hydraulics, Energy Conversion, Energy Transfer, Energy Storage

[3111-16] Emergent Equipment

Chair: Hiroyuki Yoshida (JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 4:25 PM Room I (B33 -B Building)

[3111] Thermal-hydraulics characteristics of the flat core-catcher for existing plants(2)

*Yoichi Onitsuka¹, Chikako Iwaki¹, Daiki Takeyama¹, Mika Tahara¹ (1. TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION)

2:45 PM - 3:00 PM

[3112] Development of Leak Detector for Canister (Part3)

*Hirofumi Takeda¹, Kohei Shimaie² (1. CRIEPI, 2. Siemens)

3:00 PM - 3:15 PM

[3113] Risk Based Strategies for Inspection and Maintenance of Nuclear Power Plants

*Masayoshi KOJIMA¹, Hiroshige KIKURA¹, Hideharu TAKAHASHI¹, Hidetoshi OKADA², Shunsuke UCHIDA² (1. Tokyo Institute of Technology, 2. The Institute of Applied Energy)

3:15 PM - 3:30 PM

[3114] Risk Based Strategies for Inspection and Maintenance of Nuclear Power Plants

*Hide Okada¹, Shunsuke Uchida¹, Hideharu Takahashi², Hiroshige Kikura² (1. The Institute of Applied Energy, 2. Tokyo Institute of Technology)

3:30 PM - 3:45 PM

[3115] Evaluation of cooling capability of isolation condenser under accident conditions

*Yasunori Yamamoto¹, Masayoshi Mori¹ (1. Hokkaido University)

3:45 PM - 4:00 PM

[3116] Evaluation of cooling capability of isolation condenser under accident conditions

*Masayoshi Mori¹, Yasunori Yamamoto¹ (1. Hokkaido University)

4:00 PM - 4:15 PM

既設炉に設置可能な薄型コアキャッチャーの冷却性能(2) —水平フィン付き矩形冷却チャンネル内二相流の熱流動特性の評価—

Thermal-hydraulics characteristics of the flat core-catcher for existing plants(2)

—Evaluation of thermal-hydraulics characteristics for two-phase flow in the horizontal rectangular finned channel—

* 鬼塚 洋一¹, 岩城 智香子¹, 竹山 大基¹, 田原 美香¹

¹ 東芝エネルギーシステムズ株式会社

既設炉の小スペースに設置するため、熔融炉心を受け止める天板と冷却チャンネルが水平な薄型のコアキャッチャーを開発する。実長を模擬した試験体の実験結果を基に、自然循環流量と天板温度を評価するモデルを開発した。

キーワード：シビアアクシデント，熔融炉心，コアキャッチャー，水平矩形流路，フィン付き流路，既設炉向け

1. 緒言

薄型コアキャッチャー(図 1)では、全高を抑えるために水平矩形冷却チャンネルを採用している。水平なチャンネルは傾斜がある場合に比べて自然循環流量が減少するため、フィンを設置して熱交換性能を上げている。また、給水流路側に熱を通さないようフィン先端を流路底面から離すため、

フィンのある空間とない空間の両方が存在する複雑な形状となる。このような形状に対する二相流の伝熱流動特性は知見がないため、上面加熱のフィン付矩形チャンネルを模擬した試験体により冷却性能を確認し、その試験結果から自然循環流量や天板温度を予測できるモデルを開発した。

2. 試験装置および試験方法

試験装置は、RPV ペDESTAL内半径 3.5m を模擬したフィン付矩形チャンネルの部分モデル試験体と、冷却水の平均密度差により自然循環力を生み出す約 1m のダウンカムおよびライザで構成され、熔融炉心からの熱流束はチャンネル上面のヒータで模擬した。熔融炉心の熱流束を包含する 250kW/m² 以下の範囲でヒータ出力をパラメータとした試験を行い、水平フィン付矩形チャンネルの自然循環流量、圧力損失、温度分布を取得した。

3. 試験結果及び性能予測結果

試験では、熱流束 50kW/m² までは熱流束の増加に伴い自然循環流量も増加し最大 230kg/m²s の質量流束に達した後、減少傾向に転じた(図 2)。これはボイド率の増加により、循環力の増加よりも二相流圧力損失の増加が強く表れたためである。想定する最大熱流束条件でも自然循環は発生し、冷却チャンネル内の最大温度は銅フィンの融点(約 1080℃)を大きく下回る 300℃以下に維持され(図 3)、熔融炉心からの熱量を除熱できる目途を得た。既存の管群圧力損失評価式を基に、流路断面内の気液の流量配分を考慮するよう改良して自然循環流束を算出したところ、予測値は実機想定条件 200kW/m² で約+15%の誤差に改善した(図 2)。また、流動画像から流動様式を整理し、流動様式に応じた熱伝達率及び伝熱面積を決定することで、最も高温となる最下流部のフィン天板の到達温度を約+15%の精度で予測できるようになった(図 3)。

4. 結論

薄型コアキャッチャーが過酷事故時に想定される熱流束条件下で十分な除熱性能を有することを確認し、自然循環流量や天板温度を精度よく予測できる手法を構築した。




図 1 薄型コアキャッチャー断面図




図 2 自然循環流量の試験結果と予測結果




図 3 フィン天板温度の試験結果と予測結果

* Yoichi Onitsuka¹, Chikako Iwaki¹, Daiki Takeyama¹ and Mika Tahara¹

¹ TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION

キャニスタの漏えい検知器の開発（その3） 横型小型キャニスタ模型による漏えい試験

Development of Leak Detector for Canister (Part3)

Leak Test by Horizontal Small Canister Model

*竹田 浩文¹, 島池 航平²

¹電中研, ²シーメンス

コンクリートキャスクの漏えい検知器として、漏えい時にキャニスタ表面温度が変化する現象を利用した検知器を開発している。ここでは、横置きサイロ貯蔵を対象として、横型キャニスタ模型を用いた漏えい試験を実施し、キャニスタ内圧と表面温度の関係を明らかにした。

キーワード：横置きサイロ貯蔵, キャニスタ, ヘリウム漏えい, キャニスタ内圧, キャニスタ表面温度

1. 緒言

前報^[1]では、コンクリートキャスクを対象として、キャニスタの漏えい時における内圧とキャニスタ表面温度の関係について報告した。米国においては、横置きサイロ貯蔵方式も多数使用されていることから、本手法を横置きキャニスタに適用した際の温度検知箇所の選定に対する検討を行う。

2. 漏えい試験

2-1. 試験装置

試験装置は、図1に示すように、横置きサイロ貯蔵を対象として、キャニスタのみを模擬した実機の1/18縮尺模型である。キャニスタ内部のバスケット内には、12本の発熱体（電気ヒータ）が設置してある。なお、図中、TT：容器上部温度、TB：容器底部温度、THC：発熱体中央温度、TST：容器側面中央上面温度、TSB：容器側面中央下面温度。




図1 試験装置

2-2. 試験結果

キャニスタ内部に空気を入れ、発熱量を37.0Wとし、キャニスタ内圧が5気圧で定常状態に保った状態から、キャニスタ蓋部に設置されたバルブを開放し、漏えいさせた。図2に示すように、内圧の減少とともに、THC、TBおよびTSBは、上昇したが、TTおよびTSTは、低下する結果が得られた^[2]。

3. 結論

横型キャニスタにおいても、キャニスタの内圧とキャニスタ表面温度の関係は、基本的に縦型キャニスタと同じであることから、温度検知箇所は、TBとTTであるが、変化量は少ないもののTSTおよびTSBも変化することから、これらの箇所も利用できる。よって、複数の組み合わせが可能であると考えられる。

参考文献

- [1] 竹田, 島池.2017.”キャニスタのヘリウム漏えい検知器の開発（1）—縦置き小型キャニスタ模型による漏えい試験—”日本原子力学会 2017 秋の大会
- [2] 竹田, 島池.2017.”キャニスタのヘリウム漏えい検知器の開発（その2）—横置き小型キャニスタ模型を用いた漏えい評価—”電力中央研究所報告,N17007

*Hirofumi Takeda¹, Kohei Shimaike²

¹CRIEPI, ²Siemens




図2 内圧と各部温度の関係

リスク評価に基づく検査および保全戦略

8. PFM と FMEA の融合によるコストを考慮した信頼性評価

Risk Based Strategies for Inspection and Maintenance of Nuclear Power Plants

8. Reliability Evaluation Combining PFM and FMEA in Consideration of Cost

*小嶋 正義¹, 高橋 秀治¹, 内田 俊介², 岡田 英俊², 木倉 宏成¹

¹東京工業大学, ²エネルギー総合工学研究所

PFM (Probabilistic Fracture Mechanics) と FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) を融合させた信頼性評価手法を活用した条件付き試験解析において、保全費用及び放射線被ばくの影響をコストとして考慮した。

キーワード: 原子力プラント, 保守管理, 信頼性評価手法, PFM, FMEA, IGSCC

1. 緒言

著者らは、機器の保守管理方法の改善によりプラントの安全性向上に資するために、リスク情報を活用した信頼性評価手法の開発を目的とした研究を進めている。2018 年春の大会では確率論的手法である PFM の解析結果を FMEA 手法の入力情報として活用し、沸騰水型軽水炉の原子炉再循環系配管における粒界型応力腐食割れを故障モードとした定量的なリスク分析により、検査周期を変化させた評価を試みた[1]。今大会では、FMEA 手法におけるリスクに関する項目のうち、検出難易度(D)と影響度(S)について、保全費用及び作業者の放射線被ばくの影響をコストとして考慮した信頼性評価の結果を報告する。

2. 解析手順

PFM の解析条件として板厚 40mm の 600A 配管に微小亀裂を想定した。また、亀裂進展における管理基準を板厚の 25%(10mm)に設定し、検査周期が 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 年の 13 ケースについて、サンプル数 10^6 の解析を実施した。そして、PFM の結果を FMEA 手法の入力条件として活用した。

FMEA 手法では、発生頻度(P: Probability)が管理基準逸脱の可能性、検出難易度(D: Detectability)が管理基準逸脱の検出の困難性、影響度(S: Severity)が管理基準逸脱による影響として定義され、リスク優先度(RPN: Risk Priority Number)を発生頻度(P)、検出難易度(D)及び影響度(S)の積($RPN=P \times D \times S$)として算出し、管理基準逸脱から生じうるリスクを評価する。リスク優先度が小さいほどリスクが低いことを示す。

ここで、2018 年春の大会と同様に、発生頻度(P)を運転期間 40 年間で亀裂が管理基準に到達する可能性、検出難易度(D)を亀裂が管理基準に達する前に非破壊試験で検出できる可能性、影響度(S)を亀裂が管理基準を逸脱した際の配管の補修日数として設定した。更に、検出難易度(D)は非破壊試験の実施頻度を保全費用及び放射線被ばくの影響とし、2018 年春の大会の結果に検査周期により単純に比率計算した値を用いた。また、影響度(S)は、配管の補修日数で保全費用が含まれているため、補修における放射線被ばくの影響のみを検査周期を活用し比率計算に用いた。比率計算では、保全費用に対する放射線被ばくの影響の比を被ばく係数(α)として定義し、保全費用及び作業者の放射線被ばくの影響をコストとして考慮した。例えば、被ばく係数 $\alpha=0$ は保全費用のみを考慮し、放射線被ばくの影響は考慮されない。また、被ばく係数 $\alpha=20$ は保全費用に対する放射線被ばくの影響は 20 倍である。

3. 結果

図 1 に各検査周期に対するリスク優先度の算出結果を示す。図中の三角(Δ)は保全費用及び作業者の放射線被ばくの影響をコストとして考慮しないリスク優先度で、2018 年春の大会と同じ算出結果である[1]。また、丸($\bullet$)は被ばく係数 $\alpha=0$ の算出結果、四角($\blacksquare$)は被ばく係数 $\alpha=20$ の算出結果である。

横軸を対数とし、被ばく係数 $\alpha=0$ と 2018 年春の大会の結果と比較すると、被ばく係数 $\alpha=0$ は早い検査周期からリスク優先度の上昇が始まり、その後は 2018 年春の大会と同様に一定の上昇傾向を示した。また、被ばく係数 $\alpha=20$ は、被ばく係数 $\alpha=0$ 及び 2018 年春の大会よりもリスク優先度の変化及び差が相対的に小さく、検査周期が 12 年からは減少する傾向を示した。当日の発表では、被ばく係数(α)を 0, 1, 5, 10, 15, 20 に変化させてリスク優先度を算出し、最適と推測される検査周期について考察する。




図 1 検査周期の変化によるリスク低減への影響

参考文献

[1] 小嶋 他, 日本原子力学会 2018 春の大会予稿集, 3K10, (2018)

*Masayoshi Kojima¹, Hideharu Takahashi¹, Shunsuke Uchida², Hidetoshi Okada² and Hiroshige Kikura¹

¹Tokyo Institute of Technology, ²The Institute of Applied Energy

リスク評価に基づく検査および保全戦略
(9) 疲労を考慮した配管の寿命評価

Risk Based Strategies for Inspection and Maintenance of Nuclear Power Plants

(9) Evaluation on lifetime of piping considering fatigue

*岡田 英俊¹, 内田 俊介¹, 高橋 秀治², 木倉 宏成²
¹エネ総研, ²東工大

疲労による配管の寿命を、寿命に影響するパラメータの不確実性を考慮して評価する。

キーワード: 原子力発電プラント, 疲労, 配管寿命, 予測, 検査

1. 緒言

合理的なプラント管理を目的として、予測と検査とを融合した管理手法を構築している。現在までに、流れ加速型腐食(FAC)[1]及び粒界型応力腐食割れ(IGSCC)を起因とする配管の劣化による寿命を、寿命に影響する因子の有する不確実性を考慮して評価した。本研

究では、疲労による配管の寿命を、腐食による配管の劣化を考慮して評価する。

2. 疲労による配管の劣化評価手法

表 1 に材料劣化に関連する現象と、それによる材料劣化の評価手法を示す。本報告での疲労評価には、腐食による配管の劣化を考慮する。不確定因子は、SN 曲線の他、振幅、繰り返し応力、腐食による劣化である。

表 1 材料劣化に関連する現象とその評価

現象	材料	寄与する要因	発生例	予測モデル	不確実性の評価
FAC	炭素鋼	材料因子 水環境因子 流動因子	Surry 2 美浜 3	CHECWORKS DRAW-FAC FALSET	2017年報告済み
IGSCC	ステンレス鋼 Ni基合金	材料因子 環境因子 応力因子	多くのプラント	Fordの式	2018年報告済み
腐食疲労	ステンレス鋼 ニッケル基合金	材料因子 環境因子 繰り返し応力因子	美浜 2	SN曲線	本報告

腐食疲労によるき裂進展速度を材料、環境、繰り返し応力の関数として評価する。ここでは、残留応力とき裂深さから算出される応力拡大係数を用いる。腐食による配管の劣化については、腐食ファクタとして評価する。

図 1 に腐食疲労によるき裂進展の時間変化を示す。一定の潜伏期間の後、き裂進展が開始される。き裂深さは、き裂進展に寄与する因子の持つ不確実性により、評価値に幅が生ずる。許容き裂深さにも不確実性があるので、寿命の不確実性は、図 1 に示すように評価しうる。

3. まとめ

腐食を考慮した疲労による配管の寿命評価の具体的な例については、講演で詳述する。

参考文献

[1] S. Uchida, H. Okada, M. Naitoh, M. Kojima, H. Kikura, and H. Lister, to be published.




図 1 腐食疲労によるき裂進展の概念図

*Hidetoshi Okada¹, Shunsuke Uchida¹, Hideharu Takahashi² and Hiroshige Kikura²

¹The Institute of Applied Energy, ²Tokyo Institute of Technology

非常用復水器の事故時冷却性能評価

(3) 冷却性能の圧力依存性

Evaluation of cooling capability of isolation condenser under accident conditions

(3) Pressure dependence of cooling capability

*山本 泰功¹, 森 正義¹

¹北海道大学

非常用復水器は先進的な原子炉設計にも採用されており、電源喪失時にも使用できる静的炉心冷却系として原子炉の安全性向上に寄与することが期待される。本研究では、高圧蒸気を用いた模擬実験を実施し、圧力を実験パラメータとして準定常状態における伝熱管内の温度分布等の実験データを取得した。

キーワード：非常用復水器、凝縮熱伝達、高圧実験

1. 緒言

非常用復水器（IC）は作動のために電源を必要としない静的炉心冷却系であり、福島第一原発 1 号機にも設置されていた。地震発生後も手動停止させるまでは IC により炉心冷却機能が維持できていたと考えられる。しかし、IC の再起動に失敗した時点においては、炉心が露出しジルコニウム・水反応によって発生した水素が熱伝達や冷却水の自然循環を阻害し、炉心が冷却できない状態に陥っていた可能性がある。事故時を含めて IC を重要な炉心冷却手段の 1 つとして活用していくためには、事故時に IC による炉心冷却が期待できる条件について理解する必要がある。本研究では、アキュムレータの圧力をパラメータとして IC の模擬実験を行い、高圧条件における伝熱管内の凝縮熱伝達モデルを検証するための準定常状態における伝熱管内の温度分布等の実験データを取得することを目的とした。

2. 実験方法

実験装置では、アキュムレータから蒸気を供給し、約 4m の高さに設置した IC 模型部で、U 字型伝熱管を通る蒸気とタンク内の冷却水が熱交換し、冷却が行われる。冷却された凝縮水は重力でアキュムレータへ戻り、自然循環流が形成される。伝熱管には内径 10.9mm のステンレス鋼の管が使用されている。本実験では、アキュムレータに接続されているヒーターを付けた状態で実験を実施し、入熱量と除熱量が釣り合った条件で、圧力、蒸気流量、伝熱管内温度分布等のデータを取得した。

3. 結果・考察

図 1 に伝熱管内温度分布の測定結果を示す。

4. 5kW の電気ヒーター 1 本使用時と 2 本使用時のデータを示しており、管内の温度分布が安定した時のアキュムレータ圧力はそれぞれ 0.7MPa と 1.1MPa であった。アキュムレータ圧力が高いほど IC 模型部への蒸気流量が大きく、伝熱管内で飽和温度を示す測定区間が長くなっている。伝熱管への蒸気の流入条件の違いを考慮して実験解析を行い、既存の凝縮熱伝達モデルの高圧条件への適用性について議論する。




図 1. 伝熱管内温度分布

*Yasunori Yamamoto¹ and Masayoshi Mori¹

¹Hokkaido Univ.

非常用復水器の事故時冷却性能評価 (4)非凝縮性ガスの影響評価

Evaluation of Cooling Capability of Isolation Condenser under Accident Conditions

(4) Evaluation of effect of noncondensable gas

*森 正義¹, 山本 泰功¹

¹北海道大学

抄録 非常用復水器を模擬した装置にヘリウムを注入して実験を行い、冷却性能に対する非凝縮性ガスの影響を評価するための実験データを取得した。実験の結果、蒸気流量の低下が確認された。

キーワード：非常用復水器，炉心冷却，高圧実験，非凝縮性ガス

1. 緒言

非常用復水器（IC）は静的安全設備として全交流電源喪失時にも炉心冷却機能を担うことが期待でき、ESBWR などの先進的な原子炉の設計にも採用されている。しかし、炉心から発生した水素などの非凝縮性ガスが IC の配管に流入した場合、その冷却性能が大きく低下する可能性が指摘されており、今後事故時の炉心冷却の選択肢の 1 つとして IC を活用していくためには非凝縮性ガスの影響を明らかにする必要がある。本研究では、水素の模擬としてヘリウムの注入ラインを備えた IC 模擬実験装置を使用して蒸気の冷却実験を実施し、非凝縮性ガス存在時における IC の冷却性能を評価するための実験データを取得した。

2. 実験方法

実験装置はアキュムレータ(圧力容器)と IC 模型部を組み合わせた図 1 のような構成になっている。IC 模型部は冷却水タンクと A 系と B 系の 2 本の U 字型伝熱管から構成されており、伝熱管には長さ 1m、内径 10.9mm ステンレス鋼の管が使用されている。IC 入口にはヘリウムを注入するラインがある。実験では A 系のみを使用し、アキュムレータの加熱と IC による冷却を並列して行い、IC 内部が準定常状態となったところでヘリウムを注入し、伝熱管内の温度や圧力等の変化を測定した。




図 1. 実験装置概略図

3. 結果・考察

伝熱管内温度の測定結果を図 2 に示す。測定開始より 748 秒までは管内圧力は約 1MPa で準定常状態となっていた。測定開始後 748 秒において高圧ポンプから伝熱管内にヘリウムを注入した。図 2 より、ヘリウムの注入によって水槽内の伝熱管内温度は大きく低下しており、蒸気流量の低下が影響していると考えられる。今後は、ヘリウム注入量をパラメータとして実験を実施し、自然循環が継続できる条件や熱伝達率に及ぼす影響について評価していく。




図 2. 伝熱管内温度の時間変化

* Masayoshi Mori¹, Yasunori Yamamoto¹

¹Hokkaido Univ.

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 504-3 Fuel Reprocessing

[3J01-02] Treatment of Radioactive Waste at Tokai Reprocessing Plant

Chair: Masatoshi Iizuka (CRIEPI)

Fri. Sep 7, 2018 10:00 AM - 10:35 AM Room J (A41 -A Building)

[3J01] Development of Treatment for Low Radioactive Effluent in Tokai Reprocessing Plant

*Ryotatsu Matsushima¹, Fuminori Sato¹, Yasuo Saito¹, Daiki Atarashi² (1. JAEA, 2. Shimane University)

10:00 AM - 10:15 AM

[3J02] Development of Treatment for Low Radioactive Effluent in Tokai Reprocessing Plant

*FUMINORI SATO¹, RYOTATSU MATSUSHIMA¹, YOSHIYUKI ITO¹, YASUO SAITO¹ (1. JAEA)

10:15 AM - 10:30 AM

東海再処理施設における低放射性廃液の処理技術開発 (19) 実規模大における炭酸塩廃液のセメント固化の検討

Development of Treatment for Low Radioactive Effluent in Tokai Reprocessing Plant

(19) Study on Cement Based Encapsulation of Sodium Carbonate Liquid Waste at full scale

*松島 怜達¹, 佐藤 史紀¹, 齋藤 恭央¹, 新 大軌²

¹ JAEA, ² 島根大学

低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)における核種分離後の硝酸塩廃液に対するセメント固化技術開発として、高炉スラグ(BFS)を主成分としたセメント材の適用を検討している。本報では、実規模大で模擬廃液のセメント固化試験を行い、試験条件を変化させた際の圧縮強度への影響について検討した。

キーワード：東海再処理施設、LWTF、低放射性廃液、炭酸ナトリウム、セメント固化

1. 緒言 LWTF は、東海再処理施設より発生する低放射性の液体廃棄物及び固体廃棄物を処理する施設として建設された。現在、本施設による液体廃棄物の処理に伴って核種分離後に発生する硝酸塩廃液に対して、硝酸根を分解することで炭酸塩廃液とし、その後セメント材を加えることによって固化体とする計画であり、設備導入に向けた検討、設計を進めている。前回、高炉セメント C 種(BC)を用いた際の結果を示したが、本報では、BFS を BC より増加させた混合セメント(BFS と普通ポルトランドセメント(OPC)を重量比で 9:1)を用いて模擬廃液を固化した際の挙動について報告する^[1]。

2. 試験 模擬廃液中の塩は脱硝率を考慮し、廃液に溶解させる塩の内、炭酸塩として炭酸ナトリウムを、硝酸塩として硝酸ナトリウムを使用し、それぞれの割合を 90~100mol%(=脱硝率)、0~10mol %とした。また、塩充填率(総重量に対する塩の割合:wt%)、水セメント比(水の重量をセメントの重量で除した値)をパラメーターとして廃液を調整し、セメント材として混合セメント及び BC を加え、総重量が約 300Kg となるように固化体試料を作製した。作製した固化体試料に対して 28 日、182 日、364 日養生後に一部を採取(コアボーリング)して、採取した試料の圧縮強度を測定した。

3. 結果・考察 一例として、水セメント比 0.75、塩充填率 17、20wt%、脱硝率 90、100 mol %、混合セメントを使用した場合の結果を前報で示した BC を用いた際の結果と併せて図に示す。図より、混合セメントを用いた際も BC と同様に、脱硝率に係らず時間経過に伴って圧縮強度が増加することが確認された。また、全体量に対する炭酸塩の割合がほぼ同じ場合(□：脱硝率 100%の塩充填率 17wt%、●：脱硝率 90%の塩充填率 20wt%)であっても、廃液内に硝酸塩が存在することで圧縮強度が低くなることが確認された。これは BC で作製した際においても確認されており、硝酸塩がセメント材の反応を阻害するために固化体の圧縮強度が低下するものと考えられる。また、いずれの組成においても BC よりも混合セメントを用いることで圧縮強度が増加することが確認された。これは、OPC よりも BFS のほうが固化体の圧縮強度の増加に対して影響を与えやすいためと考えられる。




図 各組成における圧縮強度

参考文献

[1]松島,他, 2017 年秋の大会,1H02

* Ryotatsu Matsushima¹, Fuminori Sato¹, Yasuo Saito¹, Daiki Atarashi²

¹JAEA, ² Shimane University.

東海再処理施設における低放射性廃液の処理技術開発 (20) 実機適用に向けたセメント固化体からの水素生成に係る検討

Development of Treatment for Low Radioactive Effluent in Tokai Reprocessing Plant

(20) Practical Study on Hydrogen Generation from Cement Solidified Products

*佐藤 史紀, 松島 怜達, 伊藤 義之, 齋藤 恭央

日本原子力研究開発機構

東海再処理施設内の低放射性廃棄物処理技術開発施設で作製予定のセメント固化体について、放射線による水素ガス発生量を評価するため、模擬セメント固化体を作製して水素生成 G 値を測定した。

キーワード：低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)、セメント固化体、水素生成 G 値

1. 緒言 低放射性廃棄物処理技術開発施設 (LWTF) では、再処理施設内の各工程から発生した廃液を蒸発濃縮した低放射性濃縮廃液を処理する計画である。現在、この廃液については、核種分離(共沈・限外ろ過、Cs・Sr 吸着)を実施後、硝酸根分解処理によって炭酸塩廃液とした上で、高炉セメント C 種を用いて固化することを計画している^[1]。セメント固化設備の設計(安全性評価)では、固化体からの水素ガス発生量を評価する必要があるが、固化体の水素生成 G 値 $G(H_2)$ は、使用するセメント材の組成や固型化される廃液成分等によって異なる。本報では、実機で想定される組成(硝酸根の分解率)を持つ炭酸塩廃液を用いた固化体を作製した上で、 γ 線照射して $G(H_2)$ を測定した。

2. 実験方法 LWTF 設計条件に基づき試薬を混合し、炭酸塩廃液の模擬廃液を調製した。これを高炉セメント C 種と混練後、円柱容器に充てんし、所定日数 20℃で養生することで照射用の固化体($\phi 11.5 \text{ mm} \times 50 \text{ mmH}$)とした。この固化体を、ガラスバイアル瓶(50 mL)へ導入して密封した後、QST 高崎研 Co-60 γ 線照射施設にて照射し、その後、容器内気相部の水素ガス濃度を分析して $G(H_2)$ を算出した。

3. 結果・考察 硝酸根の分解率 90%を想定した炭酸塩廃液(NaNO_3 : 5%残、 NaNO_2 : 5%残)を用いた場合、普通ポルトランドセメントと純水を混練した物の $G(H_2)$ $[0.08 \sim 0.15 \text{ (n/100eV)}]$ ^[2]に比べて低い値が得られた(図上段)。また、分解率を 70%とし、残った硝酸根を NaNO_3 : 15%残－ NaNO_2 : 15%残(図中段)もしくは NaNO_3 : 30%残－ NaNO_2 : 0%残(図下段)と想定した場合も $G(H_2)$ は低かった。既報^[2, 3]から、硝酸塩を含む溶液は純水に比べて水素ガスを発生し難いと考えられるが、固化体中の NaNO_3 と NaNO_2 も同様に水素ガスの発生を抑制すること、この効果は NaNO_3 と NaNO_2 で差異がないことが推察された。




参考文献

[1] 松島, 他, 2017 年秋の大会, 1H02. [2] 高橋, 他, 電中研報告, L11020. [3] 中吉, 他, 原子力誌, 39[12], 62 (1997).

本報は、量子科学技術研究開発機構の施設共用制度による成果を含む。

*Fuminori Sato, Ryotatsu Matsushima, Yoshiyuki Ito, Yasuo Saito

Japan Atomic Energy Agency



* 水セメント比 = 水重量 / セメント重量
 ** 図中()内の数字は養生した日数

図 セメント固化体の $G(H_2)$ の測定結果

[3J03-07] Improvement of Safety at Reprocessing Plant

Chair: TSUYOSHI MURAKAMI(CRIEPI)

Fri. Sep 7, 2018 10:35 AM - 12:00 PM Room J (A41 -A Building)

[3J03] Studies on the palladium effect in high-level liquid waste

*Yoshikazu Tamauchi¹, Masanao Nakano¹, Naoya Sakagami¹, Nobuyuki Arai¹, Naoki Ogawa², Shuji Fujii², Yousuke Mukai², Taisuke Tsukamoto², Yuuki Maebashi², Yousuke Katsumura³ (1. Japan Nuclear Fuel Limited, 2. Mitsubishi Heavy Industries, 3. Japan Radioisotope Association)

10:35 AM - 10:50 AM

[3J04] Studies on the palladium effect in high-level liquid waste

*Yoshitaka Saito¹, Yoshikazu Tamauchi¹, Masanao Nakano¹, Nobuyuki Arai¹, Naoki Ogawa², Shuji Fujii², Yousuke Mukai², Taisuke Tsukamoto², Yuuki Maebashi², Yousuke Katsumura³ (1. Japan Nuclear Fuel Limited, 2. Mitsubishi Heavy Industries, 3. Japan Radioisotope Association)

10:50 AM - 11:05 AM

[3J05] Development of the mobile hydrogen concentration meter at the reprocessing plant

*Yuki Akamatsu¹, Kohei Ootake¹, Naoya Sakagami¹, Masanao Nakano¹, Yoshikazu Tamauchi¹, Nobuyuki Arai¹, Hiroshi Murakami² (1. JAPAN NUCLEAR FUEL LIMITED, 2. KOBELCO RESEARCH INSTITUTE)

11:05 AM - 11:20 AM

[3J06] Development of the Mobile Hydrogen Concentration Meter at the Reprocessing Plant

*masanao nakano¹, Wataru Nakamura¹, Sakagami Naoya¹, Yuuki Oota¹, Yoshikazu Tamauchi¹, Nobuyuki Arai¹ (1. JNFL)

11:20 AM - 11:35 AM

[3J07] Study on ruthenium volatilization during evaporation and dryness of nitrate solution

*Tetsuya Kato¹, Tsuyoshi Usami¹, Takeshi Tsukada¹ (1. CRIEPI)

11:35 AM - 11:50 AM

高レベル濃縮廃液中のパラジウム効果に関する研究
(2) パラジウム効果における阻害要因の評価

Studies on the palladium effect in high-level liquid waste
(2) Evaluation of inhibition factors in the palladium effect

*玉内 義一¹, 中野 正直¹, 坂上 直哉¹, 荒井 宣之¹,
小川 尚樹², 藤井 秀治², 向井 洋介², 塚本 泰介², 前橋 佑樹², 勝村 庸介³
¹日本原燃株式会社, ²三菱重工株式会社, ³日本アイソトープ協会

高レベル濃縮廃液中のパラジウムイオンによる水素消費効果（以下「パラジウム効果」）における阻害要因を水素消費速度検証試験及び分子シミュレーションによる錯体構造解析から推定した。推定結果より、溶液内に SO_4^{2-} 及び Cl^- が存在すると水素消費反応が抑制される可能性が高いことが示唆された。

キーワード：高レベル濃縮廃液, パラジウム, 水素, 阻害要因, 分子シミュレーション

1. 緒言

再処理工程で発生する高レベル濃縮廃液等のパラジウムイオンを含有する溶液では、放射線分解により発生する水素がパラジウム効果により消費され、水素発生量が抑制されることが知られている^{[1][2]}。第1報においてパラジウム効果の反応メカニズムの検討を行った^[3]が、希釈時や不純物混入時におけるパラジウム効果への影響及び阻害メカニズムは十分に解明されていない。そこで、模擬高レベル廃液を用いた水素消費速度検証試験及び分子シミュレーション（Materials Studio）を用いた錯体構造解析と配位子が配位した際の、安定化のエネルギーの比較により推定した。

2. 水素消費速度検証試験

純水希釈及び不純物添加を行った模擬高レベル廃液に対して、水素消費実験を実施した。各試験条件と反応速度定数を表1に示す。不純物の条件は緊急冷却時に注水する沼水を参考とし、阻害要因として想定される SO_4^{2-} , Cl^- を選定した。 Cl^- の濃度は沼水相当とし、 SO_4^{2-} の濃度も Cl^- と同等とした。また、不純物添加における希釈は沼水相当の不純物濃度に調製した水溶液（ Na_2SO_4 水溶液及び NaCl 水溶液）を用いて希釈した。無希釈及び10倍希釈時における不純物を添加した際の水素消費速度を比較すると、 SO_4^{2-} 添加時は模擬高レベル廃液の原液と同様の消費速度であるのに対して、 Cl^- 添加時は原液の1/10以下であることを確認した。この結果から、 Cl^- がパラジウムの触媒反応を阻害している可能性が高く、 SO_4^{2-} は影響が少ないと考えられる。なお、注水により機器内の溶液の硝酸濃度は低下し、これにより水素発生G値は増加するが、注水前に対処を行う

表1：水素消費速度検証試験結果

不純物	希釈倍率	Pd [mmol/L]	NO_2^{*1} [mmol/L]	SO_4^{2-} [mmol/L]	Cl^- [mmol/L]	反応速度定数 [1/min]	純水との反応速度比
—	1	1.7×10^1	7.4	—	—	3.6×10^{-1}	—
	10	1.7 ¹	7.4×10^{-1}	—	—	4.2×10^{-2}	—
SO_4^{2-}	1	1.6×10^1	7.4	1.2×10^1	—	3.8×10^{-1}	1.1
	10	1.6	7.4×10^{-1}	1.4×10^1	—	3.7×10^{-2}	0.9
Cl^-	1	1.5×10^1	7.4	—	2.8×10^2	2.3×10^{-2}	0.06
	10	1.6	7.4×10^{-1}	—	3.1×10^2	3.7×10^{-3}	0.09

*1：模擬高レベル廃液の分析結果から算出

阻害要因とならない濃度である。

3. 分子シミュレーションによる錯体の配位子置換によるエネルギー差の解析

パラジウム効果における反応メカニズムではPdに対し NO_3^- , NO_2^- が一つずつ配位している錯体構造にて反応が進行しやすいと考えられる。そこで、錯体中の NO_x イオンが SO_4^{2-} , HSO_4^- 及び Cl^- に置換した際の錯体のエネルギーを計算し、各配位子に置換した場合の安定化度を置換前後のエネルギー差で評価した。計算結果を表2に示す。 NO_x イオンが SO_4^{2-} 及び Cl^- に置換すると、100-350kJ/mol安定化され、 SO_4^{2-} 及び Cl^- の配位が安定であることが予想される。よって、溶液内に SO_4^{2-} 及び Cl^- が存在するとPdへの NO_x イオンの配位が阻害され、水素消費反応が抑制される可能性が高い。一方、 HSO_4^- のPdへの配位の安定化度は小さいため、結合は弱く、 NO_x の配位を阻害する可能性は低い。また、上記の水素消費実験において SO_4^{2-} の影響がほとんど確認されないが、これは模擬高レベル廃液のpHが低いため、 H_2O と SO_4^{2-} の平衡からみて、 SO_4^{2-} はなく HSO_4^- として存在しているためであると考えられる。

表2： NO_x イオン置換時のエネルギー変化 [kJ/mol]

NO_x 一分子が Cl^- に置換	NO_x が全て Cl^- に置換	NO_x が全て SO_4^{2-} に置換	NO_x 一分子が HSO_4^- に置換
-122 (NO_2^- 置換)	-325	-351	78 (NO_2^- 置換)
-206 (NO_3^- 置換)			-48 (NO_3^- 置換)

参考文献

[1] T.KODAMA et al., Nuclear Technology, 172, 77 (2010)
[2] 玉内 義一他, 高レベル濃縮廃液からの放出水素の抑制効果(7), 日本原子力学会「秋の大会」予稿集, (2012)
[3] 塚本 泰介他, 高レベル濃縮廃液中のパラジウム効果に関する研究(1), 日本原子力学会「秋の大会」1H17, (2016)

*Yoshikazu TAMAUCHI¹, Masanao NAKANO¹, Naoya SAKAGAMI¹, Nobuyuki ARAI¹, Naoki OGAWA², Shuji FUJII², Yousuke MUKAI², Taisuke TSUKAMOTO², Yuki MAEHASHI², Yosuke KATSUMURA³

¹Japan Nuclear Fuel, LTD, ²MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD, ³Japan Radioisotope Association

高レベル濃縮廃液中のパラジウム効果に関する研究
(3) γ 線照射による水素生成量評価

Studies on the palladium effect in high-level liquid waste
(3) Evaluation of hydrogen production by gamma ray irradiation

*齋藤 義鷹¹, 玉内 義一¹, 中野 正直¹, 荒井 宣之¹
小川 尚樹², 藤井 秀治², 向井 洋介², 塚本 泰介², 前橋 佑樹², 勝村 庸介³
¹日本原燃株式会社, ²三菱重工業株式会社, ³日本アイソトープ協会

模擬高レベル廃液に対して、 γ 線照射試験を実施し、水素生成 G 値を評価した。純水及び模擬高レベル廃液の水素生成 G 値を比較すると、模擬高レベル廃液中ではパラジウムイオンによる水素消費効果（以下「パラジウム効果」）が生じるため、水素生成 G 値が低く抑えられることを確認した。

キーワード：高レベル濃縮廃液、パラジウム、水素、 γ 線、水素生成 G 値

1. 緒言

再処理工程で発生する高レベル濃縮廃液等のパラジウムイオンを含有する溶液では、放射線分解により発生する水素がパラジウム効果により消費され、水素発生量が抑制されることが知られている^{[1][2]}。しかし、実機を想定した γ 線照射時の水素生成量に関するデータは十分ではない。そこで、模擬高レベル廃液を用いて γ 線照射試験を実施し、水素生成 G 値を評価した。

2. 水素生成 G 値の算出方法

γ 線照射試験において、気相部の水素濃度から水素生成 G 値を算出するため、算出方法を検討した。 γ 線照射による水素生成量の算出式は(1)式にて表される。また、初期気相水素濃度を 0 と仮定した際の気相濃度は(2)式にて表される。従って、気相部の水素濃度の経時プロットから(2)式に基づき Q（水素生成量）を算出し、(1)式に代入することで水素生成 G 値を算出することが可能である。

$$Q = 2.88 \times 10^{-5} \cdot DR(kGy/h) \cdot G(H_2) \cdot \rho [\mu mol/cm^3 \cdot sec] \quad (1) \qquad C_1 = \frac{V_2}{V_1 + hV_2} \times Q \times t \quad (2)$$

Q : 水素生成速度
 ρ : 溶液密度 [g/cm³]
C₁ : 気相水素濃度 [mmol/L]
DR : 線量率 [kGy/h]
T : 時間 [sec]
V₁ : 液相体積 [mL]
G(H₂) : 水素生成 G 値
V₂ : 気相体積 [mL]
h : ヘンリー定数(=0.11)

3. γ 線照射試験

純水、硝酸溶液及び模擬高レベル廃液に対して、 γ 線照射試験を実施した。各試験条件と水素生成 G 値を表 1 に示す。②模擬高レベル廃液ではいずれの状態においても、水素生成 G 値が①純水の 1/10 以下であることを確認した。また、硝酸溶液においては、 γ 線照射による水素の前駆体が硝酸イオンに消費される^[3]ため、硝酸イオン濃度が増加するにつれて、水素生成 G 値が減少することを確認した（③、④参照）。沸騰状態において、②模擬高レベル廃液、及び同程度の硝酸イオン濃度及び pH である④硝酸+硝酸ナトリウム溶液の水素生成 G 値を比較したところ、模擬高レベル廃液の水素生成 G 値はパラジウム効果により 1/10 程度となった。これらの結果から、いずれの状態においても、模擬高レベル廃液は、硝酸イオンによる水素生成の抑制及びパラジウム効果による水素消費により水素生成 G 値が純水よりも 1/10 以上低い値を示すと考えられる。

表 1 : γ 線照射試験における水素生成 G 値

試験溶液		①純水			②模擬高レベル廃液			③硝酸		④硝酸+硝酸 Na	
濃度	Pd [mmol/L]	—			16.9			—		—	
	NO ₃ ⁻ [mol/L]	—			3.4			2.1		7.4	
状態		静置	攪拌	沸騰	静置	攪拌	沸騰	静置	沸騰	沸騰	沸騰
G 値 [×10 ⁻³]		78	140	100	1.5	2.9	6.3	24	82	26	60
純水 G 値との比較*1		—	—	—	1/52	1/48	1/16	1/3.3	1/1.2	1/3.8	1/1.7

*1 : 純水との比較は同一状態における純水の G 値との比を示す。

4. まとめ

模擬高レベル廃液に対して γ 線照射試験を実施した結果、模擬高レベル廃液の水素生成 G 値は、純水の水素生成 G 値と比較し、いずれの状態においてもパラジウム効果により低い値を示すことを確認した。

参考文献

[1] T.KODAMA et al., Nuclear Technology, 172, 77 (2010)
[2] 玉内 義一他, 高レベル濃縮廃液からの放出水素の抑制効果(7), 日本原子力学会「秋の大会」予稿集, (2012)
[3] Y.Katsumura / N-Centered Radicals. Edited by Z.B.Alfassi (1998) 393

*Yoshitaka SAITO¹, Yoshikazu TAMAUCHI¹, Masanao NAKANO¹, Nobuyuki ARAI¹, Naoki OGAWA², Shuji FUJII², Yousuke MUKAI², Taisuke TSUKAMOTO², Yuki MAEHASHI², Yosuke KATSUMURA³

¹Japan Nuclear Fuel, LTD, ²MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD, ³Japan Radioisotope Association

再処理工場における可搬型水素濃度計の開発

(1) 水素濃度計適用のフィージビリティスタディー

Development of the Mobile Hydrogen Concentration Meter at the Reprocessing Plant

(1) Feasibility study on the application of hydrogen concentration meter

*赤松 裕基¹, 大竹 弘平¹, 坂上 直哉¹, 中野 正直¹, 玉内 義一¹, 荒井 宣之¹, 村上 裕²

¹ 日本原燃, ² コベルコ科研

六ヶ所再処理工場の水素爆発を想定する機器において水素濃度を測定することを目的として、再処理工場特有の環境下（放射線、硝酸雰囲気等）においても水素濃度が測定可能な水素濃度計を選定した。

キーワード：水素爆発、水素濃度計、放射線耐性、硝酸耐性、再処理工場

1. 緒言

再処理工場における重大事故のうち、放射線分解により発生する水素爆発の対策の1つとして設置を検討している可搬型水素濃度計の適用可能性について、各種試験を通じて検討・評価した。

2. 実施内容

2.1 水素濃度計の選定

重大事故時の環境を踏まえた水素濃度計への要求事項（防爆構造、測定レンジ、人手で運搬可能、汚染を拡げないこと、硝酸耐性、耐熱性、水蒸気耐性、不純物ガスの影響、放射線耐性及び耐震性）を踏まえて、市販の水素濃度計から候補を選定した。硝酸耐性、不純物ガスの影響及び放射線耐性については、下記の各試験により確認した。

2.2 硝酸蒸気曝露試験

水素濃度計に対して、重大事故時に想定される水素と硝酸蒸気の混合ガス（水素 2~8vol%、硝酸蒸気約 0.03vol%）の曝露試験を実施後、作動確認を行い、硝酸耐性を確認した。

その結果、曝露時間に応じて腐食が進行するが(図 1)、24 時間後までは水素濃度を安定して計測できることを確認した。

2.3 不純物ガス曝露試験

水素濃度計に対して、保有する溶液から発生することが想定される水素とブタンガスの空気混合ガス（水素 2~8vol%、ブタン 0~2vol%）の曝露試験を実施後、作動確認を行い、不純物ガスの影響を確認した。

その結果、ブタン存在下では水素濃度計の指示値が低下する傾向（ブタン 2%で指示値 0.3~0.4%の低下）にはなったものの、曝露時間（7 日まで）に関わらず水素濃度を安定して計測することができた。

2.4 放射線曝露試験

水素濃度計に対して、重大事故時に想定される線量 2.7Gy/h のガンマ線を照射後、作動確認を行い、放射線耐性を確認した。

その結果、曝露時間（7 日まで）に関わらず放射線による水素濃度計への影響は生じないことが確認できた。

3. 結論

各種試験の結果及び予備品の調達容易性等から、水素濃度計を選定した。硝酸は前処理により除去可能であることから、可搬型水素濃度計の設計に硝酸を除去する機能を考慮する。

*Yuki Akamatsu¹, Kohei Ootake¹, Naoya Sakagami¹, Masanao Nakano¹, Yoshikazu Tamauchi¹, Nobuyuki Arai¹ and Hiroshi Murakami²

¹ JAPAN NUCLEAR FUEL LIMITED, ² KOBELCO RESEARCH INSTITUTE



図 1 硝酸蒸気曝露試験結果

再処理工場における可搬型水素濃度計の開発

(2) 可搬型水素濃度計の設計

Development of the Mobile Hydrogen Concentration Meter at the Reprocessing Plant

(2) Design of the Mobile Hydrogen Concentration Meter

*中野 正直¹, 中村 亘¹, 坂上 直哉¹, 太田 祐希¹, 玉内 義一¹, 荒井 宣之¹

¹ 日本原燃

六ヶ所再処理工場の水素爆発を想定する機器において水素濃度を測定することを目的として、重大事故等の対処に用いる可搬型水素濃度計を開発した。

キーワード：水素爆発，可搬型水素濃度計，再処理工場

1. 緒言

前報で選定した水素濃度計を用い、三菱マテリアル㈱にて可搬型水素濃度計の試作機の設計及び製作を行った。

2. 設計要求

設計にあたって考慮しなければならない事項は多岐にわたるが、ここでは以下の2つについて述べる。

- ・硝酸等の揮発性物質を含む環境下で使用できること
- ・作業環境における線量が高くないこと

2.1 揮発性物質の影響確認

前報では、水素濃度計が硝酸蒸気によって腐食することを述べた。このため、測定対象ガスの冷却と吸着剤（ソーダ石灰）による硝酸の除去を行うこととした。硝酸蒸気を含めその他の揮発性物質を模擬するために、高レベル廃液の模擬廃液を沸騰させて蒸気を供給する条件において水素濃度計の耐久性確認試験を行った（図-1 参照）ところ、72 時間経過後においても水素濃度計は安定して動作したことから、本方法を採用することとした。




図-1 前処理後測定試験装置概要

2.2 作業環境における線量

2.1 の方法を採用すると、測定対象ガスを冷却するために放射性物質を含む凝縮液が発生し、一時的に可搬型水素濃度計の凝縮液回収容器(図-2 参照)に蓄えられるため、近傍の線量率が上昇する。仮に、激しくバブリングした場合に相当する移行率(10mg/m³)で貯槽内の液が気相に移行し、その全量が凝縮液回収容器に蓄積したと仮定した場合の線量を図-3 に示す。事故時に行う掃気が激しいバブリングを伴うものではないこと、大部分の液滴が測定装置に入る前の配管に付着することを考えると、この想定は2桁以上保守的である。また、仮に図-3 に示すような線量上昇率の上昇を引き起こした場合であっても、鉛遮へいの設置や隔離をとることにより、作業環境における線量を 10mSv/h 未満とすることが十分可能である。

3. 設計の結果

上記の確認により試作機の設計の成立性が確認できたため、可搬型水素濃度計の試作機を設計・製作した。試作機の機能・取扱について確認したことから、今後、増産して必要数を配備する予定である。




図-2 可搬型水素濃度計




図-3 装置近傍の線量率

*Masanao Nakano¹, Wataru Nakamura¹, Naoya Sakagami¹, Oota Yuuki¹, Yoshikazu Tamauchi¹ and Nobuyuki Arai¹

¹ JAPAN NUCLEAR FUEL LIMITED

硝酸溶液からの蒸発・乾固にともなうルテニウムの揮発挙動 — ショ糖添加による四酸化ルテニウム生成の抑制 —

Study on ruthenium volatilization during evaporation and dryness of nitrate solution

— Reduction of formation of volatile ruthenium tetroxide by sucrose addition —

*加藤 徹也¹, 宇佐見 剛¹, 塚田 毅志¹

¹電中研

高レベル濃縮廃液貯槽の冷却機能喪失が長時間に及んだ場合、廃液の蒸発・乾固にともないルテニウム (Ru) の一部が揮発性の RuO₄ として放出される。本研究では、模擬廃液に還元剤としてショ糖を添加して加熱し、RuO₄ や NO_x、CO₂ の放出ガスを質量分析および赤外分光により測定した結果を報告する。

キーワード：高レベル廃液，ルテニウム，揮発，質量分析，冷却機能喪失，蒸発乾固事故

1. 緒言


高レベル濃縮廃液貯槽の冷却機能喪失が長時間に渡る蒸発乾固事故では、高温高濃縮の硝酸溶液中および乾固、脱硝する硝酸塩中で Ru の一部が揮発性の RuO₄ に酸化され、貯槽外へ放出される。RuO₄ の生成を抑制する手法として還元剤や中和剤を廃液に添加することが考えられ、その一つとしてショ糖の添加が検討されてきた [1, 2]。これまでに、RuO₄ の生成は、ショ糖の添加により無添加の場合に対して 1/100 以下に抑制されることが明らかになっているが、多元素混在の高レベル廃液が乾固、脱硝する過程でのショ糖との反応や、RuO₄ の生成が抑制されるメカニズムは明確にされていない。他方で著者らは、質量分析装置 (MS) を用いて硝酸塩試料の加熱に伴い放出される RuO₄ を測定し、RuO₄ の生成挙動の特徴を示してきた [3]。本研究では、ショ糖の添加量に対する RuO₄ 放出量さらに NO_x、CO₂ 等の放出量の相関データを得るために、模擬廃液にショ糖を添加して加熱し、放出ガスを MS および赤外分光分析 (FT-IR) により測定した。

2. 実験

燃焼度 45GWd/tU、冷却期間 6 年、400L-廃液/t-使用済燃料を想定し、硝酸濃度を約 2mol/L として模擬廃液を調製した [4]。貴金属、遷移金属、希土類、アルカリ土類、アルカリ金属等 26 元素を含み、Ru 濃度は約 7000ppm である。予め所定量のショ糖を添加した模擬廃液 50μL をアルミナ容器 (4mm i.d.×10mmh) に入れ、熱分析装置 (NETZSCH STA2500) を用いて加熱した。100mL/min. の He キャリアガス中で、120℃まで 10K/min. で昇温した後、30min. 保持して乾燥し、さらに 5K/min. で 800℃まで昇温した。放出ガスを含むキャリアガスは、熱分析装置に連結した MS (JEOL JMS-Q1500GC)、FT-IR (Shimadzu Prestige-21) に導入し、それぞれ RuO₄、NO および HNO₃、NO₂、CO₂ を分析した。

3. 結果

検出された各種ガスの積分強度から求めた放出量を、ショ糖 (C₁₂H₂₂O₁₁) 添加量に対して、図 1 に示す。ショ糖添加量 (図中横軸) で 0.5mmol-C/g-sol までは、RuO₄ 放出量 (◆) に単調な減少傾向は見られなかった。他方、NO の放出量 (▲) はほぼ変化がなかったのに対し、HNO₃ (×) は明らかに減少し、それに相当する量の NO₂ (●) が増大した。加えて炭素はほぼ CO₂ (■) として検出されたことから、硝酸根 (NO₃⁻) と炭素の反応比 (NO₃⁻/C) は式 (1) のように 4 と考えられる。



一方で NO₂ と HNO₃ の増減は 0.6~0.8mmol で NO₃⁻/C は 1.2~1.6 となり、ショ糖は HNO₃ を分解するだけでなく、一部硝酸塩との酸素の授受があると考えられる。さらにショ糖を添加すると RuO₄ 放出量の減少が明確となり、添加量 0.7mmol-C/g-sol 以上では Ru 投入量/放出量は 0.02% (検出下限) 以下となった。この添加領域では NO₂ が漸減するとともに NO が増大し、RuO₄ 生成に寄与する硝酸根の NO への還元が示唆された。

参考文献

- [1] 小玉 他、日本原子力学会「2012 年秋の大会」、E30 [2] T. Ishio et al., Proc. Global 2015, Paris, France, Sep. 20-24, (2015), Paper 5164. [3] 加藤 他、日本原子力学会「2017 年秋の大会」、2K18 [4] T. KODAMA et al., Nucl. Technol., **172**(2010)77.

*Tetsuya Kato¹, Tsuyoshi Usami¹ and Takeshi Tsukada¹

¹CRIEPI




図 1 ショ糖添加量に対する各種ガスの放出量

Oral presentation | V. Nuclear Fuel Cycle and Nuclear Materials | 504-2 Nuclear Chemistry, Radiochemistry, Analytical Chemistry, Chemistry of Actinide Elements

[3J08-13] Analysis and Separation

Chair: Masanobu Nogami (Kindai Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 4:25 PM Room J (A41 -A Building)

[3J08] Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

*Hironori Ohba^{1,2}, Katsuaki Akaoka¹, Ikuo Wakaida¹, Atsushi Ohuchi³, Fumiki Mizusako³, Yoshinori Etoh³, Tadahiko Torimaru³ (1. JAEA, 2. QST, 3. NFD)

2:45 PM - 3:00 PM

[3J09] Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

*Katsuaki Akaoka¹, Hironori Ohba^{1,2}, Ikuo Wakaida¹, Atsushi Ohuchi³, Fumiki Mizusako³, Yoshinori Etoh³, Tadahiko Torimaru³ (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 3. Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd.)

3:00 PM - 3:15 PM

[3J10] Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

*Koji Tamura^{1,2}, Hironori Ohba^{1,2}, Morihisa Saeki^{1,2}, Tomitsugu Taguchi¹, Hwan Hong Lim³, Takunori Taira³, Ikuo Wakaida² (1. QST, 2. JAEA, 3. NINS)

3:15 PM - 3:30 PM

[3J11] Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

*Masabumi Miyabe¹, Masaki Oba¹, Katsuaki Akaoka¹, Ikuo Wakaida¹ (1. JAEA)

3:30 PM - 3:45 PM

[3J12] Spectroscopy of hyperfine structure of metal atom in glow discharge plasma cell

*Daisuke Ishikawa¹, Yuta Yamamoto¹, Yoshihiro Iwata¹, Shuichi Hasegawa¹ (1. Univ of Tokyo)

3:45 PM - 4:00 PM

[3J13] Mutual separation of Ln and An by multi-stage extraction using DOODA-DGA extraction system

*Yuji Sasaki¹, Masahiko Matsumiya² (1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Yokohama National University)

4:00 PM - 4:15 PM

過酷事故炉を対象とした迅速遠隔分析技術開発-6

(1) ファイバー伝送 LIBS による模擬燃料デブリの分析

Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

(1) Analysis of simulated fuel debris by fiber-optic probe LIBS

*大場 弘則^{1,2}, 赤岡 克昭¹, 若井田 育夫¹, 大内 敦³, 水迫 文樹³, 栄藤 良則³, 鳥丸 忠彦³

¹日本原子力研究開発機構, ²量子科学技術研究開発機構, ³日本核燃料開発株式会社

原子力発電所事故で発生した燃料デブリの遠隔検知のために光ファイバー伝送レーザー誘起ブレイクダウン分光（ファイバーLIBS）装置を開発し、U-Zr 混合模擬燃料デブリの分析に適用した。その結果、U/Zr 重量比に対するスペクトル強度比に良好な相関が得られ、定量分析への一定の見通しを得た。

キーワード：廃炉措置、模擬燃料デブリ、レーザー誘起ブレイクダウン分光、ファイバー伝送、レーザーアブレーション

はじめに 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉措置において、その炉内状況を調べることは最重要課題の1つである。炉内では溶融落下した燃料デブリが存在し、その位置や性状等の情報が廃炉作業を進める上で不可欠である。今回、レーザー誘起ブレイクダウン分光(LIBS)と光ファイバー伝送システムを組み合わせた可搬型ファイバ伝送 LIBS 装置[1]を用いて、核燃料物質を含む模擬燃料デブリに適用して定量分析の可能性を調べたので報告する。

実験方法 模擬燃料デブリ試料として、検量線作成用として UO_2 および ZrO_2 粉末をウラン含有率（U/Zr 重量比）が 0.05~2.13 となるように混合した焼結ペレット、さらに UO_2 破砕材に Zr, Fe 等の材料を混合加熱した反応物を調製した。発光分光測定は、可搬型ファイバ伝送 LIBS 装置（波長: 1064 nm, 繰返し数: 5Hz, ファイバー長: 5m）のプロブヘッドを模擬燃料デブリに接触させて窒素ガス（2 L/min）をフローさせた状態で行った。レーザー出力はプロブ出口で 10 mJ とし、発光スペクトルはエッセル型分光器で測定した。取得した発光スペクトルから U, Zr, Fe, Cr, Ni, O, N 等のスペクトルピークにおいて干渉しない発光線を、光ファイバーの放射線環境の影響が小さい 400~550 nm および 700~900 nm の波長範囲[1]で選んで U と構造材の分別を確認した後、焼結ペレット U/Zr について重量比に対する発光強度比を調べた。

結果及び考察 検量線の1例を図1に示す。幾つかの U-Zr 波長の組合せにおいて良い相関を示した。図1では検出下限は直線の傾きと標準偏差から約 0.1 と求められるが、U/Zr = 0.05 の試料においても U ピークは明瞭に観測されることが確認できた。一方反応物の LIBS 測定では、試料表層部の特性（化学形態、機械的特性、組成）に強く依存した発光が観測されることが判明し、燃料デブリの性状把握への適用可能性を示された。また、SEM/EDS で分析したレーザー照射部の組成比は、LIBS 強度比で推定した値と概ね傾向が一致することがわかった。

参考文献

[1] M. Saeki, *et al.*, J. Nucl. Sci. Technol. **51** (2014) 930.

¹Hironori Ohba^{1,2}, Katsuaki Akaoka¹, Ikuo Wakaida¹, Atsushi Ohuchi³, Fumiki Mizusako³, Yoshinori Etoh³, Tadahiko Torimaru³, ¹Japan Atomic Energy Agency, ²National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, ³Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd.




図1 U/Zr 重量比と発光強度比の関係の1例

過酷事故炉を対象とした迅速遠隔分析技術開発-6

(2) 最小二乗法を用いた模擬デブリ燃料の LIBS スペクトルの解析

Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

(2) Analysis of LIBS spectra using the least-square method for simulated fuel debris.

*赤岡 克昭¹, 大場 弘則^{1,2}, 若井田 育夫¹, 大内 敦³, 水迫 文樹³, 栄藤 良則³, 鳥丸 忠彦³¹ 日本原子力研究開発機構, ² 量子科学技術研究開発機構, ³ 日本核燃料開発株式会社

レーザー誘起発光分光法 (LIBS) で測定された原子力発電所事故で発生した燃料デブリを模擬した U/Zr/Fe 混合試料のスペクトルについて、それぞれの単体スペクトルを用いて最小二乗法による解析を実施した。その結果、2 種混合試料と同様に比較的良好な直線性を持った検量線が得られた。

キーワード: 燃料デブリ、最小二乗法、LIBS、レーザー、レーザーブレークダウン発光分光。

1. 緒言

東京電力福島第一原子力発電所事故で発生した燃料デブリやその他の放射性物質のその場分析は、廃炉措置にとって非常に重要である。そこで、燃料デブリを模擬した U/Zr/Fe 混合試料を LIBS で測定した結果を、それぞれの単体のスペクトルを用いて最小二乗法により解析した。

2. 解析方法

測定されたスペクトルの強度 I を波長 λ の関数として考え、混合物の測定スペクトルの強度を $I(\lambda)$ 、元素 m の測定スペクトルの強度を $i(m, \lambda)$ とする時、測定スペクトルの強度はこれらの元素スペクトルの線形の重ね合わせと仮定すれば、 $I(\lambda)$ は、その線形係数 $a(m)$ と $b(m)$ とすると以下のように表される。

$$I(\lambda) = \sum_m (a(m) \cdot i(m, \lambda) + b(m))$$

この線形連立方程式を最小二乗法により解くことにより、混合物のスペクトルを再現する線形係数を得ることができる。更に、この線形係数の比から検量線を作成することが可能である。

3. 結果

これまで、2 種混合の試料に適用してきた「最小二乗法によるスペクトル解析」を U/Zr/Fe の 3 種を混合した模擬デブリに対して適用した結果、得られた検量線は Fig.1 に示すように R^2 が 0.9 以上の比較的良好な直線性を示した。また、Fig.2 に示した解析スペクトルは測定スペクトルと比較的良好く一致する。以上のことから「最小二乗法を用いたスペクトル解析法」は 3 種以上混合された試料に適用した場合でも比較的良好な定量ができることが判った。




Fig.1 模擬燃料デブリの検量線




Fig.2 測定スペクトルと解析スペクトルの比較

*Katsuaki Akaoka¹, Hironori Ohba^{1,2}, Ikuo Wakaida¹, Atsushi Ohuchi³, Fumiki Mizusako³, Yoshinori Etoh³, Tadahiko Torimaru³¹Japan Atomic Energy Agency, ²National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, ³Nippon Nuclear Fuel Development Co.,Ltd.

過酷事故炉を対象とした迅速遠隔分析技術開発-6

(3) マイクロチップレーザー誘起ブレイクダウン分光の放射線照射影響

Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

(3) Radiation dose rate effects to microchip-laser induced breakdown spectroscopy

*田村 浩司^{1,2}, 大場 弘則^{1,2}, 佐伯 盛久^{1,2}, 田口 富嗣¹, イム ファンホン³, 平等 拓範³,
若井田育夫²

¹量研機構, ²原子力機構, ³自然機構

遠隔その場分析が可能なファイバー伝送レーザー誘起ブレイクダウン分光 (LIBS) において、超小型ジャイアントパルスレーザーを適用した技術を開発している。本講演では過酷事故炉の廃炉措置適用を念頭に、マイクロチップレーザーの動作特性と LIBS スペクトル測定への放射線照射影響に関して紹介する。

キーワード： 廃炉措置, ジャイアントパルスマイクロチップレーザー, レーザー誘起ブレイクダウン分光, 照射線量率効果

緒言 ファイバー伝送レーザー誘起ブレイクダウン分光 (LIBS) による遠隔その場分析法は、東京電力福島第一原子力発電所の溶融燃料デブリ取出しに向けた位置・性状把握においても、その有効性が期待されている[1]。我々は本手法の高感度化を目指し、マイクロチップレーザー (MCL) を用いた LIBS システムの開発を行っている[2]。本発表ではセラミックス YAG コンポジットを用いた MCL システムを構成し、レーザー発振特性や LIBS 測定に対する放射線照射影響に関して測定結果を報告する。

実験方法 実験配置を図 1 に示す。

Nd³⁺:YAG/Cr⁴⁺:YAG 接合体 (3 mm□×10 mmL) に準連続波モードの半導体レーザー (λ=808 nm, 120W) 光を集光照射して、<1 ns のパルス幅で発振する 1064 nm の Q-sw. レーザーヘッドを構築し、コバルト 60 照射施設において、0~10 kGy/h の範囲で線量率を変化させて放射線環境下での発振特性や LIBS スペクトル (試料: Zr 金属) 等を測定した。




図1 実験配置

結果 照射線量率の変化に対して、レーザー出力エネルギーの低下やパルス列発生時間間隔の増加等が観測され、発振特性への放射線照射影響が確認された。一方 LIBS については、高線量率環境下でレーザー出力エネルギーが低下した条件であっても発光スペクトルは十分に観測できることがわかった。また、ガンマ線照射によってセラミック YAG コンポジットがシンチレーション発光[3]するため、これを利用してレーザーヘッド位置の大まかな線量率が推定可能なことを確認できた。これらの結果より、マイクロチップレーザーを用いた遠隔 LIBS システムが高放射線環境下における適用可能性について一定の見通しを得た。

本報告は、文部科学省の英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業により実施された委託業務「先進的光計測技術を駆使した炉内デブリ組成遠隔その場分析法の高度化研究」の成果を含みます。

参考文献 [1] M. Saeki, et al., J. Nucl. Sci. Technol. **51** (2014) 930. [2] 田村ら, 原子力学会「2018 年春の年会」予稿集 2N19, [3] 田所ら, 原子力学会「2015 年春の年会」予稿集 I17

* Koji Tamura^{1,2}, Hironori Ohba^{1,2}, Morihisa Saeki^{1,2}, Tomitsugu Taguchi¹, Hwan Hon Lim³, Takunori Taira³ and Ikuo Wakaida²

¹QST, ²JAEA, ³NINS.

過酷事故炉を対象とした迅速遠隔分析技術開発-6

(4) アブレーション共鳴吸収分光法による同位体組成分析

Development of Quick and Remote Analysis for Severe Accident Reactor-6

(4) Isotope Analysis by Laser Ablation Absorption Spectrometry

*宮部 昌文¹, 大場 正規¹, 赤岡 克昭¹, 若井田 育夫¹¹原子力機構

過酷事故炉の廃炉で生じる様々な物質の遠隔核種分析のため、レーザーアブレーションと共鳴吸収を組み合わせた分析法を開発している。分析物として想定される原子炉構造材や核分裂生成物への適用性を探るため Hf や Sr の吸収信号を様々な実験条件で測定し、スペクトル線幅や核種選択性について検討した。

キーワード： レーザーアブレーション, 同位体分析, 核燃料物質, 半導体レーザー, 共鳴吸収分光

1. 緒言

福島第一原子力発電所の廃炉に伴い、超ウラン元素や核分裂生成物を含み、高い放射能を有する廃棄物の発生が予想される。この廃棄物には様々な α 核種が含まれ、同重体も多数混在することから、その核種組成分析に既存の放射化学的な手法や質量分析法を適用することは難しいと考えられる。また高い放射能のため、分析作業者の被曝低減も重要な課題となる。そのような分析物に対して、我々はレーザーアブレーション共鳴分光法による遠隔分析法を開発している[1]。これまでは核燃料物質自体に注目したが、混在する構造材料や核分裂生成物質が同様に検出できるかどうかや、観測に適した実験条件の違い等を確認することは重要である。本研究では、Hf や Sr のアブレーション共鳴吸収分光について報告する。

2. 実験の概要

図1に装置の概要を示す。Nd:YAG レーザー光(532nm, 8ns, 0.1GW/cm²)を、約 800Pa の He ガスを充填した真空容器に導入し、回転ステージ上の金属酸化物ペレットに垂直に照射した。発生したプルームには、波長安定化半導体レーザーのプローブ光を交差させ、透過光は、バンドパスフィルターを介して、フォトダイオードで検出した。プルームがプローブ光を横切る際に透過率がパルス的に減少する様子を観測するとともに、特定時刻の信号をボックスカー積分器で積算し波長掃引することで吸収スペクトルを測定した。

3. 実験結果

図2は線幅の狭くなる実験条件（アブレーションから 200 μ s 後）での、基底状態の Hf 原子の吸収スペクトルである。天然組成 35%の¹⁸⁰Hf と 27%の¹⁷⁸Hf の同位体シフトにより、吸収スペクトルは大きく2本に分裂していることが確認され、その線幅（約 700MHz）は核燃料物質でこれまでに得られた大きさに近いことが分かった。天然組成が 18%の¹⁷⁷Hf と 14%の¹⁷⁹Hf の吸収線は、核スピンによる超微細相互作用で広い波長範囲に分裂するため識別は困難であった。また Sr でも天然組成の大きい⁸⁸Sr 以外の同位体によるピークの識別は困難であった。これらの結果から、線幅に対して同位体シフトの小さい元素で核種分析を行うには、ドップラー幅を抑えられる高分解能分光法の適用が必要となることが分かった。

本報告の一部は、JSPS 科研費補助金（課題番号 18H01922）による助成によって得られた成果です。




図1 典型的なアブレーション吸収分光装置の構成




図2 ¹⁸⁰Hf と ¹⁷⁸Hf の吸収ピークのシフト

[1] M. Miyabe *et al* Spectrochimica Acta B **134** (2017) 42-51, Appl. Phys. A **112** (2013) 87-92

* Masabumi Miyabe¹, Masaki Oba¹, Katsuaki Akaoka¹ and Ikuo Wakaida¹

¹JAEA

グロー放電プラズマセルにおける超微細構造分光

Spectroscopy of hyperfine structure of metal atom in glow discharge plasma cell

*石川大裕¹, 山元祐太¹, 岩田圭弘¹, 長谷川秀一¹

¹ 東大院工

東京電力福島第一原子力発電所の事故により発生した放射性廃棄物を分析するために、高電圧印加による放電プラズマとレーザーを用いた分光分析システムの開発を行っている。今回は U の模擬物質として Tm 金属を用いて核種分析で必要となる分解能を示すため、超微細分裂の分光について報告する。

キーワード：放電プラズマ，超微細分裂，波長安定化，LabVIEW

直流高電圧印加により発生する放電プラズマは励起断面積及び電子密度に依存するものの、電子衝突により原子を様々なエネルギー準位へ励起できる。これにより励起準位間の光遷移を達成することが可能であるほか、放電電極近傍は電位差が大きく変化することにより、電極へのイオン衝突を起点とした電極表面近傍の原子を叩き出すスパッタリングが起こる。これはイオンインプランテーションを主な目的とするイオンビームにはないような放電プラズマの特長であり、物質加工の表面改質や半導体製造に用いられ、装置系が小規模ながらも硬い試料や溶解しにくい試料などを比較的純粋な原子の状態で供給可能である。

春の年会で報告した Tm 金属の吸収スペクトルの検討を詳細に進め、ドップラーフリー分光による超微細分裂の確認を行った(図 1)。これは既報[1]と実験精度内で一致をしているほか、レーザー誘起蛍光実験の結果とも一致した。続いて、レーザー吸収分光実験を行うにあたり、波長安定化をエタロンに対して行うことにして、PI フィードバック回路を設計・製作(図 2)して、波長安定化を達成した。回路では、エタロンの微分信号の傾きの正負に応じてトグルスイッチによりロック可能なものとし、回転スイッチにより積分回路の時定数を変化することでロックの幅を抑制した。また試料濃度を变化させた場合の検量線を引くための準備として、アナログ信号をデジタル信号で出力させるために NI9215 を使い、LabVIEW プログラムを作成した。




図 1 Tm の飽和吸収スペクトル




図 2 波長安定化のための PI フィードバック回路

参考文献

[1] N. Kolachevsky et al., *Appl. Phys. B* **89**, 589-594 (2007).

*Daisuke Ishikawa¹, Yuta Yamamoto¹, Yoshihiro Iwata¹, and Shuichi Hasegawa¹

¹ Univ. of Tokyo

DOODA-DGA 系多段抽出法を用いる Ln, An 相互分離

Mutual separation of Ln and An by multi-stage extraction using

DOODA-DGA extraction system

*佐々木祐二¹, 松宮正彦²¹原子力機構、²横浜国大

Ln や An 相互分離は原子力分野のみならず、一般の産業界でも注目される。ネオジム磁石から Dy の分離は耐熱性向上の観点から、また Am/Cm 分離は発熱性や中性子放出核種の分離の観点から分離が求められる。DOODA (ジオキサオクタンジアミド)・DGA 系を用いて多段抽出による相互分離の結果を述べる。

キーワード：ランタノイド、マイナーアクチノイド、溶媒抽出、DGA, ジオキサオクタンジアミド

1. 緒言 同じ原子価、類似するイオン半径を持つ 3 価のランタノイド (Ln) やアクチノイド (An) の相互分離は極めて難しい一方で、ネオジム磁石からの Dy 分離や Am と Cm の分離の要求がある。これらは、高価な Dy を効率的に回収する方法の確立や、高発熱性で中性子を放出する Cm と核変換が求められる Am を分離するといったこと等からである。我々は Ln, An 分離用の試薬として、DGA や DOODA を開発してきた。しかしながらバッチ実験ではこれらの元素の完全な相互分離は難しい。従って向流接触の多段抽出試験を行い、相互分離を試みた。

2. 実験方法 非放射性元素である (Dy, Nd) の相互分離を検討した。DGA 化合物による抽出で、軽希土と重希土類元素の分離比は 100 程度になる。従って、DGA 化合物単独による相互分離を検討した。抽出容量が高いとされる TDdDGA を用いて Ln の溶媒抽出を実施、抽出後の水相、有機相の Ln 濃度を ICP-OES 又は ICP-MS で測定した。さらに向流接触の溶媒抽出も行い、Ln 分配比や回収量の測定を行った。

3. 結果 図 1 に 0.1M TDdDGA を用いて、Ln の抽出分配比を 0.3-0.7M まで硝酸濃度を振って行った結果を示した。Nd と Dy については 18-45 までの分離比 ($D(\text{Dy})/D(\text{Nd})$) を示した。図より、適切な分離条件として 0.3-0.4 M HNO₃ 系がある。次に向流接触の溶媒抽出を見越して、新しい有機相を用いて何度抽出を繰り返せば、Dy を有機相に 100%回収できるか、と新しい水相を何度取り換えれば Nd を 100%除染できるかを確認した。その結果、有機相 3 回取り換えて抽出すれば Dy を 99.8%回収でき、水相を 4 回取り換えれば有機相中の Nd が 0%になることを確認した。即ち、向流接触抽出で有機相 3 段、水相 4 段とすることで、Dy を回収でき、Nd を除去できることが予想される。2 種金属の共存溶液系で、ここでは有機相 4 段、水相 4 段の向流接触抽出を行い、有機相に Dy 92%, Nd 0.7%回収の結果を得た。




図 1 TDdDGA による Ln 抽出

本研究は科学研究費助成事業「湿式精錬とイオン液体電析の連携による新規希土類高純度化技術の開発 (課題番号: 18H03404)」の成果である。

*Yuji Sasaki¹, Masahiko Matsumiya², ¹Japan Atomic Energy Agency. ²Yokohama National University

[3K01-04] Dosimetry 1

Chair: Michiya Sasaki (CRIEPI)

Fri. Sep 7, 2018 9:30 AM - 10:35 AM Room K (B41 -B Building)

[3K01] Study of dose evaluation technology using PVA-KI gel dosimeter

*Ryu Shibaoka¹, Yutaro Aoki¹, Hirotaka Ino¹, Glenn Harvel², Toshiharu Sakura³, Takeyoshi Sunagawa¹ (1. Fukui University of Technology, 2. University of Ontario Institute of Technology, 3. Nuclear Technology Inc.)

9:30 AM - 9:45 AM

[3K02] Advancement of airborne radiation measurement technology

*KOTARO OCHI¹, Alex Malins², Mutsushi Ishida³, Tsutomu Yamada⁴, Takamasa Nakasone⁴, Yukihiisa Sanada¹ (1. JAEA Fukushima Environmental Safety Center, 2. JAEA Center for Computational Science & e-System, 3. NESI Inc., 4. JREC Ltd.)

9:45 AM - 10:00 AM

[3K03] Advancement of airborne radiation measurement technology

*Alex Malins¹, Kotaro Ochi², Takamasa Nakasone², Tsutomu Yamada², Masahiko Machida¹, Hiroshi Kurikami^{1,2}, Kimiaki Saito^{1,2}, Yukihiisa Sanada² (1. Center for Computational Science & e-Systems, JAEA, 2. Fukushima Environmental Safety Centre, JAEA)

10:00 AM - 10:15 AM

[3K04] Total reflection X-ray fluorescence analysis of uranium extracted from a model drainage water made by immersing of demolition waste in sea water

*Tsugufumi Matsuyama^{1,2}, Yukie Izumoto¹, Kota Ishii², Fumiaki Kan², Yasuhiro Sakai², Hiroshi Yoshii¹ (1. National Institute of Quantum and Radiological Science and Technology, 2. Toho Univ.)

10:15 AM - 10:30 AM

PVA-KI ゲル線量計を用いた線量評価技術研究

Study of dose evaluation technology using PVA-KI gel dosimeter

*柴岡 龍¹, 青木 祐太郎¹, 井野 博貴¹, グレン ハーベル², 佐倉 俊治³, 砂川 武義¹

¹福井工業大学, ²カナダ、オンタリオ工科大学, ³ニュークリアテクノロジー

放射線がん治療における新たな放射線の可視化手法として、PVA(ポリビニルアルコール)水溶液と KI(ヨウ化カリウム)を使用した PVA-KI ゲル線量計を開発した。本研究では、放射線照射された PVA-KI ゲルの線量評価の為に測定装置及び解析ソフトの開発を試みた。

キーワード：ゲル線量計、放射線治療、放射線可視化技術、色解析

1. 緒言

放射線を使用したがん治療において、放射線の可視化は正確な線量分布の評価のために必要不可欠な技術である。本研究では、低コストで作製可能な PVA-KI ゲル線量計を開発した¹⁾。本研究では、PVA-KI ゲル線量計に特化した光源とカメラを組み合わせた測定システムを開発し、本ゲルへの X 線照射による吸収線量測定を試みた。

2. PVA-KI ゲルに対する X 線照射

本ゲルは吸光度測定用のディスポセルに入れて照射を行った。X 線照射の条件は、管電圧：150kV、管電流：20mA、フィルタ：Al 0.5mm + Cu 0.1mm、線量率：2Gy/min である。2Gy ずつ照射し、その都度紫外可視分光光度計による吸光度測定と本研究で製作した測定装置で色の測定を行った。その後、本研究で作成したゲル解析ソフトを用いて、画像の RGB 解析を行った。

3. 結果と考察

撮影した PVA-KI ゲル線量計の RGB 解析した結果を Fig.1 に示す。縦軸は RGB 値、横軸は吸収線量である。Fig.1 において、R の値は吸収線量の増大と共に増加するが、線形性を示してはいない。G の値は、2Gy で極大を示し、吸収線量の増大と共に減少する傾向を示す。B の値は吸収線量の増大と共に減少し、線形性を示している。B の値が線形性を示す理由を検討するために、PVA-KI ゲル線量計の吸光度測定を行った。吸光度測定した結果、PVA-KI ゲル線量計は、PVA-KI ゲルの吸光度は、490nm 付近に極大を示し、吸収線量の増大と共に比例して増加する傾向を示した。また、測定装置に使用した光源の発光スペクトルは、490nm に吸光度の極大を持ち、本波長に極大を持つ色は青色に相当する為、RGB 値の中で B の値が線形的に減少したと考える。詳細は講演時に報告する。




Fig.1 ゲルの吸収線量に対する RGB 値

参考文献

[1] 砂川ら「PVA-KI 系ゲルインジケータの開発」福井工業大学研究紀要 第 47 号, p.105-110 (2017)

*Ryu Shibaoka¹, Yutaro Aoki¹, Hirotaka Ino¹, Gren Harvel², Toshiharu Sakura³ and Takeyoshi Sunagawa¹

¹Fukui Univ. of Tech., ²Univ. of Ontario Inst. of Tech., ³Nuclear Technology Inc.

上空からの放射線測定技術の高度化

(1) LaBr₃(Ce)検出器を搭載した無人ヘリコプターによる 土壌中放射性セシウムの分布推定を目的とした遠隔放射線測定

Advancement of airborne radiation measurement technology

(1) Aerial radiation monitoring using an unmanned helicopter with a LaBr₃(Ce) detector for estimating radiocesium distribution in soil

*越智 康太郎¹, Malins Alex², 石田 睦司³, 山田 勉⁴, 中曽根 孝政⁴, 眞田 幸尚¹

¹ 日本原子力研究開発機構 福島環境安全センター, ² 日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター, ³ 株式会社 NESI, ⁴ 日本放射線エンジニアリング株式会社

無人機を用いた空からの測定情報をもとに、地上における放射性セシウムのインベントリーを評価することを目的とし、 γ 線スペクトル情報から土壌中放射性セシウムの深度分布を簡便に推定する手法について検討した。ここでは、シリーズ発表の (1) として現場で土壌深度分布測定を行った結果と、上空で得られた γ 線スペクトルの比較結果について示す。(2) では現場での測定結果を模擬したシミュレーションについて示す。

キーワード： 福島第一原子力発電所事故, 遠隔放射線測定, 無人ヘリコプター, ピークコンプトン比

1. 緒言 福島第一原子力発電所事故後、土壌中放射性セシウムは時間経過とともに下方に浸透している状況が報告されている。また、野生動物による土壌攪乱、除染などの人間活動、降雨量や土壌の密度によって、深度分布は場所ごとに異なる。現在、地上で行われている放射線測定では、基本的に空間線量率の測定にとどまっており、その場の放射性セシウムのインベントリーを求めるには、土壌のサンプルを実験室で測定するか、土壌の深度分布を表すパラメータ (実効的重量緩衝深度 β_{eff}) を仮定し空間線量率を推定するしかなかった。本研究では、場所ごとの深度分布特性を加味した広域の放射線セシウムのインベントリー評価を目的とし、無人ヘリコプターを用いた空中放射線計測技術により得られた γ 線スペクトルの特徴と、その直下の土壌中放射性セシウムの深度分布を比較した。

2. 実験 無人ヘリコプター (R-Max G1, YAMAHA) に LaBr₃(Ce) 検出器 (JREC) を搭載し、福島県内の圃場と農地で放射線測定を行った。測定は対地高度 10-30 m をそれぞれ維持し、地形追従飛行を行った。測定で得られた γ 線スペクトルを 50-450 keV (コンプトン散乱線領域), 450-760 keV (直接線領域) で分割し、それぞれのエネルギー領域の全 γ 線計数率の比 (RPC) を算出した。実際の土壌中放射性セシウムの深度分布は、測定エリアにおいて土壌コア試料をそれぞれ 29, 10 個取得し、実効的重量緩衝深度を算出した。

3. 結論 RPCとヘリ直下の土壌中放射性セシウムの深度分布 (β) との間には、一定の相関性があることが分かった。圃場における β は、反転耕を行った影響で農地におけるものに比べ大きな値を示した²⁾。また、対地高度が低いほど両パラメータの相関線の傾きが大きかったことから、 γ 線スペクトルの特徴が、ヘリ直下の土壌中放射性セシウムの深度分布をより強く反映していることが分かった。次の発表では、これらの現場測定結果の妥当性や特徴について、シミュレーションから考察した結果について報告する。

参考文献

[1] N. Matsuda et al., *J. Env. Radioact.*, **139** (2015), 427-434.

[2] K. Ochi et al., *Int. J. Env. Res. Public Health*, **14** (2017), 926_1-926_14.

*Kotaro Ochi¹, Alex Malins², Mutsushi Ishida³, Tsutomu Yamada⁴, Takamasa Nakasone⁴ and Yukihiisa Sanada¹

¹JAEA Fukushima Environmental Safety Center, ²JAEA Center for Computational Science & e-Systems, ³NESI Inc., ⁴JREC Ltd.

Advancement of airborne radiation measurement technology: (2) Simulations of unmanned helicopter and LaBr₃(Ce) detector used for estimating radiocesium distribution in soil

*Alex Malins¹, Kotaro Ochi², Takamasa Nakasone², Tsutomu Yamada², Masahiko Machida¹, Hiroshi Kurikami^{1,2}, Kimiaki Saito^{1,2} and Yukihsa Sanada²

¹Center for Computational Science & e-Systems, JAEA, ²Fukushima Environmental Safety Centre, JAEA

Here we report PHITS Monte Carlo simulations of a LaBr₃(Ce) gamma spectroscopy system used in unmanned helicopter radiation surveys in Fukushima Prefecture. The simulated spectra were verified against measurements taken under controlled laboratory conditions. Simulations were used to characterize the peak-to-Compton method for estimating the vertical distribution of radiocesium in soil from airborne surveys.

Keywords: LaBr₃(Ce), gamma spectroscopy, unmanned helicopter, airborne survey, PHITS, peak-to-Compton method, simulation

1. Introduction

Unmanned helicopter radiation surveys play an important role in characterizing the radioactive fallout distribution in Fukushima Prefecture [1,2]. Unmanned helicopters are permitted to fly at lower altitudes above the ground than crewed aircraft in Japan, so therefore can yield measurements with better spatial resolution of the fallout. Recently Ochi et al. (2017) [3] demonstrated the use of an unmanned helicopter for assessing the vertical distribution of radiocesium in Fukushima soils. The method was based on the ratio of direct-to-scattered gamma rays detected by the onboard LaBr₃(Ce) gamma spectroscopy system (the so-called ‘peak-to-Compton’ method). The goal of this study was to simulate this unmanned helicopter system and understand how the peak-to-Compton count ratio varies for different radiocesium depth distributions and helicopter flight altitudes.

2. Method

The LaBr₃(Ce) detector system was modelled with PHITS [4]. The peak-broadening parameters in the simulations were calibrated using measurements of the detector energy resolution taken from spectra of ¹⁵²Eu and ¹³⁷Cs sources. Simulated spectra were verified against various spectra measured in the laboratory. The modelling of scattering was checked by comparing peak-to-Compton count ratios from the simulations to the test measurements. The amount of scattering was varied by using a water tank to shield a ¹³⁷Cs test source from the detector. The peak-to-Compton method was investigated by simulating a semi-infinite soil-air system. The radiocesium depth distribution in soil and height of the helicopter above the ground were varied in the analysis.

3. Results

The simulation results clarify the dependency of the peak-to-Compton count ratio on the helicopter height and the depth distribution of radiocesium in soil. Both exponential and uniform distributions of radiocesium within soil were considered in the analysis.

References

- [1] Y. Sanada et al. 2014. Explor. Geophys. 45(1), 3-7. DOI:10.1071/EG13004
- [2] Y. Sanada et al. 2015. J. Environ. Radioact. 139, 294-299. DOI:10.1016/j.jenvrad.2014.06.027
- [3] K. Ochi et al. 2017. Int. J. Environ. Res. Public Health 14(8), 926_1-926_14. DOI:10.3390/ijerph14080926
- [4] T. Sato et al. 2018. J. Nucl. Sci. Technol. 55(6), 684-690. DOI:10.1080/00223131.2017.1419890

模擬瓦礫海水浸漬液から抽出したウランの全反射蛍光 X 線分析

Total reflection X-ray fluorescence analysis of uranium extracted from
a model drainage water made by immersing of demolition waste in sea water

*松山 嗣史^{1,2}, 伊豆本 幸恵¹, 石井 康太², 管 史明², 酒井 康弘², 吉井 裕¹

¹量研機構・放医研, ²東邦大 理

今後、福島第一原子力発電所の廃炉が進む過程において、炉心周辺でウランを含む汚染水が発見される可能性があり、その汚染水は海水成分を含んでいるものと思われる。そのような汚染水の分析を行うために、ウランを添加した海水中のウラン濃度を全反射蛍光 X 線分析法により簡便に測定する方法を開発した。

キーワード：蛍光 X 線分析、ウラン、排水、海水

1. 緒言

福島第一原子力発電所事故では初期冷却に海水を用いたため、炉心周辺から発見される可能性のある核燃料物質などの放射性核種を含む汚染水には海水成分が含まれているものと思われる。一般に、排水中のウランは放出される α 線を計測することで定量されるが、比放射能が極めて低いため、大量の汚染水濃縮や α 線の長時間計測が必要である。そこで、我々は全反射蛍光 X 線 (TXRF: Total reflection X-ray fluorescence) 分析法に着目し、この問題に取り組んできた [1]。これまでに、瓦礫を海水で浸漬させることで作成した瓦礫海水浸漬液にウラン含有標準液を添加した試料を全反射蛍光 X 線分析することで、汚染水中のウラン濃度を測定できることを示した [2]。しかし、海水や瓦礫に多く含まれる臭素からの蛍光 X 線がウランの蛍光 X 線と重なるため、十分な感度を得ることが難しかった。そこで、本研究では UTEVA レジンを用いて溶液中からウランを取り除き、本方法の高感度化を目指した。

2. 方法

放射線医学総合研究所敷地内の工事現場で採集した瓦礫 12 kg を 10 L の海水に 6 カ月間浸漬することで、瓦礫海水浸漬液を作成した。作成した瓦礫海水浸漬液にウランを含む多元素標準溶液 XSTC-1407 (SPEX 社) を添加することで、1 ppm ウラン含有瓦礫海水浸漬液を作成した。その試料からウランを UTEVA レジン (EICHROM) により分離した後に、卓上型 TXRF 分析装置 NANO HUNTER-II (RIGAKU) で 5 分間 TXRF 測定した。測定時の管電圧は 50 kV、管電流は 12 mA とした。

3. 結果と結論

UTEVA 処理により、臭素の強度は処理前の数%程度まで減少し、ウランのピークと臭素のピークをガウス関数により分離することが容易になった。ピーク分離によって得られた U L α 線のネット信号強度とバックグラウンド信号強度から得られた検出下限値は、法令上の排水基準値を大きく下回った。このように、UTEVA レジンでウランを抽出して TXRF 測定を行うことにより、海水を含む排水中のウランを高感度に分析できることが明らかとなった。また、本研究は、原子力規制委員会原子力規制庁「平成 30 年度原子力発電施設等安全技術対策委託費（東京電力福島第一原子力発電所の放射性廃棄物の特性評価に関する検討）事業」として実施した。

参考文献

[1] T.Matsuyama et.al., J.Nucl.Sci.Tecnol., 54(9), (2017), 940-943

[2] 松山 嗣史 et.al., 日本原子力学会要旨集, (2018), 1E-05

*Tsugufumi Matsuyama^{1,2}, Yukie Izumoto¹, Kota Ishii², Fumiaki Kan², Yasuhiro Sakai² and Hiroshi Yoshii¹

¹QST, ²Toho Univ.

[3K05-09] Dosimetry 2

Chair:Hiroaki Terada(JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 10:35 AM - 12:00 PM Room K (B41 -B Building)

[3K05] Rapid Analysis Method of Radioactive Strontium in Contaminated Water for the Arrangement of a Nuclear Emergency

*Toshiharu Terasawa¹, Koutaro Seki¹, Hisashi Goto¹, Masaki Uesugi², Akihiko Yokoyama² (1. Tokyo Power Technology Ltd., 2. Kanazawa University)

10:35 AM - 10:50 AM

[3K06] Development of a Peltier Type Cloud Chamber with Large View Area

*Takehiro Toda¹, Mahamudul Hasan², Yu Igarashi², Estiner Katengeza², Takeshi Iimoto² (1. RADO co.,Ltd., 2. The University of Tokyo)

10:50 AM - 11:05 AM

[3K07] Basic study on the effects of radon water on skin

*TSUYOSHI ISHIDA¹, Akihiro Sakoda², Takahiro Kataoka¹, Norie Kanzaki², Hiroshi Tanaka², Yusuke Kobashi¹, Yuto Yunoki¹, Yu Ishimori³, Humihiro Mitunobu⁴, Kiyonori Yamaoka¹ (1. Grad. Sch. Health Sci., Okayama Univ., 2. JAEA, Ningyo-Toge, 3. JAEA, Monju, 4. Grad. Sch. Medicine Dentistry Pharmaceutical Sci., Okayama Univ.)

11:05 AM - 11:20 AM

[3K08] Daily variation of radiation dose at the high background radiation area in Indonesia

*Michiya Sasaki¹, Ryohei Yamada^{2,3}, Naofumi Akata^{4,5}, Shinji Tokonami², Masahiro Hosoda², Kazuki Iwaoka², Chanis Pornnumpa^{2,6}, Hiromi Kudo², Kumar Sahoo⁷, Dadong Iskandar⁸ (1. CRIEPI, 2. Hirosaki Univ., 3. JAEA, 4. NIFS, 5. SOKENDAI, 6. Kasetsart Univ., 7. QST-NIRS, 8. BATAN)

11:20 AM - 11:35 AM

[3K09] Increase event of air dose rate with thundercloud

*Shunsuke Iimura¹, Jin Sayama¹, Kazunori Inomata¹, Masashi Nagawa¹, Sumito Komiyama¹ (1. Tokyo Electric Power Company Holdings,Inc.)

11:35 AM - 11:50 AM

緊急時を想定した汚染水中放射性ストロンチウム分析法の迅速化

Rapid Analysis Method of Radioactive Strontium in Contaminated Water for the Arrangement of a Nuclear Emergency

*寺澤俊春¹, 関晃太郎¹, 後藤久志¹, 上杉正樹², 横山明彦²

¹東京パワーテクノロジー株式会社, ²金沢大学

金沢大学では海水中の Sr-90 をリン酸塩沈殿分離と固相抽出により分離精製し、液体シンチレーションカウンタ(以下 LSC)により迅速に測定する分析手法^[1]を開発してきた。この手法をもとに本報告では、原子力施設の事故直後を想定し、海水成分を含んだ汚染水中の Sr-89/90 をより迅速かつ簡易に弁別定量する分析手法について、検討した結果を報告する。

キーワード：汚染水, Sr-89, Sr-90, Sr Rad-disk, 液体シンチレーションカウンタ, 迅速化

1. 諸言

原子力事故の対応には迅速なモニタリングが求められる。しかし、放射性ストロンチウム (Sr-89/90) は、 γ 線を放出しないので、簡便な γ 線スペクトロメトリーでは測定できず、化学分離による濃縮と精製を行ってから、 β 線を測定する必要がある。特に、海水成分を含む放射性 Sr 分析では塩類除去が課題となる。本研究では、分析手法の簡易化、迅速化を目的として、分析操作を(1)沈殿濃縮(2)Sr 精製(3)LSC 測定に分け、試料として海水 100ml を用いて、濃縮法の比較、固相抽出ディスクの性能、測定の条件を検討した。

2. 実験方法

(1)ストロンチウムの沈殿濃縮法の比較試験

新潟県柏崎市で採取した海水 100ml にリン酸、シュウ酸、炭酸ナトリウムをそれぞれ添加し、アンモニア水を加えて Sr 沈殿を生成させた。各沈殿を硝酸で溶解し、原子吸光分析装置で Sr 濃度を測定し、回収率を求めた。

(2)固相抽出ディスクの分離性能及び妨害核種除去試験

硝酸濃度 2M 及び 4M に調製した海水試料を Sr Rad-disk (3M 社製)に通液し、通過液中の Sr 濃度を原子吸光分析装置で測定し、Sr 分離性能を調べた。また、既知量の Sr-85 と Ba-133 を添加した海水試料を Sr Rad-disk に通液・脱離操作後、Ge 半導体検出器により Sr-85 と Ba-133 放射エネルギーを測定した。

(3) LSC による Sr-89/90 の定量

海水試料に既知量の Sr-89 及び Sr-90 を添加し、上記(1)及び(2)の Sr 分離操作後、LSC を用いたチェレンコフ光測定法、抽出シンチレータ測定法により、Sr-89/90 を弁別測定した。

3. 結果・考察

海水試料量が 100ml 程度であれば、沈殿濃縮による操作を経ずとも、固相抽出のみで Sr を 90%以上回収可能であることを確認した。迅速性については、5 試料を沈殿分離を含む化学操作を 4 時間程度で終了できた。また、既知量の Sr-89/90 を用いた添加回収試験では、Sr-89/90 放射能比に応じて、チェレンコフ光測定法及び抽出シンチレータ法を使い分けることで、3 日程度で Sr-89/90 を良好な精度で弁別測定可能であることを確認した。

参考文献

[1] M. Uesugi, R. Watanabe, H. Sakai, A. Yokoyama, Rapid method for determination of ⁹⁰Sr in seawater by liquid scintillation counting with an extractive scintillator, *Talanta*, **178**, 339-347 (2018)

*Terasawa Toshiharu¹, Koutarou Seki¹, Hisashi Goto¹, Masaki Uesugi², Akihiko Yokoyama²

¹Tokyo Power Technology Ltd., ²Kanazawa University



Fig.1 Sr 分析手順




Fig.2 Sr Rad-disk の Sr リーク挙動

広い観察面を有するペルチェ冷却式霧箱の開発

Development of a Peltier Type Cloud Chamber with Large View Area

*戸田 武宏¹, ハサン マハムドゥル², 五十嵐 悠², カテンゲザ エスティナ², 飯本 武志²

¹(有)ラド, ²東京大学

ドライアイスや液体窒素などの冷却剤が不要で、自然放射線の飛跡も頻繁に見える「広い観察面を有するペルチェ冷却式霧箱」を開発した。その技術的な困難さ、工夫のプロセスを紹介する。

キーワード：放射線教育，霧箱，ペルチェ素子，ドライアイス

1. 緒言

「霧箱」は、過飽和状態のアルコールの中を放射線が通った際にできる白い筋を、「飛跡」として観察することのできる実験装置である。観察面を約-20℃以下に冷やす必要があり、その冷却は現在までドライアイスが主流であるが、近年ペルチェ素子も用いられている。しかしながら、ドライアイスは入手や取り扱いの困難さから実験のネックとなるケースがあり、ペルチェ式はその冷却能力の低さから観察面が小さい霧箱が多い。そこで、観察面周囲の断熱構造や白い筋を照らす照明などを工夫することにより、「広い観察面を有するペルチェ冷却式霧箱」を開発した（図1）。

2. 本装置の特徴と工夫

2-1. 直径 75mm の広い円形の観察面

本装置は広い観察面をもつため、多くの飛跡を同時に観察できる（図2）だけでなく、自然放射線の飛跡も頻繁に観察することができる。ペルチェ素子の冷却面の上に薄いアルミ板（φ75 mm）を張り付けて観察面とし、この観察面が周囲から熱を奪わないよう、断熱構造とした。そのために観察面周囲を多重の仕切られた空間と側壁で覆う設計とし（図3）、この構造の実現には3Dプリンタを用いた。また、ペルチェ素子の冷却能力を最大限に引き出すことにより、冷却が促進し、起動から約3分で飛跡の観察が可能となった。

2-2. 12個の高輝度LED照明

観察面が広くなると、そこを照らす照明もより明るくする必要がある。そこで、31～44cdの超高輝度LED（日亜化学工業株式会社製 NSPW500GS-K1 W ランク）を12個観察面の周囲に配置した。これにより霧箱観察には必要であった暗室も準備不要となった。また、α線だけでなく、β線などの細い飛跡も観察可能となった。

3. 結論

日本の放射線教育の経験がIAEA-RAS0067/0079-TCPによってアジア各国に紹介される中で、「霧箱」も大いに注目されたが、一部の地域ではドライアイスの教育使用に制約があることもわかってきた。日本だけでなくこれらの国々においても、「広い観察面を有するペルチェ冷却式霧箱」が正しい放射線の理解の一助になることを願っている。




図1



図2



図3

*Takehiro Toda¹, Mahamudul Hasan², Yu Igarashi², Estiner Katengeza², Takeshi Iimoto²

¹.RADO co.,ltd., ².The University of Tokyo

ラドン水の皮膚に及ぼす影響の基礎的検討－皮脂への溶解度－

Basic study on the effects of radon water on the skin -Solubility in sebum-

*石田 毅¹, 迫田 晃弘², 片岡 隆浩¹, 神崎 訓枝², 田中 裕史², 小橋 佑介¹, 柚木 勇人¹, 石森 有³, 光延 文裕⁴, 山岡 聖典¹

(1.岡大・院・保健, 2.JAEA・人形峠, 3.JAEA・もんじゅ, 4.岡大・院・医歯薬)

ラドン水が皮膚に及ぼす影響を検討するため、皮膚に存在する皮脂に着目し、主要 4 成分およびこれらを皮脂に模した混合成分に対するラドンの溶解度特性を調べた。その結果、ラドンの溶解には皮脂成分の一つであるミリスチン酸メチルが高めの分配係数を示し、また温度に依存することが示唆できた。

キーワード：ラドン, 皮脂, 溶解度

1. 目的

我々は今までに、アルコール誘導胃粘膜障害モデルマウスなどへのラドン水飲水による生物学的影響について報告してきた。しかし、ラドン水が直接皮膚に与える影響を検討した報告は皆無に近い。過去に希ガスのオリーブ油に対する溶解度やその温度特性、またラドンの脂肪酸に対する溶解度を検討され、ラドンがどの程度有機成分に移行するかが調査されてきた。本研究ではラドン水が皮膚に及ぼす影響を検討するため、皮膚に存在する皮脂に注目し、皮脂成分へのラドンの溶解度特性を調べた。

2. 方法

皮脂主要 4 成分(トリオレイン, ミリスチン酸メチル, オレイン酸, スクアレン)およびこれらを混合し皮脂に模した混合成分に、ラドン水(約 1500 Bq/L)を加えて攪拌し、ラドンを水から皮脂成分への抽出したその後、測定用バイアルに各々移し密閉し、ラドンとその子孫核種が放射平衡となるよう 4 時間以上静置した。ラドンの比放射能に関して、皮脂成分は子孫核種の γ 線測定を、また水は液体シンチレーションカウンタで子孫核種の α 線と β 線を測定し求めた。さらに、これらの操作を常温である 20℃, 体表面温度である 30℃, 温泉水温度設定である 40℃の各条件下でマトリックス的に実施した。

3. 結果とまとめ

皮脂の分配係数(皮脂/空気)は、皮脂と水中の各ラドン放射能および水の既知の分配係数(水/空気)から推定した。全体的な傾向として、いずれの温度においてもミリスチン酸メチルの分配係数が高めであった。今後は、皮膚におけるラドンの挙動や被ばくの観点から、皮脂の役割などについての検討が求められる。

* Tsuyoshi Ishida¹, Akihiro Sakoda², Takahiro Kataoka¹, Norie Kanzaki², Hiroshi Tanaka², Yusuke Kobashi¹, Yuto Yunoki¹, Yuu Ishimori³, Fumihito Mitsunobu⁴, and Kiyonori Yamaoka¹

¹Grad health, Okayama Univ., ²JAEA Ningyo- toge, ³JAEA Monju, ⁴Grad Med, Den and Pharm, Okayama Univ

インドネシア高自然放射線地域の放射線量の日変動

Daily variation of radiation dose at the high background radiation area in Indonesia

*佐々木 道也¹, 山田 椋平^{2,3}, 赤田 尚史^{4,5}, 床次 眞司², 細田 正洋², 岩岡 和輝²,

Chanis Pornnumpa^{2,6}, 工藤 ひろみ², Kumar Sahoo⁷, Dadong Iskandar⁸, Eko Pudjadi^{2,8}

¹電中研, ²弘前大, ³IAEA, ⁴核融合研, ⁵総研大, ⁶Kasetsart Univ., ⁷放医研, ⁸Indonesia 原子力庁

インドネシア西スラウェシ州にあるマムジュ市周辺は高自然放射線地域として疫学調査研究の対象となる可能性を有している。本研究では環境中の放射線量の日変動を把握するため、D シャトルを用いた測定を9ヶ月間連続実施し、日変動等を評価した。

キーワード：高自然放射線地域, 放射線量, 日変動, 環境, ガンマ線

1. 緒言

放射線防護が対象とする低線量・低線量率の疫学研究としては、放射線作業者を除くと中国広東省陽江及びインドネシア地方が高自然放射線地域の研究等が知られているが、近年、インドネシア西スラウェシ州にあるマムジュ市周辺も注目が高まっている[1]。本研究では現地の放射線量把握の予備的調査として、前回の報告[2]と同様、インドネシア原子力庁 BATAN の協力を得て長期にわたる環境の空間線量率を、千代田テクノル社製の D シャトルを用いて実測した。

2. 方法

測定はマムジュ市から 20km 程南に位置する Botteng 村と近郊において、2016 年 3 月 28 日から 2017 年 1 月中旬まで約 9 ヶ月間実施された。現地住民の協力により D シャトルは同一地点の屋内外の 2 箇所に設置され、連続的に空間線量率が測定された。

3. 結果と考察

全期間及び全測定地点ではないものの、夜間の明瞭な空間線量率の上昇が認められた一方で、日中の線量率上昇が認められた条件もあった。気象データ等と確認する必要があるが、当該日がいわゆる"風"の状態であり、散逸されたラドンが滞留したことで空間線量率が上昇した可能性が考えられる。また、前回の報告で述べたように、Hultqvist [3]の与えたラドン濃度と空間線量率の換算係数($0.4(\text{nGy/h})/(\text{Bq/m}^3)$)と、夜間のラドン濃度の変動($58\sim 267 \text{ Bq/m}^3$)[4]を踏まえると最大で $0.11\mu\text{Sv/h}$ 程度の線量率上昇も起こりうると評価される[2]が、それに近い値を示した条件も認められた。

参考文献

[1] Syaeful et al., Atom Indonesia, 40(1), 33-39 (2014).

[2] 佐々木他, 日本原子力学会秋の年会 1Q11, 北海道大学, 2017.

[3] B. Hultqvist, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 6(3) (1956).

[4] 赤田他, 日本保健物学会第 49 回研究発表会 P35, 弘前文化センター, 2017.

*Michiya Sasaki¹, Ryohei Yamada^{2,3}, Naofumi Akata^{4,5}, Shinji Tokonami², Masahiro Hosoda², Kazuki Iwaoka², Chanis Pornnumpa^{2,6}, Hiromi Kudo², Kumar Sahoo⁷, Dadong Iskandar⁸, Eko Pudjadi^{2,8}

¹CRIEPI, ²Hirosaki Univ., ³IAEA, ⁴NIFS, ⁵SOKENDAI, ⁶Kasetsart Univ., ⁷QST-NIRS, ⁸BATAN

雷雲に伴う空間線量率の上昇事象

Increase event of air dose rate with thundercloud

*飯村 駿介¹, 細山 仁¹, 猪俣 一憲¹, 名川 昌史¹, 込山 有人¹

¹東京電力ホールディングス(株)

原子力発電所敷地境界に設置しているモニタリングポストにおいて、雷雲の接近に伴い指示値が一時的に上昇した事象を確認するとともに、時系列的にピークが移動していることを確認した。


キーワード：原子力発電所、モニタリングポスト、空間線量率、雷雲

1. 緒言

柏崎刈羽原子力発電所は日本海側に面しており冬から春先にかけて、落雷が頻繁に発生する。落雷に伴う制動放射線により発電所敷地境界に設置している高線量モニタリングポスト（測定器：電離箱）において空間線量率が上昇することは既に知られているが、今回、雷雲の接近に伴い、複数の低線量モニタリングポスト（測定器：NaI シンチレーション検出器）と複数の高線量モニタリングポスト（測定器：電離箱）の指示値が上昇する事象が確認された。

2. 事象内容

平成 30 年 4 月 8 日に柏崎刈羽原子力発電所敷地境界付近に設置している複数のモニタリングポスト（NaI シンチレーション検出器及び電離箱）において、空間線量率が一時的に上昇する事象が発生。低線量モニタリングポストにおける空間線量率上昇の測定推移を図 1 に示す。



原子力発電所からの影響を調査するとともに、空間線量率が一時的に上昇した原因を推定した。原子力発電所の排気筒モニタの指示値に変動は無かった。同時刻の気象状況は、雹が降っており、原子力発電所上空に雷雲が接近していた。また、発電所の南側に設置しているモニタリングポストから順次、指示値のピークが移動していることを確認した。さらに、モニタリングポストのスペクトルデータを解析したところ、高エネルギー側の成分が検出された。

3. 結果

調査結果から、平成 30 年 4 月 8 日に柏崎刈羽原子力発電所敷地境界で発生した空間放射線量率の指示値上昇は発電所からの影響によるものではなく、雷雲内における制動放射線の影響によるものと推定した。

参考文献

- [1] 冬季雷活動時に観測される空間線量率の一時的上昇の特徴（山崎興樹ほか、新潟県放射線監視センター年報、2003）
- [2] Observation of gamma-ray dose increase associated with winter thunderstorm and lightning activity（Tatsuo Torii etc, 2002）
- [3] 「雷雲は天然の粒子加速器か？」（榎戸輝揚、土屋春文、天文月報 101 667-676, 2008）

*Shunsuke Iimura¹, Jin Sayama¹, Kazunori Inomata¹, Nagawa Masashi¹, and Sumito Komiyama¹

¹Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc

[3K10-15] Uranium Mine

Chair: Masahiko Machida (JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 4:25 PM Room K (B41 -B Building)

[3K10] New environmental research program in Ningyo-toge area

*Kazuhiko Sato¹, Toshio Nakagiri¹, Naoto Yagi¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)

2:45 PM - 3:00 PM

[3K11] New environmental research program in Ningyo-toge area

*Kotaro Nakai¹, Shigeyuki Suzuki¹, Kazuhiko Sato² (1. Okayama University, 2. Japan Atomic Energy Agency)

3:00 PM - 3:15 PM

[3K12] New environmental research program in Ningyo-toge area

*Chikashi Suzuki¹, Masahiko Osaka¹, Toshio Nakagiri¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)

3:15 PM - 3:30 PM

[3K13] Fixation of radium in weathered granite

*Yuichi Kuribara¹, Akiko Yamaguchi², Shogo Higaki², Yoshiyuki Ohara¹, Yoshio Takahashi² (1. Ningyo-toge Environmental Engineering Center, Japan Atomic Energy Agency, 2. The University of Tokyo)

3:30 PM - 3:45 PM

[3K14] Natural attenuation mechanisms of uranium mill-tailing site at Ningyo-toge, Japan, under the circumneutral condition

*Keisuke Kawamoto¹, Asumi Ochiai¹, Ayaka Takeda¹, Yuriko Nakano¹, Hiroki Yokoo¹, Toshihiko Ohnuki², Yoshiyuki Ohara³, Kenjin Fukuyama³, Satoshi Utsunomiya¹ (1. Kyushu University, 2. Tokyo Institute of Technology, 3. Ningyo-toge Environmental Engineering Center)

3:45 PM - 4:00 PM

[3K15] Elucidation of the formation mechanism of manganese oxide by manganese oxidizing bacteria at Ningyo-toge mine

*Ayaka Takeda¹, Yuriko Nakano¹, Keisuke Kawamoto¹, Asumi Otiai¹, Hiroki Yokoo¹, Yoshiyuki Ohara², Kenjinn Fukuyama², Takaaki Nagayasu², Toshihiko Ohnuki³, Satoshi Utsunomiya¹ (1. Kyushu Univ., 2. JAEA, 3. Tokyo Institute of Technology Univ.)

4:00 PM - 4:15 PM

人形峠地域における環境研究

(1) 人形峠環境技術センターにおける環境研究計画の概要

New environmental research program in Ningyo-toge area

(1) Overview of Environmental Research Program at Ningyo-toge Environmental Engineering Center

*佐藤 和彦¹, 中桐 俊男¹, 八木 直人¹

¹日本原子力研究開発機構

日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター（人形峠センター）では、ウラン廃棄物の処理処分に
対応するため、環境中でウラン等がどのように移動しているかを研究する環境研究を開始した。

キーワード：ウラン取扱施設の廃止措置、処理処分、環境放射能、物質移動、研究計画

1. 緒言

ウラン取扱施設の廃止措置を実施するためには、施設の運転や解体で発生した放射性廃棄物（ウラン廃棄物）の量を減らすとともに、処分を行うにあたってはウラン廃棄物の環境負荷低減が必要である。このウラン廃棄物の主たる元素であるウランは自然放射性元素であることから、地表や浅い地中でのウラン系列核種の分布と動態を調査解析し成果を公開していくことが、環境負荷理解の一助となる。このことから、平成 29 年度より関連する調査解析を行う環境研究を開始した。

2. 研究計画の概要

2-1. 研究の構成

ウランは酸化条件下では+6 価として存在し、水溶液中で安定であるが、リン酸等と結合し、リン灰ウラン石の様な鉱物としても存在するため、表流水・地下水の流動や物質移動を理解することが重要となる。このことから、環境研究では、浅い地中にウラン鉱床が分布し、物質移動の観測が可能である人形峠センター周辺を対象にウラン系列核種の分布や物質移動を中心とした5つのテーマから構成することとした。

2-2. 研究の実施体制

環境研究の実施においては、人形峠センターの敷地や施設・設備等を研究や産官学連携活動に活用する仕組みである「ウランと環境研究プラットフォーム」のもとで展開し、各分野の関係者との連携を図り効果的に推進することを期待している。



参考文献

環境研究の構成

[1] 中山卓也 他: ウランと環境研究プラットフォーム構想 ウランと環境研究懇話会, JAEA-Review 2018-005 (2018).

*Kazuhiko Sato¹, Toshio Nakagiri¹ and Naoto Yagi¹

¹Japan Atomic Energy Agency

人形峠地域における環境研究

(2) 岡山県北部人形峠周辺に分布する三朝層群の堆積環境と年代

New environmental research program in Ningyo-toge area

(2) Sedimentary environment and age of the Misasa Group in Ningyo-toge area,

northern of Okayama Prefecture, SW Japan

*中井 耕太郎¹, 鈴木 茂之¹, 佐藤 和彦²

¹岡山大学, ²日本原子力研究開発機構

人形峠地域のウラン鉱床の形成過程を明らかにするため、周辺の地質調査を進めている。本報では人形峠地域に分布する三朝層群の岩相記載を行い、岩相の分布や層序関係から推定される堆積環境の復元を試みた。

キーワード：堆積環境、三朝層群、人形峠、環境研究

岡山県北部人形峠周辺に分布する新第三系の三朝層群の基底礫岩層は、堆積後に中国山地の形成に伴う隆起運動や侵食作用を受け、酸化的地下水が浸透したにも関わらず、現在までウランを胚胎している。これは放射性廃棄物処分のナチュラルアナログ研究を進めるにあたって、注目すべき一例と考えられる。本研究では、野外調査と既報[1]から岩相の記載を行い、層相解析と絶対年代測定を加えて堆積環境の復元を試みた。

岩相

基盤岩の上位に分布する三朝層群は碎屑岩類、火山岩類、火山碎屑岩類からなる。

碎屑岩類は人形峠周辺、人形峠環境技術センター構内、恩原川周辺、辰巳峠周辺でみられる。主に、花崗岩と安山岩の円礫からなり、斜交層理のみられる河川堆積物の基底礫岩と、珪藻を含み、平行葉理のみられる湖沼堆積物の泥岩が認められる。

火山岩類は噴出年代の異なる安山岩溶岩がみられる。人形峠北東の伯州山へ向かう林道では、複数枚の溶岩を確認できる。名所である岩井滝では厚さ 50m ほどの板状節理の発達した溶岩がみられ、その最下部では溶岩が水冷破碎し、河川堆積物と混在しているのでペペライトと判断した。

火山碎屑岩類はラハール堆積物、火山麓扇状地堆積物、火山降下堆積物、火砕サージ堆積物と多様である。ラハール堆積物は人形峠東部の烏ヶ峠周辺でみられ、安山岩礫を含むが、基質支持で礫の間を泥が充填している。一方、恩原高原スキー場周辺でみられる火山麓扇状地堆積物は、安山岩の垂円礫が多量で、礫支持であり基質に乏しい。火山降下堆積物、火砕サージ堆積物は伯州山へ向かう林道で溶岩と溶岩の間にみられ、主に安山岩片、軽石片からなる。火砕サージ堆積物は平行層理の発達する火山降下堆積物を削って堆積している。

堆積環境

上記した岩相の分布と層相解析より堆積環境を推定した。基盤岩のチャンネルに沿って人形峠から辰巳峠へ東西に流れていた本流と、岩井滝周辺から烏ヶ峠へと南下する支流河川が存在した。その後、岩井滝周辺での火山活動によって、支流へ多量の火山碎屑物が流れ込みラハールが発生した。このラハール堆積物が烏ヶ峠周辺で本流河川を堰き止めたため、人形峠地域が河川から湖沼へと変遷した。その後も火山活動は続き、現在の脊梁地域で火山岩類、火山碎屑岩類が堆積した。

引用文献

[1]久保恭輔 (1962). 鳥取・岡山県下人形峠附近のウラン鉱床. 原子燃料公社探鉱部研究報告. 2

*Kotaro Nakai¹, Shigeyuki Suzuki¹, Kazuhiko Sato²

¹Okayama Univ., ²Japan Atomic Energy Agency

人形峠地域における環境研究
(3) 人形峠ウラン鉱物の安定性評価

New environmental research program in Ningyo-toge area
(3) Evaluation of stability of uranium minerals in Ningyo-toge

*鈴木 知史, 逢坂 正彦, 中桐 俊男
日本原子力研究開発機構

人形峠におけるウラン移行挙動評価に資するため、主成分である人形石や燐灰ウラン石等のウラン鉱物の安定性評価を DFT 計算により進めている。本報では、安定性評価に必要な人形石の構造について、DFT 計算を用いて検討した結果を報告する。

キーワード：人形石、燐灰ウラン石、DFT 計算

1. 緒言

人形峠周辺にはウラン鉱床が多く存在しており、主要なウラン鉱物として、酸化帯では燐灰ウラン石(二次鉱物)等、非酸化帯では人形石(一次鉱物)等がある[1]。燐灰ウラン石等のリン酸化合物の生成挙動に関する知見や関連する熱力学的データ(溶解度等)は十分でなく、現在でも研究が継続されている。これらのウラン鉱物の生成挙動は、埋設処分されたウラン化合物の長期移行挙動に影響するため、人形石や燐灰ウラン石の生成メカニズムの解明は重要である。このメカニズムの解明の一環として、人形石や燐灰ウラン石の安定性の評価を行う。安定性評価の第一段階として、結晶構造の詳細が明らかでない人形石の構造を検討した。

2. 解析手法及び結果

燐灰ウラン石の構造については結晶構造が報告されている。一方、人形石は格子定数が報告されている[2]が、結晶構造の詳細は明らかではない。そこで、人形石の結晶構造の検討を DFT 計算により行った。計算コードは、Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP) [2]を用いた。人形石の構造の詳細は明らかでないため、 $Mg_4(SO_4)_3(OH)_2 \cdot H_2O$ を基にして、人形石の組成である $UCa(PO_4)_2 \cdot 2H_2O$ となるように、初期構造のモデルとして $U_2Ca_2(PO_4)_4 \cdot 4H_2O$ で構成される単位格子を作成して計算を実施した。計算はスピン軌道相互作用を考慮して GGA+U 法により計算を行い、ウランの f 軌道について $U=4.5$ eV, $J=0.5$ eV とした。人形石について既報値[2]と本モデルにより計算した結晶格子を表 1 に示す。格子定数は±10 %程度の差であり、体積は 2 %程度の差であった。一方、既報の結晶格子は直方晶に対して計算結果は三斜晶であった。

3. 考察

既報値と計算結果を比較すると、格子定数はやや大きな差があったが、体積の差は小さく、単位格子の構成は $U_2Ca_2(PO_4)_4 \cdot 4H_2O$ であると考えられる。一方、計算により得られた構造に関して理論 X 線回折(XRD)パターンを評価したところ、既報値[4]と異なっていた。そこで、これらの計算で得られた結晶構造を参考に、格子定数と XRD パターンが既報値と適合するように計算モデルの改良を進めていく。

表 1 人形石の結晶格子		
	計算結果	報告値
a	0.622 nm	0.678 nm
b	1.347 nm	1.21 nm
c	0.583 nm	0.638nm
α	82°	90°
β	93°	90°
γ	87°	90°
体積	0.512 nm ³	0.523 nm ³

参考文献

[1] 佐藤源郎, 東郷文雄, 野沢和久, 日本鉱業会誌, 79 巻, 1963 年, 13 頁.
[2] <https://www.mindat.org/min-2906.html>.
[3] G. Kresse and J. Hafner, Phys. Rev. B 47 (1993) 558.
[4] T. Muto, Mineralog. J. 3 (1962) 306.

* Chikashi Suzuki, Toshio Nakagiri and Masahiko Osaka
Japan Atomic Energy Agency

風化花崗岩におけるラジウムの固定

Fixation of radium in weathered granite

*栗原 雄一¹, 山口 瑛子², 桧垣 正吾², 小原 義之¹, 高橋 嘉夫²

¹JAEA 人形峠環境技術センター, ²東京大学

人形峠環境技術センター内のラジウムの挙動を調べるために、センター内のボーリングコア試料中のラジウム及びウランについてゲルマニウム半導体検出器による分析を行った。その結果、ボーリングコア試料の下部にある風化花崗岩層上部においてウランに対するラジウムの濃集が見られた。

キーワード: ラジウム, 人形峠, 花崗岩, 固定

1. 緒言

人形峠環境技術センターは、ウラン鉱山である人形峠鉱山を有しており、1960 年代から 1980 年代にかけて採鉱と製錬を含む鉱山活動を行なった。鉱山活動の終了に伴い、JAEA は 1987 年から鉱山跡措置を開始し、現在は鉱山施設の跡措置、維持管理と廃水処理を行っている。センター内の抗水中のラジウム (^{226}Ra) 濃度が排水基準を超えていることから、センター内の環境におけるラジウムの挙動の把握は重要である。そこで、センター内のボーリングコア試料を用い、ラジウム及びウラン (^{238}U) の分析を行った。

2. 試料・実験

試料には、採掘したウラン鉱石からウランをヒーブリーチングで抽出し、中和処理した後の残渣 (捨石) を埋め戻した露天採掘場跡地内のコア試料を用いた (堆積岩層及び風化花崗岩層の上に捨石層が存在する)。試料中の ^{226}Ra は、 ^{214}Pb からのガンマ線 (351.9 keV) を分析線として定量した。一方、試料中の ^{238}U は、 ^{235}U からのガンマ線 (185.7 keV) を分析線として ^{235}U を定量し (^{226}Ra からのガンマ線 (186.2 keV) の寄与を差し引いた)、天然の ^{238}U と ^{235}U の存在割合から求めた。また、放射光マイクロビームを用いた分析 ($\mu\text{-XRF}$ 、 $\mu\text{-XRD}$ 及び XAFS 法など) により、微量元素の濃集や元素の存在状態も調べた。

3. 結論

露天採掘場跡地内のコア試料中のラジウム及びウラン濃度は、ウラン鉱石を含む堆積岩層で最も高い値を示した。これに対し、 $^{226}\text{Ra}/^{238}\text{U}$ 放射能比は、捨石層で最も高い値 (約 9) を示したが、その下に位置する堆積岩層では 1 より低い値 (約 0.8) を示し、さらにその下の風化花崗岩層上部で再び高い値 (約 5) を示した。捨石層で $^{226}\text{Ra}/^{238}\text{U}$ 放射能比が高い原因は、ヒーブリーチング処理によりウランが選択的に抽出されたためだと考えられる。一方、風化花崗岩層上部で $^{226}\text{Ra}/^{238}\text{U}$ 放射能比が高くなった原因としては、堆積岩層で $^{226}\text{Ra}/^{238}\text{U}$ 放射能比が 1 より低い値を示したことから、堆積岩層中のラジウムが、その下の風化花崗岩層へ移行し固定されたためだと考えた。このことを確認するために、ラジウムと挙動の近いバリウムをアナログとし、風化花崗岩層上部の薄片に対して放射光 $\mu\text{-XRF}$ による元素マッピングを行い、濃集点で XRD を測定したところ、粘土鉱物の存在が確認された。この結果より、堆積岩層から移行したラジウムは、風化花崗岩層上部において、粘土鉱物に吸着する形で固定されていることが示唆された。

*Yuichi Kuribara¹, Akiko Yamaguchi², Shogo Higaki², Yoshiyuki Ohara¹ and Yoshio Takahashi²

¹Ningyo-toge Environmental Engineering Center, Japan Atomic Energy Agency, ²The University of Tokyo.

人形峠ウラン鉱山跡地における坑水自然浄化機構の解明

Natural attenuation mechanisms of uranium mill-tailing site at Ningyo-toge, Japan, under the circumneutral condition

*川本 圭佑¹, 落合 朝須美¹, 岳田 彩花¹, 中野 友里子¹, 横尾 浩輝¹, 大貫 敏彦²

小原 義之³, 福山 賢仁³, 宇都宮 聡¹

¹九州大学, ²東京工業大学, ³国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

ウラン鉱山である人形峠を流れる坑水中には U, As などの有害元素が含まれており、これらは天然場において濃度減少している。しかし、このような浄化メカニズムは完全には理解されていないため、ICP-AES、-MS、XRD、SEM、XAFS、DLS、TEM などの分析技術を用いて分析した。その結果、溶存酸素量の増加により As, U を吸着するフェリハイドライト粒子が形成されることが分かった。

キーワード: 鉄水酸化物, 人形峠, ウラン鉱山

1. 緒言

人形峠坑水中の有害元素は天然場において濃度減少している。人形峠坑水中の Fe, Mn 濃度が高く、これらの水酸化物は様々な元素を吸着するという報告もなされているため^[1]、本研究では、人形峠露天採掘場からの坑水が放流されるまでの沈殿物中における Fe, Mn の分布、価数、存在状態を分析し、天然場における坑水浄化機構を明らかにすることを目的とした。

2. 実験

Fe, Mn の価数同定に XAFS の蛍光法、溶液と堆積物の組成同定に ICP-AES、MS、Fe, Mn 粒子の組成同定に FIB、TEM、鉱物の同定に SEM、XRD、ゼータ電位、粒径の時間変化に DLS を用いた。なお、DLS は空気の酸化を最小限にするため現地で行った。

3. 結果・考察

溶存酸素量(DO)が低い地下坑水(DO=0.18mg/L)が地上に放出されることで、DOが増加し(DO=1.65 mg/L)、即座に 200 nm 以上の鉄粒子である正に帯電した粒子状フェリハイドライトが生じ、アニオン種の As, U 分子が収着した。同時に Si 粒子であるシリカもフェリハイドライト上に共沈し、空気に触れて 1 日後には鉄粒子のゼータ電位はシリカのゼータ電位範囲内の -23 mV になった。その後、吸着速度の遅い Mn²⁺が吸着し、わずかに溶けている酸素により吸着した Mn の一部が酸化していた。また、DO がさらに増加する下流地点(DO=3.09 mg/L)においても同様に Mn 酸化が起きていたが DO が大きいため吸着した Mn の大部分が酸化し、繊維状のパーネサイトとして凝集していた。パーネサイトは Ra を収着するということが分かっているため^[2]、人形峠において Ra の除去にも関与していると考えられる。

参考文献

[1] Watanabe K Geochemical behavior of iron and manganese ions in the Ningyo-toge uranium deposit district, southwest Japan

[2] Al Attar, L Sorption of Ra-226 from oil effluents onto synthetic cation exchangers

*Keisuke Kawamoto¹, Asumi Ochiai¹, Ayaka Takeda¹, Yuriko Nakano¹, Hiroki Yokoo¹, Toshihiko Ohnuki², Yoshiyuki Ohara³, Kenjin Fukuyama³, Satoshi Utsunomiya¹

¹Kyushu University, ²Tokyo Institute of Technology, ³Ningyo-toge Environmental Engineering Center

人形峠鉱山における Mn 酸化菌による Mn 酸化物生成機構の解明

Elucidation of the formation mechanism of manganese oxide by manganese oxidizing fungi at
Ningyo-toge mine

* 岳田 彩花¹, 中野 友里子¹, 川本 圭佑¹, 落合 明須美¹, 横尾 浩輝¹, 小原 義之²,
福山 賢仁², 長安 孝明², 大貫 敏彦³, 宇都宮 聡¹

¹九州大学大学院, ²日本原子力研究開発機構, ³東京工業大学大学院

本研究では、人形峠鉱山の Mn 酸化菌を用いた実験を行い、菌や菌由来の Mn 酸化物の測定を行った。その結果、Mn 酸化菌が溶液中の Mn^{2+} を取り込み、針状の Mn 酸化物として排出し、それが凝集すると 1.5 μm 程の球状となるということが分かった。

キーワード：人形峠鉱山、マンガン酸化菌、マンガン酸化物

1. 緒言

岡山県北部に位置する人形峠鉱山は、2001 年の閉山後も坑水中に Ra や As といった有害元素が基準値以上含まれており除去が必要となっている¹。特に Ra の除去が確認されている Mn 酸化物は、通常、塩基性条件下でのみ無機的に生成するが、Mn 酸化菌存在下では中性条件で酸化することが報告されている²。しかし、これまでの研究では、人形峠鉱山における Mn 酸化菌の Mn 酸化物生成機構についての知見が少ない。本研究では、人形峠の野外調査に加えて、人形峠坑水と現地で採られた Mn 酸化菌を用いた室内実験によって、微生物による Mn 酸化物生成機構を解明することを目的とした。

2. 実験

人形峠の坑水から分離された *Coprinopsis urticicola* の菌の一種である Mn 酸化菌(MOM)を予め増殖させ、pH の異なる Mn を含む培地である HAY medium に加え、室温で反応させた後、任意の時間に溶液や菌体を回収した。その後、ICP-AES、TEM、SEM、XAFS、XRD により各種測定を行った。また、MOM を人形峠の三カ所から採った坑水に加え、同様に実験を行った。

3. 結果・考察

MOM1 g 当たりの Mn 減少速度は pH 5.67 において $2.50 \times 10^{-2} \text{ mmol} \cdot \text{day}^{-1}$ 、pH 6.00 において $2.31 \text{ mmol} \cdot \text{day}^{-1}$ であり、減少速度は pH に強く依存することが分かった。MOM が入っていない場合 Mn の濃度減少が見られないことから MOM による Mn 収着促進が顕著であることが分かる。人形峠の坑水を用いた実験においても同様に MOM による Mn の濃度減少がみられた。SEM、TEM 及び EDX の結果から、まず P と Mn がともに MOM 内部から排出され、針状の Mn 酸化物が凝集することで 1.5 μm 程の球状となると考えられる。XRD、XAFS の結果 MOM によって生成された Mn 酸化物は、 $\delta\text{-MnO}_2$ 主要鉱物であり、他に 2 価や 3 価の Mn も含んでいることが分かった。

参考文献

[1] JAEA (2017) 坑水処理へのマンガン酸化菌関与の可能性に関する研究

[2] 山路恵子 et al. (2017) 人形峠で採取した坑水からの Mn 酸化菌の分離・同定

*Ayaka Takeda¹, Yuriko Nakano¹, Keisuke Kawamoto¹, Asumi Ochiai¹, Hiroki Yokoo¹, Yoshiyuki Ohara², Kenjin Fukuyama², Takaaki Nagayasu², Toshihiko Onuki³ and Satoshi Utsunomiya¹

¹Kyushu Univ., ²Japan Atomic Energy Agency, ³Tokyo Institute of Technology

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 301-2 Reactor Design, Nuclear Energy Strategy, Nuclear Transmutation

[3L01-03] Reactor Strategy

Chair:Hiroshi Sagara(Tokyo Tech)

Fri. Sep 7, 2018 9:30 AM - 10:20 AM Room L (D12 -D Building)

[3L01] Public Policies Building of Energy Security

*Yuko Koito¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)

9:30 AM - 9:45 AM

[3L02] Study on a Building and Improvement of Public Acceptance for Fast Reactor and Advanced Reactor

*Hirofumi Nakamura¹, Akira Ohtaki¹, Yuko Koito¹ (1. JAEA)

9:45 AM - 10:00 AM

[3L03] Study on a Building and Improvement of Public Acceptance for Fast Reactor and Advanced Reactor

*Akira Ohtaki¹, Hirofumi Nakamura¹, Yuko Koito¹, Yoshiki Sato² (1. JAEA, 2. NESI Inc.)

10:00 AM - 10:15 AM

エネルギー安全保障をめぐる合意形成

(4) 高速増殖原型炉もんじゅの性能試験再開を事例として

Public Policies Building of Energy Security

(4) Case study on restart process of the fast breeder reactor Monju

*小伊藤 優子¹

¹ 日本原子力研究開発機構博士研究員

本研究では、今後の高速炉開発に関する教訓を得るため、高速増殖原型炉もんじゅの性能試験再開から廃止措置決定に至る政策過程について、文献調査及び関係者へのインタビューを実施し、政策決定構造の実体を考察して政策合意形成に際する課題を抽出した。

キーワード：エネルギー安全保障 1, 原子力政策 2, 高速炉 3, 合意形成 4, 基地政策 5,

1. 緒言

高速増殖原型炉もんじゅ（以下、「もんじゅ」と略記）は、2010 年 5 月に性能試験を再開した。同年 8 月に炉内中継装置が落下し、その原因究明と回復作業の途上で東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、福島事故）が発生し、新規規制基準への対応に必要な時間的・経済的コストが重視された結果、廃止措置が決定された。この間、ステークホルダー各々が、エネルギー安全保障の観点から高速炉サイクル実用化における国産技術の重要性を認識していたにもかかわらず、高速炉開発の在り方について見直しが行われ、政策合意の再形成が図られた要因の一つとして、政策決定構造に変化が生じたことが挙げられる。本研究では、原子力政策の推進を主導してきた内閣府と地方自治体の論点及び役割に着目して政策決定構造の変化に伴う課題を抽出する。

2. 高速炉開発に関する政策決定構造の変化

2-1. 内閣府の役割

2009 年 8 月の政権交代後、内閣府では政治的判断が重視される傾向となった。福島事故後は非常事態の中で内閣の機能強化が図られ、この動きは一層強まった。図 1 に示すように、内閣府には政府与党の閣僚を構成員とするエネルギー・環境会議が新たに設置され、政治主導が謳われる中で学識者や専門家で構成される原子力委員会の役割は相対的に後退することになった。

2-2. 地方自治体の役割

政権交代のインパクトは、国と地方の関係性を硬化させることになった。立地県は、新たに誕生した政権が、国家基幹技術とされた高速増殖炉サイクル技術に関する事業費の削減を検討し始めると不信感を募らせた。立地県の政治・行政関係者は、高速炉サイクル実用化がエネルギー安全保障上重要であることを理解していたが、県民の負託を受けた立場から、電源開発地域の産業振興を図るよう強く求めた。

2-3. 国と地方の関係

内閣府と地方自治体は共に、「もんじゅ」が資源に乏しい我が国のエネルギー安全保障の強化に国内産業の技術基盤を提供することにより貢献し得ることを認識していた。しかし、政治的判断が重視される中で、国と地方の政治目的の相違が強調され、相関関係は硬化することになった[1]。

3. 結論


緒言を受けて、政策決定構造の変化に伴う課題は、①「安全保障」の論点喚起が可能な行為主体の活動が不十分であったこと、②国と地方の関係性が硬化したことであり、これにより、政策合意形成に際する時間的コストが増大したと考えられる。

参考文献

[1]小伊藤優子, 山口彰, 張承賢, 日本原子力学会 2017 年秋の大会, 2F02.

*Yuko Koito¹

¹Japan Atomic Energy Agency



高速炉・新型炉に関する社会受容性の醸成と向上のための研究

(1) 新技術受け入れに係る社会との双方向対話に関する検討

Study on a Building and Improvement of Public Acceptance

for Fast Reactor and Advanced Reactor

(1) Study on Communication for Public Acceptance of New Technologies

*中村 博文¹, 大滝 明¹, 大場 恭子¹, 向井田 恭子¹, 小伊藤 優子¹

¹ 原子力機構

研究開発を進める新しい原子力システムが社会に受容されるために必要な要件について、社会との対話を通じて模索する研究を実施する。

キーワード：社会受容性、高速炉、エネルギー、核燃料サイクル、高レベル放射性廃棄物

1. 緒言

機構は、もんじゅの残念な結果に対する反省の1つとして、社会との対話に不十分な点があったと認識した。現在の軽水炉発電は、再生可能エネルギーとともに、将来の脱炭素社会を担う実用段階の技術選択肢であり、更に高速炉などの第4世代原子炉はその代替と成り得る技術選択肢として開発を進めてきた。しかし、社会に新たな技術を導入するためには、地域社会や国民の新技術(高速炉・新型炉・核燃料サイクル)に対する認識が政策決定などに大きく影響を及ぼすと考え。その為、今年度から新技術に対する社会の受容性に関する社会環境研究に着手したのでその構想を報告する。

2. 研究の構想構築

2-1. 現状の認識と研究課題の設定

はじめに、「原子力を取り巻く社会の状況」と「これまでの機構の社会との関わり」をテーマに当研究グループでのブーンストーミング、原子力研究や政策、社会科学の専門家等へのインタビュー、機構内の関連部署との意見交換などから出てくる意見を母集団にして KJ 法を用いて分析した。その結果、「国民との新たな関わりに関する課題」及び「政策構築に関する課題」を抽出、整理した。

2-2. 研究構想

これらの課題から機構が研究開発する新技術が社会に受容されるためには、現状の社会との関わりの仕組みに加えて新たな国民との関わりについて研究が必要と考えた。その際の視点として、①新技術に求める国民のニーズの把握、②メディアとの新たな関わり、③立地地域との新たな関わり、④民間(産業界)とのより広い関わり、をもった国民との新たな対話方策とその試験的な実施を計画する。

3. 結論

研究構想に基づき、まずは、ステークホルダー(メディア、行政、自治体、民間等)にとって望ましいエネルギー・ミックスについて考え、インタラクティブにディスカッションする事で、原子力の役割、将来原子力システムに求められる特性と研究開発の在り方を探る研究や政策決定構造における既存の政策合意形成枠組みの構造上の機能を調査して長期的に安定した新技術の研究開発を可能にする政策構築への戦略的なアプローチを研究するなどを計画して今後3年程度を目安に実施する。

*Hirofumi Nakamura¹, Akira Ohtaki¹, Kyoko Ohba¹, Kyoko Mukaida¹ and Yuko Koito¹

¹Japan Atomic Energy Agency

高速炉・新型炉に関する社会受容性の醸成と向上のための研究 (2) 核燃料サイクル諸量の視点における高速炉サイクルの意義と導入方策

Study on a Building and Improvement of Public Acceptance for Fast Reactor and Advanced Reactor

(2) Significance and Introduction Strategy for the Fast Reactor Cycle from

Viewpoints of Nuclear Fuel Cycle Mass Balance Analyses

*大滝 明¹, 中村 博文¹, 小伊藤 優子¹, 佐藤 良樹²

¹原子力機構, ²㈱NESI

プルトニウムの適正な利用や MOX 使用済燃料貯蔵量の増加対策として、高速炉サイクル導入の有効性を評価した。本報では、軽水炉マルチリサイクルの可能性、軽水炉と高速炉の併用効果等について報告する。

キーワード: エネルギー, 長期見通し, 核燃料サイクル, 高レベル放射性廃棄物, 温室効果ガス

1. 緒言 高速炉や新型炉、および核燃料サイクル等の新技術は、国家安全保障の一翼として、将来社会への貢献を目指して技術開発が進められてきた。このような経緯から、新技術に求められる機能や性能は、関係法令とエネルギー政策としての要求を重視して具体化され、地域社会ならびに国民の意見・提案との照合は積極的に行われていなかった。また、新技術導入の道筋や効果についても、専門家以外に対する判り易い情報発信や相互理解のための共考が不足していた。本報では、高速炉サイクルを新技術の一例として、軽水炉サイクルが実用化された原子力利用社会を前提に、高速炉サイクル導入のインセンティブや社会的効果について、シナリオ検討と核燃料サイクル諸量の観点より評価した結果を報告する。

2. 解析方法 高速炉サイクル導入のインセンティブとして、①軽水炉 MOX 燃料から生産される低フィッサイル率プルトニウムの着実な消費、②プルトニウムバランスの維持、③高レベル放射性処分施設の有効利用、④低炭素社会への貢献が考えられる。従来のシナリオ検討では、高速炉は寿命廃止される軽水炉の代替として導入されるため、軽水炉と高速炉が長期間に渡って共存するパターンは注目されていなかった。しかし、これらのインセンティブに着目した場合、軽水炉と高速炉の導入パターンや必要とされる増殖性能の組合せが異なる複数の将来シナリオが検討された。今回検討した将来シナリオの他に、軽水炉 MOX 燃料から回収したプルトニウムを軽水炉で再利用する軽水炉マルチリサイクルも評価対象に加えて、機構が開発した FAMILY-21 コード^{[1]-[3]}による核燃料サイクル諸量解析を行い、使用済燃料の貯蔵量とプルトニウム量、高レベル放射性廃棄物の処分場占有面積、さらに追加的な CO₂ 削減量等を横断的に比較した。

3. 結果・考察 軽水炉マルチリサイクルと同モノリサイクルの比較では、前者の使用済燃料貯蔵量は約 3 割削減されるが、使用済燃料中のプルトニウム量の減少は 1 割程度である。また、電気出力 750MWe/基の高速炉を 2050 年台から順次増設し、合計 12 基程度を軽水炉と併用した場合、転換比 0.8 程度の高速炉を用いることでプルサーマルをリブレースすることなく使用燃料貯蔵量の安定化と低フィッサイル率プルトニウムの解消が見込まれる。一方、増殖比 1 程度の高速炉を採用すると、プルサーマルとの共存を図りながら前者と同様の効果が期待できる。この高速炉による発電量相当を火力発電で節電した場合の CO₂ 削減量は、超々臨界圧石炭火力の代替では約 4,800 万トン-CO₂/年が見込まれ、エネルギー転換部門の温室効果ガス削減に寄与する。さらに将来的な天然ウラン資源調達の情勢変化に対しては、高速炉の増殖性能を柔軟に選択し、且つ、軽水炉と高速炉の導入比率を見直すことで影響緩和が図られる。なお、高速炉の社会受容性の醸成では、高速炉の特徴を様々な視点から紹介し、意見交換を重ね続けることが重要と考えられる。

参考文献 [1] 大滝他, 2010 年秋の大会 O14、[2] 大滝他, 2013 年秋の大会 E04、[3] 大滝他, 2017 年秋の大会 2M13

*Akira Ohtaki¹, Hirofumi Nakamura¹, Yuko Koito¹ and Yoshiki Sato²

¹IAEA, ²NESI Inc.

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 301-2 Reactor Design, Nuclear Energy Strategy, Nuclear Transmutation

[3L04-09] New Type Reactor Design

Chair: Tatsuya Fujita(NRA)

Fri. Sep 7, 2018 10:20 AM - 12:00 PM Room L (D12 -D Building)

[3L04] Study of reactivity control method with thorium on Accelerator Driven System

*Hideki SAITO¹, Naoto AIZAWA¹, Tomohiko IWASAKI¹ (1. Tohoku Univ.)

10:20 AM - 10:35 AM

[3L05] Fundamental study of direct nuclear energy conversion to electricity

*Hiroki Takezawa¹ (1. Tokyo City University)

10:35 AM - 10:50 AM

[3L06] Development of Small Fast Reactor Self- supplying Nuclear Fuel

*Yoshitaka NAITO¹, Kazuo Asekura¹ (1. NAIS Co. inc)

10:50 AM - 11:05 AM

[3L07] Development of Self-sustaining Small FR

*Kazuo Asekura¹, Yoshitaka Naito¹ (1. NAIS Co., Inc.)

11:05 AM - 11:20 AM

[3L08] Feasibility of CANDLE burnup for pebble bed reactors with accumulative fuel loading

*Jun Nishiyama Nishiyama¹ (1. Tokyo Institute of Technology)

11:20 AM - 11:35 AM

[3L09] Compensation for Fuel Losses in The Melt-Refining Process in Small CANDLE Reactor

*Khanh Van Hoang¹, Jun Nishiyama¹, Toru Obara¹ (1. Laboratory for Advanced Nuclear Energy, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology)

11:35 AM - 11:50 AM

加速器駆動システムにおけるトリウムを用いた反応度制御に関する研究

Study of reactivity control method with thorium on Accelerator Driven System

*齋藤 英樹¹, 相澤 直人¹, 岩崎 智彦¹

¹東北大学

加速器駆動システムの燃焼後期の反応度低下を緩和するための反応度制御手法として、これまで余剰反応度を抑える可燃性毒物を用いた研究が行われてきた。燃焼によって正の反応度効果があるトリウムを装荷した炉心を設計し、反応度制御性能、核変換性能、安全性についての評価を行なった。

キーワード：加速器駆動システム，反応度制御，トリウム

1. 緒言

加速器駆動システムに(ADS)における課題点として、燃焼後期の反応度低下が挙げられる。ADS では燃焼による炉心出力の低下を陽子ビームによって補償している。しかし過大なビーム電流は加速器の設計要求やビーム窓の成立性に影響を与えるため、サイクル毎の不活性母材割合の調整[1]や可燃性毒物による反応度制御[2]が検討されてきた。可燃性毒物は燃焼初期に負の反応度効果を与えるのに対し、トリウムは燃焼によって核分裂性のウラン 233 になり、正の反応度効果を与える。本研究では ADS 炉心にトリウムを装荷した炉心を設計し、反応度制御性能、核変換性能および安全性能の観点でトリウムの適用性について検討を行った。

2. 解析概要

本研究では Fig.1 に示す JAEA 提案の ADS 炉心[1]を用いて、全ての燃料ピンに ThN を添加し、添加割合による炉心性能への影響評価を行った。反応度制御性能として燃焼スイングと最大ビーム電流値、その他炉心性能として核変換量と最大出力ピーキング係数を主な評価項目とする。なお、外部中性子源計算に PHITS、中性子輸送計算に MVP、燃焼計算には MVP-BURN を用いている。




Fig.1. 解析対象 ADS

3. 解析結果

燃料に ThN を 5, 10, 20vol% 添加した ADS の実効増倍率を Fig.2 に示す。トリウムを添加することで燃焼スイングを抑制できていることがわかる。ThN 割合が 20vol% のときの燃焼スイングは 0.80%dk/kk' と、トリウムを添加しない場合の約 18% に抑制できた。発表では解析結果の詳細について述べ、今後の設計方針についても説明を行う予定である。




Fig.2. トリウム添加による実効増倍率への影響

参考文献

[1] K. NISHIHARA, et al, "Neutronics Design of Accelerator-Driven System for Power Flattening and Beam Current Reduction", J. Nucl. Sci. Technol, 45:8, 812-822, (2008).

[2] 高荷達郎, 他, "金属水素化物を用いた加速器駆動システムの反応度制御に関する研究", 日本原子力学会 2013 年秋の年会

*Hideki SAITO¹, Naoto AIZAWA¹, Tomohiko IWASAKI¹

¹Tohoku Univ.

核エネルギーから電気への直接変換に関わる基礎研究
(1) 核分裂電池炉の臨界特性

Fundamental study of direct nuclear energy conversion to electricity

(1) Criticality characteristics of fission electric cell reactor

*竹澤 宏樹¹

¹ 東京都市大学 工学部 原子力安全工学科

核分裂電池炉は、タービン・発電機を使用せずに核エネルギーから電気へ直接変換する技術である。本研究は、先行研究を踏まえて低濃縮ウランを用いた核分裂電池炉の臨界特性を検討し、燃料装荷量の増加策、小型化対策、変換効率改善策などが必要であることを明らかにした。

キーワード：核エネルギー直接変換、核電直接変換、核分裂電池、小型炉、直流高電圧、直流送電

1. 緒言

軽水炉の新規建設は、建設遅延、投資回収リスクの大きさなどを理由として停滞している。このため、これらの課題を解決しうる小型炉の開発が求められている。本研究では、核エネルギーから電気へ直接変換する核分裂電池炉に着目する。直接変換の原理は、核分裂片（平均電荷約 $+20e$ ）が有する運動エネルギー（平均 80 MeV）から静電ポテンシャルへの変換（図 1）に基づいており、誘導起電力に基づく MHD 発電とは異なる。本原理は 1960 年代に実証されており¹、得られる直流電圧は最大数 MV オーダーである。応用として宇宙用推進源、直流送電などが想定されている。変換効率 η_c はカルノー効率に制限されない。従って、通常の原子炉よりも高い変換効率を達成し得るが、コーティング型燃料の使用、2 次電子の発生などが原因となり、実験的に報告されている効率は約 10% である。その他、核分裂電池炉は（1）低温設計が可能、（2）一部の核分裂生成物を燃料から分離しながら運転するため、変換効率が従来の原子炉と同等であれば再処理の負担を軽減し得る、などの特徴を持つ。先行研究による核分裂電池炉の概念設計では、20 MWe、 η_c : 13 %、燃料寿命 2 年の性能を達成するために、高濃縮 UO_2 燃料と巨大な円柱状炉心（直径・高さともに約 15 m、反射体なし）が必要となる課題が示された。そこで本研究では、同炉心を参照炉心として、低濃縮化した場合の臨界特性を明らかにすることを目的とした。




図 1：直接変換原理

2. 方法

核分裂電池の仕様を表 1 に示す。電池は正負両極からなる二重円環形状である。電極半径比（ R_c/R_a 、 c : 負極、 a : 正極）は、絶縁耐力 2 MV/cm を想定し、変換効率の観点から最適化されている。表 1 の核分裂電池を六角格子状に配列し、直径・高さともに約 15 m の裸炉心を組んだ。負極の内側と電池間には重水が満たされている。臨界・燃焼解析には連続エネルギー中性子輸送モンテカルロ計算コード MVP2.0・MVP-BURN と、核データライブラリー JENDL-4.0 を使用した。

表 1：核分裂電池の仕様

	先行研究	本研究
燃料	56% UO_2	20%金属U
燃料厚み	1 μ m	0.7 μ m
減速材（冷却材）	重水	←
電極半径比(R_c/R_a)	0.25(1/4)	0.4(0.68/1.7)
変換効率	13 %	12 %

3. 結果・考察・結言

低濃縮ウランを用いた場合でも、先行研究と同様に臨界炉心を設計できることを確認した。一方、参照炉心と同出力（20 MWe）に対する燃料寿命は、燃料装荷量と変換効率の低下を反映して約 6 割に短縮される。このため、燃料装荷量の増加策及び炉心の小型化対策（例：多重燃料コーティング型核分裂電池、反射体設置、低漏洩設計）、変換効率改善策（例：ヘテロ燃料コーティング型核分裂電池、エアロゾル燃料などの使用）を講じる必要がある。これらと合わせて、今後は熱設計・プラントシステム概念設計を進める。

参考文献

[1] W. F. Krieve, JPL Fission-Electric Cell Experiment, JPL technical report No. 32-981 (1966)

*Hiroki Takezawa¹

¹Department of Nuclear Safety Engineering, Tokyo City University.

核燃料自給型小型炉の開発

(1) 燃料自給の方法

Development of Self-sustaining Small FR

(1) Way of Self-supplying Nuclear Fuel

*内藤 倅孝¹, 畦倉和雄¹

¹(株)ナイス

抄録: 我が国のプルトニウムの利用の基本的考え方は「余分なプルトニウムを蓄積しないこと」である。核燃料を燃焼させながら、その分の燃料を生産する原子炉の設計方法について提案する。燃料として Pu を考えると、Pu を増大させることなく運転できる原子炉を考案する。ここで提案するのは小型高速炉である。モジュール化して、複数炉にすれば、高出力炉としても活用もできる。

キーワード: 核燃料自給型炉、小型炉、高速炉、安全炉、金属燃料、プルトニウム、鉛ビスマス冷却材

1. 緒言

小型高速炉をつくることを考える。この炉は余剰反応度が小さいので構造が簡単であり、経済性、安全性に富み、操作性が高く、管理が容易である。燃料は Pu と U を用い、Pu が核分裂し、熱と 3 個程度の中性子を放出する。放出された中性子をウランが吸収しプルトニウムになる。これらの反応により Pu を増大させることなく熱を得ることができる。このプロセスを安全に行う炉としては、反応度係数が、容易に負となる小型高速炉が適している。

2. 燃焼の進行に伴う実行増倍率及び核種組成の変化

図 1 に計算に使用した炉心の体系モデルを図 2 に燃料を燃焼させた場合の燃焼期間に伴う実行増倍率変化を、初期 Pu 富化度をパラメータとして示す。




図1 RZ炉心モデル *Pu富化度




図2 燃焼反応度劣化のPu富化度依存性(1次元)

初期 Pu 富化度が 11%以下では燃焼に伴って Keff は増大する。初期 Pu 富化度 11.6%Pu の場合には Keff は燃焼の進行に伴ってわずかに下降する。

初期燃料の Pu 富化度が高い (11.6%) と Keff は燃焼とともに減少し (Pu の減少の方が U からできる Pu の増大よりも大きく)、初期 Pu 富化度が低いと (9.6%) Keff は燃焼とともに増大する。

燃焼による炉心の核種組成の変化は下記の式に従い、変化するはずである。

$$\begin{aligned} \{ (N_U) [U] + (N_{Pu}) [Pu] \} &\rightarrow N_U(t) \{ 1 - \sigma_a(U) \phi(t) dt \} \\ &+ \{ g(U \rightarrow Pu) N_U(t) \sigma_a(U) \phi(t) dt \} - N_{Pu}(t) \sigma_f(Pu) \phi(t) dt + Q + FP \end{aligned}$$

即ち、初期 Pu 富化度 10.9%の場合、238U が Pu239 に変換されるが、Pu239 は核分裂して減少し、結果として Pu は殆ど変化せず、Keff は燃焼に伴いほとんど変化しない。炉内の反応としては、ウランが分裂して Q (熱) と FP を発生したように見える。

*Yoshitaka Naito¹ and Kazuo Azekura¹

¹NAIS Co., Inc.

核燃料自給型小型炉の開発

(2) 自給型炉心概念の検証

Development of Self-sustaining Small FR

(2) Verification of Self-sustaining Core Concept

*畦倉和雄¹, 内藤 倣孝¹¹(株)ナイス

抄録 シリーズ発表(1)として、Puを増やすことなく運転できる炉の概念を示した。ここでは(2)として、その可能性をより現実的なモデルを用いて計算し確認した。冷却材として鉛ビスマスを、燃料としては金属燃料を想定した。炉心体系は前シリーズ(1)の図1の2次元RZ体系についてモンテカルロ法コードMVPBURNで計算し10年程度は燃料交換することなく、運転できることを確認した。

キーワード：核燃料自給型炉、小型炉、高速炉、鉛ビスマス、金属燃料

1. 評価方法

前発表(1)の図1の炉心、プレナム及びブランケットの物質組成をある代表的な値に固定した上で、臨界になるように炉心径を決めることでRZ炉心モデルを決定した。

(1)では15cmのブランケット厚さに対し、炉心余剰反応度が1%dk以下となる燃焼期間が10年以上となるようなPu富化度10.9%を決めたが、その富化度を上記RZモデルの炉心領域に使用し、炉心高とブランケット厚を微調整することで10年燃料無交換の運転が可能な460MWtの1領域炉心を決定した。ついで、出力平坦化のために炉心体積を径方向に等分割し、内側、外側炉心で異なるPu富化度を与え、やはり10年程度の燃料無交換運転が可能な2領域炉心を決めた(図1)。

図2には前発表のRZモデルで炉心半径無限大とした1次元モデル、上記2次元RZの1領域モデル及び2領域モデルの燃焼に伴う k_{eff} の変化を示す。1次元モデルでは径方向への中性子漏れがないとしているので、 k_{eff} がRZモデルより大きくなっている。このRZ2領域モデルでは、内側富化度を9.6%、外側側富化度を13.8%とした。




図1 RZ炉心モデル




図2 燃焼に伴う反応度変化の比較

2. 結果と結論

金属燃料と鉛ビスマス冷却材の組み合わせで、運転サイクル10年1バッチ燃料交換の小型高速炉設計が可能であることを確認した。炉心、ブランケット、プレナム領域を含めた冷却材ボイド反応度が負となるように設計できることが分かった。

*Kazuo Azekura¹ and Yoshitaka Naito¹¹NAIS Co., Inc.

蓄積型ペブルベッド高温ガス炉における CANDLE 燃焼方式の成立性

Feasibility of CANDLE burnup for pebble bed reactors with accumulative fuel loading

*西山 潤

東京工業大学 科学技術創成研究院 先導原子力研究所

蓄積型ペブルベッド炉に CANDLE 燃焼方式を適用することで、運転中の燃料逐次投入の必要がなく、球状燃料を用いることで CANDLE 燃焼状態への過渡変化や平衡状態からの逸脱に対応できる自由度のある原子炉が設計可能となる。蓄積型ペブルベッド高温ガス炉における CANDLE 燃焼方式について、燃料組成、可燃性毒物の有無などによる原子炉の成立性及び燃焼特性の評価を行った。

キーワード： CANDLE 燃焼炉、蓄積型ペブルベッド高温ガス炉、臨界計算、燃焼計算、可燃性毒物

1. 緒言

蓄積型ペブルベッド高温ガス炉は、球状の燃料要素を逐次炉心に追加して臨界を保つことで長期運転のための余剰反応度を持たず、さらに通常のペブルベッド型炉が持つ炉心下部の燃料取り出し機構を持たないことで、非常に単純な構造を持つ原子炉システムである。しかし、反応度価値の高い新燃料を炉心上部から投入する仕組みのため、炉心上部の燃料要素の積み上がり方などが炉心特性に大きく影響を及ぼすと懸念される。CANDLE 燃焼炉とは、炉心の燃料領域が中性子束分布、核種密度分布の形状が変わることなく自立的に炉心軸方向に一定速度で移動する燃焼方式の原子炉である。高温ガス炉での適用では濃縮ウラン燃料を用いて可燃性毒物を添加すること CANDLE 燃焼が整理することがプリズマティック型高温ガス炉で確かめられている[2]。一方で CANDLE 燃焼炉の平衡状態は燃料体積割合などの設計のみで決まってしまうため、核データの不確かさで未臨界となってしまう場合など、容易に反応度を追加する方法がない。そこで球状燃料要素を用いる蓄積型ペブルベッド高温ガス炉と組み合わせれば、この問題を解決できると考えた。本件球では、蓄積型ペブルベッド高温ガス炉における CANDLE 燃焼方式について、燃料組成、可燃性毒物の有無などによる原子炉の成立性及び燃焼特性の評価を行った。

2. 炉心燃焼計算

炉心計算を行う炉心として蓄積型ペブルベッド高温ガス炉の先行研究である SImanullang らの設計[2]を基準とした。図 1 に計算体系を示す。炉心の下部には起動炉心用の濃縮ウラン燃料を用いたペブル球を配置し、上部に可燃性毒物を追加したペブル球を配置した形になる。炉心燃焼計算は MVP-2, MVP-BURN を用いて計算を行った。

3. 結果

図 2 に、ウラン濃縮度 8%、可燃性毒物として燃料中にガドリニウム $0.06\text{g}/\text{cm}^3$ 添加したときの出力分布の変化を示す。炉心起動後 200 日経過から実効増倍率が一定となり、燃焼領域が軸方向に一定速度 ($0.6\text{ cm}/\text{day}$) で移動する CANDLE 燃焼が成立していることを確認した。




図 1 計算体系




図 2 出力分布の変化

参考文献

[1] Y. Ohoka, H. Sekimoto, Nucl. Eng. Des., 229, 15-23 (2004).

[2] I.L. Simanullang, T. Obara, "Improvement of core design of small pebble bed reactor with accumulative fuel loading scheme," Ann. Nucl. Energy 94, 87-92 (2016).

*Jun Nishiyama

Laboratory for Advanced Nuclear Energy, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology

Compensation for Fuel Losses in The Melt-Refining Process in Small CANDLE Reactor

*Van Khanh Hoang, Jun Nishiyama, Toru Obara

Laboratory for Advanced Nuclear Energy, Institute of Innovative Research,
Tokyo Institute of Technology

This paper is concerned with both the neutronic and thermal-hydraulic analysis for a small CANDLE reactor with the melt-refining process. Compensating for the fuel losses during the reprocessing is conducted in the refabricating fuel pins stage by feeding fresh fuel into the breeding region. The analysis results show that it is possible to design the small CANDLE reactor with the reprocessing meanwhile the core design is satisfied when subjected to the design constraints.

Keywords: small CANDLE reactor, melt-refining process, compensate for fuel losses, feeding fresh fuel into breeding region.

1. Introduction

The CANDLE reactor has been proposed with the numerous advantages, but the material integrity up to high burnup is an important issue of fast CANDLE reactor. In order to overcome this issue, the melt-refining process (MRP) is a promising solution. The purpose of this study is to investigate burnup performance of a small CANDLE reactor with MRP including compensating the fuel losses by feeding fresh fuel into breeding region.

2. CANDLE reactor with MRP

The reactor uses the U-10Zr as fresh fuel, LBE as coolant and ODS as cladding. The active core has a cylindrical geometry, radius of 130cm and height of 220cm, surrounded by a reflector of LBE with 50cm thickness. The reactor power is 300MWt. The fuel unit cell is hexagonal with clad inner radius and its thickness are 0.45cm and 0.06cm, respectively. Three cores are investigated as follows: (1) In the first core, with scenario of which 10 % of all actinides are not recovered during MRP, so-called “90% recovery efficiency”. (2) In the second core, with scenario of which 5% of all actinides are not recovered during MRP, defined as “95% recovery efficiency”. (3) In the third core, it is the same as in the second core except that the smear fuel density increases from 75% to 79% and the reflector thickness increases from 50cm to 100cm, named as “Modified core”. For the neutronic analyses, MRP with the cooling time intervals was performed using the SRAC-COREBN code, with the JENDL-4.0 nuclear data library and the in-house program. The thermal-hydraulic analyses were performed using COMSOL Multiphysics 5.2.

4. Analysis results

The CANDLE burnup strategy is achieved in all investigated cores. The k_{eff} is increased over the equilibrium cycle. The 95% recovery efficiency core is subcritical meanwhile the 90% recovery efficiency core is critical because of that the number of MRRs in the axial direction in the 95% recovery efficiency core is greater. The Modified core is critical due to the higher smear fuel density. The compensating for the fuel losses results in not only reducing fuel waste but also achieving deeper burnup at the core top in comparison with that of the reference core. The compensating for the fuel losses leads to the deformation of the power density distribution in the core, but the core satisfies the design constraints. By the compensating for the fuel losses the averaged fuel burnup of the core is decreased but it would be compensated by the safety operation.

5. Conclusions

The compensating for fuel the losses during MRP by feeding fuel into the breeding region is investigated with two bounding scenarios of which 5% and 10% of all actinides are not recovered during MRP are examined. The analysis results show that it is possible to design the small CANDLE reactor with MRP to overcome the issue of material integrity.

Oral presentation | III. Fission Energy Engineering | 301-2 Reactor Design, Nuclear Energy Strategy, Nuclear Transmutation

[3L10-13] Fast Reactor Design

Chair: AKITO OIZUMI(JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 3:50 PM Room L (D12 -D Building)

[3L10] Evaluation of the effect of plutonium produced through transmutation of minor actinides by fusion neutrons on the core characteristics in a fast reactor

*Yuta Imanaka¹, Hiroki Shishido¹, Noritaka Yusa¹, Hidetoshi Hashizume¹ (1. Tohoku Univ.)
2:45 PM - 3:00 PM

[3L11] Study on the core shape of intrinsic safe fast reactor preventing re-criticality

*Takanori Mochimaru¹, Naoyuki Takaki¹, Keiko Chitose¹ (1. Tokyo City University)
3:00 PM - 3:15 PM

[3L12] Investigation on the calculation method of sodium void reactivity for fast reactor cores with sodium plenum (2)

*Kazuteru Sugino¹, Shigeo Ohki¹ (1. JAEA)
3:15 PM - 3:30 PM

[3L13] Comparison of Calculation Results of Benchmark Problem for ASTRID Initial Core (4)

*Akihiro Hara¹, Timothée KOOYMAN² (1. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, 2. CEA, DEN, DER, SPRC/LE2C)
3:30 PM - 3:45 PM

核融合中性子による核変換生成プルトニウム的高速炉炉心特性への影響評価

Evaluation of the effect of plutonium produced through transmutation of minor actinides

by fusion neutrons on the core characteristics in a fast reactor

*今中 佑太¹, 宍戸 博紀¹, 遊佐 訓孝¹, 橋爪 秀利¹

¹東北大学

核融合炉を用いた MA 核変換処理による高レベル廃棄物の地層処分不要な燃料サイクルが提案されている。この MA 核変換では生成した Pu を高速炉燃料として使用することが前提とされているため軽水炉より生ずる Pu とは異なる同位体比の核変換生成 Pu を装荷した高速炉の炉心成立性を中性子輸送解析より評価した。

キーワード：高速炉，炉心特性，核変換処理

1. 背景


核融合炉を用いた MA 核変換処理システムが提案されており^[1]、核融合中性子により MA は減少するものの、²³⁷Np 及び ²⁴¹Am の中性子捕獲反応から ²³⁸Pu や ²⁴⁰Pu が多量に生成されることが明らかとなっている^[2]。そこで、核燃料サイクル案の一つとして生成した Pu を高速炉燃料として利用することが検討されている。本研究では、核融合炉で生成された Pu を高速炉燃料として非均質装荷した場合の炉心成立性を評価するため、高速炉炉心の核的特性評価を数値解析に基づき実施した。

2. 数値解析条件

図 1 に解析体系を示す。高速炉 JSFR の炉心^[3]を模擬した体系を用いた。高速炉燃料形態は金属燃料とし、軽水炉から生成した Pu を想定した同位体比の ²³⁸Pu:²³⁹Pu:²⁴⁰Pu:²⁴¹Pu:²⁴²Pu = 1.0:68.0:26.0:2.5:2.5 と核融合炉で生成した Pu を想定した同位体比の ²³⁸Pu:²³⁹Pu:²⁴⁰Pu:²⁴¹Pu:²⁴²Pu = 82.0:4.8:2.6:0.6:10.0 の 2 つを非均質装荷した。核融合炉で生成された Pu 含有燃料を炉心内側に装荷した場合と炉心外側に装荷した場合で実効増倍率を計算した。中性子輸送解析は中性子輸送解析コード MVP-2.0^[4]を用いて実施した。

3. 結果

表 1 に解析結果を示す。核変換生成 Pu 内側装荷時の実効増倍率は非装荷時より 2 %程度減少し、外側装荷時は 0.5 %程度増加した。核変換生成 Pu は実効増倍率に異なる影響を与えることが明らかになった。



謝辞 本研究は JSPS 科研費 JP17H06231 (挑戦的研究) の助成を受けたものである。

参考文献

[1] M. Übeyli, Energy Conversion and Management, 45, (2004) 3219-3238.
[2] Y. Furudate et al., Progress in Nuclear Energy, 103, (2018) 28-32. [3] S. Ohki et al., JAEA 77, (2006).
[4] Y. Nagaya et al., JAERI 1348, (2005).

*Yuta Imanaka¹, Hiroki Shishido¹, Noritaka Yusa¹, Hidetoshi Hashizume¹

¹Tohoku Univ.

再臨界防止固有安全高速炉の炉心形状に関する研究

Study on the core shape of intrinsic safe fast reactor preventing re-criticality

*持丸 貴則¹, 千歳 敬子¹, 高木 直行¹

¹東京都市大学

ブランケット燃料集合体の形状の工夫により、炉心崩壊時に負の反応度が挿入される固有安全 Na 冷却高速炉心を検討した。

キーワード：FBR、再臨界、炉心形状、炉心崩壊事故

1. はじめに

軽水炉などの熱中性子炉では、炉心はほぼ最大反応度体系で設計されている。一方 Na 冷却高速炉では中性子を減速させないため、実効増倍率を最大化する (V_{Na}/V_f) の極値が存在しない。このため炉心溶融を伴うようなシビアアクシデント発生時に燃料が凝集した際、再臨界となる可能性がある。JAEA を中心に検討されている JSFR では、その対応策として燃料溶融時に早期に燃料を炉外へ排出する FAIDUS の導入が検討されている。本研究では、Na 冷却大型高速炉を対象とし、溶融時に溶融燃料排出を期待すること無く、炉心形状の変化のみで再臨界を防止する固有安全 Na 冷却高速炉の炉心構成検討を目的とする。

2. 径方向ブランケット集合体形状の検討

径方向ブランケットの下部を半分程度削除し Na 領域とした炉心構成を提案した (図 1)。径ブランケットの短尺化により、炉心溶融時の燃料プールが炉心直径以上に広がり扁平化されることで、大きな負のコンパクション反応度挿入、および溶融プールの臨界性低下を狙った。

検討にあたっては、断面積ライブラリ JFS-3 (JENDL-3.3)、実効断面積作成には SLAROM を用い中性子拡散計算コード CITATION を使用し R-Z 体系エネルギー 70 群モデルで計算を行った。

3. 結果及びまとめ

下部削除型径方向ブランケットを採用した炉心の、コンパクション反応度 ρ_{comp} および溶融プールの実効増倍率 $k_{eff-pool}$ を図 2 に示す。径ブランケット層数を 3 層とした炉心では、約-13\$のコンパクション反応度が挿入され、溶融プールは未臨界となる結果を得た。

参考文献

[1] 高速増殖炉サイクル実用化研究開発(Fact プロジェクト)-フェーズ I 報告書

*Takanori Mochimaru¹, Keiko Chitose¹ Naoyuki takaki¹

¹Tokyo City Univ.




図 1 溶融前後の炉心 R-Z 体系図




図 2 径方向ブランケット下部削除による反応度効果

Na プレナム付高速炉炉心の Na ボイド反応度解析手法の検討 (2)
ーNa プレナム部格子計算における背景断面積の補正ー

Investigation on the calculation method of sodium void reactivity
for fast reactor cores with sodium plenum

- Correction of the background cross-section in the cell calculation for sodium plenum -

*杉野 和輝¹, 大木 繁夫¹
¹ 日本原子力研究開発機構

次世代高速炉の性能追求の一環として、炉心上部に Na プレナムを有する高速炉炉心における Na ボイド反応度の解析手法について、連続エネルギーモンテカルロ法を参照解として検討を継続した。その結果、Na プレナム部のボイド反応度の精度改善には、Na プレナム部の格子計算における背景断面積の補正が有効であることが分かった。

キーワード：高速炉, Na ボイド反応度, Na プレナム, 背景断面積

1. 緒言

前報では、炉心上部に Na プレナムを有する高速炉炉心に対する Na ボイド反応度の解析手法の検証のために、同じ格子計算により得られる断面積の均質化を伴わない実効断面積を用いた多群モンテカルロ法の結果を参照解とし、標準的に適用されている Benoist の拡散係数の適用性を確認した^[1]。
本報では、均質化前の実効断面積の作成段階にまで検討の範囲を広げ、連続エネルギーモンテカルロ法の結果を参照解として検証を行い、必要に応じて改善方を導き出す。

2. 検討条件

基本的に高速炉の標準的な解析手法を適用する。具体的には、非均質モデル格子計算により実効断面積を作成し、Benoist の非等方拡散係数を用いて 70 群拡散計算を行うことにより基準計算結果を得る。その結果に対し、輸送・メッシュ補正と 175 群炉心計算による超微細群補正を施す。

3. 検討結果

標準手法では、炉心部に対しては問題は見られないが、Na プレナム部の Na ボイド化では約 0.1 \$ の過小評価が見られた。Na プレナム部の実効断面積を参照解と比較した結果、Na ボイド化状態のラップ管の断面積が 10 keV~1 MeV において系統的な過小評価となっており、単一格子モデル計算では Na プレナム部の自己遮蔽効果が過大評価となることが分かった。そこで、炉心部からの中性子の流れ込みを考慮し、自己遮蔽効果の緩和を図るために、仏国の高速炉用格子計算コード ECCO で採用されている方法^[2]と同様に背景断面積を補正することとした。

今回の検討では、ラップ管の主要構成核種である Fe-56 の弾性散乱断面積に着目し、1 次元単一燃料集合体モデルの 900 群輸送計算により得られる中性子スペクトルから自己遮蔽効果の緩和された 70 群実効断面積を求め、自己遮蔽因子テーブルを介して補正後の背景断面積を算出した。そして、標準手法により得られた背景断面積との差を補正として Na プレナム部の 70 群格子計算に適用した。背景断面積の補正の模式を図 1 に示す。

このようにして求めた背景断面積補正の適用により、断面積の過小評価は低減され、表 1 に示す通り Na プレナム部の Na ボイド反応度の過小評価を改善することができた。

4. 結言

Na プレナム部の Na ボイド反応度評価の改善には背景断面積補正の適用が有効である。

参考文献

[1] 杉野, 他, 「2017 年秋の大会」, 2017, 2M22., [2] G. Rimpault, RT/SPRC/LEPh, 97-001.

^{*}Kazuteru Sugino¹ and Shigeo Ohki¹

¹Japan Atomic Energy Agency




図1 背景断面積の補正によるFe-56弾性散乱断面積の自己遮蔽因子の変化

表1 参照解に対する絶対差

ボイド化パターン	標準手法	背景断面積補正適用後
炉心部	+0.04	+0.04
Naプレナム部	-0.11	-0.04
上記の双方	-0.08	+0.00

単位:\$

ASTRID 初期炉心の核特性ベンチマーク解析(4)

Comparison of Calculation Results of Benchmark Problem for ASTRID Initial Core (4)

*原 昭浩¹, KOOYMAN Timothée²

¹東芝エネルギーシステムズ(株), ²CEA

ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration Energy Conversion System) と呼ばれるフランスのナトリウム冷却高速実証炉では、炉心全体で負のボイド反応度を持つ等、従来と比べ高い安全性を持つ設計が検討されている。CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives) は、炉心安全性等の設計精度向上のため、核特性ベンチマーク解析を進めている。本発表では、前回に引き続き[1]、CEA-東芝間で進めているベンチマーク解析結果について報告する。

キーワード : ASTRID, SFR, MOX

1. 緒言

ASTRID の炉心については、炉心全体で負のボイド反応度を達成するために、炉心の上部ナトリウムプレナム、内部にブランケットを配置している(Fig.1)。今回は、制御棒価値について比較検討を行った。なお、制御棒(CR)は B10 の濃縮度が軸方向に異なっている。

2. ベンチマーク解析条件

炉心体系は、初期炉心状態を設定した。CEA は解析コード ERANOS / PARIS[2]と核データ JEFF3.1.1[3]を、東芝は解析コード DIF3D [4]/ DANTSYS[5]/ MVP[6]等と核データ JENDL-3.3[7]/ JENDL-4.0[8]をそれぞれ使用した。

3. 結果

Fig.2 に制御棒挿入深度と制御棒価値の関係の計算結果を示す。東芝と CEA の結果は、いずれの挿入深度においても 100pcm 以内でよく一致していることが分かった。今後、ワンロッドスタック反応度、制御棒非均質効果等について、両者の比較を行っていく。

参考文献

- [1] 原他, 2017 年春の年会 3F08
- [2] R. Letellier et al., a New Capability in ERANOS II Nuovo Cimento, 33C, (2010).
- [3] A. Santamarina et al., The JEFF-3.1.1 Nuclear Data Library (OECD/NEA, 2009).
- [4] K. L. Derstine, ANL-82-64 (1984). [5] R. E. Alcouffe et al., LA-12969-M (1995).
- [6] Y. Nagaya et al., JAERI-1348 (2005).
- [7] K. Shibata et al., J. Nucl. Sci. Technol. 39, 1125 (2002).
- [8] K. Shibata et al., J. Nucl. Sci. Technol. 48(1), 1-30 (2011).

* Akihiro Hara¹, KOOYMAN Timothée²

¹Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, ²CEA




Fig.1 Core and CR vertical cross section




Fig.2 Control rod worth

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 401-2 Operational Management, Inspection and Maintenance of Reactor

[3O01-07] Inspection and Maintenance Technology

Chair:Daisuke Shinma

Fri. Sep 7, 2018 10:00 AM - 11:55 AM Room O (D25 -D Building)

[3O01] Soundness evaluation of ground anchor by hammering test using AE sensor

Tomohiro Hamasaki², *Takashi Matsunaga¹, Ryota Ogawa¹, Yoshihiro Isobe¹, Masayuki Sayama³, Shoichi Sayama³ (1. Nuclear Fuel Industries LTD., 2. West Nippon Expressway Co. Ltd, 3. MASA CLEAN Co.,Ltd)

10:00 AM - 10:15 AM

[3O02] Development of Non-destructive Testing for Embedded Hardware

Susumu Miura¹, Shouji Sekiguchi¹, Kouzou Hattori¹, Ryota Ogawa², Hiroaki Fujiyoshi², *Yoshihiro Isobe² (1. Japan Nuclear Fuel LIMITD, 2. Nuclear Fuel Industries, Ltd.)

10:15 AM - 10:30 AM

[3O03] Development of Non-destructive Testing for Embedded Hardware

Susumu Miura¹, Shouji Sekiguchi¹, Kouzou Hattori¹, *Ryota Ogawa², Hiroaki Fujiyoshi², Yoshihiro Isobe² (1. Japan Nuclear Fuel Limited, 2. Nuclear Fuel Industries, Ltd.)

10:30 AM - 10:45 AM

[3O04] Development of nondestructive inspection system for soundness diagnosis of cable insulating material

*Hiroaki Fujiyoshi¹, Yoshihiro Isobe¹, Takatoshi Kawashima², Chihiro Urashima³, Tadashi Magari³ (1. Nuclear Fuel Industries, Ltd., 2. Kansai Electron Beam Co., Ltd., 3. Kansai Electric Power Co., Inc.)

10:45 AM - 11:00 AM

[3O05] Approach to Diagnosis of Check Valves

Susumu Miura¹, Morio Kudou¹, Kouzou Hattori¹, Ryota Ogawa², *Mitsuyuki Sagisaka², Yoshihiro Isobe² (1. JNFL, 2. NFI)

11:00 AM - 11:15 AM

[3O06] Electrical Isolation Supporting System

*KEI TAKAKURA¹, Susumu Naito², Hiroki Shiba³ (1. Power and Industrial Systems Research and Development Center, Toshiba Energy Systems &Solutions, 2. Corporate Research &Development Center, Toshiba, 3. Isogo Nuclear Engineering Center, Toshiba Energy Systems &Solutions)

11:15 AM - 11:30 AM

[3O07] Electrical Isolation Supporting System

*Susumu Naito¹, Kei Takakura², Hiroki Shiba³ (1. Corporate Research &Development Center, Toshiba Corporation, 2. Power and Industrial Systems Research and Development Center, Toshiba Energy Systems &Solutions Corporation, 3. Isogo Nuclear Engineering Center, Toshiba Energy Systems &Solutions Corporation)

11:30 AM - 11:45 AM

AEセンサーを用いた打音検査によるグラウンドアンカーの健全性評価

Soundness evaluation of ground anchor by hammering test using AE sensor

浜崎 智洋¹, *松永 嵩², 小川 良太², 磯部 仁博², 佐山 政幸³, 佐山 勝一³

¹西日本高速道路 (株), ²原子燃料工業 (株), ³(有)マサクリーン

アンカー頭部を打撃した際の振動を AE センサーにより取得し、その振動特性からアンカーの緊張力を評価する方法について検討を行った。

キーワード：グラウンドアンカー、非破壊検査、緊張力、AEセンサー

1. 緒言

東北地方太平洋沖地震による震源地付近発電所での津波被害を踏まえ、日本国内の原子力発電所では、タンクの漂流防止対策や津波防波壁の設計等でアンカーが用いられている[1,2]。アンカーの健全性評価は、高速道路等では一部のアンカーを抽出して緊張力が測定されているが、労力的・経済的に負担が大きい。そのため、簡易的にアンカーの緊張力を把握する調査・評価方法の開発が必要とされている[3]。そこで、本稿は、アンカー頭部の振動特性からアンカーの緊張力を評価する方法について検討を行った。

2. AE センサーを用いた打音検査による健全性評価

2-1. 打音検査方法と緊張力評価の特徴量の抽出 アンカーの頭部側面にセンサーを押し当て、アンカー頭部側面を打撃する。得られた信号波形の周波数分布から (図1)、本報では、1次及び2次の曲げ振動モードの固有振動周波数 (以下、「1次周波数」「2次周波数」という) に着目した。

2-2. 室内試験による緊張力とアンカーの固有振動周波数の関係性 引張試験機で所定の緊張力を導入したアンカー供試体 (4種類) の頭部振動を測定し、緊張力と評価ピーク周波数との関係性を評価した。図2に縦軸を周波数横軸は緊張度 (各試験荷重/Ta (許容アンカー力)) を示すが、①緊張力増加に伴い、各周波数は高周波側にシフトすること、また、②1次周波数より2次周波数の方が、緊張力に伴う周波数変化量が増加する傾向が分かった。

2-3. 現場試験による緊張力評価 高速道路法面のアンカーの現場試験 (44本) より緊張力評価式のモデルを構築し算出した推定緊張力と実際の緊張力の対比を図3に示すが、一定の範囲内で良い一致を示した。

3. 結論

アンカー頭部を打撃した際の振動を AE センサーにより取得し、その振動特性からアンカーの緊張力を評価する方法を考案し、一定の範囲内で緊張力評価しうる見通しを得た。




図1 アンカー頭部の振動周波数




図2 緊張力と周波数の関係




図3 実緊張力と推定緊張力の対比

参考文献

- [1] 島根原子力発電所 津波防波壁の設計と施工について https://www.jstage.jst.go.jp/article/tenpes/10/0/10_34/_pdf
- [2] 東海第二発電所 基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する 防護の考え方について <http://www.japc.co.jp/shinsei/tokai/pdf/20160719.pdf>
- [3] 殿垣内正人ら, : グラウンドアンカーの維持管理における課題解決に向けた取り組み, 基礎工 Vol.41, No.10, pp57-60, 総合土木研究所, 2013.

Tomohiro Hamasaki¹, *Takashi Matsunaga², Ryota Ogawa², Yoshihiro Isobe², Masayuki Sayama³, Shoichi Sayama³

¹West Nippon Expressway Co. Ltd, ²Nuclear Fuel Industries Ltd., ³MASA CLEAN Co.,Ltd

埋込金物の非破壊検査技術開発

(1) モックアップ試験

Development of nondestructive inspection for embedded hardware

(1) Mock-up test

三浦 進¹, 関口 昭司¹, 服部 功三¹, 小川 良太², 藤吉 宏彰², *磯部 仁博²

¹日本原燃株式会社, ²原子燃料工業株式会社

埋込金物の固定状態を振動持続時間と音響信号から計算した周波数分布より判断できる非破壊検査技術を開発した。本技術の有効性を検証するために、モックアップ試験およびFEM解析を実施した。

キーワード: 埋込金物, 非破壊検査, AE センサ, モックアップ試験, FEM

1. 緒言 日本原燃株式会社再処理施設において、2015年に蒸気配管を支持する埋込金物に浮き上がりが発見され、調査の結果、不適切な施工によりジベルが欠損していることが判明した¹。日本原燃株式会社では、現品点検として超音波探傷検査（UT）を実施したが、埋込金物のジベル直上に架台が溶接されている場合には他の評価方法で健全性を確認する必要がある。そこで、著者らはAE（Acoustic Emission）センサを用いた打音検査（以降、AE打音検査）により埋込金物の固定状態を判断する健全性評価技術を開発した。

2. モックアップ試験

2-1. モックアップ試験体 再処理工場内の一般共同溝において不適切な施工が確認された埋込金物を代表サンプルに選定し、健全およびジベル欠損、曲げを模擬したモックアップ試験体を製作した。

2-2. AE打音検査装置 AE打音検査は埋込金物に打撃を与えた時の振動を測定し、振動の周波数分布を確認することで、埋込金物の状態に依存する「埋込金物／コンクリート間の相互作用の程度を測定対象とする検査」である。装置はAEセンサ、計測ボックス、波形処理システムなどより構成されている。

2-3. 試験結果 埋込金物とコンクリート間の固定状態変化と測定値との関係は図1に示すように変化することがモックアップ試験結果より判明した。埋込金物のコンクリート埋設直後は、埋込金物全体がコンクリートに拘束されるため、振動持続時間が数ミリ秒と非常に短く、周波数分布のピークがほとんど表れない。そこに荷重が負荷されると埋込金物とコンクリート間の固定状態に変化が生じ、振動持続時間が増大していき、周波数分布の波高も高くなりシャープなピークが表れるようになる。この時、健全な埋込金物は高い周波数ピークを示すが、ジベルが欠損している埋込金物では、低い周波数ピークが確認されるようになるため、健全性判定が可能になる。

モックアップ試験の結果、①コンクリート埋設直後から埋込金物の固定状態に変化の無い（荷重負荷無）状態を判定する振動持続時間のしきい値、②埋込金物のジベル健全／欠損を周波数により判定する基準値を設定した。

3. まとめ 埋込金物の健全性を確認する非破壊検査技術として、ハンマー打撃により発生する音響振動の持続時間と周波数により埋込金物の固定状態を確認するAEセンサを用いた打音検査技術を開発した。発表ではFEM解析を用いたAE打音検査の理論的な妥当性についても報告する。

参考文献

[1] 日本原燃株式会社, “日本原燃(株)六ヶ所再処理施設の一般共同溝における一般蒸気系の埋込金物の浮き上がりに関する面談”, 被規制者等との面談概要・資料, 2015.12.

Susumu Miura¹, Shouji Sekiguchi¹ and Kouzou Hattori¹, Ryota Ogawa², Hiroaki Fujiyoshi² and *Yoshihiro Isobe²

¹Japan Nuclear Fuel Limited, ²Nuclear Fuel Industries, Ltd.




図1 埋込金物の固定状態による振動・FFTの変化イメージ

埋込金物の非破壊検査技術開発
(2) 現場適用結果

Development of nondestructive inspection for embedded hardware
(2) Field application result

三浦 進¹, 関口 昭司¹, 服部 功三¹, *小川 良太², 匂坂 充行², 磯部 仁博²
¹日本原燃株式会社, ²原子燃料工業株式会社

埋込金物の固定状態を音響信号の振動持続時間と周波数分布より診断する AE (Acoustic Emission) センサを用いた打音検査 (以降、AE 打音検査) を開発し、現場適用した結果を報告する。
キーワード：埋込金物、非破壊検査、AE センサ、打音検査、現場適用

1. 緒言 日本原燃株式会社再処理施設において、2015 年に蒸気配管を支持する埋込金物に浮き上がりが発見され調査の結果、ジベルが欠損している不適切な施工であったことが判明した¹。そこで、(1) モックアップ試験の報告の通り、AE 打音検査により埋込金物の固定状態を判断する健全性評価技術を開発したが²、本報では開発した技術を日本原燃株式会社で現場適用した結果を報告する。

2. AE センサを用いた打音検査

2-1. 埋込金物の判定 埋込金物の AE 打音検査では、ジベル近傍をハンマにより打撃し、AE センサで計測した。各ジベル位置の計測結果について、①埋込金物の振動が短時間で減衰するものを「●：荷重発生無」、②埋込金物の振動周波数ピークがみられるものを「○：健全」または「×：NG (欠損)」、③AE 打音検査でも測定できなかったものを「－：AE 測定不可」に分類した。次に、埋込金物にはジベルが複数本取り付けられていることから、各ジベルの評価結果を統合して埋込金物の健全性判定結果とした。全ジベルが「○」判定の場合は「全数健全」、「×」が一つでも含まれる場合は「NG」、「○」以外に「●」および「－」がある場合は「一部健全」、「○」判定が無く、「●」および「－」の場合は「荷重発生無」とし、「－」のみの場合は UT (超音波検査) 結果以外の情報が無いため「追加情報無」と分類した。

2-2. 現場検査結果を用いた埋込金物判定結果 UT で測定できなかったジベルを含む埋込金物約 1 万枚に対し、AE 打音検査を実施した結果、表 1 に示すとおり約 87%に対して AE 打音検査での追加情報が得られた。また、個々のジベルの振動持続時間に着目すると、図 1 に示すとおり全体の約 82%のジベルの振動が短時間で減衰しており、施工から 15 年ほど経過しているにも関わらず埋込金物がコンクリートに密着した状態が維持され、顕著な荷重発生が無いことを確認した。

表 1 AE 打音検査の解析対象と AE 評価結果の割合

対象	対象割合	全数健全	一部健全	荷重発生無	追加情報無	NG
建屋	84 %	19 %	20 %	35 %	10 %	0.02 %
洞道	11 %	3 %	2 %	3 %	2 %	0 %
その他	5 %	1 %	1 %	3 %	0 %	0 %
合計	100 %	22 %	24 %	41 %	13 %	0.02 %




図 1 ジベル毎の振動持続時間

3. 結論 日本原燃株式会社再処理施設の埋込金物の健全性評価に AE 打音検査技術を現場適用し、UT 測定できないジベルを含む埋込金物のうち、約 87%に対し追加情報が得られたことから、その有効性を確認した。また、AE 打音検査は、コンクリートと埋込金物の密着性が低下するような荷重が発生しているかを振動持続時間の変化から評価することが可能であると考えられ、本技術の利用拡大にも期待できる。

参考文献

[1] 日本原燃株式会社, “日本原燃(株)六ヶ所再処理施設の一般共同溝における一般蒸気系の埋込金物の浮き上がりに関する面談”, 被規制者等との面談概要・資料, 2015.12.
[2] 三浦進、他, ”埋込金物の非破壊検査技術開発 (1) モックアップ試験”, 日本原子力学会 2018 年秋の大会
Susumu Miura¹, Shouji Sekiguchi¹ and Kouzou Hattori¹, *Ryota Ogawa², Mitsuyuki Sagisaka² and Yoshihiro Isobe²

¹Japan Nuclear Fuel Limited, ² Nuclear Fuel Industries, Ltd.

ケーブル絶縁材の健全性診断技術開発

Development of nondestructive inspection system for soundness diagnosis of cable insulating material

*藤吉 宏彰¹, 磯部 仁博¹, 川島 崇利², 浦島 千裕³, 鉤 忠志³

¹原子燃料工業株式会社, ²関西電子ビーム株式会社, ³関西電力株式会社

ケーブル絶縁材の劣化を非破壊的に検出可能、且つ検査員の熟練度に依存しない客観性、記録性のある AE(Acoustic Emission)センサを用いた打音検査システムを開発し、放射線によるケーブル絶縁材の劣化診断の実用化を目指している。

キーワード：非破壊検査、ケーブル、絶縁材、打音検査

1. 緒言

原子力発電所で使用されるケーブルの多くは電気絶縁性の高い高分子が利用されているが、高分子は熱や放射線により次第に絶縁性能が低下する¹。筆者らは複数種類の絶縁材に対して、AE センサを用いた打音検査により、放射線による絶縁材の劣化検出を非破壊的に試みた。

2. 放射線照射

図 1 に示すケーブルに電子線を照射した。

照射 1 回あたりの吸収線量（ここでは水の吸収線量相当）による効果を確認するため、1kGy/回、30kGy/回の 2 通りで照射した。吸収線量は 1kGy/回で 50,100,200,300,400,500kGy、30kGy/回で 500,1000,1500,2000kGy とした。なお、絶縁材全周に均等に照射するため、試験体を回転させながら電子線を照射した。

3. AE 打音検査

AE 打音検査は AE センサが取り付けられた検査対象の状態（重量や形状、周囲からの拘束）を検出し、対象の健全性を評価する手法である²。照射前後のケーブルに対し、図 2 に示す要領で AE 打音検査を行った。各計測点を 5 回打撃して得られる信号波形を高速フーリエ変換 (FFT) し、平均化処理することで周波数分布を得た。図 3 に照射による固有周波数の変化量を示す。

4. 結論

本開発結果から、AE センサを用いた打音検査により、照射に伴うケーブル絶縁材の劣化を非破壊的に検出可能であることを確認した。

参考文献

[1] JAEA-Review 2012-027 “ケーブル絶縁材料の経年劣化研究”

[2] 勾坂充行”AE センサを用いた打音検査によるボルトの健全性、施工品質点検システムの開発”日本原子力学会 2017 年秋大会

*Hiroaki FUJIYOSHI¹ and Yoshihiro ISOBE¹, Takatoshi KAWASHIMA², Chihiro URASHIMA³ and Tadashi MAGARI³

¹Nuclear Fuel Industries, Ltd., ²Kansai Electron Beam Co., Ltd. ³Kansai Electric Power Co., Inc.




図 1 照射試験用ケーブル




図 2 AE 打音検査要領




図 3 吸収線量と固有周波数の関係

逆止弁診断に関する取組み

Approach to Diagnosis of Check Valves

三浦 進¹, 工藤 盛雄¹, 服部 功三¹, 小川 良太², *匂坂 充行², 磯部 仁博²

¹ 日本原燃株式会社, ² 原子燃料工業株式会社

逆止弁点検における点検時間短縮、被ばく低減に加え、弁の状態監視による運転状態での機能確認が可能な、AE センサを用いた振動測定による逆止弁診断技術を再処理施設に適用する取組みについて報告する。

キーワード: 逆止弁, 性能維持, AE センサ, 診断

1. 緒言 「再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則」には、汚染された物質が汚染された物質を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造とする事が定められており¹、その手段の一つである逆止弁が正しく機能することは逆流防止機能を担保する上で重要である。逆止弁は、分解点検とその後の動作確認により機能確認を行っているが、放射性流体を取り扱う箇所の開放点検には、多大な労力を要することになる。このため、分解点検を必要としない点検方法を開発することで、点検時間および運転停止時間の短縮、点検作業労力の削減を図りたいと考え、AE (Acoustic Emission) センサを用いた振動測定による逆止弁診断手法²を検討、開発することとした。

2. 逆止弁診断 逆止弁の診断では、順方向の流れが生じた際に、正常に動作することおよび逆流時にリークが発生していないことを検知する必要がある。このため、日本原燃株式会社の再処理工場内の逆止弁のうち約 900 弁について、図 1 に示す状況で AE センサを設置し、動作頻度の高い逆止弁については開閉動作の確認を、動作頻度の低い逆止弁については閉状態でのリーク検出を行うこととした。ここで、逆流時のリーク検出にあたっては、閉止時の正常な状態とリーク時のデータの違いから診断する必要があるが、現時点では通常状態の振動特性を把握していないため、比較のベースとなる通常時のデータとして 2016 年度と 2017 年度の 2 回振動測定データを採用することとした。

3. 結果 逆止弁の開閉動作時の動作時の振動測定データ (図 2) から、逆止弁の作動音を振動波形として計測できている。この傾向は、開閉動作が行われた全逆止弁で確認されたことから、逆止弁が固着せず正常に動作していると評価できる。また、逆止弁からのリークについては、実測データを採取できていないが、逆止弁閉止時の振動測定データ (図 3) が安定

していることから、リークにより流体の逆流が発生した場合は、振動波形に兆候が現れるのではないかと考えられる。さらに、測定した 2 年間および過去の分解点検でもトラブルの報告が無かったことから、逆止弁の健全な状態のデータを採取できたと考えている。今後も AE 測定を継続し、振動波形に変化が見られた場合、データの解析を行うとともに分解点検等により調査しデータベースに蓄積していくことで、逆止弁診断を高度化していく考えである。

参考文献

- [1] 再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則第十三条, 平成二十五年原子力規制委員会規則第二十九号
[2] 松永嵩、他, ”逆止弁診断システムの開発”, 日本原子力学会 2014 年春の大会

Susumu Miura¹, Morio Kudou¹ and Kouzou Hattori¹, Ryota Ogawa², *Mitsuyuki Sagisaka² and Yoshihiro Isobe²

¹ Japan Nuclear Fuel Limited, ² Nuclear Fuel Industries, Ltd.




図 1 振動測定装置と AE センサ設置場所




図 2 逆止弁開閉時の振動波形




図 3 逆止弁閉止時の振動波形

電気系のアイソレーション支援システムの開発

(3) 図面構造化、計画立案・評価機能のシステム化

Electrical Isolation Supporting System

(3) Evaluation of isolation plan and conversion of paper-drawing to structured-drawing system

高倉 啓^{*1}, 内藤 晋², 芝 広樹¹

¹東芝エネルギーシステムズ(株), ²(株)東芝

Electrical isolation supporting system has been developing. The system has three functions; automatic isolation planning function with deep learning, evaluation of the isolation plan, and converter of paper-drawing to structured-drawing. Each function was systemized so as to correspond to the actual drawings.

Keywords: Isolation, Deep learning, Paper drawings, OCR, Structured drawing

1. 緒言

プラントの改造工事や点検に伴う、電気系のアイソレーション (アイソレ) 作業は、専門知識と経験を有する技術者が膨大な紙図面をもとに実施しており、作業の効率化が課題となっている。そこでアイソレの計画と評価を自動化する支援システムを開発している^[1]。

2. 課題と方法

アイソレ計画の自動立案、評価を行うためには、図面内の回路情報をもとに膨大な回路の経路を探索し、シーケンスを評価する解析システムの構築が必要である。またプラント図面の多くは紙であるため、これらの解析に必要な回路情報をデジタル情報として効率的に取り出すことも課題であった。そこで深層学習を活用してアイソレ計画を立案する機能、立案した計画の妥当性を評価する機能の他に、紙図面から回路情報を抽出する紙図面構造化機能を開発し、システム化した(図1)。

3. 結論

紙図面の構造化では、図面の画像認識、ベクタ化処理を行うことで、紙図面に回路の接続情報や機器属性情報(構造化情報)を自動的に付与、また構造化情報を手動で補正する仕組みを構築した。またアイソレ計画の自動立案、計画評価機能では、プラントの展開接続図を用いて経路探索、アイソレ箇所の抽出を行い、従来、人手で行っていたアイソレ箇所の立案及び、評価を自動化できることを実証した。今後は、より複雑な工事事例に対応するため、アルゴリズムの高度化を図っていく。




図1. 電気系のアイソレーション支援システム

参考文献

[1] 高倉啓, 他, 日本原子力学会 2017 年秋の大会予稿集, 1P10-1P11.

^{*}Kei Takakura¹, Susumu Naito² and Hiroki Shiba¹

¹Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, ²Toshiba Corporation

電気系のアイソレーション支援システムの開発
(4) 深層学習によるアイソレーション計画自動生成の高度化

Electrical Isolation Supporting System

(4) Automatic Isolation Planning with Deep Learning

*内藤 晋¹, 高倉 啓², 芝 広樹²

¹ (株) 東芝, ² 東芝エネルギーシステムズ (株)

To achieve automatic planning of electrical isolation, speed-up of computation time and interpretation of human fuzzy information are needed. By converting the path search problem for all conduction path of the electric circuits to the pattern recognition problem by the classifier using deep learning, the computation time dropped by a factor of 560.

Keywords: electrical isolation, deep learning

1. 緒言

電気系アイソレーションは、検査／工事対象機器を電氣的に隔離する作業であり、感電や他の系統および機器の機能喪失等の誤動作・誤不動作を起こすことなく、実施する必要がある。現在、熟練した技術者が、数百もの回路図や関連図書を用いて、工数をかけてアイソレーション手順の計画を作成している。この作業が自動化されれば効率的である。

2. 課題と方法

自動化の重要な課題は計算の高速化である。回路図上の全ての遮断器のオン／オフ組合せに対し、それぞれ導通状態を確認し、「他の機器に影響せずに対象機器を隔離」する遮断器の組合せを抽出する。遮断器の組合せが多いため、それぞれの導通状態の確認で、経路探索アルゴリズムを用いた汎用回路シミュレータを用いると、計算時間が膨大である。そこで、経路探索問題ではなく、深層ニューラルネットワーク(DNN)を用いた、パターン認識問題に転換することで、計算の高速化を図った(図1)。単線結線図の小規模な例題で本手法の検証を行った(機器数: 72、遮断器数: 27、警報器数: 3、全ての遮断器の組合せ数: 2²⁷)。

3. 結論

本手法での計算時間は、高速な経路探索アルゴリズム(BFS)に比べて560倍短縮した(表1)。抽出した組合せの正答率は、検証データ41万件に対して、94%だった(表2)。正答率を100%とするために、本手法で抽出した組合せをBFS等で確認する手順を入れることで、本手法は有用な高速化手法となる。




図1. 本手法の概要

表1. 本手法とBFSとの計算速度の比較

	本手法	BFS	速度比
計算時間(時間)	5.12	2871	=2871/5.12 =560倍

計算時間: 例題でのすべての遮断器オン／オフ組合せの導通状態の確認

表2. 遮断器組合せ(41万件)による本手法の正誤検証

		正解		正答率
		隔離できる	隔離できない	
本手法	隔離できる	19,931	1,310	94%
	隔離できない	2,808	389,696	99%

※表の各数値は組合せの数

参考文献

[1] S.Naito et al., “Automatic Planning of Electrical Isolation with Deep Learning,” NPIC&HMIT2017 (2017).

*Susumu Naito¹, Kei Takakura² and Hiroki Shiba²

¹Toshiba Corporation, ²Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 401-1 Design and Manufacturing of Reactor Components and Transportation Vessel/Storage Facility

[3O08-12] Safety Enhancement and Assessment of LWR and Spent Fuel Transport Cask

Chair: Susumu Naito (TOSHIBA)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 4:05 PM Room O (D25 -D Building)

[3O08] Thermal-hydraulic study on new package structure consisting of separator and dryer for BWR

*Motoki Sato¹, Seiiti Yokobori¹, Tohru Suzuki¹ (1. Tokyo City University)

2:45 PM - 3:00 PM

[3O09] Development of Hydrogen Treatment System in Severe Accident

*Masashi Tanabe¹, Mikihide Nakamaru¹, Tomoya Takeda¹, Chikako Iwaki¹, Motoshige Yagyu¹, Akira Yamada¹ (1. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

3:00 PM - 3:15 PM

[3O10] Confirmation of heat removal performance of spent fuel storage and transport metal cask by heat transfer inspection

*Yuki Aramaki¹, Jun Mizutani², Takashi Kudo³, Takeshi Hiranuma¹ (1. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., 2. Tokyo Electric Power Company Holdings, 3. Recyclable - Fuel Storage Company)

3:15 PM - 3:30 PM

[3O11] Study on Heat Flow Analysis Modeling for Transport Packages with Radiation Fins

*Tatsuya Ito¹, Hironori Mizobuchi¹, Shigeo Honda¹, Haruaki Kikuchi¹, Tatsuya Minami² (1. OCL CORPORATION, 2. Nuclear Fuel Transport Co., Ltd.)

3:30 PM - 3:45 PM

[3O12] Research on accelerated expansion test by concrete core for ASR potential evaluation

*Junji Eto¹, Takamasa Ochiai², Mayuki Takizawa¹, Shoichi Ogawa³, Kazutoshi Shibuya³, Ippei Maruyama⁵, Kazuo Yamada⁶, Go Igarashi⁴ (1. Mitsubishi Research Institute, Inc., 2. MRI Research Associates, 3. Taiheiyo Consultant, 4. Tohoku University, 5. Nagoya University, 6. National Institute for Environmental Studies)

3:45 PM - 4:00 PM

BWR におけるセパレータとドライヤの一体構造に関する研究

Thermal-hydraulic study on new package structure consisting of separator and dryer for BWR

*佐藤 元貴¹ 横堀 誠一¹, 鈴木 徹¹

¹ 東京都市大学

抄録 (ABSTRACT)

本研究は BWR におけるシビアアクシデント(SA)時の溶融燃料の炉内保持を達成させて安全性を高めることを目指したもので、炉心上部からの制御棒 (CR) 挿入を可能となるような炉内機器の検討を流動面から行った。燃料集合体 4 体を流動単位とするセパレータとドライヤの一体型の成立性を基礎試験で検討した

キーワード 一体構造、気水分離器、蒸気乾燥器、BWR、トップエントリ CRD

1. 背景及び目的 (Background and purpose)

福島事故を挙げるまでもなく、BWR の圧力容器底部は多くの貫通孔が設けられ、主要なものが制御棒に関するものである。PWR 同様、炉心上部に制御棒駆動機構を備えて CR を上方挿入する機器構造が成立すれば格納容器破損のリスクは低減される。反面、抜本的改革を伴うので克服すべき技術問題は多い。検討の具体化として炉内機器を流動面から調べるのが本報の目的である。

2. 構造の基本的な考え方 (Concept of new package structure)

BWR では (8×8) の燃料集合体 (以下 FA) がチャンネルボックスで仕切られて 4 集合体毎に十字状の制御棒が挿入される。CR が占める 4 体をゾーン I とすると、それが挿入されない隣接の 4 体を切出すことができ (ゾーン II とする)、このゾーン II の上方にセパレータとドライヤを一体化して設ける可能性を検討した。この考えを図示したものが図 1 で、FA 4 体を制御棒が効くゾーンと気水分離が可能なゾーンとに分けるという考えである。この場合の機器の大きさは一辺 30cm 程度になる。ドライヤを FA 4 体の上部に分割させる点が特徴である。セパレータは体数変更でも軸流を維持するが、ドライヤは炉心全体を横切る大きな流れから変更させる必要がある。

3. 実験方法・実験結果 (Experimental methods and preliminary experimental results)

現行のセパレータの構造と排水機能は維持し、その直上に改良ドライヤを設けて軸方向に一体化させた模型を作成して、蒸気をドライアイスとスモークで模擬して可視化実験を試みた。代表的なフローパターンの可視化の結果を図 2 に示す。一応の成立性が認められるが、今後の検討を継続する。

4. まとめ (Conclusion)

FA 4 体のユニット化とドライヤの大幅な変更による基本的な概念を示した。トップエントリ BWR 概念の成立には多くの技術的な課題の克服が必要である。本研究の流動面でも排水機構の検討が、本研究以外にも上方懸架制御棒の機器開発や炉物理面からの検討が必要と考えられる。




図1 ゾーン I と II の概念 図2 流動試験結果

*Motoki Sato¹, Seiiti Yokobori¹ and Tohru Suzuki¹

¹Tokyo city Univ.

シビアアクシデント時の水素処理システムの開発 (10) 実用化に向けた開発計画

Development of Hydrogen Treatment System in Severe Accident

(10) Development Planning for Commercial Use

*田邊雅士¹, 中丸幹英¹, 武田知弥¹, 岩城智香子¹, 柳生基茂¹, 山田昂¹

¹東芝エネルギーシステムズ株式会社

シビアアクシデント(SA)時に原子炉格納容器内部に大量に発生する水素を処理する水素処理システムの開発を進めている。基盤整備事業^[*]では反応速度式及び反応器評価モデルを構築し、評価に目途を得ると共に、実機適用に向けた課題を明らかにした^{[1], [2]}。実機適用に向けた今後の開発計画について述べる。

キーワード：シビアアクシデント，水素処理システム，金属酸化物

1. 緒言

SA 時に大量発生する水素対策として、水素処理システムの開発を進めている。BWR 型格納容器内は窒素置換されており、水素と酸素の再結合では SA 時に発生する水素を処理出来ず、新規制対応として設置の進むフィルターベントによる系外放出する計画であるが、格納容器過圧及びベントによる水素及び放射性物質の格納容器外への放出が避けられない。そこで、金属酸化物を用いた酸素を必要としない水素処理方法で水素を処理することを目標に開発を進めている。

2. 開発課題と計画

酸素を必要としない水素処理方法として金属酸化物による水素の酸化反応($H_2 + M_xO_y \rightarrow H_2O + M_xO_{y-1}$)があるが、事象種類・進展に応じて変動する PCV 内雰囲気環境での適用性については確認されておらず、基本的な成立性確認として H24 年度から H28 年度の 5 年間、基盤整備事業^[*]として水素処理材に用いる金属酸化物粉末を球状にした造粒体の基礎物性取得試験及び造粒体を充填した反応器の特性確認試験を実施し、水素、窒素及び水蒸気の混合ガス条件下における水素処理速度や処理材温度のデータを取得した。また、試験データを基に反応速度式及び反応器評価モデルを構築し、試験結果と比較することで混合ガス条件下での評価に目途を得、実機適用性を確認すると共に、処理材の形状維持、処理材及び反応管の高温抑制、反応器評価モデルの予測精度の向上等の課題を明らかにした。今後、これら課題を解決して水素処理システムを実用化するため、処理材のデータ拡充や反応器評価手法の高度化、設計評価手法の確立を行う計画を立案した。また、実機 SA マネジメントを考慮した事故時条件の整理とシステム構成案の検討、処理材データ拡充に向けた試験装置／試験計画案の策定を実施した。

3. 結論

昨年度までに実用化に向けた開発計画の策定、実機 SA マネジメントを考慮した事故時条件の整理とシステム構成案の検討、処理材データ拡充に向けた試験装置／試験計画案の策定を実施した。今後も、計画に沿い処理材データ拡充試験、反応器試験及び評価手法の高度化、設計評価手法の確立を進める。

参考文献

[1] 山田ら、「シビアアクシデント時の水素処理システムの開発(8)」、日本原子力学会 2017 年秋の大会、1C01

[2] 岩城ら、「シビアアクシデント時の水素処理システムの開発(9)」、日本原子力学会 2017 年秋の大会、1C02

[*]経済産業省平成 24～28 年度発電用原子炉等安全対策高度化技術基盤整備事業(シビアアクシデント時の水素処理システムの開発に向けた基盤整備)

*Masashi Tanabe¹, Mikihide Nakamarui¹, Tomoya Takeda¹, Chikako Iwaki¹, Motoshige Yagyu¹, and Akira Yamada¹

¹Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation




図1 水素処理システム概念図

使用済燃料輸送・貯蔵兼用金属キャスクの除熱性能の伝熱検査による確認

Confirmation of heat removal performance of spent fuel storage and transport metal cask
by heat transfer inspection

*荒牧 優希¹, 水谷 淳², 工藤 貴志³, 平沼 健¹

¹日立 GE ニュークリア・エナジー, ²東京電力ホールディングス, ³リサイクル燃料貯蔵

使用済燃料輸送・貯蔵兼用金属キャスク(HDP-69B キャスク)の伝熱検査結果について報告する。輸送及び貯蔵状態において、すべての部位が検査判定値を満足する結果となり、HDP-69B キャスクが設計想定を除熱性能を有していることを確認した。

キーワード：金属キャスク，使用済燃料，乾式貯蔵，除熱性能，伝熱検査，輸送

1. 緒言

使用済燃料輸送・貯蔵兼用金属キャスク(HDP-69B キャスク)は、使用済燃料の崩壊熱を適切に外部に伝え除熱する機能が求められる。本報告では、製造時の伝熱検査により HDP-69B キャスクの輸送及び貯蔵状態における除熱性能を確認した結果について述べる。

2. 伝熱検査の概要

図 1 に、貯蔵状態の HDP-69B キャスク概略図を示す。検査では、バスケット格子の中に BWR 燃料集合体の外寸に合わせた矩形の電熱ヒーターを装填し、設計崩壊熱量相当の発熱量を与えた。また、胴内及び蓋間は、運用時と同様に He を充填した。貯蔵状態の検査では、図 1 のとおり HDP-69B キャスクを縦置きで貯蔵架台上に設置し、輸送状態の検査では、三次蓋及び緩衝体を取り付け、HDP-69B キャスクを横置きで輸送架台に設置した。なお、蓋、輸送・貯蔵架台及び緩衝体は模擬体を用いた。

3. 伝熱検査結果

熱電対による温度測定値を、検査判定値(二次元熱解析結果から定めた各部材の設計最高使用温度)により規格化した値を図 2 に示す。なお、測定値は電熱ヒーターの発熱量及び外気温で補正した^[1]。輸送及び貯蔵状態共に、測定値は検査判定値を満足した。また、バスケットの測定値と検査判定値の比は胴よりも小さく、バスケットの解析モデルの保守性を確認した。

4. 結論

輸送及び貯蔵状態において、HDP-69B キャスクが設計を満足する除熱性能を有していること、及び熱解析モデルの保守性を確認した。

参考文献

[1] (社)日本原子力学会、「日本原子力学会標準 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準：2010(AESJ-SC-F002:2010)」

*Yuki Aramaki¹, Jun Mizutani², Takashi Kudo³ and Takeshi Hiranuma¹

¹Hitachi-GE Nuclear Energy, ²Tokyo Electric Power Company Holdings, ³Recyclable - Fuel Storage Company




図 1 HDP-69B キャスク概略図
(貯蔵状態)




図 2 伝熱検査結果

環状放熱フィン付輸送容器の熱流動解析モデルの検討

Study on Heat Flow Analysis Modeling for Transport Packages with Radiation Fins

*伊藤 達哉¹, 溝渕 博紀¹, 本田 茂男¹, 菊池 晴晃¹, 南 達也²

¹株式会社オー・シー・エル, ²原燃輸送株式会社

縦置き姿勢の輸送容器の一部を模擬した試験体に対して、温度測定した結果と FLUENT コードを用いて熱流動解析した結果を比較し、FLUENT コードにおける適切なモデル化について検討した。


キーワード：キャスク、熱流動解析、フィン、自然対流

1. 緒言

使用済燃料輸送容器には、輸送時の水平姿勢において自然対流による放熱量が多くなるように、外筒表面に環状にフィンが取り付けられているものがある。使用済燃料輸送容器は、取扱時に一時的に縦置姿勢となるが、環状のフィンは周囲空気の流れを阻害する向きになることから、外筒表面からの放熱形態が輸送時に対して変化すると考えられている。本報では、縦置き姿勢の輸送容器の一部を模擬した試験体に対して、温度測定した結果と FLUENT コードを用いて熱流動解析した結果を比較し、FLUENT コードにおける適切なモデル化について検討した内容を報告する。


2. 試験及び解析

試験体の形状は図1に示すとおり内側から胴、伝熱フィン、外筒及び放熱フィンで構成され、ヒーターにより胴内面から一定の出力で加熱される。解析モデルは図2に示すとおり試験体の 1/2 対称モデルとし、解析コードには ANSYS FLUENT Version14.5 を用いた。計算領域は試験体本体(固体)及び周囲空気(流体)とし、乱流モデルには Realizable k- ϵ モデルを用いた。発熱は熱流束として試験体の内面から与え、試験体外表面には放射を考慮している。発表では試験体各部位の温度測定結果と解析結果の比較について報告する。



※断熱材が別途取り付けられる

図1 試験体の形状



※周囲空気は非表示

図2 解析モデル図

*Tatsuya Ito¹, Hironori Mizobuchi¹, Shigeo Honda¹, Haruaki Kikuchi¹, and Tatsuya Minami²

¹OCL Corporation, ²Nuclear Fuel Transport Corporation.

ASR ポテンシャル評価のための促進膨張試験の検討

Research on accelerated expansion test by concrete core for ASR potential evaluation

*江藤 淳二¹,落合 孝正²,滝沢 真之¹,小川 彰一³,渋谷 和俊³,丸山 一平⁵,山田 一夫⁶,五十嵐 豪⁴

¹三菱総合研究所, ²エムアールアイリサーチアソシエイツ, ³太平洋コンサルタント,
⁴東北大学, ⁵名古屋大学, ⁶国立環境研究所

2014 年に旧 JNES が提案したコンクリート構造物に生じたアルカリ骨材反応の診断フロー（案）では、ASR が疑われるようなコンクリート部材に対して、必要に応じてコアを採取し、各種岩石学的評価およびコアの促進膨張試験を行うことが提案されている。本研究では、骨材種類、アルカリ総量が異なる試験体から採取したコアを用いて、促進膨張試験の有効性の検証を行った。

キーワード： Accelerated expansion test, Alkali-aggregate reaction, Aggregate, Concrete core, JCI-DD2

1. 緒言

旧原子力安全基盤機構（JNES）では原子力用コンクリートに関して、国内外の最新知見に基づきコンクリート構造物に生じたアルカリ骨材反応の診断フロー（案）を提案している。本フローでは、ASR が疑われるようなコンクリート部材に対して、必要に応じてコアを採取し、各種岩石学的評価およびコアの促進膨張試験を行うことが提案されている。そこで、本研究では、骨材種類、アルカリ総量が異なる試験体から採取したコアを用いて、アルカリ溶液浸漬法及び JCI-DD2 法を行い、促進膨張試験の有効性を検討した。

2. 実験

促進膨張試験の有効性を確認するために、骨材種類（急速膨張性骨材 TO 及び遅延膨張性骨材 WI）、アルカリ総量（3.0kg/m³、5.5kg/m³）および鉄筋拘束条件が異なる 650mm 角の試験体（以下、小型試験体）から採取したコアを用いて、アルカリ溶液浸漬法および JCI-DD2 法を行った。コンクリート調合を表 1 に示す。コンクリートのアルカリ総量は、Na₂Oeq 換算で 3.0 kg/m³、5.5kg/m³とし、NaOH 水溶液を用いて練混ぜ水に添加して調整した。

3. 結果・考察

アルカリ溶液浸漬法による膨張率測定結果（無筋試験体）を図 1 に示す。遅延膨張性骨材 WI を含め何れのコアも膨張を生じ、無筋コンクリートでは今後膨張すると考えられるコアほど膨張する傾向が見られた。しかしながら、コア間のバラツキが大きく、判定基準として促進養生材齢 21 日における膨張率 0.1%が提案されているが、採取本数が少ない場合には、この判定基準からのみでは、適切に潜在的膨張性を判断できない可能性がある。コアを用いた促進膨張試験は、構造物の ASR による膨張の進行度合いや潜在膨張性を判断する目安となるが、促進膨張試験のみで構造物の将来の膨張挙動を予測することは難しいと考えられた。

本研究は、原子力規制庁「平成 28 年度原子力施設等防災対策等委託費（高経年化技術評価高度化（アルカリ骨材反応によるコンクリート構造物の長期健全性評価に関する研究））事業」における成果に基づくものである。

表 1 コンクリートの調合

反応性骨材種類	アルカリ総量 (kg/m ³)	W/C (%)	s/a (%)	単位量 (kg/m ³)			粗骨材 (G)	
				水 (W)	セメント (C)	細骨材 (S)	反応性	非反応性
TO (急速)	3.0	50	45	160	320	821	309	724
	5.5						309	724
WI (遅延)	5.5						1007	—




Fig.1 アルカリ溶液浸漬法による膨張率（無筋試験体）

*Junji Etoh¹, Takamasa Ochiai², Masayuki Takizawa¹, Shoichi Ogawa³, Kazutoshi Shibuya³, Ippei Maruyama⁴, Kazuo Yamada⁵, Go Igarashi⁶ ¹MRI, ²MRA, ³THC, ⁴Nagoya Univ., ⁵NIES, ⁶Tohoku Univ.

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 402-1 Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management)

[3P01-04] Fast Reactor

Chair: Kei Ito (Kyoto Univ.)

Fri. Sep 7, 2018 9:30 AM - 10:35 AM Room P (E21 -E Building)

[3P01] Study on Eutectic Melting Behavior of Control Rod Materials in Core Disruptive Accidents of Sodium-Cooled Fast Reactors

*Xiaoxing Liu¹, Koji Morita¹, Hidemasa Yamano² (1. Kyushu University, 2. Japan Atomic Energy Agency)

9:30 AM - 9:45 AM

[3P02] A visualization test for fragmentation behavior of molten stainless steel discharged into a sodium pool

*Yuki Emura¹, Mikio Isozaki¹, Ken-ichi Matsuba¹, Kenji Kamiyama¹ (1. JAEA)

9:45 AM - 10:00 AM

[3P03] Studies on Relocation Behavior of Molten Core Materials in the Core Disruptive Accident of Sodium-cooled Fast Reactors

*Mamoru Konomura¹, Kenji Kamiyama² (1. Univ. of Fukui, 2. JAEA)

10:00 AM - 10:15 AM

[3P04] Study on the discharge behavior of molten core materials through the control rod guide tube in the core disruptive accident of SFR

*Shinya Kato¹, Kenichi Matsuba¹, Kenji Kamiyama¹, Vladimir Zuev², Dmitry Ganovichev², Viktor Baklanov² (1. JAEA, 2. NNC)

10:15 AM - 10:30 AM

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶熔融挙動に関する研究 (10) 安全解析コードで用いる共晶反応モデルの開発

Study on Eutectic Melting Behavior of Control Rod Materials in Core Disruptive Accidents of Sodium-Cooled Fast Reactors

(10) Development of Eutectic Reaction Model for Use in Reactor Safety Analysis Code

*劉 曉星¹, 守田 幸路¹, 山野 秀将²

¹九州大学, ²日本原子力研究開発機構

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故評価において炭化ホウ素制御棒材料とステンレス鋼の共晶熔融反応及び共晶熔融物の移動挙動を模擬するため、高速炉安全解析コード SIMMER-III で用いる物理モデルを開発した。また、既存の共晶熔融可視化実験を対象とした試計算によってその基本的な適用性を確認した。

キーワード：ナトリウム冷却高速炉, 炉心損傷事故, 共晶熔融反応, 高速炉安全解析コード

1. **緒言** ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故では、炉心物質が再配置することで炭化ホウ素 (B_4C) 制御棒材料とステンレス鋼 (SS) の相互作用によって共晶熔融反応が生じる可能性がある。本研究では、この共晶熔融反応及び共晶熔融物の移動挙動について高速炉安全解析コード SIMMER-III で用いる物理モデルを開発し、共晶熔融可視化実験[1]を対象とした試計算を行なった。

2. **モデル化手法** B_4C と SS の接触で生じる共晶反応は、その反応層幅と接触時間の平方根の間にほぼ直線関係が認められ、放物線則 (parabolic rate law) に従うことが知られている[2]。本研究では、実験的に得られている反応層成長の速度定数を用いてこの共晶熔融反応をモデル化し、共晶熔融物の生成及びその固化・熔融過程を扱えるよう SIMMER-III コードの熱及び物質移行モデル[3]に組み込んだ。

3. **解析結果** 解析体系 (二次元) を図 1 に示す。 B_4C 領域は幅 4 mm、高さ 35 mm で、幅 8 mm、高さ 37 mm の SS 枠に囲まれている。実験と同様に試験体を共晶温度付近である 1,464 K まで昇温し、生成した共晶熔融物の厚さの時間変化を実験結果と比較した。図 2 に示すように、実験結果と比較できる解析結果が得られており、開発したモデルが共晶熔融反応挙動を解析できる基本的な機能を有していることを確認した。

謝辞 本報告は、経済産業省からの受託事業である「平成 29 年度高速炉の国際協力等に関する技術開発」の一環として実施した成果を含む。




図 1 共晶熔融可視化実験の解析体系




図 2 共晶熔融物の厚さの時間変化

参考文献

[1] S. Ueda et al., J. Nucl. Sci. Technol., 54(1), pp. 81-88 (2017). [2] X. Zheng et al., JAEA-Review 2104-16 (2014). [3] K. Morita et al., JNC-TN9400 2003-047 (2003).

*Xiaoxing Liu¹, Koji Morita¹ and Hidemasa Yamano², ¹Kyushu Univ., ²Japan Atomic Energy Agency

ナトリウムプール中に流出した熔融ステンレス鋼の微粒化挙動可視化試験

A visualization test for fragmentation behavior of molten stainless steel discharged into a sodium pool

*江村 優軌¹, 磯崎 三喜男¹, 松場 賢一¹, 神山 健司¹

¹ 日本原子力研究開発機構

ナトリウム冷却高速炉の炉心崩壊事故時では、原子炉容器下部において熔融炉心物質とナトリウムの混合が生じる。本研究では、熔融ステンレス鋼をナトリウム中に落下させ、エックス線を用いた可視化によりその挙動を観察した。

キーワード：ナトリウム冷却高速炉，炉心崩壊事故，熔融炉心物質再配置，燃料－冷却材熱的相互作用，原子炉容器内保持

1. 緒言

ナトリウム冷却高速炉(SFR)の炉心崩壊事故(CDA)時に熔融した炉心物質は、主に制御棒案内管(CRGT)を通じて原子炉容器下部プレナムへ再配置される。熔融炉心物質の原子炉容器内保持を達成するための要件の1つは、CRGTから流出した熔融炉心物質が原子炉容器内下部構造物へ噴流状に衝突するのを回避することである。これまでの模擬物質を用いた研究により、SFRの典型的なCDA条件では、適切な設計対策を講じることで下部構造物への噴流衝突を回避可能であるとの見通しを得た[1][2]。そこで、本研究では、既往の模擬物質を用いた研究により得られた知見の実機適用性を検討するため、熔融炉心物質の1成分であるステンレス鋼(SUS316)の熔融物(以下、融体)をナトリウムプール中に落下させ、その挙動をエックス線によって可視化観察した。本件では、試験により把握した融体の微粒化挙動を報告する。

2. 試験条件および試験方法

ステンレス鋼の融体(加熱温度:約1,700℃)をナトリウムプール(初期温度:約300℃、深さ:約1m、直径:約0.1m)中へ注入ノズル(φ20mm)を通じて落下させ、その挙動を連続式エックス線透過装置と高速度カメラ(撮影速度:1,000fps)を用いて可視化するとともに、熱電対によりナトリウムプールの温度を測定した。

3. 試験結果および考察

ナトリウムプール中に流出した融体は、液柱状態のまま侵入した後、数十mm侵入した地点において微粒子状に破碎された(図1)。破碎現象は、融体が落下した約1.2秒の間、断続的に発生しており、いずれも短時間のナトリウム蒸気の発生を伴った。これは、SFRの典型的なCDA条件で生じると予測されている挙動であり、熱的な相互作用に起因した融体の早期破碎である。また、ナトリウムプール中に設置した熱電対のデータから、融体の微粒化を確認した深さ約100mm付近までのナトリウム温度が急激に上昇したのに対し、深さ400mmの位置では温度が殆ど上昇していないことを確認した(図2)。これは、融体が微粒化することでナトリウムとの伝熱面積が増大し、ナトリウムへ効率的に伝熱が行われた結果、ナトリウム中を400mm沈降する間に融体が急激に冷却されたと解釈できる。

4. 結論

ナトリウムプール中に流出したステンレス鋼の融体は、熱的相互作用によって短い侵入距離で微粒子状に破碎されることを確認した。また、ナトリウム中へ侵入した融体は微粒化によって効果的に冷却された。

参考文献

[1] Sa. Kondo et al., Nucl. Eng. Des., 155, 73, 1988. [2] 磯崎他、「2014年秋の大会」I38

*Yuki Emura¹, Mikio Isozaki¹, Ken-ichi Matsuba¹, and Kenji Kamiyama¹

¹Japan Atomic Energy Agency




図1 ナトリウム中における融体の微粒化挙動




図2 各深さにおけるナトリウム温度の時間変化

ナトリウム冷却高速炉の炉心崩壊事故時における 溶融炉心物質の再配置挙動に関する研究

(6) MPS 法での突入噴流先端形状のモデル化

Studies on Relocation Behavior of Molten Core Materials
in the Core Disruptive Accident of Sodium-cooled Fast Reactors
(6) A Modelling of the Tip of a Heavy Metal Jet with MPS Method

* 此村 守¹、神山 健司²

¹ 福井大学、² 日本原子力研究開発機構

A behavior of a heavy metal jet which ran into a water pool was analyzed with the Moving Particle Semi-implicit Method. A figure of the tip of jet was different from that of the experiment. We propose a modified calculating model with the MPS method.

キーワード：粒子法、MPS 法、噴流、高密度流体、先端形状、圧力計算

1. 緒言

密度の大きな噴流を密度の小さなプール中に突入させた時の挙動を、粒子法^[1] (Moving Particle Semi-implicit Method: MPS 法) を用いて解析^[2]すると、噴流の先端形状が実験と異なった。本研究では、この先端形状をモデル化する方法を検討した。

2. 解析

2-1. 解析体系

解析体系の元となる実験体系を図 1 に示す。内径 28mm の直管が密度 979kg/m³ の水プール中に浸漬されており、直管の中を密度 8689kg/m³ の低融点合金が流れ、開口部から噴流となって水プール中に突入する。

2-2. 解析コード及び解析条件

本解析で用いたソースコードは、越塚の著書^[1]に添付されているサンプルプログラムをベースとし、これに粘性項と表面張力のモデルを付加した。

2-3. 解析結果

昨年度の解析^[2]における突入した噴流の先端形状を図 2 に示す。濃い青色が低融点合金、薄い青色が水プール、赤色が容器であり、粒子径は 2mm である。噴流突入時から底板到達時までの時間 21.8ms を実験と合わせるために噴流の初速度を 7m/s とした。噴流の先端形状は水平方向に広がり、実験で観測された砲弾形状とはならなかった。そこでモデルを修正した結果を図 3 に示す。

2-4. 考察

昨年モデルで密度差が 10 倍程度ある 2 流体を解析すると、両流体の境界において、10⁵~10⁶Pa という大きな圧力が生ずる。MPS 法で速度の修正量を求める際に、この圧力で計算された圧力勾配を密度で割るが、①密度差の大きな流体の境界では、この結果が非常に大きな値となる^[3]。また、圧力勾配を求める際、数値上の安定を図るため、着目粒子 i と複数の近傍粒子 j の圧力のうち最小のものを計算に使用する。これは、粒子 i の近傍粒子 j が等方かつ均一に分布することと等価である。しかし、②流動の進展に伴い、均一であるが等方でない状態が生ずる。この結果、速度の修正量は、②により水平方向にも生じ、さらに①により有意な値となって計算される。これが、図 2 のような水平方向に広がりを持った先端形状を生じさせる原因と考えられる。そこで、境界粒子についてのみ、自由落下時には水平方向の修正速度をゼロとするモデルの修正を施した結果が図 3 である。先端形状は実験とよく合っている。また、初速度も 5m/s となり、実験と一致することが確認できた。

3. 結論

噴流とプールとで密度差が大きな流体の挙動を MPS 法で解く場合、両流体の境界でのモデルの定式化に注意を払うことが、現象記述の上で必要であることを示した。

本研究を進めるにあたり、東京大学・越塚教授から有用なコメントをいただいたことに感謝いたします。

(本研究成果は日本原子力研究開発機構と福井大学附属国際原子力工学研究所との共同研究の結果である。)

参考文献

- [1] 越塚誠一、「粒子法」、丸善出版 (2007)
- [2] 此村守、他、2017 年日本原子力学会「秋の大会」、2B09
- [3] Duan, et al., Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 318 (2017) 636-666

*Mamoru Konomura¹、Kenji Kamiyama²

¹Univ. of Fukui、²JAEA




図 1




図 2




図 3

高速炉の炉心損傷事故における溶融炉心物質の制御棒案内管を通じた流出挙動に関する試験研究

Study on the discharge behavior of molten core materials through the control rod guide tube in the core disruptive accident of SFR

*加藤 慎也¹, 松場 賢一¹, 神山 健司¹, V. Zuev², D. Ganovichev², V. Baklanov²

¹原子力機構, ²カザフスタン国立原子力センター

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時における溶融炉心物質の制御棒案内管 (CRGT) を通じた炉心領域からの流出挙動に係る現象把握のため、CRGT を模擬したダクト状構造体に模擬溶融炉心物質 (溶融アルミナ) を投入する炉外試験を実施し、試験データの分析を行った。

キーワード: ナトリウム冷却高速炉, 炉心損傷事故, 制御棒案内管, 再配置過程, 炉容器内終息

1. 緒言

ナトリウム冷却高速炉において炉心損傷事故時の影響を炉容器内に格納する方策の1つとして、CRGT を通じた溶融炉心物質の炉心領域外への再配置を促進する設計が検討されている。CRGT 内には冷却材流量を調整するための構造体が不可欠であるが、同構造は炉心溶融物質の流出に対して障壁となり得る。そこで、本研究では、内部構造が流出挙動に与える影響を把握するため、CRGT を模擬したダクト状構造体に模擬溶融炉心物質 (溶融アルミナ) を投入する試験を実施し、流出挙動の分析を行った。試験は、カザフスタン国立原子力センターの施設を用いる共同研究「EAGLE-3 プロジェクト」の一部として炉外試験施設で実施した。

2. 試験方法

試験装置を図1に示す。試験部には CRGT 内の流量調整機構を模擬した構造体 (SSFR) を設置し、誘導加熱炉にて約 15 kg のアルミナを溶融し約 2300℃まで過熱して試験部に投入した。溶融アルミナのダクトへの流入に伴う温度、圧力等の変化は図1に示す各種計装類で計測した。試験後に装置を解体し、溶融固化物の分布評価等を行った。

3. 試験結果及び考察

SSFR は完全に破壊され、下部トラップへ約 7.3kg のアルミナが流出した。試験データを図2に示す。本図の時刻 0 秒とは溶融アルミナの試験部への注入開始時である。図2から、1.36 秒に溶融アルミナがダクト内部へ流入を開始し、2.23 秒に SSFR が破壊されて下部トラップへの流出が開始したと解釈される。溶融アルミナのダクト内部への流入直後に流量計及びボイド計 (H.G.03、H.V.08) が反応しており、放出ダクト下部に向かってボイド領域が発達したことが示唆されている。このボイド領域の発達により、SSFR へのナトリウム冷却効果が顕在化せず、SSFR が速やかに破損し流出に至ったと考えられるが、ボイド化の要因については、ナトリウムの蒸発に加えて非凝縮性ガスも関与していたと考えられ、今後、非凝縮性ガスの影響を詳細に検討する必要がある。

4. 結言

試験データ及び試験後の解体検査に基づき、試験における溶融アルミナの流出挙動を把握するとともに、今後の課題を抽出した。




図1 試験装置の概要図




図2 計装データ (抜粋)

*Shinya Kato¹, Kenichi Matsuba¹, Kenji Kamiyama¹, Vladimir A. Zuev², Dmitry A. Ganovichev² and Viktor V. Baklanov²

¹Japan Atomic Energy Agency, ²National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 402-1 Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management)

[3P05-07] LWR Performance during Accident

Chair: Kenji Kamiyama (JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 10:35 AM - 11:25 AM Room P (E21 -E Building)

[3P05] Evaluation of Molten Core Coolability in Containment Vessel using JASMINE code

*Yuzuru Iwasawa¹, Toshinori Matsumoto¹, Ryuhei Kawabe¹, Kohei Ajima¹, Tomoyuki Sugiyama¹, Yu Maruyama¹ (1. JAEA)

10:35 AM - 10:50 AM

[3P06] Study of downstream effect of the sump screen for post LOCA long term core cooling

*Tetsuya Teramae¹, Ryo Fukuda¹, Tomokazu Aoyagi², Toshihiko Nakano³, Takeshi Nishikawa³
(1. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 2. MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co., Ltd., 3. Kansai Electric Power Co., Inc.)

10:50 AM - 11:05 AM

[3P07] Study of downstream effect of the sump screen for post LOCA long term core cooling

*Tomoaki Ogata¹, Takei Rei¹, Nishida Keigo¹, Sakata Hideyuki¹, Kurimura Chikara¹, Fukuda Ryo¹
(1. Mitsubishi Heavy Industries)

11:05 AM - 11:20 AM

JASMINE コードによる格納容器内熔融炉心冷却性

Evaluation of Molten Core Coolability in Containment Vessel using JASMINE code

*岩澤 譲¹, 松本 俊慶¹, 川部 隆平¹, 安島航平¹, 杉山 智之¹, 丸山 結¹

¹原子力機構

軽水炉シビアアクシデント時における熔融炉心冷却性評価手法の高度化に向けて熔融炉心/冷却材相互作用解析コード JASMINE のアグロメレーション及びメルトスプレッドモデルを改良した。

キーワード: シビアアクシデント, JASMINE, アグロメレーション, メルトスプレッド

1. 緒言

格納容器内での熔融炉心冷却性を評価するためには、熔融物の粒子化や拡がりにより決まるデブリ堆積状態の評価が重要となる。そこで、熔融物の粒子同士が結合して塊状となる現象（アグロメレーション）及び熔融物が床面を拡がる現象（メルトスプレッド）に関して、スウェーデン王立工科大学による DEFOR-A 実験^[1]及び PULiMS 実験^[2]の結果を検証に用いて JASMINE コード^[3]に組み込まれたモデルを改良した。

2. モデル改良

アグロメレーションモデルでは、床面落下時の熔融物粒子群（同一の粒径等を持つ粒子のまとまり）同士の重なり及び平均エンタルピーに基づき判定する。

メルトスプレッドモデルでは、沸騰曲線の精度向上、熔融物表面の凹凸による伝熱面積の増加、固化による見かけの表面張力の増加を考慮するとともに、熔融物と床材の間の熱抵抗値を PULiMS 実験の結果をもとに与えた。

3. モデル検証と結論

DEFOR-A 実験では熔融物 ($\text{Bi}_2\text{O}_3\text{-WO}_3$) を水中に射出し、4つの高さにおけるアグロメレーション割合を測定した。図1に DEFOR-A2 実験の測定結果と解析結果の比較を示す。解析結果は水深の浅い位置の測定結果を過少評価するが、改良前より実験結果の再現性が向上した。

PULiMS 実験では熔融物をステンレス製の底板上の浅水中に射出した。図2に PULiMS-E1, E4, E8 及び E9 実験での拡がり面積の比較を示す。解析結果は E1, E4 の条件で拡がり面積を過大評価するが、改良前より測定結果の再現性が向上した。

4. 今後の予定

実機適用時の予測性能を向上するため、引き続きモデルの改良とパラメータの調整を行う予定である。

本研究は、原子力規制庁から受託した平成 29 年度原子力施設等防災対策委託費（シビアアクシデント時格納容器内熔融炉心冷却性評価技術高度化）事業の一部である。

参考文献

- [1] P. Kudinov et al. (2013), *Nucl. Eng. Des.*, **263**, pp. 284-295. [2] P. Kudinov et al. (2017), *Nucl. Eng. Des.*, **314**, pp. 182-197.
[3] K. Moriyama et al. (2018), *JAEA-DATA/Code 2008-014*.

*Yuzuru Iwasawa¹, Toshinori Matsumoto¹, Ryuhei Kawabe¹, Kohei Ajima¹, Tomoyuki Sugiyama¹ and Yu Maruyama¹, ¹JAEA




図1 アグロメレーション割合の比較




図2 拡がり面積の比較

サンプスクリーン下流側影響の LOCA 後炉心長期冷却に係る検討

(1) 最適評価コードによる炉心流路閉塞時の熱流動解析

Study of downstream effect of the sump screen for post LOCA long term core cooling

(1) Thermal-hydraulic analysis of simulation of core inlet blockage with best estimate code

*寺前 哲也¹, 福田 龍¹, 青柳 智和², 中野 利彦³, 西川 武史³

¹三菱重工, ²MHI ニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング, ³関西電力

原子炉の冷却材喪失事故(LOCA)時の破断流により生成された、配管保温材等の破砕片等（デブリ）が、ECCS 機能を低下させることが懸念されている。本稿では、PWR 大破断 LOCA 後サンプスクリーンを通過したデブリにより炉心入口が閉塞するような場合を想定した長期冷却時の熱流動解析について報告する。

キーワード：原子炉冷却材喪失事故，サンプスクリーン，長期炉心冷却

1. 緒言

原子炉の冷却材喪失事故(LOCA)時の破断流により生成された、配管保温材等の破砕片等（デブリ）が、サンプスクリーンをバイパスし下流側機器へ影響することが懸念されている。本稿では、PWR の LOCA 後長期冷却事象を対象とし、炉心入口部の一部がデブリにより閉塞及び、炉心入口部の全面がデブリにより閉塞した場合を想定したシナリオにおいて、最適評価コードによる炉心の熱水力挙動の解析を実施した。

2. 炉心入口閉塞時の LOCA 後長期冷却評価

2-1. 解析コードと主要解析条件

評価対象とする事象は LOCA 後長期冷却モードであるが、局所的な閉塞の模擬やそのような状況下での炉心および原子炉容器内の循環流を模擬する必要がある、炉心内では多次元流動となることから、多チャネルによるモデル化が可能な MCOBRA/RELAP5-GOTHIC コードを使用した。

国内 4 ループ PWR の低温側配管の両端破断 LOCA 後の長期冷却時を対象とし、主要な解析条件は国内の ECCS 性能評価に準じて設定した。

2-2. 解析結果例

炉心入口部の一部がデブリにより閉塞した場合を想定した解析結果例を図 1 に示す。炉心入口部に 0.5%程度の流路が確保されれば再ヒートアップすることなく崩壊熱が除去可能である結果となっている。

3. まとめ

炉心入口部がデブリにより閉塞しても 0.5%程度の流路が確保されれば、閉塞のない場合と同程度の挙動となり、長期的な炉心冷却への影響は軽微であるといえる。なお、冷却材温度の低下に伴う化学析出物の影響等で炉心入口部の全面が異物により閉塞することを想定した解析では、デブリによる炉心入口の圧損増加、炉心以外の流路(代替流路)から炉心への冷却材流入を考慮した長期的な炉心冷却の成立性に関する検討を実施している。

本検討は、関西電力、北海道電力、四国電力、九州電力、日本原子力発電による電力共同委託の成果の一部である。




図 1 燃料被覆管最高温度推移(炉心入口の部分的な閉塞時)

*Tetsuya Terameae¹, Ryo Fukuda¹, Tomokazu Aoyagi², Toshihiko Nakano³, Takeshi Nishikawa³

¹ Mitsubishi Heavy Industries, LTD, ²MHI Nuclear Systems And Solution Engineering Co., Ltd., ³Kansai Electric Power Co.,Inc.

サンプスクリーン下流側影響の LOCA 後炉心長期冷却に係る検討

(2) 炉心への冷却材供給流路に関する要素試験

Study of downstream effect of the sump screen for post LOCA long term core cooling

(2) Element test of flow path feeding coolant to core

*緒方 智明¹, 竹井 怜¹, 西田 圭吾¹, 坂田 英之¹, 栗村 力¹, 福田 龍¹

¹三菱重工業株式会社

冷却材喪失事故時に発生するデブリ（配管保温材の破砕片：繊維、潜在デブリ/塗装片：粒子、化学的生成物：化学）が原子炉容器内に流入し、炉心流路を閉塞することが懸念されている。本検討では、炉心への冷却材供給流路（代替流路及び炉心入口部）に着目した要素試験の結果について報告する。

キーワード：原子炉冷却材喪失事故（LOCA）、デブリ、サンプスクリーン、長期炉心冷却

1. 緒言

冷却材喪失事故（LOCA）時に発生するデブリ（繊維/粒子/化学）が炉心流路を閉塞することが懸念されている。本検討では、前の報告（1）の LOCA 後長期冷却評価における前提条件である代替流路及び炉心入口部の流路に対するデブリの影響を確認した。

2. 試験結果の概要

2-1. 燃料集合体の下部ノズルの流路孔

下部ノズルの流路孔（図 1）にデブリ（繊維/粒子/化学）を通水した結果、下部ノズル流路孔はデブリにより全面的に閉塞され、圧力損失の増加が確認された。




図1 下部ノズルの流路孔

2-2. 代替流路

2.1 項の結果から、燃料集合体の下部が完全に閉塞した場合の代替流路としてバレル-バッフル流路（図 2）を考え、代替流路を模擬した供試体（図 3）にデブリ（繊維/粒子/化学）を投入した。デブリ投入前後で供試体間の差圧は変化せず、流路は閉塞されないことを確認した。




図2 代替流路




図3 供試体 (代替流路)

2-2. 下部ノズル間隙流路

再循環開始直後は冷却材温度が高く、化学デブリは析出しない。繊維/粒子デブリのみならば、下部ノズル流路孔は部分的に閉塞するが、下部ノズル間隙流路（図 4）は閉塞されない可能性がある。このため、下部ノズル間隙を要素的に模擬した供試体（図 5）に繊維/粒子デブリを投入し、デブリ投入前後で差圧が概ね同等であり、流路は閉塞されないことを確認した。




図4 下部ノズル間隙流路




図5 供試体 (下部ノズル間隙流路)

3. 結論

LOCA 時に発生したデブリが炉心流路に与える影響を要素試験により検討し、代替流路及び下部ノズル間隙流路がデブリで閉塞されないことへの見通しを得た。この試験結果は LOCA 解析の入力条件として活用する。今後、実寸の燃料集合体を用いてこれらの流路に対する検証データの取得を継続する。

*Tomoaki Ogata¹, Rei Takei¹, Keigo Nishida¹, Hideyuki Sakata¹, Chikara Kurimura¹, Ryo Fukuda¹

¹Mitsubishi Heavy Industries, LTD.

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 402-1 Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management)

[3P08-09] Prevention of Nuclear Disaster

Chair: Tomohiko Ikegawa (Hitachi)

Fri. Sep 7, 2018 11:25 AM - 12:00 PM Room P (E21 -E Building)

[3P08] A System Development for Enhancing Nuclear Emergency Response and Preparedness

*Shinnosuke Masuda¹, Kazuma Abe¹, Kazumasa Inomata¹, Yoshihiro Matsuto¹, Daisuke Sato¹ (1. Tohoku Electric Power Co., Inc.)

11:25 AM - 11:40 AM

[3P09] Effectiveness of the association between the containment vessel failure time and the evacuation time in nuclear disaster emergency preparedness

*KAZUFUMI NAGASHIMA¹, Nakahiro Yasuda¹ (1. Research Institute of Nuclear Engineering, Fukui University)

11:40 AM - 11:55 AM

原子力災害対応高度化に資するシステムの構築について

A System Development for Enhancing Nuclear Emergency Response and Preparedness

*益田 真之介¹, 阿部 数馬¹, 猪股 一正¹, 松藤 芳宏¹, 佐藤 大輔¹

¹東北電力 (株)

原子力災害対応の高度化を目的として、「事象進展解析の迅速化」、「事故対応時の環境影響評価（線量評価）」等の機能を有するシステムの構築を進めている。本発表では、システムの全体概要と開発状況について報告する。

キーワード：原子力防災，MAAP，シビアアクシデント，線量評価

1. 緒言

原子力発電所の安全性向上の一環として、原子力災害対応に係るハード・ソフトの高度化が重要である。当社では現在、防災訓練時には予め実施した代表シナリオの解析結果等を参考にした簡易的な事象進展予測や放出放射エネルギー予測を行い、対策本部等での各種判断に必要な材料としているが、今回、こうした対応の高度化を目的として、事象進展解析から線量評価までを一連で実施可能なシステムを構築することとした。これにより、発災時に迅速かつ詳細に事象進展予測や放出放射エネルギー予測に係るデータ入手が可能となり、事故対応組織全体としての対応能力向上や、運転・保守・放射線管理等の各事故対応班が実効的かつ臨機応変に対応するためのプラント状態の理解度向上等に資することができると期待される。

2. システムの全体概要

開発中のシステムは、以下の4種類の基本的な機能を有している。（図1参照）

機能1：事象進展解析機能 米国 GSE 社の「Design EP」を基幹とし、シビアアクシデント総合解析コード「MAAP5」を用いてシビアアクシデント解析のリアルタイムシミュレーションを行う機能

機能2：訓練用データ作成機能 「MAAP5」解析結果を変換して訓練用のリアルタイムデータを作成する機能

機能3：訓練用データ表示機能 「ERSS」と同等のGUIを有するWebシステムにより構成され、複数台の端末にネットワーク経由で訓練用のリアルタイムデータを伝送し表示する機能

機能4：線量評価機能 発電所敷地内（原子炉建屋内、屋外作業場所）における線量を評価する機能。さらに、将来的には3次元移流拡散評価コード「AREDES」と連携して広範囲の線量評価機能を構築することを検討中




図1：システムの機能概要

3. 現在の導入状況と今後の展開

現在、女川原子力発電所2号炉を対象に整備を進めており、既に導入が完了した訓練用データ作成・表示に係る機能（機能2, 3）を活用した訓練も実施している。今後は、事象進展解析機能（機能1）を導入するとともに、順次、線量評価機能（機能4）の開発および使用済燃料プールの事象進展評価ならびに他号炉への展開も段階的に実施していく計画である。

*Shinnosuke Masuda¹, Kazuma Abe¹, Kazumasa Inomata¹, Yoshihiro Matsuto¹ and Daisuke Sato¹

¹ Tohoku Electric Power Co., Inc.

原子力防災における格納容器破損時間と避難所要時間との 関連付けの有用性について

Effectiveness of the association between the containment vessel failure time and the evacuation time
in nuclear disaster emergency preparedness

*長嶋 一史¹, 安田 仲宏¹

¹ 福井大学 附属国際原子力工学研究所

To support effective decision-making of protective actions considering radiation exposure and secondary disaster, we associated CV failure time and evacuation time for PAZ residents of domestic PWR. It was evaluated that sheltering-in-place is effective in most cases; evacuation was effective in some SA sequences and areas.

キーワード：原子力防災, 原子力災害対策特別措置法（原災法）, シビアアクシデント, 避難時間推計

1. 緒言

現状の原子力災害下での住民の防護対策では、人口や立地の状況に関係なく全国の立地地域一律に屋内退避と避難が検討されている。我々は、住民防護手段の意思決定への援用を目的とし、米国指針^[1]を参考に、緊急時活動レベル（EAL）から類推される事故シーケンスで格納容器破損に至るまでの時間と、各地域での避難時間の推計結果とを関連づけ、避難中の放射性物質放出の有無を推測、PAZ内の住民に対する防護手段すなわち屋内退避か避難かを評価する手法を考案し、各立地地域に対し試行的に評価を行った。

2. 評価内容

2-1. 評価方法

MAAPコードにより、評価対象プラントのイベントツリーから抽出される事故シーケンスに対しEALの発信状況と格納容器破損時間の関係を整理する。更に、格納容器破損時間と、当該プラントの立地地域において、交通シミュレーションにより実施された避難時間推計（ETE）の結果との比較を行い、避難中の放射性物質放出有無を推測し、意思決定への援用の観点で考察を行う。

2-2. 試行的評価結果（既許可PWRプラントの設置許可申請書のレベル1.5PRA結果を用いた評価）

既許可プラントの格納容器破損時間と、各自治体によるETEの結果との比較を行った結果、多くの地域では避難、一部の地域・事象の組み合わせでは屋内退避が有効と算出された。

3. 結論

シビアアクシデントの事象進展時間と住民避難時間の不確かさを適切に考慮すれば、EALの発信状況やEALの組み合わせから、プラント・地域毎に、選択すべき防護措置の違いを評価できる。評価結果を意思決定に援用することで、住民目線の観点から防災戦略の実効性を強化できる可能性が示唆された。

参考文献

[1] NRC NUREG-0654 Rev.1, Supplement 3, Criteria for Preparation of Radiological Emergency Response Plans and Preparedness in Support of Nuclear Power Plant (2011.10)

*Kazufumi Nagashima¹, Nakahiro Yasuda²

¹Research institute of Nuclear Engineering, Fukui University

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 402-1 Nuclear Safety Engineering (Safety Design, Safety Assessment/Analysis, Management)

[3P10-11] Fukushima Daiichi NPP Accident

Chair: Masao Chaki (IAE)

Fri. Sep 7, 2018 2:45 PM - 3:15 PM Room P (E21 -E Building)

[3P10] Analysis of core temperature increase behavior in Fukushima Daiichi NPP Unit 2 by RELAP/SCDAPSIM

*Shinji Yoshikawa¹, Ikken Sato¹ (1. Japan Atomic Energy Agency)

2:45 PM - 3:00 PM

[3P11] Cause study of Fukushima accident - The closed exhaust towers resolve 14 unexplained phenomena

*Haruo Morishige¹, Yosuke Yamashiki¹, Makito Watakabe¹, Yasufumi Kitamura¹ (1. Fukushima Nuclear Accident Countermeasures Review Group)

3:00 PM - 3:15 PM

RELAP/SCDAPSIM による福島第一原発 2 号機の炉心温度上昇挙動の分析

Analysis of core temperature increase behavior in Fukushima Daiichi NPP Unit 2 by RELAP/SCDAPSIM

*吉川 信治¹、佐藤 一憲¹¹ 日本原子力研究開発機構

東京電力福島第一原子力発電所の事故時に、1号機及び3号機は減圧以前に炉心損傷が開始したと考えられるのに対し、2号機では減圧時には炉心は健全であり、水位が炉心下端（BAF）付近、あるいはそれ以下にある状態から炉心損傷が始まったと推定される。このような2号機特有の炉心損傷開始時の炉心の昇温挙動について、RELAP/SCDAPSIM コードによる解析結果をもとに分析した。

キーワード： 沸騰水型原子炉、過酷事故、燃料被覆管

1. 分析の対象とした時間帯

福島第一原子力発電所2号機（以下「2号機」と称する）の圧力容器圧力履歴を図1に示すが、77.6hr頃から3回の圧力ピークが見られる。炉心燃料を4つのチャンネルに分割したRELAP/SCDAPSIM 解析では、この第一圧力ピークの初期において短時間（SBO 後 77.64～77.76hr の約7分間）に炉心の一部に被覆管酸化が集中的に生じる結果となった。本研究ではこの初期の被覆管酸化と圧力上昇に着目した。

2. 短時間の被覆管酸化の発生メカニズム

図2に示すSBO 後 77.62hr 以降の各チャンネルの蒸気流量の変化から、チャンネル-1 に最も多く蒸気が供給されていることが分かる。本解析ケースでは圧力上昇開始時に冷却材水位が BAF よりもやや低く、各チャンネルの燃料集合体の入り口は下部プレナム内で気相で結ばれており、この流量の偏りはより出力の低いチャンネル-3 や-4 からの下降流で顕著になっている。この結果、SBO 後 77.67hr でのチャンネル-1 の BAF 上方約 1.3m 付近（第8ノード）に集中した顕著な酸化が見られる。図3に SBO 後 77.64hr 以降のチャンネル-1 の水蒸気と水素のモル比の軸方向分布の変化を示すが、第8ノードまでで蒸気の大半が消費されて、この上方での酸化を抑制していることがわかる。




図1 2号機炉容器圧力の推移




図2 各チャンネルの流量




図3 チャンネル1の水蒸気—水素のモル比分布

3. 結論

2号機の第一圧力ピーク開始時に水位が BAF よりも低かった場合、炉心の異なる集合体間で気相の自然対流が生じ、炉心の一部に集中した被覆管酸化と昇温を生じた可能性がある。一方、水位が BAF 付近あるいはそれ以上の場合はこのような被覆管酸化の集中は緩和される。

*Shinji Yoshikawa¹ Ikken Sato¹ ¹Japan Atomic Energy Agency

福島第一事故 排気塔閉塞と14の未解明事象との因果関係を考察 排気塔が巨大なスノードームに化す

Consideration of causality between exhaust tower blockage and 14 unresolved events

*森重晴雄¹・山敷庸亮²,
¹福島事故対策検討会 ²京都大学,

1号機ベントしたガスは排気塔内で約80℃の高温を維持したまま放出され、高さ120mの排気塔に重大な煙突効果をもたらし、排気塔内に2hPaの低圧帯を発生させベント量以上の膨大な流入量が必要となり約8℃の外気が100 m³/s以上流入したと試算された。排気塔内はベントガスと外気とが激しくぶつかりあう。排気塔はスノーマシンと同じような状態になり、ベント後間もなく排気塔は雪のドームが形成し、閉塞したと推測した。このメカニズムを解明しながら排気塔閉塞と1号機の建屋爆発をはじめとする今迄未解明とされていた14件の事象との因果関係を考察した。


キーワード: 建屋爆発、福島第一、排気塔、ブローアウトパネル、ベント、煙突効果

1. 緒言

筆者は、前回の春の大会でベントガスが排気塔内サイレンサー内で大気に開放され断熱膨張し、急速冷却しベントガス中の水蒸気が雪となりその雪が限定的にサイレンサーを閉塞したと発表した。ところが発表後、サイレンサーが福島第一発電所排気筒にないことと東電から連絡があった。しかしこれによって排気塔内の閉塞領域が大幅に拡大することが解り、今まで未解明とされていた事象にも解決の糸口を得た。その検討の過程でベント出来なかったとされる2号機はプラント自ら自発的にベントした可能性が高いことも明らかになった。

2. スノードームが排気塔を閉塞するメカニズム

1号機ベント直前、SC室内は温度90℃、圧力0.8MPaであった。ここから排気塔内で大気に開放されたベントガスは断熱降下や配管からの入熱、配管圧力損失を経ても80℃程度と高温を維持する。この時、外気は近隣の気象記録から約8℃である。この温度差72℃と排気塔の高さ120mは重大な煙突効果をもたらす。排気塔内に2hPaの低圧帯を生み、100 m³/sを超える流入量が必要となる。ベントガスの流入量は圧力図からおおよそ求められ4.1 m³/sと少ない。その結果100 m³/sを超える外気が排気塔頂部から大量に流入した。その結果排気塔内のベントガス中の水蒸気が急速に冷やされ、水の粒子となり高速で外気を飛ばす過程で蒸発熱を奪われさらに急冷し0℃以下になり雪となった。この状況はグレンドで人工雪を作るスノーマシンとよく似ている。スノーマシンは10℃の外気であっても雪を作る。その蒸気量からベント後10分から20分程度で排気塔を閉塞したと考えられる。3号機ベント時の排気塔内温度は150℃と1.4 m³/sと試算され同様な現象を生んだ。一昨年10月に計測された排気塔の線量計測結果を排気塔中心から5m位置で換算した線量を図-1に示す。この線量分布は排気塔の40mから60mの高さ付近で蓋をしたような状況であり、その上の部分は線量が低く、蓋より下方は線量が極めて大きい。これは排気塔が閉塞していた証である。



3. スノードームが排気塔内を二度、落下するメカニズム

生成されたスノードームはベントガスが収束し、外気が暖まると表面が溶けやがて落下する。3月13日から1号機の格納容器圧力は漸次低下を示し、ベントガスの発生量が少なくなっていた。3月14日快晴であり、気温が20℃を超え、生成時より10℃以上高い。排気塔は日光に温められ、排気塔とスノードームの境界部は溶けて行くと推定される。南中を過ぎた12時過ぎに0.4MPaから急落している。スノードームは遂に落下したと見られる。落下した直後、内圧は急上昇し、2号機ベント管に水撃作用が及びラブチャーディスク、逆止弁まで破壊した上に、SC側の圧力計までも壊したと推定される。この落下時間は3秒以内であり、圧力計に瞬間的に上がったとしてもノイズと処理されている可能性がある。スノードームの底辺が高さ40m付近から15m付近まで落下し0.9MPaを超え、2号機圧0.45MPaを0.45MPa上回り、ラブチャーディスクの作動圧(0.427MPa)を超えて、ラブチャーディスクを破ったと想定される。この直後に2号機はベントが自動的に開始され、2号機格納容器圧力はこれに符合して急落している。ここでスノードームの高さが推定できる。0.4MPaで落下したのでスノードームの高さは水換算で40m高さ総重量が約300tと推定される。2時間後に2号機格納容器圧力が再度上昇している。一部崩壊したスノードームを2号機のベントガス中に含まれる水蒸気が再度閉塞したと見られる。閉塞していてもこのスノードームは雪で作られており、水蒸気が内部を通り抜け頂部で雪が生成され成長を続けていたと見られる。翌日6時14分頃大きな衝撃音と振動が発生した。同時に2号機の格納容器圧力は0.75MPaから急落した。この時にスノードーム高さは水換算で75m高さ約500tまで成長し、排気塔内圧がそれを支えきれずにドームが落下したと見られる。この成長はベント中から放出された水蒸気量にも符合した。前回落下と同様に排気塔下部の空間を押し下げ瞬間的に内圧は急上昇し1MPa近くまで達したのではないだろうか。2号機格納容器に伝達され、ついに格納容器上蓋を押し上げ、その時に格納容器のガスが抜け、衝撃音が発生したと見られる。抵抗する境界を失ったスノードームは完全に落下し排気塔を振動させサンプや鉄骨を損傷させた。この間1秒程度であり、圧力計にもこの記録は残らなかったと見られる。

4. 結論

紙面の都合で数式、図、事故現象の詳細については割愛した。現在排気塔下部も大きく損傷していると想定され、解体時には細心の注意が必要である。今後、論文投稿し、広く意見を得たい。事故時にベントすると排気塔が閉塞する問題は現在の他の発電所でも起こりうることであり、早急な詳細検討と対策が必要である。

参考文献

- [1] 「福島第一原子力発電所 1～3号機の炉心状態について」2011年11月30日 東京電力㈱
- [2] 「福島第一原子力発電所 1/2号機排気筒周辺における線量調査結果について」2016年10月27日 東京電力㈱

Oral presentation | IV. Nuclear Plant Technologies | 404-1 Techniques for Non-Proliferation, Safeguards and Nuclear Security

[3P12-13] Technology for Nuclear Non-proliferation and Nuclear Security

Chair: Mitsutoshi Suzuki(JAEA)

Fri. Sep 7, 2018 3:15 PM - 3:45 PM Room P (E21 -E Building)

[3P12] Optimization of PWR core design for multipurpose plutonium utilization strategies

*Rie Fujioka¹, Karim Ammar², Frederic Damian², Anthime Farda², Hiroshi Sagara¹, Chi Young Han¹
(1. Tokyo Institute of Technology, 2. Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)

3:15 PM - 3:30 PM

[3P13] Development of Vision-based Insider Sabotage Detection System for Nuclear Security

*Shi Chen¹, Kazuyuki Demachi¹ (1. The University of Tokyo)

3:30 PM - 3:45 PM

多目的のプルトニウム利用戦略に合わせた PWR 炉心設計の最適化

Optimization of PWR core design for multipurpose plutonium utilization strategies

*藤岡 里英¹, Karim Ammar², Frederic Damian², Anthime Farda², 相楽 洋¹, 韓 治暎¹

¹東京工業大学, ²フランス原子力・代替エネルギー庁

軽水炉における多目的のプルトニウム(Pu)利用戦略の一つとして、PWR 炉心を Pu 低減率最大化に最適な炉心へ設計変更するために、炉心パラメータの Pu 収支に関する感度解析、炉心性能性を考慮した多目的最適化の結果を報告する。

キーワード : Pu 燃焼, 軽水炉設計, 多目的最適化, 遺伝的アルゴリズム

1. 緒言 軽水炉では多様な中性子スペクトルを実現できることから多目的の Pu 利用が可能である。本研究では PWR 炉心パラメータが Pu 収支に与える感度を明らかにし、炉心性能性を考慮した上で Pu 低減率($\Delta M_{Pu}/M_{Pu,BOC}$)最大化に最適な PWR の炉心設計を多目的最適化手法を用いて提案する。

2. 研究手法 Pu 収支に対する感度解析においては 3 次元炉物理解析多目的コード APOLLO2[1]を用い、PWR 用基本 MOX 燃料ピン(減速材対燃料比(V_m/V_f)=1.95, Pu 富化度=10.42wt.%, MOX 燃料保管期間=0 日)に対し 2 次元のピンセル体系で V_m/V_f 、Pu 富化度、MOX 燃料中の母材を UO_2 から YSZ へ置換した重量割合(M_{UO_2}/M_{matrix})、MOX 燃料保管期間の 4 つのパラメータの燃焼反応度を計算し Pu 低減率を求めた。続いて多目的最適化においては、CEA が開発を進める中小型 PWR(500MWth)を対象炉心とし、3 つのパラメータ(V_m/V_f 、Pu 富化度、MOX 燃料保管期間)について、Pu 低減率及び燃焼期間が最大且つピーキング係数(3 次元炉心内の最大出力密度/平均値)が最小になるよう最適な範囲を決定した。多目的最適化コード URANIE[2]を用い、APOLLO2 での多様な炉心パラメータ毎の実効断面積作成と 3 次元全炉心計算コード CRONOS2[3]での燃焼反応度及び 3 次元熱出力分布データ作成を制御し、遺伝的アルゴリズムによって最適化を行った。

3. 結果・考察 Pu 収支に対する感度解析の結果を図 1 に示す。減速材割合を 0.5 から 5 まで大きくすると中性子の減速効果の増大によって、また M_{UO_2}/M_{matrix} 割合が 100 から 0wt.%変化させると Pu 内部転換量の減少によって、どちらも Pu 低減率が大きく増加した。また MOX 燃料の貯蔵期間を 50 年と長くさせると初期 MOX 燃料中 ^{241}Am 割合が増加し燃焼を通じて偶数番号 Pu 同位体に核変換することにより Pu 低減率は大幅に減少した。

PWR 炉心設計最適化の結果を図 2 に示す。青いラインで示した、Pu 低減率、ピーキング係数、燃焼期間の最適解群を明らかにした。さらに星印で示す一般商業用 PWR-MOX の性能を上回る(ピーキング係数 2.87 以下及び燃焼日数 674 日以上)ピンク色で示した領域は、 V_m/V_f が 0.5 から 1.74、Pu 富化度が 12 から 25 wt.%, 保管期間が 0 から 19.6 年の範囲を取る、つまり、若干の Pu 高富化度、 V_m/V_f 低減を行った中小型低減速軽水炉が Pu 低減に優れていることを明らかにした。




図 1 Pu 低減率に対する感度解析




図 2 3 つの指標(Pu 低減率、ピーキング係数、燃焼期間)の最適解群

参考文献

[1] R. Sanchez, Nucl. Eng. Technol. 42, 474–499. 2010 [2] F. Gaudier, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 6, 7660–7661, 2010 [3] J. J. LAUTARD, “CRONOS, A Modular Computational System for Neutronic Core Calculations”, IAEA Top. Mtg., 1990

Rie Fujioka¹, Karim Ammar², Frederic Damian², Anthime Farda², Hiroshi Sagara¹ and Chi Young Han¹

¹ Tokyo Institute of Technology, ² Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Development of Vision-based Insider Sabotage Detection System for Nuclear Security

*Shi Chen¹ and Kazuyuki Demachi¹

¹The University of Tokyo.

Abstract

Fukushima Daiichi nuclear power plant accident raised a fear that terrorists could cause a similar accident by acts of sabotage against nuclear facilities and especially sabotage by insider is worthy of attention. In addition, it appears that a significant portion of sabotage behaviors can be detected through hand motion monitoring.

In this study, a vision-based Deep Neural Network (DNN) model is proposed for hand motion recognition and sabotage detection in response to the certain limitations of Physical Protection System (PPS) in nuclear facilities.

Keywords: Nuclear security, Physical protection system, Insider sabotage, Deep neural network

1. Introduction

An urgent lesson learned from Fukushima Daiichi nuclear power plant accident is what can happen by natural disaster also can be made to happen by insider sabotage. In addition, a significant portion of sabotage behaviors such as modification to safety circuit board using tools and virus contamination on control computer using USB can be detected through hand motion monitoring. However, current countermeasures of insider sabotage are still with certain limitations. Thus, enhancement of existing PPS in nuclear facilities with a robust, applicable and high-performance real-time intelligent detection system via hand motion monitoring is necessary.

Long-term objective of this study is to develop a real-time insider sabotage detection system. To achieve this goal, a vision-based DNN model for hand motion recognition is proposed in this paper.

2. DNN Model

To address the bottleneck of DNN training data, we synthesize training images using a virtual 3D hand model [1]. At present, a hand state dataset of 17,760 images (consists of 10 hand states) with random background has already been generated for model validation purpose.

Given the remarkable performance of Convolutional Neural Network (CNN) in computer vision and pattern recognition, we train a CNN model based on the architecture of the famous AlexNet [2] to recognize 10 hand states in the dataset. Finally, our model achieves 80.47% accuracy in the experiment.

3. Conclusion

We present a vision-based DNN model for hand motion recognition and perform experiment on our synthesizing hand state dataset. Experimental results demonstrate the effectiveness of our proposed model in hand motion recognition.

References

- [1] Chen, Wenzheng, et al. "Synthesizing training images for boosting human 3d pose estimation." 3D Vision (3DV), 2016 Fourth International Conference on. IEEE, 2016.
- [2] Krizhevsky, Alex, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. "Imagenet classification with deep convolutional neural networks." Advances in neural information processing systems. 2012.

General Meeting

[3B_GM] 「核データ部会」第38回全体会議

Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room B (A21 -A Building)

[3B_GM] General Meeting

(Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room B)

[3B_GM] General Meeting

General Meeting

[3H_GM] 「計算科学技術部会」第24回全体会議

Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room H (B32 -B Building)

[3H_GM] General Meeting

(Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room H)

[3H_GM] General Meeting

General Meeting

[3J_GM] 「再処理・リサイクル部会」第35回全体会議

Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room J (A41 -A Building)

[3J_GM] General Meeting

(Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room J)

[3J_GM] General Meeting

General Meeting

[3O_GM] 「原子力発電部会」第34回全体会議

Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room O (D25 -D Building)

[3O_GM] General Meeting

(Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room O)

[3O_GM] General Meeting

General Meeting

[3P_GM] 「学生連絡会」第33回全体会議

Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room P (E21 -E Building)

[3P_GM] General Meeting

(Fri. Sep 7, 2018 12:00 PM - 1:00 PM Room P)

[3P_GM] General Meeting